

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	12,75			1			1		1				8,55	60%	3.772
	01:00	12,08			1			1		1				9,22	57%	3.649
	02:00	11,36			1			1		1				9,94	53%	3.514
	03:00	10,91			1			1		1				10,39	51%	3.426
	04:00	10,82			1			1	1	1				10,48	51%	3.410
	05:00	11,03			1			1		1				10,27	52%	3.450
	06:00	11,82			1			1		1				9,48	56%	3.602
	07:00	12,59			1			1		1				8,71	59%	3.742
	08:00	13,34			1	1		1		1				11,46	54%	4.049
	09:00	14,09			1	1		1		1				10,72	57%	3.926
	10:00	14,51			1	1		1		1				10,29	58%	4.000
	11:00	14,73			1	1		1		1				10,07	59%	4.039
	12:00	14,80			1	1		1		1				10,00	60%	4.051
	13:00	14,85			1	1		1		1				9,95	60%	4.059
	14:00	14,93			1	1		1		1				9,87	60%	4.074
	15:00	14,79			1	1		1		1				10,01	60%	4.049
	16:00	14,92			1	1		1		1				9,88	60%	4.071
	17:00	15,25			1	1		1		1				9,56	61%	4.127
	18:00	16,36			1	1		1		1				8,44	66%	4.313
	19:00	17,77			1	1		1		1				7,03	72%	4.545
	20:00	17,98			1	1		1		1				6,82	73%	4.579
	21:00	17,37			1	1		1		1				7,43	70%	4.479
	22:00	16,09			1	1		1		1				8,71	65%	4.269
	23:00	14,23			1	1		1		1				10,58	57%	3.951
		339,35 MWh														95.144 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης