

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	3,93	3,63	0,29	1					1,69	0,95	68%	477
	01:00	3,65	3,29	0,36	1					2,04	0,95	62%	437
	02:00	3,47	3,03	0,45	1					2,30	0,95	57%	407
	03:00	3,40	2,91	0,49	1					2,41	0,95	55%	394
	04:00	3,43	2,98	0,45	1					2,35	0,95	56%	401
	05:00	3,63	3,02	0,61	1					2,31	0,95	57%	406
	06:00	3,91	3,37	0,54	1					1,95	0,95	63%	447
	07:00	4,16	3,73	0,43	1					1,60	0,95	70%	488
	08:00	4,26	3,98	0,28	1					1,35	0,95	75%	518
	09:00	4,30	4,04	0,26	1					1,29	0,95	76%	525
	10:00	4,15	3,87	0,28	1					1,45	0,95	73%	505
	11:00	4,08	3,80	0,28	1					1,53	0,95	71%	496
	12:00	4,03	3,66	0,37	1					1,66	0,95	69%	481
	13:00	4,00	3,53	0,47	1					1,80	0,95	66%	465
	14:00	3,97	3,45	0,53	1					1,88	0,95	65%	455
	15:00	4,14	3,64	0,49	1					1,68	0,95	68%	478
	16:00	4,58	4,10	0,48	1					1,23	0,95	77%	531
	17:00	5,55	5,05	0,50	1				1	1,38	0,95	79%	875
	18:00	6,46	5,97	0,49	1	1				4,68	0,95	56%	1.242
	19:00	6,78	6,32	0,46	1	1				4,34	0,95	59%	844
	20:00	6,69	6,26	0,43	1	1				4,39	0,95	59%	838
	21:00	6,16	5,75	0,41	1	1				4,91	0,95	54%	778
	22:00	5,34	4,96	0,38	1	1				5,69	0,95	47%	687
	23:00	4,58	4,26	0,32	1					1	2,17	0,95	66%
		108,63 MWh									ΑΩΛ: 24,00		13.926 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης