

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100					
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	3,95	3,65	0,30	1					1,68	0,95	68%	479	
	01:00	3,68	3,44	0,24	1					1,89	0,95	64%	454	
	02:00	3,50	3,30	0,20	1					2,02	0,95	62%	439	
	03:00	3,42	3,25	0,17	1					2,07	0,95	61%	433	
	04:00	3,46	3,31	0,15	1					2,02	0,95	62%	439	
	05:00	3,62	3,48	0,13	1					1,84	0,95	65%	459	
	06:00	3,88	3,77	0,11	1					1,55	0,95	71%	493	
	07:00	4,12	4,04	0,07	1					1,28	0,95	76%	525	
	08:00	4,21	4,18	0,03	1					1,14	0,95	79%	542	
	09:00	4,21	4,21	0,00	1					1,12	0,95	79%	545	
	10:00	4,15	4,15	0,00	1					1,18	0,95	78%	538	
	11:00	4,12	4,11	0,01	1					1,22	0,95	77%	533	
	12:00	4,06	4,03	0,03	1					1,30	0,95	76%	523	
	13:00	3,96	3,93	0,03	1					1,40	0,95	74%	512	
	14:00	3,90	3,87	0,03	1					1,46	0,95	73%	504	
	15:00	4,36	4,35	0,01	1				1	2,08	0,95	68%	764	
	16:00	4,68	4,67	0,01	1				1	1,76	0,95	73%	808	
	17:00	5,40	5,39	0,01	1	1				5,26	0,95	51%	1.175	
	18:00	6,20	6,19	0,00	1	1				4,46	0,95	58%	830	
	19:00	6,48	6,48	0,00	1	1				4,17	0,95	61%	863	
	20:00	6,38	6,38	0,00	1	1				4,27	0,95	60%	851	
	21:00	5,89	5,89	0,00	1	1				4,76	0,95	55%	795	
	22:00	5,18	5,17	0,00	1				2	2,35	0,95	69%	1.056	
	23:00	4,49	4,48	0,00	1				1	1,94	0,95	70%	778	
		107,27 MWh									ΑΩΛ: 24,00			15.340 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης