

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	3,72	3,72	0,00	1					1,61	0,95	70%	487		
	01:00	3,51	3,51	0,00	1					1,82	0,95	66%	462		
	02:00	3,36	3,36	0,00	1					1,97	0,95	63%	445		
	03:00	3,31	3,31	0,00	1					2,02	0,95	62%	440		
	04:00	3,37	3,37	0,00	1					1,96	0,95	63%	446		
	05:00	3,54	3,54	0,00	1					1,79	0,95	66%	466		
	06:00	3,81	3,81	0,00	1					1,51	0,95	72%	498		
	07:00	4,16	4,15	0,01	1					1,17	0,95	78%	538		
	08:00	4,35	4,35	0,01	1					0,98	0,95	82%	562		
	09:00	4,45	4,42	0,03	1					0,91	0,95	83%	571		
	10:00	4,39	4,39	0,00	1					0,94	0,95	82%	567		
	11:00	3,87	3,87	0,00	1					1,45	0,95	73%	505		
	12:00	3,72	3,72	0,00	1					1,61	0,95	70%	487		
	13:00	3,60	3,60	0,00	1					1,72	0,95	68%	473		
	14:00	3,74	3,74	0,00	1					1,59	0,95	70%	489		
	15:00	4,22	4,22	0,00	1					1,11	0,95	79%	546		
	16:00	4,53	4,53	0,00	1				1	1,89	0,95	71%	794		
	17:00	5,30	5,29	0,00	1	1				5,36	0,95	50%	1.164		
	18:00	6,04	6,03	0,01	1	1				4,62	0,95	57%	812		
	19:00	6,32	6,29	0,03	1	1				4,36	0,95	59%	841		
	20:00	6,20	6,17	0,03	1	1				4,48	0,95	58%	827		
	21:00	5,79	5,76	0,03	1	1				4,89	0,95	54%	780		
	22:00	5,19	5,15	0,05	1				2	2,38	0,95	68%	1.050		
	23:00	4,58	4,50	0,08	1				1	1,93	0,95	70%	781		
		105,08 MWh											ΑΩΛ: 24,00		15.032 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης