

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	3,61	3,52	0,09	1					1,81	0,95	66%	464
	01:00	3,43	3,31	0,11	1					2,01	0,95	62%	440
	02:00	3,30	3,16	0,14	1					2,16	0,95	59%	423
	03:00	3,26	3,09	0,17	1					2,24	0,95	58%	414
	04:00	3,31	3,10	0,22	1					2,23	0,95	58%	415
	05:00	3,49	3,23	0,25	1					2,09	0,95	61%	431
	06:00	3,79	3,50	0,29	1					1,83	0,95	66%	461
	07:00	4,14	3,82	0,32	1					1,51	0,95	72%	499
	08:00	4,22	3,79	0,43	1					1,53	0,95	71%	496
	09:00	4,18	3,62	0,56	1					1,71	0,95	68%	475
	10:00	4,05	3,37	0,68	1					1,95	0,95	63%	447
	11:00	3,88	3,12	0,76	1					2,21	0,95	59%	418
	12:00	3,73	2,99	0,74	1					2,34	0,95	56%	403
	13:00	3,63	2,95	0,68	1					2,38	0,95	55%	398
	14:00	3,67	3,08	0,59	1					2,25	0,95	58%	413
	15:00	3,92	3,41	0,52	1					1,92	0,95	64%	451
	16:00	4,38	3,93	0,45	1					1,40	0,95	74%	512
	17:00	5,18	4,79	0,39	1				1	1,64	0,95	75%	834
	18:00	6,06	5,88	0,18	1	1				4,78	0,95	55%	1.232
	19:00	6,34	6,19	0,15	1	1				4,47	0,95	58%	829
	20:00	6,20	6,06	0,14	1	1				4,59	0,95	57%	815
	21:00	5,80	5,58	0,22	1	1				5,08	0,95	52%	759
	22:00	5,26	5,09	0,17	1				1	1,34	0,95	79%	882
	23:00	4,67	4,54	0,13	1				1	1,89	0,95	71%	787
		103,47 MWh									ΑΩΛ: 24,00		13.695 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης