

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	2,80	2,13	0,67	1					3,20	0,67	40%	302
	01:00	2,64	2,13	0,51	1					3,20	0,51	40%	302
	02:00	2,55	2,13	0,42	1					3,20	0,42	40%	302
	03:00	2,53	2,13	0,40	1					3,20	0,40	40%	302
	04:00	2,58	2,13	0,45	1					3,20	0,45	40%	302
	05:00	2,70	2,13	0,57	1					3,20	0,57	40%	302
	06:00	2,84	2,13	0,71	1					3,20	0,71	40%	302
	07:00	2,83	2,13	0,70	1					3,20	0,70	40%	302
	08:00	2,76	2,13	0,63	1					3,20	0,63	40%	302
	09:00	2,71	2,13	0,58	1					3,20	0,58	40%	302
	10:00	2,67	2,13	0,54	1					3,20	0,54	40%	302
	11:00	2,52	2,13	0,39	1					3,20	0,39	40%	302
	12:00	2,49	2,13	0,36	1					3,20	0,36	40%	302
	13:00	2,56	2,13	0,43	1					3,20	0,43	40%	302
	14:00	2,66	2,13	0,53	1					3,20	0,53	40%	302
	15:00	2,82	2,13	0,69	1					3,20	0,69	40%	302
	16:00	3,03	2,13	0,90	1					3,20	0,90	40%	302
	17:00	3,41	2,46	0,95	1					2,87	0,95	46%	341
	18:00	3,85	3,06	0,79	1					2,27	0,95	57%	411
	19:00	4,02	3,42	0,60	1					1,91	0,95	64%	452
	20:00	3,96	3,44	0,52	1					1,88	0,95	65%	455
	21:00	3,80	3,35	0,45	1					1,98	0,95	63%	444
	22:00	3,53	3,12	0,40	1					2,20	0,95	59%	418
	23:00	3,19	2,75	0,44	1					2,58	0,95	52%	375
		71,46 MWh									ΑΩΛ: 16,98		8.024 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης