

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	23,85	20,72	3,13	0,00			1	1		1											
	01:00	21,92	19,15	2,77	0,00			1	1		1											
	02:00	20,58	19,15	1,42	0,00			1	1		1											
	03:00	20,03	19,15	0,87	0,00			1	1		1											
	04:00	20,30	19,15	1,14	0,00			1	1		1											
	05:00	21,46	19,43	2,03	0,00			1	1		1											
	06:00	23,58	21,07	2,51	0,00			1	1		1											
	07:00	26,28	23,24	3,03	0,00			1	1		1											
	08:00	27,18	23,74	3,44	0,00			1	1		1											
	09:00	27,54	24,53	3,01	0,00			1	1		1											
	10:00	27,53	24,78	2,55	0,20			1	1		1											
	11:00	26,72	24,42	2,10	0,20			1	1		1											
	12:00	26,04	23,12	2,72	0,20			1	1		1											
	13:00	25,48	22,31	2,97	0,20			1	1		1											
	14:00	24,97	22,32	2,44	0,20			1	1		1											
	15:00	25,06	23,17	1,69	0,20			1	1		1											
	16:00	26,33	25,17	0,95	0,20			1	1		1											
	17:00	29,24	27,89	1,15	0,20			1	1		1											1
	18:00	32,72	31,53	1,19	0,00			1	1		1											1
	19:00	35,21	32,34	2,87	0,00			1	1		1											1
	20:00	36,81	33,94	2,87	0,00			1	1		1											1
	21:00	35,23	32,78	2,45	0,00			1	1		1											1
	22:00	32,16	29,69	2,47	0,00			1	1		1											1
	23:00	28,26	24,57	3,69	0,00			1	1		1											

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης