

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 1/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα	00:00	1,12	1,12	0,00	1				1							
	01:00	1,09	1,09	0,00	1				1							
	02:00	1,07	1,07	0,00	1				1							
	03:00	1,08	1,08	0,00	1				1							
	04:00	1,09	1,09	0,00	1				1							
	05:00	1,10	1,10	0,00	1				1							
	06:00	1,12	1,12	0,00	1				1							
	07:00	1,14	1,12	0,02	1				1							
	08:00	1,22	1,17	0,05	1				1							
	09:00	1,24	1,19	0,05	1				1							
	10:00	1,26	1,21	0,05	1				1							
	11:00	1,27	1,22	0,05	1				1							
	12:00	1,26	1,20	0,05	1				1							
	13:00	1,23	1,18	0,06	1				1							
	14:00	1,22	1,16	0,05	1				1							
	15:00	1,25	1,20	0,06	1				1							
	16:00	1,33	1,28	0,05	1				1							
	17:00	1,52	1,47	0,04	1				1							
	18:00	1,66	1,63	0,04	1				1							
	19:00	1,72	1,68	0,04	1				1							
	20:00	1,72	1,68	0,04	1				1							
	21:00	1,64	1,61	0,03	1				1							
	22:00	1,54	1,51	0,03	1				1							
	23:00	1,41	1,38	0,02	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 2/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τρίτη	00:00	1,23	1,20	0,03	1				1							
	01:00	1,19	1,16	0,03	1				1							
	02:00	1,17	1,14	0,03	1				1							
	03:00	1,16	1,13	0,03	1				1							
	04:00	1,18	1,14	0,04	1				1							
	05:00	1,19	1,15	0,04	1				1							
	06:00	1,21	1,17	0,04	1				1							
	07:00	1,23	1,18	0,04	1				1							
	08:00	1,30	1,25	0,05	1				1							
	09:00	1,33	1,27	0,06	1				1							
	10:00	1,34	1,25	0,09	1				1							
	11:00	1,34	1,21	0,13	1				1							
	12:00	1,33	1,15	0,18	1				1							
	13:00	1,44	1,23	0,22	1				1							
	14:00	1,44	1,15	0,29	1				1							
	15:00	1,45	1,12	0,33	1				1							
	16:00	1,50	1,12	0,38	1				1							
	17:00	1,59	1,12	0,47	1				1							
	18:00	1,69	1,12	0,57	1				1							
	19:00	1,74	1,14	0,60	1				1							
	20:00	1,74	1,14	0,60	1				1							
	21:00	1,66	1,35	0,31	1				1							
	22:00	1,55	1,41	0,15	1				1							
	23:00	1,42	1,20	0,22	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 3/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Τετάρτη	00:00	1,32	1,12	0,20	1				1							
	01:00	1,27	1,14	0,12	1				1							
	02:00	1,23	1,12	0,11	1				1							
	03:00	1,21	1,12	0,09	1				1							
	04:00	1,19	1,12	0,07	1				1							
	05:00	1,20	1,12	0,08	1				1							
	06:00	1,21	1,12	0,09	1				1							
	07:00	1,26	1,12	0,14	1				1							
	08:00	1,34	1,24	0,09	1				1							
	09:00	1,38	1,33	0,05	1				1							
	10:00	1,41	1,38	0,03	1				1							
	11:00	1,43	1,40	0,03	1				1							
	12:00	1,55	1,53	0,03	1				1							
	13:00	1,55	1,52	0,03	1				1							
	14:00	1,54	1,51	0,03	1				1							
	15:00	1,54	1,52	0,02	1				1							
	16:00	1,52	1,51	0,01	1				1							
	17:00	1,67	1,66	0,00	1				1							
	18:00	1,78	1,78	0,00	1		1		1							
	19:00	1,83	1,83	0,00	1		1		1							
	20:00	1,80	1,80	0,00	1		1		1							
	21:00	1,73	1,73	0,00	1				1							
	22:00	1,61	1,61	0,00	1				1							
	23:00	1,46	1,44	0,02	1				1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 4/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,26	1,19	0,07	1				1						
	01:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	02:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	03:00	1,15	1,12	0,03	1				1						
	04:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	05:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	06:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	07:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	08:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	09:00	1,25	1,17	0,07	1				1						
	10:00	1,26	1,17	0,09	1				1						
	11:00	1,27	1,12	0,14	1				1						
	12:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	13:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	14:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	15:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	16:00	1,38	1,12	0,26	1				1						
	17:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	18:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	19:00	1,67	1,17	0,50	1				1						
	20:00	1,65	1,32	0,33	1				1						
	21:00	1,58	1,27	0,31	1				1						
	22:00	1,47	1,22	0,25	1				1						
	23:00	1,28	1,17	0,11	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 5/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	01:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	02:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	03:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	04:00	1,13	1,12	0,01	1				1						
	05:00	1,11	1,11	0,00	1				1						
	06:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	07:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	08:00	1,19	1,17	0,03	1				1						
	09:00	1,22	1,20	0,02	1				1						
	10:00	1,23	1,21	0,01	1				1						
	11:00	1,24	1,23	0,02	1				1						
	12:00	1,24	1,22	0,02	1				1						
	13:00	1,23	1,21	0,02	1				1						
	14:00	1,22	1,22	0,01	1				1						
	15:00	1,26	1,26	0,00	1				1						
	16:00	1,36	1,36	0,00	1				1						
	17:00	1,53	1,51	0,02	1				1						
	18:00	1,64	1,62	0,02	1				1						
	19:00	1,71	1,65	0,06	1				1						
	20:00	1,70	1,62	0,08	1				1						
	21:00	1,63	1,51	0,11	1				1						
	22:00	1,50	1,32	0,18	1				1						
	23:00	1,31	1,13	0,17	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 6/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η π έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	01:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	02:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	03:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	04:00	1,12	1,12	0,00	1				1						
	05:00	1,14	1,12	0,02	1				1						
	06:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	07:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	08:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	09:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	10:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	11:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	12:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	13:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	14:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	15:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	16:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	17:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	18:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	19:00	1,73	1,13	0,61	1				1						
	20:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	21:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	22:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	23:00	1,34	1,12	0,22	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 7/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	01:00	1,15	0,75	0,40	1										
	02:00	1,11	0,72	0,39	1										
	03:00	1,08	0,70	0,38	1										
	04:00	1,07	0,70	0,38	1										
	05:00	1,07	0,69	0,37	1										
	06:00	1,06	0,69	0,37	1										
	07:00	1,08	0,70	0,38	1										
	08:00	1,08	0,70	0,38	1										
	09:00	1,11	0,72	0,39	1										
	10:00	1,14	0,74	0,40	1										
	11:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	12:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	13:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	14:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	15:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	16:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	17:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	18:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	19:00	1,67	1,12	0,55	1				1						
	20:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	21:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	22:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	23:00	1,24	1,12	0,12	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 8/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,15	0,75	0,40	1										
	01:00	1,09	0,71	0,38	1										
	02:00	1,05	0,68	0,37	1										
	03:00	1,04	0,68	0,36	1										
	04:00	1,03	0,67	0,36	1										
	05:00	1,04	0,68	0,37	1										
	06:00	1,08	0,70	0,38	1										
	07:00	1,13	0,74	0,40	1										
	08:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	09:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	10:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	11:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	12:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	13:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	14:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	15:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	16:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	17:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	18:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	19:00	1,73	1,12	0,61	1				1						
	20:00	1,73	1,12	0,60	1				1						
	21:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	22:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	23:00	1,38	1,12	0,26	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 9/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	01:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	02:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	03:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	04:00	1,16	1,12	0,04	1				1						
	05:00	1,17	1,12	0,05	1				1						
	06:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	07:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	08:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	09:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	10:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	11:00	1,58	1,42	0,16	1				1						
	12:00	1,60	1,53	0,07	1				1						
	13:00	1,57	1,48	0,09	1				1						
	14:00	1,56	1,46	0,10	1				1						
	15:00	1,56	1,52	0,04	1				1						
	16:00	1,59	1,59	0,01	1				1						
	17:00	1,72	1,67	0,05	1				1						
	18:00	1,82	1,60	0,22	1				1						
	19:00	1,82	1,19	0,63	1				1						
	20:00	1,80	1,17	0,63	1				1						
	21:00	1,76	1,15	0,62	1				1						
	22:00	1,67	1,12	0,55	1				1						
	23:00	1,52	1,12	0,40	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 10/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,44	1,12	0,32	1			1							
	01:00	1,36	1,12	0,24	1			1							
	02:00	1,34	1,12	0,22	1			1							
	03:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	04:00	1,30	1,12	0,18	1			1							
	05:00	1,30	1,12	0,18	1			1							
	06:00	1,34	1,12	0,22	1			1							
	07:00	1,41	1,12	0,29	1			1							
	08:00	1,53	1,12	0,41	1			1							
	09:00	1,66	1,12	0,54	1			1							
	10:00	1,76	1,14	0,62	1			1							
	11:00	1,82	1,18	0,64	1			1							
	12:00	1,84	1,20	0,65	1			1							
	13:00	1,84	1,20	0,65	1			1							
	14:00	1,81	1,18	0,63	1			1							
	15:00	1,80	1,17	0,63	1			1							
	16:00	1,86	1,21	0,65	1			1							
	17:00	1,97	1,28	0,69	1			1							
	18:00	2,11	1,37	0,74	1			1							
	19:00	2,12	1,38	0,74	1			1							
	20:00	2,07	1,35	0,72	1			1							
	21:00	2,00	1,30	0,70	1			1							
	22:00	1,88	1,22	0,66	1			1							
	23:00	1,66	1,12	0,54	1			1							



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 11/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,51	1,12	0,39	1			1							
	01:00	1,44	1,12	0,32	1			1							
	02:00	1,40	1,12	0,28	1			1							
	03:00	1,38	1,12	0,26	1			1							
	04:00	1,35	1,12	0,23	1			1							
	05:00	1,37	1,12	0,25	1			1							
	06:00	1,43	1,12	0,31	1			1							
	07:00	1,51	1,12	0,39	1			1							
	08:00	1,62	1,12	0,50	1			1							
	09:00	1,73	1,13	0,61	1			1							
	10:00	1,83	1,19	0,64	1			1							
	11:00	1,90	1,24	0,67	1			1							
	12:00	1,92	1,25	0,67	1			1							
	13:00	1,88	1,22	0,66	1			1							
	14:00	1,81	1,18	0,63	1			1							
	15:00	1,85	1,21	0,64	1			1							
	16:00	1,96	1,40	0,56	1			1							
	17:00	2,12	1,71	0,41	1			1	1						
	18:00	2,22	1,89	0,33	1			1	1						
	19:00	2,29	2,02	0,27	1			1	1						
	20:00	2,30	2,09	0,21	1			1	1						
	21:00	2,17	1,98	0,18	1			1	1						
	22:00	1,95	1,80	0,15	1			1	1						
	23:00	1,70	1,59	0,11	1			1							



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 12/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,49	1,49	0,00	1			1							
	01:00	1,39	1,39	0,00	1			1							
	02:00	1,35	1,34	0,01	1			1							
	03:00	1,35	1,32	0,02	1			1							
	04:00	1,36	1,30	0,06	1			1							
	05:00	1,37	1,28	0,09	1			1							
	06:00	1,42	1,35	0,07	1			1							
	07:00	1,52	1,45	0,06	1			1							
	08:00	1,63	1,49	0,14	1			1							
	09:00	1,77	1,61	0,16	1			1							
	10:00	1,90	1,76	0,14	1			1	1						
	11:00	2,00	1,85	0,15	1			1	1						
	12:00	2,04	1,83	0,20	1			1	1						
	13:00	2,01	1,77	0,24	1			1	1						
	14:00	2,02	1,75	0,28	1			1	1						
	15:00	1,97	1,57	0,40	1			1							
	16:00	1,98	1,29	0,69	1			1							
	17:00	2,15	1,40	0,75	1			1							
	18:00	2,31	1,50	0,81	1			1							
	19:00	2,39	1,55	0,84	1			1							
	20:00	2,31	1,50	0,81	1			1							
	21:00	2,15	1,40	0,75	1			1							
	22:00	1,92	1,25	0,67	1			1							
	23:00	1,66	1,12	0,54	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 13/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,51	1,12	0,39	1			1							
	01:00	1,38	1,12	0,26	1			1							
	02:00	1,33	1,12	0,21	1			1							
	03:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	04:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	05:00	1,33	1,12	0,21	1			1							
	06:00	1,39	1,12	0,27	1			1							
	07:00	1,46	1,12	0,34	1			1							
	08:00	1,55	1,12	0,43	1			1							
	09:00	1,64	1,12	0,52	1			1							
	10:00	1,74	1,13	0,61	1			1							
	11:00	1,91	1,24	0,67	1			1							
	12:00	1,95	1,27	0,68	1			1							
	13:00	1,97	1,28	0,69	1			1							
	14:00	1,99	1,30	0,70	1			1							
	15:00	1,98	1,29	0,69	1			1							
	16:00	2,06	1,34	0,72	1			1							
	17:00	2,24	1,46	0,78	1			1							
	18:00	2,39	1,55	0,84	1			1							
	19:00	2,41	1,57	0,84	1			1							
	20:00	2,37	1,54	0,83	1			1							
	21:00	2,18	1,42	0,76	1			1							
	22:00	1,94	1,26	0,68	1			1							
	23:00	1,68	1,12	0,56	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 14/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,49	1,12	0,37	1			1							
	01:00	1,39	1,12	0,27	1			1							
	02:00	1,34	1,12	0,22	1			1							
	03:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	04:00	1,31	1,12	0,19	1			1							
	05:00	1,30	1,12	0,18	1			1							
	06:00	1,35	1,12	0,23	1			1							
	07:00	1,46	1,29	0,16	1			1							
	08:00	1,54	1,45	0,10	1			1							
	09:00	1,64	1,55	0,09	1			1							
	10:00	1,77	1,67	0,10	1			1							
	11:00	1,87	1,83	0,04	1			1	1						
	12:00	1,85	1,83	0,02	1			1	1						
	13:00	1,84	1,80	0,04	1			1	1						
	14:00	1,82	1,77	0,05	1			1	1						
	15:00	1,89	1,85	0,05	1			1	1						
	16:00	1,97	1,90	0,07	1			1	1						
	17:00	2,14	2,07	0,07	1			1	1						
	18:00	2,32	2,24	0,08	1			1	1						
	19:00	2,35	2,30	0,05	1			1	1						
	20:00	2,30	2,25	0,05	1			1	1						
	21:00	2,13	2,08	0,05	1			1	1						
	22:00	1,90	1,86	0,04	1			1	1						
	23:00	1,63	1,60	0,03	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 15/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,44	1,41	0,02	1			1							
	01:00	1,36	1,34	0,03	1			1							
	02:00	1,32	1,29	0,03	1			1							
	03:00	1,30	1,26	0,04	1			1							
	04:00	1,31	1,26	0,05	1			1							
	05:00	1,35	1,28	0,07	1			1							
	06:00	1,43	1,35	0,08	1			1							
	07:00	1,56	1,47	0,09	1			1							
	08:00	1,72	1,63	0,10	1			1							
	09:00	1,79	1,69	0,10	1			1							
	10:00	1,84	1,70	0,15	1			1							
	11:00	1,87	1,59	0,28	1			1							
	12:00	1,87	1,35	0,52	1			1							
	13:00	1,87	1,21	0,65	1			1							
	14:00	1,87	1,22	0,66	1			1							
	15:00	1,92	1,25	0,67	1			1							
	16:00	2,00	1,36	0,64	1			1							
	17:00	2,18	1,57	0,61	1			1							
	18:00	2,36	1,86	0,50	1			1	1						
	19:00	2,40	1,94	0,46	1			1	1						
	20:00	2,36	1,88	0,48	1			1	1						
	21:00	2,22	1,73	0,49	1			1	1						
	22:00	2,02	1,58	0,44	1			1							
	23:00	1,79	1,16	0,63	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 16/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,53	1,12	0,41	1			1							
	01:00	1,42	1,12	0,30	1			1							
	02:00	1,35	1,12	0,23	1			1							
	03:00	1,33	1,12	0,21	1			1							
	04:00	1,34	1,12	0,22	1			1							
	05:00	1,36	1,12	0,24	1			1							
	06:00	1,43	1,12	0,31	1			1							
	07:00	1,52	1,12	0,40	1			1							
	08:00	1,61	1,12	0,49	1			1							
	09:00	1,68	1,12	0,56	1			1							
	10:00	1,74	1,13	0,61	1			1							
	11:00	1,77	1,15	0,62	1			1							
	12:00	1,79	1,17	0,63	1			1							
	13:00	1,78	1,16	0,62	1			1							
	14:00	1,76	1,14	0,61	1			1							
	15:00	1,78	1,23	0,54	1			1							
	16:00	1,88	1,41	0,47	1			1							
	17:00	2,05	1,66	0,39	1			1							
	18:00	2,18	2,05	0,13	1			1	1						
	19:00	2,27	2,22	0,06	1			1	1						
	20:00	2,27	2,26	0,01	1			1	1						
	21:00	2,12	2,09	0,03	1			1	1						
	22:00	1,95	1,86	0,09	1			1	1						
	23:00	1,75	1,62	0,13	1			1							



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 17/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,57	1,51	0,06	1					1					
	01:00	1,47	1,42	0,04	1					1					
	02:00	1,42	1,37	0,05	1					1					
	03:00	1,41	1,34	0,07	1					1					
	04:00	1,40	1,34	0,06	1					1					
	05:00	1,41	1,38	0,04	1					1					
	06:00	1,47	1,46	0,01	1					1					
	07:00	1,56	1,56	0,00	1					1					
	08:00	1,65	1,65	0,00	1					1					
	09:00	1,72	1,72	0,00	1				1	1					
	10:00	1,77	1,77	0,00	1				1	1					
	11:00	1,83	1,83	0,00	1				1	1					
	12:00	1,89	1,89	0,00	1				1	1					
	13:00	1,85	1,85	0,00	1				1	1					
	14:00	1,79	1,79	0,00	1				1	1					
	15:00	1,78	1,78	0,00	1				1	1					
	16:00	1,89	1,87	0,02	1				1	1					
	17:00	2,15	2,10	0,05	1				1	1					
	18:00	2,30	2,20	0,10	1				1	1					
	19:00	2,31	2,13	0,17	1				1	1					
	20:00	2,25	2,02	0,23	1				1	1					
	21:00	2,13	1,76	0,37	1				1	1					
	22:00	1,94	1,51	0,43	1					1					
	23:00	1,73	1,29	0,44	1					1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 18/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,49	1,12	0,37	1			1							
	01:00	1,41	1,12	0,29	1			1							
	02:00	1,35	1,12	0,23	1			1							
	03:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	04:00	1,34	1,12	0,22	1			1							
	05:00	1,36	1,12	0,24	1			1							
	06:00	1,39	1,12	0,27	1			1							
	07:00	1,47	1,12	0,35	1			1							
	08:00	1,55	1,12	0,43	1			1							
	09:00	1,61	1,12	0,49	1			1							
	10:00	1,67	1,12	0,55	1			1							
	11:00	1,68	1,12	0,56	1			1							
	12:00	1,70	1,12	0,58	1			1							
	13:00	1,67	1,12	0,55	1			1							
	14:00	1,65	1,12	0,53	1			1							
	15:00	1,66	1,12	0,54	1			1							
	16:00	1,75	1,14	0,61	1			1							
	17:00	1,93	1,26	0,68	1			1							
	18:00	2,09	1,36	0,73	1			1							
	19:00	2,15	1,40	0,75	1			1							
	20:00	2,14	1,39	0,75	1			1							
	21:00	2,06	1,34	0,72	1			1							
	22:00	1,85	1,20	0,65	1			1							
	23:00	1,61	1,12	0,49	1			1							



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 19/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,46	1,12	0,34	1			1							
	01:00	1,37	1,12	0,25	1			1							
	02:00	1,31	1,12	0,19	1			1							
	03:00	1,29	1,12	0,17	1			1							
	04:00	1,28	1,12	0,16	1			1							
	05:00	1,31	1,12	0,19	1			1							
	06:00	1,36	1,12	0,24	1			1							
	07:00	1,41	1,12	0,29	1			1							
	08:00	1,48	1,12	0,36	1			1							
	09:00	1,56	1,12	0,44	1			1							
	10:00	1,64	1,12	0,52	1			1							
	11:00	1,68	1,12	0,56	1			1							
	12:00	1,69	1,12	0,57	1			1							
	13:00	1,69	1,12	0,57	1			1							
	14:00	1,70	1,12	0,58	1			1							
	15:00	1,66	1,12	0,54	1			1							
	16:00	1,71	1,12	0,59	1			1							
	17:00	1,87	1,22	0,66	1			1							
	18:00	2,04	1,32	0,71	1			1							
	19:00	2,10	1,36	0,73	1			1							
	20:00	2,06	1,34	0,72	1			1							
	21:00	1,99	1,39	0,60	1			1							
	22:00	1,86	1,27	0,59	1			1							
	23:00	1,63	1,12	0,51	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 20/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	01:00	1,28	1,12	0,16	1				1						
	02:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	03:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	04:00	1,24	1,17	0,07	1				1						
	05:00	1,24	1,17	0,06	1				1						
	06:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	07:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	08:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	09:00	1,53	1,12	0,41	1				1						
	10:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	11:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	12:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	13:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	14:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	15:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	16:00	1,71	1,20	0,50	1				1						
	17:00	1,87	1,54	0,33	1				1						
	18:00	2,02	1,45	0,58	1				1						
	19:00	2,09	1,45	0,64	1				1						
	20:00	2,09	1,39	0,69	1				1						
	21:00	1,97	1,40	0,57	1				1						
	22:00	1,79	1,24	0,55	1				1						
	23:00	1,57	1,25	0,32	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 21/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	01:00	1,25	1,12	0,13	1				1						
	02:00	1,21	1,12	0,09	1				1						
	03:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	04:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	05:00	1,20	1,12	0,08	1				1						
	06:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	07:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	08:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	09:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	10:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	11:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	12:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	13:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	14:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	15:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	16:00	1,80	1,17	0,63	1				1						
	17:00	1,95	1,27	0,68	1				1						
	18:00	2,06	1,34	0,72	1				1						
	19:00	2,11	1,37	0,74	1				1						
	20:00	2,09	1,36	0,73	1				1						
	21:00	1,97	1,28	0,69	1				1						
	22:00	1,78	1,15	0,62	1				1						
	23:00	1,54	1,12	0,42	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 22/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	01:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	02:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	03:00	1,18	1,12	0,06	1				1						
	04:00	1,19	1,12	0,07	1				1						
	05:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	06:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	07:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	08:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	09:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	10:00	1,72	1,12	0,60	1				1						
	11:00	1,77	1,15	0,62	1				1						
	12:00	1,79	1,17	0,63	1				1						
	13:00	1,80	1,17	0,63	1				1						
	14:00	1,82	1,18	0,64	1				1						
	15:00	1,89	1,23	0,66	1				1						
	16:00	2,00	1,30	0,70	1				1						
	17:00	2,17	1,41	0,76	1				1						
	18:00	2,29	1,49	0,80	1				1						
	19:00	2,33	1,51	0,82	1				1						
	20:00	2,30	1,49	0,80	1				1						
	21:00	2,19	1,42	0,77	1				1						
	22:00	2,01	1,31	0,70	1				1						
	23:00	1,79	1,17	0,63	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 23/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	01:00	1,41	1,12	0,29	1				1						
	02:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	03:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	04:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	05:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	06:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	07:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	08:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	09:00	1,79	1,16	0,63	1				1						
	10:00	1,83	1,19	0,64	1				1						
	11:00	1,88	1,22	0,66	1				1						
	12:00	1,89	1,23	0,66	1				1						
	13:00	1,90	1,24	0,67	1				1						
	14:00	1,91	1,24	0,67	1				1						
	15:00	1,96	1,28	0,69	1				1						
	16:00	2,04	1,33	0,71	1				1						
	17:00	2,22	1,45	0,78	1				1						
	18:00	2,35	1,53	0,82	1				1						
	19:00	2,36	1,54	0,83	1				1						
	20:00	2,34	1,52	0,82	1				1						
	21:00	2,21	1,44	0,77	1				1						
	22:00	2,03	1,32	0,71	1				1						
	23:00	1,82	1,18	0,64	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	01:00	1,53	1,12	0,41	1				1						
	02:00	1,48	1,12	0,36	1				1						
	03:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	04:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	05:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	06:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	07:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	08:00	1,71	1,12	0,59	1				1						
	09:00	1,80	1,17	0,63	1				1						
	10:00	1,86	1,21	0,65	1				1						
	11:00	1,89	1,23	0,66	1				1						
	12:00	1,88	1,23	0,66	1				1						
	13:00	1,88	1,22	0,66	1				1						
	14:00	1,90	1,23	0,66	1				1						
	15:00	1,94	1,26	0,68	1				1						
	16:00	2,02	1,32	0,71	1				1						
	17:00	2,22	1,44	0,78	1				1						
	18:00	2,39	1,55	0,84	1				1						
	19:00	2,43	1,58	0,85	1				1						
	20:00	2,31	1,50	0,81	1				1						
	21:00	2,18	1,42	0,76	1				1						
	22:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	23:00	1,76	1,14	0,61	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	01:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	02:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	03:00	1,48	1,12	0,36	1				1						
	04:00	1,48	1,12	0,36	1				1						
	05:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	06:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	07:00	1,64	1,13	0,51	1				1						
	08:00	1,74	1,45	0,29	1				1						
	09:00	1,80	1,60	0,19	1				1						
	10:00	1,85	1,68	0,16	1				1						
	11:00	1,85	1,77	0,09	1				1	1					
	12:00	1,82	1,75	0,07	1				1	1					
	13:00	1,79	1,72	0,07	1				1	1					
	14:00	1,78	1,72	0,07	1				1	1					
	15:00	1,81	1,73	0,07	1				1	1					
	16:00	1,93	1,85	0,07	1				1	1					
	17:00	2,17	2,08	0,09	1				1	1					
	18:00	2,40	2,32	0,07	1				1	1					
	19:00	2,45	2,39	0,06	1				1	1					
	20:00	2,40	2,32	0,08	1				1	1					
	21:00	2,24	2,14	0,10	1				1	1					
	22:00	2,04	1,82	0,22	1				1	1					
	23:00	1,74	1,24	0,50	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,54	1,51	0,02	1				1						
	01:00	1,45	1,44	0,00	1				1						
	02:00	1,39	1,34	0,05	1				1						
	03:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	04:00	1,35	1,12	0,23	1				1						
	05:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	06:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	07:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	08:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	09:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	10:00	1,64	1,12	0,52	1				1						
	11:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	12:00	1,67	1,12	0,55	1				1						
	13:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	14:00	1,63	1,12	0,51	1				1						
	15:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	16:00	1,78	1,50	0,29	1				1						
	17:00	2,04	1,86	0,18	1			1	1						
	18:00	2,32	2,01	0,32	1			1	1						
	19:00	2,41	2,06	0,34	1			1	1						
	20:00	2,38	2,01	0,37	1			1	1						
	21:00	2,19	1,86	0,34	1			1	1						
	22:00	1,98	1,72	0,25	1			1	1						
	23:00	1,72	1,33	0,39	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 27/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	01:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	02:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	03:00	1,30	1,12	0,18	1				1						
	04:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	05:00	1,31	1,12	0,19	1				1						
	06:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	07:00	1,43	1,25	0,18	1				1						
	08:00	1,51	1,48	0,02	1				1						
	09:00	1,59	1,58	0,01	1				1						
	10:00	1,66	1,63	0,02	1				1						
	11:00	1,75	1,71	0,04	1				1						
	12:00	1,71	1,67	0,04	1				1						
	13:00	1,68	1,59	0,08	1				1						
	14:00	1,64	1,50	0,14	1				1						
	15:00	1,68	1,49	0,19	1				1						
	16:00	1,78	1,63	0,15	1				1						
	17:00	2,01	1,96	0,05	1			1	1						
	18:00	2,28	2,25	0,03	1			1	1						
	19:00	2,31	2,23	0,07	1			1	1						
	20:00	2,25	2,10	0,15	1		2,10	1	1						
	21:00	2,08	1,79	0,29	1			1	1						
	22:00	1,87	1,54	0,33	1				1						
	23:00	1,61	1,12	0,49	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 28/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	01:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	02:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	03:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	04:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	05:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	06:00	1,26	1,12	0,14	1				1						
	07:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	08:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	09:00	1,53	1,12	0,41	1				1						
	10:00	1,63	1,13	0,50	1				1						
	11:00	1,77	1,15	0,62	1				1						
	12:00	1,81	1,25	0,56	1				1						
	13:00	1,83	1,19	0,64	1				1						
	14:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	15:00	1,93	1,44	0,49	1				1						
	16:00	1,98	1,40	0,58	1				1						
	17:00	2,11	1,37	0,74	1				1						
	18:00	2,30	1,49	0,80	1				1						
	19:00	2,32	1,50	0,81	1				1						
	20:00	2,26	1,47	0,79	1				1						
	21:00	2,09	1,36	0,73	1				1						
	22:00	1,87	1,22	0,66	1				1						
	23:00	1,59	1,12	0,47	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 29/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	01:00	1,29	1,12	0,17	1				1						
	02:00	1,24	1,12	0,12	1				1						
	03:00	1,22	1,12	0,10	1				1						
	04:00	1,23	1,12	0,11	1				1						
	05:00	1,27	1,12	0,15	1				1						
	06:00	1,36	1,12	0,24	1				1						
	07:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	08:00	1,67	1,12	0,55	1				1						
	09:00	1,84	1,19	0,64	1				1						
	10:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	11:00	2,09	1,36	0,73	1				1						
	12:00	2,13	1,39	0,75	1				1						
	13:00	2,16	1,40	0,75	1				1						
	14:00	2,17	1,41	0,76	1				1						
	15:00	2,25	1,46	0,79	1				1						
	16:00	2,29	1,49	0,80	1				1						
	17:00	2,39	1,55	0,84	1				1						
	18:00	2,54	1,65	0,89	1				1						
	19:00	2,55	1,66	0,89	1				1						
	20:00	2,49	1,62	0,87	1				1						
	21:00	2,34	1,52	0,82	1				1						
	22:00	2,13	1,39	0,75	1				1						
	23:00	1,89	1,23	0,66	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 30/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη	00:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	01:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	02:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	03:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	04:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	05:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	06:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	07:00	1,68	1,12	0,56	1				1						
	08:00	1,84	1,20	0,65	1				1						
	09:00	2,00	1,30	0,70	1				1						
	10:00	2,15	1,40	0,75	1				1						
	11:00	2,17	1,41	0,76	1				1						
	12:00	2,18	1,42	0,76	1				1						
	13:00	2,20	1,43	0,77	1				1						
	14:00	2,14	1,39	0,75	1				1						
	15:00	2,19	1,43	0,77	1				1						
	16:00	2,29	1,49	0,80	1				1						
	17:00	2,39	1,68	0,71	1			1	1						
	18:00	2,52	1,68	0,84	1			1	1						
	19:00	2,54	1,68	0,86	1			1	1						
	20:00	2,51	1,68	0,83	1			1	1						
	21:00	2,40	1,68	0,72	1			1	1						
	22:00	2,20	1,43	0,77	1				1						
	23:00	1,98	1,28	0,69	1				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 31/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη	00:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	01:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	02:00	1,53	1,12	0,41	1				1						
	03:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	04:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	05:00	1,52	1,12	0,40	1				1						
	06:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	07:00	1,69	1,12	0,57	1				1						
	08:00	1,81	1,17	0,63	1				1						
	09:00	1,90	1,24	0,67	1				1						
	10:00	1,98	1,29	0,69	1				1						
	11:00	2,04	1,32	0,71	1				1						
	12:00	2,03	1,32	0,71	1				1						
	13:00	2,03	1,32	0,71	1				1						
	14:00	2,05	1,33	0,72	1				1						
	15:00	2,10	1,37	0,74	1				1						
	16:00	2,20	1,43	0,77	1				1						
	17:00	2,37	1,54	0,83	1				1						
	18:00	2,55	1,66	0,89	1				1						
	19:00	2,58	1,67	0,90	1				1						
	20:00	2,50	1,63	0,88	1				1						
	21:00	2,32	1,51	0,81	1				1						
	22:00	2,09	1,36	0,73	1				1						
	23:00	1,86	1,21	0,65	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/2/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη	00:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	01:00	1,50	1,12	0,38	1				1						
	02:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	03:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	04:00	1,43	1,12	0,31	1				1						
	05:00	1,45	1,12	0,33	1				1						
	06:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	07:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	08:00	1,73	1,12	0,61	1				1						
	09:00	1,86	1,21	0,65	1				1						
	10:00	1,90	1,23	0,66	1				1						
	11:00	1,92	1,25	0,67	1				1						
	12:00	1,93	1,26	0,68	1				1						
	13:00	1,93	1,26	0,68	1				1						
	14:00	1,98	1,29	0,69	1				1						
	15:00	2,00	1,30	0,70	1				1						
	16:00	2,13	1,38	0,74	1				1						
	17:00	2,32	1,51	0,81	1				1						
	18:00	2,22	1,45	0,78	1				1						
	19:00	2,59	1,92	0,67	1			1	1						
	20:00	2,45	1,91	0,54	1			1	1						
	21:00	2,31	1,89	0,42	1			1	1						
	22:00	2,07	1,80	0,27	1			1	1						
	23:00	1,79	1,54	0,25	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 2/2/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή	00:00	1,65	1,50	0,15	1				1						
	01:00	1,56	1,37	0,19	1				1						
	02:00	1,51	1,33	0,18	1				1						
	03:00	1,48	1,30	0,18	1				1						
	04:00	1,47	1,25	0,22	1				1						
	05:00	1,48	1,24	0,25	1				1						
	06:00	1,54	1,35	0,20	1				1						
	07:00	1,65	1,47	0,18	1				1						
	08:00	1,70	1,52	0,19	1				1						
	09:00	1,77	1,55	0,23	1				1						
	10:00	1,83	1,54	0,29	1				1						
	11:00	1,87	1,61	0,26	1				1						
	12:00	1,86	1,55	0,32	1				1						
	13:00	1,87	1,59	0,28	1				1						
	14:00	1,88	1,36	0,52	1				1						
	15:00	1,97	1,52	0,45	1				1						
	16:00	2,06	1,60	0,45	1				1						
	17:00	2,22	1,87	0,35	1			1	1						
	18:00	2,44	2,09	0,36	1			1	1						
	19:00	2,54	2,22	0,33	1			1	1						
	20:00	2,49	2,18	0,31	1		1	1	1						
	21:00	2,33	2,12	0,21	1			1	1						
	22:00	2,13	1,81	0,32	1			1	1						
	23:00	1,81	1,51	0,30	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 3/2/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο	00:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	01:00	1,51	1,12	0,39	1				1						
	02:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	03:00	1,41	1,12	0,29	1				1						
	04:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	05:00	1,40	1,12	0,28	1				1						
	06:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	07:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	08:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	09:00	1,70	1,12	0,58	1				1						
	10:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	11:00	1,80	1,28	0,52	1				1						
	12:00	1,82	1,18	0,64	1				1						
	13:00	1,83	1,19	0,64	1				1						
	14:00	1,85	1,20	0,65	1				1						
	15:00	1,90	1,23	0,66	1				1						
	16:00	1,99	1,29	0,70	1				1						
	17:00	2,22	1,64	0,58	1				1						
	18:00	2,45	2,11	0,34	1			1	1						
	19:00	2,50	2,33	0,17	1			1	1						
	20:00	2,48	2,40	0,09	1			1	1						
	21:00	2,31	2,27	0,05	1			1	1						
	22:00	2,11	2,07	0,04	1			1	1						
	23:00	1,82	1,77	0,05	1			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 4/2/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή	00:00	1,56	1,51	0,05	1				1						
	01:00	1,46	1,39	0,08	1				1						
	02:00	1,41	1,32	0,08	1				1						
	03:00	1,37	1,27	0,10	1				1						
	04:00	1,35	1,22	0,13	1				1						
	05:00	1,34	1,23	0,12	1				1						
	06:00	1,38	1,25	0,13	1				1						
	07:00	1,46	1,34	0,12	1				1						
	08:00	1,49	1,41	0,08	1				1						
	09:00	1,54	1,48	0,06	1				1						
	10:00	1,61	1,55	0,06	1				1						
	11:00	1,67	1,61	0,06	1				1						
	12:00	1,69	1,60	0,09	1				1						
	13:00	1,71	1,64	0,06	1				1						
	14:00	1,70	1,64	0,05	1				1						
	15:00	1,75	1,73	0,02	1			1	1						
	16:00	1,84	1,82	0,02	1			1	1						
	17:00	2,04	2,03	0,01	1			1	1						
	18:00	2,32	2,31	0,01	1			1	1						
	19:00	2,39	2,38	0,01	1			1	1						
	20:00	2,38	2,37	0,01	1			1	1						
	21:00	2,23	2,22	0,01	1			1	1						
	22:00	2,02	2,01	0,01	1			1	1						
	23:00	1,73	1,71	0,02	1			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/2/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα	00:00	1,49	1,46	0,03	1				1						
	01:00	1,41	1,37	0,05	1				1						
	02:00	1,37	1,31	0,06	1				1						
	03:00	1,35	1,28	0,07	1				1						
	04:00	1,35	1,28	0,07	1				1						
	05:00	1,38	1,30	0,08	1				1						
	06:00	1,45	1,38	0,07	1				1						
	07:00	1,57	1,50	0,07	1				1						
	08:00	1,70	1,62	0,08	1				1						
	09:00	1,76	1,63	0,12	1				1						
	10:00	1,80	1,66	0,15	1				1						
	11:00	1,82	1,69	0,13	1				1						
	12:00	1,81	1,66	0,15	1				1						
	13:00	1,79	1,60	0,19	1				1						
	14:00	1,78	1,47	0,32	1				1						
	15:00	1,82	1,52	0,30	1				1						
	16:00	1,92	1,63	0,30	1				1						
	17:00	2,12	1,84	0,28	1			1	1						
	18:00	2,38	2,17	0,21	1			1	1						
	19:00	2,47	2,32	0,15	1			1	1						
	20:00	2,48	2,39	0,09	1		2,39	1	1						
	21:00	2,35	2,29	0,06	1			1	1						
	22:00	2,15	2,12	0,03	1			1	1						
	23:00	1,89	1,86	0,03	1			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,48	1,31	0,17	1			1						
	01:00	1,39	1,28	0,11	1			1						
	02:00	1,33	1,30	0,03	1			1						
	03:00	1,30	1,29	0,02	1			1						
	04:00	1,28	1,26	0,02	1			1						
	05:00	1,30	1,28	0,02	1			1						
	06:00	1,36	1,36	0,00	1			1						
	07:00	1,42	1,42	0,00	1			1						
	08:00	1,49	1,49	0,00	1			1						
	09:00	1,53	1,53	0,00	1			1						
	10:00	1,58	1,58	0,00	1			1						
	11:00	1,59	1,57	0,02	1			1						
	12:00	1,57	1,52	0,05	1			1						
	13:00	1,53	1,45	0,08	1			1						
	14:00	1,48	1,39	0,09	1			1						
	15:00	1,49	1,42	0,07	1			1						
	16:00	1,61	1,53	0,09	1			1						
	17:00	1,83	1,46	0,37	1			1						
	18:00	2,01	1,41	0,60	1			1						
	19:00	2,16	1,49	0,66	1			1						
	20:00	2,16	1,40	0,76	1			1						
	21:00	2,09	1,36	0,73	1			1						
	22:00	1,92	1,25	0,67	1			1						
	23:00	1,71	1,12	0,59	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,55	1,12	0,43	1			1						
	01:00	1,47	1,12	0,35	1			1						
	02:00	1,42	1,12	0,30	1			1						
	03:00	1,39	1,12	0,27	1			1						
	04:00	1,39	1,12	0,27	1			1						
	05:00	1,40	1,12	0,28	1			1						
	06:00	1,46	1,12	0,34	1			1						
	07:00	1,53	1,12	0,41	1			1						
	08:00	1,57	1,12	0,45	1			1						
	09:00	1,63	1,12	0,51	1			1						
	10:00	1,68	1,12	0,56	1			1						
	11:00	1,70	1,12	0,58	1			1						
	12:00	1,70	1,12	0,58	1			1						
	13:00	1,68	1,12	0,56	1			1						
	14:00	1,66	1,12	0,54	1			1						
	15:00	1,67	1,12	0,55	1			1						
	16:00	1,73	1,12	0,61	1			1						
	17:00	1,89	1,23	0,66	1			1						
	18:00	2,11	1,37	0,74	1			1						
	19:00	2,24	1,45	0,78	1			1						
	20:00	2,23	1,45	0,78	1			1						
	21:00	2,13	1,38	0,75	1			1						
	22:00	1,96	1,28	0,69	1			1						
	23:00	1,72	1,12	0,60	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024						
Α Ρ Χ Ε Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	01:00	1,38	1,12	0,26	1				1						
	02:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	03:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	04:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	05:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	06:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	07:00	1,44	1,12	0,32	1				1						
	08:00	1,49	1,12	0,37	1				1						
	09:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	10:00	1,59	1,12	0,47	1				1						
	11:00	1,61	1,12	0,49	1				1						
	12:00	1,60	1,12	0,48	1				1						
	13:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	14:00	1,57	1,12	0,45	1				1						
	15:00	1,58	1,12	0,46	1				1						
	16:00	1,65	1,12	0,53	1				1						
	17:00	1,80	1,17	0,63	1				1						
	18:00	2,01	1,31	0,70	1				1						
	19:00	2,11	1,37	0,74	1				1						
	20:00	2,15	1,53	0,62	1				1						
	21:00	2,03	1,68	0,35	1				1						
	22:00	1,87	1,75	0,12	1				1						
	23:00	1,66	1,60	0,05	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ρ ε ι :	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,49	1,32	0,17	1				1						
	01:00	1,40	1,30	0,10	1				1						
	02:00	1,35	1,19	0,16	1				1						
	03:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	04:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	05:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	06:00	1,39	1,23	0,16	1				1						
	07:00	1,45	1,33	0,11	1				1						
	08:00	1,50	1,39	0,11	1				1						
	09:00	1,55	1,38	0,17	1				1						
	10:00	1,58	1,44	0,14	1				1						
	11:00	1,58	1,49	0,09	1				1						
	12:00	1,56	1,49	0,07	1				1						
	13:00	1,54	1,50	0,05	1				1						
	14:00	1,54	1,50	0,03	1				1						
	15:00	1,58	1,55	0,02	1				1						
	16:00	1,68	1,65	0,03	1				1						
	17:00	1,87	1,85	0,02	1	1			1						
	18:00	2,12	2,09	0,03	1	1			1						
	19:00	2,21	2,16	0,05	1	1			1						
	20:00	2,20	2,07	0,13	1	1			1						
	21:00	2,11	1,90	0,21	1	1			1						
	22:00	1,95	1,72	0,23	1	1			1						
	23:00	1,72	1,41	0,31	1				1						

Η μονάδα G8 είναι μη διαθέσιμη λόγω βλάβης.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,40	1,12	0,28	1		1							
	01:00	1,32	1,12	0,20	1		1							
	02:00	1,27	1,12	0,15	1		1							
	03:00	1,26	1,12	0,14	1		1							
	04:00	1,26	1,12	0,14	1		1							
	05:00	1,28	1,12	0,16	1		1							
	06:00	1,32	1,12	0,20	1		1							
	07:00	1,37	1,12	0,25	1		1							
	08:00	1,42	1,12	0,30	1		1							
	09:00	1,46	1,12	0,34	1		1							
	10:00	1,51	1,12	0,39	1		1							
	11:00	1,53	1,12	0,41	1		1							
	12:00	1,54	1,12	0,42	1		1							
	13:00	1,54	1,12	0,42	1		1							
	14:00	1,57	1,12	0,45	1		1							
	15:00	1,67	1,12	0,55	1		1							
	16:00	1,71	1,12	0,59	1		1							
	17:00	1,85	1,20	0,65	1		1							
	18:00	2,05	1,39	0,65	1		1							
	19:00	2,10	1,54	0,56	1		1							
	20:00	2,12	1,62	0,50	1		1							
	21:00	2,02	1,42	0,60	1		1							
	22:00	1,82	1,18	0,64	1		1							
	23:00	1,59	1,12	0,47	1		1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,37	1,12	0,25	1			1							
	01:00	1,28	1,12	0,16	1			1							
	02:00	1,23	1,12	0,11	1			1							
	03:00	1,21	1,12	0,09	1			1							
	04:00	1,20	1,12	0,08	1			1							
	05:00	1,21	1,12	0,09	1			1							
	06:00	1,23	1,12	0,11	1			1							
	07:00	1,27	1,12	0,15	1			1							
	08:00	1,31	1,12	0,19	1			1							
	09:00	1,35	1,12	0,23	1			1							
	10:00	1,40	1,12	0,28	1			1							
	11:00	1,45	1,12	0,33	1			1							
	12:00	1,47	1,12	0,35	1			1							
	13:00	1,47	1,12	0,35	1			1							
	14:00	1,47	1,12	0,35	1			1							
	15:00	1,57	1,12	0,45	1			1							
	16:00	1,63	1,12	0,51	1			1							
	17:00	1,71	1,12	0,59	1			1							
	18:00	1,89	1,23	0,66	1			1							
	19:00	1,95	1,27	0,68	1			1							
	20:00	1,97	1,28	0,69	1			1							
	21:00	1,88	1,22	0,66	1			1							
	22:00	1,69	1,12	0,57	1			1							
	23:00	1,45	1,12	0,33	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	01:00	1,24	1,12	0,12	1			1							
	02:00	1,19	1,12	0,07	1			1							
	03:00	1,17	1,12	0,04	1			1							
	04:00	1,16	1,12	0,04	1			1							
	05:00	1,18	1,12	0,06	1			1							
	06:00	1,23	1,12	0,11	1			1							
	07:00	1,30	1,12	0,18	1			1							
	08:00	1,42	1,12	0,30	1			1							
	09:00	1,54	1,12	0,42	1			1							
	10:00	1,64	1,12	0,52	1			1							
	11:00	1,71	1,12	0,59	1			1							
	12:00	1,75	1,13	0,61	1			1							
	13:00	1,77	1,15	0,62	1			1							
	14:00	1,77	1,15	0,62	1			1							
	15:00	1,61	1,12	0,49	1			1							
	16:00	1,67	1,12	0,55	1			1							
	17:00	1,80	1,17	0,63	1			1							
	18:00	1,98	1,29	0,69	1			1							
	19:00	2,06	1,34	0,72	1			1							
	20:00	2,07	1,35	0,73	1			1							
	21:00	2,00	1,30	0,70	1			1							
	22:00	1,83	1,19	0,64	1			1							
	23:00	1,62	1,12	0,50	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024						
Α Ρ Χ Η Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,51	1,24	0,27	1			1				B			
	01:00	1,42	1,28	0,14	1			1				B			
	02:00	1,37	1,19	0,18	1			1				B			
	03:00	1,35	1,12	0,23	1			1				B			
	04:00	1,34	1,17	0,17	1			1				B			
	05:00	1,35	1,16	0,19	1			1				B			
	06:00	1,41	1,17	0,24	1			1				B			
	07:00	1,49	1,29	0,20	1			1				B			
	08:00	1,55	1,44	0,11	1			1				B			
	09:00	1,60	1,47	0,13	1			1				B			
	10:00	1,63	1,50	0,13	1			1				B			
	11:00	1,66	1,50	0,16	1			1				B			
	12:00	1,66	1,51	0,15	1			1				B			
	13:00	1,64	1,49	0,15	1			1				B			
	14:00	1,61	1,48	0,13	1			1				B			
	15:00	1,61	1,56	0,05	1			1				B			
	16:00	1,72	1,68	0,03	1		1	1				B			
	17:00	1,88	1,86	0,02	1		1	1				B			
	18:00	2,12	2,11	0,01	1		1	1				B			
	19:00	2,19	2,17	0,01	1		1	1				B			
	20:00	2,17	2,15	0,02	1		1	1				B			
	21:00	2,08	2,04	0,04	1		1	1				B			
	22:00	1,95	1,83	0,11	1		1	1				B			
	23:00	1,76	1,61	0,15	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,42	1,31	0,11	1				1			B			
	01:00	1,34	1,21	0,13	1				1			B			
	02:00	1,30	1,12	0,18	1				1			B			
	03:00	1,28	1,12	0,16	1				1			B			
	04:00	1,27	1,12	0,15	1				1			B			
	05:00	1,29	1,12	0,16	1				1			B			
	06:00	1,34	1,12	0,22	1				1			B			
	07:00	1,43	1,12	0,31	1				1			B			
	08:00	1,48	1,12	0,36	1				1			B			
	09:00	1,54	1,12	0,42	1				1			B			
	10:00	1,58	1,12	0,46	1				1			B			
	11:00	1,61	1,12	0,49	1				1			B			
	12:00	1,61	1,12	0,49	1				1			B			
	13:00	1,63	1,12	0,51	1				1			B			
	14:00	1,62	1,12	0,50	1				1			B			
	15:00	1,67	1,12	0,54	1				1			B			
	16:00	1,75	1,13	0,61	1				1			B			
	17:00	1,83	1,19	0,64	1				1			B			
	18:00	2,03	1,32	0,71	1				1			B			
	19:00	2,13	1,38	0,74	1				1			B			
	20:00	2,13	1,38	0,74	1				1			B			
	21:00	2,00	1,30	0,70	1				1			B			
	22:00	1,84	1,19	0,64	1				1			B			
	23:00	1,63	1,12	0,51	1				1			B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024						
Α Ρ Χ Ε Ι Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,38	1,12	0,26	1				1			B			
	01:00	1,31	1,12	0,19	1				1			B			
	02:00	1,28	1,12	0,16	1				1			B			
	03:00	1,26	1,12	0,14	1				1			B			
	04:00	1,25	1,12	0,13	1				1			B			
	05:00	1,26	1,12	0,14	1				1			B			
	06:00	1,31	1,12	0,19	1				1			B			
	07:00	1,36	1,12	0,24	1				1			B			
	08:00	1,46	1,12	0,34	1				1			B			
	09:00	1,55	1,12	0,43	1				1			B			
	10:00	1,66	1,12	0,54	1				1			B			
	11:00	1,77	1,15	0,62	1				1			B			
	12:00	1,82	1,18	0,64	1				1			B			
	13:00	1,79	1,17	0,63	1				1			B			
	14:00	1,80	1,17	0,63	1				1			B			
	15:00	1,78	1,16	0,62	1				1			B			
	16:00	1,79	1,16	0,63	1				1			B			
	17:00	1,86	1,21	0,65	1				1			B			
	18:00	2,02	1,31	0,71	1				1			B			
	19:00	2,08	1,35	0,73	1				1			B			
	20:00	2,08	1,35	0,73	1				1			B			
	21:00	1,96	1,28	0,69	1				1			B			
	22:00	1,76	1,14	0,62	1				1			B			
	23:00	1,54	1,12	0,42	1				1			B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,57	1,12	0,45	1				1			B			
	01:00	1,49	1,12	0,37	1				1			B			
	02:00	1,45	1,12	0,33	1				1			B			
	03:00	1,41	1,12	0,29	1				1			B			
	04:00	1,40	1,12	0,28	1				1			B			
	05:00	1,39	1,12	0,27	1				1			B			
	06:00	1,43	1,12	0,31	1				1			B			
	07:00	1,49	1,12	0,37	1				1			B			
	08:00	1,59	1,12	0,47	1				1			B			
	09:00	1,70	1,12	0,58	1				1			B			
	10:00	1,78	1,16	0,62	1				1			B			
	11:00	1,84	1,19	0,64	1				1			B			
	12:00	1,85	1,20	0,65	1				1			B			
	13:00	1,86	1,21	0,65	1				1			B			
	14:00	1,85	1,20	0,65	1				1			B			
	15:00	1,85	1,20	0,65	1				1			B			
	16:00	1,89	1,23	0,66	1				1			B			
	17:00	2,01	1,31	0,70	1				1			B			
	18:00	2,24	1,45	0,78	1				1			B			
	19:00	2,31	1,50	0,81	1				1			B			
	20:00	2,23	1,45	0,78	1				1			B			
	21:00	2,14	1,39	0,75	1				1			B			
	22:00	1,94	1,26	0,68	1				1			B			
	23:00	1,65	1,12	0,53	1				1			B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,58	1,12	0,46	1			1				B			
	01:00	1,48	1,12	0,36	1			1				B			
	02:00	1,46	1,12	0,34	1			1				B			
	03:00	1,42	1,12	0,30	1			1				B			
	04:00	1,40	1,12	0,28	1			1				B			
	05:00	1,40	1,12	0,28	1			1				B			
	06:00	1,44	1,12	0,32	1			1				B			
	07:00	1,51	1,12	0,39	1			1				B			
	08:00	1,59	1,12	0,47	1			1				B			
	09:00	1,71	1,12	0,59	1			1				B			
	10:00	1,77	1,15	0,62	1			1				B			
	11:00	1,78	1,16	0,62	1			1				B			
	12:00	1,88	1,22	0,66	1			1				B			
	13:00	1,93	1,26	0,68	1			1				B			
	14:00	1,94	1,26	0,68	1			1				B			
	15:00	1,97	1,28	0,69	1			1				B			
	16:00	2,01	1,31	0,70	1			1				B			
	17:00	2,18	1,41	0,76	1			1				B			
	18:00	2,38	1,55	0,83	1			1				B			
	19:00	2,42	1,57	0,85	1			1				B			
	20:00	2,35	1,53	0,82	1			1				B			
	21:00	2,19	1,42	0,77	1			1				B			
	22:00	1,97	1,28	0,69	1			1				B			
	23:00	1,68	1,12	0,56	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,54	1,12	0,42	1			1				B			
	01:00	1,44	1,12	0,32	1			1				B			
	02:00	1,39	1,12	0,27	1			1				B			
	03:00	1,35	1,12	0,23	1			1				B			
	04:00	1,33	1,12	0,21	1			1				B			
	05:00	1,33	1,12	0,21	1			1				B			
	06:00	1,36	1,12	0,24	1			1				B			
	07:00	1,41	1,12	0,29	1			1				B			
	08:00	1,45	1,12	0,33	1			1				B			
	09:00	1,52	1,12	0,40	1			1				B			
	10:00	1,59	1,12	0,47	1			1				B			
	11:00	1,65	1,12	0,53	1			1				B			
	12:00	1,68	1,12	0,56	1			1				B			
	13:00	1,69	1,12	0,57	1			1				B			
	14:00	1,69	1,12	0,57	1			1				B			
	15:00	1,74	1,28	0,46	1			1				B			
	16:00	1,83	1,35	0,48	1			1				B			
	17:00	1,99	1,48	0,51	1			1				B			
	18:00	2,21	1,70	0,51	1		1	1				B			
	19:00	2,27	1,79	0,48	1		1	1				B			
	20:00	2,21	1,76	0,45	1		1	1				B			
	21:00	2,07	1,65	0,42	1			1				B			
	22:00	1,85	1,49	0,37	1			1				B			
	23:00	1,57	1,22	0,35	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,46	1,16	0,30	1			1				B			
	01:00	1,38	1,12	0,25	1			1				B			
	02:00	1,33	1,12	0,20	1			1				B			
	03:00	1,30	1,12	0,18	1			1				B			
	04:00	1,30	1,12	0,18	1			1				B			
	05:00	1,32	1,12	0,20	1			1				B			
	06:00	1,39	1,12	0,27	1			1				B			
	07:00	1,50	1,20	0,30	1			1				B			
	08:00	1,60	1,30	0,30	1			1				B			
	09:00	1,68	1,37	0,31	1			1				B			
	10:00	1,73	1,43	0,30	1			1				B			
	11:00	1,76	1,50	0,26	1			1				B			
	12:00	1,75	1,53	0,22	1			1				B			
	13:00	1,73	1,50	0,23	1			1				B			
	14:00	1,73	1,50	0,23	1			1				B			
	15:00	1,77	1,54	0,22	1			1				B			
	16:00	1,85	1,63	0,22	1			1				B			
	17:00	2,00	1,78	0,22	1		1	1				B			
	18:00	2,23	2,03	0,20	1		1	1				B			
	19:00	2,32	2,14	0,18	1		1	1				B			
	20:00	2,28	2,14	0,15	1		1	1				B			
	21:00	2,16	2,06	0,10	1		1	1				B			
	22:00	1,97	1,89	0,08	1		1	1				B			
	23:00	1,74	1,68	0,06	1		1	1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,39	1,12	0,27	1			1				B			
	01:00	1,31	1,12	0,19	1			1				B			
	02:00	1,28	1,12	0,16	1			1				B			
	03:00	1,26	1,12	0,14	1			1				B			
	04:00	1,25	1,12	0,13	1			1				B			
	05:00	1,27	1,12	0,15	1			1				B			
	06:00	1,34	1,12	0,21	1			1				B			
	07:00	1,39	1,12	0,27	1			1				B			
	08:00	1,42	1,12	0,29	1			1				B			
	09:00	1,47	1,17	0,30	1			1				B			
	10:00	1,57	1,36	0,20	1			1				B			
	11:00	1,57	1,38	0,19	1			1				B			
	12:00	1,53	1,30	0,24	1			1				B			
	13:00	1,51	1,30	0,20	1			1				B			
	14:00	1,49	1,37	0,13	1			1				B			
	15:00	1,52	1,38	0,14	1			1				B			
	16:00	1,59	1,44	0,15	1			1				B			
	17:00	1,75	1,62	0,13	1			1				B			
	18:00	2,03	1,89	0,13	1		1	1				B			
	19:00	2,14	1,98	0,16	1		1	1				B			
	20:00	2,13	1,97	0,16	1		1	1				B			
	21:00	2,02	1,88	0,14	1		1	1				B			
	22:00	1,88	1,77	0,11	1		1	1				B			
	23:00	1,70	1,58	0,12	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,48	1,39	0,09	1			1	B	B	B	B			
	01:00	1,42	1,31	0,11	1			1	B	B	B	B			
	02:00	1,37	1,24	0,13	1			1	B	B	B	B			
	03:00	1,34	1,21	0,14	1			1	B	B	B	B			
	04:00	1,33	1,17	0,16	1			1	B	B	B	B			
	05:00	1,35	1,20	0,15	1			1	B	B	B	B			
	06:00	1,40	1,19	0,21	1			1	B	B	B	B			
	07:00	1,44	1,13	0,31	1			1	B	B	B	B			
	08:00	1,48	1,18	0,30	1			1	B	B	B	B			
	09:00	1,53	1,30	0,22	1			1	B	B	B	B			
	10:00	1,56	1,42	0,14	1			1	B	B	B	B			
	11:00	1,59	1,47	0,11	1			1	B	B	B	B			
	12:00	1,61	1,50	0,11	1			1	B	B	B	B			
	13:00	1,62	1,54	0,08	1			1	B	B	B	B			
	14:00	1,57	1,50	0,07	1			1	B	B	B	B			
	15:00	1,59	1,54	0,06	1			1	B	B	B	B			
	16:00	1,67	1,62	0,05	1			1	B	B	B	B			
	17:00	1,78	1,73	0,05	1		1	1	B	B	B	B			
	18:00	2,03	1,93	0,10	1		1	1	B	B	B	B			
	19:00	2,16	2,06	0,10	1		1	1	B	B	B	B			
	20:00	2,15	2,07	0,08	1		1	1	B	B	B	B			
	21:00	2,06	2,02	0,04	1		1	1	B	B	B	B			
	22:00	1,93	1,92	0,01	1		1	1	B	B	B	B			
	23:00	1,68	1,68	0,00	1		1	1	B	B	B	B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,50	1,45	0,04	1			1	B	B	B	B			
	01:00	1,43	1,36	0,07	1			1	B	B	B	B			
	02:00	1,38	1,33	0,05	1			1	B	B	B	B			
	03:00	1,36	1,32	0,04	1			1	B	B	B	B			
	04:00	1,36	1,31	0,04	1			1	B	B	B	B			
	05:00	1,36	1,33	0,03	1			1	B	B	B	B			
	06:00	1,41	1,39	0,01	1			1	B	B	B	B			
	07:00	1,47	1,46	0,00	1			1	B	B	B	B			
	08:00	1,54	1,53	0,01	1			1	B	B	B	B			
	09:00	1,63	1,62	0,01	1			1	B	B	B	B			
	10:00	1,71	1,71	0,01	1		1	1	B	B	B	B			
	11:00	1,72	1,71	0,00	1		1	1	B	B	B	B			
	12:00	1,70	1,69	0,00	1		1	1	B	B	B	B			
	13:00	1,63	1,62	0,01	1			1	B	B	B	B			
	14:00	1,60	1,60	0,00	1			1	B	B	B	B			
	15:00	1,61	1,61	0,00	1			1	B	B	B	B			
	16:00	1,68	1,68	0,00	1			1	B	B	B	B			
	17:00	1,82	1,82	0,00	1		1	1	B	B	B	B			
	18:00	2,09	2,09	0,00	1		1	1	B	B	B	B			
	19:00	2,23	2,23	0,00	1		1	1	B	B	B	B			
	20:00	2,19	2,19	0,00	1		1	1	B	B	B	B			
	21:00	2,12	2,11	0,01	1		1	1	B	B	B	B			
	22:00	1,94	1,91	0,03	1		1	1	B	B	B	B			
	23:00	1,68	1,62	0,06	1			1	B	B	B	B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,49	1,19	0,30	1			1	B	B	B	B			
	01:00	1,40	1,12	0,28	1			1	B	B	B	B			
	02:00	1,37	1,12	0,25	1			1	B	B	B	B			
	03:00	1,34	1,12	0,22	1			1	B	B	B	B			
	04:00	1,34	1,12	0,22	1			1	B	B	B	B			
	05:00	1,34	1,12	0,22	1			1	B	B	B	B			
	06:00	1,39	1,12	0,26	1			1	B	B	B	B			
	07:00	1,45	1,12	0,33	1			1	B	B	B	B			
	08:00	1,52	1,12	0,40	1			1	B	B	B	B			
	09:00	1,60	1,12	0,48	1			1	B	B	B	B			
	10:00	1,66	1,23	0,42	1			1	B	B	B	B			
	11:00	1,69	1,34	0,35	1			1	B	B	B	B			
	12:00	1,70	1,35	0,35	1			1	B	B	B	B			
	13:00	1,70	1,35	0,35	1			1	B	B	B	B			
	14:00	1,66	1,30	0,35	1			1	B	B	B	B			
	15:00	1,67	1,30	0,37	1			1	B	B	B	B			
	16:00	1,72	1,33	0,39	1			1	B	B	B	B			
	17:00	1,90	1,45	0,45	1			1	B	B	B	B			
	18:00	2,14	1,62	0,52	1			1	B	B	B	B			
	19:00	2,24	1,72	0,52	1		1	1	B	B	B	B			
	20:00	2,21	1,84	0,37	1		1	1	B	B	B	B			
	21:00	2,12	1,82	0,30	1		1	1	B	B	B	B			
	22:00	1,93	1,65	0,28	1			1	B	B	B	B			
	23:00	1,66	1,38	0,28	1			1	B	B	B	B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,40	1,12	0,28	1			1				B			
	01:00	1,33	1,12	0,21	1			1				B			
	02:00	1,27	1,12	0,14	1			1				B			
	03:00	1,25	1,12	0,13	1			1				B			
	04:00	1,25	1,12	0,13	1			1				B			
	05:00	1,27	1,12	0,15	1			1				B			
	06:00	1,31	1,13	0,18	1			1				B			
	07:00	1,36	1,27	0,09	1			1				B			
	08:00	1,41	1,36	0,05	1			1				B			
	09:00	1,46	1,42	0,04	1			1				B			
	10:00	1,50	1,46	0,04	1			1				B			
	11:00	1,54	1,47	0,06	1			1				B			
	12:00	1,55	1,45	0,10	1			1				B			
	13:00	1,55	1,38	0,17	1			1				B			
	14:00	1,57	1,40	0,17	1			1				B			
	15:00	1,60	1,44	0,16	1			1				B			
	16:00	1,68	1,53	0,14	1			1				B			
	17:00	1,83	1,71	0,12	1		1	1				B			
	18:00	2,07	1,81	0,26	1		1	1				B			
	19:00	2,17	1,71	0,46	1		1	1				B			
	20:00	2,18	1,69	0,49	1		1	1				B			
	21:00	2,05	1,59	0,46	1			1				B			
	22:00	1,83	1,38	0,45	1			1				B			
	23:00	1,56	1,12	0,44	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,37	1,12	0,25	1			1				B			
	01:00	1,29	1,12	0,17	1			1				B			
	02:00	1,23	1,12	0,11	1			1				B			
	03:00	1,21	1,12	0,09	1			1				B			
	04:00	1,20	1,12	0,08	1			1				B			
	05:00	1,21	1,12	0,09	1			1				B			
	06:00	1,23	1,12	0,11	1			1				B			
	07:00	1,27	1,12	0,15	1			1				B			
	08:00	1,31	1,12	0,19	1			1				B			
	09:00	1,38	1,12	0,26	1			1				B			
	10:00	1,36	1,12	0,24	1			1				B			
	11:00	1,36	1,12	0,24	1			1				B			
	12:00	1,36	1,12	0,24	1			1				B			
	13:00	1,36	1,12	0,24	1			1				B			
	14:00	1,34	1,12	0,22	1			1				B			
	15:00	1,41	1,12	0,29	1			1				B			
	16:00	1,49	1,12	0,37	1			1				B			
	17:00	1,67	1,35	0,32	1			1				B			
	18:00	1,89	1,45	0,44	1			1				B			
	19:00	1,99	1,30	0,70	1			1				B			
	20:00	2,01	1,30	0,70	1			1				B			
	21:00	1,88	1,22	0,66	1			1				B			
	22:00	1,68	1,12	0,56	1			1				B			
	23:00	1,43	1,12	0,30	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,31	1,12	0,19	1			1				B			
	01:00	1,25	1,14	0,11	1			1				B			
	02:00	1,22	1,14	0,08	1			1				B			
	03:00	1,21	1,14	0,08	1			1				B			
	04:00	1,22	1,17	0,06	1			1				B			
	05:00	1,24	1,21	0,03	1			1				B			
	06:00	1,28	1,19	0,09	1			1				B			
	07:00	1,36	1,16	0,19	1			1				B			
	08:00	1,46	1,23	0,23	1			1				B			
	09:00	1,58	1,17	0,42	1			1				B			
	10:00	1,69	1,12	0,57	1			1				B			
	11:00	1,76	1,14	0,61	1			1				B			
	12:00	1,73	1,13	0,61	1			1				B			
	13:00	1,60	1,12	0,48	1			1				B			
	14:00	1,50	1,12	0,38	1			1				B			
	15:00	1,51	1,12	0,39	1			1				B			
	16:00	1,59	1,33	0,26	1			1				B			
	17:00	1,72	1,54	0,18	1			1				B			
	18:00	1,94	1,83	0,11	1		1	1				B			
	19:00	2,06	1,95	0,11	1		1	1				B			
	20:00	2,07	1,96	0,11	1		1	1				B			
	21:00	1,98	1,82	0,15	1		1	1				B			
	22:00	1,82	1,68	0,14	1		1	1				B			
	23:00	1,60	1,49	0,11	1			1				B			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024	00:00	1.31	1.15	0.16	1				1						
	01:00	1.26	1.12	0.14	1				1						
	02:00	1.24	0.80	0.43	1										
	03:00	1.23	0.80	0.43	1										
	04:00	1.21	0.78	0.42	1										
	05:00	1.22	0.79	0.43	1										
	06:00	1.26	0.82	0.44	1										
	07:00	1.29	1.12	0.17	1				1						
	08:00	1.31	1.12	0.19	1				1						
	09:00	1.35	1.12	0.23	1				1						
	10:00	1.39	1.12	0.27	1				1						
	11:00	1.51	1.20	0.31	1				1						
	12:00	1.58	1.22	0.35	1				1						
	13:00	1.47	1.20	0.27	1				1						
	14:00	1.49	1.22	0.27	1				1						
	15:00	1.52	1.33	0.20	1				1						
	16:00	1.56	1.37	0.19	1				1						
	17:00	1.65	1.42	0.22	1				1						
	18:00	1.81	1.53	0.28	1				1						
	19:00	1.90	1.64	0.27	1				1						
	20:00	1.91	1.62	0.29	1				1						
	21:00	1.85	1.57	0.28	1				1						
	22:00	1.73	1.53	0.20	1				1						
	23:00	1.56	1.38	0.19	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,52	1,31	0,20	1				1						
	01:00	1,43	1,23	0,20	1				1						
	02:00	1,39	1,20	0,18	1				1						
	03:00	1,35	1,16	0,19	1				1						
	04:00	1,35	1,16	0,19	1				1						
	05:00	1,37	1,22	0,15	1				1						
	06:00	1,43	1,26	0,17	1				1						
	07:00	1,49	1,25	0,24	1				1						
	08:00	1,58	1,19	0,39	1				1						
	09:00	1,66	1,12	0,54	1				1						
	10:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	11:00	1,77	1,15	0,62	1				1						
	12:00	1,78	1,16	0,62	1				1						
	13:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	14:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	15:00	1,74	1,13	0,61	1				1						
	16:00	1,75	1,14	0,61	1				1						
	17:00	1,89	1,23	0,66	1				1						
	18:00	2,08	1,35	0,73	1				1						
	19:00	2,19	1,43	0,77	1				1						
	20:00	2,17	1,41	0,76	1				1						
	21:00	2,05	1,34	0,72	1				1						
	22:00	1,90	1,23	0,66	1				1						
	23:00	1,68	1,12	0,56	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	1,47	1,12	0,35	1				1						
	01:00	1,39	1,12	0,27	1				1						
	02:00	1,34	1,12	0,22	1				1						
	03:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	04:00	1,32	1,12	0,20	1				1						
	05:00	1,33	1,12	0,21	1				1						
	06:00	1,37	1,12	0,25	1				1						
	07:00	1,42	1,12	0,29	1				1						
	08:00	1,46	1,12	0,34	1				1						
	09:00	1,51	1,12	0,38	1				1						
	10:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	11:00	1,55	1,12	0,43	1				1						
	12:00	1,54	1,12	0,41	1				1						
	13:00	1,54	1,12	0,42	1				1						
	14:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	15:00	1,56	1,12	0,44	1				1						
	16:00	1,62	1,12	0,50	1				1						
	17:00	1,73	1,13	0,61	1				1						
	18:00	1,94	1,26	0,68	1				1						
	19:00	2,07	1,35	0,72	1				1						
	20:00	2,09	1,36	0,73	1				1						
	21:00	1,96	1,28	0,69	1				1						
	22:00	1,78	1,16	0,62	1				1						
	23:00	1,55	1,12	0,43	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	01:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	02:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	03:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	04:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	05:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	06:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	07:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	08:00	1,45	1,12	0,32	1	1									
	09:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	10:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	11:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	12:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	13:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	14:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	15:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	16:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	17:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	18:00	1,95	1,32	0,62	1	1									
	19:00	2,07	1,35	0,73	1	1									
	20:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	21:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	22:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	23:00	1,49	1,12	0,37	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	1,39	1,16	0,23	1			1							
	01:00	1,30	1,12	0,18	1			1							
	02:00	1,26	1,12	0,14	1			1							
	03:00	1,25	1,12	0,13	1			1							
	04:00	1,25	1,12	0,13	1			1							
	05:00	1,25	1,12	0,13	1			1							
	06:00	1,28	1,12	0,16	1			1							
	07:00	1,32	1,12	0,20	1			1							
	08:00	1,35	1,12	0,23	1			1							
	09:00	1,42	1,27	0,15	1			1							
	10:00	1,42	1,28	0,14	1			1							
	11:00	1,44	1,30	0,13	1			1							
	12:00	1,47	1,30	0,18	1			1							
	13:00	1,45	1,27	0,18	1			1							
	14:00	1,46	1,27	0,19	1			1							
	15:00	1,49	1,33	0,16	1			1							
	16:00	1,61	1,50	0,10	1			1							
	17:00	1,72	1,61	0,11	1			1							
	18:00	1,97	1,74	0,22	1		1	1							
	19:00	2,11	1,84	0,27	1		1	1							
	20:00	2,07	1,85	0,23	1		1	1							
	21:00	1,92	1,79	0,13	1		1	1							
	22:00	1,75	1,70	0,05	1		1	1							
	23:00	1,51	1,49	0,03	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	1,34	1,33	0,01	1			1							
	01:00	1,25	1,21	0,05	1			1							
	02:00	1,21	1,17	0,04	1			1							
	03:00	1,19	1,17	0,02	1			1							
	04:00	1,18	1,13	0,05	1			1							
	05:00	1,17	1,12	0,05	1			1							
	06:00	1,19	1,12	0,07	1			1							
	07:00	1,20	1,15	0,05	1			1							
	08:00	1,21	1,16	0,04	1			1							
	09:00	1,25	1,23	0,03	1			1							
	10:00	1,28	1,27	0,01	1			1							
	11:00	1,30	1,29	0,01	1			1							
	12:00	1,33	1,32	0,01	1			1							
	13:00	1,37	1,36	0,00	1			1							
	14:00	1,32	1,32	0,00	1			1							
	15:00	1,32	1,32	0,00	1			1							
	16:00	1,42	1,42	0,00	1			1							
	17:00	1,56	1,56	0,00	1			1							
	18:00	1,80	1,80	0,00	1		1	1							
	19:00	1,97	1,97	0,00	1		1	1							
	20:00	1,96	1,96	0,00	1		1	1							
	21:00	1,83	1,83	0,00	1		1	1							
	22:00	1,66	1,66	0,00	1			1							
	23:00	1,42	1,42	0,00	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	1,27	1,27	0,00	1			1							
	01:00	1,20	1,20	0,00	1			1							
	02:00	1,15	1,15	0,00	1			1							
	03:00	1,13	1,13	0,00	1			1							
	04:00	1,13	1,13	0,00	1			1							
	05:00	1,16	1,16	0,00	1			1							
	06:00	1,21	1,21	0,00	1			1							
	07:00	1,30	1,29	0,01	1			1							
	08:00	1,35	1,34	0,01	1			1							
	09:00	1,37	1,36	0,02	1			1							
	10:00	1,38	1,36	0,03	1			1							
	11:00	1,38	1,33	0,05	1			1							
	12:00	1,39	1,25	0,13	1			1							
	13:00	1,38	1,20	0,18	1			1							
	14:00	1,37	1,17	0,20	1			1							
	15:00	1,40	1,19	0,21	1			1							
	16:00	1,50	1,26	0,24	1			1							
	17:00	1,64	1,33	0,31	1			1							
	18:00	1,85	1,43	0,42	1			1							
	19:00	1,98	1,29	0,68	1			1							
	20:00	1,97	1,28	0,69	1			1							
	21:00	1,87	1,21	0,65	1			1							
	22:00	1,72	1,12	0,60	1			1							
	23:00	1,51	1,12	0,39	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	1,33	1,12	0,21		1		1							
	01:00	1,27	1,12	0,15		1		1							
	02:00	1,23	1,12	0,11		1		1							
	03:00	1,23	1,12	0,11		1		1							
	04:00	1,21	1,12	0,09		1		1							
	05:00	1,19	1,12	0,07		1		1							
	06:00	1,24	1,12	0,12		1		1							
	07:00	1,28	1,12	0,16		1		1							
	08:00	1,31	1,12	0,19		1		1							
	09:00	1,37	1,12	0,25		1		1							
	10:00	1,40	1,12	0,28		1		1							
	11:00	1,43	1,12	0,31		1		1							
	12:00	1,48	1,12	0,36		1		1							
	13:00	1,50	1,12	0,38		1		1							
	14:00	1,62	1,12	0,50		1		1							
	15:00	1,58	1,12	0,46		1		1							
	16:00	1,53	1,12	0,41		1		1							
	17:00	1,67	1,12	0,54		1		1							
	18:00	1,84	1,54	0,30		1		1							
	19:00	1,98	1,68	0,30		1	1	1							
	20:00	1,98	1,68	0,30		1	1	1							
	21:00	1,89	1,62	0,27		1		1							
	22:00	1,75	1,31	0,44		1		1							
	23:00	1,52	1,12	0,40		1		1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	1,40	1,12	0,28			1	1							
	01:00	1,33	1,12	0,21			1	1							
	02:00	1,28	1,12	0,16			1	1							
	03:00	1,28	1,12	0,16			1	1							
	04:00	1,27	1,12	0,15			1	1							
	05:00	1,27	1,12	0,15			1	1							
	06:00	1,31	1,12	0,19			1	1							
	07:00	1,34	1,12	0,22			1	1							
	08:00	1,37	1,17	0,20			1	1							
	09:00	1,42	1,28	0,14			1	1							
	10:00	1,45	1,36	0,09			1	1							
	11:00	1,53	1,47	0,06			1	1							
	12:00	1,48	1,44	0,03			1	1							
	13:00	1,48	1,45	0,02			1	1							
	14:00	1,40	1,39	0,02			1	1							
	15:00	1,41	1,40	0,01			1	1							
	16:00	1,50	1,49	0,01			1	1							
	17:00	1,62	1,61	0,01			1	1							
	18:00	1,86	1,84	0,02			1	1	1						
	19:00	2,00	1,98	0,02			1	1	1						
	20:00	2,02	2,00	0,02			1	1	1						
	21:00	1,94	1,91	0,03			1	1	1						
	22:00	1,78	1,75	0,02			1	1	1						
	23:00	1,55	1,54	0,01			1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	00:00	1,44	1,44	0,00				1	1						
	01:00	1,37	1,37	0,00				1	1						
	02:00	1,33	1,33	0,00				1	1						
	03:00	1,30	1,30	0,00				1	1						
	04:00	1,29	1,29	0,00				1	1						
	05:00	1,29	1,29	0,00				1	1						
	06:00	1,33	1,33	0,00				1	1						
	07:00	1,37	1,37	0,00				1	1						
	08:00	1,40	1,40	0,00				1	1						
	09:00	1,45	1,44	0,01				1	1						
	10:00	1,49	1,45	0,03				1	1						
	11:00	1,52	1,49	0,03				1	1						
	12:00	1,66	1,63	0,03				1	1						
	13:00	1,61	1,59	0,02				1	1						
	14:00	1,56	1,56	0,00				1	1						
	15:00	1,52	1,52	0,00				1	1						
	16:00	1,59	1,59	0,00				1	1						
	17:00	1,70	1,70	0,00			1	1	1						
	18:00	1,94	1,93	0,02			1	1	1						
	19:00	2,09	1,98	0,11			1	1	1						
	20:00	2,05	1,88	0,17			1	1	1						
	21:00	1,95	1,74	0,21			1	1	1						
	22:00	1,78	1,47	0,31				1	1						
	23:00	1,55	1,29	0,26				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	1,43	1,40	0,03				1	1						
	01:00	1,36	1,12	0,24				1	1						
	02:00	1,31	1,12	0,19				1	1						
	03:00	1,29	1,12	0,17				1	1						
	04:00	1,28	1,12	0,16				1	1						
	05:00	1,29	1,12	0,17				1	1						
	06:00	1,33	1,12	0,21				1	1						
	07:00	1,32	1,12	0,20				1	1						
	08:00	1,35	1,18	0,17				1	1						
	09:00	1,38	1,29	0,09				1	1						
	10:00	1,42	1,30	0,12				1	1						
	11:00	1,44	1,33	0,10				1	1						
	12:00	1,44	1,38	0,06				1	1						
	13:00	1,45	1,41	0,04				1	1						
	14:00	1,43	1,41	0,03				1	1						
	15:00	1,44	1,42	0,02				1	1						
	16:00	1,51	1,49	0,02				1	1						
	17:00	1,67	1,65	0,02				1	1						
	18:00	1,91	1,89	0,02			1	1	1						
	19:00	2,11	2,08	0,03			1	1	1						
	20:00	2,10	2,06	0,04			1	1	1						
	21:00	1,99	1,95	0,03			1	1	1						
	22:00	1,80	1,78	0,02			1	1	1						
	23:00	1,57	1,55	0,02				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	1,39	1,29	0,10				1	1						
	01:00	1,32	1,21	0,11				1	1						
	02:00	1,27	1,18	0,09				1	1						
	03:00	1,26	1,19	0,07				1	1						
	04:00	1,26	1,16	0,10				1	1						
	05:00	1,26	1,12	0,14				1	1						
	06:00	1,29	1,16	0,13				1	1						
	07:00	1,30	1,21	0,09				1	1						
	08:00	1,32	1,23	0,09				1	1						
	09:00	1,37	1,27	0,10				1	1						
	10:00	1,42	1,34	0,07				1	1						
	11:00	1,44	1,39	0,05				1	1						
	12:00	1,45	1,40	0,05				1	1						
	13:00	1,45	1,41	0,04				1	1						
	14:00	1,45	1,42	0,03				1	1						
	15:00	1,47	1,44	0,02				1	1						
	16:00	1,55	1,53	0,02				1	1						
	17:00	1,70	1,69	0,02			1	1	1						
	18:00	1,93	1,92	0,02			1	1	1						
	19:00	2,14	2,13	0,02			1	1	1						
	20:00	2,09	2,07	0,02			1	1	1						
	21:00	1,98	1,96	0,02			1	1	1						
	22:00	1,79	1,78	0,01			1	1	1						
	23:00	1,57	1,56	0,01				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	00:00	1,34	1,34	0,00				1	1						
	01:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	02:00	1,22	1,22	0,00				1	1						
	03:00	1,20	1,20	0,00				1	1						
	04:00	1,19	1,19	0,00				1	1						
	05:00	1,18	1,18	0,00				1	1						
	06:00	1,20	1,20	0,00				1	1						
	07:00	1,20	1,20	0,00				1	1						
	08:00	1,20	1,20	0,00				1	1						
	09:00	1,23	1,23	0,00				1	1						
	10:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	11:00	1,32	1,32	0,00				1	1						
	12:00	1,35	1,35	0,00				1	1						
	13:00	1,32	1,32	0,00				1	1						
	14:00	1,32	1,32	0,00				1	1						
	15:00	1,33	1,33	0,00				1	1						
	16:00	1,43	1,43	0,00				1	1						
	17:00	1,57	1,57	0,00				1	1						
	18:00	1,80	1,80	0,00			1	1	1						
	19:00	2,01	2,01	0,00			1	1	1						
	20:00	1,98	1,98	0,00			1	1	1						
	21:00	1,87	1,87	0,00			1	1	1						
	22:00	1,69	1,69	0,00			1	1	1						
	23:00	1,45	1,45	0,00				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	1,28	1,28	0,00				1	1						
	01:00	1,23	1,23	0,00				1	1						
	02:00	1,20	1,20	0,00				1	1						
	03:00	1,19	1,19	0,00				1	1						
	04:00	1,19	1,19	0,00				1	1						
	05:00	1,21	1,19	0,02				1	1						
	06:00	1,25	1,22	0,03				1	1						
	07:00	1,32	1,26	0,07				1	1						
	08:00	1,37	1,27	0,10				1	1						
	09:00	1,44	1,23	0,21				1	1						
	10:00	1,43	1,15	0,28				1	1						
	11:00	1,42	1,12	0,30				1	1						
	12:00	1,41	1,12	0,28				1	1						
	13:00	1,39	1,12	0,27				1	1						
	14:00	1,39	1,12	0,26				1	1						
	15:00	1,40	1,12	0,28				1	1						
	16:00	1,49	1,12	0,37				1	1						
	17:00	1,63	1,12	0,51				1	1						
	18:00	1,84	1,19	0,64				1	1						
	19:00	2,02	1,31	0,71				1	1						
	20:00	2,01	1,31	0,70				1	1						
	21:00	1,92	1,25	0,67				1	1						
	22:00	1,75	1,14	0,61				1	1						
	23:00	1,53	1,12	0,41				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	1,45	1,12	0,33				1	1						
	01:00	1,36	1,12	0,24				1	1						
	02:00	1,31	1,12	0,19				1	1						
	03:00	1,28	1,12	0,16				1	1						
	04:00	1,27	1,12	0,15				1	1						
	05:00	1,29	1,12	0,17				1	1						
	06:00	1,34	1,12	0,22				1	1						
	07:00	1,40	1,12	0,28				1	1						
	08:00	1,49	1,12	0,37				1	1						
	09:00	1,59	1,12	0,47				1	1						
	10:00	1,62	1,12	0,50				1	1						
	11:00	1,55	1,18	0,37				1	1						
	12:00	1,54	1,38	0,17				1	1						
	13:00	1,53	1,43	0,10				1	1						
	14:00	1,49	1,28	0,21				1	1						
	15:00	1,51	1,12	0,38				1	1						
	16:00	1,60	1,12	0,48				1	1						
	17:00	1,72	1,12	0,60				1	1						
	18:00	1,94	1,26	0,68				1	1						
	19:00	2,11	1,37	0,74				1	1						
	20:00	2,14	1,39	0,75				1	1						
	21:00	2,07	1,35	0,72				1	1						
	22:00	1,91	1,24	0,67				1	1						
	23:00	1,68	1,12	0,56				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	1,37	1,12	0,25				1	1						
	01:00	1,30	1,12	0,18				1	1						
	02:00	1,26	1,12	0,14				1	1						
	03:00	1,23	1,12	0,11				1	1						
	04:00	1,23	1,12	0,11				1	1						
	05:00	1,25	1,12	0,13				1	1						
	06:00	1,28	1,12	0,16				1	1						
	07:00	1,30	1,12	0,18				1	1						
	08:00	1,32	1,12	0,20				1	1						
	09:00	1,36	1,12	0,24				1	1						
	10:00	1,39	1,17	0,22				1	1						
	11:00	1,38	1,12	0,26				1	1						
	12:00	1,37	1,12	0,25				1	1						
	13:00	1,38	1,12	0,26				1	1						
	14:00	1,37	1,12	0,25				1	1						
	15:00	1,39	1,12	0,27				1	1						
	16:00	1,47	1,12	0,35				1	1						
	17:00	1,60	1,12	0,48				1	1						
	18:00	1,83	1,30	0,52				1	1						
	19:00	1,97	1,56	0,41				1	1						
	20:00	1,91	1,72	0,19				1	1	1					
	21:00	1,84	1,76	0,08				1	1	1					
	22:00	1,68	1,58	0,10				1	1						
	23:00	1,49	1,41	0,07				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	1,44	1,32	0,12				1	1						
	01:00	1,37	1,30	0,07				1	1						
	02:00	1,33	1,22	0,10				1	1						
	03:00	1,30	1,21	0,09				1	1						
	04:00	1,29	1,22	0,06				1	1						
	05:00	1,29	1,19	0,10				1	1						
	06:00	1,32	1,23	0,09				1	1						
	07:00	1,35	1,24	0,11				1	1						
	08:00	1,37	1,30	0,07				1	1						
	09:00	1,41	1,39	0,02				1	1						
	10:00	1,44	1,40	0,04				1	1						
	11:00	1,46	1,42	0,04				1	1						
	12:00	1,44	1,41	0,03				1	1						
	13:00	1,43	1,40	0,03				1	1						
	14:00	1,39	1,37	0,02				1	1						
	15:00	1,40	1,37	0,02				1	1						
	16:00	1,45	1,43	0,03				1	1						
	17:00	1,58	1,56	0,02				1	1						
	18:00	1,80	1,78	0,02				1	1	1					
	19:00	2,00	1,97	0,03				1	1	1					
	20:00	2,07	2,06	0,02				1	1	1					
	21:00	1,98	1,98	0,00				1	1	1					
	22:00	1,80	1,80	0,00				1	1	1					
	23:00	1,56	1,55	0,01				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	1,40	1,39	0,01				1	1						
	01:00	1,33	1,33	0,00				1	1						
	02:00	1,30	1,29	0,00				1	1						
	03:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	04:00	1,26	1,26	0,00				1	1						
	05:00	1,26	1,26	0,00				1	1						
	06:00	1,29	1,29	0,00				1	1						
	07:00	1,31	1,31	0,00				1	1						
	08:00	1,33	1,33	0,00				1	1						
	09:00	1,37	1,36	0,01				1	1						
	10:00	1,41	1,39	0,03				1	1						
	11:00	1,43	1,40	0,03				1	1						
	12:00	1,44	1,40	0,04				1	1						
	13:00	1,40	1,37	0,04				1	1						
	14:00	1,42	1,38	0,04				1	1						
	15:00	1,40	1,37	0,03				1	1						
	16:00	1,49	1,46	0,02				1	1						
	17:00	1,61	1,59	0,02				1	1						
	18:00	1,85	1,82	0,03				1	1	1					
	19:00	2,07	2,06	0,02				1	1	1					
	20:00	2,07	2,05	0,01				1	1	1					
	21:00	1,96	1,94	0,02				1	1	1					
	22:00	1,79	1,76	0,03				1	1						
	23:00	1,56	1,52	0,03				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	00:00	1,42	1,41	0,00				1	1						
	01:00	1,34	1,33	0,01				1	1						
	02:00	1,30	1,30	0,00				1	1						
	03:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	04:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	05:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	06:00	1,29	1,29	0,00				1	1						
	07:00	1,32	1,32	0,00				1	1						
	08:00	1,35	1,35	0,00				1	1						
	09:00	1,38	1,37	0,01				1	1						
	10:00	1,53	1,51	0,02				1	1						
	11:00	1,65	1,62	0,02				1	1						
	12:00	1,67	1,67	0,00				1	1						
	13:00	1,68	1,68	0,00				1	1						
	14:00	1,66	1,66	0,00				1	1						
	15:00	1,60	1,60	0,00				1	1						
	16:00	1,66	1,66	0,00				1	1						
	17:00	1,69	1,69	0,00				1	1	1					
	18:00	1,89	1,89	0,00				1	1	1					
	19:00	2,09	2,09	0,00				1	1	1					
	20:00	2,08	2,08	0,00				1	1	1					
	21:00	1,98	1,98	0,00				1	1	1					
	22:00	1,81	1,81	0,00				1	1	1					
	23:00	1,56	1,56	0,00				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	00:00	1,35	1,35	0,00				1	1						
	01:00	1,28	1,28	0,00				1	1						
	02:00	1,24	1,24	0,00				1	1						
	03:00	1,21	1,21	0,00				1	1						
	04:00	1,20	1,19	0,01				1	1						
	05:00	1,20	1,18	0,02				1	1						
	06:00	1,21	1,18	0,03				1	1						
	07:00	1,13	1,12	0,01				1	1						
	08:00	1,11	1,11	0,00				1	1						
	09:00	1,13	1,12	0,01				1	1						
	10:00	1,18	1,13	0,06				1	1						
	11:00	1,36	1,29	0,07				1	1						
	12:00	1,37	1,30	0,07				1	1						
	13:00	1,31	1,24	0,07				1	1						
	14:00	1,31	1,24	0,07				1	1						
	15:00	1,38	1,38	0,00				1	1						
	16:00	1,44	1,44	0,00				1	1						
	17:00	1,55	1,55	0,00				1	1						
	18:00	1,77	1,77	0,01				1	1	1					
	19:00	1,99	1,98	0,01				1	1	1					
	20:00	2,00	1,97	0,02				1	1	1					
	21:00	1,90	1,87	0,02				1	1	1					
	22:00	1,72	1,69	0,03				1	1	1					
	23:00	1,47	1,44	0,03				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	1,30	1,27	0,03				1	1						
	01:00	1,25	1,21	0,04				1	1						
	02:00	1,22	1,16	0,05				1	1						
	03:00	1,21	1,14	0,06				1	1						
	04:00	1,21	1,12	0,08				1	1						
	05:00	1,22	1,12	0,10				1	1						
	06:00	1,26	1,13	0,13				1	1						
	07:00	1,31	1,19	0,12				1	1						
	08:00	1,32	1,21	0,11				1	1						
	09:00	1,35	1,22	0,12				1	1						
	10:00	1,36	1,21	0,14				1	1						
	11:00	1,37	1,21	0,16				1	1						
	12:00	1,34	1,15	0,18				1	1						
	13:00	1,31	1,12	0,18				1	1						
	14:00	1,30	1,12	0,18				1	1						
	15:00	1,34	1,17	0,16				1	1						
	16:00	1,41	1,25	0,16				1	1						
	17:00	1,55	1,38	0,17				1	1						
	18:00	1,78	1,63	0,15				1	1						
	19:00	2,00	1,90	0,10				1	1	1					
	20:00	2,04	1,96	0,08				1	1	1					
	21:00	1,98	1,91	0,07				1	1	1					
	22:00	1,84	1,77	0,07				1	1	1					
	23:00	1,63	1,56	0,07				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	1,36	1,28	0,08				1	1						
	01:00	1,30	1,20	0,10				1	1						
	02:00	1,27	1,18	0,08				1	1						
	03:00	1,25	1,20	0,05				1	1						
	04:00	1,24	1,20	0,04				1	1						
	05:00	1,26	1,21	0,04				1	1						
	06:00	1,29	1,26	0,03				1	1						
	07:00	1,35	1,33	0,02				1	1						
	08:00	1,36	1,34	0,02				1	1						
	09:00	1,39	1,37	0,01				1	1						
	10:00	1,40	1,39	0,01				1	1						
	11:00	1,40	1,39	0,01				1	1						
	12:00	1,37	1,35	0,02				1	1						
	13:00	1,32	1,31	0,01				1	1						
	14:00	1,29	1,29	0,00				1	1						
	15:00	1,32	1,32	0,00				1	1						
	16:00	1,39	1,39	0,00				1	1						
	17:00	1,55	1,54	0,01				1	1						
	18:00	1,76	1,74	0,02				1	1	1					
	19:00	1,98	1,96	0,01				1	1	1					
	20:00	2,03	2,01	0,02				1	1	1					
	21:00	1,98	1,96	0,02				1	1	1					
	22:00	1,86	1,83	0,03				1	1	1					
	23:00	1,64	1,60	0,04				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	1,39	1,38	0,01				1	1						
	01:00	1,33	1,26	0,08				1	1						
	02:00	1,31	1,12	0,19				1	1						
	03:00	1,28	1,12	0,16				1	1						
	04:00	1,26	1,12	0,14				1	1						
	05:00	1,27	1,12	0,14				1	1						
	06:00	1,27	1,12	0,15				1	1						
	07:00	1,31	1,12	0,19				1	1						
	08:00	1,33	1,12	0,21				1	1						
	09:00	1,40	1,12	0,28				1	1						
	10:00	1,44	1,12	0,32				1	1						
	11:00	1,43	1,12	0,31				1	1						
	12:00	1,43	1,12	0,31				1	1						
	13:00	1,40	1,12	0,28				1	1						
	14:00	1,37	1,12	0,24				1	1						
	15:00	1,36	1,12	0,24				1	1						
	16:00	1,43	1,12	0,31				1	1						
	17:00	1,56	1,12	0,44				1	1						
	18:00	1,73	1,13	0,61				1	1						
	19:00	1,91	1,24	0,67				1	1						
	20:00	1,94	1,26	0,68				1	1						
	21:00	1,86	1,21	0,65				1	1						
	22:00	1,70	1,12	0,58				1	1						
	23:00	1,52	1,12	0,40				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	1,45	1,12	0,32		1	1								
	01:00	1,36	1,12	0,24		1	1								
	02:00	1,32	1,12	0,20		1	1								
	03:00	1,32	1,12	0,20		1	1								
	04:00	1,31	1,12	0,19		1	1								
	05:00	1,32	1,12	0,19		1	1								
	06:00	1,34	1,12	0,22		1	1								
	07:00	1,37	1,21	0,16		1	1								
	08:00	1,40	1,26	0,15		1	1								
	09:00	1,47	1,33	0,14		1	1								
	10:00	1,58	1,48	0,10		1	1								
	11:00	1,65	1,58	0,07		1	1								
	12:00	1,50	1,46	0,04		1	1								
	13:00	1,50	1,45	0,04		1	1								
	14:00	1,46	1,35	0,11		1	1								
	15:00	1,46	1,34	0,12		1	1								
	16:00	1,54	1,43	0,11		1	1								
	17:00	1,68	1,52	0,16		1	1								
	18:00	1,90	1,70	0,20		1	1	1							
	19:00	2,07	1,78	0,29		1	1	1							
	20:00	2,11	1,81	0,30		1	1	1							
	21:00	1,97	1,68	0,29		1	1	1							
	22:00	1,77	1,55	0,22		1	1								
	23:00	1,54	1,42	0,12		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	1,60	1,45	0,14		1	1								
	01:00	1,51	1,44	0,07		1	1								
	02:00	1,45	1,40	0,05		1	1								
	03:00	1,42	1,34	0,07		1	1								
	04:00	1,40	1,33	0,08		1	1								
	05:00	1,39	1,34	0,05		1	1								
	06:00	1,42	1,38	0,04		1	1								
	07:00	1,43	1,34	0,10		1	1								
	08:00	1,48	1,30	0,18		1	1								
	09:00	1,54	1,25	0,29		1	1								
	10:00	1,56	1,12	0,44		1	1								
	11:00	1,58	1,12	0,46		1	1								
	12:00	1,56	1,12	0,44		1	1								
	13:00	1,61	1,12	0,49		1	1								
	14:00	1,59	1,12	0,47		1	1								
	15:00	1,59	1,12	0,47		1	1								
	16:00	1,65	1,12	0,53		1	1								
	17:00	1,79	1,16	0,63		1	1								
	18:00	2,03	1,32	0,71		1	1								
	19:00	2,28	1,48	0,80		1	1								
	20:00	2,32	1,56	0,76		1	1								
	21:00	2,22	1,60	0,62		1	1								
	22:00	1,97	1,46	0,51		1	1								
	23:00	1,72	1,28	0,44		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	1,47	1,29	0,19		1	1								
	01:00	1,37	1,19	0,18		1	1								
	02:00	1,34	1,12	0,22		1	1								
	03:00	1,31	1,12	0,19		1	1								
	04:00	1,29	1,12	0,17		1	1								
	05:00	1,29	1,12	0,17		1	1								
	06:00	1,31	1,12	0,19		1	1								
	07:00	1,31	1,12	0,19		1	1								
	08:00	1,34	1,12	0,22		1	1								
	09:00	1,39	1,17	0,23		1	1								
	10:00	1,43	1,26	0,17		1	1								
	11:00	1,45	1,29	0,16		1	1								
	12:00	1,45	1,32	0,13		1	1								
	13:00	1,43	1,30	0,13		1	1								
	14:00	1,44	1,28	0,16		1	1								
	15:00	1,48	1,31	0,17		1	1								
	16:00	1,54	1,38	0,16		1	1								
	17:00	1,67	1,48	0,19		1	1								
	18:00	1,93	1,74	0,19		1	1								
	19:00	2,19	2,02	0,17		1	1	1							
	20:00	2,19	2,05	0,13		1	1	1							
	21:00	2,05	1,95	0,10		1	1	1							
	22:00	1,90	1,84	0,06		1	1	1							
	23:00	1,64	1,61	0,03		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	00:00	1,39	1,38	0,01		1	1								
	01:00	1,31	1,30	0,01		1	1								
	02:00	1,27	1,24	0,03		1	1								
	03:00	1,24	1,19	0,06		1	1								
	04:00	1,22	1,18	0,04		1	1								
	05:00	1,21	1,15	0,06		1	1								
	06:00	1,22	1,14	0,09		1	1								
	07:00	1,20	1,12	0,08		1	1								
	08:00	1,20	1,12	0,08		1	1								
	09:00	1,23	1,12	0,11		1	1								
	10:00	1,27	1,12	0,15		1	1								
	11:00	1,31	1,13	0,18		1	1								
	12:00	1,36	1,16	0,19		1	1								
	13:00	1,32	1,12	0,20		1	1								
	14:00	1,27	1,12	0,15		1	1								
	15:00	1,53	1,14	0,39		1	1								
	16:00	1,42	1,12	0,30		1	1								
	17:00	1,55	1,12	0,43		1	1								
	18:00	1,79	1,19	0,60		1	1								
	19:00	2,03	1,32	0,71		1	1								
	20:00	2,03	1,32	0,71		1	1								
	21:00	1,93	1,25	0,67		1	1								
	22:00	1,77	1,15	0,62		1	1								
	23:00	1,52	1,12	0,40		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	1,29	1,12	0,17		1	1								
	01:00	1,21	0,79	0,42		1									
	02:00	1,17	0,76	0,41		1									
	03:00	1,15	0,75	0,40		1									
	04:00	1,14	0,74	0,40		1									
	05:00	1,16	0,75	0,40		1									
	06:00	1,20	0,78	0,42		1									
	07:00	1,27	0,82	0,44		1									
	08:00	1,30	1,12	0,18		1	1								
	09:00	1,33	1,12	0,21		1	1								
	10:00	1,37	1,12	0,25		1	1								
	11:00	1,39	1,12	0,27		1	1								
	12:00	1,38	1,12	0,26		1	1								
	13:00	1,35	1,12	0,23		1	1								
	14:00	1,30	1,12	0,17		1	1								
	15:00	1,33	1,12	0,21		1	1								
	16:00	1,37	1,12	0,25		1	1								
	17:00	1,48	1,12	0,36		1	1								
	18:00	1,70	1,40	0,30		1	1								
	19:00	1,94	1,26	0,68		1	1								
	20:00	1,95	1,27	0,68		1	1								
	21:00	1,85	1,20	0,65		1	1								
	22:00	1,69	1,12	0,57		1	1								
	23:00	1,48	1,12	0,36		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	1,30	1,12	0,18		1	1								
	01:00	1,23	1,12	0,11		1	1								
	02:00	1,19	1,12	0,07		1	1								
	03:00	1,17	1,12	0,05		1	1								
	04:00	1,17	1,12	0,05		1	1								
	05:00	1,18	1,14	0,04		1	1								
	06:00	1,21	1,18	0,04		1	1								
	07:00	1,27	1,24	0,03		1	1								
	08:00	1,31	1,27	0,04		1	1								
	09:00	1,36	1,32	0,04		1	1								
	10:00	1,39	1,36	0,03		1	1								
	11:00	1,41	1,40	0,01		1	1								
	12:00	1,41	1,39	0,01		1	1								
	13:00	1,37	1,35	0,02		1	1								
	14:00	1,33	1,32	0,02		1	1								
	15:00	1,37	1,34	0,03		1	1								
	16:00	1,43	1,39	0,04		1	1								
	17:00	1,55	1,53	0,03		1	1								
	18:00	1,75	1,73	0,02		1	1								
	19:00	1,97	1,94	0,03		1	1	1							
	20:00	2,00	1,93	0,07		1	1	1							
	21:00	1,89	1,83	0,06		1	1	1							
	22:00	1,73	1,68	0,06		1	1								
	23:00	1,52	1,40	0,12		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	1,49	1,12	0,37		1	1								
	01:00	1,40	1,12	0,28		1	1								
	02:00	1,34	1,12	0,22		1	1								
	03:00	1,31	1,12	0,19		1	1								
	04:00	1,30	1,12	0,18		1	1								
	05:00	1,31	1,12	0,18		1	1								
	06:00	1,34	1,12	0,22		1	1								
	07:00	1,37	1,12	0,25		1	1								
	08:00	1,43	1,33	0,09		1	1								
	09:00	1,50	1,40	0,10		1	1								
	10:00	1,51	1,12	0,39		1	1								
	11:00	1,53	1,12	0,40		1	1								
	12:00	1,51	1,12	0,39		1	1								
	13:00	1,50	1,12	0,38		1	1								
	14:00	1,51	1,12	0,39		1	1								
	15:00	1,53	1,12	0,41		1	1								
	16:00	1,59	1,12	0,47		1	1								
	17:00	1,69	1,12	0,57		1	1								
	18:00	1,87	1,22	0,66		1	1								
	19:00	2,01	1,31	0,70		1	1								
	20:00	2,02	1,32	0,71		1	1								
	21:00	1,94	1,26	0,68		1	1								
	22:00	1,75	1,14	0,61		1	1								
	23:00	1,55	1,12	0,43		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	1,48	1,12	0,36		1	1								
	01:00	1,37	1,12	0,25		1	1								
	02:00	1,35	1,12	0,23		1	1								
	03:00	1,33	1,12	0,21		1	1								
	04:00	1,29	1,12	0,17		1	1								
	05:00	1,30	1,12	0,18		1	1								
	06:00	1,33	1,12	0,21		1	1								
	07:00	1,42	1,12	0,30		1	1								
	08:00	1,48	1,12	0,36		1	1								
	09:00	1,55	1,12	0,43		1	1								
	10:00	1,60	1,53	0,07		1	1								
	11:00	1,61	1,55	0,06		1	1								
	12:00	1,60	1,52	0,08		1	1								
	13:00	1,58	1,45	0,13		1	1								
	14:00	1,56	1,34	0,22		1	1								
	15:00	1,51	1,40	0,11		1	1								
	16:00	1,51	1,45	0,07		1	1								
	17:00	1,60	1,55	0,04		1	1								
	18:00	1,80	1,76	0,04		1	1	1							
	19:00	2,03	2,00	0,04		1	1	1							
	20:00	2,10	2,07	0,03		1	1	1							
	21:00	1,99	1,94	0,05		1	1	1							
	22:00	1,77	1,77	0,00		1	1	1							
	23:00	1,55	1,55	0,00		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	1,40	1,38	0,02		1	1								
	01:00	1,32	1,29	0,03		1	1								
	02:00	1,30	1,27	0,03		1	1								
	03:00	1,27	1,23	0,04		1	1								
	04:00	1,26	1,23	0,03		1	1								
	05:00	1,26	1,23	0,03		1	1								
	06:00	1,25	1,22	0,03		1	1								
	07:00	1,28	1,27	0,01		1	1								
	08:00	1,29	1,29	0,00		1	1								
	09:00	1,33	1,32	0,00		1	1								
	10:00	1,34	1,32	0,01		1	1								
	11:00	1,33	1,31	0,02		1	1								
	12:00	1,29	1,28	0,02		1	1								
	13:00	1,31	1,30	0,01		1	1								
	14:00	1,31	1,30	0,01		1	1								
	15:00	1,34	1,33	0,01		1	1								
	16:00	1,38	1,38	0,00		1	1								
	17:00	1,49	1,49	0,00		1	1								
	18:00	1,68	1,68	0,00		1	1								
	19:00	1,91	1,91	0,00		1	1	1							
	20:00	1,98	1,98	0,00		1	1	1							
	21:00	1,89	1,89	0,00		1	1	1							
	22:00	1,70	1,70	0,00		1	1								
	23:00	1,48	1,48	0,00		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	1,39	1,39	0,00		1	1								
	01:00	1,31	1,30	0,01		1	1								
	02:00	1,28	1,28	0,00		1	1								
	03:00	1,28	1,28	0,00		1	1								
	04:00	1,25	1,25	0,00		1	1								
	05:00	1,25	1,25	0,00		1	1								
	06:00	1,25	1,24	0,00		1	1								
	07:00	1,28	1,28	0,01		1	1								
	08:00	1,33	1,33	0,00		1	1								
	09:00	1,38	1,38	0,00		1	1								
	10:00	1,39	1,39	0,00		1	1								
	11:00	1,42	1,42	0,00		1	1								
	12:00	1,41	1,41	0,00		1	1								
	13:00	1,41	1,41	0,00		1	1								
	14:00	1,42	1,42	0,00		1	1								
	15:00	1,44	1,44	0,00		1	1								
	16:00	1,49	1,49	0,00		1	1								
	17:00	1,57	1,57	0,00		1	1								
	18:00	1,75	1,75	0,00		1	1	1							
	19:00	1,94	1,94	0,00		1	1	1							
	20:00	1,98	1,97	0,01		1	1	1							
	21:00	1,89	1,88	0,02		1	1	1							
	22:00	1,72	1,69	0,03		1	1								
	23:00	1,50	1,45	0,05		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	1,33	1,29	0,03		1	1								
	01:00	1,25	1,24	0,01		1	1								
	02:00	1,21	1,21	0,00		1	1								
	03:00	1,18	1,18	0,00		1	1								
	04:00	1,17	1,17	0,00		1	1								
	05:00	1,18	1,18	0,00		1	1								
	06:00	1,21	1,21	0,00		1	1								
	07:00	1,27	1,27	0,00		1	1								
	08:00	1,29	1,29	0,00		1	1								
	09:00	1,30	1,30	0,00		1	1								
	10:00	1,30	1,30	0,00		1	1								
	11:00	1,27	1,27	0,00		1	1								
	12:00	1,24	1,24	0,00		1	1								
	13:00	1,22	1,18	0,03		1	1								
	14:00	1,20	1,16	0,04		1	1								
	15:00	1,22	1,22	0,00		1	1								
	16:00	1,32	1,31	0,00		1	1								
	17:00	1,51	1,51	0,01		1	1								
	18:00	1,74	1,74	0,00		1	1								
	19:00	1,83	1,83	0,00		1	1								
	20:00	1,76	1,75	0,01		1	1								
	21:00	1,58	1,58	0,00		1	1								
	22:00	1,35	1,35	0,00		1	1								
	23:00	1,23	1,23	0,00		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	1,23	1,23	0,00		1	1								
	01:00	1,15	1,15	0,00		1	1								
	02:00	1,10	1,10	0,00		1	1								
	03:00	1,08	1,08	0,00		1	1								
	04:00	1,10	1,10	0,00		1	1								
	05:00	1,13	1,12	0,01		1	1								
	06:00	1,20	1,19	0,01		1	1								
	07:00	1,27	1,26	0,01		1	1								
	08:00	1,28	1,27	0,01		1	1								
	09:00	1,28	1,26	0,01		1	1								
	10:00	1,24	1,22	0,01		1	1								
	11:00	1,20	1,18	0,01		1	1								
	12:00	1,17	1,16	0,01		1	1								
	13:00	1,15	1,14	0,01		1	1								
	14:00	1,14	1,13	0,01		1	1								
	15:00	1,19	1,18	0,01		1	1								
	16:00	1,28	1,27	0,01		1	1								
	17:00	1,46	1,44	0,02		1	1								
	18:00	1,68	1,65	0,03		1	1								
	19:00	1,79	1,75	0,04		1	1								
	20:00	1,74	1,69	0,05		1	1								
	21:00	1,58	1,52	0,06		1	1								
	22:00	1,38	1,32	0,06		1	1								
	23:00	1,24	1,18	0,06		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	1,44	1,12	0,32				1	1						
	01:00	1,35	1,12	0,23				1	1						
	02:00	1,34	1,12	0,22				1	1						
	03:00	1,37	1,12	0,25				1	1						
	04:00	1,33	1,12	0,21				1	1						
	05:00	1,30	1,12	0,18				1	1						
	06:00	1,28	1,12	0,16				1	1						
	07:00	1,30	1,12	0,18				1	1						
	08:00	1,41	1,12	0,29				1	1						
	09:00	1,41	1,12	0,29				1	1						
	10:00	1,37	1,12	0,25				1	1						
	11:00	1,38	1,12	0,26				1	1						
	12:00	1,40	1,12	0,28				1	1						
	13:00	1,44	1,12	0,32				1	1						
	14:00	1,39	1,12	0,27				1	1						
	15:00	1,30	1,12	0,18				1	1						
	16:00	1,34	1,12	0,22				1	1						
	17:00	1,46	1,12	0,34				1	1						
	18:00	1,56	1,12	0,44				1	1						
	19:00	1,81	1,17	0,63				1	1						
	20:00	1,82	1,18	0,64				1	1						
	21:00	1,74	1,13	0,61				1	1						
	22:00	1,58	1,12	0,46				1	1						
	23:00	1,45	1,12	0,33				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	1,30	1,23	0,06				1	1						
	01:00	1,18	1,12	0,06				1	1						
	02:00	1,10	0,87	0,23					1						
	03:00	1,08	0,80	0,29					1						
	04:00	1,09	0,71	0,38					1						
	05:00	1,13	0,73	0,39					1						
	06:00	1,19	1,12	0,07				1	1						
	07:00	1,25	1,14	0,11				1	1						
	08:00	1,28	1,12	0,16				1	1						
	09:00	1,29	1,12	0,17				1	1						
	10:00	1,27	1,12	0,15				1	1						
	11:00	1,24	1,12	0,12				1	1						
	12:00	1,21	1,12	0,09				1	1						
	13:00	1,18	1,12	0,06				1	1						
	14:00	1,13	1,12	0,01				1	1						
	15:00	1,10	1,10	0,00				1	1						
	16:00	1,08	1,08	0,00				1	1						
	17:00	1,15	1,12	0,03				1	1						
	18:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	19:00	1,50	1,50	0,00				1	1						
	20:00	1,70	1,70	0,00				1	1						
	21:00	1,67	1,67	0,00				1	1						
	22:00	1,56	1,56	0,01				1	1						
	23:00	1,45	1,45	0,00				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	1,34	1,34	0,00				1	1						
	01:00	1,24	1,22	0,02				1	1						
	02:00	1,18	1,14	0,03				1	1						
	03:00	1,14	1,14	0,00				1	1						
	04:00	1,15	1,15	0,00				1	1						
	05:00	1,17	1,17	0,00				1	1						
	06:00	1,23	1,23	0,00				1	1						
	07:00	1,27	1,27	0,00				1	1						
	08:00	1,31	1,31	0,00				1	1						
	09:00	1,35	1,35	0,00				1	1						
	10:00	1,34	1,34	0,00				1	1						
	11:00	1,31	1,31	0,00				1	1						
	12:00	1,30	1,29	0,01				1	1						
	13:00	1,27	1,24	0,02				1	1						
	14:00	1,22	1,20	0,02				1	1						
	15:00	1,14	1,12	0,02				1	1						
	16:00	1,12	1,12	0,00				1	1						
	17:00	1,16	1,16	0,00				1	1						
	18:00	1,31	1,31	0,00				1	1						
	19:00	1,54	1,54	0,00				1	1						
	20:00	1,75	1,75	0,00				1	1						
	21:00	1,74	1,74	0,00				1	1						
	22:00	1,61	1,61	0,00				1	1						
	23:00	1,47	1,47	0,00				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	1,40	1,36	0,04				1	1						
	01:00	1,29	1,26	0,03				1	1						
	02:00	1,22	1,19	0,03				1	1						
	03:00	1,20	1,18	0,01				1	1						
	04:00	1,19	1,18	0,01				1	1						
	05:00	1,21	1,17	0,04				1	1						
	06:00	1,26	1,12	0,14				1	1						
	07:00	1,30	1,19	0,12				1	1						
	08:00	1,35	1,22	0,13				1	1						
	09:00	1,38	1,20	0,18				1	1						
	10:00	1,38	1,23	0,15				1	1						
	11:00	1,37	1,28	0,10				1	1						
	12:00	1,35	1,25	0,10				1	1						
	13:00	1,33	1,21	0,12				1	1						
	14:00	1,27	1,15	0,12				1	1						
	15:00	1,22	1,12	0,10				1	1						
	16:00	1,23	1,12	0,11				1	1						
	17:00	1,29	1,17	0,12				1	1						
	18:00	1,40	1,36	0,05				1	1						
	19:00	1,63	1,60	0,03				1	1						
	20:00	1,83	1,80	0,03			1	1	1						
	21:00	1,78	1,76	0,02			1	1	1						
	22:00	1,67	1,66	0,00				1	1						
	23:00	1,53	1,53	0,00				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	1,44	1,39	0,05					1	1					
	01:00	1,35	1,24	0,11					1	1					
	02:00	1,34	1,15	0,20					1	1					
	03:00	1,37	1,22	0,15					1	1					
	04:00	1,33	1,19	0,14					1	1					
	05:00	1,30	1,18	0,12					1	1					
	06:00	1,28	1,18	0,10					1	1					
	07:00	1,30	1,23	0,07					1	1					
	08:00	1,41	1,35	0,06					1	1					
	09:00	1,41	1,31	0,09					1	1					
	10:00	1,37	1,21	0,15					1	1					
	11:00	1,38	1,19	0,19					1	1					
	12:00	1,40	1,24	0,16					1	1					
	13:00	1,44	1,29	0,15					1	1					
	14:00	1,39	1,18	0,20					1	1					
	15:00	1,30	1,12	0,18					1	1					
	16:00	1,34	1,19	0,15					1	1					
	17:00	1,46	1,40	0,06					1	1					
	18:00	1,56	1,52	0,04					1	1					
	19:00	1,81	1,75	0,05					1	1					
	20:00	1,82	1,77	0,05					1	1					
	21:00	1,74	1,71	0,03					1	1					
	22:00	1,58	1,53	0,05					1	1					
	23:00	1,45	1,41	0,05					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	1,33	1,30	0,03					1	1					
	01:00	1,24	1,22	0,02					1	1					
	02:00	1,24	1,22	0,02					1	1					
	03:00	1,24	1,23	0,01					1	1					
	04:00	1,25	1,24	0,01					1	1					
	05:00	1,27	1,27	0,01					1	1					
	06:00	1,23	1,22	0,01					1	1					
	07:00	1,28	1,26	0,02					1	1					
	08:00	1,40	1,38	0,02					1	1					
	09:00	1,43	1,42	0,02					1	1					
	10:00	1,36	1,34	0,01					1	1					
	11:00	1,40	1,39	0,01					1	1					
	12:00	1,40	1,40	0,00					1	1					
	13:00	1,40	1,38	0,02					1	1					
	14:00	1,45	1,43	0,02					1	1					
	15:00	1,30	1,27	0,03					1	1					
	16:00	1,34	1,26	0,08					1	1					
	17:00	1,38	1,26	0,12					1	1					
	18:00	1,62	1,44	0,19					1	1					
	19:00	1,90	1,53	0,37					1	1					
	20:00	1,82	1,28	0,54					1	1					
	21:00	1,66	1,12	0,54					1	1					
	22:00	1,58	1,12	0,46					1	1					
	23:00	1,42	1,12	0,30					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	1,32	1,12	0,20					1	1					
	01:00	1,28	1,12	0,16					1	1					
	02:00	1,27	1,12	0,15					1	1					
	03:00	1,25	1,12	0,13					1	1					
	04:00	1,24	1,12	0,12					1	1					
	05:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	06:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	07:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	08:00	1,42	1,12	0,30					1	1					
	09:00	1,40	1,12	0,28					1	1					
	10:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	11:00	1,45	1,12	0,33					1	1					
	12:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	13:00	1,46	1,12	0,34					1	1					
	14:00	1,29	1,12	0,17					1	1					
	15:00	1,23	1,12	0,11					1	1					
	16:00	1,31	1,12	0,19					1	1					
	17:00	1,37	1,12	0,25					1	1					
	18:00	1,44	1,12	0,32					1	1					
	19:00	1,64	1,12	0,52					1	1					
	20:00	1,90	1,23	0,66					1	1					
	21:00	1,79	1,17	0,63					1	1					
	22:00	1,66	1,12	0,54					1	1					
	23:00	1,53	1,12	0,41					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	1,37	1,12	0,25		1					1				
	01:00	1,28	1,12	0,16		1					1				
	02:00	1,22	1,12	0,10		1					1				
	03:00	1,18	1,12	0,06		1					1				
	04:00	1,17	1,12	0,05		1					1				
	05:00	1,18	1,12	0,06		1					1				
	06:00	1,23	1,12	0,11		1					1				
	07:00	1,27	1,12	0,15		1					1				
	08:00	1,31	1,12	0,19		1					1				
	09:00	1,36	1,12	0,23		1					1				
	10:00	1,39	1,12	0,27		1					1				
	11:00	1,38	1,12	0,25		1					1				
	12:00	1,37	1,12	0,24		1					1				
	13:00	1,34	1,12	0,22		1					1				
	14:00	1,30	1,12	0,18		1					1				
	15:00	1,28	1,12	0,16		1					1				
	16:00	1,31	1,12	0,19		1					1				
	17:00	1,40	1,12	0,28		1					1				
	18:00	1,56	1,12	0,44		1					1				
	19:00	1,74	1,13	0,61		1					1				
	20:00	1,84	1,20	0,65		1					1				
	21:00	1,78	1,16	0,62		1					1				
	22:00	1,66	1,12	0,54		1					1				
	23:00	1,50	1,12	0,38		1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	01:00	1,21	1,12	0,09			1		1						
	02:00	1,15	1,12	0,03			1		1						
	03:00	1,13	1,12	0,00			1		1						
	04:00	1,12	1,12	0,00			1		1						
	05:00	1,14	1,12	0,02			1		1						
	06:00	1,18	1,12	0,06			1		1						
	07:00	1,21	1,12	0,09			1		1						
	08:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	09:00	1,27	1,12	0,15			1		1						
	10:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	11:00	1,27	1,12	0,15			1		1						
	12:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	13:00	1,20	1,12	0,07			1		1						
	14:00	1,13	1,12	0,01			1		1						
	15:00	1,10	1,10	0,00			1		1						
	16:00	1,12	1,12	0,00			1		1						
	17:00	1,20	1,12	0,08			1		1						
	18:00	1,37	1,17	0,19			1		1						
	19:00	1,60	1,49	0,11			1		1						
	20:00	1,80	1,69	0,11			1		1						
	21:00	1,75	1,66	0,08			1		1						
	22:00	1,61	1,43	0,18			1		1						
	23:00	1,40	1,12	0,28			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	1,33	1,12	0,21			1		1						
	01:00	1,25	1,12	0,13			1		1						
	02:00	1,20	1,12	0,08			1		1						
	03:00	1,16	1,12	0,04			1		1						
	04:00	1,16	1,12	0,04			1		1						
	05:00	1,17	1,12	0,05			1		1						
	06:00	1,21	1,12	0,09			1		1						
	07:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	08:00	1,26	1,12	0,14			1		1						
	09:00	1,28	1,12	0,16			1		1						
	10:00	1,30	1,12	0,18			1		1						
	11:00	1,28	1,12	0,16			1		1						
	12:00	1,25	1,12	0,13			1		1						
	13:00	1,23	1,12	0,11			1		1						
	14:00	1,18	1,12	0,06			1		1						
	15:00	1,15	1,12	0,03			1		1						
	16:00	1,16	1,12	0,03			1		1						
	17:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	18:00	1,41	1,12	0,28			1		1						
	19:00	1,62	1,12	0,50			1		1						
	20:00	1,80	1,17	0,63			1		1						
	21:00	1,71	1,12	0,59			1		1						
	22:00	1,63	1,12	0,51			1		1						
	23:00	1,44	1,12	0,32			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	1,38	1,12	0,26			1		1						
	01:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	02:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	03:00	1,22	1,12	0,10			1		1						
	04:00	1,22	1,12	0,10			1		1						
	05:00	1,23	1,12	0,11			1		1						
	06:00	1,27	1,12	0,15			1		1						
	07:00	1,31	1,12	0,19			1		1						
	08:00	1,34	1,12	0,22			1		1						
	09:00	1,38	1,12	0,25			1		1						
	10:00	1,38	1,12	0,26			1		1						
	11:00	1,38	1,12	0,25			1		1						
	12:00	1,36	1,12	0,24			1		1						
	13:00	1,33	1,12	0,20			1		1						
	14:00	1,30	1,12	0,17			1		1						
	15:00	1,26	1,12	0,13			1		1						
	16:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	17:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	18:00	1,44	1,12	0,32			1		1						
	19:00	1,63	1,12	0,51			1		1						
	20:00	1,86	1,21	0,65			1		1						
	21:00	1,83	1,19	0,64			1		1						
	22:00	1,67	1,12	0,55			1		1						
	23:00	1,49	1,12	0,37			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	1,43	1,12	0,31			1		1						
	01:00	1,34	1,12	0,22			1		1						
	02:00	1,28	1,12	0,16			1		1						
	03:00	1,26	1,12	0,14			1		1						
	04:00	1,25	1,12	0,13			1		1						
	05:00	1,27	1,12	0,15			1		1						
	06:00	1,30	1,12	0,18			1		1						
	07:00	1,32	1,12	0,20			1		1						
	08:00	1,35	1,12	0,23			1		1						
	09:00	1,40	1,12	0,28			1		1						
	10:00	1,42	1,12	0,30			1		1						
	11:00	1,42	1,12	0,30			1		1						
	12:00	1,41	1,12	0,29			1		1						
	13:00	1,39	1,12	0,27			1		1						
	14:00	1,35	1,12	0,23			1		1						
	15:00	1,31	1,12	0,19			1		1						
	16:00	1,32	1,12	0,20			1		1						
	17:00	1,37	1,12	0,25			1		1						
	18:00	1,52	1,12	0,40			1		1						
	19:00	1,73	1,12	0,61			1		1						
	20:00	1,90	1,23	0,66			1		1						
	21:00	1,80	1,17	0,63			1		1						
	22:00	1,67	1,12	0,55			1		1						
	23:00	1,53	1,12	0,41			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	1,37	1,12	0,25			1		1						
	01:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	02:00	1,23	1,12	0,11			1		1						
	03:00	1,21	1,12	0,09			1		1						
	04:00	1,19	1,12	0,07			1		1						
	05:00	1,20	1,12	0,08			1		1						
	06:00	1,22	1,12	0,10			1		1						
	07:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	08:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	09:00	1,26	1,12	0,14			1		1						
	10:00	1,28	1,12	0,16			1		1						
	11:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	12:00	1,28	1,12	0,16			1		1						
	13:00	1,24	1,12	0,12			1		1						
	14:00	1,20	1,12	0,08			1		1						
	15:00	1,17	1,12	0,05			1		1						
	16:00	1,12	1,12	0,00			1		1						
	17:00	1,18	1,12	0,06			1		1						
	18:00	1,32	1,12	0,20			1		1						
	19:00	1,53	1,12	0,41			1		1						
	20:00	1,72	1,12	0,60			1		1						
	21:00	1,67	1,12	0,55			1		1						
	22:00	1,56	1,12	0,44			1		1						
	23:00	1,43	1,12	0,31			1		1						

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	1,46	1,12	0,34			1		1						
	01:00	1,37	1,12	0,25			1		1						
	02:00	1,31	1,12	0,19			1		1						
	03:00	1,29	1,12	0,17			1		1						
	04:00	1,28	1,12	0,16			1		1						
	05:00	1,30	1,12	0,18			1		1						
	06:00	1,33	1,12	0,21			1		1						
	07:00	1,35	1,12	0,23			1		1						
	08:00	1,39	1,12	0,27			1		1						
	09:00	1,43	1,12	0,31			1		1						
	10:00	1,46	1,12	0,34			1		1						
	11:00	1,46	1,12	0,34			1		1						
	12:00	1,45	1,12	0,33			1		1						
	13:00	1,43	1,16	0,27			1		1						
	14:00	1,38	1,18	0,21			1		1						
	15:00	1,34	1,19	0,15			1		1						
	16:00	1,35	1,25	0,10			1		1						
	17:00	1,40	1,33	0,08			1		1						
	18:00	1,56	1,52	0,03			1		1						
	19:00	1,77	1,77	0,00			1		1						
	20:00	1,95	1,95	0,00			1	1	1						
	21:00	1,86	1,86	0,00			1	1	1						
	22:00	1,71	1,71	0,00			1		1						
	23:00	1,56	1,56	0,00			1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	00:00	1,35	1,19	0,15		1	1								
	01:00	1,26	1,12	0,14		1	1								
	02:00	1,19	1,12	0,07		1	1								
	03:00	1,15	1,12	0,03		1	1								
	04:00	1,14	1,12	0,02		1	1								
	05:00	1,15	1,12	0,03		1	1								
	06:00	1,20	1,12	0,08		1	1								
	07:00	1,27	1,12	0,15		1	1								
	08:00	1,32	1,14	0,19		1	1								
	09:00	1,36	1,23	0,14		1	1								
	10:00	1,40	1,19	0,21		1	1								
	11:00	1,40	1,12	0,28		1	1								
	12:00	1,38	1,14	0,24		1	1								
	13:00	1,34	1,18	0,16		1	1								
	14:00	1,24	1,12	0,12		1	1								
	15:00	1,19	1,12	0,07		1	1								
	16:00	1,20	1,15	0,04		1	1								
	17:00	1,26	1,25	0,02		1	1								
	18:00	1,41	1,36	0,05		1	1								
	19:00	1,65	1,36	0,29		1	1								
	20:00	1,83	1,19	0,64		1	1								
	21:00	1,77	1,15	0,62		1	1								
	22:00	1,65	1,12	0,53		1	1								
	23:00	1,49	1,12	0,37		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	1,47	1,12	0,35		1	1								
	01:00	1,37	1,12	0,25		1	1								
	02:00	1,31	1,12	0,19		1	1								
	03:00	1,28	1,12	0,16		1	1								
	04:00	1,27	1,12	0,15		1	1								
	05:00	1,29	1,12	0,17		1	1								
	06:00	1,33	1,12	0,21		1	1								
	07:00	1,41	1,12	0,29		1	1								
	08:00	1,47	1,12	0,35		1	1								
	09:00	1,60	1,12	0,47		1	1								
	10:00	1,68	1,12	0,56		1	1								
	11:00	1,72	1,12	0,60		1	1								
	12:00	1,75	1,14	0,61		1	1								
	13:00	1,60	1,12	0,48		1	1								
	14:00	1,44	1,12	0,32		1	1								
	15:00	1,40	1,12	0,27		1	1								
	16:00	1,40	1,12	0,27		1	1								
	17:00	1,48	1,12	0,36		1	1								
	18:00	1,64	1,12	0,52		1	1								
	19:00	1,77	1,15	0,62		1	1								
	20:00	1,92	1,25	0,67		1	1								
	21:00	1,89	1,23	0,66		1	1								
	22:00	1,77	1,15	0,62		1	1								
	23:00	1,62	1,12	0,50		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,40				1	1						
	01:00	1,43	1,12	0,31				1	1						
	02:00	1,37	1,12	0,24				1	1						
	03:00	1,33	1,12	0,21				1	1						
	04:00	1,33	1,12	0,20				1	1						
	05:00	1,34	1,12	0,22				1	1						
	06:00	1,39	1,12	0,26				1	1						
	07:00	1,43	1,12	0,31				1	1						
	08:00	1,48	1,12	0,36				1	1						
	09:00	1,53	1,12	0,41				1	1						
	10:00	1,58	1,12	0,46				1	1						
	11:00	1,58	1,12	0,46				1	1						
	12:00	1,57	1,12	0,45				1	1						
	13:00	1,54	1,12	0,42				1	1						
	14:00	1,52	1,12	0,40				1	1						
	15:00	1,49	1,12	0,37				1	1						
	16:00	1,53	1,12	0,41				1	1						
	17:00	1,56	1,12	0,44				1	1						
	18:00	1,66	1,12	0,54				1	1						
	19:00	1,86	1,21	0,65				1	1						
	20:00	2,01	1,31	0,70				1	1						
	21:00	1,92	1,25	0,67				1	1						
	22:00	1,78	1,16	0,62				1	1						
	23:00	1,63	1,22	0,41				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	1,53	1,47	0,06		1	1								
	01:00	1,43	1,33	0,11		1	1								
	02:00	1,37	1,32	0,05		1	1								
	03:00	1,34	1,34	0,00		1	1								
	04:00	1,32	1,32	0,01		1	1								
	05:00	1,34	1,33	0,01		1	1								
	06:00	1,38	1,38	0,00		1	1								
	07:00	1,42	1,41	0,02		1	1								
	08:00	1,46	1,43	0,03		1	1								
	09:00	1,51	1,46	0,04		1	1								
	10:00	1,54	1,49	0,05		1	1								
	11:00	1,56	1,51	0,05		1	1								
	12:00	1,55	1,44	0,10		1	1								
	13:00	1,55	1,37	0,18		1	1								
	14:00	1,68	1,58	0,10		1	1								
	15:00	1,68	1,60	0,08		1	1								
	16:00	1,44	1,12	0,32		1	1								
	17:00	1,63	1,12	0,51		1	1								
	18:00	1,64	1,12	0,52		1	1								
	19:00	1,83	1,19	0,64		1	1								
	20:00	2,04	1,33	0,71		1	1								
	21:00	1,97	1,28	0,69		1	1								
	22:00	1,83	1,19	0,64		1	1								
	23:00	1,66	1,12	0,54		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,40				1			1				
	01:00	1,43	1,12	0,31				1			1				
	02:00	1,37	1,12	0,25				1			1				
	03:00	1,33	1,12	0,21				1			1				
	04:00	1,32	1,12	0,20				1			1				
	05:00	1,33	1,12	0,21				1			1				
	06:00	1,36	1,12	0,24				1			1				
	07:00	1,39	1,12	0,27				1			1				
	08:00	1,42	1,12	0,30				1			1				
	09:00	1,46	1,12	0,34				1			1				
	10:00	1,50	1,12	0,38				1			1				
	11:00	1,50	1,12	0,38				1			1				
	12:00	1,50	1,12	0,38				1			1				
	13:00	1,49	1,12	0,37				1			1				
	14:00	1,45	1,12	0,33				1			1				
	15:00	1,44	1,12	0,32				1			1				
	16:00	1,44	1,12	0,32				1			1				
	17:00	1,52	1,24	0,28				1			1				
	18:00	1,63	1,52	0,10				1			1				
	19:00	1,84	1,82	0,02				1			1				
	20:00	2,06	2,06	0,00		1		1			1				
	21:00	2,01	2,01	0,00		1		1			1				
	22:00	1,81	1,79	0,02				1			1				
	23:00	1,63	1,57	0,06				1			1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	1,45	1,34	0,11				1			1				
	01:00	1,36	1,29	0,08				1			1				
	02:00	1,30	1,26	0,04				1			1				
	03:00	1,27	1,23	0,05				1			1				
	04:00	1,28	1,22	0,05				1			1				
	05:00	1,29	1,24	0,05				1			1				
	06:00	1,32	1,27	0,04				1			1				
	07:00	1,37	1,34	0,02				1			1				
	08:00	1,41	1,40	0,01				1			1				
	09:00	1,44	1,41	0,03				1			1				
	10:00	1,46	1,43	0,03				1			1				
	11:00	1,45	1,42	0,03				1			1				
	12:00	1,43	1,39	0,04				1			1				
	13:00	1,38	1,34	0,04				1			1				
	14:00	1,33	1,28	0,05				1			1				
	15:00	1,28	1,21	0,06				1			1				
	16:00	1,26	1,16	0,11				1			1				
	17:00	1,33	1,16	0,17				1			1				
	18:00	1,46	1,16	0,29				1			1				
	19:00	1,67	1,38	0,29				1			1				
	20:00	1,85	1,54	0,30				1			1				
	21:00	1,82	1,38	0,44				1			1				
	22:00	1,68	1,16	0,52				1			1				
	23:00	1,49	1,12	0,37				1			1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	1,54	1,18	0,37				1			1				
	01:00	1,45	1,12	0,33				1			1				
	02:00	1,39	1,12	0,27				1			1				
	03:00	1,35	1,12	0,23				1			1				
	04:00	1,34	1,18	0,17				1			1				
	05:00	1,34	1,27	0,08				1			1				
	06:00	1,38	1,35	0,03				1			1				
	07:00	1,41	1,41	0,00				1			1				
	08:00	1,44	1,44	0,00				1			1				
	09:00	1,48	1,47	0,02				1			1				
	10:00	1,52	1,51	0,01				1			1				
	11:00	1,52	1,44	0,08				1			1				
	12:00	1,53	1,49	0,04				1			1				
	13:00	1,51	1,31	0,20				1			1				
	14:00	1,48	1,16	0,31				1			1				
	15:00	1,46	1,12	0,34				1			1				
	16:00	1,46	1,12	0,34				1			1				
	17:00	1,54	1,12	0,42				1			1				
	18:00	1,65	1,12	0,53				1			1				
	19:00	1,86	1,21	0,65				1			1				
	20:00	2,09	1,36	0,73				1			1				
	21:00	2,04	1,37	0,67				1			1				
	22:00	1,84	1,20	0,64				1			1				
	23:00	1,65	1,12	0,53				1			1				

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	1,55	1,12	0,43		1	1								
	01:00	1,45	1,12	0,33		1	1								
	02:00	1,38	1,12	0,26		1	1								
	03:00	1,34	1,12	0,22		1	1								
	04:00	1,33	1,12	0,21		1	1								
	05:00	1,36	1,12	0,24		1	1								
	06:00	1,41	1,12	0,29		1	1								
	07:00	1,50	1,12	0,38		1	1								
	08:00	1,61	1,12	0,48		1	1								
	09:00	1,69	1,12	0,57		1	1								
	10:00	1,81	1,17	0,63		1	1								
	11:00	1,78	1,16	0,62		1	1								
	12:00	1,79	1,16	0,63		1	1								
	13:00	1,74	1,13	0,61		1	1								
	14:00	1,75	1,14	0,61		1	1								
	15:00	1,75	1,14	0,61		1	1								
	16:00	1,75	1,14	0,61		1	1								
	17:00	1,76	1,14	0,61		1	1								
	18:00	1,84	1,20	0,65		1	1								
	19:00	1,96	1,27	0,68		1	1								
	20:00	2,09	1,36	0,73		1	1								
	21:00	2,07	1,34	0,72		1	1								
	22:00	1,90	1,24	0,67		1	1								
	23:00	1,74	1,13	0,61		1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	1,65	1,12	0,53				1	1						
	01:00	1,54	1,12	0,42				1	1						
	02:00	1,47	1,12	0,35				1	1						
	03:00	1,43	1,12	0,31				1	1						
	04:00	1,43	1,29	0,13				1	1						
	05:00	1,45	1,38	0,07				1	1						
	06:00	1,50	1,43	0,07				1	1						
	07:00	1,59	1,43	0,16				1	1						
	08:00	1,65	1,32	0,33				1	1						
	09:00	1,73	1,45	0,28				1	1						
	10:00	1,79	1,65	0,14				1	1						
	11:00	1,80	1,71	0,09				1	1						
	12:00	1,76	1,68	0,08				1	1						
	13:00	1,72	1,66	0,06				1	1						
	14:00	1,68	1,65	0,02				1	1						
	15:00	1,64	1,63	0,01				1	1						
	16:00	1,66	1,66	0,00				1	1						
	17:00	1,72	1,71	0,01				1	1						
	18:00	1,87	1,83	0,03			1	1	1						
	19:00	2,03	1,98	0,05			1	1	1						
	20:00	2,20	2,09	0,11			1	1	1						
	21:00	2,14	2,00	0,14			1	1	1						
	22:00	1,99	1,92	0,08			1	1	1						
	23:00	1,78	1,76	0,02				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	1,67	1,61	0,05				1	1						
	01:00	1,56	1,53	0,03				1	1						
	02:00	1,50	1,48	0,01				1	1						
	03:00	1,46	1,45	0,00				1	1						
	04:00	1,44	1,44	0,00				1	1						
	05:00	1,45	1,45	0,00				1	1						
	06:00	1,51	1,48	0,03				1	1						
	07:00	1,59	1,49	0,10				1	1						
	08:00	1,67	1,61	0,06				1	1						
	09:00	1,76	1,65	0,10				1	1						
	10:00	1,78	1,25	0,53				1	1						
	11:00	1,76	1,14	0,61				1	1						
	12:00	1,76	1,14	0,61				1	1						
	13:00	1,73	1,12	0,60				1	1						
	14:00	1,68	1,12	0,56				1	1						
	15:00	1,65	1,12	0,53				1	1						
	16:00	1,65	1,12	0,53				1	1						
	17:00	1,70	1,40	0,30				1	1						
	18:00	1,82	1,69	0,13				1	1						
	19:00	2,02	1,88	0,14			1	1	1						
	20:00	2,19	2,13	0,06			1	1	1						
	21:00	2,14	2,12	0,01			1	1	1						
	22:00	1,98	1,97	0,00			1	1	1						
	23:00	1,80	1,78	0,02				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	1,69	1,39	0,30					1			1			
	01:00	1,57	1,12	0,45					1			1			
	02:00	1,50	1,12	0,38					1			1			
	03:00	1,46	1,12	0,34					1			1			
	04:00	1,45	1,12	0,32					1			1			
	05:00	1,45	1,12	0,33					1			1			
	06:00	1,50	1,14	0,36					1			1			
	07:00	1,56	1,43	0,13					1			1			
	08:00	1,60	1,54	0,07					1			1			
	09:00	1,67	1,63	0,03					1			1			
	10:00	1,73	1,72	0,01					1			1			
	11:00	1,73	1,72	0,01					1			1			
	12:00	1,72	1,70	0,02					1			1			
	13:00	1,70	1,69	0,01					1			1			
	14:00	1,66	1,64	0,01					1			1			
	15:00	1,63	1,62	0,01					1			1			
	16:00	1,62	1,62	0,00					1			1			
	17:00	1,69	1,69	0,00					1			1			
	18:00	1,86	1,86	0,00					1			1			
	19:00	2,01	2,01	0,00			1		1			1			
	20:00	2,24	2,24	0,00			1		1			1			
	21:00	2,21	2,21	0,00			1		1			1			
	22:00	2,04	2,04	0,00			1		1			1			
	23:00	1,85	1,85	0,01					1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	1,66	1,66	0,00				1	1						
	01:00	1,56	1,54	0,01				1	1						
	02:00	1,49	1,49	0,00				1	1						
	03:00	1,45	1,45	0,00				1	1						
	04:00	1,44	1,42	0,03				1	1						
	05:00	1,46	1,39	0,07				1	1						
	06:00	1,50	1,40	0,10				1	1						
	07:00	1,53	1,44	0,09				1	1						
	08:00	1,59	1,49	0,10				1	1						
	09:00	1,68	1,61	0,08				1	1						
	10:00	1,74	1,65	0,09				1	1						
	11:00	1,72	1,60	0,12				1	1						
	12:00	1,67	1,45	0,21				1	1						
	13:00	1,64	1,28	0,36				1	1						
	14:00	1,63	1,15	0,48				1	1						
	15:00	1,62	1,19	0,42				1	1						
	16:00	1,63	1,19	0,45				1	1						
	17:00	1,69	1,19	0,50				1	1						
	18:00	1,86	1,35	0,51				1	1						
	19:00	2,04	1,60	0,45				1	1						
	20:00	2,25	1,84	0,40			1	1	1						
	21:00	2,13	1,73	0,41			1	1	1						
	22:00	2,00	1,47	0,54				1	1						
	23:00	1,79	1,16	0,63				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	1,59	1,12	0,47				1	1						
	01:00	1,49	1,12	0,37				1	1						
	02:00	1,41	1,12	0,29				1	1						
	03:00	1,38	1,12	0,26				1	1						
	04:00	1,36	1,12	0,24				1	1						
	05:00	1,38	1,12	0,26				1	1						
	06:00	1,42	1,12	0,30				1	1						
	07:00	1,44	1,12	0,32				1	1						
	08:00	1,47	1,12	0,35				1	1						
	09:00	1,51	1,12	0,39				1	1						
	10:00	1,56	1,12	0,44				1	1						
	11:00	1,58	1,12	0,46				1	1						
	12:00	1,58	1,12	0,46				1	1						
	13:00	1,55	1,12	0,43				1	1						
	14:00	1,52	1,12	0,40				1	1						
	15:00	1,49	1,12	0,37				1	1						
	16:00	1,46	1,12	0,34				1	1						
	17:00	1,52	1,12	0,40				1	1						
	18:00	1,68	1,12	0,56				1	1						
	19:00	1,86	1,21	0,65				1	1						
	20:00	2,07	1,34	0,72				1	1						
	21:00	1,99	1,29	0,70				1	1						
	22:00	1,86	1,21	0,65				1	1						
	23:00	1,66	1,12	0,54				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	1,69	1,12	0,57				1	1						
	01:00	1,58	1,12	0,46				1	1						
	02:00	1,51	1,12	0,39				1	1						
	03:00	1,47	1,12	0,35				1	1						
	04:00	1,47	1,12	0,35				1	1						
	05:00	1,48	1,12	0,36				1	1						
	06:00	1,52	1,12	0,40				1	1						
	07:00	1,55	1,12	0,43				1	1						
	08:00	1,61	1,12	0,49				1	1						
	09:00	1,71	1,12	0,59				1	1						
	10:00	1,76	1,15	0,62				1	1						
	11:00	1,74	1,13	0,61				1	1						
	12:00	1,69	1,12	0,57				1	1						
	13:00	1,66	1,12	0,54				1	1						
	14:00	1,65	1,12	0,53				1	1						
	15:00	1,64	1,12	0,52				1	1						
	16:00	1,66	1,12	0,54				1	1						
	17:00	1,72	1,12	0,60				1	1						
	18:00	1,89	1,23	0,66				1	1						
	19:00	2,07	1,35	0,73				1	1						
	20:00	2,28	1,48	0,80				1	1						
	21:00	2,17	1,41	0,76				1	1						
	22:00	2,03	1,32	0,71				1	1						
	23:00	1,82	1,18	0,64				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Απριλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	1,67	1,12	0,55					1						1
	01:00	1,55	1,12	0,43					1						1
	02:00	1,48	1,12	0,36					1						1
	03:00	1,43	1,12	0,31					1						1
	04:00	1,42	1,12	0,30					1						1
	05:00	1,45	1,12	0,33					1						1
	06:00	1,52	1,12	0,40					1						1
	07:00	1,61	1,12	0,49					1						1
	08:00	1,72	1,12	0,60					1						1
	09:00	1,83	1,19	0,64					1						1
	10:00	1,91	1,24	0,67					1						1
	11:00	1,90	1,24	0,67					1						1
	12:00	1,81	1,18	0,63					1						1
	13:00	1,80	1,17	0,63					1						1
	14:00	1,77	1,15	0,62					1						1
	15:00	1,74	1,13	0,61					1						1
	16:00	1,74	1,27	0,47					1						1
	17:00	1,81	1,42	0,38					1						1
	18:00	1,95	1,51	0,43					1						1
	19:00	2,12	1,82	0,30			1		1						1
	20:00	2,30	1,99	0,31			1		1						1
	21:00	2,25	1,87	0,39			1		1						1
	22:00	2,09	1,61	0,48					1						1
	23:00	1,87	1,21	0,65					1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	1,73	1,13	0,61				1	1						
	01:00	1,63	1,12	0,51				1	1						
	02:00	1,57	1,12	0,45				1	1						
	03:00	1,54	1,12	0,42				1	1						
	04:00	1,53	1,12	0,41				1	1						
	05:00	1,54	1,12	0,42				1	1						
	06:00	1,60	1,12	0,48				1	1						
	07:00	1,64	1,12	0,52				1	1						
	08:00	1,69	1,12	0,57				1	1						
	09:00	1,76	1,14	0,62				1	1						
	10:00	1,80	1,17	0,63				1	1						
	11:00	1,84	1,20	0,64				1	1						
	12:00	1,86	1,21	0,65				1	1						
	13:00	1,85	1,20	0,65				1	1						
	14:00	1,82	1,18	0,64				1	1						
	15:00	1,77	1,15	0,62				1	1						
	16:00	1,69	1,50	0,19				1	1						
	17:00	1,75	1,59	0,16				1	1						
	18:00	1,89	1,76	0,13				1	1						
	19:00	2,05	1,94	0,11			1	1	1						
	20:00	2,24	2,17	0,06			1	1	1						
	21:00	2,23	2,20	0,03			1	1	1						
	22:00	2,03	2,01	0,01			1	1	1						
	23:00	1,82	1,81	0,01				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	1,96	1,90	0,06	1			1	1						
	01:00	1,80	1,70	0,09	1				1						
	02:00	1,73	1,59	0,14	1				1						
	03:00	1,69	1,53	0,16	1				1						
	04:00	1,67	1,58	0,09	1				1						
	05:00	1,69	1,67	0,02	1				1						
	06:00	1,77	1,74	0,03	1				1						
	07:00	1,96	1,95	0,01	1			1	1						
	08:00	2,15	2,13	0,02	1			1	1						
	09:00	2,30	2,28	0,03	1			1	1						
	10:00	2,48	2,44	0,04	1			1	1						
	11:00	2,31	2,27	0,05	1			1	1						
	12:00	2,40	2,35	0,05	1			1	1						
	13:00	2,44	2,38	0,06	1			1	1						
	14:00	2,42	2,39	0,04	1			1	1						
	15:00	2,33	2,30	0,03	1			1	1						
	16:00	2,42	2,42	0,00	1			1	1						
	17:00	2,53	2,53	0,00	1			1	1						
	18:00	2,74	2,74	0,00	1			1	1						
	19:00	2,83	2,83	0,01	1		1	1	1						
	20:00	3,04	3,04	0,01	1		1	1	1						
	21:00	2,92	2,89	0,03	1		1	1	1						
	22:00	2,68	2,61	0,07	1			1	1						
	23:00	2,36	2,24	0,12	1			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	2,13	2,07	0,06			1	1	1						
	01:00	1,97	1,89	0,08			1	1	1						
	02:00	1,86	1,75	0,10				1	1						
	03:00	1,78	1,67	0,11				1	1						
	04:00	1,74	1,65	0,08				1	1						
	05:00	1,74	1,64	0,11				1	1						
	06:00	1,82	1,64	0,18				1	1						
	07:00	1,88	1,71	0,17				1	1						
	08:00	1,96	1,76	0,20				1	1						
	09:00	2,05	1,84	0,21			1	1	1						
	10:00	2,07	1,88	0,18			1	1	1						
	11:00	2,06	1,92	0,13			1	1	1						
	12:00	2,05	1,87	0,17			1	1	1						
	13:00	2,01	1,85	0,16			1	1	1						
	14:00	1,97	1,69	0,28				1	1						
	15:00	1,94	1,56	0,38				1	1						
	16:00	1,93	1,25	0,67				1	1						
	17:00	2,02	1,49	0,53				1	1						
	18:00	2,18	1,66	0,52				1	1						
	19:00	2,36	1,94	0,42			1	1	1						
	20:00	2,51	2,23	0,28			1	1	1						
	21:00	2,53	2,25	0,28			1	1	1						
	22:00	2,39	2,18	0,20			1	1	1						
	23:00	2,17	1,86	0,31			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	2,15	1,40	0,75				1	1						
	01:00	1,99	1,29	0,70				1	1						
	02:00	1,88	1,22	0,66				1	1						
	03:00	1,79	1,17	0,63				1	1						
	04:00	1,75	1,14	0,61				1	1						
	05:00	1,76	1,14	0,62				1	1						
	06:00	1,84	1,20	0,64				1	1						
	07:00	1,90	1,23	0,66				1	1						
	08:00	1,98	1,29	0,69				1	1						
	09:00	2,07	1,64	0,43				1	1						
	10:00	2,09	1,56	0,53				1	1						
	11:00	2,08	1,58	0,50				1	1						
	12:00	2,07	1,60	0,47				1	1						
	13:00	2,03	1,58	0,45				1	1						
	14:00	1,99	1,70	0,28				1	1						
	15:00	1,96	1,66	0,30				1	1						
	16:00	1,95	1,79	0,16			1	1	1						
	17:00	2,04	1,80	0,25			1	1	1						
	18:00	2,20	1,68	0,52			1	1	1						
	19:00	2,38	1,71	0,67			1	1	1						
	20:00	2,54	2,12	0,41			1	1	1						
	21:00	2,56	2,21	0,35			1	1	1						
	22:00	2,41	2,24	0,17			1	1	1						
	23:00	2,19	2,06	0,13			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	2,04	1,85	0,19			1	1	1						
	01:00	1,88	1,60	0,28				1	1						
	02:00	1,76	1,45	0,31				1	1						
	03:00	1,70	1,33	0,37				1	1						
	04:00	1,66	1,24	0,42				1	1						
	05:00	1,67	1,23	0,45				1	1						
	06:00	1,74	1,17	0,57				1	1						
	07:00	1,83	1,19	0,64				1	1						
	08:00	1,89	1,23	0,66				1	1						
	09:00	1,94	1,26	0,68				1	1						
	10:00	2,00	1,30	0,70				1	1						
	11:00	1,97	1,28	0,69				1	1						
	12:00	1,97	1,28	0,69				1	1						
	13:00	1,91	1,24	0,67				1	1						
	14:00	1,83	1,19	0,64				1	1						
	15:00	1,82	1,18	0,64				1	1						
	16:00	1,77	1,15	0,62				1	1						
	17:00	1,83	1,19	0,64				1	1						
	18:00	1,97	1,28	0,69				1	1						
	19:00	2,16	1,41	0,76				1	1						
	20:00	2,38	1,74	0,64			1	1	1						
	21:00	2,41	1,90	0,51			1	1	1						
	22:00	2,24	1,82	0,41			1	1	1						
	23:00	2,04	1,69	0,35				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	1,89	1,58	0,31				1	1						
	01:00	1,72	1,45	0,28				1	1						
	02:00	1,62	1,36	0,26				1	1						
	03:00	1,56	1,32	0,24				1	1						
	04:00	1,52	1,30	0,22				1	1						
	05:00	1,53	1,33	0,20				1	1						
	06:00	1,60	1,37	0,23				1	1						
	07:00	1,70	1,48	0,22				1	1						
	08:00	1,79	1,53	0,26				1	1						
	09:00	1,86	1,65	0,21				1	1						
	10:00	1,88	1,72	0,16				1	1						
	11:00	1,81	1,70	0,11				1	1						
	12:00	1,82	1,74	0,08				1	1						
	13:00	1,79	1,74	0,05				1	1						
	14:00	1,77	1,72	0,04				1	1						
	15:00	1,75	1,71	0,04				1	1						
	16:00	1,73	1,70	0,03				1	1						
	17:00	1,80	1,78	0,02			1	1	1						
	18:00	1,92	1,90	0,02			1	1	1						
	19:00	2,11	2,09	0,02			1	1	1						
	20:00	2,31	2,29	0,02			1	1	1						
	21:00	2,33	2,31	0,02			1	1	1						
	22:00	2,16	2,14	0,02			1	1	1						
	23:00	1,97	1,95	0,01			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	1,73	1,72	0,01				1	1						
	01:00	1,62	1,61	0,01				1	1						
	02:00	1,54	1,52	0,02				1	1						
	03:00	1,49	1,47	0,02				1	1						
	04:00	1,47	1,46	0,02				1	1						
	05:00	1,50	1,48	0,01				1	1						
	06:00	1,56	1,55	0,01				1	1						
	07:00	1,65	1,64	0,01				1	1						
	08:00	1,75	1,74	0,00				1	1						
	09:00	1,84	1,83	0,00			1	1	1						
	10:00	1,90	1,90	0,00			1	1	1						
	11:00	1,87	1,87	0,00			1	1	1						
	12:00	1,88	1,88	0,00			1	1	1						
	13:00	1,86	1,86	0,00			1	1	1						
	14:00	1,84	1,84	0,00			1	1	1						
	15:00	1,82	1,82	0,00			1	1	1						
	16:00	1,82	1,82	0,00			1	1	1						
	17:00	1,88	1,88	0,00			1	1	1						
	18:00	1,98	1,98	0,00			1	1	1						
	19:00	2,15	2,14	0,01			1	1	1						
	20:00	2,33	2,31	0,02			1	1	1						
	21:00	2,36	2,31	0,05			1	1	1						
	22:00	2,20	2,11	0,09			1	1	1						
	23:00	2,01	1,90	0,11			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	2,10	2,00	0,10				1	1						
	01:00	1,95	1,85	0,10				1	1						
	02:00	1,84	1,72	0,12				1	1						
	03:00	1,76	1,63	0,13				1	1						
	04:00	1,72	1,58	0,14				1	1						
	05:00	1,73	1,56	0,16				1	1						
	06:00	1,80	1,65	0,16				1	1						
	07:00	1,86	1,69	0,18				1	1						
	08:00	1,94	1,57	0,37				1	1						
	09:00	2,03	1,68	0,36				1	1						
	10:00	2,04	1,77	0,27				1	1						
	11:00	2,04	1,74	0,29				1	1						
	12:00	2,03	1,61	0,42				1	1						
	13:00	1,99	1,42	0,57				1	1						
	14:00	1,95	1,38	0,56				1	1						
	15:00	1,92	1,39	0,53				1	1						
	16:00	1,91	1,25	0,66				1	1						
	17:00	2,00	1,33	0,67				1	1						
	18:00	2,16	1,72	0,43				1	1						
	19:00	2,33	1,77	0,56			1	1	1						
	20:00	2,55	1,78	0,77			1	1	1						
	21:00	2,50	2,15	0,35			1	1	1						
	22:00	2,36	2,26	0,10			1	1	1						
	23:00	2,15	2,08	0,06			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	1,88	1,51	0,36				1	1						
	01:00	1,77	1,41	0,36				1	1						
	02:00	1,68	1,28	0,40				1	1						
	03:00	1,63	1,17	0,46				1	1						
	04:00	1,62	1,17	0,46				1	1						
	05:00	1,65	1,27	0,38				1	1						
	06:00	1,73	1,47	0,27				1	1						
	07:00	1,85	1,66	0,18				1	1						
	08:00	1,95	1,77	0,18				1	1						
	09:00	2,03	1,80	0,23			1	1	1						
	10:00	2,09	1,79	0,29			1	1	1						
	11:00	2,10	1,78	0,32			1	1	1						
	12:00	2,10	1,82	0,29			1	1	1						
	13:00	2,09	1,86	0,22			1	1	1						
	14:00	2,08	1,92	0,16			1	1	1						
	15:00	2,07	1,95	0,12			1	1	1						
	16:00	2,08	1,97	0,11			1	1	1						
	17:00	2,12	2,01	0,12			1	1	1						
	18:00	2,20	2,07	0,13			1	1	1						
	19:00	2,32	2,16	0,17			1	1	1						
	20:00	2,49	2,27	0,21			1	1	1						
	21:00	2,54	2,28	0,26			1	1	1						
	22:00	2,47	2,22	0,25			1	1	1						
	23:00	2,36	2,14	0,22			1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	1,93	1,26	0,68	1	1									
	01:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	02:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	03:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	04:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	05:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	06:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	07:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	08:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	09:00	2,04	1,33	0,71	1	1									
	10:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	11:00	2,13	1,38	0,74	1	1									
	12:00	2,14	1,39	0,75	1	1									
	13:00	2,12	1,37	0,74	1	1									
	14:00	2,10	1,36	0,73	1	1									
	15:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	16:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	17:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	18:00	2,24	1,46	0,79	1	1									
	19:00	2,41	1,68	0,73	1	1		1							
	20:00	2,61	1,70	0,91	1	1		1							
	21:00	2,70	1,76	0,95	1	1		1							
	22:00	2,42	1,68	0,74	1	1		1							
	23:00	2,21	1,44	0,77	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	01:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	02:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	03:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	04:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	05:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	06:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	07:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	08:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	09:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	10:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	11:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	12:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	13:00	2,25	1,46	0,79	1	1									
	14:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	15:00	2,14	1,39	0,75	1	1									
	16:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	17:00	2,17	1,41	0,76	1	1									
	18:00	2,30	1,49	0,80	1	1									
	19:00	2,45	1,59	0,86	1	1									
	20:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1								
	21:00	2,72	1,80	0,92	1	1	1								
	22:00	2,51	1,63	0,88	1	1									
	23:00	2,22	1,44	0,78	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	01:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	02:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	03:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	04:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	05:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	06:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	07:00	1,73	1,12	0,61	1	1									
	08:00	1,81	1,18	0,63	1	1									
	09:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	10:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	11:00	2,04	1,33	0,71	1	1									
	12:00	2,05	1,34	0,72	1	1									
	13:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	14:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	15:00	1,96	1,28	0,69	1	1									
	16:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	17:00	1,96	1,28	0,69	1	1									
	18:00	2,10	1,50	0,60	1	1									
	19:00	2,26	1,74	0,53	1	1									
	20:00	2,50	2,09	0,41	1	1	1								
	21:00	2,63	2,30	0,33	1	1	1								
	22:00	2,42	2,11	0,31	1	1	1								
	23:00	2,13	1,82	0,31	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	1,96	1,64	0,32	1	1									
	01:00	1,83	1,50	0,33	1	1									
	02:00	1,75	1,40	0,35	1	1									
	03:00	1,70	1,34	0,36	1	1									
	04:00	1,67	1,32	0,36	1	1									
	05:00	1,69	1,34	0,35	1	1									
	06:00	1,75	1,42	0,34	1	1									
	07:00	1,83	1,51	0,32	1	1									
	08:00	1,95	1,66	0,30	1	1									
	09:00	2,11	1,85	0,26	1	1									
	10:00	2,30	2,05	0,26	1	1	1								
	11:00	2,34	2,13	0,21	1	1	1								
	12:00	2,52	2,36	0,16	1	1	1								
	13:00	2,53	2,43	0,10	1	1	1								
	14:00	2,48	2,41	0,06	1	1	1								
	15:00	2,29	2,24	0,05	1	1	1								
	16:00	2,20	2,16	0,04	1	1	1								
	17:00	2,26	2,22	0,03	1	1	1								
	18:00	2,40	2,37	0,03	1	1	1								
	19:00	2,56	2,54	0,02	1	1	1								
	20:00	2,74	2,73	0,01	1	1	1								
	21:00	2,80	2,79	0,01	1	1	1								
	22:00	2,59	2,59	0,01	1	1	1								
	23:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	2,09	2,05	0,04	1	1	1								
	01:00	1,89	1,85	0,04	1	1									
	02:00	1,74	1,72	0,02	1	1									
	03:00	1,65	1,64	0,01	1	1									
	04:00	1,65	1,62	0,03	1	1									
	05:00	1,71	1,63	0,07	1	1									
	06:00	1,59	1,53	0,06	1	1									
	07:00	1,77	1,71	0,06	1	1									
	08:00	1,89	1,82	0,07	1	1									
	09:00	2,34	2,28	0,06	1	1	1								
	10:00	2,64	2,60	0,04	1	1	1								
	11:00	2,78	2,76	0,02	1	1	1								
	12:00	2,89	2,87	0,02	1	1	1								
	13:00	2,76	2,74	0,02	1	1	1								
	14:00	2,49	2,48	0,01	1	1	1								
	15:00	2,36	2,36	0,01	1	1	1								
	16:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1								
	17:00	2,31	2,31	0,00	1	1	1								
	18:00	2,53	2,53	0,00	1	1	1								
	19:00	2,68	2,68	0,00	1	1	1								
	20:00	2,88	2,85	0,03	1	1	1								
	21:00	2,81	2,77	0,03	1	1	1								
	22:00	2,47	2,45	0,01	1	1	1								
	23:00	2,26	2,23	0,03	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	1,85	1,85	0,00	1	1									
	01:00	1,73	1,73	0,00	1	1									
	02:00	1,65	1,65	0,00	1	1									
	03:00	1,60	1,60	0,00	1	1									
	04:00	1,60	1,60	0,00	1	1									
	05:00	1,62	1,62	0,00	1	1									
	06:00	1,67	1,67	0,00	1	1									
	07:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	08:00	1,85	1,85	0,00	1	1									
	09:00	1,95	1,95	0,00	1	1									
	10:00	2,03	2,03	0,00	1	1	1								
	11:00	2,05	2,05	0,00	1	1	1								
	12:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1								
	13:00	2,05	2,04	0,01	1	1	1								
	14:00	2,03	2,03	0,01	1	1	1								
	15:00	2,01	2,00	0,01	1	1	1								
	16:00	2,00	1,91	0,09	1	1	1								
	17:00	2,04	1,76	0,28	1	1	1								
	18:00	2,17	1,93	0,23	1	1	1								
	19:00	2,33	2,07	0,26	1	1	1								
	20:00	2,58	2,11	0,47	1	1	1								
	21:00	2,65	2,45	0,19	1	1	1								
	22:00	2,41	2,36	0,05	1	1	1								
	23:00	2,18	1,42	0,76	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	1,84	1,71	0,13	1		1								
	01:00	1,73	1,14	0,59	1		1								
	02:00	1,67	1,16	0,51	1		1								
	03:00	1,62	1,46	0,16	1		1								
	04:00	1,61	1,51	0,10	1		1								
	05:00	1,62	1,48	0,14	1		1								
	06:00	1,69	1,48	0,20	1		1								
	07:00	1,76	1,45	0,30	1		1								
	08:00	1,91	1,68	0,23	1		1								
	09:00	2,01	1,67	0,34	1		1								
	10:00	2,07	1,82	0,25	1		1								
	11:00	2,13	2,03	0,10	1		1							1	
	12:00	2,22	2,11	0,11	1		1							1	
	13:00	2,21	2,11	0,10	1		1							1	
	14:00	2,22	2,15	0,06	1		1							1	
	15:00	2,15	1,40	0,75	1		1								
	16:00	2,02	1,31	0,71	1		1								
	17:00	2,15	1,40	0,75	1		1								
	18:00	2,02	1,31	0,71	1		1								
	19:00	2,09	1,36	0,73	1		1								
	20:00	2,57	1,68	0,89	1		1							1	
	21:00	2,62	1,70	0,92	1		1							1	
	22:00	2,27	1,47	0,79	1		1								
	23:00	2,05	1,33	0,72	1		1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	1,94	1,55	0,40	1	1									
	01:00	1,84	1,20	0,64	1	1									
	02:00	1,75	1,44	0,31	1	1									
	03:00	1,68	1,53	0,15	1	1									
	04:00	1,66	1,48	0,18	1	1									
	05:00	1,67	1,54	0,12	1	1									
	06:00	1,70	1,64	0,06	1	1									
	07:00	1,83	1,81	0,02	1	1									
	08:00	1,98	1,98	0,00	1	1	1								
	09:00	2,17	2,17	0,00	1	1	1								
	10:00	2,27	2,26	0,01	1	1	1								
	11:00	2,32	2,30	0,02	1	1	1								
	12:00	2,33	2,30	0,03	1	1	1								
	13:00	2,38	2,34	0,03	1	1	1								
	14:00	2,38	2,27	0,12	1	1	1								
	15:00	2,31	2,21	0,10	1	1	1								
	16:00	2,26	2,08	0,18	1	1	1								
	17:00	2,32	1,90	0,42	1	1	1								
	18:00	2,34	1,69	0,65	1	1	1								
	19:00	2,54	1,72	0,81	1	1	1								
	20:00	2,78	2,02	0,76	1	1	1								
	21:00	2,81	2,03	0,77	1	1	1								
	22:00	2,57	2,03	0,54	1	1	1								
	23:00	2,31	2,26	0,06	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	2,05	1,90	0,15	1	1	1								
	01:00	1,93	1,79	0,15	1	1									
	02:00	1,83	1,76	0,07	1	1									
	03:00	1,74	1,69	0,05	1	1									
	04:00	1,72	1,71	0,01	1	1									
	05:00	1,71	1,67	0,04	1	1									
	06:00	1,75	1,68	0,08	1	1									
	07:00	1,85	1,77	0,08	1	1									
	08:00	2,01	1,94	0,07	1	1	1								
	09:00	2,14	2,05	0,09	1	1	1								
	10:00	2,20	2,07	0,13	1	1	1								
	11:00	2,21	1,88	0,34	1	1	1								
	12:00	2,22	2,07	0,15	1	1	1								
	13:00	2,28	2,20	0,07	1	1	1								
	14:00	2,23	2,14	0,09	1	1	1								
	15:00	2,18	2,10	0,09	1	1	1								
	16:00	2,11	2,05	0,06	1	1	1								
	17:00	2,19	2,15	0,04	1	1	1								
	18:00	2,35	2,30	0,04	1	1	1								
	19:00	2,47	2,40	0,07	1	1	1								
	20:00	2,69	2,59	0,10	1	1	1								
	21:00	2,71	2,61	0,09	1	1	1								
	22:00	2,49	2,44	0,05	1	1	1								
	23:00	2,31	2,28	0,02	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	2,10	2,08	0,02	1	1	1								
	01:00	1,95	1,91	0,03	1	1	1								
	02:00	1,83	1,79	0,04	1	1									
	03:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	04:00	1,70	1,68	0,03	1	1									
	05:00	1,69	1,47	0,22	1	1									
	06:00	1,77	1,41	0,36	1	1									
	07:00	1,87	1,82	0,05	1	1	1								
	08:00	2,08	2,04	0,04	1	1	1								
	09:00	2,16	1,99	0,17	1	1	1								
	10:00	2,22	2,19	0,03	1	1	1								
	11:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								
	12:00	2,25	2,21	0,03	1	1	1								
	13:00	2,24	2,09	0,15	1	1	1								
	14:00	2,22	1,83	0,38	1	1	1								
	15:00	2,17	1,63	0,53	1	1									
	16:00	2,10	1,55	0,55	1	1									
	17:00	2,14	1,47	0,68	1	1									
	18:00	2,26	1,55	0,71	1	1									
	19:00	2,37	1,72	0,64	1	1	1								
	20:00	2,58	2,03	0,54	1	1	1								
	21:00	2,59	2,14	0,45	1	1	1								
	22:00	2,41	1,98	0,43	1	1	1								
	23:00	2,25	1,88	0,36	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	2,08	1,78	0,30	1	1									
	01:00	1,96	1,71	0,25	1	1									
	02:00	1,85	1,75	0,11	1	1									
	03:00	1,77	1,60	0,16	1	1									
	04:00	1,75	1,50	0,24	1	1									
	05:00	1,73	1,48	0,26	1	1									
	06:00	1,78	1,61	0,17	1	1									
	07:00	1,88	1,67	0,21	1	1									
	08:00	2,04	1,82	0,22	1	1	1								
	09:00	2,17	2,02	0,16	1	1	1								
	10:00	2,23	2,14	0,09	1	1	1								
	11:00	2,24	2,14	0,10	1	1	1								
	12:00	2,25	2,15	0,11	1	1	1								
	13:00	2,31	2,18	0,13	1	1	1								
	14:00	2,26	2,11	0,16	1	1	1								
	15:00	2,22	2,08	0,13	1	1	1								
	16:00	2,14	2,01	0,14	1	1	1								
	17:00	2,22	2,11	0,12	1	1	1								
	18:00	2,38	2,27	0,11	1	1	1								
	19:00	2,51	2,42	0,09	1	1	1								
	20:00	2,70	2,64	0,06	1	1	1								
	21:00	2,72	2,66	0,05	1	1	1								
	22:00	2,53	2,48	0,05	1	1	1								
	23:00	2,34	2,30	0,04	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	2,01	1,92	0,09	1	1	1								
	01:00	1,89	1,82	0,07	1	1									
	02:00	1,80	1,78	0,02	1	1									
	03:00	1,74	1,74	0,00	1	1									
	04:00	1,70	1,70	0,00	1	1									
	05:00	1,71	1,69	0,01	1	1									
	06:00	1,73	1,71	0,02	1	1									
	07:00	1,89	1,89	0,00	1	1									
	08:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1								
	09:00	2,13	2,13	0,00	1	1	1								
	10:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1								
	11:00	2,27	2,26	0,01	1	1	1								
	12:00	2,28	2,26	0,02	1	1	1								
	13:00	2,30	2,30	0,00	1	1	1								
	14:00	2,25	2,23	0,01	1	1	1								
	15:00	2,24	2,15	0,09	1	1	1								
	16:00	2,25	2,23	0,02	1	1	1								
	17:00	2,34	2,34	0,00	1	1	1								
	18:00	2,51	2,51	0,00	1	1	1								
	19:00	2,54	2,43	0,11	1	1	1								
	20:00	2,82	2,78	0,04	1	1	1								
	21:00	2,95	2,79	0,16	1	1	1								
	22:00	2,63	2,28	0,35	1	1	1								
	23:00	2,52	1,64	0,88	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	2,07	2,07	0,00	1	1	1								
	01:00	1,94	1,92	0,02	1	1									
	02:00	1,82	1,70	0,12	1	1									
	03:00	1,76	1,54	0,22	1	1									
	04:00	1,73	1,55	0,18	1	1									
	05:00	1,74	1,68	0,06	1	1									
	06:00	1,77	1,72	0,05	1	1									
	07:00	1,92	1,87	0,04	1	1									
	08:00	2,09	2,04	0,05	1	1	1								
	09:00	2,16	2,09	0,07	1	1	1								
	10:00	2,27	2,21	0,06	1	1	1								
	11:00	2,30	2,30	0,01	1	1	1								
	12:00	2,31	2,31	0,00	1	1	1								
	13:00	2,31	2,31	0,00	1	1	1								
	14:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								
	15:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								
	16:00	2,30	2,27	0,02	1	1	1								
	17:00	2,40	2,34	0,06	1	1	1								
	18:00	2,54	2,39	0,15	1	1	1								
	19:00	2,65	2,49	0,16	1	1	1								
	20:00	2,90	2,75	0,16	1	1	1								
	21:00	2,91	2,74	0,17	1	1	1								
	22:00	2,69	2,65	0,03	1	1	1								
	23:00	2,43	2,43	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	2,14	2,07	0,08	1	1	1								
	01:00	2,02	1,94	0,09	1	1									
	02:00	1,98	1,35	0,63	1	1									
	03:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	04:00	1,83	1,24	0,59	1	1									
	05:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	06:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	07:00	1,93	1,26	0,68	1	1									
	08:00	2,05	1,34	0,72	1	1									
	09:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	10:00	2,26	1,47	0,79	1	1									
	11:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	12:00	2,27	1,74	0,53	1	1									
	13:00	2,35	1,98	0,37	1	1	1								
	14:00	2,31	2,09	0,23	1	1	1								
	15:00	2,26	2,06	0,20	1	1	1								
	16:00	2,31	2,13	0,18	1	1	1								
	17:00	2,39	2,29	0,11	1	1	1								
	18:00	2,63	2,56	0,07	1	1	1								
	19:00	2,70	2,65	0,05	1	1	1								
	20:00	2,97	2,94	0,03	1	1	1	1							
	21:00	2,95	2,92	0,03	1	1	1	1							
	22:00	2,71	2,66	0,04	1	1	1								
	23:00	2,49	2,37	0,12	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	2,26	2,23	0,03	1	1	1								
	01:00	2,12	2,04	0,08	1	1	1								
	02:00	2,00	1,87	0,13	1	1									
	03:00	1,94	1,41	0,53	1	1									
	04:00	1,91	1,53	0,38	1	1									
	05:00	1,88	1,73	0,15	1	1									
	06:00	1,93	1,78	0,15	1	1									
	07:00	2,01	1,88	0,14	1	1									
	08:00	2,13	1,95	0,18	1	1	1								
	09:00	2,25	2,13	0,12	1	1	1								
	10:00	2,35	2,21	0,14	1	1	1								
	11:00	2,35	2,24	0,11	1	1	1								
	12:00	2,33	2,27	0,06	1	1	1								
	13:00	2,36	2,32	0,04	1	1	1								
	14:00	2,37	2,34	0,03	1	1	1								
	15:00	2,35	2,32	0,03	1	1	1								
	16:00	2,31	2,29	0,03	1	1	1								
	17:00	2,44	2,42	0,02	1	1	1								
	18:00	2,59	2,58	0,01	1	1	1	1							
	19:00	2,72	2,72	0,00	1	1	1	1							
	20:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1	1							
	21:00	3,13	3,13	0,00	1	1	1	1							
	22:00	2,87	2,87	0,01	1	1	1	1							
	23:00	2,47	2,47	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	2,21	2,21	0,00	1	1	1								
	01:00	2,07	2,04	0,03	1	1	1								
	02:00	1,91	1,89	0,02	1	1									
	03:00	1,88	1,87	0,01	1	1									
	04:00	1,81	1,81	0,00	1	1									
	05:00	1,79	1,77	0,02	1	1									
	06:00	1,81	1,78	0,03	1	1									
	07:00	2,04	2,02	0,02	1	1	1								
	08:00	2,20	2,17	0,02	1	1	1								
	09:00	2,34	2,30	0,04	1	1	1								
	10:00	2,39	2,33	0,06	1	1	1								
	11:00	2,42	2,36	0,05	1	1	1								
	12:00	2,49	2,44	0,04	1	1	1								
	13:00	2,49	2,45	0,04	1	1	1								
	14:00	2,48	2,42	0,07	1	1	1								
	15:00	2,42	2,29	0,12	1	1	1								
	16:00	2,40	2,29	0,12	1	1	1								
	17:00	2,45	2,35	0,10	1	1	1								
	18:00	2,54	2,44	0,11	1	1	1								
	19:00	2,66	2,59	0,08	1	1	1								
	20:00	2,81	2,75	0,06	1	1	1								
	21:00	2,87	2,81	0,05	1	1	1								
	22:00	2,65	2,59	0,06	1	1	1								
	23:00	2,33	2,25	0,08	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	2,17	1,95	0,22	1	1	1								
	01:00	2,03	1,68	0,35	1	1									
	02:00	1,90	1,61	0,30	1	1									
	03:00	1,81	1,60	0,21	1	1									
	04:00	1,77	1,49	0,28	1	1									
	05:00	1,76	1,50	0,26	1	1									
	06:00	1,81	1,53	0,27	1	1									
	07:00	1,94	1,42	0,52	1	1									
	08:00	2,06	1,34	0,71	1	1									
	09:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	10:00	2,26	1,47	0,79	1	1									
	11:00	2,28	1,48	0,80	1	1									
	12:00	2,32	1,52	0,80	1	1									
	13:00	2,33	1,66	0,67	1	1									
	14:00	2,32	1,55	0,77	1	1									
	15:00	2,27	1,52	0,75	1	1									
	16:00	2,25	1,46	0,79	1	1									
	17:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	18:00	2,40	1,68	0,72	1	1	1								
	19:00	2,49	1,87	0,62	1	1	1								
	20:00	2,66	2,24	0,42	1	1	1								
	21:00	2,72	2,41	0,31	1	1	1								
	22:00	2,52	2,14	0,37	1	1	1								
	23:00	2,22	1,80	0,43	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	2,27	1,79	0,48	1	1	1								
	01:00	2,18	1,66	0,52	1	1									
	02:00	2,03	1,35	0,69	1	1									
	03:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	04:00	2,04	1,33	0,72	1	1									
	05:00	1,96	1,27	0,68	1	1									
	06:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	07:00	2,25	1,46	0,79	1	1									
	08:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1								
	09:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1								
	10:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1								
	11:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1								
	12:00	2,80	1,82	0,98	1	1	1								
	13:00	2,77	1,80	0,97	1	1	1								
	14:00	2,70	1,76	0,95	1	1	1								
	15:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1								
	16:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1								
	17:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1								
	18:00	2,72	1,77	0,95	1	1	1								
	19:00	2,81	1,88	0,92	1	1	1								
	20:00	2,98	2,24	0,74	1	1	1	1							
	21:00	3,03	2,38	0,65	1	1	1	1							
	22:00	2,88	2,39	0,49	1	1	1	1							
	23:00	2,46	2,14	0,32	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	2,24	1,63	0,61		1		1							
	01:00	2,09	1,53	0,56		1		1							
	02:00	1,98	1,42	0,56		1		1							
	03:00	1,99	1,57	0,41		1		1							
	04:00	1,83	1,41	0,41		1		1							
	05:00	1,76	1,33	0,43		1		1							
	06:00	1,72	1,34	0,38		1		1							
	07:00	1,92	1,63	0,29		1		1							
	08:00	2,20	1,99	0,22		1	1	1							
	09:00	2,40	2,22	0,18		1	1	1							
	10:00	2,62	2,50	0,12		1	1	1							
	11:00	2,58	2,50	0,08		1	1	1							
	12:00	2,70	2,65	0,05		1	1	1							
	13:00	2,71	2,68	0,03		1	1	1							
	14:00	2,65	2,63	0,03		1	1	1							
	15:00	2,49	2,45	0,04		1	1	1							
	16:00	2,45	2,40	0,05		1	1	1							
	17:00	2,64	2,60	0,05		1	1	1							
	18:00	2,80	2,74	0,06		1	1	1		1					
	19:00	2,96	2,88	0,08		1	1	1		1					
	20:00	3,12	3,01	0,11		1	1	1		1					
	21:00	3,07	2,93	0,15		1	1	1		1					
	22:00	2,95	2,76	0,19		1	1	1		1					
	23:00	2,60	2,42	0,18		1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	2,17	1,91	0,26	1	1	1								
	01:00	2,05	1,78	0,27	1	1									
	02:00	1,94	1,69	0,25	1	1									
	03:00	1,89	1,78	0,11	1	1									
	04:00	1,84	1,80	0,04	1	1									
	05:00	1,85	1,83	0,02	1	1									
	06:00	1,88	1,87	0,01	1	1									
	07:00	2,03	2,03	0,00	1	1	1								
	08:00	2,21	2,21	0,00	1	1	1								
	09:00	2,28	2,28	0,00	1	1	1								
	10:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1								
	11:00	2,38	2,38	0,00	1	1	1								
	12:00	2,40	2,38	0,02	1	1	1								
	13:00	2,43	2,37	0,06	1	1	1								
	14:00	2,37	2,25	0,11	1	1	1								
	15:00	2,35	2,23	0,13	1	1	1								
	16:00	2,35	2,21	0,14	1	1	1								
	17:00	2,40	2,19	0,21	1	1	1								
	18:00	2,60	2,31	0,28	1	1	1								
	19:00	2,77	2,37	0,40	1	1	1								
	20:00	2,97	2,60	0,38	1	1	1	1							
	21:00	3,04	2,65	0,38	1	1	1	1							
	22:00	2,80	2,47	0,33	1	1	1	1							
	23:00	2,51	2,21	0,30	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	2,10	1,86	0,24		1	1								
	01:00	1,98	1,83	0,15		1	1								
	02:00	1,89	1,83	0,06		1	1								
	03:00	1,82	1,78	0,04		1	1								
	04:00	1,80	1,78	0,01		1	1								
	05:00	1,83	1,83	0,00		1	1								
	06:00	1,89	1,89	0,00		1	1								
	07:00	2,01	2,01	0,00		1	1			1					
	08:00	2,17	2,17	0,00		1	1			1					
	09:00	2,31	2,31	0,00		1	1			1					
	10:00	2,43	2,43	0,00		1	1			1					
	11:00	2,44	2,42	0,03		1	1			1					
	12:00	2,50	2,44	0,06		1	1			1					
	13:00	2,52	2,44	0,07		1	1			1					
	14:00	2,47	2,36	0,10		1	1			1					
	15:00	2,40	2,26	0,14		1	1			1					
	16:00	2,39	2,21	0,18		1	1			1					
	17:00	2,48	2,26	0,22		1	1			1					
	18:00	2,59	2,34	0,24		1	1			1					
	19:00	2,72	2,47	0,25		1	1			1					
	20:00	2,91	2,56	0,35		1	1	1		1					
	21:00	2,98	2,64	0,34		1	1	1		1					
	22:00	2,74	2,48	0,26		1	1			1					
	23:00	2,44	2,15	0,29		1	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	2,19	1,99	0,20	1	1	1								
	01:00	2,06	1,82	0,25	1	1									
	02:00	1,96	1,74	0,22	1	1									
	03:00	1,88	1,67	0,21	1	1									
	04:00	1,87	1,58	0,28	1	1									
	05:00	1,87	1,43	0,44	1	1									
	06:00	1,90	1,40	0,50	1	1									
	07:00	2,03	1,67	0,36	1	1									
	08:00	2,20	1,98	0,21	1	1									
	09:00	2,37	2,23	0,13	1	1	1								
	10:00	2,49	2,39	0,10	1	1	1								
	11:00	2,53	2,46	0,07	1	1	1								
	12:00	2,56	2,55	0,01	1	1	1								
	13:00	2,60	2,60	0,00	1	1	1								
	14:00	2,54	2,54	0,00	1	1	1								
	15:00	2,48	2,47	0,01	1	1	1								
	16:00	2,48	2,30	0,18	1	1	1								
	17:00	2,53	2,15	0,38	1	1	1								
	18:00	2,67	2,40	0,27	1	1	1								
	19:00	2,76	2,53	0,23	1	1	1								
	20:00	2,96	2,60	0,37	1	1	1								
	21:00	3,03	2,69	0,34	1	1	1								
	22:00	2,76	2,67	0,09	1	1	1								
	23:00	2,51	2,51	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	2,22	2,18	0,04		1	1			1					
	01:00	2,08	2,07	0,01		1	1			1					
	02:00	1,98	1,98	0,00		1	1			1					
	03:00	1,89	1,89	0,00		1	1			1					
	04:00	1,85	1,85	0,00		1	1			1					
	05:00	1,86	1,84	0,02		1	1			1					
	06:00	1,91	1,86	0,05		1	1			1					
	07:00	2,06	2,03	0,03		1	1			1					
	08:00	2,24	2,24	0,00		1	1			1					
	09:00	2,41	2,41	0,00		1	1			1					
	10:00	2,52	2,52	0,00		1	1			1					
	11:00	2,56	2,55	0,01		1	1			1					
	12:00	2,63	2,63	0,00		1	1			1					
	13:00	2,63	2,63	0,00		1	1			1					
	14:00	2,63	2,63	0,00		1	1			1					
	15:00	2,53	2,53	0,00		1	1			1					
	16:00	2,53	2,53	0,00		1	1			1					
	17:00	2,62	2,62	0,00		1	1			1					
	18:00	2,67	2,67	0,00		1	1			1					
	19:00	2,89	2,89	0,00		1	1	1		1					
	20:00	2,99	2,99	0,00		1	1	1		1					
	21:00	3,05	3,05	0,00		1	1	1		1					
	22:00	2,78	2,78	0,00		1	1	1		1					
	23:00	2,44	2,44	0,00		1	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024	00:00	2,30	2,30	0,00		1	1			1					
	01:00	2,15	2,15	0,00		1	1			1					
	02:00	2,02	2,02	0,00		1	1			1					
	03:00	1,92	1,90	0,02		1	1			1					
	04:00	1,87	1,85	0,02		1	1			1					
	05:00	1,86	1,85	0,02		1	1			1					
	06:00	1,91	1,89	0,02		1	1			1					
	07:00	2,09	2,07	0,02		1	1			1					
	08:00	2,27	2,24	0,02		1	1			1					
	09:00	2,42	2,39	0,03		1	1			1					
	10:00	2,52	2,49	0,03		1	1			1					
	11:00	2,55	2,53	0,02		1	1			1					
	12:00	2,61	2,59	0,02		1	1			1					
	13:00	2,65	2,61	0,04		1	1			1					
	14:00	2,65	2,60	0,04		1	1			1					
	15:00	2,58	2,54	0,04		1	1			1					
	16:00	2,68	2,65	0,03		1	1			1					
	17:00	2,75	2,73	0,02		1	1	1		1					
	18:00	2,81	2,80	0,02		1	1	1		1					
	19:00	3,00	2,99	0,01		1	1	1		1					
	20:00	3,04	3,03	0,00		1	1	1		1					
	21:00	3,09	3,09	0,00		1	1	1		1					
	22:00	2,81	2,80	0,01		1	1	1		1					
	23:00	2,47	2,45	0,01		1	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024	00:00	2,31	2,29	0,02		1	1			1					
	01:00	2,17	2,15	0,02		1	1			1					
	02:00	2,07	2,03	0,03		1	1			1					
	03:00	1,99	1,94	0,05		1	1			1					
	04:00	1,96	1,90	0,06		1	1			1					
	05:00	1,96	1,89	0,07		1	1			1					
	06:00	2,01	1,91	0,09		1	1			1					
	07:00	2,18	2,08	0,10		1	1			1					
	08:00	2,44	2,36	0,08		1	1			1					
	09:00	2,62	2,58	0,04		1	1			1					
	10:00	2,73	2,70	0,03		1	1			1					
	11:00	2,79	2,76	0,03		1	1	1		1					
	12:00	2,83	2,81	0,03		1	1	1		1					
	13:00	2,87	2,84	0,03		1	1	1		1					
	14:00	2,87	2,83	0,03		1	1	1		1					
	15:00	2,85	2,81	0,03		1	1	1		1					
	16:00	2,91	2,88	0,03		1	1	1		1					
	17:00	2,98	2,96	0,02		1	1	1		1					
	18:00	3,05	3,03	0,02		1	1	1		1					
	19:00	3,20	3,18	0,02		1	1	1		1					
	20:00	3,19	3,18	0,01		1	1	1		1					
	21:00	3,26	3,26	0,00		1	1	1		1					
	22:00	2,98	2,98	0,00		1	1	1		1					
	23:00	2,68	2,68	0,00		1	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	2,59	2,50	0,09		1	1			1					
	01:00	2,46	2,39	0,07		1	1			1					
	02:00	2,37	2,31	0,06		1	1			1					
	03:00	2,31	2,24	0,07		1	1			1					
	04:00	2,30	2,26	0,04		1	1			1					
	05:00	2,32	2,30	0,02		1	1			1					
	06:00	2,13	2,12	0,01		1	1			1					
	07:00	2,33	2,33	0,00		1	1			1					
	08:00	2,58	2,58	0,00		1	1			1					
	09:00	2,69	2,69	0,00		1	1			1					
	10:00	2,80	2,80	0,00		1	1	1		1					
	11:00	2,90	2,88	0,01		1	1	1		1					
	12:00	2,97	2,94	0,03		1	1	1		1					
	13:00	2,97	2,96	0,01		1	1	1		1					
	14:00	2,94	2,94	0,01		1	1	1		1					
	15:00	2,95	2,93	0,01		1	1	1		1					
	16:00	2,97	2,96	0,01		1	1	1		1					
	17:00	3,00	2,99	0,01		1	1	1		1					
	18:00	3,04	3,03	0,01		1	1	1		1					
	19:00	3,36	3,33	0,04		1	1	1		1					
	20:00	3,57	3,47	0,10		1	1	1		1					
	21:00	3,56	3,54	0,02		1	1	1		1					
	22:00	3,20	3,20	0,00		1	1	1		1					
	23:00	3,10	3,10	0,00		1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	2,75	2,75	0,00	1	1	1								
	01:00	2,58	2,56	0,02	1	1	1								
	02:00	2,43	2,41	0,02	1	1	1								
	03:00	2,32	2,31	0,01	1	1	1								
	04:00	2,28	2,25	0,03	1	1	1								
	05:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								
	06:00	2,37	2,37	0,00	1	1	1								
	07:00	2,48	2,43	0,04	1	1	1								
	08:00	2,77	2,74	0,03	1	1	1								
	09:00	2,93	2,93	0,00	1	1	1	1							
	10:00	3,01	3,01	0,00	1	1	1	1							
	11:00	3,05	3,05	0,00	1	1	1	1							
	12:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1	1							
	13:00	3,07	3,03	0,03	1	1	1	1							
	14:00	3,08	3,03	0,04	1	1	1	1							
	15:00	3,10	3,08	0,02	1	1	1	1							
	16:00	3,13	3,13	0,00	1	1	1	1							
	17:00	3,16	3,15	0,01	1	1	1	1							
	18:00	3,23	3,19	0,04	1	1	1	1							
	19:00	3,56	3,55	0,01	1	1	1	1							
	20:00	3,28	3,26	0,03	1	1	1	1							
	21:00	3,25	3,24	0,01	1	1	1	1							
	22:00	3,24	3,23	0,01	1	1	1	1							
	23:00	3,28	3,27	0,00	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	2,84	2,76	0,08		1	1			1					
	01:00	2,63	2,52	0,11		1	1			1					
	02:00	2,49	2,37	0,12		1	1			1					
	03:00	2,39	2,21	0,17		1	1			1					
	04:00	2,32	2,15	0,17		1	1			1					
	05:00	2,30	2,07	0,23		1	1			1					
	06:00	2,37	2,21	0,16		1	1			1					
	07:00	2,58	2,46	0,12		1	1			1					
	08:00	2,86	2,76	0,10		1	1			1					
	09:00	3,14	3,08	0,06		1	1	1		1					
	10:00	3,20	3,10	0,10		1	1	1		1					
	11:00	3,26	3,11	0,15		1	1	1		1					
	12:00	3,28	3,01	0,27		1	1	1		1					
	13:00	3,34	2,96	0,38		1	1	1		1					
	14:00	3,25	2,57	0,68		1	1	1		1					
	15:00	3,25	2,94	0,31		1	1	1		1					
	16:00	3,35	3,29	0,06		1	1	1		1					
	17:00	3,36	3,30	0,06		1	1	1		1					
	18:00	3,41	3,33	0,09		1	1	1		1					
	19:00	3,46	3,12	0,35		1	1	1		1					
	20:00	3,42	2,83	0,59		1	1	1		1					
	21:00	3,38	2,64	0,74		1	1	1		1					
	22:00	3,43	2,39	1,03		1	1	1		1					
	23:00	3,45	2,75	0,71		1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	3,27	2,36	0,91		1	1				1				
	01:00	3,03	2,03	1,00		1	1				1				
	02:00	2,84	2,25	0,59		1	1				1				
	03:00	2,67	2,49	0,17		1	1				1				
	04:00	2,60	2,60	0,00		1	1				1				
	05:00	2,56	2,56	0,00		1	1				1				
	06:00	2,57	2,55	0,03		1	1				1				
	07:00	2,80	2,68	0,12		1	1				1				
	08:00	3,05	2,94	0,11		1	1	1			1				
	09:00	3,30	3,26	0,04		1	1	1			1				
	10:00	3,41	3,40	0,01		1	1	1			1				
	11:00	3,43	3,39	0,05		1	1	1			1				
	12:00	3,50	3,36	0,14		1	1	1			1				
	13:00	3,58	3,48	0,10		1	1	1			1				
	14:00	3,59	3,46	0,13		1	1	1			1				
	15:00	3,52	3,36	0,16		1	1	1			1				
	16:00	3,48	3,17	0,30		1	1	1			1				
	17:00	3,64	3,14	0,50		1	1	1			1				
	18:00	3,77	3,01	0,76		1	1	1			1				
	19:00	3,79	3,12	0,67		1	1	1			1				
	20:00	3,90	3,38	0,52		1	1	1			1				
	21:00	4,11	3,59	0,52		1	1	1			1				
	22:00	3,95	3,42	0,54		1	1	1			1				
	23:00	3,61	2,95	0,67		1	1	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	3,11	2,80	0,30		1	1	1		1					
	01:00	2,91	2,51	0,40		1	1			1					
	02:00	2,74	2,29	0,45		1	1			1					
	03:00	2,63	1,71	0,92		1	1			1					
	04:00	2,55	1,68	0,87		1	1			1					
	05:00	2,48	1,68	0,80		1	1			1					
	06:00	2,48	1,76	0,72		1	1			1					
	07:00	2,68	1,82	0,86		1	1			1					
	08:00	2,88	1,87	1,01		1	1			1					
	09:00	3,13	2,08	1,05		1	1			1					
	10:00	3,27	2,18	1,09		1	1			1					
	11:00	3,35	2,18	1,17		1	1			1					
	12:00	3,44	2,24	1,20		1	1			1					
	13:00	3,48	2,28	1,20		1	1			1					
	14:00	3,46	2,26	1,20		1	1			1					
	15:00	3,38	2,20	1,18		1	1			1					
	16:00	3,34	2,17	1,17		1	1			1					
	17:00	3,40	2,42	0,98		1	1	1		1					
	18:00	3,53	2,61	0,92		1	1	1		1					
	19:00	3,61	2,87	0,74		1	1	1		1					
	20:00	3,65	3,03	0,62		1	1	1		1					
	21:00	3,80	3,13	0,67		1	1	1		1					
	22:00	3,65	3,04	0,61		1	1	1		1					
	23:00	3,28	2,84	0,44		1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	3,16	2,70	0,47	1	1	1	1							
	01:00	2,95	2,52	0,44	1	1	1	1							
	02:00	2,76	2,31	0,45	1	1	1								
	03:00	2,61	2,24	0,37	1	1	1								
	04:00	2,53	1,99	0,54	1	1	1								
	05:00	2,49	1,81	0,68	1	1	1								
	06:00	2,52	1,70	0,82	1	1	1								
	07:00	2,67	1,78	0,88	1	1	1								
	08:00	2,84	2,00	0,83	1	1	1								
	09:00	3,03	2,18	0,85	1	1	1								
	10:00	3,16	2,28	0,87	1	1	1								
	11:00	3,24	2,44	0,80	1	1	1								
	12:00	3,32	2,39	0,93	1	1	1								
	13:00	3,36	2,37	0,99	1	1	1								
	14:00	3,37	2,49	0,89	1	1	1	1							
	15:00	3,34	2,53	0,81	1	1	1	1							
	16:00	3,50	2,78	0,72	1	1	1	1							
	17:00	3,56	2,95	0,61	1	1	1	1							
	18:00	3,69	3,22	0,48	1	1	1	1							
	19:00	3,77	3,42	0,35	1	1	1	1		1					
	20:00	3,79	3,63	0,16	1	1	1	1		1					
	21:00	3,82	3,70	0,12	1	1	1	1		1					
	22:00	3,71	3,63	0,08	1	1	1	1		1					
	23:00	3,34	3,27	0,07	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	2,96	2,90	0,06	1	1	1	1							
	01:00	2,78	2,71	0,07	1	1	1	1							
	02:00	2,63	2,56	0,08	1	1	1	1							
	03:00	2,53	2,46	0,08	1	1	1								
	04:00	2,48	2,40	0,08	1	1	1								
	05:00	2,49	2,40	0,09	1	1	1								
	06:00	2,53	2,45	0,08	1	1	1								
	07:00	2,70	2,61	0,09	1	1	1	1							
	08:00	2,97	2,89	0,07	1	1	1	1							
	09:00	2,91	2,87	0,05	1	1	1	1							
	10:00	3,02	2,99	0,03	1	1	1	1							
	11:00	3,11	3,09	0,03	1	1	1	1							
	12:00	3,20	3,17	0,03	1	1	1	1							
	13:00	3,27	3,25	0,02	1	1	1	1							
	14:00	3,34	3,32	0,02	1	1	1	1							
	15:00	3,39	3,38	0,01	1	1	1	1		1					
	16:00	3,55	3,55	0,00	1	1	1	1		1					
	17:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1	1		1					
	18:00	4,00	4,00	0,00	1	1	1	1		1					
	19:00	4,08	4,08	0,00	1	1	1	1		1					
	20:00	4,03	4,03	0,01	1	1	1	1		1					
	21:00	4,01	3,97	0,04	1	1	1	1		1					
	22:00	3,93	3,85	0,07	1	1	1	1		1					
	23:00	3,56	3,45	0,11	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	2,85	2,70	0,15	1	1	1	1							
	01:00	2,64	2,49	0,16	1	1		1							
	02:00	2,50	2,37	0,12	1	1		1							
	03:00	2,40	2,31	0,08	1	1		1							
	04:00	2,34	2,32	0,02	1	1		1							
	05:00	2,32	2,32	0,00	1	1		1							
	06:00	2,38	2,38	0,00	1	1		1							
	07:00	2,71	2,71	0,00	1	1	1	1							
	08:00	2,93	2,93	0,00	1	1	1	1							
	09:00	2,93	2,93	0,00	1	1	1	1							
	10:00	3,03	3,01	0,01	1	1	1	1							
	11:00	3,11	3,07	0,03	1	1	1	1							
	12:00	3,18	3,15	0,03	1	1	1	1							
	13:00	3,19	3,15	0,03	1	1	1	1							
	14:00	3,17	3,14	0,03	1	1	1	1							
	15:00	3,18	3,16	0,03	1	1	1	1							
	16:00	3,28	3,24	0,04	1	1	1	1							
	17:00	3,40	3,35	0,05	1	1	1	1							
	18:00	3,67	3,60	0,07	1	1	1	1		1					
	19:00	3,84	3,71	0,13	1	1	1	1		1					
	20:00	3,98	3,81	0,16	1	1	1	1		1					
	21:00	4,24	4,02	0,22	1	1	1	1		1					
	22:00	4,11	3,94	0,16	1	1	1	1		1					
	23:00	3,78	3,58	0,21	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	3,18	3,07	0,11	1	1	1	1							
	01:00	2,95	2,94	0,01	1	1	1	1							
	02:00	2,78	2,78	0,00	1	1	1	1							
	03:00	2,66	2,66	0,00	1	1	1	1							
	04:00	2,60	2,60	0,00	1	1	1	1							
	05:00	2,57	2,57	0,00	1	1	1	1							
	06:00	2,64	2,64	0,00	1	1	1	1							
	07:00	3,02	3,01	0,01	1	1	1	1							
	08:00	3,30	3,27	0,03	1	1	1	1							
	09:00	3,32	3,30	0,02	1	1	1	1							
	10:00	3,39	3,39	0,00	1	1	1	1							
	11:00	3,46	3,46	0,00	1	1	1	1		1					
	12:00	3,55	3,54	0,01	1	1	1	1		1					
	13:00	3,60	3,56	0,03	1	1	1	1		1					
	14:00	3,61	3,54	0,08	1	1	1	1		1					
	15:00	3,65	3,53	0,12	1	1	1	1		1					
	16:00	3,94	3,80	0,15	1	1	1	1		1					
	17:00	4,05	3,81	0,24	1	1	1	1		1					
	18:00	4,29	4,01	0,28	1	1	1	1		1					
	19:00	4,45	4,07	0,38	1	1	1	1		1					
	20:00	4,56	3,98	0,58	1	1	1	1		1					
	21:00	4,93	4,30	0,62	1	1	1	1		1					
	22:00	4,82	4,10	0,72	1	1	1	1		1					
	23:00	4,46	3,99	0,48	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	1,000	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	4,05	2,84	1,20				1		1		1			1
	01:00	3,79	2,64	1,15				1		1		1			1
	02:00	3,60	2,49	1,11				1		1		1			1
	03:00	3,47	2,47	1,00				1		1		1			1
	04:00	3,36	2,64	0,72				1		1		1			1
	05:00	3,20	2,83	0,37				1		1		1			1
	06:00	3,14	3,10	0,04				1		1		1			1
	07:00	3,46	3,42	0,04			1	1		1		1			1
	08:00	3,73	3,68	0,04			1	1		1		1			1
	09:00	3,90	3,84	0,06			1	1		1		1			1
	10:00	3,98	3,91	0,06			1	1		1		1			1
	11:00	4,06	3,99	0,08			1	1		1	1	1			1
	12:00	4,21	4,13	0,07			1	1		1	1	1			1
	13:00	4,37	4,25	0,11			1	1		1	1	1			1
	14:00	4,40	4,25	0,14			1	1		1	1	1			1
	15:00	4,41	4,27	0,14			1	1		1	1	1			1
	16:00	4,54	4,36	0,19			1	1		1	1	1			1
	17:00	4,79	4,62	0,16			1	1		1	1	1			1
	18:00	5,13	4,96	0,17		1	1	1		1	1	1			1
	19:00	5,16	5,05	0,11		1	1	1		1	1	1			1
	20:00	4,98	4,96	0,01		1	1	1		1	1	1			1
	21:00	5,24	5,24	0,00		1	1	1		1	1	1			1
	22:00	5,15	5,06	0,09		1	1	1		1	1	1			1
	23:00	4,81	4,72	0,09		1	1	1		1	1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	3,57	3,14	0,43	1	1	1	1							
	01:00	3,27	2,13	1,14	1	1	1								
	02:00	3,08	2,00	1,08	1	1	1								
	03:00	3,02	2,08	0,94	1	1	1								
	04:00	2,92	1,90	1,02	1	1	1								
	05:00	2,77	1,85	0,92	1	1	1								
	06:00	2,76	1,94	0,82	1	1	1								
	07:00	2,91	1,99	0,93	1	1	1								
	08:00	3,17	2,30	0,87	1	1	1								
	09:00	3,51	2,90	0,62	1	1	1	1							
	10:00	3,85	3,74	0,10	1	1	1	1		1					
	11:00	4,00	3,92	0,08	1	1	1	1		1					
	12:00	4,20	4,11	0,09	1	1	1	1		1					
	13:00	4,29	4,00	0,29	1	1	1	1		1					
	14:00	4,37	3,87	0,50	1	1	1	1		1					
	15:00	4,34	3,82	0,52	1	1	1	1		1					
	16:00	4,36	4,11	0,25	1	1	1	1		1					
	17:00	4,34	4,22	0,12	1	1	1	1		1					
	18:00	4,28	4,18	0,10	1	1	1	1		1					
	19:00	4,33	4,29	0,05	1	1	1	1		1					
	20:00	4,39	4,29	0,10	1	1	1	1		1					
	21:00	4,56	4,47	0,10	1	1	1	1		1					
	22:00	4,37	4,33	0,04	1	1	1	1		1					
	23:00	4,14	3,96	0,17	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	4,42	4,14	0,28	1	1	1	1		1					
	01:00	4,05	3,90	0,15	1	1	1	1		1					
	02:00	3,77	3,68	0,08	1	1	1	1		1					
	03:00	3,55	3,46	0,09	1	1	1	1							
	04:00	3,43	3,33	0,11	1	1	1	1							
	05:00	3,34	3,08	0,26	1	1	1	1							
	06:00	3,34	3,02	0,32	1	1	1	1							
	07:00	3,51	3,21	0,30	1	1	1	1							
	08:00	3,64	3,38	0,26	1	1	1	1							
	09:00	3,77	3,52	0,25	1	1	1	1		1					
	10:00	4,01	3,76	0,25	1	1	1	1		1					
	11:00	4,21	3,85	0,36	1	1	1	1		1					
	12:00	4,22	3,76	0,46	1	1	1	1		1					
	13:00	4,25	3,78	0,47	1	1	1	1		1					
	14:00	4,33	3,85	0,49	1	1	1	1		1					
	15:00	4,42	3,88	0,54	1	1	1	1		1					
	16:00	4,47	4,02	0,45	1	1	1	1		1					
	17:00	4,51	4,12	0,39	1	1	1	1		1					
	18:00	4,69	4,38	0,30	1	1	1	1		1	1				
	19:00	4,73	4,63	0,10	1	1	1	1		1	1				
	20:00	4,55	4,53	0,02	1	1	1	1		1	1				
	21:00	4,69	4,68	0,01	1	1	1	1		1	1				
	22:00	4,60	4,57	0,03	1	1	1	1		1	1				
	23:00	4,42	4,38	0,04	1	1	1	1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	3,92	3,88	0,04	1	1	1	1		1					
	01:00	3,68	3,65	0,03	1	1	1	1		1					
	02:00	3,46	3,44	0,03	1	1	1	1							
	03:00	3,27	3,26	0,01	1	1	1	1							
	04:00	3,10	3,09	0,01	1	1	1	1							
	05:00	2,95	2,93	0,02	1	1	1	1							
	06:00	2,97	2,95	0,02	1	1	1	1							
	07:00	3,26	3,23	0,03	1	1	1	1							
	08:00	3,44	3,39	0,05	1	1	1	1							
	09:00	3,57	3,48	0,09	1	1	1	1		1					
	10:00	3,73	3,65	0,08	1	1	1	1		1					
	11:00	3,91	3,83	0,08	1	1	1	1		1					
	12:00	3,99	3,86	0,14	1	1	1	1		1					
	13:00	4,05	3,88	0,17	1	1	1	1		1					
	14:00	4,14	3,94	0,20	1	1	1	1		1					
	15:00	4,21	4,00	0,21	1	1	1	1		1					
	16:00	4,42	3,67	0,75	1	1	1	1		1					
	17:00	4,48	3,67	0,81	1	1	1	1		1					
	18:00	4,65	3,92	0,73	1	1	1	1		1					
	19:00	4,72	4,06	0,65	1	1	1	1		1					
	20:00	4,54	4,01	0,53	1	1	1	1		1					
	21:00	4,61	4,27	0,34	1	1	1	1		1					
	22:00	4,53	4,21	0,32	1	1	1	1		1					
	23:00	4,34	4,10	0,24	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	3,71	3,52	0,19	1	1	1	1		1					
	01:00	3,48	3,28	0,20	1	1	1	1							
	02:00	3,31	3,06	0,24	1	1	1	1							
	03:00	3,16	2,89	0,27	1	1	1	1							
	04:00	3,05	2,74	0,31	1	1	1	1							
	05:00	2,98	2,65	0,33	1	1	1	1							
	06:00	2,97	2,61	0,36	1	1	1	1							
	07:00	3,13	2,76	0,37	1	1	1	1							
	08:00	3,38	2,97	0,40	1	1	1	1							
	09:00	3,59	3,21	0,37	1	1	1	1							
	10:00	3,78	3,40	0,38	1	1	1	1							
	11:00	3,95	3,56	0,38	1	1	1	1		1					
	12:00	4,05	3,63	0,43	1	1	1	1		1					
	13:00	4,14	3,70	0,44	1	1	1	1		1					
	14:00	4,24	3,79	0,44	1	1	1	1		1					
	15:00	4,33	3,91	0,42	1	1	1	1		1					
	16:00	4,53	4,16	0,37	1	1	1	1		1					
	17:00	4,63	4,32	0,31	1	1	1	1		1					
	18:00	4,82	4,56	0,26	1	1	1	1		1	1				
	19:00	4,91	4,74	0,17	1	1	1	1		1	1				
	20:00	4,70	4,65	0,06	1	1	1	1		1	1				
	21:00	4,65	4,61	0,04	1	1	1	1		1	1				
	22:00	4,54	4,49	0,05	1	1	1	1		1	1				
	23:00	4,34	4,28	0,07	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	3,32	3,28	0,03	1	1	1	1							
	01:00	3,09	3,04	0,05	1	1	1	1							
	02:00	2,94	2,78	0,16	1	1	1	1							
	03:00	2,81	2,51	0,31	1	1	1								
	04:00	2,74	2,41	0,33	1	1	1								
	05:00	2,70	2,23	0,47	1	1	1								
	06:00	2,70	2,22	0,48	1	1	1								
	07:00	3,03	2,56	0,47	1	1	1								
	08:00	3,28	2,50	0,78	1	1	1								
	09:00	3,49	2,49	1,00	1	1	1	1							
	10:00	3,65	2,45	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,72	2,52	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,82	2,62	1,20	1	1	1	1							
	13:00	3,86	2,66	1,20	1	1	1	1							
	14:00	3,90	2,70	1,20	1	1	1	1							
	15:00	3,90	2,70	1,20	1	1	1	1							
	16:00	3,90	2,70	1,20	1	1	1	1							
	17:00	3,97	2,77	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,19	2,99	1,20	1	1	1	1							
	19:00	4,24	3,04	1,20	1	1	1	1							
	20:00	4,31	3,11	1,20	1	1	1	1							
	21:00	4,34	3,14	1,20	1	1	1	1							
	22:00	4,12	2,96	1,16	1	1	1	1							
	23:00	3,78	2,80	0,98	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	3,69	2,54	1,15	1	1	1	1							
	01:00	3,43	2,31	1,12	1	1	1	1							
	02:00	3,25	2,12	1,13	1	1	1								
	03:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1								
	04:00	2,99	1,94	1,05	1	1	1								
	05:00	2,93	1,90	1,03	1	1	1								
	06:00	2,95	1,92	1,03	1	1	1								
	07:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1								
	08:00	3,31	2,15	1,16	1	1	1								
	09:00	3,57	2,37	1,20	1	1	1	1							
	10:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,84	2,64	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1	1							
	13:00	4,02	2,82	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,07	2,87	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,03	2,83	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,07	2,87	1,20	1	1	1	1							
	17:00	4,18	2,98	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1	1							
	19:00	4,36	3,16	1,20	1	1	1	1							
	20:00	4,46	3,26	1,20	1	1	1	1		1					
	21:00	4,65	3,45	1,20	1	1	1	1		1					
	22:00	4,63	3,43	1,20	1	1	1	1		1					
	23:00	4,25	3,05	1,20	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	3,85	2,65	1,20	1	1	1	1							
	01:00	3,61	2,41	1,20	1	1	1	1							
	02:00	3,37	2,19	1,18	1	1	1								
	03:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1								
	04:00	3,09	2,01	1,08	1	1	1								
	05:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1								
	06:00	3,08	2,00	1,08	1	1	1								
	07:00	3,10	2,02	1,09	1	1	1								
	08:00	3,38	2,20	1,18	1	1	1								
	09:00	3,67	2,47	1,20	1	1	1	1							
	10:00	3,82	2,62	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,99	2,79	1,20	1	1	1	1							
	12:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1	1							
	13:00	4,19	2,99	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,22	3,02	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,22	3,02	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,28	3,08	1,20	1	1	1	1							
	17:00	4,32	3,12	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,43	3,23	1,20	1	1	1	1		1					
	19:00	4,57	3,37	1,20	1	1	1	1		1					
	20:00	4,60	3,53	1,07	1	1	1	1		1					
	21:00	4,88	4,02	0,86	1	1	1	1		1					
	22:00	4,83	3,95	0,88	1	1	1	1		1					
	23:00	4,44	3,43	1,01	1	1	1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	3,85	2,70	1,14	1	1	1	1							
	01:00	3,59	2,39	1,20	1	1	1	1							
	02:00	3,38	2,19	1,18	1	1	1								
	03:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1								
	04:00	3,09	2,01	1,08	1	1	1								
	05:00	3,02	1,96	1,06	1	1	1								
	06:00	3,02	1,96	1,06	1	1	1								
	07:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1								
	08:00	3,51	2,31	1,20	1	1	1	1							
	09:00	3,77	2,57	1,20	1	1	1	1							
	10:00	3,96	2,88	1,08	1	1	1	1							
	11:00	4,06	2,86	1,20	1	1	1	1							
	12:00	4,12	2,92	1,20	1	1	1	1							
	13:00	4,22	3,02	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,26	3,06	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,23	3,03	1,20	1	1	1	1							
	17:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1	1	1						
	19:00	4,54	3,34	1,20	1	1	1	1	1						
	20:00	4,57	3,37	1,20	1	1	1	1	1						
	21:00	4,68	3,48	1,20	1	1	1	1	1						
	22:00	4,71	3,51	1,20	1	1	1	1	1						
	23:00	4,35	3,24	1,11	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	3,75	2,60	1,14	1	1	1	1							
	01:00	3,45	2,44	1,02	1	1	1	1							
	02:00	3,24	2,23	1,02	1	1	1								
	03:00	3,08	2,01	1,07	1	1	1								
	04:00	2,98	1,93	1,04	1	1	1								
	05:00	2,87	1,87	1,01	1	1	1								
	06:00	2,86	1,86	1,00	1	1	1								
	07:00	3,05	1,98	1,07	1	1	1								
	08:00	3,26	2,12	1,14	1	1	1								
	09:00	3,60	2,49	1,11	1	1	1	1							
	10:00	3,73	2,69	1,03	1	1	1	1							
	11:00	3,83	2,85	0,98	1	1	1	1							
	12:00	3,91	2,73	1,17	1	1	1	1							
	13:00	4,00	2,80	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,01	2,81	1,20	1	1	1	1							
	15:00	3,99	2,79	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,00	2,83	1,16	1	1	1	1							
	17:00	4,09	3,10	0,99	1	1	1	1							
	18:00	4,22	3,32	0,90	1	1	1	1							
	19:00	4,33	3,46	0,87	1	1	1	1	1						
	20:00	4,38	3,51	0,87	1	1	1	1	1						
	21:00	4,59	3,86	0,73	1	1	1	1	1						
	22:00	4,41	3,73	0,67	1	1	1	1	1						
	23:00	4,09	3,46	0,63	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	3,66	3,23	0,43	1	1	1	1							
	01:00	3,43	2,84	0,59	1	1	1	1							
	02:00	3,20	2,69	0,51	1	1	1	1							
	03:00	3,04	2,48	0,56	1	1	1								
	04:00	2,92	2,29	0,63	1	1	1								
	05:00	2,83	2,22	0,61	1	1	1								
	06:00	2,83	1,98	0,85	1	1	1								
	07:00	3,00	2,22	0,78	1	1	1								
	08:00	3,22	2,56	0,65	1	1	1								
	09:00	3,51	2,94	0,57	1	1	1	1							
	10:00	3,66	3,23	0,43	1	1	1	1							
	11:00	3,76	3,50	0,26	1	1	1	1	1						
	12:00	3,86	3,66	0,20	1	1	1	1	1						
	13:00	3,96	3,79	0,16	1	1	1	1	1						
	14:00	4,03	3,87	0,16	1	1	1	1	1						
	15:00	4,03	3,92	0,11	1	1	1	1	1						
	16:00	4,11	4,08	0,02	1	1	1	1	1						
	17:00	4,20	4,19	0,01	1	1	1	1	1						
	18:00	4,33	4,33	0,00	1	1	1	1	1						
	19:00	4,38	4,38	0,00	1	1	1	1	1						
	20:00	4,35	4,35	0,00	1	1	1	1	1						
	21:00	4,41	4,41	0,00	1	1	1	1	1						
	22:00	4,35	4,35	0,00	1	1	1	1	1						
	23:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	3,38	3,37	0,01	1	1	1	1							
	01:00	3,17	3,16	0,01	1	1	1	1							
	02:00	3,03	3,03	0,01	1	1	1	1							
	03:00	2,93	2,93	0,00	1	1	1	1							
	04:00	2,81	2,81	0,00	1	1	1	1							
	05:00	2,75	2,75	0,00	1	1	1	1							
	06:00	2,75	2,75	0,00	1	1	1	1							
	07:00	2,92	2,91	0,01	1	1	1	1							
	08:00	3,22	3,20	0,01	1	1	1	1							
	09:00	3,54	3,53	0,02	1	1	1	1	1						
	10:00	3,76	3,75	0,00	1	1	1	1	1						
	11:00	3,91	3,91	0,00	1	1	1	1	1						
	12:00	4,02	4,02	0,00	1	1	1	1	1						
	13:00	4,11	4,11	0,00	1	1	1	1	1						
	14:00	4,18	4,18	0,00	1	1	1	1	1						
	15:00	4,19	4,19	0,00	1	1	1	1	1						
	16:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1						
	18:00	4,43	4,42	0,01	1	1	1	1	1						
	19:00	4,47	4,46	0,01	1	1	1	1	1						
	20:00	4,40	4,39	0,01	1	1	1	1	1						
	21:00	4,36	4,35	0,01	1	1	1	1	1						
	22:00	4,29	4,28	0,01	1	1	1	1	1						
	23:00	3,95	3,94	0,02	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	3,38	3,35	0,03	1	1	1	1							
	01:00	3,15	3,10	0,04	1	1	1	1							
	02:00	2,97	2,92	0,05	1	1	1	1							
	03:00	2,82	2,78	0,04	1	1	1	1							
	04:00	2,71	2,68	0,04	1	1	1	1							
	05:00	2,65	2,61	0,03	1	1	1	1							
	06:00	2,63	2,60	0,03	1	1	1	1							
	07:00	2,81	2,80	0,01	1	1	1	1							
	08:00	3,15	3,14	0,01	1	1	1	1							
	09:00	3,51	3,50	0,01	1	1	1	1	1						
	10:00	3,75	3,74	0,01	1	1	1	1	1						
	11:00	3,92	3,91	0,01	1	1	1	1	1						
	12:00	4,05	4,04	0,01	1	1	1	1	1						
	13:00	4,14	4,13	0,01	1	1	1	1	1						
	14:00	4,21	4,19	0,01	1	1	1	1	1						
	15:00	4,23	4,22	0,01	1	1	1	1	1						
	16:00	4,29	4,28	0,01	1	1	1	1	1						
	17:00	4,37	4,36	0,01	1	1	1	1	1						
	18:00	4,45	4,42	0,02	1	1	1	1	1						
	19:00	4,47	4,43	0,04	1	1	1	1	1						
	20:00	4,36	4,29	0,07	1	1	1	1	1						
	21:00	4,28	4,20	0,07	1	1	1	1	1						
	22:00	4,08	3,99	0,09	1	1	1	1	1						
	23:00	3,72	3,63	0,09	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	3,79	2,85	0,94	1	1	1	1							
	01:00	3,51	2,46	1,05	1	1	1	1							
	02:00	3,31	2,31	1,01	1	1	1								
	03:00	3,15	2,09	1,06	1	1	1								
	04:00	3,05	1,98	1,07	1	1	1								
	05:00	2,96	1,92	1,04	1	1	1								
	06:00	2,98	1,94	1,04	1	1	1								
	07:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1								
	08:00	3,44	2,32	1,11	1	1	1	1							
	09:00	3,66	2,47	1,19	1	1	1	1							
	10:00	3,81	2,61	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,87	2,67	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,90	2,70	1,20	1	1	1	1							
	13:00	3,98	2,78	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,02	2,82	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,00	2,80	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,04	2,84	1,20	1	1	1	1							
	17:00	4,13	2,93	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,36	3,16	1,20	1	1	1	1	1						
	19:00	4,50	3,44	1,06	1	1	1	1	1						
	20:00	4,59	3,68	0,91	1	1	1	1	1						
	21:00	4,97	4,02	0,95	1	1	1	1	1						
	22:00	4,79	3,97	0,82	1	1	1	1	1						
	23:00	4,42	3,71	0,72	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	00:00	3,61	2,68	0,93	1	1	1	1							
	01:00	3,34	2,48	0,87	1	1	1	1							
	02:00	3,14	2,25	0,89	1	1	1								
	03:00	2,98	2,18	0,80	1	1	1								
	04:00	2,87	2,08	0,78	1	1	1								
	05:00	2,82	2,13	0,68	1	1	1								
	06:00	2,83	2,29	0,53	1	1	1								
	07:00	2,96	2,54	0,43	1	1	1	1							
	08:00	3,34	2,96	0,39	1	1	1	1							
	09:00	3,58	3,22	0,36	1	1	1	1							
	10:00	3,72	3,30	0,43	1	1	1	1							
	11:00	3,79	3,27	0,52	1	1	1	1							
	12:00	3,85	3,43	0,43	1	1	1	1							
	13:00	3,94	3,64	0,29	1	1	1	1	1						
	14:00	3,95	3,77	0,18	1	1	1	1	1						
	15:00	3,99	3,95	0,04	1	1	1	1	1						
	16:00	3,93	3,91	0,01	1	1	1	1	1						
	17:00	3,99	3,99	0,00	1	1	1	1	1						
	18:00	4,26	4,26	0,00	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,40	4,38	0,01	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,59	4,56	0,04	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,74	4,68	0,06	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,53	4,49	0,03	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,16	4,15	0,00	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	3,51	3,49	0,02	1	1	1	1							
	01:00	3,26	3,26	0,00	1	1	1	1							
	02:00	3,05	3,05	0,00	1	1	1	1							
	03:00	2,89	2,89	0,00	1	1	1	1							
	04:00	2,81	2,78	0,02	1	1	1	1							
	05:00	2,84	2,79	0,05	1	1	1	1							
	06:00	2,89	2,86	0,03	1	1	1	1							
	07:00	3,07	3,02	0,05	1	1	1	1							
	08:00	3,29	3,16	0,14	1	1	1	1							
	09:00	3,56	3,31	0,25	1	1	1	1							
	10:00	3,66	3,28	0,38	1	1	1	1							
	11:00	3,74	3,18	0,56	1	1	1	1							
	12:00	3,75	3,15	0,60	1	1	1	1							
	13:00	3,82	3,20	0,62	1	1	1	1							
	14:00	3,83	3,16	0,67	1	1	1	1							
	15:00	3,83	3,18	0,65	1	1	1	1							
	16:00	3,83	3,21	0,62	1	1	1	1							
	17:00	3,89	3,26	0,63	1	1	1	1							
	18:00	4,05	3,48	0,57	1	1	1	1	1						
	19:00	4,22	3,68	0,54	1	1	1	1	1						
	20:00	4,43	3,84	0,59	1	1	1	1	1						
	21:00	4,64	4,06	0,58	1	1	1	1	1						
	22:00	4,50	3,88	0,62	1	1	1	1	1						
	23:00	4,15	3,52	0,64	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	3,64	2,91	0,73	1	1	1	1							
	01:00	3,41	2,26	1,15	1	1	1	1							
	02:00	3,18	2,07	1,11	1	1	1								
	03:00	2,99	1,94	1,05	1	1	1								
	04:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1								
	05:00	2,79	1,81	0,98	1	1	1								
	06:00	2,79	1,81	0,98	1	1	1								
	07:00	2,95	1,92	1,03	1	1	1								
	08:00	3,18	2,07	1,11	1	1	1								
	09:00	3,40	2,21	1,19	1	1	1								
	10:00	3,52	2,32	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,60	2,40	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,62	2,42	1,20	1	1	1	1							
	13:00	3,71	2,51	1,20	1	1	1	1							
	14:00	3,79	2,59	1,20	1	1	1	1							
	15:00	3,80	2,60	1,20	1	1	1	1							
	16:00	3,85	2,65	1,20	1	1	1	1							
	17:00	3,92	2,72	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,10	2,90	1,20	1	1	1	1							
	19:00	4,30	3,10	1,20	1	1	1	1							
	20:00	4,45	3,25	1,20	1	1	1	1	1						
	21:00	4,58	3,38	1,20	1	1	1	1	1						
	22:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1	1	1						
	23:00	4,18	2,98	1,20	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	3,55	2,35	1,20	1	1	1	1							
	01:00	3,31	2,15	1,16	1	1	1								
	02:00	3,10	2,02	1,09	1	1	1								
	03:00	2,94	1,91	1,03	1	1	1								
	04:00	2,83	1,84	0,99	1	1	1								
	05:00	2,76	1,80	0,97	1	1	1								
	06:00	2,77	1,80	0,97	1	1	1								
	07:00	2,88	1,87	1,01	1	1	1								
	08:00	3,08	2,00	1,08	1	1	1								
	09:00	3,29	2,14	1,15	1	1	1								
	10:00	3,42	2,22	1,20	1	1	1								
	11:00	3,51	2,31	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,55	2,35	1,20	1	1	1	1							
	13:00	3,63	2,43	1,20	1	1	1	1							
	14:00	3,70	2,50	1,20	1	1	1	1							
	15:00	3,71	2,51	1,20	1	1	1	1							
	16:00	3,88	2,68	1,20	1	1	1	1							
	17:00	3,97	2,77	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,15	2,95	1,20	1	1	1	1							
	19:00	4,36	3,18	1,18	1	1	1	1	1						
	20:00	4,54	3,56	0,98	1	1	1	1	1						
	21:00	4,72	3,84	0,87	1	1	1	1	1						
	22:00	4,68	3,93	0,75	1	1	1	1	1						
	23:00	4,35	3,66	0,69	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	3,44	2,82	0,62	1	1	1	1							
	01:00	3,23	2,66	0,57	1	1	1	1							
	02:00	3,06	2,51	0,56	1	1	1	1							
	03:00	2,93	2,38	0,55	1	1	1								
	04:00	2,84	2,31	0,53	1	1	1								
	05:00	2,79	2,26	0,52	1	1	1								
	06:00	2,80	2,25	0,55	1	1	1								
	07:00	2,90	2,38	0,53	1	1	1								
	08:00	3,20	2,50	0,69	1	1	1	1							
	09:00	3,39	2,70	0,69	1	1	1	1							
	10:00	3,53	2,88	0,65	1	1	1	1							
	11:00	3,63	2,97	0,66	1	1	1	1							
	12:00	3,68	2,96	0,72	1	1	1	1							
	13:00	3,76	3,02	0,74	1	1	1	1							
	14:00	3,82	3,04	0,78	1	1	1	1							
	15:00	3,84	3,03	0,81	1	1	1	1							
	16:00	3,98	3,24	0,74	1	1	1	1	1						
	17:00	4,08	3,45	0,63	1	1	1	1	1						
	18:00	4,27	3,78	0,49	1	1	1	1	1						
	19:00	4,50	4,14	0,35	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,67	4,47	0,20	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,74	4,59	0,15	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,79	4,71	0,08	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,40	4,33	0,07	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	3,29	3,18	0,11	1	1	1	1							
	01:00	3,09	2,95	0,14	1	1	1	1							
	02:00	2,91	2,73	0,17	1	1	1	1							
	03:00	2,77	2,48	0,29	1	1	1	1							
	04:00	2,67	2,38	0,30	1	1	1	1							
	05:00	2,63	2,40	0,23	1	1	1	1							
	06:00	2,67	2,49	0,18	1	1	1	1							
	07:00	3,02	2,92	0,10	1	1	1	1							
	08:00	3,26	3,22	0,05	1	1	1	1							
	09:00	3,54	3,49	0,05	1	1	1	1	1						
	10:00	3,64	3,59	0,05	1	1	1	1	1						
	11:00	3,75	3,71	0,04	1	1	1	1	1						
	12:00	3,81	3,79	0,03	1	1	1	1	1						
	13:00	3,88	3,86	0,02	1	1	1	1	1						
	14:00	3,88	3,87	0,01	1	1	1	1	1						
	15:00	3,93	3,92	0,00	1	1	1	1	1						
	16:00	3,99	3,99	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	4,07	4,06	0,01	1	1	1	1	1						
	18:00	4,30	4,28	0,02	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,41	4,38	0,03	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,35	4,31	0,03	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,34	4,27	0,07	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,20	4,09	0,11	1	1	1	1	1						
	23:00	3,92	3,72	0,20	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	3,97	3,14	0,83	1	1	1	1							
	01:00	3,61	2,41	1,20	1	1	1	1							
	02:00	3,39	2,20	1,19	1	1	1								
	03:00	3,27	2,12	1,14	1	1	1								
	04:00	3,13	2,04	1,10	1	1	1								
	05:00	3,00	1,95	1,05	1	1	1								
	06:00	2,95	2,13	0,83	1	1	1								
	07:00	3,05	2,39	0,66	1	1	1								
	08:00	3,36	2,55	0,81	1	1	1	1							
	09:00	3,67	2,98	0,68	1	1	1	1							
	10:00	3,90	3,47	0,43	1	1	1	1	1						
	11:00	4,01	3,74	0,26	1	1	1	1	1						
	12:00	4,08	3,81	0,27	1	1	1	1	1						
	13:00	4,12	3,75	0,37	1	1	1	1	1						
	14:00	4,13	3,71	0,42	1	1	1	1	1						
	15:00	4,17	3,52	0,65	1	1	1	1	1						
	16:00	4,22	3,66	0,56	1	1	1	1	1						
	17:00	4,35	3,78	0,58	1	1	1	1	1						
	18:00	4,49	4,01	0,48	1	1	1	1	1						
	19:00	4,82	4,51	0,31	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,83	4,55	0,28	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,01	4,75	0,26	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,94	4,87	0,07	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,49	4,48	0,01	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	4,06	4,04	0,02	1	1	1	1	1						
	01:00	3,78	3,78	0,00	1	1	1	1	1						
	02:00	3,50	3,50	0,00	1	1	1	1	1						
	03:00	3,34	3,34	0,00	1	1	1	1							
	04:00	3,20	3,19	0,01	1	1	1	1							
	05:00	3,08	3,08	0,00	1	1	1	1							
	06:00	3,11	3,11	0,00	1	1	1	1							
	07:00	3,23	3,23	0,00	1	1	1	1							
	08:00	3,49	3,49	0,00	1	1	1	1	1						
	09:00	3,72	3,72	0,00	1	1	1	1	1						
	10:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1	1	1						
	11:00	4,02	4,02	0,00	1	1	1	1	1						
	12:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1	1						
	13:00	4,20	4,20	0,00	1	1	1	1	1						
	14:00	4,21	4,21	0,00	1	1	1	1	1						
	15:00	4,26	4,26	0,00	1	1	1	1	1						
	16:00	4,36	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,43	4,43	0,00	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,51	4,48	0,03	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,72	4,65	0,08	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,82	4,76	0,05	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,10	5,10	0,01	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,60	4,58	0,01	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	3,90	3,89	0,01	1	1	1	1	1						
	01:00	3,63	3,62	0,01	1	1	1	1	1						
	02:00	3,39	3,35	0,04	1	1	1	1							
	03:00	3,20	3,13	0,07	1	1	1	1							
	04:00	3,08	3,00	0,08	1	1	1	1							
	05:00	2,95	2,86	0,09	1	1	1	1							
	06:00	2,94	2,84	0,10	1	1	1	1							
	07:00	3,24	3,07	0,17	1	1	1	1							
	08:00	3,52	2,96	0,56	1	1	1	1							
	09:00	3,75	3,21	0,54	1	1	1	1							
	10:00	3,94	3,38	0,56	1	1	1	1							
	11:00	4,07	3,32	0,75	1	1	1	1							
	12:00	4,16	3,07	1,10	1	1	1	1							
	13:00	4,29	3,19	1,09	1	1	1	1							
	14:00	4,36	3,29	1,07	1	1	1	1							
	15:00	4,35	3,36	0,98	1	1	1	1							
	16:00	4,32	3,21	1,11	1	1	1	1							
	17:00	4,32	3,21	1,12	1	1	1	1							
	18:00	4,40	3,25	1,15	1	1	1	1	1						
	19:00	4,52	3,34	1,18	1	1	1	1	1						
	20:00	4,52	3,41	1,12	1	1	1	1	1						
	21:00	4,71	3,82	0,89	1	1	1	1	1						
	22:00	4,71	4,04	0,67	1	1	1	1	1						
	23:00	4,34	3,94	0,41	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	3,78	2,94	0,83	1	1	1	1							
	01:00	3,50	2,77	0,73	1	1	1	1							
	02:00	3,30	2,57	0,73	1	1	1	1							
	03:00	3,14	2,47	0,67	1	1	1								
	04:00	3,01	2,42	0,59	1	1	1								
	05:00	2,95	2,03	0,92	1	1	1								
	06:00	2,97	1,93	1,04	1	1	1								
	07:00	3,14	2,04	1,10	1	1	1								
	08:00	3,44	2,24	1,20	1	1	1								
	09:00	3,70	2,50	1,20	1	1	1	1							
	10:00	3,86	2,66	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,98	2,78	1,20	1	1	1	1							
	12:00	4,01	2,81	1,20	1	1	1	1							
	13:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,16	2,96	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,23	3,03	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,28	3,08	1,20	1	1	1	1							
	17:00	4,33	3,13	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,53	3,33	1,20	1	1	1	1	1						
	19:00	4,79	3,59	1,20	1	1	1	1	1						
	20:00	4,78	3,58	1,20	1	1	1	1	1						
	21:00	4,82	3,62	1,20	1	1	1	1	1						
	22:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1							
	23:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	3,85	2,65	1,20	1	1	1	1							
	01:00	3,58	2,38	1,20	1	1	1	1							
	02:00	3,36	2,23	1,12	1	1	1								
	03:00	3,17	2,13	1,04	1	1	1								
	04:00	3,04	1,98	1,07	1	1	1								
	05:00	2,95	1,92	1,03	1	1	1								
	06:00	2,92	1,90	1,02	1	1	1								
	07:00	3,04	1,98	1,07	1	1	1								
	08:00	3,27	2,13	1,15	1	1	1								
	09:00	3,51	2,31	1,20	1	1	1	1							
	10:00	3,66	2,46	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,80	2,60	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,86	2,66	1,20	1	1	1	1							
	13:00	3,96	2,76	1,20	1	1	1	1							
	14:00	4,02	2,82	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,07	2,87	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,28	3,18	1,09	1	1	1	1							
	17:00	4,36	3,33	1,03	1	1	1	1							
	18:00	4,58	3,59	0,99	1	1	1	1	1						
	19:00	4,86	3,93	0,94	1	1	1	1	1						
	20:00	4,88	4,02	0,86	1	1	1	1	1						
	21:00	4,99	4,25	0,74	1	1	1	1	1						
	22:00	4,57	3,83	0,74	1	1	1	1	1						
	23:00	4,17	3,41	0,75	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	3,86	3,08	0,79	1	1	1	1							
	01:00	3,64	2,79	0,86	1	1	1	1							
	02:00	3,48	2,44	1,03	1	1	1								
	03:00	3,32	2,27	1,05	1	1	1								
	04:00	3,20	2,17	1,03	1	1	1								
	05:00	3,13	2,14	0,99	1	1	1								
	06:00	3,10	2,16	0,95	1	1	1								
	07:00	3,20	2,23	0,97	1	1	1								
	08:00	3,43	2,46	0,97	1	1	1								
	09:00	3,67	2,73	0,95	1	1	1	1							
	10:00	3,85	2,91	0,94	1	1	1	1							
	11:00	3,98	3,02	0,96	1	1	1	1							
	12:00	4,05	3,10	0,96	1	1	1	1							
	13:00	4,14	3,19	0,94	1	1	1	1							
	14:00	4,19	3,25	0,94	1	1	1	1							
	15:00	4,27	3,33	0,94	1	1	1	1							
	16:00	4,46	3,58	0,88	1	1	1	1	1						
	17:00	4,58	3,76	0,81	1	1	1	1	1						
	18:00	4,81	4,08	0,73	1	1	1	1	1						
	19:00	5,15	4,50	0,65	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,20	4,64	0,56	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,33	4,83	0,50	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,91	4,35	0,56	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,51	3,92	0,59	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	3,72	2,95	0,77	1	1	1	1							
	01:00	3,46	2,50	0,96	1	1	1	1							
	02:00	3,27	2,28	0,99	1	1	1								
	03:00	3,14	2,04	1,10	1	1	1								
	04:00	3,02	1,96	1,06	1	1	1								
	05:00	2,93	1,90	1,03	1	1	1								
	06:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1								
	07:00	3,16	2,05	1,11	1	1	1								
	08:00	3,43	2,34	1,09	1	1	1	1							
	09:00	3,76	2,81	0,95	1	1	1	1							
	10:00	4,00	3,17	0,82	1	1	1	1							
	11:00	4,04	3,17	0,87	1	1	1	1							
	12:00	4,04	3,08	0,96	1	1	1	1							
	13:00	4,11	3,02	1,09	1	1	1	1							
	14:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1	1							
	15:00	4,16	2,96	1,20	1	1	1	1							
	16:00	4,18	2,98	1,20	1	1	1	1							
	17:00	4,23	3,03	1,20	1	1	1	1							
	18:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1	1						
	19:00	4,52	3,32	1,20	1	1	1	1	1						
	20:00	4,61	3,41	1,20	1	1	1	1	1						
	21:00	4,80	3,60	1,20	1	1	1	1	1						
	22:00	4,66	3,46	1,20	1	1	1	1	1						
	23:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	4,32	3,12	1,20	1	1	1	1	1						
	01:00	4,02	2,82	1,20	1	1	1	1							
	02:00	3,76	2,56	1,20	1	1	1	1							
	03:00	3,59	2,39	1,20	1	1	1	1							
	04:00	3,45	2,40	1,06	1	1	1	1							
	05:00	3,33	2,62	0,71	1	1	1	1							
	06:00	3,31	2,55	0,76	1	1	1	1							
	07:00	3,39	2,42	0,97	1	1	1	1							
	08:00	3,67	2,82	0,86	1	1	1	1							
	09:00	3,99	3,04	0,95	1	1	1	1							
	10:00	4,22	3,02	1,20	1	1	1	1							
	11:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,46	3,26	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	4,57	3,38	1,19	1	1	1	1	1						
	14:00	4,58	3,38	1,20	1	1	1	1	1						
	15:00	4,57	3,37	1,20	1	1	1	1	1						
	16:00	4,61	3,41	1,20	1	1	1	1	1						
	17:00	4,70	3,50	1,20	1	1	1	1	1						
	18:00	4,94	3,74	1,20	1	1	1	1	1						
	19:00	5,05	3,85	1,20	1	1	1	1	1						
	20:00	5,20	4,00	1,20	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,51	4,31	1,20	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,33	4,13	1,20	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,95	3,75	1,20	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	4,68	3,48	1,20	1	1	1	1	1						
	01:00	4,35	3,15	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,07	2,87	1,20	1	1	1	1							
	03:00	3,83	2,63	1,20	1	1	1	1							
	04:00	3,64	2,44	1,20	1	1	1	1							
	05:00	3,52	2,37	1,15	1	1	1	1							
	06:00	3,47	2,38	1,09	1	1	1	1							
	07:00	3,56	2,81	0,76	1	1	1	1							
	08:00	3,79	3,23	0,55	1	1	1	1							
	09:00	4,04	3,37	0,67	1	1	1	1	1						
	10:00	4,35	3,58	0,77	1	1	1	1	1						
	11:00	4,53	3,70	0,84	1	1	1	1	1						
	12:00	4,64	3,67	0,97	1	1	1	1	1						
	13:00	4,74	3,62	1,12	1	1	1	1	1						
	14:00	4,82	3,70	1,12	1	1	1	1	1						
	15:00	4,85	3,72	1,13	1	1	1	1	1						
	16:00	4,88	3,68	1,20	1	1	1	1	1						
	17:00	4,98	3,78	1,20	1	1	1	1	1						
	18:00	5,18	3,98	1,20	1	1	1	1	1						
	19:00	5,34	4,24	1,10	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,36	4,34	1,02	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,63	4,73	0,90	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,72	5,09	0,64	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,43	4,86	0,57	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	4,93	4,54	0,39	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,63	4,24	0,39	1	1	1	1	1						
	02:00	4,33	3,96	0,38	1	1	1	1	1						
	03:00	4,08	3,54	0,54	1	1	1	1	1						
	04:00	3,85	3,24	0,61	1	1	1	1							
	05:00	3,71	3,04	0,67	1	1	1	1							
	06:00	3,65	2,87	0,78	1	1	1	1							
	07:00	3,70	3,01	0,69	1	1	1	1							
	08:00	3,90	3,14	0,76	1	1	1	1							
	09:00	4,16	3,19	0,97	1	1	1	1	1						
	10:00	4,29	3,31	0,98	1	1	1	1	1						
	11:00	4,46	3,48	0,98	1	1	1	1	1						
	12:00	4,58	3,64	0,94	1	1	1	1	1						
	13:00	4,74	3,78	0,96	1	1	1	1	1						
	14:00	4,83	3,83	0,99	1	1	1	1	1						
	15:00	4,89	3,88	1,01	1	1	1	1	1						
	16:00	4,95	4,08	0,87	1	1	1	1	1						
	17:00	5,08	4,23	0,85	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,29	4,52	0,77	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,45	4,85	0,60	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,51	5,04	0,47	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,75	5,35	0,40	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,83	5,42	0,41	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,65	5,29	0,35	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	4,99	4,33	0,65	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,70	4,09	0,62	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,44	3,83	0,61	1	1	1	1	1						
	03:00	4,21	3,56	0,65	1	1	1	1	1						
	04:00	4,00	3,24	0,76	1	1	1	1	1						
	05:00	3,84	3,06	0,78	1	1	1	1							
	06:00	3,76	2,87	0,90	1	1	1	1							
	07:00	3,84	2,76	1,07	1	1	1	1							
	08:00	4,02	2,94	1,08	1	1	1	1							
	09:00	4,25	3,07	1,18	1	1	1	1							
	10:00	4,39	3,19	1,20	1	1	1	1							
	11:00	4,52	3,32	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,65	3,45	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	4,78	3,58	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	4,91	3,72	1,19	1	1	1	1	1						
	15:00	4,93	3,78	1,15	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,01	3,88	1,13	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,11	3,99	1,11	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,25	4,28	0,97	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,32	4,70	0,62	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,35	4,59	0,76	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,51	4,88	0,63	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,58	5,14	0,44	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,45	5,17	0,28	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	4,92	4,67	0,24	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,64	4,45	0,19	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,40	4,26	0,14	1	1	1	1	1						
	03:00	4,21	3,85	0,36	1	1	1	1	1						
	04:00	4,04	3,53	0,50	1	1	1	1	1						
	05:00	3,90	3,02	0,87	1	1	1	1							
	06:00	3,78	2,73	1,04	1	1	1	1							
	07:00	3,82	2,74	1,08	1	1	1	1							
	08:00	3,98	2,96	1,02	1	1	1	1							
	09:00	4,20	3,20	1,00	1	1	1	1							
	10:00	4,36	3,33	1,03	1	1	1	1	1						
	11:00	4,49	3,41	1,09	1	1	1	1	1						
	12:00	4,61	3,43	1,19	1	1	1	1	1						
	13:00	4,73	3,53	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	4,83	3,63	1,20	1	1	1	1	1						
	15:00	4,86	3,66	1,20	1	1	1	1	1						
	16:00	5,25	4,05	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,35	4,15	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,49	4,29	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,57	4,45	1,12	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,59	4,66	0,93	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,76	4,96	0,79	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,84	5,19	0,65	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,26	4,60	0,66	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	4,84	4,18	0,67	1	1	1	1	1						
	01:00	4,59	3,88	0,71	1	1	1	1	1						
	02:00	4,42	3,53	0,89	1	1	1	1	1						
	03:00	4,22	3,21	1,00	1	1	1	1	1						
	04:00	4,04	2,94	1,10	1	1	1	1							
	05:00	3,90	2,72	1,17	1	1	1	1							
	06:00	3,80	2,60	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,81	2,61	1,20	1	1	1	1							
	08:00	3,93	2,73	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1	1							
	10:00	4,26	3,06	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,40	3,20	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,53	3,33	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	4,63	3,43	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	4,70	3,50	1,20	1	1	1	1	1						
	15:00	4,75	3,55	1,20	1	1	1	1	1						
	16:00	4,99	3,79	1,20	1	1	1	1	1						
	17:00	5,14	3,94	1,20	1	1	1	1	1						
	18:00	5,34	4,21	1,13	1	1	1	1	1						
	19:00	5,47	4,46	1,01	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,53	4,62	0,90	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,86	5,12	0,74	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,73	5,02	0,71	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,32	4,54	0,78	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	4,56	3,75	0,80	1	1	1	1	1						
	01:00	4,33	3,13	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,10	2,90	1,20	1	1	1	1							
	03:00	3,88	2,68	1,20	1	1	1	1							
	04:00	3,71	2,51	1,20	1	1	1	1							
	05:00	3,60	2,40	1,20	1	1	1	1							
	06:00	3,57	2,37	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1	1							
	08:00	3,93	2,73	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,14	2,94	1,20	1	1	1	1							
	10:00	4,32	3,12	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,47	3,27	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,57	3,37	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	4,66	3,46	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	4,75	3,55	1,20	1	1	1	1	1						
	15:00	4,79	3,59	1,20	1	1	1	1	1						
	16:00	4,88	3,68	1,20	1	1	1	1	1						
	17:00	4,96	3,76	1,20	1	1	1	1	1						
	18:00	5,12	3,92	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,25	4,17	1,08	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,28	4,37	0,91	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,41	4,68	0,73	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,43	4,70	0,73	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,25	4,43	0,82	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	4,72	3,52	1,20	1	1	1	1	1						
	01:00	4,41	3,21	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,13	2,93	1,20	1	1	1	1							
	03:00	3,90	2,88	1,02	1	1	1	1							
	04:00	3,75	2,92	0,83	1	1	1	1							
	05:00	3,62	2,69	0,93	1	1	1	1							
	06:00	3,57	2,37	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,68	2,54	1,14	1	1	1	1							
	08:00	3,92	2,92	1,00	1	1	1	1							
	09:00	4,21	3,41	0,81	1	1	1	1	1						
	10:00	4,39	3,71	0,68	1	1	1	1	1						
	11:00	4,52	3,98	0,54	1	1	1	1	1						
	12:00	4,62	3,96	0,66	1	1	1	1	1						
	13:00	4,74	4,07	0,67	1	1	1	1	1						
	14:00	4,88	4,31	0,57	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,91	4,26	0,65	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,94	4,33	0,61	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,03	4,63	0,39	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,19	4,87	0,32	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,35	4,97	0,38	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,29	4,76	0,52	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,58	5,12	0,47	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,50	5,34	0,17	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,47	5,38	0,10	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	4,89	4,18	0,71	1	1	1	1	1						
	01:00	4,57	3,95	0,61	1	1	1	1	1						
	02:00	4,31	3,59	0,71	1	1	1	1	1						
	03:00	4,13	3,08	1,04	1	1	1	1							
	04:00	3,96	2,76	1,20	1	1	1	1							
	05:00	3,84	2,64	1,20	1	1	1	1							
	06:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,91	2,83	1,08	1	1	1	1							
	08:00	4,22	3,34	0,87	1	1	1	1	1						
	09:00	4,48	3,58	0,90	1	1	1	1	1						
	10:00	4,63	3,81	0,82	1	1	1	1	1						
	11:00	4,76	3,86	0,90	1	1	1	1	1						
	12:00	4,86	3,82	1,04	1	1	1	1	1						
	13:00	4,97	3,82	1,15	1	1	1	1	1						
	14:00	5,09	3,89	1,20	1	1	1	1	1						
	15:00	5,11	3,91	1,20	1	1	1	1	1						
	16:00	5,18	3,98	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,23	4,03	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,45	4,25	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,59	4,39	1,20	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,76	4,56	1,20	1	1	1	1	1	1					
	21:00	6,01	4,81	1,20	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,99	4,79	1,20	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,80	4,60	1,20	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	5,46	4,37	1,09	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,18	3,98	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,88	3,68	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,59	3,39	1,20	1	1	1	1	1						
	04:00	4,36	3,16	1,20	1	1	1	1							
	05:00	4,18	2,98	1,20	1	1	1	1							
	06:00	4,08	2,88	1,20	1	1	1	1							
	07:00	4,10	2,90	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,32	3,20	1,12	1	1	1	1	1						
	09:00	4,59	3,52	1,06	1	1	1	1	1						
	10:00	4,78	3,69	1,09	1	1	1	1	1						
	11:00	4,91	3,77	1,14	1	1	1	1	1						
	12:00	5,01	3,81	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	5,15	3,95	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	5,28	4,08	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,37	4,17	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,53	4,33	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,66	4,46	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,75	4,55	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,83	4,63	1,20	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,94	4,74	1,20	1	1	1	1	1	1					
	21:00	6,33	5,13	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,26	5,06	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	6,11	4,91	1,20	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	5,46	4,45	1,01	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,16	4,31	0,85	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,90	3,96	0,93	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,64	3,63	1,01	1	1	1	1	1						
	04:00	4,41	3,32	1,09	1	1	1	1	1						
	05:00	4,23	3,25	0,98	1	1	1	1	1						
	06:00	4,11	3,35	0,77	1	1	1	1	1						
	07:00	4,20	3,62	0,57	1	1	1	1	1						
	08:00	4,40	3,89	0,51	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,63	4,08	0,55	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,83	4,27	0,55	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,96	4,26	0,70	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,06	4,30	0,76	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,20	4,42	0,78	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,31	4,52	0,78	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,42	4,76	0,67	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,54	4,93	0,61	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,64	5,08	0,56	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,79	5,35	0,44	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,87	5,57	0,29	1	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	5,80	5,64	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,90	5,77	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,89	5,78	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	5,86	5,75	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	5,35	5,22	0,12	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	5,06	4,96	0,10	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,80	4,71	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	03:00	4,55	4,43	0,11	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,32	4,14	0,18	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,14	3,85	0,29	1	1	1	1	1	1					
	06:00	4,03	3,73	0,31	1	1	1	1	1	1					
	07:00	4,11	3,97	0,14	1	1	1	1	1	1					
	08:00	4,31	4,24	0,08	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,54	4,50	0,04	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,73	4,69	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	11:00	4,86	4,82	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	4,96	4,93	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,09	5,07	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,20	5,16	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,32	5,23	0,08	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,43	5,40	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	5,53	5,52	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	5,68	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	5,75	5,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	5,69	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,78	5,77	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,77	5,75	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	5,74	5,72	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	5,56	5,55	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	01:00	5,26	5,25	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	5,00	4,99	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	03:00	4,73	4,73	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	04:00	4,50	4,49	0,00	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,31	4,30	0,01	1	1	1	1	1	1					
	06:00	4,20	4,19	0,01	1	1	1	1	1	1					
	07:00	4,28	4,28	0,00	1	1	1	1	1	1					
	08:00	4,49	4,48	0,00	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,73	4,72	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	10:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	11:00	5,06	5,06	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	5,16	5,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,30	5,30	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,41	5,41	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	5,53	5,53	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	5,65	5,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	5,75	5,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	5,91	5,91	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	5,98	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	5,92	5,92	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	6,02	6,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	6,01	6,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	5,97	5,97	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	5,19	5,18	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	4,84	4,84	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,27	4,27	0,00	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,12	4,12	0,00	1	1	1	1	1	1					
	05:00	3,97	3,97	0,00	1	1	1	1	1	1					
	06:00	3,91	3,90	0,01	1	1	1	1	1	1					
	07:00	4,37	4,35	0,02	1	1	1	1	1	1					
	08:00	4,82	4,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	09:00	5,10	5,10	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	10:00	5,26	5,25	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	11:00	5,33	5,29	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	12:00	5,36	5,32	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	5,44	5,39	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	5,53	5,49	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	5,66	5,62	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	5,75	5,69	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	5,89	5,82	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	6,17	6,15	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	19:00	6,17	6,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	20:00	5,74	5,70	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	21:00	5,64	5,56	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	22:00	6,11	6,06	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	23:00	6,08	6,08	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	5,40	5,35	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	5,09	4,90	0,19	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,82	4,49	0,33	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,56	4,08	0,47	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,35	3,96	0,40	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,18	3,70	0,48	1	1	1	1	1						
	06:00	4,07	3,56	0,51	1	1	1	1	1						
	07:00	4,31	3,69	0,62	1	1	1	1	1						
	08:00	4,64	4,03	0,60	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,90	4,29	0,61	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,07	4,33	0,74	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,16	4,33	0,82	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,23	4,33	0,89	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,31	4,37	0,95	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,38	4,45	0,93	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,46	4,48	0,97	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,60	4,58	1,02	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,73	4,82	0,92	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	6,14	5,26	0,87	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,93	5,16	0,77	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,57	4,86	0,71	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,49	4,75	0,75	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,36	4,71	0,65	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,29	4,73	0,56	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	5,31	4,83	0,48	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,02	4,46	0,55	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,74	4,14	0,61	1	1	1	1	1						
	03:00	4,48	3,95	0,53	1	1	1	1	1						
	04:00	4,25	3,89	0,35	1	1	1	1	1						
	05:00	4,08	3,75	0,32	1	1	1	1	1						
	06:00	4,04	3,56	0,48	1	1	1	1	1						
	07:00	4,29	3,57	0,72	1	1	1	1	1						
	08:00	4,60	3,59	1,01	1	1	1	1	1						
	09:00	4,87	3,72	1,15	1	1	1	1	1						
	10:00	5,05	3,85	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	5,15	3,95	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	5,24	4,04	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	5,32	4,12	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,39	4,19	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,45	4,25	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,76	4,96	0,80	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,90	5,19	0,70	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	6,10	5,47	0,63	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,12	5,61	0,50	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,80	5,46	0,34	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,62	5,39	0,23	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,07	5,86	0,21	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	6,15	5,94	0,20	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	5,37	5,10	0,27	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	4,95	4,61	0,34	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,88	4,45	0,43	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,67	4,21	0,46	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,50	4,03	0,47	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,35	3,89	0,46	1	1	1	1	1	1					
	06:00	4,26	3,82	0,44	1	1	1	1	1	1					
	07:00	4,36	3,94	0,42	1	1	1	1	1	1					
	08:00	4,72	4,20	0,52	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,98	4,48	0,50	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,19	4,65	0,54	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,31	4,62	0,68	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,41	4,49	0,92	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,49	4,47	1,01	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,58	4,51	1,07	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,65	4,58	1,08	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,87	4,87	1,00	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	6,00	5,11	0,89	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	6,18	5,42	0,76	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,52	5,85	0,67	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,32	5,75	0,57	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,93	5,42	0,51	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,52	5,08	0,44	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,13	4,74	0,39	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	5,78	5,41	0,37	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	5,50	5,14	0,37	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	5,25	4,84	0,40	1	1	1	1	1	1	1				
	03:00	5,02	4,59	0,43	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,83	4,36	0,47	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,73	4,01	0,72	1	1	1	1	1	1					
	06:00	4,61	3,73	0,88	1	1	1	1	1						
	07:00	4,61	3,59	1,02	1	1	1	1	1						
	08:00	4,84	3,64	1,20	1	1	1	1	1						
	09:00	5,03	3,83	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	5,20	4,00	1,20	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,32	4,12	1,20	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,40	4,20	1,20	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,45	4,25	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,52	4,32	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,58	4,38	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,72	4,52	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,84	4,64	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	6,00	4,80	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,06	4,86	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,11	4,91	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,01	4,81	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,00	4,80	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,66	4,46	1,20	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	5,81	4,61	1,20	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,64	4,44	1,20	1	1	1	1	1	1					
	02:00	5,06	3,86	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,91	3,71	1,20	1	1	1	1	1						
	04:00	4,80	3,60	1,20	1	1	1	1	1						
	05:00	4,70	3,50	1,20	1	1	1	1	1						
	06:00	4,56	3,36	1,20	1	1	1	1	1						
	07:00	4,54	3,34	1,20	1	1	1	1	1						
	08:00	4,74	3,54	1,20	1	1	1	1	1						
	09:00	4,97	3,77	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	5,18	3,98	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	5,35	4,15	1,20	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,50	4,30	1,20	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,56	4,36	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,66	4,46	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,76	4,56	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,91	4,71	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,95	4,75	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	6,18	4,98	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,22	5,02	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,00	4,80	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,94	4,74	1,20	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,78	4,58	1,20	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,43	4,23	1,20	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	5,71	4,51	1,20	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,50	4,30	1,20	1	1	1	1	1	1					
	02:00	5,10	3,90	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,83	3,63	1,20	1	1	1	1	1						
	04:00	4,60	3,40	1,20	1	1	1	1	1						
	05:00	4,48	3,28	1,20	1	1	1	1	1						
	06:00	4,31	3,11	1,20	1	1	1	1	1						
	07:00	4,33	3,13	1,20	1	1	1	1	1						
	08:00	4,55	3,37	1,18	1	1	1	1	1						
	09:00	4,82	3,62	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	5,06	3,86	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	5,10	3,90	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	5,32	4,12	1,20	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,44	4,24	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,54	4,34	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,64	4,44	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,79	4,59	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,82	4,62	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	6,12	4,93	1,19	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,36	5,21	1,15	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,96	4,84	1,12	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,83	4,71	1,12	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,69	4,50	1,19	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,47	4,27	1,20	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	4,91	3,85	1,05	1	1	1	1	1						
	01:00	4,59	3,42	1,18	1	1	1	1	1						
	02:00	4,34	3,19	1,15	1	1	1	1	1						
	03:00	4,12	3,03	1,10	1	1	1	1							
	04:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1	1							
	05:00	3,83	2,63	1,20	1	1	1	1							
	06:00	3,76	2,56	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,22	3,02	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,46	3,26	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	4,66	3,46	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,91	3,71	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	5,04	3,84	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	5,12	3,92	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	5,29	4,09	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,34	4,14	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,39	4,19	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,38	4,18	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,53	4,33	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,58	4,38	1,20	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,72	4,52	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,94	4,73	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,79	4,72	1,07	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,51	4,50	1,01	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	5,09	3,89	1,20	1	1	1	1	1						
	01:00	4,79	3,59	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,49	3,30	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,24	3,11	1,13	1	1	1	1	1						
	04:00	4,01	2,81	1,20	1	1	1	1							
	05:00	3,88	2,68	1,20	1	1	1	1							
	06:00	3,75	2,55	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,80	2,60	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,03	2,83	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,33	3,13	1,20	1	1	1	1							
	10:00	4,58	3,38	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,74	3,54	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,92	3,72	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	5,00	3,80	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,09	3,89	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,16	3,96	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,23	4,03	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,34	4,14	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,44	4,24	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,60	4,40	1,20	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,61	4,41	1,20	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,83	4,63	1,20	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,68	4,48	1,20	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,40	4,20	1,20	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	4,82	3,62	1,20	1	1	1	1	1						
	01:00	4,50	3,30	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,23	3,12	1,12	1	1	1	1	1						
	03:00	4,01	2,83	1,18	1	1	1	1							
	04:00	3,83	2,63	1,20	1	1	1	1							
	05:00	3,69	2,49	1,20	1	1	1	1							
	06:00	3,59	2,39	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,76	2,56	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,01	2,81	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,26	3,06	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	4,47	3,27	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,61	3,41	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,71	3,60	1,11	1	1	1	1	1						
	13:00	4,83	3,84	0,99	1	1	1	1	1						
	14:00	4,92	3,97	0,95	1	1	1	1	1						
	15:00	5,00	3,99	1,01	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,06	3,99	1,07	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,15	4,10	1,05	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,27	4,33	0,94	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,25	4,45	0,79	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,31	4,67	0,64	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,56	4,92	0,63	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,38	4,92	0,46	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,09	4,86	0,23	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	4,31	4,02	0,29	1	1	1	1	1						
	01:00	4,02	3,73	0,29	1	1	1	1	1						
	02:00	3,82	3,36	0,46	1	1	1	1							
	03:00	3,65	3,03	0,62	1	1	1	1							
	04:00	3,49	2,83	0,66	1	1	1	1							
	05:00	3,35	2,83	0,52	1	1	1	1							
	06:00	3,32	2,70	0,62	1	1	1	1							
	07:00	3,53	2,96	0,57	1	1	1	1							
	08:00	3,84	3,34	0,51	1	1	1	1							
	09:00	4,09	3,65	0,44	1	1	1	1	1						
	10:00	4,26	3,84	0,42	1	1	1	1	1						
	11:00	4,40	4,02	0,38	1	1	1	1	1						
	12:00	4,48	4,20	0,29	1	1	1	1	1						
	13:00	4,56	4,33	0,23	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,66	4,43	0,23	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,70	4,46	0,24	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,78	4,61	0,17	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,93	4,82	0,11	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,08	5,03	0,05	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,20	5,19	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,32	5,32	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,20	5,17	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,05	4,86	0,19	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,66	4,51	0,15	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Σ Ι Φ Ν Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	4,18	4,09	0,09	1	1	1	1	1						
	01:00	3,91	3,81	0,09	1	1	1	1	1						
	02:00	3,68	3,60	0,08	1	1	1	1	1						
	03:00	3,52	3,47	0,05	1	1	1	1	1						
	04:00	3,38	3,35	0,03	1	1	1	1	1						
	05:00	3,29	3,28	0,02	1	1	1	1	1						
	06:00	3,27	3,25	0,02	1	1	1	1	1						
	07:00	3,57	3,55	0,02	1	1	1	1	1						
	08:00	4,03	4,02	0,02	1	1	1	1	1						
	09:00	4,33	4,31	0,02	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,50	4,47	0,03	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,65	4,59	0,05	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,74	4,70	0,04	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,85	4,81	0,03	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,93	4,90	0,03	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,94	4,93	0,02	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,02	5,02	0,00	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,13	5,13	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,34	5,33	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,43	5,38	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,34	5,21	0,13	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,36	5,18	0,18	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,14	4,95	0,19	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,82	4,66	0,16	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	4,58	4,42	0,16	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,29	4,15	0,13	1	1	1	1	1						
	02:00	4,02	3,93	0,10	1	1	1	1	1						
	03:00	3,82	3,75	0,07	1	1	1	1	1						
	04:00	3,65	3,60	0,04	1	1	1	1	1						
	05:00	3,50	3,49	0,01	1	1	1	1	1						
	06:00	3,44	3,44	0,00	1	1	1	1	1						
	07:00	3,78	3,78	0,00	1	1	1	1	1						
	08:00	4,34	4,33	0,00	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,52	4,51	0,01	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,61	4,61	0,00	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,77	4,75	0,02	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,91	4,88	0,03	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,02	4,99	0,03	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,14	5,10	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,19	5,14	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,53	5,53	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,63	5,63	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,82	5,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,86	5,86	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,57	5,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,57	5,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,26	5,26	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	4,93	4,93	0,00	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	4,70	4,70	0,00	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,38	4,38	0,00	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,16	4,16	0,00	1	1	1	1	1						
	03:00	3,88	3,88	0,00	1	1	1	1	1						
	04:00	3,70	3,69	0,01	1	1	1	1	1						
	05:00	3,58	3,56	0,02	1	1	1	1	1						
	06:00	3,53	3,49	0,04	1	1	1	1	1						
	07:00	3,67	3,62	0,05	1	1	1	1	1						
	08:00	4,25	4,19	0,06	1	1	1	1	1						
	09:00	4,60	4,56	0,05	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,86	4,81	0,05	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,06	5,01	0,05	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,22	5,15	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,35	5,26	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,48	5,35	0,13	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,56	5,41	0,15	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,82	5,68	0,15	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,97	5,82	0,15	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,99	5,85	0,14	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,02	5,91	0,11	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,79	5,72	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,62	5,54	0,08	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,30	5,24	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	4,97	4,91	0,06	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	5,25	5,25	0,00	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,93	4,93	0,00	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,64	4,64	0,00	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,38	4,37	0,02	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,18	4,13	0,05	1	1	1	1	1						
	05:00	4,06	3,94	0,12	1	1	1	1	1						
	06:00	3,94	3,84	0,11	1	1	1	1	1						
	07:00	4,14	4,06	0,08	1	1	1	1	1						
	08:00	4,50	4,41	0,09	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,81	4,70	0,11	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,04	4,88	0,16	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,22	5,10	0,12	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	5,34	5,27	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,49	5,42	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,59	5,52	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,72	5,66	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,80	5,76	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,88	5,85	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,92	5,91	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,96	5,96	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,92	5,92	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,02	6,02	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,98	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,52	5,52	0,00	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	5,17	5,16	0,01	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,93	4,92	0,01	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,72	4,71	0,01	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,52	4,51	0,01	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,32	4,30	0,02	1	1	1	1	1						
	05:00	4,10	4,06	0,04	1	1	1	1	1						
	06:00	3,96	3,94	0,03	1	1	1	1	1						
	07:00	4,21	4,17	0,04	1	1	1	1	1						
	08:00	4,59	4,54	0,06	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,84	4,77	0,07	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,01	4,86	0,15	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,16	4,98	0,19	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,30	5,10	0,20	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,44	5,23	0,22	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,56	5,37	0,19	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,63	5,44	0,19	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,72	5,47	0,24	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,82	5,52	0,30	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,86	5,60	0,25	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,86	5,48	0,38	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,71	5,29	0,41	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,72	5,53	0,19	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,61	5,50	0,10	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,43	5,19	0,23	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	5,73	5,42	0,31	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,19	4,83	0,36	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,84	4,46	0,38	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,60	4,03	0,57	1	1	1	1	1						
	04:00	4,43	3,87	0,56	1	1	1	1	1						
	05:00	4,27	3,66	0,61	1	1	1	1	1						
	06:00	4,18	3,55	0,63	1	1	1	1	1						
	07:00	4,35	3,72	0,63	1	1	1	1	1						
	08:00	4,67	4,08	0,59	1	1	1	1	1						
	09:00	4,83	4,17	0,66	1	1	1	1	1						
	10:00	5,13	4,43	0,70	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,37	4,68	0,69	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,63	5,00	0,63	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,96	5,29	0,67	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,97	5,12	0,84	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	6,01	5,14	0,87	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,92	5,16	0,76	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	6,02	5,35	0,67	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	6,11	5,50	0,62	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,22	5,75	0,46	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,37	5,92	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	6,55	6,16	0,39	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	6,17	5,91	0,26	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	5,90	5,74	0,16	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	5,42	5,24	0,18	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,12	4,99	0,13	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,84	4,50	0,34	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,50	4,03	0,47	1	1	1	1	1						
	04:00	4,30	3,75	0,55	1	1	1	1	1						
	05:00	4,20	3,62	0,58	1	1	1	1	1						
	06:00	4,00	3,25	0,75	1	1	1	1	1						
	07:00	4,33	3,35	0,98	1	1	1	1	1						
	08:00	4,69	3,57	1,12	1	1	1	1	1						
	09:00	5,14	3,94	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	5,32	4,12	1,20	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,58	4,47	1,11	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,76	4,68	1,08	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,86	4,87	0,99	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,97	4,96	1,01	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,85	4,87	0,98	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,79	4,85	0,94	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,93	5,09	0,84	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	6,11	5,52	0,59	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,22	5,56	0,66	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,40	5,66	0,74	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,45	5,87	0,58	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,22	5,94	0,28	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,95	5,85	0,10	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024	00:00	5,57	5,53	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	5,09	5,08	0,01	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,81	4,75	0,07	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,61	4,48	0,13	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,42	4,23	0,19	1	1	1	1	1						
	05:00	4,29	4,09	0,20	1	1	1	1	1						
	06:00	4,22	3,96	0,26	1	1	1	1	1						
	07:00	4,35	4,02	0,33	1	1	1	1	1						
	08:00	4,61	4,18	0,43	1	1	1	1	1						
	09:00	4,84	4,23	0,61	1	1	1	1	1						
	10:00	5,01	4,16	0,85	1	1	1	1	1						
	11:00	5,13	4,18	0,95	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,28	4,33	0,95	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,40	4,47	0,93	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,48	4,65	0,83	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,46	4,70	0,77	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,41	4,75	0,66	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,50	5,01	0,49	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,68	5,35	0,34	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,89	5,67	0,22	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,98	5,73	0,25	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,13	5,70	0,43	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,87	5,10	0,77	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,48	4,87	0,60	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024	00:00	5,51	5,04	0,47	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,04	4,45	0,59	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,76	4,23	0,54	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,57	4,10	0,46	1	1	1	1	1						
	04:00	4,38	3,87	0,51	1	1	1	1	1						
	05:00	4,25	3,53	0,72	1	1	1	1	1						
	06:00	4,18	3,07	1,11	1	1	1	1	1						
	07:00	4,31	3,11	1,20	1	1	1	1	1						
	08:00	4,56	3,36	1,20	1	1	1	1	1						
	09:00	4,79	3,59	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	4,96	3,76	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	5,08	3,88	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	5,23	4,03	1,20	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,35	4,15	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,42	4,22	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,41	4,21	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,36	4,16	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,45	4,25	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,63	4,57	1,06	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,83	4,90	0,93	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,92	5,10	0,81	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,07	5,25	0,81	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,81	4,90	0,91	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,42	4,56	0,86	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	5,68	4,84	0,84	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,19	4,34	0,85	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,91	4,03	0,88	1	1	1	1	1						
	03:00	4,70	3,81	0,90	1	1	1	1	1						
	04:00	4,51	3,65	0,86	1	1	1	1	1						
	05:00	4,38	3,57	0,81	1	1	1	1	1						
	06:00	4,30	3,57	0,73	1	1	1	1	1						
	07:00	4,44	3,73	0,71	1	1	1	1	1						
	08:00	4,70	3,98	0,72	1	1	1	1	1						
	09:00	4,93	4,26	0,67	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,11	4,44	0,67	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,23	4,54	0,70	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,38	4,65	0,74	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,51	4,76	0,75	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,59	4,82	0,77	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,57	4,69	0,89	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,52	4,70	0,82	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,61	4,93	0,68	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,80	5,31	0,49	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,01	5,64	0,36	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,10	5,88	0,21	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,25	5,98	0,27	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,99	5,72	0,27	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,59	5,35	0,23	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	5,21	4,84	0,36	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,91	4,39	0,52	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,63	4,02	0,61	1	1	1	1	1						
	03:00	4,38	3,63	0,75	1	1	1	1	1						
	04:00	4,19	3,33	0,86	1	1	1	1	1						
	05:00	4,05	3,25	0,81	1	1	1	1	1						
	06:00	3,93	3,23	0,70	1	1	1	1	1						
	07:00	4,08	3,57	0,51	1	1	1	1	1						
	08:00	4,40	3,94	0,45	1	1	1	1	1						
	09:00	4,71	4,19	0,51	1	1	1	1	1						
	10:00	4,97	4,40	0,57	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,14	4,61	0,53	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,27	4,81	0,46	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,41	4,93	0,48	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,47	5,05	0,42	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,54	5,16	0,38	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,61	5,27	0,34	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,75	5,48	0,27	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,89	5,67	0,22	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,97	5,81	0,15	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,92	5,86	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,06	6,03	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,85	5,85	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,43	5,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	5,01	4,96	0,05	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,77	4,72	0,05	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,49	4,43	0,06	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,22	4,17	0,05	1	1	1	1	1						
	04:00	4,05	4,02	0,03	1	1	1	1	1						
	05:00	3,97	3,88	0,09	1	1	1	1	1						
	06:00	3,93	3,79	0,14	1	1	1	1	1						
	07:00	4,15	3,89	0,26	1	1	1	1	1						
	08:00	4,54	4,37	0,17	1	1	1	1	1						
	09:00	4,91	4,69	0,23	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,20	4,88	0,32	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,38	5,16	0,22	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,45	5,35	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,60	5,51	0,08	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,75	5,68	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,77	5,73	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,75	5,72	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,96	5,92	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	6,17	6,15	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	6,24	6,18	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	6,22	6,10	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	6,35	6,23	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,95	5,88	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,54	5,45	0,09	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	5,92	5,83	0,08	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	5,35	5,29	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,95	4,87	0,07	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,66	4,43	0,23	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,39	4,17	0,22	1	1	1	1	1						
	05:00	4,20	3,94	0,26	1	1	1	1	1						
	06:00	4,04	3,74	0,30	1	1	1	1	1						
	07:00	4,31	3,98	0,33	1	1	1	1	1						
	08:00	4,72	4,34	0,38	1	1	1	1	1	1					
	09:00	5,11	4,70	0,41	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,39	4,45	0,94	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,59	4,39	1,20	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,64	4,44	1,20	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,69	4,49	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,87	4,67	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,99	4,79	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,98	4,78	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	6,06	4,86	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	6,34	5,14	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	6,42	5,23	1,18	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,48	5,28	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,71	5,63	1,07	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,36	5,34	1,02	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,75	4,67	1,08	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024	00:00	5,70	4,74	0,96	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,40	4,33	1,07	1	1	1	1	1	1					
	02:00	5,12	3,92	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,84	3,64	1,20	1	1	1	1	1						
	04:00	4,59	3,39	1,20	1	1	1	1	1						
	05:00	4,39	3,19	1,20	1	1	1	1	1						
	06:00	4,24	3,04	1,20	1	1	1	1	1						
	07:00	4,31	3,11	1,20	1	1	1	1	1						
	08:00	4,59	3,39	1,20	1	1	1	1	1						
	09:00	4,88	3,68	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	5,10	3,90	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	5,26	4,06	1,20	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,36	4,16	1,20	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,46	4,26	1,20	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,60	4,40	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,67	4,47	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,93	4,73	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	6,03	4,83	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	6,20	5,00	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	6,24	5,04	1,20	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,28	5,12	1,17	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,52	5,38	1,14	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,29	5,15	1,14	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,76	4,61	1,15	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024	00:00	5,45	4,25	1,20	1	1	1	1	1						
	01:00	5,13	3,93	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,84	3,67	1,17	1	1	1	1	1						
	03:00	4,59	3,39	1,20	1	1	1	1	1						
	04:00	4,37	3,20	1,17	1	1	1	1	1						
	05:00	4,19	3,04	1,15	1	1	1	1							
	06:00	4,08	2,88	1,20	1	1	1	1							
	07:00	4,15	2,95	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,36	3,16	1,20	1	1	1	1	1						
	09:00	4,58	3,38	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	4,79	3,59	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,93	3,73	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	5,05	3,85	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	5,17	3,97	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	5,23	4,03	1,20	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,28	4,08	1,20	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,35	4,15	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,46	4,26	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,59	4,39	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,63	4,57	1,06	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,77	4,90	0,87	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,88	5,03	0,85	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,64	4,88	0,76	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,40	4,61	0,80	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024	00:00	5,01	4,28	0,73	1	1	1	1	1						
	01:00	4,71	4,08	0,64	1	1	1	1	1						
	02:00	4,47	3,60	0,87	1	1	1	1	1						
	03:00	4,26	3,25	1,01	1	1	1	1	1						
	04:00	4,09	2,93	1,16	1	1	1	1							
	05:00	3,92	2,72	1,20	1	1	1	1							
	06:00	3,80	2,60	1,20	1	1	1	1							
	07:00	3,87	2,67	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,09	2,89	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,30	3,10	1,20	1	1	1	1	1						
	10:00	4,48	3,37	1,11	1	1	1	1	1						
	11:00	4,61	3,63	0,98	1	1	1	1	1						
	12:00	4,73	3,89	0,84	1	1	1	1	1						
	13:00	4,84	4,08	0,75	1	1	1	1	1						
	14:00	4,91	4,24	0,67	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,97	4,40	0,56	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,11	4,81	0,29	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,21	4,98	0,23	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,31	5,17	0,14	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,31	5,25	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,12	5,09	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,16	5,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	4,89	4,86	0,02	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,68	4,64	0,04	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024	00:00	5,21	5,16	0,05	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,18	5,13	0,05	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,89	4,84	0,05	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,64	4,60	0,04	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,41	4,38	0,03	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,23	4,21	0,02	1	1	1	1	1						
	06:00	4,12	4,11	0,01	1	1	1	1	1						
	07:00	4,19	4,18	0,01	1	1	1	1	1						
	08:00	4,40	4,40	0,01	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,63	4,62	0,01	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,83	4,83	0,01	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,98	4,97	0,01	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,10	5,08	0,02	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,22	5,20	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,28	5,26	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,33	5,32	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,40	5,39	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,51	5,51	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,64	5,63	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,69	5,67	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,82	5,81	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,93	5,91	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,70	5,67	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,46	5,43	0,02	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	4,84	4,84	0,00	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,54	4,54	0,00	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,26	4,26	0,00	1	1	1	1	1						
	03:00	4,02	4,02	0,00	1	1	1	1	1						
	04:00	3,81	3,81	0,00	1	1	1	1	1						
	05:00	3,69	3,69	0,00	1	1	1	1	1						
	06:00	3,63	3,63	0,00	1	1	1	1	1						
	07:00	3,81	3,80	0,02	1	1	1	1	1						
	08:00	4,33	4,33	0,00	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,62	4,62	0,00	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,86	4,85	0,01	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,00	4,99	0,01	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,16	5,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,32	5,31	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,38	5,37	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,41	5,39	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,48	5,43	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,56	5,44	0,12	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,63	5,39	0,24	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,72	5,37	0,34	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,85	5,34	0,51	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,84	5,14	0,70	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,64	4,64	1,00	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,32	4,22	1,10	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	5,30	4,45	0,85	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,99	4,13	0,86	1	1	1	1	1						
	02:00	4,77	4,00	0,77	1	1	1	1	1						
	03:00	4,51	3,74	0,76	1	1	1	1	1						
	04:00	4,27	3,57	0,70	1	1	1	1	1						
	05:00	4,09	3,49	0,59	1	1	1	1	1						
	06:00	3,93	3,55	0,37	1	1	1	1	1						
	07:00	4,02	3,65	0,37	1	1	1	1	1						
	08:00	4,37	4,08	0,30	1	1	1	1	1						
	09:00	4,70	4,51	0,19	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,99	4,86	0,12	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,14	4,97	0,17	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	5,27	5,05	0,22	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,37	5,17	0,20	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,48	5,32	0,15	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,62	5,52	0,10	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,70	5,61	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,78	5,68	0,10	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,91	5,82	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,96	5,90	0,05	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,10	6,06	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	6,21	6,20	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,94	5,94	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	5,59	5,59	0,00	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	5,31	5,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	4,96	4,96	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,61	4,61	0,00	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,33	4,33	0,01	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,11	4,10	0,01	1	1	1	1	1						
	05:00	3,96	3,96	0,00	1	1	1	1	1						
	06:00	3,87	3,86	0,01	1	1	1	1	1						
	07:00	4,07	4,04	0,03	1	1	1	1	1						
	08:00	4,48	4,40	0,07	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,81	4,65	0,16	1	1	1	1	1	1					
	10:00	5,07	4,79	0,27	1	1	1	1	1	1					
	11:00	5,23	4,87	0,36	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	5,28	4,96	0,32	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	5,38	4,97	0,41	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	5,43	4,83	0,60	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,54	4,82	0,71	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,66	4,93	0,73	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,80	5,05	0,74	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,94	5,40	0,54	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,97	5,64	0,32	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	6,12	5,91	0,21	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,15	5,90	0,25	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	6,02	5,94	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,78	5,68	0,10	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	5,23	5,07	0,16	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,93	4,77	0,17	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,71	4,16	0,55	1	1	1	1	1						
	03:00	4,49	3,89	0,61	1	1	1	1	1						
	04:00	4,29	3,76	0,53	1	1	1	1	1						
	05:00	4,15	3,40	0,75	1	1	1	1	1						
	06:00	4,07	3,27	0,80	1	1	1	1	1						
	07:00	4,25	3,26	0,99	1	1	1	1	1						
	08:00	4,64	3,46	1,18	1	1	1	1	1						
	09:00	4,93	3,84	1,09	1	1	1	1	1						
	10:00	5,16	3,97	1,18	1	1	1	1	1						
	11:00	5,31	4,10	1,20	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,41	4,23	1,18	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,51	4,34	1,17	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,60	4,43	1,17	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,68	4,49	1,19	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,72	4,52	1,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,80	4,60	1,20	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,91	4,71	1,20	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,89	4,73	1,16	1	1	1	1	1	1					
	20:00	6,04	5,09	0,95	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	6,11	5,53	0,58	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,77	5,22	0,55	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,43	4,81	0,61	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	5,33	4,49	0,84	1	1	1	1	1	1					
	01:00	5,02	4,06	0,96	1	1	1	1	1						
	02:00	4,74	3,54	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,51	3,31	1,20	1	1	1	1							
	04:00	4,31	3,11	1,20	1	1	1	1							
	05:00	4,17	2,97	1,20	1	1	1	1							
	06:00	4,08	2,88	1,20	1	1	1	1							
	07:00	4,17	2,97	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,49	3,33	1,16	1	1	1	1	1						
	09:00	4,78	3,77	1,01	1	1	1	1	1						
	10:00	4,99	4,07	0,92	1	1	1	1	1						
	11:00	5,13	4,21	0,91	1	1	1	1	1	1					
	12:00	5,19	4,31	0,88	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,30	4,38	0,92	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,39	4,44	0,94	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,46	4,48	0,99	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,52	4,52	1,00	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,60	4,47	1,13	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,64	4,46	1,18	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,66	4,46	1,20	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,94	4,73	1,20	1	1	1	1	1	1					
	21:00	6,02	4,82	1,20	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,80	4,64	1,16	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,52	4,37	1,14	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	5,25	4,19	1,06	1	1	1	1	1						
	01:00	4,97	3,77	1,20	1	1	1	1	1						
	02:00	4,71	3,51	1,20	1	1	1	1	1						
	03:00	4,48	3,28	1,20	1	1	1	1							
	04:00	4,28	3,08	1,20	1	1	1	1							
	05:00	4,13	2,93	1,20	1	1	1	1							
	06:00	4,00	2,80	1,20	1	1	1	1							
	07:00	4,03	2,83	1,20	1	1	1	1							
	08:00	4,28	3,08	1,20	1	1	1	1							
	09:00	4,51	3,31	1,20	1	1	1	1							
	10:00	4,68	3,48	1,20	1	1	1	1	1						
	11:00	4,80	3,60	1,20	1	1	1	1	1						
	12:00	4,89	3,69	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	4,98	3,78	1,20	1	1	1	1	1						
	14:00	5,06	3,86	1,20	1	1	1	1	1						
	15:00	5,13	3,93	1,20	1	1	1	1	1						
	16:00	5,25	4,36	0,89	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,31	4,53	0,78	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,36	4,68	0,68	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,37	4,79	0,58	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,54	5,10	0,45	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,64	5,22	0,42	1	1	1	1	1	1					
	22:00	5,53	5,09	0,44	1	1	1	1	1	1					
	23:00	5,33	4,90	0,43	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	4,83	4,41	0,43	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,59	4,15	0,44	1	1	1	1	1						
	02:00	4,39	3,92	0,47	1	1	1	1	1						
	03:00	4,20	3,73	0,46	1	1	1	1	1						
	04:00	4,04	3,60	0,43	1	1	1	1	1						
	05:00	3,91	3,50	0,40	1	1	1	1	1						
	06:00	3,82	3,43	0,39	1	1	1	1	1						
	07:00	3,89	3,44	0,45	1	1	1	1	1						
	08:00	4,16	3,68	0,48	1	1	1	1	1						
	09:00	4,45	4,00	0,45	1	1	1	1	1						
	10:00	4,66	4,22	0,44	1	1	1	1	1						
	11:00	4,81	4,40	0,41	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,92	4,53	0,39	1	1	1	1	1	1					
	13:00	5,02	4,64	0,38	1	1	1	1	1	1					
	14:00	5,10	4,75	0,35	1	1	1	1	1	1					
	15:00	5,18	4,85	0,32	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,26	4,95	0,31	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,32	5,03	0,29	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,37	5,11	0,25	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,35	5,15	0,20	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,39	5,25	0,14	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,48	5,34	0,14	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,28	5,14	0,14	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,09	4,97	0,12	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	4,78	4,44	0,34	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,53	3,96	0,58	1	1	1	1	1						
	02:00	4,26	3,82	0,43	1	1	1	1	1						
	03:00	4,03	3,69	0,34	1	1	1	1	1						
	04:00	3,85	3,55	0,30	1	1	1	1	1						
	05:00	3,73	3,44	0,29	1	1	1	1	1						
	06:00	3,69	3,35	0,34	1	1	1	1	1						
	07:00	3,78	3,31	0,48	1	1	1	1	1						
	08:00	4,07	3,56	0,52	1	1	1	1	1						
	09:00	4,36	3,77	0,59	1	1	1	1	1						
	10:00	4,59	4,12	0,48	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,73	4,25	0,48	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,78	4,33	0,45	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,87	4,48	0,39	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,93	4,54	0,38	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,99	4,61	0,38	1	1	1	1	1	1					
	16:00	5,05	4,67	0,38	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,11	4,85	0,26	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,21	5,02	0,19	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,16	5,03	0,13	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,35	5,26	0,09	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,38	5,33	0,05	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,12	5,09	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	5,01	4,95	0,06	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	4,63	4,43	0,20	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,39	4,01	0,37	1	1	1	1	1	1					
	02:00	4,14	3,73	0,41	1	1	1	1	1						
	03:00	3,93	3,40	0,53	1	1	1	1	1						
	04:00	3,75	3,05	0,70	1	1	1	1	1						
	05:00	3,62	2,88	0,74	1	1	1	1	1						
	06:00	3,56	3,01	0,54	1	1	1	1	1						
	07:00	3,69	3,27	0,41	1	1	1	1	1						
	08:00	4,03	3,63	0,40	1	1	1	1	1						
	09:00	4,34	4,05	0,29	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,57	4,14	0,43	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,70	4,20	0,50	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,75	4,32	0,43	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,84	4,41	0,43	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,90	4,47	0,43	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,95	4,71	0,24	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,01	4,84	0,18	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,10	4,92	0,17	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,20	5,10	0,11	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,12	5,07	0,05	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,23	5,20	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,25	5,23	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,07	5,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	4,92	4,90	0,01	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	4,37	4,25	0,12	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,13	3,96	0,17	1	1	1	1	1	1					
	02:00	3,88	3,74	0,14	1	1	1	1	1						
	03:00	3,67	3,60	0,07	1	1	1	1	1						
	04:00	3,49	3,49	0,00	1	1	1	1	1						
	05:00	3,39	3,39	0,00	1	1	1	1	1						
	06:00	3,32	3,32	0,00	1	1	1	1	1						
	07:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1	1	1						
	08:00	4,05	4,05	0,00	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,36	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,56	4,56	0,00	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,67	4,67	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	4,79	4,79	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	4,90	4,89	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	4,97	4,95	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	5,06	5,04	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	5,06	5,04	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	5,11	5,07	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,26	5,20	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,25	5,18	0,08	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,53	5,41	0,11	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,47	5,32	0,15	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	5,14	5,04	0,10	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	4,82	4,74	0,08	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	4,59	4,53	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	4,31	4,25	0,06	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,06	4,03	0,03	1	1	1	1	1	1					
	03:00	3,85	3,83	0,02	1	1	1	1	1	1					
	04:00	3,68	3,67	0,01	1	1	1	1	1	1					
	05:00	3,58	3,58	0,00	1	1	1	1	1	1					
	06:00	3,50	3,50	0,00	1	1	1	1	1	1					
	07:00	3,71	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1					
	08:00	4,27	4,27	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	09:00	4,53	4,53	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	10:00	4,74	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	11:00	4,87	4,86	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	12:00	5,00	4,98	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	5,11	5,09	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	5,17	5,16	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	5,20	5,20	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	5,23	5,23	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	5,24	5,24	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	5,35	5,35	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	5,42	5,40	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	5,53	5,50	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	5,44	5,42	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	5,14	5,13	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	4,81	4,81	0,00	1	1	1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	4,31	4,29	0,02	1	1	1	1	1	1					
	01:00	4,04	4,03	0,01	1	1	1	1	1	1					
	02:00	3,79	3,78	0,00	1	1	1	1	1	1					
	03:00	3,56	3,56	0,00	1	1	1	1	1						
	04:00	3,38	3,38	0,00	1	1	1	1	1						
	05:00	3,25	3,25	0,00	1	1	1	1	1						
	06:00	3,20	3,18	0,01	1	1	1	1	1						
	07:00	3,38	3,36	0,02	1	1	1	1	1						
	08:00	3,89	3,86	0,02	1	1	1	1	1	1					
	09:00	4,17	4,14	0,02	1	1	1	1	1	1					
	10:00	4,37	4,35	0,02	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,49	4,48	0,01	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,61	4,60	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	13:00	4,70	4,68	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	4,75	4,73	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	4,80	4,79	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	4,86	4,86	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	4,96	4,95	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	5,06	5,04	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	5,13	5,09	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	5,20	5,17	0,03	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	4,77	4,76	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	23:00	4,45	4,43	0,02	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,16	4,14	0,02	1	1	1	1	1	1					
	01:00	3,89	3,88	0,02	1	1	1	1	1	1					
	02:00	3,65	3,64	0,01	1	1	1	1	1						
	03:00	3,45	3,44	0,01	1	1	1	1	1						
	04:00	3,29	3,29	0,01	1	1	1	1	1						
	05:00	3,17	3,15	0,02	1	1	1	1	1						
	06:00	3,11	3,09	0,02	1	1	1	1	1						
	07:00	3,28	3,24	0,03	1	1	1	1	1						
	08:00	3,70	3,66	0,04	1	1	1	1	1						
	09:00	3,72	3,66	0,05	1	1	1	1	1						
	10:00	3,84	3,78	0,06	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,15	4,01	0,14	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,41	4,24	0,17	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,50	4,33	0,17	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,55	4,36	0,18	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,59	4,44	0,15	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,71	4,59	0,13	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	4,78	4,68	0,10	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	4,86	4,79	0,07	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	4,91	4,86	0,05	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	4,82	4,80	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	4,67	4,66	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	22:00	4,41	4,41	0,00	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,05	4,04	0,01	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,72	3,68	0,03	1	1	1	1	1						
	01:00	3,48	3,41	0,07	1	1	1	1	1						
	02:00	3,28	3,18	0,10	1	1	1	1	1						
	03:00	3,12	3,01	0,12	1	1	1	1							
	04:00	3,00	2,89	0,12	1	1	1	1							
	05:00	2,93	2,83	0,10	1	1	1	1							
	06:00	2,90	2,83	0,07	1	1	1	1							
	07:00	3,02	2,98	0,05	1	1	1	1							
	08:00	3,51	3,48	0,03	1	1	1	1	1						
	09:00	3,74	3,72	0,02	1	1	1	1	1						
	10:00	3,99	3,98	0,01	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,25	4,25	0,00	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,45	4,44	0,01	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,58	4,57	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	4,61	4,60	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	4,65	4,64	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	4,82	4,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	4,96	4,96	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	4,72	4,71	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	4,48	4,45	0,03	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,26	4,21	0,04	1	1	1	1	1	1					
	23:00	3,88	3,84	0,04	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,64	3,61	0,03	1	1	1	1	1						
	01:00	3,38	3,36	0,03	1	1	1	1	1						
	02:00	3,20	3,18	0,02	1	1	1	1							
	03:00	3,06	3,05	0,01	1	1	1	1							
	04:00	2,94	2,94	0,00	1	1	1	1							
	05:00	2,88	2,88	0,00	1	1	1	1							
	06:00	2,85	2,85	0,00	1	1	1	1							
	07:00	3,02	3,02	0,00	1	1	1	1							
	08:00	3,50	3,50	0,00	1	1	1	1	1						
	09:00	3,88	3,88	0,00	1	1	1	1	1						
	10:00	4,18	4,18	0,00	1	1	1	1	1						
	11:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,45	4,45	0,00	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,51	4,51	0,00	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,53	4,53	0,00	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,49	4,49	0,00	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,66	4,66	0,00	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,65	4,64	0,00	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,43	4,41	0,01	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,14	4,12	0,02	1	1	1	1	1						
	23:00	3,78	3,76	0,03	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,90	3,80	0,10	1	1	1	1	1						
	01:00	3,61	3,54	0,07	1	1	1	1	1						
	02:00	3,40	3,35	0,04	1	1	1	1							
	03:00	3,24	3,22	0,02	1	1	1	1							
	04:00	3,10	3,10	0,01	1	1	1	1							
	05:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1	1							
	06:00	3,00	3,00	0,00	1	1	1	1							
	07:00	3,12	3,12	0,00	1	1	1	1							
	08:00	3,61	3,60	0,01	1	1	1	1	1						
	09:00	4,00	3,97	0,03	1	1	1	1	1						
	10:00	4,24	4,19	0,05	1	1	1	1	1						
	11:00	4,40	4,35	0,05	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,48	4,42	0,06	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,60	4,49	0,10	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,65	4,50	0,14	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,65	4,51	0,14	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,67	4,54	0,12	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,71	4,57	0,14	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,85	4,74	0,11	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,87	4,77	0,10	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,00	4,86	0,14	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,90	4,75	0,15	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,62	4,54	0,08	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,21	4,13	0,08	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,13	4,07	0,05	1	1	1	1	1						
	01:00	3,84	3,70	0,14	1	1	1	1	1						
	02:00	3,63	3,36	0,26	1	1	1	1							
	03:00	3,45	3,12	0,33	1	1	1	1							
	04:00	3,31	2,98	0,33	1	1	1	1							
	05:00	3,21	2,91	0,30	1	1	1	1							
	06:00	3,18	2,82	0,36	1	1	1	1							
	07:00	3,30	2,92	0,38	1	1	1	1							
	08:00	3,78	3,50	0,28	1	1	1	1	1						
	09:00	4,11	3,80	0,31	1	1	1	1	1						
	10:00	4,36	4,07	0,29	1	1	1	1	1						
	11:00	4,47	4,17	0,30	1	1	1	1	1						
	12:00	4,58	4,30	0,28	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,68	4,41	0,27	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,73	4,47	0,25	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,71	4,44	0,28	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,71	4,51	0,20	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,80	4,65	0,15	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,94	4,73	0,21	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,01	4,80	0,21	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,14	4,95	0,19	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,08	4,90	0,17	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,79	4,65	0,14	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,40	4,32	0,07	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,07	3,99	0,08	1	1	1	1	1						
	01:00	3,80	3,77	0,03	1	1	1	1	1						
	02:00	3,61	3,58	0,03	1	1	1	1	1						
	03:00	3,41	3,34	0,07	1	1	1	1							
	04:00	3,27	3,22	0,05	1	1	1	1							
	05:00	3,18	3,12	0,06	1	1	1	1							
	06:00	3,13	3,07	0,06	1	1	1	1							
	07:00	3,29	3,24	0,05	1	1	1	1							
	08:00	3,85	3,82	0,03	1	1	1	1	1						
	09:00	4,14	4,11	0,02	1	1	1	1	1						
	10:00	4,33	4,30	0,03	1	1	1	1	1						
	11:00	4,48	4,43	0,05	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,58	4,52	0,06	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,67	4,59	0,08	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,70	4,62	0,08	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,77	4,71	0,06	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,82	4,77	0,05	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,93	4,90	0,03	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,02	5,02	0,00	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,06	5,05	0,01	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,91	4,88	0,02	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,66	4,64	0,02	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,31	4,27	0,04	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,29	4,28	0,01	1	1	1	1	1						
	01:00	4,02	4,01	0,01	1	1	1	1	1						
	02:00	3,75	3,72	0,03	1	1	1	1	1						
	03:00	3,51	3,48	0,04	1	1	1	1	1						
	04:00	3,33	3,29	0,04	1	1	1	1							
	05:00	3,22	3,18	0,03	1	1	1	1							
	06:00	3,18	3,18	0,01	1	1	1	1							
	07:00	3,31	3,31	0,00	1	1	1	1							
	08:00	3,95	3,95	0,00	1	1	1	1	1						
	09:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1						
	10:00	4,52	4,51	0,00	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,60	4,60	0,00	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,68	4,67	0,01	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,74	4,73	0,01	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,77	4,76	0,01	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,87	4,86	0,00	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1	1					
	17:00	5,04	5,04	0,00	1	1	1	1	1	1					
	18:00	5,18	5,18	0,00	1	1	1	1	1	1					
	19:00	5,13	5,13	0,00	1	1	1	1	1	1					
	20:00	5,19	5,18	0,00	1	1	1	1	1	1					
	21:00	5,12	5,10	0,03	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,91	4,88	0,02	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,56	4,56	0,00	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,25	4,25	0,00	1	1	1	1	1						
	01:00	3,96	3,96	0,00	1	1	1	1	1						
	02:00	3,69	3,68	0,01	1	1	1	1	1						
	03:00	3,50	3,49	0,01	1	1	1	1	1						
	04:00	3,37	3,31	0,06	1	1	1	1							
	05:00	3,23	3,14	0,09	1	1	1	1							
	06:00	3,13	3,09	0,04	1	1	1	1							
	07:00	3,25	3,20	0,04	1	1	1	1							
	08:00	3,79	3,66	0,13	1	1	1	1	1						
	09:00	4,11	3,80	0,31	1	1	1	1	1						
	10:00	4,29	3,92	0,37	1	1	1	1	1						
	11:00	4,39	4,00	0,39	1	1	1	1	1						
	12:00	4,46	4,07	0,39	1	1	1	1	1						
	13:00	4,51	4,27	0,24	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,56	4,38	0,17	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,63	4,47	0,16	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,48	3,78	0,70	1	1	1	1	1						
	17:00	4,58	3,95	0,62	1	1	1	1	1						
	18:00	4,70	4,19	0,51	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,67	4,31	0,36	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,74	4,51	0,23	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,69	4,55	0,14	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,48	4,38	0,10	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,15	4,05	0,10	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,78	3,65	0,13	1	1	1	1	1						
	01:00	3,54	3,40	0,14	1	1	1	1							
	02:00	3,33	3,19	0,14	1	1	1	1							
	03:00	3,17	3,03	0,14	1	1	1	1							
	04:00	3,05	2,94	0,12	1	1	1	1							
	05:00	2,97	2,86	0,11	1	1	1	1							
	06:00	2,93	2,81	0,12	1	1	1	1							
	07:00	3,00	2,89	0,11	1	1	1	1							
	08:00	3,39	3,32	0,07	1	1	1	1							
	09:00	3,76	3,69	0,07	1	1	1	1	1						
	10:00	3,97	3,92	0,05	1	1	1	1	1						
	11:00	4,10	4,05	0,05	1	1	1	1	1						
	12:00	4,18	4,14	0,05	1	1	1	1	1						
	13:00	4,24	4,20	0,04	1	1	1	1	1						
	14:00	4,30	4,27	0,03	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,37	4,36	0,01	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,30	4,30	0,00	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,41	4,41	0,00	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,49	4,49	0,01	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,48	4,47	0,01	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,47	4,45	0,01	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,29	4,28	0,01	1	1	1	1	1	1					
	23:00	3,98	3,97	0,01	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,41	3,38	0,03	1	1	1	1	1						
	01:00	3,16	3,12	0,03	1	1	1	1	1						
	02:00	2,98	2,92	0,06	1	1	1	1							
	03:00	2,88	2,81	0,07	1	1	1	1							
	04:00	2,82	2,69	0,13	1	1	1	1							
	05:00	2,82	2,58	0,24	1	1	1	1							
	06:00	2,84	2,55	0,29	1	1	1	1							
	07:00	3,06	2,85	0,21	1	1	1	1							
	08:00	3,44	3,38	0,06	1	1	1	1	1						
	09:00	3,79	3,77	0,03	1	1	1	1	1	1					
	10:00	3,99	3,99	0,00	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,09	4,08	0,01	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,16	4,12	0,04	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,30	4,25	0,05	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,25	4,15	0,10	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,16	4,04	0,12	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,17	3,84	0,33	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,19	3,87	0,32	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,27	4,14	0,13	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,29	4,17	0,12	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,42	4,24	0,17	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,14	3,96	0,18	1	1	1	1	1	1					
	22:00	3,90	3,76	0,14	1	1	1	1	1	1					
	23:00	3,58	3,43	0,15	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,45	2,95	0,50	1	1	1	1							
	01:00	3,21	2,76	0,45	1	1	1	1							
	02:00	3,03	2,52	0,51	1	1	1	1							
	03:00	2,94	2,21	0,73	1	1	1								
	04:00	2,85	2,16	0,68	1	1	1								
	05:00	2,81	2,37	0,44	1	1	1	1							
	06:00	2,83	2,46	0,37	1	1	1	1							
	07:00	2,91	2,64	0,27	1	1	1	1							
	08:00	3,30	3,06	0,24	1	1	1	1	1						
	09:00	3,64	3,42	0,22	1	1	1	1	1						
	10:00	3,83	3,60	0,23	1	1	1	1	1						
	11:00	3,91	3,64	0,27	1	1	1	1	1						
	12:00	4,00	3,70	0,29	1	1	1	1	1						
	13:00	4,02	3,79	0,24	1	1	1	1	1						
	14:00	4,05	3,81	0,24	1	1	1	1	1						
	15:00	4,10	3,69	0,41	1	1	1	1	1						
	16:00	4,10	3,58	0,52	1	1	1	1	1						
	17:00	4,05	3,50	0,55	1	1	1	1	1						
	18:00	4,18	3,64	0,53	1	1	1	1	1						
	19:00	4,36	3,83	0,52	1	1	1	1	1						
	20:00	4,68	4,20	0,48	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,46	4,22	0,24	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,12	4,05	0,08	1	1	1	1	1	1					
	23:00	3,76	3,72	0,05	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,63	3,62	0,01	1	1	1	1	1						
	01:00	3,41	3,41	0,00	1	1	1	1	1						
	02:00	3,23	3,23	0,00	1	1	1	1	1						
	03:00	2,95	2,93	0,02	1	1	1	1							
	04:00	2,91	2,88	0,02	1	1	1	1							
	05:00	2,87	2,82	0,05	1	1	1	1							
	06:00	2,82	2,76	0,05	1	1	1	1							
	07:00	2,96	2,90	0,06	1	1	1	1							
	08:00	3,37	3,32	0,05	1	1	1	1	1						
	09:00	3,68	3,63	0,04	1	1	1	1	1						
	10:00	3,90	3,88	0,02	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,00	3,98	0,02	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,06	4,03	0,03	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,10	4,08	0,02	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,14	4,13	0,01	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,13	4,11	0,02	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,12	4,09	0,03	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,14	4,08	0,05	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,29	4,20	0,09	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,51	4,36	0,15	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,84	4,60	0,24	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,67	4,38	0,29	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,42	4,03	0,39	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,02	3,58	0,44	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,75	3,49	0,26	1	1	1	1	1						
	01:00	3,48	3,22	0,26	1	1	1	1	1						
	02:00	3,28	2,96	0,32	1	1	1	1							
	03:00	3,13	2,76	0,37	1	1	1	1							
	04:00	3,03	2,49	0,54	1	1	1	1							
	05:00	2,98	2,31	0,67	1	1	1	1							
	06:00	2,98	2,52	0,46	1	1	1	1							
	07:00	3,15	2,75	0,40	1	1	1	1							
	08:00	3,46	3,04	0,42	1	1	1	1	1						
	09:00	3,76	3,29	0,47	1	1	1	1	1						
	10:00	3,97	3,55	0,41	1	1	1	1	1						
	11:00	4,03	3,46	0,57	1	1	1	1	1						
	12:00	4,16	3,40	0,76	1	1	1	1	1						
	13:00	4,23	3,29	0,94	1	1	1	1	1						
	14:00	4,21	3,31	0,90	1	1	1	1	1						
	15:00	4,16	3,37	0,79	1	1	1	1	1						
	16:00	4,17	3,25	0,92	1	1	1	1	1						
	17:00	4,24	3,07	1,16	1	1	1	1	1						
	18:00	4,32	3,19	1,13	1	1	1	1	1						
	19:00	4,50	3,41	1,08	1	1	1	1	1						
	20:00	4,83	3,74	1,09	1	1	1	1	1						
	21:00	4,76	3,94	0,83	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,55	3,79	0,76	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,20	3,62	0,58	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,83	3,31	0,52	1	1	1	1	1						
	01:00	3,55	3,30	0,25	1	1	1	1	1						
	02:00	3,24	2,97	0,26	1	1	1	1							
	03:00	3,19	2,94	0,25	1	1	1	1							
	04:00	3,09	2,88	0,21	1	1	1	1							
	05:00	3,05	2,81	0,24	1	1	1	1							
	06:00	3,07	2,75	0,32	1	1	1	1							
	07:00	3,13	2,55	0,58	1	1	1	1							
	08:00	3,46	2,36	1,11	1	1	1	1							
	09:00	3,79	2,77	1,02	1	1	1	1							
	10:00	3,99	2,87	1,11	1	1	1	1							
	11:00	4,13	2,93	1,20	1	1	1	1							
	12:00	4,21	3,01	1,20	1	1	1	1	1						
	13:00	4,25	3,47	0,79	1	1	1	1	1						
	14:00	4,22	3,83	0,39	1	1	1	1	1						
	15:00	4,15	3,08	1,08	1	1	1	1	1						
	16:00	4,14	2,94	1,20	1	1	1	1	1						
	17:00	4,18	2,98	1,20	1	1	1	1	1						
	18:00	4,29	3,20	1,09	1	1	1	1	1						
	19:00	4,43	3,78	0,65	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,71	4,18	0,53	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,54	4,11	0,43	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,33	3,97	0,36	1	1	1	1	1						
	23:00	3,97	3,42	0,55	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,54	2,93	0,61	1	1	1	1							
	01:00	3,37	2,74	0,64	1	1	1	1							
	02:00	3,16	2,45	0,70	1	1	1	1							
	03:00	2,98	2,44	0,53	1	1	1	1							
	04:00	2,73	2,18	0,55	1	1	1								
	05:00	2,76	2,03	0,73	1	1	1								
	06:00	2,76	1,91	0,85	1	1	1								
	07:00	2,84	1,87	0,97	1	1	1								
	08:00	3,12	2,31	0,81	1	1	1	1							
	09:00	3,38	2,83	0,55	1	1	1	1							
	10:00	3,51	3,34	0,17	1	1	1	1	1						
	11:00	3,65	3,45	0,20	1	1	1	1	1						
	12:00	3,75	3,50	0,25	1	1	1	1	1						
	13:00	3,78	3,65	0,14	1	1	1	1	1						
	14:00	3,81	3,71	0,10	1	1	1	1	1						
	15:00	3,80	3,64	0,16	1	1	1	1	1						
	16:00	3,80	3,47	0,34	1	1	1	1	1						
	17:00	3,86	3,61	0,25	1	1	1	1	1						
	18:00	3,95	3,77	0,18	1	1	1	1	1						
	19:00	4,07	3,93	0,14	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,29	4,13	0,15	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,12	3,99	0,13	1	1	1	1	1	1					
	22:00	3,93	3,76	0,18	1	1	1	1	1	1					
	23:00	3,61	3,40	0,21	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,86	3,63	0,24	1	1	1	1	1						
	01:00	3,59	3,35	0,23	1	1	1	1	1						
	02:00	3,27	3,03	0,23	1	1	1	1							
	03:00	3,22	3,00	0,22	1	1	1	1							
	04:00	3,12	2,96	0,16	1	1	1	1							
	05:00	3,08	2,96	0,12	1	1	1	1							
	06:00	3,10	2,99	0,11	1	1	1	1							
	07:00	3,36	3,24	0,12	1	1	1	1	1						
	08:00	3,50	3,31	0,19	1	1	1	1	1						
	09:00	3,83	3,66	0,17	1	1	1	1	1						
	10:00	4,03	3,88	0,15	1	1	1	1	1	1					
	11:00	4,17	4,04	0,13	1	1	1	1	1	1					
	12:00	4,25	4,15	0,10	1	1	1	1	1	1					
	13:00	4,30	4,22	0,08	1	1	1	1	1	1					
	14:00	4,26	4,20	0,06	1	1	1	1	1	1					
	15:00	4,20	4,16	0,04	1	1	1	1	1	1					
	16:00	4,19	4,15	0,03	1	1	1	1	1	1					
	17:00	4,22	4,19	0,03	1	1	1	1	1	1					
	18:00	4,33	4,30	0,03	1	1	1	1	1	1					
	19:00	4,48	4,43	0,04	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,66	4,63	0,03	1	1	1	1	1	1					
	21:00	4,56	4,52	0,04	1	1	1	1	1	1					
	22:00	4,37	4,32	0,04	1	1	1	1	1	1					
	23:00	4,01	3,98	0,03	1	1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,84	2,84	0,00	1	1	1	1							
	01:00	2,65	2,65	0,00	1	1	1	1							
	02:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1	1							
	03:00	2,43	2,43	0,00	1	1	1	1							
	04:00	2,37	2,37	0,00	1	1	1	1							
	05:00	2,36	2,36	0,00	1	1	1	1							
	06:00	2,42	2,41	0,01	1	1	1	1							
	07:00	2,47	2,45	0,02	1	1	1	1							
	08:00	2,89	2,87	0,02	1	1	1	1							
	09:00	3,18	3,16	0,02	1	1	1	1	1						
	10:00	3,38	3,36	0,02	1	1	1	1	1						
	11:00	3,49	3,48	0,01	1	1	1	1	1						
	12:00	3,53	3,51	0,02	1	1	1	1	1						
	13:00	3,53	3,52	0,01	1	1	1	1	1						
	14:00	3,46	3,45	0,01	1	1	1	1	1						
	15:00	3,37	3,36	0,01	1	1	1	1	1						
	16:00	3,38	3,38	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	3,41	3,41	0,00	1	1	1	1	1						
	18:00	3,55	3,55	0,00	1	1	1	1	1						
	19:00	3,67	3,67	0,00	1	1	1	1	1						
	20:00	3,70	3,70	0,00	1	1	1	1	1						
	21:00	3,64	3,64	0,00	1	1	1	1	1						
	22:00	3,50	3,50	0,00	1	1	1	1	1						
	23:00	3,17	3,17	0,00	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,79	2,79	0,00	1	1	1	1							
	01:00	2,61	2,61	0,00	1	1	1	1							
	02:00	2,47	2,47	0,00	1	1	1	1							
	03:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1								
	04:00	2,30	2,30	0,00	1	1	1								
	05:00	2,24	2,24	0,00	1	1	1								
	06:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								
	07:00	2,50	2,50	0,00	1	1	1	1							
	08:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1	1							
	09:00	3,25	3,25	0,00	1	1	1	1	1						
	10:00	3,40	3,39	0,01	1	1	1	1	1						
	11:00	3,42	3,42	0,00	1	1	1	1	1						
	12:00	3,51	3,51	0,00	1	1	1	1	1						
	13:00	3,64	3,64	0,01	1	1	1	1	1						
	14:00	3,61	3,61	0,00	1	1	1	1	1						
	15:00	3,47	3,47	0,00	1	1	1	1	1						
	16:00	3,44	3,44	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	3,49	3,49	0,00	1	1	1	1	1						
	18:00	3,60	3,60	0,00	1	1	1	1	1						
	19:00	3,84	3,84	0,01	1	1	1	1	1	1					
	20:00	4,08	4,06	0,01	1	1	1	1	1	1					
	21:00	3,73	3,70	0,03	1	1	1	1	1	1					
	22:00	3,43	3,41	0,03	1	1	1	1	1						
	23:00	3,13	3,11	0,02	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,91	2,82	0,09	1	1	1	1							
	01:00	2,72	2,60	0,12	1	1	1	1							
	02:00	2,60	2,45	0,15	1	1	1	1							
	03:00	2,46	2,22	0,24	1	1	1								
	04:00	2,45	2,17	0,27	1	1	1								
	05:00	2,45	2,14	0,32	1	1	1								
	06:00	2,47	2,15	0,31	1	1	1								
	07:00	2,51	2,26	0,25	1	1	1								
	08:00	2,90	2,59	0,30	1	1	1	1							
	09:00	3,18	2,86	0,32	1	1	1	1							
	10:00	3,33	3,13	0,20	1	1	1	1							
	11:00	3,35	3,17	0,18	1	1	1	1							
	12:00	3,51	3,33	0,18	1	1	1	1	1						
	13:00	3,57	3,41	0,16	1	1	1	1	1						
	14:00	3,52	3,41	0,12	1	1	1	1	1						
	15:00	3,46	3,37	0,09	1	1	1	1	1						
	16:00	3,48	3,40	0,08	1	1	1	1	1						
	17:00	3,55	3,48	0,07	1	1	1	1	1						
	18:00	3,69	3,61	0,08	1	1	1	1	1						
	19:00	3,93	3,82	0,11	1	1	1	1	1						
	20:00	4,14	4,02	0,12	1	1	1	1	1						
	21:00	3,93	3,85	0,09	1	1	1	1	1						
	22:00	3,66	3,58	0,08	1	1	1	1	1						
	23:00	3,23	3,13	0,11	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,00	2,70	0,29	1	1	1	1							
	01:00	2,82	2,42	0,39	1	1	1	1							
	02:00	2,68	2,18	0,50	1	1	1								
	03:00	2,58	2,16	0,42	1	1	1								
	04:00	2,50	2,14	0,36	1	1	1								
	05:00	2,50	2,12	0,38	1	1	1								
	06:00	2,58	2,17	0,41	1	1	1								
	07:00	2,70	2,35	0,36	1	1	1								
	08:00	3,08	2,69	0,38	1	1	1	1							
	09:00	3,31	2,83	0,48	1	1	1	1							
	10:00	3,51	3,09	0,41	1	1	1	1	1						
	11:00	3,51	3,10	0,41	1	1	1	1	1						
	12:00	3,58	3,09	0,49	1	1	1	1	1						
	13:00	3,62	3,20	0,43	1	1	1	1	1						
	14:00	3,56	3,16	0,40	1	1	1	1	1						
	15:00	3,50	3,08	0,41	1	1	1	1	1						
	16:00	3,52	3,13	0,39	1	1	1	1	1						
	17:00	3,60	3,34	0,26	1	1	1	1	1						
	18:00	3,73	3,39	0,34	1	1	1	1	1						
	19:00	3,98	3,50	0,48	1	1	1	1	1						
	20:00	4,17	3,62	0,55	1	1	1	1	1						
	21:00	3,85	3,37	0,49	1	1	1	1	1						
	22:00	3,64	3,27	0,37	1	1	1	1	1						
	23:00	3,23	2,86	0,38	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,04	2,41	0,63	1	1	1	1							
	01:00	2,85	2,22	0,64	1	1	1								
	02:00	2,71	1,98	0,73	1	1	1								
	03:00	2,60	1,89	0,71	1	1	1								
	04:00	2,55	1,80	0,74	1	1	1								
	05:00	2,53	1,73	0,80	1	1	1								
	06:00	2,57	1,76	0,81	1	1	1								
	07:00	2,69	2,02	0,67	1	1	1								
	08:00	3,02	2,21	0,81	1	1	1								
	09:00	3,29	2,35	0,94	1	1	1	1							
	10:00	3,45	2,39	1,06	1	1	1	1							
	11:00	3,49	2,34	1,15	1	1	1	1							
	12:00	3,59	2,50	1,10	1	1	1	1							
	13:00	3,54	2,55	1,00	1	1	1	1							
	14:00	3,48	2,53	0,94	1	1	1	1							
	15:00	3,43	2,37	1,06	1	1	1	1							
	16:00	3,47	2,28	1,19	1	1	1	1							
	17:00	3,55	2,35	1,20	1	1	1	1							
	18:00	3,69	2,49	1,20	1	1	1	1							
	19:00	3,83	2,63	1,20	1	1	1	1							
	20:00	3,88	2,68	1,20	1	1	1	1							
	21:00	3,72	2,52	1,20	1	1	1	1							
	22:00	3,54	2,34	1,20	1	1	1	1							
	23:00	3,31	2,17	1,14	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,00	1,95	1,05	1	1	1								
	01:00	2,82	1,83	0,99	1	1	1								
	02:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1								
	03:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1								
	04:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1								
	05:00	2,47	1,68	0,78	1	1	1								
	06:00	2,48	1,68	0,80	1	1	1								
	07:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1								
	08:00	2,83	1,84	0,99	1	1	1								
	09:00	3,04	1,98	1,07	1	1	1								
	10:00	3,19	2,07	1,12	1	1	1								
	11:00	3,24	2,11	1,13	1	1	1								
	12:00	3,29	2,14	1,15	1	1	1								
	13:00	3,28	2,13	1,15	1	1	1								
	14:00	3,28	2,13	1,15	1	1	1								
	15:00	3,25	2,17	1,08	1	1	1								
	16:00	3,28	2,52	0,76	1	1	1	1							
	17:00	3,35	2,68	0,66	1	1	1	1							
	18:00	3,47	2,84	0,63	1	1	1	1							
	19:00	3,61	3,02	0,59	1	1	1	1	1						
	20:00	3,70	3,16	0,54	1	1	1	1	1						
	21:00	3,57	3,07	0,51	1	1	1	1	1						
	22:00	3,41	2,93	0,48	1	1	1	1							
	23:00	3,18	2,78	0,40	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,71	2,39	0,32	1	1	1	1							
	01:00	2,55	2,29	0,26	1	1	1	1							
	02:00	2,43	2,17	0,26	1	1	1								
	03:00	2,35	2,01	0,34	1	1	1								
	04:00	2,31	1,93	0,38	1	1	1								
	05:00	2,31	1,92	0,39	1	1	1								
	06:00	2,35	1,97	0,38	1	1	1								
	07:00	2,46	2,04	0,42	1	1	1								
	08:00	2,70	2,24	0,46	1	1	1								
	09:00	2,93	2,44	0,48	1	1	1	1							
	10:00	3,08	2,60	0,48	1	1	1	1							
	11:00	3,14	2,68	0,45	1	1	1	1							
	12:00	3,18	2,76	0,42	1	1	1	1							
	13:00	3,19	2,81	0,39	1	1	1	1							
	14:00	3,19	2,75	0,43	1	1	1	1							
	15:00	3,17	2,73	0,43	1	1	1	1							
	16:00	3,19	2,81	0,38	1	1	1	1							
	17:00	3,25	2,98	0,27	1	1	1	1							
	18:00	3,36	3,18	0,18	1	1	1	1	1						
	19:00	3,49	3,36	0,13	1	1	1	1	1						
	20:00	3,57	3,48	0,08	1	1	1	1	1						
	21:00	3,43	3,36	0,07	1	1	1	1	1						
	22:00	3,27	3,21	0,06	1	1	1	1	1						
	23:00	3,06	3,00	0,06	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,76	2,75	0,01	1	1	1	1							
	01:00	2,59	2,57	0,02	1	1	1	1							
	02:00	2,48	2,45	0,02	1	1	1	1							
	03:00	2,38	2,36	0,02	1	1	1								
	04:00	2,35	2,33	0,02	1	1	1								
	05:00	2,36	2,35	0,02	1	1	1								
	06:00	2,42	2,41	0,01	1	1	1								
	07:00	2,53	2,51	0,02	1	1	1	1							
	08:00	2,95	2,93	0,02	1	1	1	1							
	09:00	3,21	3,19	0,02	1	1	1	1							
	10:00	3,33	3,31	0,02	1	1	1	1	1						
	11:00	3,35	3,33	0,02	1	1	1	1	1						
	12:00	3,40	3,38	0,02	1	1	1	1	1						
	13:00	3,41	3,39	0,02	1	1	1	1	1						
	14:00	3,38	3,37	0,01	1	1	1	1	1						
	15:00	3,36	3,35	0,01	1	1	1	1	1						
	16:00	3,36	3,36	0,01	1	1	1	1	1						
	17:00	3,46	3,45	0,01	1	1	1	1	1						
	18:00	3,72	3,71	0,01	1	1	1	1	1						
	19:00	4,01	4,01	0,00	1	1	1	1	1						
	20:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1	1						
	21:00	3,79	3,79	0,00	1	1	1	1	1						
	22:00	3,46	3,46	0,00	1	1	1	1	1						
	23:00	3,14	3,14	0,00	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,63	2,63	0,00	1	1	1	1							
	01:00	2,46	2,46	0,00	1	1	1	1							
	02:00	2,31	2,31	0,00	1	1	1								
	03:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1								
	04:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1								
	05:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1								
	06:00	2,32	2,32	0,00	1	1	1								
	07:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1	1							
	08:00	2,79	2,79	0,00	1	1	1	1							
	09:00	3,07	3,07	0,00	1	1	1	1	1						
	10:00	3,20	3,20	0,00	1	1	1	1	1						
	11:00	3,18	3,18	0,00	1	1	1	1	1						
	12:00	3,21	3,21	0,00	1	1	1	1	1						
	13:00	3,25	3,24	0,01	1	1	1	1	1						
	14:00	3,23	3,23	0,00	1	1	1	1	1						
	15:00	3,23	3,23	0,00	1	1	1	1	1						
	16:00	3,25	3,25	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	3,33	3,33	0,00	1	1	1	1	1						
	18:00	3,55	3,55	0,00	1	1	1	1	1						
	19:00	3,71	3,71	0,00	1	1	1	1	1						
	20:00	3,81	3,81	0,00	1	1	1	1	1						
	21:00	3,62	3,61	0,01	1	1	1	1	1						
	22:00	3,39	3,36	0,02	1	1	1	1	1						
	23:00	3,02	3,00	0,02	1	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,81	2,78	0,03	1	1	1	1							
	01:00	2,64	2,61	0,02	1	1	1	1							
	02:00	2,50	2,48	0,02	1	1	1	1							
	03:00	2,42	2,40	0,03	1	1	1	1							
	04:00	2,36	2,35	0,02	1	1	1	1							
	05:00	2,35	2,33	0,02	1	1	1	1							
	06:00	2,37	2,35	0,02	1	1	1	1							
	07:00	2,54	2,52	0,02	1	1	1	1							
	08:00	2,88	2,85	0,03	1	1	1	1							
	09:00	3,32	3,25	0,07	1	1	1	1	1						
	10:00	3,47	3,42	0,05	1	1	1	1	1						
	11:00	3,50	3,43	0,07	1	1	1	1	1						
	12:00	3,57	3,52	0,05	1	1	1	1	1						
	13:00	3,60	3,54	0,05	1	1	1	1	1						
	14:00	3,54	3,49	0,05	1	1	1	1	1						
	15:00	3,46	3,40	0,06	1	1	1	1	1						
	16:00	3,49	3,43	0,06	1	1	1	1	1						
	17:00	3,55	3,52	0,03	1	1	1	1	1						
	18:00	3,62	3,60	0,02	1	1	1	1	1						
	19:00	3,90	3,86	0,04	1	1	1	1	1	1					
	20:00	3,95	3,92	0,03	1	1	1	1	1	1					
	21:00	3,61	3,59	0,02	1	1	1	1	1						
	22:00	3,41	3,40	0,01	1	1	1	1	1						
	23:00	2,90	2,85	0,05	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,76	2,75	0,01	1	1	1	1							
	01:00	2,62	2,57	0,04	1	1	1	1							
	02:00	2,48	2,42	0,07	1	1	1	1							
	03:00	2,36	2,29	0,07	1	1	1	1							
	04:00	2,31	2,24	0,07	1	1	1	1							
	05:00	2,31	2,24	0,07	1	1	1	1							
	06:00	2,37	2,30	0,07	1	1	1	1							
	07:00	2,49	2,43	0,06	1	1	1	1							
	08:00	2,91	2,84	0,07	1	1	1	1							
	09:00	3,23	3,14	0,09	1	1	1	1	1						
	10:00	3,39	3,27	0,12	1	1	1	1	1						
	11:00	3,45	3,36	0,08	1	1	1	1	1						
	12:00	3,50	3,44	0,07	1	1	1	1	1						
	13:00	3,50	3,42	0,07	1	1	1	1	1						
	14:00	3,53	3,44	0,08	1	1	1	1	1						
	15:00	3,42	3,35	0,07	1	1	1	1	1						
	16:00	3,44	3,39	0,05	1	1	1	1	1						
	17:00	3,48	3,44	0,04	1	1	1	1	1						
	18:00	3,57	3,54	0,03	1	1	1	1	1						
	19:00	3,71	3,67	0,04	1	1	1	1	1						
	20:00	3,76	3,72	0,04	1	1	1	1	1						
	21:00	3,60	3,60	0,00	1	1	1	1	1						
	22:00	3,31	3,30	0,01	1	1	1	1	1						
	23:00	2,99	2,94	0,04	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,99	2,99	0,00	1	1	1	1							
	01:00	2,79	2,78	0,02	1	1	1	1							
	02:00	2,64	2,62	0,02	1	1	1	1							
	03:00	2,53	2,52	0,01	1	1	1	1							
	04:00	2,48	2,48	0,00	1	1	1	1							
	05:00	2,48	2,47	0,01	1	1	1	1							
	06:00	2,50	2,49	0,01	1	1	1	1							
	07:00	2,62	2,62	0,00	1	1	1	1							
	08:00	3,08	3,08	0,00	1	1	1	1							
	09:00	3,41	3,41	0,00	1	1	1	1	1						
	10:00	3,56	3,55	0,01	1	1	1	1	1						
	11:00	3,70	3,69	0,02	1	1	1	1	1						
	12:00	3,77	3,76	0,01	1	1	1	1	1						
	13:00	3,81	3,80	0,01	1	1	1	1	1						
	14:00	3,76	3,76	0,01	1	1	1	1	1						
	15:00	3,71	3,70	0,01	1	1	1	1	1						
	16:00	3,69	3,69	0,00	1	1	1	1	1						
	17:00	3,76	3,76	0,00	1	1	1	1	1						
	18:00	3,87	3,86	0,01	1	1	1	1	1						
	19:00	4,04	4,01	0,04	1	1	1	1	1						
	20:00	4,00	3,96	0,04	1	1	1	1	1						
	21:00	3,88	3,84	0,04	1	1	1	1	1						
	22:00	3,53	3,47	0,06	1	1	1	1	1						
	23:00	3,19	3,12	0,07	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,06	2,98	0,08	1	1	1	1							
	01:00	2,87	2,80	0,06	1	1	1	1							
	02:00	2,70	2,64	0,07	1	1	1	1							
	03:00	2,59	2,52	0,07	1	1	1	1							
	04:00	2,51	2,46	0,06	1	1	1	1							
	05:00	2,48	2,45	0,03	1	1	1	1							
	06:00	2,51	2,49	0,02	1	1	1	1							
	07:00	2,64	2,61	0,03	1	1	1	1							
	08:00	3,10	3,06	0,03	1	1	1	1							
	09:00	3,44	3,39	0,04	1	1	1	1	1						
	10:00	3,61	3,57	0,05	1	1	1	1	1						
	11:00	3,74	3,69	0,05	1	1	1	1	1						
	12:00	3,82	3,77	0,05	1	1	1	1	1						
	13:00	3,84	3,75	0,09	1	1	1	1	1						
	14:00	3,82	3,73	0,09	1	1	1	1	1						
	15:00	3,77	3,66	0,10	1	1	1	1	1						
	16:00	3,75	3,56	0,18	1	1	1	1	1						
	17:00	3,79	3,55	0,24	1	1	1	1	1						
	18:00	3,85	3,49	0,36	1	1	1	1	1						
	19:00	3,97	3,50	0,47	1	1	1	1	1						
	20:00	3,95	3,35	0,59	1	1	1	1	1						
	21:00	3,82	3,13	0,69	1	1	1	1							
	22:00	3,53	2,81	0,72	1	1	1	1							
	23:00	3,24	2,43	0,81	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	3,36	2,49	0,87	1	1	1	1							
	01:00	3,14	2,25	0,89	1	1	1								
	02:00	2,92	1,90	1,02	1	1	1								
	03:00	2,76	2,15	0,61	1	1	1								
	04:00	2,69	2,18	0,50	1	1	1								
	05:00	2,66	2,11	0,55	1	1	1								
	06:00	2,70	2,12	0,58	1	1	1								
	07:00	2,80	2,18	0,61	1	1	1								
	08:00	3,11	2,17	0,94	1	1	1								
	09:00	3,35	2,20	1,15	1	1	1								
	10:00	3,59	2,39	1,20	1	1	1	1							
	11:00	3,70	2,50	1,20	1	1	1	1							
	12:00	3,74	2,54	1,20	1	1	1	1							
	13:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1	1							
	14:00	3,79	2,59	1,20	1	1	1	1							
	15:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1	1							
	16:00	3,79	2,59	1,20	1	1	1	1							
	17:00	3,85	2,65	1,20	1	1	1	1							
	18:00	3,93	2,73	1,20	1	1	1	1							
	19:00	4,06	2,86	1,20	1	1	1	1							
	20:00	4,08	2,88	1,20	1	1	1	1							
	21:00	3,97	2,77	1,20	1	1	1	1							
	22:00	3,69	2,50	1,18	1	1	1	1							
	23:00	3,50	2,40	1,11	1	1	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,37	2,24	0,14	1	1	1								
	01:00	2,23	2,13	0,10	1	1	1								
	02:00	2,12	2,02	0,10	1	1	1								
	03:00	2,08	1,74	0,34	1	1	1								
	04:00	2,07	1,51	0,56	1	1									
	05:00	2,09	1,44	0,65	1	1									
	06:00	2,13	1,38	0,74	1	1									
	07:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	08:00	2,43	1,68	0,75	1	1	1								
	09:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1								
	10:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1								
	11:00	2,71	2,03	0,68	1	1	1								
	12:00	2,76	2,29	0,47	1	1	1								
	13:00	2,78	2,31	0,46	1	1	1								
	14:00	2,76	2,41	0,35	1	1	1								
	15:00	2,75	2,42	0,32	1	1	1								
	16:00	2,78	2,54	0,24	1	1	1								
	17:00	2,86	2,75	0,11	1	1	1								
	18:00	3,03	2,92	0,11	1	1	1	1							
	19:00	3,18	3,02	0,15	1	1	1	1							
	20:00	3,29	3,07	0,22	1	1	1	1							
	21:00	3,13	2,84	0,29	1	1	1	1							
	22:00	2,93	2,64	0,30	1	1	1								
	23:00	2,65	2,40	0,25	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,20	1,84	0,36	1	1									
	01:00	2,06	1,72	0,34	1	1									
	02:00	1,96	1,69	0,27	1	1									
	03:00	1,89	1,68	0,20	1	1									
	04:00	1,87	1,66	0,21	1	1									
	05:00	1,90	1,69	0,21	1	1									
	06:00	1,96	1,75	0,20	1	1									
	07:00	2,08	1,93	0,15	1	1	1								
	08:00	2,35	2,22	0,13	1	1	1								
	09:00	2,52	2,39	0,13	1	1	1								
	10:00	2,58	2,47	0,11	1	1	1								
	11:00	2,59	2,50	0,08	1	1	1								
	12:00	2,64	2,58	0,05	1	1	1								
	13:00	2,62	2,58	0,03	1	1	1								
	14:00	2,62	2,59	0,02	1	1	1								
	15:00	2,58	2,56	0,02	1	1	1								
	16:00	2,59	2,58	0,01	1	1	1								
	17:00	2,67	2,67	0,00	1	1	1								
	18:00	2,82	2,82	0,00	1	1	1	1							
	19:00	2,99	2,99	0,00	1	1	1	1							
	20:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1	1							
	21:00	2,92	2,92	0,00	1	1	1	1							
	22:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1								
	23:00	2,41	2,41	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,17	2,16	0,01	1	1	1								
	01:00	2,05	2,05	0,01	1	1	1								
	02:00	1,96	1,94	0,02	1	1	1								
	03:00	1,90	1,88	0,02	1	1									
	04:00	1,88	1,86	0,01	1	1									
	05:00	1,89	1,89	0,00	1	1									
	06:00	1,93	1,93	0,00	1	1	1								
	07:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1								
	08:00	2,36	2,34	0,02	1	1	1								
	09:00	2,59	2,57	0,02	1	1	1								
	10:00	2,67	2,65	0,03	1	1	1								
	11:00	2,75	2,72	0,03	1	1	1								
	12:00	2,83	2,78	0,04	1	1	1								
	13:00	2,77	2,73	0,04	1	1	1								
	14:00	2,77	2,72	0,05	1	1	1								
	15:00	2,70	2,65	0,06	1	1	1								
	16:00	2,67	2,62	0,05	1	1	1								
	17:00	2,73	2,68	0,04	1	1	1								
	18:00	2,80	2,75	0,06	1	1	1								
	19:00	2,98	2,80	0,18	1	1	1	1							
	20:00	3,09	2,81	0,28	1	1	1	1							
	21:00	2,91	2,60	0,30	1	1	1	1							
	22:00	2,67	2,37	0,29	1	1	1								
	23:00	2,44	2,17	0,27	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,13	1,97	0,16	1	1	1								
	01:00	2,01	1,84	0,17	1	1	1								
	02:00	1,92	1,66	0,27	1	1									
	03:00	1,87	1,55	0,32	1	1									
	04:00	1,85	1,55	0,30	1	1									
	05:00	1,86	1,59	0,27	1	1									
	06:00	1,92	1,65	0,27	1	1									
	07:00	2,08	1,81	0,28	1	1									
	08:00	2,39	2,14	0,25	1	1	1								
	09:00	2,59	2,33	0,26	1	1	1								
	10:00	2,69	2,45	0,24	1	1	1								
	11:00	2,68	2,49	0,19	1	1	1								
	12:00	2,73	2,57	0,16	1	1	1								
	13:00	2,71	2,49	0,21	1	1	1								
	14:00	2,69	2,45	0,24	1	1	1								
	15:00	2,63	2,35	0,28	1	1	1								
	16:00	2,61	2,25	0,35	1	1	1								
	17:00	2,67	2,25	0,42	1	1	1								
	18:00	2,74	2,36	0,38	1	1	1								
	19:00	2,93	2,53	0,40	1	1	1								
	20:00	2,96	2,35	0,61	1	1	1								
	21:00	2,79	2,08	0,71	1	1	1								
	22:00	2,60	1,86	0,74	1	1	1								
	23:00	2,39	1,69	0,69	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,24	1,60	0,64	1	1									
	01:00	2,12	1,56	0,56	1	1									
	02:00	2,02	1,31	0,71	1	1									
	03:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	04:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	05:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	06:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	07:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	08:00	2,40	1,73	0,66	1	1	1								
	09:00	2,59	2,10	0,49	1	1	1								
	10:00	2,77	2,22	0,54	1	1	1								
	11:00	2,84	2,31	0,52	1	1	1								
	12:00	2,87	2,37	0,49	1	1	1								
	13:00	2,87	2,29	0,58	1	1	1								
	14:00	2,80	2,19	0,61	1	1	1								
	15:00	2,76	2,20	0,56	1	1	1								
	16:00	2,74	2,20	0,54	1	1	1								
	17:00	2,69	2,13	0,56	1	1	1								
	18:00	2,72	2,29	0,43	1	1	1								
	19:00	2,90	2,58	0,32	1	1	1								
	20:00	3,02	2,91	0,12	1	1	1	1							
	21:00	2,87	2,81	0,06	1	1	1	1							
	22:00	2,70	2,70	0,00	1	1	1								
	23:00	2,47	2,45	0,02	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,30	2,21	0,09	1	1	1								
	01:00	2,15	2,01	0,14	1	1	1								
	02:00	2,05	1,75	0,30	1	1									
	03:00	1,99	1,42	0,56	1	1									
	04:00	1,95	1,38	0,57	1	1									
	05:00	1,94	1,30	0,65	1	1									
	06:00	2,00	1,57	0,43	1	1									
	07:00	2,14	1,80	0,34	1	1									
	08:00	2,40	2,16	0,23	1	1	1								
	09:00	2,60	2,53	0,07	1	1	1								
	10:00	2,77	2,73	0,04	1	1	1								
	11:00	2,83	2,79	0,04	1	1	1								
	12:00	2,85	2,82	0,03	1	1	1								
	13:00	2,84	2,82	0,02	1	1	1								
	14:00	2,78	2,76	0,02	1	1	1								
	15:00	2,68	2,66	0,02	1	1	1								
	16:00	2,66	2,32	0,34	1	1	1								
	17:00	2,65	2,27	0,38	1	1	1								
	18:00	2,66	2,20	0,46	1	1	1								
	19:00	2,81	2,26	0,55	1	1	1								
	20:00	2,91	2,27	0,65	1	1	1								
	21:00	2,78	2,01	0,77	1	1	1								
	22:00	2,63	1,86	0,77	1	1	1								
	23:00	2,42	1,70	0,72	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,14	1,52	0,62	1	1									
	01:00	2,02	1,50	0,52	1	1									
	02:00	1,93	1,62	0,30	1	1									
	03:00	1,86	1,69	0,18	1	1									
	04:00	1,84	1,73	0,11	1	1									
	05:00	1,88	1,77	0,11	1	1									
	06:00	1,95	1,85	0,10	1	1									
	07:00	2,08	1,98	0,10	1	1	1								
	08:00	2,31	2,22	0,09	1	1	1								
	09:00	2,52	2,45	0,07	1	1	1								
	10:00	2,66	2,60	0,06	1	1	1								
	11:00	2,72	2,67	0,05	1	1	1								
	12:00	2,75	2,70	0,04	1	1	1								
	13:00	2,72	2,69	0,03	1	1	1								
	14:00	2,68	2,65	0,03	1	1	1								
	15:00	2,62	2,58	0,04	1	1	1								
	16:00	2,61	2,58	0,03	1	1	1								
	17:00	2,62	2,59	0,03	1	1	1								
	18:00	2,65	2,62	0,03	1	1	1								
	19:00	2,76	2,75	0,01	1	1	1								
	20:00	2,85	2,84	0,01	1	1	1								
	21:00	2,74	2,73	0,01	1	1	1								
	22:00	2,61	2,61	0,00	1	1	1								
	23:00	2,43	2,43	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,04	1,98	0,05	1	1	1								
	01:00	1,93	1,81	0,12	1	1									
	02:00	1,85	1,70	0,15	1	1									
	03:00	1,79	1,60	0,19	1	1									
	04:00	1,77	1,58	0,19	1	1									
	05:00	1,79	1,60	0,19	1	1									
	06:00	1,84	1,70	0,15	1	1									
	07:00	1,99	1,82	0,17	1	1									
	08:00	2,25	2,08	0,17	1	1	1								
	09:00	2,44	2,25	0,19	1	1	1								
	10:00	2,50	2,27	0,23	1	1	1								
	11:00	2,57	2,34	0,22	1	1	1								
	12:00	2,59	2,41	0,17	1	1	1								
	13:00	2,55	2,40	0,15	1	1	1								
	14:00	2,53	2,38	0,16	1	1	1								
	15:00	2,50	2,34	0,16	1	1	1								
	16:00	2,47	2,31	0,16	1	1	1								
	17:00	2,53	2,37	0,16	1	1	1								
	18:00	2,60	2,52	0,07	1	1	1								
	19:00	2,77	2,71	0,06	1	1	1								
	20:00	2,82	2,74	0,08	1	1	1								
	21:00	2,65	2,61	0,04	1	1	1								
	22:00	2,51	2,50	0,01	1	1	1								
	23:00	2,33	2,32	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,00	2,00	0,00	1	1	1								
	01:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1								
	02:00	1,79	1,78	0,00	1	1									
	03:00	1,72	1,71	0,01	1	1									
	04:00	1,69	1,69	0,00	1	1									
	05:00	1,71	1,70	0,00	1	1									
	06:00	1,82	1,82	0,00	1	1									
	07:00	1,94	1,94	0,00	1	1	1								
	08:00	2,19	2,17	0,02	1	1	1								
	09:00	2,40	2,36	0,03	1	1	1								
	10:00	2,52	2,46	0,05	1	1	1								
	11:00	2,59	2,51	0,08	1	1	1								
	12:00	2,59	2,45	0,13	1	1	1								
	13:00	2,60	2,43	0,16	1	1	1								
	14:00	2,57	2,37	0,19	1	1	1								
	15:00	2,46	2,22	0,24	1	1	1								
	16:00	2,42	2,10	0,32	1	1	1								
	17:00	2,48	2,08	0,40	1	1	1								
	18:00	2,54	2,03	0,51	1	1	1								
	19:00	2,67	2,19	0,49	1	1	1								
	20:00	2,75	2,32	0,43	1	1	1								
	21:00	2,60	2,19	0,41	1	1	1								
	22:00	2,46	2,06	0,40	1	1	1								
	23:00	2,28	1,84	0,44	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,93	1,56	0,37	1	1									
	01:00	1,80	1,56	0,24	1	1									
	02:00	1,71	1,52	0,20	1	1									
	03:00	1,66	1,44	0,22	1	1									
	04:00	1,65	1,49	0,16	1	1									
	05:00	1,66	1,59	0,06	1	1									
	06:00	1,72	1,69	0,04	1	1									
	07:00	1,86	1,83	0,02	1	1									
	08:00	2,12	2,09	0,02	1	1	1								
	09:00	2,31	2,27	0,05	1	1	1								
	10:00	2,39	2,31	0,08	1	1	1								
	11:00	2,40	2,27	0,13	1	1	1								
	12:00	2,36	2,21	0,15	1	1	1								
	13:00	2,34	2,15	0,19	1	1	1								
	14:00	2,30	2,07	0,23	1	1	1								
	15:00	2,25	2,01	0,25	1	1	1								
	16:00	2,27	2,02	0,24	1	1	1								
	17:00	2,32	2,02	0,29	1	1	1								
	18:00	2,38	2,04	0,34	1	1	1								
	19:00	2,61	2,21	0,40	1	1	1								
	20:00	2,65	2,29	0,36	1	1	1								
	21:00	2,50	2,18	0,32	1	1	1								
	22:00	2,37	2,13	0,24	1	1	1								
	23:00	2,20	2,05	0,14	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,03	1,95	0,07	1	1	1								
	01:00	1,91	1,83	0,08	1	1									
	02:00	1,82	1,75	0,07	1	1									
	03:00	1,77	1,72	0,05	1	1									
	04:00	1,78	1,73	0,04	1	1									
	05:00	1,81	1,78	0,03	1	1									
	06:00	1,79	1,78	0,01	1	1									
	07:00	1,92	1,89	0,03	1	1	1								
	08:00	2,18	2,09	0,08	1	1	1								
	09:00	2,39	2,33	0,07	1	1	1								
	10:00	2,50	2,43	0,07	1	1	1								
	11:00	2,57	2,51	0,07	1	1	1								
	12:00	2,52	2,44	0,08	1	1	1								
	13:00	2,53	2,43	0,11	1	1	1								
	14:00	2,46	2,26	0,20	1	1	1								
	15:00	2,34	2,04	0,30	1	1	1								
	16:00	2,34	2,08	0,26	1	1	1								
	17:00	2,35	2,12	0,23	1	1	1								
	18:00	2,38	2,11	0,27	1	1	1								
	19:00	2,54	2,19	0,35	1	1	1								
	20:00	2,56	2,15	0,41	1	1	1								
	21:00	2,59	2,06	0,53	1	1	1								
	22:00	2,48	1,88	0,60	1	1	1								
	23:00	2,33	1,72	0,61	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,16	1,43	0,73	1	1									
	01:00	2,00	1,40	0,60	1	1									
	02:00	1,90	1,56	0,34	1	1									
	03:00	1,82	1,71	0,11	1	1									
	04:00	1,78	1,73	0,04	1	1									
	05:00	1,78	1,77	0,01	1	1									
	06:00	1,88	1,87	0,01	1	1									
	07:00	2,01	1,99	0,03	1	1	1								
	08:00	2,31	2,27	0,04	1	1	1								
	09:00	2,49	2,49	0,01	1	1	1								
	10:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1								
	11:00	2,53	2,53	0,00	1	1	1								
	12:00	2,55	2,51	0,04	1	1	1								
	13:00	2,53	2,42	0,11	1	1	1								
	14:00	2,55	2,40	0,15	1	1	1								
	15:00	2,45	2,31	0,14	1	1	1								
	16:00	2,45	2,33	0,12	1	1	1								
	17:00	2,53	2,41	0,12	1	1	1								
	18:00	2,60	2,45	0,14	1	1	1								
	19:00	2,75	2,55	0,20	1	1	1								
	20:00	2,76	2,53	0,23	1	1	1								
	21:00	2,60	2,41	0,19	1	1	1								
	22:00	2,49	2,36	0,13	1	1	1								
	23:00	2,36	2,25	0,11	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,14	2,05	0,09	1	1	1								
	01:00	1,99	1,83	0,16	1	1									
	02:00	1,89	1,75	0,13	1	1									
	03:00	1,82	1,70	0,11	1	1									
	04:00	1,78	1,58	0,20	1	1									
	05:00	1,80	1,29	0,50	1	1									
	06:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	07:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	08:00	2,24	1,55	0,69	1	1									
	09:00	2,42	1,71	0,70	1	1	1								
	10:00	2,47	1,93	0,54	1	1	1								
	11:00	2,50	2,16	0,34	1	1	1								
	12:00	2,51	2,24	0,28	1	1	1								
	13:00	2,49	2,15	0,34	1	1	1								
	14:00	2,49	2,20	0,29	1	1	1								
	15:00	2,41	2,13	0,27	1	1	1								
	16:00	2,37	1,86	0,51	1	1	1								
	17:00	2,42	1,86	0,55	1	1	1								
	18:00	2,48	1,96	0,51	1	1	1								
	19:00	2,64	2,17	0,47	1	1	1								
	20:00	2,66	2,23	0,43	1	1	1								
	21:00	2,52	2,16	0,36	1	1	1								
	22:00	2,43	2,11	0,31	1	1	1								
	23:00	2,30	2,03	0,27	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	2,18	1,92	0,26	1	1									
	01:00	2,02	1,74	0,28	1	1									
	02:00	1,92	1,66	0,26	1	1									
	03:00	1,84	1,49	0,35	1	1									
	04:00	1,79	1,34	0,45	1	1									
	05:00	1,79	1,27	0,53	1	1									
	06:00	1,89	1,33	0,57	1	1									
	07:00	2,03	1,36	0,67	1	1									
	08:00	2,33	1,59	0,74	1	1									
	09:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1								
	10:00	2,55	1,68	0,87	1	1	1								
	11:00	2,56	1,68	0,88	1	1	1								
	12:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1								
	13:00	2,56	1,68	0,88	1	1	1								
	14:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1								
	15:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1								
	16:00	2,48	1,68	0,80	1	1	1								
	17:00	2,56	1,68	0,88	1	1	1								
	18:00	2,62	1,70	0,92	1	1	1								
	19:00	2,78	1,80	0,97	1	1	1								
	20:00	2,79	1,81	0,97	1	1	1								
	21:00	2,62	1,71	0,92	1	1	1								
	22:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1								
	23:00	2,45	1,68	0,77	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	01:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	02:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	03:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	04:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	05:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	06:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	07:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	08:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	09:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	10:00	2,10	1,37	0,74	1	1									
	11:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	12:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	13:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	14:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	15:00	2,04	1,33	0,71	1	1									
	16:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	17:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	18:00	2,20	1,43	0,77	1	1									
	19:00	2,35	1,53	0,82	1	1									
	20:00	2,38	1,55	0,83	1	1									
	21:00	2,27	1,47	0,79	1	1									
	22:00	2,20	1,43	0,77	1	1									
	23:00	2,06	1,34	0,72	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,72	1,15	0,57	1	1									
	01:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	02:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	03:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	04:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	05:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	06:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	07:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	08:00	1,90	1,27	0,63	1	1									
	09:00	2,04	1,34	0,70	1	1									
	10:00	2,07	1,35	0,73	1	1									
	11:00	2,10	1,37	0,74	1	1									
	12:00	2,07	1,35	0,73	1	1									
	13:00	2,06	1,41	0,65	1	1									
	14:00	2,02	1,36	0,65	1	1									
	15:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	16:00	2,01	1,30	0,70	1	1									
	17:00	2,10	1,36	0,73	1	1									
	18:00	2,15	1,40	0,75	1	1									
	19:00	2,30	1,50	0,81	1	1									
	20:00	2,30	1,50	0,81	1	1									
	21:00	2,22	1,44	0,78	1	1									
	22:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	23:00	1,99	1,29	0,70	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	01:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	02:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	03:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	04:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	05:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	06:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	07:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	08:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	09:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	10:00	1,98	1,29	0,69	1	1									
	11:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	12:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	13:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	14:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	15:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	16:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	17:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	18:00	2,18	1,42	0,76	1	1									
	19:00	2,40	1,56	0,84	1	1									
	20:00	2,41	1,57	0,84	1	1									
	21:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	22:00	2,18	1,42	0,76	1	1									
	23:00	2,04	1,33	0,71	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	01:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	02:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	03:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	05:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	06:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	07:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	08:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	09:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	10:00	1,98	1,29	0,69	1	1									
	11:00	2,02	1,31	0,71	1	1									
	12:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	13:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	14:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	15:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	16:00	1,93	1,26	0,68	1	1									
	17:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	18:00	1,99	1,30	0,70	1	1									
	19:00	2,16	1,40	0,75	1	1									
	20:00	2,28	1,48	0,80	1	1									
	21:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	22:00	2,09	1,36	0,73	1	1									
	23:00	1,97	1,28	0,69	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,58	1,12	0,45	1	1									
	01:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	02:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	03:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	04:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	05:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	06:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	07:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	08:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	09:00	1,76	1,22	0,54	1	1									
	10:00	1,78	1,24	0,54	1	1									
	11:00	1,79	1,34	0,45	1	1									
	12:00	1,76	1,33	0,43	1	1									
	13:00	1,73	1,29	0,44	1	1									
	14:00	1,73	1,33	0,40	1	1									
	15:00	1,68	1,24	0,44	1	1									
	16:00	1,65	1,27	0,38	1	1									
	17:00	1,74	1,24	0,50	1	1									
	18:00	1,87	1,29	0,59	1	1									
	19:00	2,04	1,47	0,57	1	1									
	20:00	2,06	1,37	0,69	1	1									
	21:00	1,95	1,26	0,68	1	1									
	22:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	23:00	1,66	1,12	0,54	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	01:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	02:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	03:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	05:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	06:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	07:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	08:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	09:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	10:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	11:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	13:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	14:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	15:00	1,59	1,12	0,46	1	1									
	16:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	17:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	18:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	19:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	20:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	21:00	1,87	1,22	0,66	1	1									
	22:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	23:00	1,62	1,12	0,50	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	02:00	1,34	1,12	0,21	1	1									
	03:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	04:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	05:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	06:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	07:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	08:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	09:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	10:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	11:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	12:00	1,73	1,12	0,61	1	1									
	13:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	14:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	15:00	1,65	1,12	0,52	1	1									
	16:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	17:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	18:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	19:00	1,96	1,27	0,69	1	1									
	20:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	21:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	22:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	23:00	1,72	1,12	0,60	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	01:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	02:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	03:00	1,53	1,12	0,40	1	1									
	04:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	05:00	1,56	1,12	0,43	1	1									
	06:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	07:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	08:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	09:00	1,84	1,20	0,65	1	1									
	10:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	11:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	12:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	13:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	14:00	1,85	1,21	0,65	1	1									
	15:00	1,82	1,19	0,64	1	1									
	16:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	17:00	1,93	1,26	0,68	1	1									
	18:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	19:00	2,24	1,45	0,78	1	1									
	20:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	21:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	22:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	23:00	1,90	1,24	0,67	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	01:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	02:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	03:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	04:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	05:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	06:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	07:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	08:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	09:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	10:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	11:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	12:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	13:00	1,79	1,16	0,62	1	1									
	14:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	15:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	16:00	1,78	1,15	0,62	1	1									
	17:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	18:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	19:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	20:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	21:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	22:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	23:00	1,89	1,23	0,66	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	02:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	03:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	05:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	06:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	07:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	08:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	09:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	10:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	11:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	13:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	14:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	15:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	16:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	17:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	18:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	19:00	1,98	1,28	0,69	1	1									
	20:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	21:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	22:00	1,79	1,17	0,63	1	1									
	23:00	1,69	1,12	0,57	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	01:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	02:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	03:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	04:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	05:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	06:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	07:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	08:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	09:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	10:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	11:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	12:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	13:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	14:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	15:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	16:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	17:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	18:00	1,96	1,28	0,69	1	1									
	19:00	2,17	1,41	0,76	1	1									
	20:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	21:00	1,98	1,29	0,69	1	1									
	22:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	23:00	1,74	1,13	0,61	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	01:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	02:00	1,45	1,12	0,32	1	1									
	03:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	04:00	1,39	1,12	0,26	1	1									
	05:00	1,41	1,12	0,28	1	1									
	06:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	07:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	08:00	1,64	1,12	0,51	1	1									
	09:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	10:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	11:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	12:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	13:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	14:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	15:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	16:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	17:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	18:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	19:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	20:00	2,09	1,36	0,73	1	1									
	21:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	22:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	23:00	1,71	1,12	0,59	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	01:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	02:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	03:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	06:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	07:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	08:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	09:00	1,65	1,15	0,50	1	1									
	10:00	1,70	1,20	0,51	1	1									
	11:00	1,73	1,25	0,47	1	1									
	12:00	1,72	1,28	0,44	1	1									
	13:00	1,72	1,31	0,41	1	1									
	14:00	1,68	1,28	0,40	1	1									
	15:00	1,66	1,57	0,09	1	1									
	16:00	1,70	1,61	0,08	1	1									
	17:00	1,75	1,69	0,06	1	1									
	18:00	1,87	1,84	0,04	1	1									
	19:00	2,01	1,97	0,03	1	1	1								
	20:00	2,00	1,97	0,03	1	1	1								
	21:00	1,87	1,84	0,03	1	1									
	22:00	1,79	1,75	0,03	1	1									
	23:00	1,67	1,64	0,03	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,65	1,61	0,04	1	1									
	01:00	1,55	1,51	0,04	1	1									
	02:00	1,47	1,43	0,04	1	1									
	03:00	1,42	1,39	0,03	1	1									
	04:00	1,41	1,37	0,04	1	1									
	05:00	1,44	1,40	0,04	1	1									
	06:00	1,50	1,45	0,05	1	1									
	07:00	1,59	1,54	0,04	1	1									
	08:00	1,60	1,55	0,05	1	1									
	09:00	1,64	1,59	0,05	1	1									
	10:00	1,67	1,62	0,05	1	1									
	11:00	1,67	1,63	0,04	1	1									
	12:00	1,67	1,64	0,03	1	1									
	13:00	1,67	1,64	0,03	1	1									
	14:00	1,67	1,63	0,04	1	1									
	15:00	1,69	1,65	0,04	1	1									
	16:00	1,72	1,68	0,04	1	1									
	17:00	1,76	1,72	0,04	1	1									
	18:00	1,81	1,77	0,04	1	1									
	19:00	1,86	1,81	0,05	1	1									
	20:00	1,85	1,79	0,05	1	1									
	21:00	1,79	1,73	0,06	1	1									
	22:00	1,75	1,68	0,07	1	1									
	23:00	1,69	1,62	0,07	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,52	1,44	0,08	1	1									
	01:00	1,42	1,33	0,09	1	1									
	02:00	1,36	1,27	0,09	1	1									
	03:00	1,33	1,24	0,09	1	1									
	04:00	1,33	1,23	0,10	1	1									
	05:00	1,37	1,26	0,11	1	1									
	06:00	1,45	1,32	0,13	1	1									
	07:00	1,53	1,39	0,14	1	1									
	08:00	1,57	1,38	0,18	1	1									
	09:00	1,61	1,38	0,23	1	1									
	10:00	1,64	1,37	0,27	1	1									
	11:00	1,66	1,32	0,34	1	1									
	12:00	1,66	1,25	0,41	1	1									
	13:00	1,66	1,16	0,50	1	1									
	14:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	15:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	16:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	17:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	18:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	19:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	20:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	21:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	22:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	23:00	1,74	1,13	0,61	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	01:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	02:00	1,26	0,82	0,44	1										
	03:00	1,23	0,80	0,43	1										
	04:00	1,23	0,80	0,43	1										
	05:00	1,26	0,82	0,44	1										
	06:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	07:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	08:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	09:00	1,56	1,12	0,43	1	1									
	10:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	11:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	12:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	13:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	14:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	15:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	16:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	17:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	18:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	19:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	20:00	1,84	1,20	0,64	1	1									
	21:00	1,78	1,15	0,62	1	1									
	22:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	23:00	1,62	1,12	0,49	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	01:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	02:00	1,31	0,85	0,46	1										
	03:00	1,27	0,82	0,44	1										
	04:00	1,25	0,81	0,44	1										
	05:00	1,28	0,83	0,45	1										
	06:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	07:00	1,43	1,12	0,30	1	1									
	08:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	09:00	1,56	1,12	0,43	1	1									
	10:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	11:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	12:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	13:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	14:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	15:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	16:00	1,68	1,12	0,55	1	1									
	17:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	18:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	19:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	20:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	21:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	22:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	23:00	1,59	1,12	0,47	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	02:00	1,32	0,86	0,46	1										
	03:00	1,27	0,82	0,44	1										
	04:00	1,25	0,82	0,44	1										
	05:00	1,28	0,83	0,45	1										
	06:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	07:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	08:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	09:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	10:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	11:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	12:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	13:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	14:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	15:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	16:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	17:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	18:00	1,96	1,28	0,68	1	1									
	19:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	20:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	21:00	1,79	1,18	0,61	1	1									
	22:00	1,68	1,16	0,52	1	1									
	23:00	1,58	1,16	0,42	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,53	1,12	0,40	1	1									
	01:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	02:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	03:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	04:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	05:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	06:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	07:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	08:00	1,50	1,20	0,30	1	1									
	09:00	1,56	1,35	0,22	1	1									
	10:00	1,62	1,46	0,15	1	1									
	11:00	1,60	1,48	0,12	1	1									
	12:00	1,60	1,49	0,11	1	1									
	13:00	1,64	1,53	0,11	1	1									
	14:00	1,65	1,56	0,09	1	1									
	15:00	1,65	1,56	0,09	1	1									
	16:00	1,71	1,64	0,07	1	1									
	17:00	1,82	1,75	0,07	1	1									
	18:00	1,91	1,80	0,11	1	1	1								
	19:00	1,93	1,85	0,08	1	1	1								
	20:00	1,92	1,89	0,04	1	1	1								
	21:00	1,87	1,85	0,02	1	1									
	22:00	1,65	1,64	0,01	1	1									
	23:00	1,62	1,59	0,03	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,42	0,08	1	1									
	01:00	1,39	1,16	0,23	1	1									
	02:00	1,32	1,12	0,19	1	1									
	03:00	1,27	0,82	0,44	1										
	04:00	1,25	0,81	0,44	1										
	05:00	1,26	0,82	0,44	1										
	06:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	07:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	08:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	09:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	10:00	1,58	1,12	0,45	1	1									
	11:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	12:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	13:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	14:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	15:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	16:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	17:00	1,73	1,12	0,61	1	1									
	18:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	19:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	20:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	21:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	22:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	23:00	1,57	1,12	0,45	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	01:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	02:00	1,27	0,83	0,44	1										
	03:00	1,24	0,80	0,43	1										
	04:00	1,23	0,80	0,43	1										
	05:00	1,26	0,82	0,44	1										
	06:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	07:00	1,44	1,12	0,31	1	1									
	08:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	09:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	10:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	11:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	12:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	13:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	14:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	15:00	1,60	1,12	0,47	1	1									
	16:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	17:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	18:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	19:00	1,87	1,22	0,66	1	1									
	20:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	21:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	22:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	23:00	1,62	1,12	0,50	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	02:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	03:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	04:00	1,26	0,82	0,44	1										
	05:00	1,27	0,82	0,44	1										
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	08:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	09:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	10:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	11:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	12:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	13:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	14:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	15:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	16:00	1,73	1,12	0,61	1	1									
	17:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	18:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	19:00	1,96	1,27	0,69	1	1									
	20:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	21:00	1,81	1,17	0,63	1	1									
	22:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	23:00	1,66	1,12	0,53	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	01:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	02:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	03:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	04:00	1,20	1,12	0,08	1	1									
	05:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	06:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	07:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	08:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	09:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	10:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	11:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	12:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	13:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	14:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	15:00	1,58	1,12	0,45	1	1									
	16:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	17:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	18:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	19:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	20:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	21:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	22:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	23:00	1,52	1,12	0,40	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	01:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	02:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	03:00	1,23	1,12	0,11	1	1									
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	05:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	06:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	07:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	08:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	09:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	10:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	11:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	12:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	13:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	14:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	15:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	16:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	17:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	18:00	1,90	1,23	0,66	1	1									
	19:00	1,90	1,23	0,66	1	1									
	20:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	21:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	22:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	23:00	1,55	1,12	0,43	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	01:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	02:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	03:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	07:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	08:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	09:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	10:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	11:00	1,57	1,12	0,44	1	1									
	12:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	13:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	14:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	15:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	16:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	17:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	18:00	1,99	1,30	0,70	1	1									
	19:00	2,02	1,31	0,71	1	1									
	20:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	21:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	22:00	1,78	1,15	0,62	1	1									
	23:00	1,61	1,12	0,49	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	01:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	02:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	03:00	1,24	1,12	0,11	1	1									
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	05:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	06:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	07:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	08:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	09:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	10:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	11:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	12:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	13:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	14:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	15:00	1,54	1,12	0,41	1	1									
	16:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	17:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	18:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	19:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	20:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	21:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	22:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	23:00	1,58	1,12	0,46	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	01:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	02:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	03:00	1,19	0,77	0,42	1										
	04:00	1,18	0,76	0,41	1										
	05:00	1,19	0,77	0,42	1										
	06:00	1,26	1,12	0,13	1	1									
	07:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	08:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	09:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	10:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	11:00	1,44	1,12	0,31	1	1									
	12:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	13:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	14:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	15:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	16:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	17:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	18:00	1,79	1,17	0,63	1	1									
	19:00	1,78	1,15	0,62	1	1									
	20:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	21:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	22:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	23:00	1,53	1,12	0,41	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	01:00	1,28	1,12	0,15	1	1									
	02:00	1,21	1,12	0,09	1	1									
	03:00	1,18	0,85	0,33	1										
	04:00	1,18	0,78	0,40	1										
	05:00	1,20	0,80	0,41	1										
	06:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	07:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	08:00	1,50	1,27	0,23	1	1									
	09:00	1,56	1,37	0,20	1	1									
	10:00	1,61	1,44	0,17	1	1									
	11:00	1,64	1,49	0,15	1	1									
	12:00	1,51	1,39	0,12	1	1									
	13:00	1,49	1,36	0,13	1	1									
	14:00	1,50	1,31	0,19	1	1									
	15:00	1,55	1,34	0,22	1	1									
	16:00	1,63	1,43	0,20	1	1									
	17:00	1,79	1,61	0,18	1	1									
	18:00	1,88	1,74	0,14	1	1									
	19:00	1,92	1,84	0,08	1	1	1								
	20:00	1,90	1,85	0,05	1	1	1								
	21:00	1,82	1,78	0,04	1	1									
	22:00	1,71	1,68	0,03	1	1									
	23:00	1,63	1,61	0,02	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,41	1,31	0,09	1	1									
	01:00	1,34	1,24	0,10	1	1									
	02:00	1,29	1,18	0,11	1	1									
	03:00	1,22	1,14	0,08	1	1									
	04:00	1,22	1,15	0,07	1	1									
	05:00	1,27	1,21	0,06	1	1									
	06:00	1,35	1,28	0,07	1	1									
	07:00	1,44	1,35	0,09	1	1									
	08:00	1,45	1,33	0,12	1	1									
	09:00	1,48	1,33	0,16	1	1									
	10:00	1,51	1,35	0,17	1	1									
	11:00	1,53	1,33	0,20	1	1									
	12:00	1,54	1,39	0,15	1	1									
	13:00	1,54	1,41	0,13	1	1									
	14:00	1,58	1,45	0,13	1	1									
	15:00	1,62	1,46	0,17	1	1									
	16:00	1,65	1,42	0,23	1	1									
	17:00	1,80	1,51	0,29	1	1									
	18:00	1,96	1,63	0,33	1	1									
	19:00	2,04	1,69	0,35	1	1									
	20:00	1,92	1,60	0,33	1	1									
	21:00	1,84	1,54	0,30	1	1									
	22:00	1,86	1,60	0,26	1	1									
	23:00	1,65	1,39	0,26	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,42	1,20	0,22	1	1									
	01:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	02:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	03:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	04:00	1,21	1,12	0,09	1	1									
	05:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	06:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	07:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	08:00	1,49	1,32	0,16	1	1									
	09:00	1,59	1,51	0,08	1	1									
	10:00	1,60	1,56	0,04	1	1									
	11:00	1,58	1,53	0,05	1	1									
	12:00	1,59	1,53	0,06	1	1									
	13:00	1,57	1,48	0,09	1	1									
	14:00	1,59	1,42	0,17	1	1									
	15:00	1,63	1,42	0,21	1	1									
	16:00	1,67	1,52	0,15	1	1									
	17:00	1,83	1,50	0,33	1	1									
	18:00	1,92	1,40	0,52	1	1									
	19:00	1,94	1,43	0,52	1	1									
	20:00	1,97	1,46	0,52	1	1									
	21:00	1,89	1,38	0,51	1	1									
	22:00	1,77	1,33	0,44	1	1									
	23:00	1,66	1,24	0,42	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,49	1,37	0,11	1	1									
	01:00	1,39	1,29	0,10	1	1									
	02:00	1,32	1,21	0,11	1	1									
	03:00	1,28	1,15	0,13	1	1									
	04:00	1,27	1,14	0,13	1	1									
	05:00	1,30	1,18	0,12	1	1									
	06:00	1,36	1,26	0,11	1	1									
	07:00	1,46	1,32	0,14	1	1									
	08:00	1,59	1,46	0,13	1	1									
	09:00	1,66	1,51	0,15	1	1									
	10:00	1,65	1,50	0,14	1	1									
	11:00	1,63	1,51	0,12	1	1									
	12:00	1,64	1,47	0,17	1	1									
	13:00	1,65	1,43	0,22	1	1									
	14:00	1,67	1,39	0,27	1	1									
	15:00	1,70	1,34	0,36	1	1									
	16:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	17:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	18:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	19:00	1,95	1,26	0,68	1	1									
	20:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	21:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	22:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	23:00	1,68	1,12	0,56	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,60	1,14	0,45	1	1									
	01:00	1,49	1,13	0,37	1	1									
	02:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	03:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	04:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	06:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	07:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	08:00	1,58	1,32	0,26	1	1									
	09:00	1,67	1,40	0,27	1	1									
	10:00	1,76	1,43	0,33	1	1									
	11:00	1,80	1,53	0,27	1	1									
	12:00	1,85	1,64	0,21	1	1									
	13:00	1,90	1,65	0,24	1	1									
	14:00	1,88	1,59	0,29	1	1									
	15:00	1,84	1,42	0,43	1	1									
	16:00	1,84	1,31	0,53	1	1									
	17:00	1,96	1,28	0,69	1	1									
	18:00	2,05	1,41	0,64	1	1									
	19:00	2,10	1,54	0,56	1	1									
	20:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	21:00	1,90	1,23	0,66	1	1									
	22:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	23:00	1,78	1,16	0,62	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,40	1,16	0,24	1	1									
	01:00	1,31	1,12	0,18	1	1									
	02:00	1,23	1,12	0,11	1	1									
	03:00	1,19	1,12	0,07	1	1									
	04:00	1,17	1,12	0,05	1	1									
	05:00	1,19	1,12	0,07	1	1									
	06:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	07:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	08:00	1,53	1,18	0,35	1	1									
	09:00	1,56	1,50	0,07	1	1									
	10:00	1,60	1,40	0,20	1	1									
	11:00	1,59	1,12	0,46	1	1									
	12:00	1,52	1,13	0,39	1	1									
	13:00	1,53	1,30	0,22	1	1									
	14:00	1,57	1,44	0,14	1	1									
	15:00	1,60	1,47	0,13	1	1									
	16:00	1,65	1,21	0,44	1	1									
	17:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	18:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	19:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	20:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	21:00	1,69	1,67	0,02	1	1									
	22:00	1,62	1,60	0,03	1	1									
	23:00	1,54	1,48	0,06	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,40	1,17	0,23	1	1									
	01:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	02:00	1,23	1,12	0,11	1	1									
	03:00	1,19	1,12	0,07	1	1									
	04:00	1,17	1,12	0,05	1	1									
	05:00	1,18	1,12	0,05	1	1									
	06:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	07:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	08:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	09:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	10:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	11:00	1,62	1,12	0,49	1	1									
	12:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	13:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	14:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	15:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	16:00	1,57	1,26	0,31	1	1									
	17:00	1,69	1,49	0,20	1	1									
	18:00	1,80	1,69	0,11	1	1									
	19:00	1,83	1,75	0,08	1	1									
	20:00	1,78	1,72	0,06	1	1									
	21:00	1,70	1,65	0,05	1	1									
	22:00	1,66	1,63	0,03	1	1									
	23:00	1,53	1,52	0,01	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,38	1,38	0,00	1	1									
	01:00	1,29	1,29	0,00	1	1									
	02:00	1,23	1,23	0,00	1	1									
	03:00	1,20	1,20	0,00	1	1									
	04:00	1,20	1,20	0,00	1	1									
	05:00	1,24	1,24	0,00	1	1									
	06:00	1,32	1,32	0,00	1	1									
	07:00	1,43	1,43	0,00	1	1									
	08:00	1,51	1,50	0,01	1	1									
	09:00	1,53	1,52	0,01	1	1									
	10:00	1,54	1,53	0,01	1	1									
	11:00	1,53	1,50	0,03	1	1									
	12:00	1,50	1,45	0,05	1	1									
	13:00	1,48	1,42	0,06	1	1									
	14:00	1,50	1,45	0,05	1	1									
	15:00	1,52	1,50	0,03	1	1									
	16:00	1,58	1,56	0,02	1	1									
	17:00	1,74	1,73	0,01	1	1									
	18:00	1,85	1,84	0,01	1	1									
	19:00	1,89	1,88	0,01	1	1									
	20:00	1,86	1,86	0,00	1	1									
	21:00	1,79	1,79	0,00	1	1									
	22:00	1,73	1,73	0,00	1	1									
	23:00	1,62	1,62	0,00	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,48	1,48	0,00	1	1									
	01:00	1,41	1,41	0,01	1	1									
	02:00	1,33	1,33	0,01	1	1									
	03:00	1,29	1,27	0,01	1	1									
	04:00	1,29	1,26	0,03	1	1									
	05:00	1,37	1,33	0,04	1	1									
	06:00	1,42	1,36	0,06	1	1									
	07:00	1,51	1,44	0,07	1	1									
	08:00	1,56	1,49	0,07	1	1									
	09:00	1,62	1,57	0,04	1	1									
	10:00	1,61	1,58	0,03	1	1									
	11:00	1,65	1,63	0,01	1	1									
	12:00	1,70	1,69	0,01	1	1									
	13:00	1,71	1,71	0,00	1	1									
	14:00	1,69	1,69	0,00	1	1									
	15:00	1,68	1,68	0,00	1	1									
	16:00	1,76	1,76	0,00	1	1									
	17:00	1,98	1,98	0,00	1	1	1								
	18:00	2,08	2,08	0,00	1	1	1								
	19:00	2,00	2,00	0,00	1	1	1								
	20:00	1,99	1,99	0,00	1	1	1								
	21:00	2,04	2,02	0,01	1	1	1								
	22:00	1,84	1,79	0,05	1	1	1								
	23:00	1,63	1,54	0,09	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,48	1,37	0,11	1	1									
	01:00	1,38	1,18	0,20	1	1									
	02:00	1,31	1,12	0,18	1	1									
	03:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	04:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	05:00	1,29	1,12	0,16	1	1									
	06:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	08:00	1,55	1,13	0,42	1	1									
	09:00	1,61	1,26	0,36	1	1									
	10:00	1,62	1,21	0,41	1	1									
	11:00	1,66	1,24	0,42	1	1									
	12:00	1,71	1,13	0,58	1	1									
	13:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	14:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	15:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	16:00	1,73	1,20	0,53	1	1									
	17:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	18:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	19:00	2,07	1,34	0,72	1	1									
	20:00	2,07	1,35	0,72	1	1									
	21:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	22:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	23:00	1,74	1,13	0,61	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	02:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	03:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	04:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	05:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	07:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	08:00	1,59	1,12	0,46	1	1									
	09:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	10:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	11:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	12:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	13:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	14:00	1,81	1,18	0,63	1	1									
	15:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	16:00	1,77	1,25	0,52	1	1									
	17:00	1,87	1,40	0,47	1	1									
	18:00	1,98	1,73	0,25	1	1									
	19:00	2,00	1,85	0,15	1	1									
	20:00	1,99	1,77	0,22	1	1									
	21:00	1,87	1,56	0,31	1	1									
	22:00	1,83	1,52	0,31	1	1									
	23:00	1,70	1,35	0,36	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,45	1,43	0,02	1	1									
	01:00	1,35	1,35	0,00	1	1									
	02:00	1,27	1,27	0,00	1	1									
	03:00	1,21	1,21	0,00	1	1									
	04:00	1,20	1,19	0,01	1	1									
	05:00	1,21	1,21	0,00	1	1									
	06:00	1,27	1,27	0,00	1	1									
	07:00	1,37	1,36	0,01	1	1									
	08:00	1,44	1,29	0,15	1	1									
	09:00	1,54	1,17	0,38	1	1									
	10:00	1,62	1,17	0,45	1	1									
	11:00	1,63	1,25	0,38	1	1									
	12:00	1,62	1,26	0,36	1	1									
	13:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	14:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	15:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	16:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	17:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	18:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	19:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	20:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	21:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	22:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	23:00	1,58	1,12	0,46	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	01:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	02:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	03:00	1,23	1,12	0,11	1	1									
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	05:00	1,21	1,12	0,09	1	1									
	06:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	07:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	08:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	09:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	10:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	11:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	12:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	13:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	14:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	15:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	16:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	17:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	18:00	1,79	1,17	0,63	1	1									
	19:00	1,81	1,18	0,63	1	1									
	20:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	21:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	22:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	23:00	1,48	1,12	0,36	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	01:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	02:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	03:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	04:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	05:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	06:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	07:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	08:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	09:00	1,55	1,12	0,42	1	1									
	10:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	11:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	12:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	13:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	14:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	15:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	16:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	17:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	18:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	19:00	1,90	1,23	0,66	1	1									
	20:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	21:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	22:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	23:00	1,46	1,12	0,34	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	01:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	02:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	03:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	04:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	05:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	06:00	1,34	1,12	0,21	1	1									
	07:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	08:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	09:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	10:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	11:00	1,56	1,12	0,43	1	1									
	12:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	13:00	1,61	1,12	0,48	1	1									
	14:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	15:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	16:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	17:00	1,98	1,43	0,55	1	1									
	18:00	2,04	1,50	0,53	1	1									
	19:00	2,03	1,51	0,52	1	1									
	20:00	2,01	1,55	0,46	1	1									
	21:00	1,92	1,50	0,42	1	1									
	22:00	1,77	1,38	0,39	1	1									
	23:00	1,57	1,23	0,34	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	02:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	03:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	04:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	05:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	06:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	07:00	1,56	1,14	0,41	1	1									
	08:00	1,56	1,25	0,32	1	1									
	09:00	1,59	1,39	0,20	1	1									
	10:00	1,62	1,45	0,16	1	1									
	11:00	1,61	1,49	0,12	1	1									
	12:00	1,62	1,56	0,06	1	1									
	13:00	1,66	1,60	0,06	1	1									
	14:00	1,70	1,64	0,06	1	1									
	15:00	1,76	1,73	0,03	1	1									
	16:00	1,86	1,84	0,02	1	1									
	17:00	2,09	2,08	0,01	1	1		1							
	18:00	2,30	2,30	0,00	1	1		1							
	19:00	2,41	2,40	0,01	1	1		1							
	20:00	2,35	2,34	0,01	1	1		1							
	21:00	2,24	2,23	0,01	1	1		1							
	22:00	2,00	1,99	0,02	1	1		1							
	23:00	1,81	1,78	0,02	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,58	1,58	0,00	1	1									
	01:00	1,48	1,48	0,00	1	1									
	02:00	1,41	1,41	0,00	1	1									
	03:00	1,36	1,35	0,01	1	1									
	04:00	1,36	1,35	0,01	1	1									
	05:00	1,40	1,39	0,01	1	1									
	06:00	1,49	1,47	0,02	1	1									
	07:00	1,59	1,57	0,02	1	1									
	08:00	1,61	1,60	0,01	1	1									
	09:00	1,68	1,65	0,03	1	1									
	10:00	1,73	1,71	0,02	1	1									
	11:00	1,71	1,69	0,02	1	1									
	12:00	1,72	1,71	0,01	1	1									
	13:00	1,74	1,73	0,01	1	1									
	14:00	1,76	1,75	0,01	1	1									
	15:00	1,77	1,77	0,01	1	1									
	16:00	1,87	1,87	0,00	1	1									
	17:00	2,06	2,06	0,00	1	1		1							
	18:00	2,16	2,16	0,00	1	1		1							
	19:00	2,18	2,18	0,00	1	1		1							
	20:00	2,18	2,18	0,00	1	1		1							
	21:00	2,06	2,06	0,00	1	1		1							
	22:00	1,92	1,92	0,00	1	1		1							
	23:00	1,71	1,71	0,00	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,57	1,49	0,07	1	1									
	01:00	1,46	1,37	0,09	1	1									
	02:00	1,39	1,30	0,09	1	1									
	03:00	1,35	1,25	0,09	1	1									
	04:00	1,34	1,23	0,10	1	1									
	05:00	1,37	1,27	0,09	1	1									
	06:00	1,44	1,37	0,07	1	1									
	07:00	1,53	1,47	0,06	1	1									
	08:00	1,55	1,49	0,06	1	1									
	09:00	1,60	1,53	0,07	1	1									
	10:00	1,63	1,56	0,08	1	1									
	11:00	1,64	1,58	0,07	1	1									
	12:00	1,65	1,59	0,05	1	1									
	13:00	1,66	1,61	0,06	1	1									
	14:00	1,69	1,64	0,05	1	1									
	15:00	1,71	1,67	0,04	1	1									
	16:00	1,81	1,78	0,04	1	1									
	17:00	2,02	2,00	0,02	1	1		1							
	18:00	2,14	2,11	0,03	1	1		1							
	19:00	2,18	2,13	0,04	1	1		1							
	20:00	2,17	2,14	0,03	1	1		1							
	21:00	2,05	2,03	0,02	1	1		1							
	22:00	1,91	1,89	0,01	1	1		1							
	23:00	1,70	1,69	0,01	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,54	1,54	0,00	1	1									
	01:00	1,43	1,43	0,00	1	1									
	02:00	1,35	1,35	0,00	1	1									
	03:00	1,30	1,30	0,00	1	1									
	04:00	1,28	1,28	0,00	1	1									
	05:00	1,31	1,31	0,00	1	1									
	06:00	1,39	1,39	0,00	1	1									
	07:00	1,48	1,46	0,02	1	1									
	08:00	1,51	1,48	0,03	1	1									
	09:00	1,56	1,52	0,04	1	1									
	10:00	1,66	1,60	0,05	1	1									
	11:00	1,73	1,65	0,09	1	1									
	12:00	1,75	1,63	0,12	1	1									
	13:00	1,78	1,69	0,09	1	1									
	14:00	1,80	1,70	0,09	1	1									
	15:00	1,76	1,63	0,13	1	1									
	16:00	1,78	1,67	0,11	1	1									
	17:00	1,96	1,72	0,24	1	1									
	18:00	2,06	1,62	0,44	1	1									
	19:00	2,12	1,60	0,52	1	1									
	20:00	2,10	1,57	0,52	1	1									
	21:00	1,97	1,54	0,43	1	1									
	22:00	1,85	1,36	0,49	1	1									
	23:00	1,64	1,12	0,52	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	02:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	03:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	04:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	05:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	06:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	07:00	1,41	1,12	0,28	1	1									
	08:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	09:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	10:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	11:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	12:00	1,61	1,12	0,48	1	1									
	13:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	14:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	15:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	16:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	17:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	18:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	19:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	20:00	1,98	1,29	0,69	1	1									
	21:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	22:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	23:00	1,63	1,12	0,51	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	01:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	02:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	03:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	05:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	06:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	07:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	08:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	09:00	1,55	1,12	0,42	1	1									
	10:00	1,62	1,55	0,07	1	1									
	11:00	1,67	1,40	0,27	1	1									
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	13:00	1,68	1,55	0,13	1	1									
	14:00	1,65	1,64	0,01	1	1									
	15:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	16:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	17:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	18:00	1,88	1,36	0,52	1	1									
	19:00	1,93	1,69	0,24	1	1									
	20:00	1,92	1,75	0,16	1	1									
	21:00	1,85	1,63	0,22	1	1									
	22:00	1,78	1,75	0,03	1	1									
	23:00	1,63	1,58	0,05	1	1									

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,42	1,33	0,09	1	1									
	01:00	1,34	1,27	0,07	1	1									
	02:00	1,28	1,23	0,05	1	1									
	03:00	1,25	1,21	0,04	1	1									
	04:00	1,26	1,23	0,03	1	1									
	05:00	1,30	1,29	0,01	1	1									
	06:00	1,37	1,37	0,00	1	1									
	07:00	1,46	1,46	0,00	1	1									
	08:00	1,55	1,55	0,00	1	1									
	09:00	1,59	1,59	0,00	1	1									
	10:00	1,59	1,59	0,00	1	1									
	11:00	1,60	1,60	0,00	1	1									
	12:00	1,61	1,61	0,00	1	1									
	13:00	1,70	1,70	0,00	1	1									
	14:00	1,74	1,74	0,00	1	1									
	15:00	1,73	1,73	0,00	1	1									
	16:00	1,73	1,73	0,00	1	1									
	17:00	1,89	1,89	0,00	1	1		1							
	18:00	1,99	1,98	0,01	1	1		1							
	19:00	2,04	2,02	0,02	1	1		1							
	20:00	2,03	2,01	0,02	1	1		1							
	21:00	1,96	1,94	0,02	1	1		1							
	22:00	1,89	1,85	0,03	1	1		1							
	23:00	1,73	1,69	0,04	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,41	1,28	0,13	1	1									
	01:00	1,33	1,12	0,20	1	1									
	02:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	03:00	1,24	1,13	0,11	1	1									
	04:00	1,24	1,21	0,03	1	1									
	05:00	1,27	1,21	0,06	1	1									
	06:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	07:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	08:00	1,55	1,12	0,42	1	1									
	09:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	10:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	11:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	12:00	1,65	1,19	0,46	1	1									
	13:00	1,70	1,35	0,35	1	1									
	14:00	1,71	1,35	0,36	1	1									
	15:00	1,72	1,30	0,42	1	1									
	16:00	1,80	1,35	0,45	1	1									
	17:00	1,91	1,42	0,49	1	1									
	18:00	1,99	1,50	0,48	1	1									
	19:00	2,02	1,53	0,49	1	1									
	20:00	2,03	1,57	0,46	1	1									
	21:00	1,94	1,46	0,48	1	1									
	22:00	1,83	1,37	0,46	1	1									
	23:00	1,69	1,22	0,47	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	02:00	1,38	1,13	0,25	1	1									
	03:00	1,34	1,20	0,14	1	1									
	04:00	1,34	1,19	0,15	1	1									
	05:00	1,37	1,23	0,15	1	1									
	06:00	1,46	1,32	0,14	1	1									
	07:00	1,56	1,44	0,12	1	1									
	08:00	1,60	1,52	0,09	1	1									
	09:00	1,66	1,60	0,06	1	1									
	10:00	1,69	1,66	0,04	1	1									
	11:00	1,70	1,68	0,02	1	1									
	12:00	1,73	1,71	0,02	1	1									
	13:00	1,76	1,75	0,01	1	1									
	14:00	1,76	1,75	0,01	1	1									
	15:00	1,78	1,77	0,02	1	1									
	16:00	1,88	1,86	0,02	1	1		1							
	17:00	2,07	2,03	0,04	1	1		1							
	18:00	2,15	2,10	0,05	1	1		1							
	19:00	2,22	2,15	0,07	1	1		1							
	20:00	2,21	2,14	0,07	1	1		1							
	21:00	2,07	1,98	0,08	1	1		1							
	22:00	1,94	1,86	0,08	1	1		1							
	23:00	1,73	1,64	0,09	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,59	1,38	0,21	1	1									
	01:00	1,49	1,27	0,21	1	1									
	02:00	1,41	1,19	0,22	1	1									
	03:00	1,37	1,19	0,19	1	1									
	04:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	05:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	06:00	1,46	1,19	0,27	1	1									
	07:00	1,56	1,23	0,33	1	1									
	08:00	1,64	1,20	0,44	1	1									
	09:00	1,68	1,35	0,34	1	1									
	10:00	1,70	1,36	0,34	1	1									
	11:00	1,75	1,31	0,44	1	1									
	12:00	1,75	1,26	0,49	1	1									
	13:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	14:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	15:00	1,81	1,18	0,63	1	1									
	16:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	17:00	2,04	1,33	0,71	1	1									
	18:00	2,16	1,41	0,76	1	1									
	19:00	2,21	1,46	0,75	1	1									
	20:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	21:00	2,07	1,34	0,72	1	1									
	22:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	23:00	1,76	1,15	0,62	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	02:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	03:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	04:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	05:00	1,31	1,12	0,18	1	1									
	06:00	1,38	1,24	0,14	1	1									
	07:00	1,48	1,29	0,19	1	1									
	08:00	1,58	1,38	0,20	1	1									
	09:00	1,64	1,50	0,14	1	1									
	10:00	1,63	1,22	0,42	1	1									
	11:00	1,64	1,38	0,26	1	1									
	12:00	1,65	1,40	0,25	1	1									
	13:00	1,63	1,24	0,39	1	1									
	14:00	1,66	1,41	0,24	1	1									
	15:00	1,67	1,46	0,21	1	1									
	16:00	1,75	1,65	0,11	1	1									
	17:00	1,92	1,86	0,06	1	1		1							
	18:00	2,03	1,97	0,06	1	1		1							
	19:00	2,08	1,97	0,11	1	1		1							
	20:00	2,06	1,84	0,22	1	1		1							
	21:00	1,93	1,58	0,35	1	1									
	22:00	1,80	1,45	0,36	1	1									
	23:00	1,67	1,33	0,34	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,54	1,38	0,15	1	1										0,82	0,42	63%	437	
	01:00	1,44	1,26	0,18	1	1										0,94	0,32	57%	402	
	02:00	1,36	1,19	0,17	1	1										1,01	0,24	54%	381	
	03:00	1,31	1,16	0,15	1	1										1,04	0,19	53%	373	
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1										1,08	0,18	51%	362	
	05:00	1,32	1,13	0,19	1	1										1,07	0,19	51%	364	
	06:00	1,38	1,17	0,21	1	1										1,03	0,26	53%	376	
	07:00	1,46	1,12	0,34	1	1										1,08	0,34	51%	362	
	08:00	1,55	1,30	0,25	1	1										0,90	0,43	59%	413	
	09:00	1,61	1,23	0,38	1	1										0,97	0,49	56%	394	
	10:00	1,72	1,24	0,48	1	1										0,96	0,60	56%	396	
	11:00	1,79	1,22	0,57	1	1										0,98	0,63	55%	390	
	12:00	1,84	1,20	0,64	1	1										1,00	0,64	54%	384	
	13:00	1,80	1,17	0,63	1	1										1,03	0,63	53%	377	
	14:00	1,73	1,13	0,61	1	1										1,07	0,61	51%	364	
	15:00	1,75	1,14	0,61	1	1										1,06	0,61	52%	366	
	16:00	1,83	1,19	0,64	1	1										1,01	0,64	54%	381	
	17:00	1,94	1,26	0,68	1	1										0,94	0,68	57%	402	
	18:00	1,96	1,27	0,69	1	1										0,93	0,69	58%	406	
	19:00	1,99	1,92	0,07	1	1										0,28	0,70	87%	590	
	20:00	1,93	1,25	0,67	1	1										0,95	0,67	57%	400	
	21:00	1,88	1,22	0,66	1	1										0,98	0,66	56%	391	
	22:00	1,75	1,14	0,61	1	1										1,06	0,61	52%	367	
	23:00	1,63	1,12	0,51	1	1										1,08	0,51	51%	362	
		39,79 MWh														ΑΩΛ: 9,94		9.440 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,40	1	1										1,08	0,40	51%	362
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1										1,08	0,30	51%	362
	02:00	1,34	1,12	0,22	1	1										1,08	0,22	51%	362
	03:00	1,29	1,12	0,17	1	1										1,08	0,17	51%	362
	04:00	1,27	1,12	0,15	1	1										1,08	0,15	51%	362
	05:00	1,29	1,12	0,16	1	1										1,08	0,16	51%	362
	06:00	1,34	1,12	0,22	1	1										1,08	0,22	51%	362
	07:00	1,42	1,12	0,30	1	1										1,08	0,30	51%	362
	08:00	1,51	1,12	0,39	1	1										1,08	0,39	51%	362
	09:00	1,57	1,12	0,45	1	1										1,08	0,45	51%	362
	10:00	1,67	1,12	0,55	1	1										1,08	0,55	51%	362
	11:00	1,70	1,12	0,58	1	1										1,08	0,58	51%	362
	12:00	1,72	1,12	0,60	1	1										1,08	0,60	51%	362
	13:00	1,77	1,15	0,62	1	1										1,05	0,62	52%	370
	14:00	1,75	1,13	0,61	1	1										1,07	0,61	52%	366
	15:00	1,77	1,15	0,62	1	1										1,05	0,62	52%	371
	16:00	1,78	1,16	0,62	1	1										1,04	0,62	53%	373
	17:00	1,83	1,19	0,64	1	1										1,01	0,64	54%	382
	18:00	1,86	1,21	0,65	1	1										0,99	0,65	55%	387
	19:00	1,88	1,22	0,66	1	1										0,98	0,66	56%	391
	20:00	1,84	1,19	0,64	1	1										1,01	0,64	54%	383
	21:00	1,79	1,17	0,63	1	1										1,03	0,63	53%	375
	22:00	1,68	1,12	0,56	1	1										1,08	0,56	51%	362
	23:00	1,57	1,12	0,45	1	1										1,08	0,45	51%	362
		38,58 MWh														ΑΩΛ: 9,34		8.828 €	

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημεσίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,12	0,34	1	1										1,08	0,34	51%	362	
	01:00	1,36	1,12	0,24	1	1										1,08	0,24	51%	362	
	02:00	1,29	1,12	0,17	1	1										1,08	0,17	51%	362	
	03:00	1,25	1,12	0,13	1	1										1,08	0,13	51%	362	
	04:00	1,24	1,12	0,12	1	1										1,08	0,12	51%	362	
	05:00	1,27	1,12	0,15	1	1										1,08	0,15	51%	362	
	06:00	1,34	1,12	0,22	1	1										1,08	0,22	51%	362	
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1										1,08	0,33	51%	362	
	08:00	1,55	1,12	0,43	1	1										1,08	0,43	51%	362	
	09:00	1,62	1,12	0,50	1	1										1,08	0,50	51%	362	
	10:00	1,66	1,12	0,54	1	1										1,08	0,54	51%	362	
	11:00	1,68	1,12	0,56	1	1										1,08	0,56	51%	362	
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1										1,08	0,57	51%	362	
	13:00	1,68	1,12	0,56	1	1										1,08	0,56	51%	362	
	14:00	1,68	1,12	0,55	1	1										1,08	0,55	51%	362	
	15:00	1,71	1,15	0,56	1	1										1,05	0,59	52%	370	
	16:00	1,77	1,31	0,46	1	1										0,89	0,62	59%	416	
	17:00	1,87	1,40	0,47	1	1										0,80	0,65	64%	442	
	18:00	1,90	1,45	0,46	1	1										0,75	0,67	66%	455	
	19:00	1,93	1,45	0,49	1	1										0,75	0,68	66%	455	
	20:00	1,91	1,39	0,52	1	1										0,81	0,67	63%	439	
	21:00	1,87	1,34	0,53	1	1										0,86	0,65	61%	425	
	22:00	1,78	1,26	0,52	1	1										0,94	0,62	57%	402	
	23:00	1,68	1,13	0,56	1	1										1,07	0,56	51%	364	
		38,65 MWh													ΑΩΛ: 9,28		9.196 €			

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	01:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	02:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	03:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	04:00	1,21	1,12	0,09	1	1									
	05:00	1,23	1,12	0,11	1	1									
	06:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	08:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	09:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	10:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	11:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	12:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	13:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	14:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	15:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	16:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	17:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	18:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	19:00	1,95	1,26	0,68	1	1									
	20:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	21:00	1,85	1,28	0,57	1	1									
	22:00	1,78	1,37	0,42	1	1									
	23:00	1,68	1,32	0,36	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	01:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	02:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	03:00	1,23	1,12	0,11	1	1									
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	05:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	06:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	07:00	1,43	1,22	0,22	1	1									
	08:00	1,51	1,31	0,20	1	1									
	09:00	1,56	1,38	0,18	1	1									
	10:00	1,59	1,44	0,15	1	1									
	11:00	1,63	1,57	0,06	1	1									
	12:00	1,64	1,62	0,02	1	1									
	13:00	1,65	1,64	0,01	1	1									
	14:00	1,68	1,66	0,01	1	1									
	15:00	1,70	1,69	0,01	1	1									
	16:00	1,78	1,76	0,02	1	1									
	17:00	1,90	1,89	0,01	1	1		1							
	18:00	2,00	1,99	0,01	1	1		1							
	19:00	2,00	2,00	0,00	1	1		1							
	20:00	1,98	1,98	0,00	1	1		1							
	21:00	1,90	1,90	0,00	1	1		1							
	22:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	23:00	1,62	1,62	0,00	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,51	0,00	1	1									
	01:00	1,41	1,40	0,01	1	1									
	02:00	1,33	1,32	0,01	1	1									
	03:00	1,29	1,27	0,03	1	1									
	04:00	1,29	1,23	0,06	1	1									
	05:00	1,30	1,23	0,07	1	1									
	06:00	1,38	1,32	0,06	1	1									
	07:00	1,48	1,44	0,03	1	1									
	08:00	1,53	1,50	0,02	1	1									
	09:00	1,55	1,50	0,05	1	1									
	10:00	1,63	1,57	0,06	1	1									
	11:00	1,64	1,58	0,06	1	1									
	12:00	1,65	1,59	0,06	1	1									
	13:00	1,72	1,66	0,06	1	1									
	14:00	1,72	1,64	0,09	1	1									
	15:00	1,71	1,56	0,14	1	1									
	16:00	1,82	1,66	0,15	1	1									
	17:00	1,98	1,80	0,17	1	1		1							
	18:00	2,03	1,83	0,20	1	1		1							
	19:00	2,03	1,74	0,29	1	1		1							
	20:00	2,06	1,79	0,28	1	1		1							
	21:00	1,98	1,69	0,29	1	1									
	22:00	1,86	1,55	0,31	1	1									
	23:00	1,69	1,35	0,35	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,55	1,26	0,28	1	1									
	01:00	1,44	1,13	0,31	1	1									
	02:00	1,37	1,12	0,24	1	1									
	03:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	04:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	05:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	06:00	1,42	1,13	0,29	1	1									
	07:00	1,51	1,20	0,31	1	1									
	08:00	1,54	1,24	0,31	1	1									
	09:00	1,59	1,30	0,29	1	1									
	10:00	1,61	1,35	0,27	1	1									
	11:00	1,65	1,40	0,25	1	1									
	12:00	1,68	1,46	0,22	1	1									
	13:00	1,71	1,50	0,21	1	1									
	14:00	1,74	1,48	0,25	1	1									
	15:00	1,75	1,43	0,32	1	1									
	16:00	1,85	1,42	0,43	1	1									
	17:00	2,02	1,49	0,53	1	1									
	18:00	2,10	1,54	0,56	1	1									
	19:00	2,13	1,46	0,67	1	1									
	20:00	2,08	1,38	0,70	1	1									
	21:00	1,97	1,32	0,65	1	1									
	22:00	1,87	1,28	0,59	1	1									
	23:00	1,68	1,13	0,55	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	01:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	02:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	03:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	04:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	05:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	06:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	07:00	1,46	1,14	0,32	1	1									
	08:00	1,50	1,27	0,22	1	1									
	09:00	1,51	1,34	0,18	1	1									
	10:00	1,54	1,44	0,10	1	1									
	11:00	1,56	1,50	0,06	1	1									
	12:00	1,59	1,55	0,03	1	1									
	13:00	1,61	1,59	0,02	1	1									
	14:00	1,63	1,62	0,01	1	1									
	15:00	1,68	1,68	0,00	1	1									
	16:00	1,78	1,78	0,00	1	1									
	17:00	1,95	1,95	0,00	1	1		1							
	18:00	2,03	2,03	0,00	1	1		1							
	19:00	2,08	2,08	0,00	1	1		1							
	20:00	2,07	2,03	0,04	1	1		1							
	21:00	1,94	1,82	0,11	1	1		1							
	22:00	1,81	1,52	0,29	1	1									
	23:00	1,61	1,26	0,35	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	02:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	03:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	04:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	05:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	06:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	07:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	08:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	09:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	10:00	1,66	1,12	0,53	1	1									
	11:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	12:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	13:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	14:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	15:00	1,70	1,21	0,49	1	1									
	16:00	1,78	1,39	0,39	1	1									
	17:00	1,88	1,40	0,48	1	1									
	18:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	19:00	1,96	1,27	0,68	1	1									
	20:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	21:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	22:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	23:00	1,55	1,12	0,43	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	01:00	1,37	1,27	0,10	1	1									
	02:00	1,30	1,28	0,01	1	1									
	03:00	1,26	1,26	0,00	1	1									
	04:00	1,25	1,25	0,00	1	1									
	05:00	1,29	1,29	0,00	1	1									
	06:00	1,36	1,34	0,02	1	1									
	07:00	1,45	1,29	0,16	1	1									
	08:00	1,56	1,31	0,25	1	1									
	09:00	1,67	1,38	0,29	1	1									
	10:00	1,75	1,31	0,45	1	1									
	11:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	12:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	13:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	14:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	15:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	16:00	1,90	1,23	0,66	1	1									
	17:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	18:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	19:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	20:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	21:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	22:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	23:00	1,62	1,12	0,50	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	01:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	02:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	03:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	04:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	05:00	1,42	1,12	0,29	1	1									
	06:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	07:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	08:00	1,61	1,16	0,45	1	1									
	09:00	1,64	1,17	0,47	1	1									
	10:00	1,70	1,33	0,37	1	1									
	11:00	1,76	1,49	0,27	1	1									
	12:00	1,79	1,54	0,25	1	1									
	13:00	1,82	1,62	0,20	1	1									
	14:00	1,85	1,68	0,16	1	1									
	15:00	1,87	1,70	0,16	1	1									
	16:00	1,94	1,82	0,13	1	1		1							
	17:00	2,08	1,96	0,11	1	1		1							
	18:00	2,18	2,10	0,08	1	1		1							
	19:00	2,20	2,15	0,05	1	1		1							
	20:00	2,16	2,10	0,06	1	1		1							
	21:00	2,03	1,99	0,05	1	1		1							
	22:00	1,91	1,88	0,03	1	1		1							
	23:00	1,73	1,67	0,07	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,46	0,04	1	1									
	01:00	1,41	1,38	0,04	1	1									
	02:00	1,34	1,32	0,03	1	1									
	03:00	1,31	1,28	0,03	1	1									
	04:00	1,31	1,29	0,02	1	1									
	05:00	1,34	1,32	0,02	1	1									
	06:00	1,45	1,42	0,03	1	1									
	07:00	1,56	1,52	0,04	1	1									
	08:00	1,60	1,56	0,05	1	1									
	09:00	1,61	1,56	0,06	1	1									
	10:00	1,64	1,56	0,08	1	1									
	11:00	1,65	1,60	0,05	1	1									
	12:00	1,67	1,64	0,03	1	1									
	13:00	1,70	1,67	0,03	1	1									
	14:00	1,71	1,68	0,03	1	1									
	15:00	1,74	1,70	0,04	1	1									
	16:00	1,83	1,71	0,12	1	1									
	17:00	2,04	1,88	0,16	1	1		1							
	18:00	2,13	1,98	0,14	1	1		1							
	19:00	2,16	1,96	0,19	1	1		1							
	20:00	2,17	2,00	0,17	1	1		1							
	21:00	2,03	1,91	0,11	1	1		1							
	22:00	1,89	1,77	0,13	1	1									
	23:00	1,71	1,59	0,12	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,60	1,50	0,10	1	1									
	01:00	1,50	1,37	0,13	1	1									
	02:00	1,43	1,27	0,16	1	1									
	03:00	1,40	1,26	0,14	1	1									
	04:00	1,39	1,32	0,07	1	1									
	05:00	1,40	1,33	0,07	1	1									
	06:00	1,47	1,37	0,10	1	1									
	07:00	1,58	1,46	0,12	1	1									
	08:00	1,64	1,52	0,11	1	1									
	09:00	1,67	1,57	0,10	1	1									
	10:00	1,70	1,60	0,10	1	1									
	11:00	1,69	1,61	0,07	1	1									
	12:00	1,70	1,65	0,05	1	1									
	13:00	1,70	1,67	0,04	1	1									
	14:00	1,69	1,66	0,03	1	1									
	15:00	1,74	1,72	0,02	1	1									
	16:00	1,87	1,86	0,00	1	1									
	17:00	2,07	2,07	0,00	1	1		1							
	18:00	2,18	2,18	0,00	1	1		1							
	19:00	2,21	2,21	0,00	1	1		1							
	20:00	2,23	2,23	0,00	1	1		1							
	21:00	2,18	2,15	0,03	1	1		1							
	22:00	2,03	1,95	0,08	1	1		1							
	23:00	1,81	1,66	0,15	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,34	0,16	1	1									
	01:00	1,40	1,21	0,19	1	1									
	02:00	1,33	1,15	0,18	1	1									
	03:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	04:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	05:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	06:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	07:00	1,46	1,20	0,26	1	1									
	08:00	1,51	1,27	0,24	1	1									
	09:00	1,54	1,20	0,35	1	1									
	10:00	1,55	1,13	0,42	1	1									
	11:00	1,56	1,20	0,36	1	1									
	12:00	1,57	1,19	0,37	1	1									
	13:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	14:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	15:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	16:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	17:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	18:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	19:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	20:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	21:00	1,95	1,26	0,68	1	1									
	22:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	23:00	1,67	1,12	0,55	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,39	1	1									
	01:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	02:00	1,34	1,12	0,21	1	1									
	03:00	1,29	1,12	0,17	1	1									
	04:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	05:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	06:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	07:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	08:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	09:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	10:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	11:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	12:00	1,65	1,12	0,52	1	1									
	13:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	14:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	15:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	16:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	17:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	18:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	19:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	20:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	21:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	22:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	23:00	1,60	1,12	0,48	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	01:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	02:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	03:00	1,22	1,12	0,09	1	1									
	04:00	1,19	1,12	0,07	1	1									
	05:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	06:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	07:00	1,40	1,28	0,12	1	1									
	08:00	1,44	1,39	0,06	1	1									
	09:00	1,48	1,46	0,02	1	1									
	10:00	1,51	1,51	0,01	1	1									
	11:00	1,59	1,59	0,00	1	1									
	12:00	1,68	1,68	0,00	1	1									
	13:00	1,70	1,70	0,00	1	1									
	14:00	1,71	1,71	0,00	1	1									
	15:00	1,68	1,68	0,00	1	1									
	16:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	17:00	1,91	1,91	0,00	1	1		1							
	18:00	2,00	2,00	0,00	1	1		1							
	19:00	2,02	2,02	0,00	1	1		1							
	20:00	1,98	1,98	0,00	1	1		1							
	21:00	1,90	1,90	0,00	1	1		1							
	22:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	23:00	1,61	1,60	0,01	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,44	1,41	0,03	1	1									
	01:00	1,35	1,32	0,04	1	1									
	02:00	1,30	1,25	0,04	1	1									
	03:00	1,27	1,23	0,05	1	1									
	04:00	1,28	1,23	0,05	1	1									
	05:00	1,33	1,27	0,06	1	1									
	06:00	1,42	1,35	0,07	1	1									
	07:00	1,54	1,45	0,08	1	1									
	08:00	1,64	1,53	0,11	1	1									
	09:00	1,64	1,45	0,19	1	1									
	10:00	1,64	1,36	0,28	1	1									
	11:00	1,63	1,13	0,50	1	1									
	12:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	13:00	1,67	1,12	0,54	1	1									
	14:00	1,68	1,12	0,55	1	1									
	15:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	16:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	17:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	18:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	19:00	2,04	1,33	0,72	1	1									
	20:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	21:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	22:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	23:00	1,71	1,12	0,59	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	01:00	1,41	1,12	0,28	1	1									
	02:00	1,33	1,12	0,20	1	1									
	03:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	04:00	1,20	1,12	0,08	1	1									
	05:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	06:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	07:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	08:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	09:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	10:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	11:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	12:00	1,57	1,12	0,44	1	1									
	13:00	1,61	1,19	0,42	1	1									
	14:00	1,64	1,16	0,48	1	1									
	15:00	1,70	1,54	0,16	1	1									
	16:00	1,80	1,57	0,23	1	1									
	17:00	1,97	1,75	0,22	1	1									
	18:00	2,03	1,97	0,07	1	1		1							
	19:00	2,01	1,80	0,21	1	1		1							
	20:00	1,95	1,56	0,39	1	1									
	21:00	1,86	1,34	0,52	1	1									
	22:00	1,76	1,69	0,07	1	1									
	23:00	1,60	1,58	0,02	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,57	1,18	0,39	1	1									
	01:00	1,46	1,24	0,22	1	1									
	02:00	1,38	1,28	0,11	1	1									
	03:00	1,33	1,27	0,06	1	1									
	04:00	1,31	1,29	0,02	1	1									
	05:00	1,29	1,28	0,01	1	1									
	06:00	1,34	1,32	0,01	1	1									
	07:00	1,42	1,41	0,01	1	1									
	08:00	1,50	1,48	0,02	1	1									
	09:00	1,57	1,56	0,01	1	1									
	10:00	1,55	1,49	0,07	1	1									
	11:00	1,55	1,49	0,06	1	1									
	12:00	1,44	1,44	0,00	1	1									
	13:00	1,46	1,45	0,01	1	1									
	14:00	1,44	1,43	0,01	1	1									
	15:00	1,48	1,47	0,01	1	1									
	16:00	1,61	1,56	0,05	1	1									
	17:00	1,86	1,74	0,11	1	1									
	18:00	1,90	1,69	0,20	1	1									
	19:00	1,87	1,53	0,34	1	1									
	20:00	1,88	1,49	0,38	1	1									
	21:00	1,78	1,41	0,37	1	1									
	22:00	1,66	1,19	0,47	1	1									
	23:00	1,54	1,12	0,42	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,61	1,12	0,48	1	1									
	01:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	02:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	03:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	04:00	1,31	1,12	0,18	1	1									
	05:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	07:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	08:00	1,56	1,12	0,43	1	1									
	09:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	10:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	11:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	12:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	13:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	14:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	15:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	16:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	17:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	18:00	1,96	1,27	0,69	1	1									
	19:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	20:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	21:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	22:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	23:00	1,58	1,12	0,46	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	01:00	1,40	1,12	0,27	1	1									
	02:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	03:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	04:00	1,27	1,12	0,15	1	1									
	05:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	07:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	08:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	09:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	10:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	11:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	12:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	13:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	14:00	1,84	1,20	0,65	1	1									
	15:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	16:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	17:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	18:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	19:00	2,04	1,32	0,71	1	1									
	20:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	21:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	22:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	23:00	1,62	1,12	0,50	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	01:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	02:00	1,26	1,12	0,13	1	1									
	03:00	1,22	1,12	0,10	1	1									
	04:00	1,21	1,12	0,09	1	1									
	05:00	1,24	1,12	0,12	1	1									
	06:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	07:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	08:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	09:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	10:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	11:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	12:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	13:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	14:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	15:00	1,98	1,28	0,69	1	1									
	16:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	17:00	2,13	1,68	0,45	1	1		1							
	18:00	2,16	1,68	0,48	1	1		1							
	19:00	2,13	1,68	0,45	1	1		1							
	20:00	2,04	1,33	0,72	1	1									
	21:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	22:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	23:00	1,55	1,12	0,43	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	01:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	02:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	03:00	1,26	1,12	0,14	1	1									
	04:00	1,25	1,12	0,13	1	1									
	05:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	06:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	07:00	1,45	1,12	0,32	1	1									
	08:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	09:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	10:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	11:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	12:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	13:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	14:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	15:00	1,96	1,28	0,69	1	1									
	16:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	17:00	2,10	1,68	0,42	1	1		1							
	18:00	2,12	1,68	0,44	1	1		1							
	19:00	2,10	1,68	0,42	1	1		1							
	20:00	2,02	1,31	0,71	1	1									
	21:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	22:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	23:00	1,56	1,12	0,43	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	02:00	1,36	1,12	0,23	1	1									
	03:00	1,32	1,12	0,20	1	1									
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	05:00	1,37	1,12	0,25	1	1									
	06:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	07:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	08:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	09:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	10:00	1,76	1,14	0,62	1	1									
	11:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	12:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	13:00	1,81	1,19	0,63	1	1									
	14:00	1,84	1,24	0,60	1	1									
	15:00	1,91	1,30	0,61	1	1									
	16:00	2,00	1,47	0,52	1	1									
	17:00	2,14	1,70	0,43	1	1		1							
	18:00	2,16	1,80	0,37	1	1		1							
	19:00	2,14	1,85	0,29	1	1		1							
	20:00	2,10	1,89	0,21	1	1		1							
	21:00	1,99	1,83	0,15	1	1		1							
	22:00	1,83	1,71	0,12	1	1									
	23:00	1,66	1,55	0,11	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	02:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	03:00	1,31	1,12	0,19	1	1									
	04:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	05:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	06:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	08:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	09:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	10:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	11:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	12:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	13:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	14:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	15:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	16:00	1,88	1,68	0,20	1	1		1							
	17:00	2,00	1,83	0,17	1	1		1							
	18:00	2,08	1,91	0,17	1	1		1							
	19:00	2,07	1,91	0,16	1	1		1							
	20:00	2,00	1,89	0,12	1	1		1							
	21:00	1,88	1,77	0,11	1	1		1							
	22:00	1,74	1,64	0,10	1	1									
	23:00	1,60	1,52	0,09	1	1									

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης