

[illegible]

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

[illegible]

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Παρασκευή 5/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή	00:00	22,99	19,38	3,41	0,20				1		1												1	
	01:00	21,05	18,40	2,46	0,20				1		1												1	
	02:00	20,71	19,25	1,27	0,20				1		1												1	
	03:00	20,27	19,35	0,72	0,20				1		1												1	
	04:00	20,36	19,81	0,35	0,20				1		1												1	
	05:00	21,04	20,29	0,55	0,20				1		1												1	
	06:00	22,85	22,30	0,34	0,20					1	1												1	
	07:00	24,82	24,55	0,07	0,20					1	1												1	
	08:00	25,61	25,39	0,03	0,20					1	1													1
	09:00	25,97	25,77	0,00	0,20					1	1													1
	10:00	26,22	26,02	0,00	0,20					1	1													1
	11:00	26,25	26,05	0,00	0,20					1	1													1
	12:00	26,79	26,59	0,00	0,20					1	1													1
	13:00	27,50	27,30	0,00	0,20					1	1													1
	14:00	28,16	27,96	0,00	0,20					1	1													1
	15:00	29,26	29,05	0,01	0,20					1	1													1
	16:00	31,65	31,45	0,00	0,20	1				1	1													1
	17:00	34,99	34,79	0,00	0,20	1				1	1													1
	18:00	35,77	35,57	0,00	0,20	1				1	1													1
	19:00	35,25	35,05	0,00	0,20	1				1	1													1
	20:00	34,36	34,16	0,00	0,20	1				1	1													1
	21:00	32,69	32,49	0,00	0,20	1				1	1													1
	22:00	30,04	29,83	0,01	0,20					1	1													1
23:00	27,37	27,10	0,07	0,20					1	1													1	
Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.																								
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																								
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																								

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 7/1/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	23,77	15,05	8,32	0,40		1			1								1					
	01:00	21,47	14,22	6,85	0,40		1			1								1					
	02:00	21,07	14,22	6,44	0,40		1			1								1					
	03:00	20,25	14,22	5,63	0,40		1			1								1					
	04:00	19,82	14,22	5,19	0,40		1			1								1					
	05:00	20,20	14,22	5,57	0,40		1			1								1					
	06:00	21,35	14,22	6,73	0,40		1			1								1					
	07:00	21,85	14,22	7,23	0,40		1			1								1					
	08:00	21,98	14,22	7,36	0,40		1			1								1					
	09:00	22,10	14,22	7,48	0,40		1			1								1					
	10:00	22,21	14,22	7,59	0,40		1			1								1					
	11:00	22,39	14,22	7,77	0,40		1			1								1					
	12:00	22,77	14,40	7,97	0,40		1			1								1					
	13:00	25,07	15,89	8,77	0,40		1			1								1					
	14:00	26,53	16,84	9,28	0,40		1			1								1					
	15:00	27,19	17,27	9,52	0,40		1			1								1					
	16:00	29,36	18,69	10,28	0,40		1			1								1					1
	17:00	32,00	20,40	11,20	0,40		1			1								1					1
	18:00	32,78	20,91	11,47	0,40		1			1								1					1
	19:00	32,21	20,54	11,27	0,40		1			1								1					1
	20:00	30,93	19,71	10,83	0,40		1			1								1					1
	21:00	28,82	18,35	10,07	0,40		1			1								1					1
	22:00	26,34	16,72	9,22	0,40		1			1								1					
23:00	24,91	15,79	8,72	0,40		1			1								1						

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα 8/1/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,17	14,86	8,11	0,20		1			1								1					
	01:00	21,94	14,42	7,32	0,20		1			1								1					
	02:00	20,97	14,42	6,34	0,20		1			1								1					
	03:00	20,73	14,42	6,11	0,20		1			1								1					
	04:00	20,17	14,42	5,54	0,20		1			1								1					
	05:00	20,04	14,42	5,41	0,20		1			1								1					
	06:00	20,40	14,42	5,78	0,20		1			1								1					
	07:00	20,82	14,42	6,20	0,20		1			1								1					
	08:00	23,55	16,45	6,89	0,20		1			1								1					
	09:00	25,24	16,67	8,37	0,20		1			1								1					
	10:00	25,29	16,24	8,85	0,20		1			1								1					
	11:00	25,74	16,53	9,01	0,20		1			1								1					
	12:00	26,21	16,84	9,18	0,20		1			1								1					
	13:00	27,45	17,64	9,61	0,20					1	1							1					
	14:00	28,52	18,98	9,33	0,20					1	1							1					
	15:00	30,53	21,97	8,36	0,20					1	1							1					
	16:00	32,02	24,08	7,75	0,20					1	1							1					1
	17:00	33,89	26,54	7,16	0,20					1	1							1					1
	18:00	34,42	28,43	5,79	0,20					1	1							1					1
	19:00	33,73	28,81	4,72	0,20					1	1							1					1
	20:00	32,35	28,06	4,09	0,20					1	1							1					1
	21:00	30,27	26,42	3,66	0,20					1	1							1					1
	22:00	27,80	24,35	3,25	0,20					1	1							1					1
23:00	25,28	22,47	2,60	0,20					1	1							1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη 9/1/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	22,58	14,74	7,44	0,40		1				1							1					
	01:00	21,11	14,22	6,48	0,40		1				1							1					
	02:00	21,06	14,22	6,44	0,40		1				1							1					
	03:00	20,54	14,22	5,91	0,40		1				1							1					
	04:00	20,64	14,22	6,02	0,40		1				1							1					
	05:00	21,77	14,22	7,14	0,40		1				1							1					
	06:00	23,36	14,79	8,18	0,40		1				1							1					
	07:00	25,02	15,87	8,76	0,40		1				1							1					
	08:00	26,61	19,63	6,58	0,40		1				1							1				1	
	09:00	28,62	26,76	1,46	0,40		1				1							1				1	
	10:00	28,74	28,06	0,27	0,40		1				1							1				1	
	11:00	30,26	29,76	0,10	0,40		1			1	1							1				1	
	12:00	33,02	31,03	1,60	0,40		1			1	1							1				1	
	13:00	33,25	30,00	2,85	0,40		1			1	1							1				1	
	14:00	31,53	29,29	1,84	0,40		1			1	1							1				1	
	15:00	32,55	29,73	2,42	0,40		1			1	1							1				1	
	16:00	34,13	29,97	3,76	0,40		1			1	1							1				1	
	17:00	37,73	36,52	0,81	0,40		1			1	1							1				1	
	18:00	38,39	37,90	0,09	0,40		1			1	1							1				1	
	19:00	37,49	37,09	0,00	0,40		1			1	1							1				1	
	20:00	36,24	35,81	0,02	0,40		1			1	1							1				1	
	21:00	34,59	33,93	0,26	0,40		1			1	1							1				1	
	22:00	32,30	31,13	0,77	0,40		1			1	1							1				1	
23:00	29,19	26,72	2,07	0,40		1				1							1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη 11/1/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	25,99	16,50	9,10	0,40		1				1							1					
	01:00	24,36	15,43	8,53	0,40		1				1							1					
	02:00	24,02	15,21	8,41	0,40		1				1							1					
	03:00	23,67	14,99	8,28	0,40		1				1							1					
	04:00	23,69	15,00	8,29	0,40		1				1							1					
	05:00	24,74	15,68	8,66	0,40		1				1							1					
	06:00	27,05	17,18	9,47	0,40		1				1							1		1			
	07:00	29,27	19,62	9,25	0,40		1				1							1		1			
	08:00	29,48	20,89	8,19	0,40		1				1							1		1			
	09:00	30,38	21,54	8,44	0,40		1				1							1		1			
	10:00	31,40	21,41	9,59	0,40		1				1							1		1			
	11:00	32,82	21,94	10,48	0,40		1				1							1		1			
	12:00	33,08	22,30	10,38	0,40		1				1							1		1			
	13:00	33,58	24,92	8,27	0,40		1				1							1		1			
	14:00	34,45	25,63	8,42	0,40		1				1							1		1			
	15:00	36,00	26,68	8,92	0,40		1			1	1							1		1			
	16:00	38,01	28,74	8,87	0,40		1			1	1							1		1			
	17:00	41,71	32,29	9,02	0,40		1			1	1							1		1			
	18:00	43,05	33,60	9,06	0,40		1			1	1							1		1			
	19:00	42,91	33,92	8,59	0,40		1			1	1							1		1			
	20:00	42,14	33,70	8,04	0,40		1			1	1							1		1			
	21:00	39,88	32,03	7,45	0,40		1			1	1							1		1			
	22:00	36,56	29,22	6,94	0,40		1			1	1							1		1			
	23:00	32,66	25,81	6,46	0,40		1			1	1							1		1			

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή 14/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	23,75	15,04	8,31	0,40		1				1							1					
	01:00	21,97	14,22	7,35	0,40		1				1							1					
	02:00	21,69	14,22	7,07	0,40		1				1							1					
	03:00	21,28	14,22	6,66	0,40		1				1							1					
	04:00	21,29	14,22	6,67	0,40		1				1							1					
	05:00	22,03	14,22	7,41	0,40		1				1							1					
	06:00	23,89	15,53	8,36	0,00		1				1							1					
	07:00	26,56	17,90	8,66	0,00		1				1							1		1			
	08:00	26,09	18,42	7,67	0,00		1				1							1		1			
	09:00	26,04	19,72	6,32	0,00		1				1							1		1			
	10:00	26,48	21,20	5,27	0,00		1				1							1		1			
	11:00	27,52	23,44	4,08	0,00		1				1							1		1			
	12:00	28,34	24,65	3,49	0,20		1				1							1		1			
	13:00	29,63	25,95	3,47	0,20		1			1	1							1		1			
	14:00	29,87	25,70	3,97	0,20		1			1	1							1		1			
	15:00	33,60	31,60	1,80	0,20		1			1	1							1		1			
	16:00	37,11	35,58	1,34	0,20		1			1	1							1		1			
	17:00	41,64	40,62	0,81	0,20	1	1			1	1							1		1			
	18:00	43,30	42,44	0,66	0,20	1	1			1	1							1		1			
	19:00	43,71	43,07	0,44	0,20	1	1			1	1							1		1			
	20:00	42,56	42,01	0,35	0,20	1	1			1	1							1		1			
	21:00	39,85	39,36	0,30	0,20	1	1			1	1							1		1			
	22:00	36,34	36,03	0,12	0,20		1			1	1							1		1			
	23:00	32,77	32,53	0,03	0,20		1			1	1							1		1			

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα 15/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα	00:00	23,24	23,04	0,00	0,20		1				1							1		1			
	01:00	22,22	22,02	0,00	0,20		1				1							1		1			
	02:00	22,48	22,27	0,01	0,20		1				1							1		1			
	03:00	22,57	22,33	0,04	0,20		1				1							1		1			
	04:00	23,18	22,90	0,07	0,20		1				1							1		1			
	05:00	24,44	24,06	0,18	0,20		1				1							1		1			
	06:00	26,99	26,21	0,58	0,20	1	1				1							1		1			
	07:00	30,14	29,12	0,82	0,20	1	1				1							1		1			
	08:00	30,88	29,66	1,02	0,20	1	1				1							1		1			
	09:00	32,16	29,80	2,16	0,20	1	1				1							1		1			
	10:00	32,52	28,82	3,50	0,20	1	1				1							1		1			
	11:00	33,29	28,43	4,66	0,20	1	1				1							1		1			
	12:00	34,27	29,46	4,61	0,20	1	1				1							1		1			
	13:00	34,82	31,63	2,99	0,20	1	1				1							1		1			
	14:00	35,91	31,54	4,17	0,20	1	1				1							1		1			
	15:00	39,21	31,47	7,54	0,20	1	1				1							1		1			
	16:00	41,40	31,23	9,97	0,20	1	1				1							1		1			
	17:00	44,23	33,78	10,24	0,20		1			1	1							1		1			
	18:00	45,14	36,89	8,05	0,20		1			1	1							1		1			
	19:00	45,01	37,52	7,29	0,20		1			1	1							1		1			
	20:00	43,50	37,19	6,11	0,20		1			1	1							1		1			
	21:00	40,60	35,42	4,98	0,20		1			1	1							1		1			
	22:00	36,88	31,79	4,89	0,20		1			1	1							1		1			
23:00	33,32	28,86	4,26	0,20		1			1	1							1		1				

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τρίτη 16/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	28,86	18,76	10,10	0,00		1				1							1					
	01:00	26,53	17,24	9,29	0,00		1				1							1					
	02:00	25,90	16,84	9,07	0,00		1				1							1					
	03:00	25,20	16,38	8,82	0,00		1				1							1					
	04:00	24,96	16,23	8,74	0,00		1				1							1					
	05:00	25,83	16,79	9,04	0,00		1				1							1					
	06:00	28,55	18,16	9,99	0,40		1				1							1					
	07:00	31,25	19,91	10,94	0,40		1				1							1					
	08:00	33,45	21,35	11,71	0,40		1				1							1					
	09:00	35,51	22,68	12,43	0,40		1				1							1					1
	10:00	37,24	24,72	12,12	0,40		1				1							1					1
	11:00	37,67	26,12	11,14	0,40		1				1							1					1
	12:00	37,89	26,70	10,98	0,20		1				1							1					1
	13:00	38,47	27,69	10,58	0,20		1				1							1					1
	14:00	38,35	28,37	9,77	0,20		1				1							1					1
	15:00	39,64	30,52	8,92	0,20	1	1				1							1					1
	16:00	42,58	36,05	6,33	0,20	1	1		1		1							1					1
	17:00	46,01	41,45	4,36	0,20	1	1		1		1							1					1
	18:00	48,19	44,65	3,35	0,20	1	1		1		1							1					1
	19:00	47,96	44,25	3,52	0,20	1	1		1		1							1					1
	20:00	46,76	43,42	3,14	0,20	1	1		1		1							1					1
	21:00	44,59	41,45	2,94	0,20	1	1		1		1							1					1
	22:00	40,83	38,77	1,86	0,20	1	1		1		1							1					1
23:00	35,68	34,58	0,90	0,20	1	1				1							1					1	

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 17/1/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη	00:00	28,41	28,41	0,00	0,00		1				1							1					1
	01:00	26,10	26,10	0,00	0,00		1				1							1					1
	02:00	26,01	25,90	0,11	0,00		1				1							1					1
	03:00	25,39	25,09	0,30	0,00		1				1							1					1
	04:00	25,31	25,28	0,03	0,00		1				1							1					1
	05:00	26,31	26,31	0,00	0,00		1				1							1					1
	06:00	29,08	29,06	0,02	0,00		1				1							1					1
	07:00	33,94	33,89	0,05	0,00	1	1				1							1					1
	08:00	35,27	35,18	0,09	0,00	1	1				1							1					1
	09:00	36,01	35,77	0,24	0,00	1	1				1							1					1
	10:00	35,01	34,69	0,12	0,20	1	1				1							1					1
	11:00	35,03	34,61	0,21	0,20	1	1				1							1					1
	12:00	37,49	36,95	0,34	0,20	1	1		1		1							1					1
	13:00	38,47	37,80	0,47	0,20	1	1		1		1							1					1
	14:00	39,11	38,50	0,41	0,20	1	1		1		1							1					1
	15:00	42,24	42,06	0,17	0,00	1	1		1		1							1					1
	16:00	45,68	45,61	0,07	0,00	1	1		1		1							1			1		1
	17:00	48,42	48,38	0,04	0,00	1	1		1		1							1			1		1
	18:00	48,74	48,68	0,06	0,00	1	1		1		1							1			1		1
	19:00	48,26	48,15	0,11	0,00	1	1		1		1							1			1		1
	20:00	46,75	46,56	0,19	0,00	1	1		1		1							1			1		1
	21:00	43,71	43,51	0,20	0,00	1	1		1		1							1					1
	22:00	39,33	39,23	0,10	0,00	1	1		1		1							1					1
23:00	34,09	34,07	0,02	0,00	1	1				1							1					1	

Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Πέμπτη 18/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη	00:00	26,37	26,37	0,00	0,00	1	1		1									1					1
	01:00	24,52	24,46	0,06	0,00		1		1									1					1
	02:00	24,51	24,24	0,27	0,00		1		1									1					1
	03:00	24,05	23,54	0,51	0,00		1		1									1					1
	04:00	23,97	23,47	0,50	0,00		1		1									1					1
	05:00	24,99	24,21	0,78	0,00		1		1									1					1
	06:00	27,66	26,34	1,32	0,00	1	1		1									1					1
	07:00	32,48	30,65	1,83	0,00	1	1		1									1					1
	08:00	33,63	31,78	1,85	0,00	1	1		1									1					1
	09:00	35,34	33,74	1,61	0,00	1	1		1									1			1		1
	10:00	35,85	33,39	2,25	0,20	1	1		1									1			1		1
	11:00	36,03	32,73	3,09	0,20	1	1		1									1			1		1
	12:00	35,69	32,13	3,36	0,20	1	1		1									1			1		1
	13:00	35,91	31,80	3,91	0,20	1	1		1									1			1		1
	14:00	36,29	31,77	4,33	0,20	1	1		1									1			1		1
	15:00	37,84	33,53	4,31	0,00	1	1		1									1			1		1
	16:00	40,71	36,50	4,21	0,00	1	1		1									1			1	1	1
	17:00	43,74	39,62	4,12	0,00	1	1		1									1			1	1	1
	18:00	44,31	39,89	4,42	0,00	1	1		1									1			1	1	1
	19:00	43,93	39,03	4,90	0,00	1	1		1									1			1	1	1
	20:00	42,77	37,26	5,51	0,00	1	1		1									1			1	1	1
	21:00	40,39	34,27	5,91	0,20	1	1		1									1			1		1
	22:00	36,88	29,92	6,75	0,20	1	1		1									1					1
	23:00	32,43	24,55	7,68	0,20	1	1		1									1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή 19/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	25,84	16,60	9,05	0,20		1		1													1	
	01:00	23,87	15,32	8,36	0,20		1		1													1	
	02:00	23,47	15,06	8,22	0,20		1		1													1	
	03:00	22,80	14,83	7,78	0,20		1		1													1	
	04:00	22,51	14,83	7,48	0,20		1		1													1	
	05:00	23,42	15,02	8,20	0,20		1		1													1	
	06:00	25,81	17,25	8,36	0,20		1		1													1	
	07:00	29,38	22,93	6,26	0,20	1	1		1													1	
	08:00	30,93	26,73	4,01	0,20	1	1		1													1	
	09:00	29,38	25,96	3,22	0,20	1	1		1													1	
	10:00	28,11	24,50	3,41	0,20	1	1		1													1	
	11:00	28,87	25,46	3,20	0,20	1	1		1													1	
	12:00	29,71	26,55	2,96	0,20	1	1		1													1	
	13:00	30,42	27,23	2,99	0,20	1	1		1													1	
	14:00	31,32	28,48	2,64	0,20	1	1		1								1					1	
	15:00	32,89	30,49	2,20	0,20	1	1		1								1					1	
	16:00	35,40	33,63	1,58	0,20	1	1		1								1			1		1	
	17:00	39,28	38,19	0,90	0,20	1	1		1								1			1	1	1	
	18:00	41,08	39,95	0,93	0,20	1	1		1								1			1	1	1	
	19:00	40,90	40,16	0,54	0,20	1	1		1								1			1	1	1	
	20:00	40,18	39,64	0,35	0,20	1	1		1								1			1	1	1	
	21:00	38,13	37,64	0,28	0,20	1	1		1								1			1	1	1	
	22:00	35,17	34,47	0,50	0,20	1	1		1								1			1		1	
23:00	31,38	30,63	0,55	0,20	1	1		1								1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο 20/1/2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο	00:00	24,14	22,01	1,93	0,20		1	1										1					1
	01:00	22,53	20,55	1,78	0,20		1	1										1					1
	02:00	22,20	20,24	1,76	0,20		1	1										1					1
	03:00	21,40	19,62	1,58	0,20		1	1										1					1
	04:00	21,32	19,36	1,76	0,20		1	1										1					1
	05:00	22,19	19,72	2,27	0,20		1	1										1					1
	06:00	24,29	21,36	2,73	0,20		1	1										1					1
	07:00	28,05	24,71	3,13	0,20	1	1	1										1					1
	08:00	30,14	27,05	2,89	0,20	1	1	1										1					1
	09:00	31,95	28,82	2,94	0,20	1	1	1										1					1
	10:00	31,16	27,61	3,35	0,20	1	1	1										1					1
	11:00	30,69	26,11	4,38	0,20	1	1	1										1					1
	12:00	33,07	27,15	5,72	0,20	1	1	1										1					1
	13:00	32,14	25,76	6,18	0,20	1	1	1										1					1
	14:00	32,43	26,01	6,22	0,20	1	1	1										1					1
	15:00	33,75	27,46	6,09	0,20	1	1	1										1					1
	16:00	36,10	29,63	6,27	0,20	1	1	1	1									1					1
	17:00	38,99	30,86	7,93	0,20	1	1	1	1	1								1					1
	18:00	40,73	31,37	9,15	0,20	1	1	1	1	1								1					1
	19:00	40,39	29,88	10,31	0,20	1	1	1	1	1								1					1
	20:00	39,17	27,61	11,36	0,20	1	1	1	1	1								1					1
	21:00	37,22	25,38	11,64	0,20	1	1	1										1					1
	22:00	34,29	22,09	12,00	0,20	1	1	1										1					1
	23:00	30,58	19,67	10,70	0,20		1	1										1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

[illegible]

Τρία Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Καλύμνου, στο διάστημα 09:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή λειτουργίας στον ΑΣΠ για την πραγματοποίηση εργασιών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη 30/1/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη	00:00	28,48	18,11	9,97	0,40		1				1								1				
	01:00	26,52	16,84	9,28	0,40		1				1								1				
	02:00	26,66	16,93	9,33	0,40		1				1								1				
	03:00	26,41	16,76	9,24	0,40		1				1								1				
	04:00	26,57	16,87	9,30	0,40		1				1								1				
	05:00	28,02	17,81	9,81	0,40		1				1								1				
	06:00	31,55	20,11	11,04	0,40		1				1								1				
	07:00	33,58	21,42	11,75	0,40		1				1								1				
	08:00	36,86	23,56	12,90	0,40		1	1			1								1				
	09:00	37,38	23,90	13,08	0,40		1	1			1								1				
	10:00	36,17	23,11	12,66	0,40		1	1			1								1				
	11:00	35,71	22,81	12,50	0,40		1	1			1								1				
	12:00	35,41	22,62	12,39	0,40		1	1			1								1				
	13:00	35,80	22,87	12,53	0,40		1	1			1								1				
	14:00	36,10	23,06	12,63	0,40		1	1			1								1				
	15:00	37,58	24,03	13,15	0,40		1	1			1								1				
	16:00	39,35	25,18	13,77	0,40		1	1			1								1				
	17:00	44,19	29,14	14,64	0,40		1	1			1								1			1	
	18:00	47,51	32,31	14,80	0,40		1	1			1								1			1	
	19:00	48,30	33,48	14,42	0,40		1	1			1								1			1	
	20:00	47,43	32,42	14,60	0,40		1	1			1								1			1	
21:00	44,83	29,82	14,60	0,40		1	1			1								1			1		
22:00	40,84	26,15	14,29	0,40		1	1			1								1					
23:00	36,34	23,22	12,72	0,40		1	1			1								1					
Τρία Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.																							
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																				
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																				

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή 2/2/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή	00:00	30,05	23,49	6,16	0,40		1	1			1									1			
	01:00	27,56	20,54	6,63	0,40			1			1									1			
	02:00	27,47	20,88	6,19	0,40			1			1									1			
	03:00	26,99	20,69	5,90	0,40			1			1									1			
	04:00	27,01	21,69	4,92	0,40			1			1									1			
	05:00	28,24	23,30	4,54	0,40			1			1									1			
	06:00	31,18	26,06	4,72	0,40		1	1			1									1			
	07:00	34,73	29,36	4,97	0,40	1	1	1			1												
	08:00	34,61	29,65	4,56	0,40	1	1	1			1												
	09:00	34,26	29,82	4,04	0,40	1	1	1			1												
	10:00	33,39	28,98	4,01	0,40	1	1	1			1												
	11:00	32,87	27,91	4,56	0,40	1	1	1			1												
	12:00	32,36	26,16	5,80	0,40		1	1			1									1			
	13:00	32,39	24,83	7,16	0,40		1	1			1									1			
	14:00	33,24	24,11	8,73	0,40		1	1			1									1			
	15:00	35,34	24,82	10,12	0,40		1	1			1									1			
	16:00	38,72	27,42	10,90	0,40		1	1			1									1			1
	17:00	43,08	30,96	11,72	0,40		1	1			1									1			1
	18:00	46,61	32,79	13,42	0,40		1	1			1									1			1
	19:00	46,95	32,35	14,20	0,40		1	1			1									1			1
	20:00	46,33	31,52	14,41	0,40		1	1			1									1			1
	21:00	44,27	29,24	14,63	0,40		1	1			1									1			1
	22:00	40,85	26,15	14,30	0,40		1	1			1									1			1
	23:00	36,49	23,32	12,77	0,40		1	1			1									1			

Δύο Η/Ζ και μία μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη.
Κατόπιν ενημέρωσης του ΑΣΠ Καλύμνου θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή του ΑΣΠ στο διάστημα 07:00-12:00 για την πραγματοποίηση εργασιών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή 4/2/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή	00:00	23,99	15,59	8,40	0,00		1	1												1			
	01:00	22,30	14,50	7,81	0,00		1	1												1			
	02:00	22,09	14,36	7,73	0,00		1	1												1			
	03:00	21,60	14,04	7,56	0,00		1	1												1			
	04:00	21,78	14,44	7,34	0,00		1	1												1			
	05:00	22,88	16,20	6,68	0,00		1	1												1			
	06:00	24,85	18,64	6,21	0,00		1	1												1			
	07:00	27,91	21,60	6,31	0,00	1	1	1												1			
	08:00	27,10	22,09	5,02	0,00	1	1	1												1			
	09:00	27,07	23,11	3,76	0,20	1	1	1												1			
	10:00	26,84	23,62	3,01	0,20		1	1			1									1			
	11:00	27,06	24,50	2,36	0,20		1	1			1									1			
	12:00	27,19	24,95	2,04	0,20		1	1			1									1			
	13:00	27,66	25,04	2,41	0,20		1	1			1									1			
	14:00	28,41	25,53	2,69	0,20		1	1			1									1			
	15:00	30,70	30,35	0,16	0,20		1	1			1									1			1
	16:00	33,94	33,50	0,24	0,20		1	1			1									1			1
	17:00	38,29	38,14	0,15	0,00	1	1	1			1									1			1
	18:00	42,84	42,72	0,12	0,00	1	1	1			1									1			1
	19:00	43,64	43,50	0,14	0,00	1	1	1			1									1			1
	20:00	43,29	43,13	0,16	0,00	1	1	1			1									1			1
	21:00	41,76	41,59	0,17	0,00	1	1	1			1									1			1
	22:00	38,87	38,54	0,33	0,00	1	1	1			1									1			1
	23:00	35,28	35,10	0,18	0,00		1	1			1									1			1

Δύο H/Z και μία μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα 5/2/2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11,0	11,0	11,0	16	16	11	11,5	11,5	23,1	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα	00:00	24,05	23,78	0,26	0,00		1				1												1	
	01:00	23,05	22,76	0,29	0,00		1				1												1	
	02:00	23,42	23,10	0,32	0,00		1				1												1	
	03:00	23,61	23,30	0,31	0,00		1				1												1	
	04:00	24,36	24,09	0,27	0,00		1				1												1	
	05:00	25,96	25,71	0,25	0,00		1	1			1												1	
	06:00	28,62	28,47	0,15	0,00		1	1			1												1	
	07:00	32,61	32,48	0,13	0,00		1	1			1												1	
	08:00	33,32	33,22	0,09	0,00		1	1			1													1
	09:00	32,03	31,73	0,09	0,20		1	1			1													1
	10:00	31,14	30,87	0,06	0,20		1	1			1													1
	11:00	30,54	30,28	0,06	0,20		1	1			1													1
	12:00	30,50	30,22	0,08	0,20		1	1			1													1
	13:00	30,55	30,26	0,10	0,20		1	1			1													1
	14:00	31,12	30,80	0,12	0,20		1	1			1													1
	15:00	33,38	33,03	0,15	0,20		1	1			1													1
	16:00	36,59	36,11	0,28	0,20		1	1			1									1				1
	17:00	40,90	40,64	0,25	0,00	1	1	1			1									1				1
	18:00	46,02	45,86	0,16	0,00	1	1	1			1									1				1
	19:00	46,22	46,05	0,17	0,00	1	1	1			1									1				1
20:00	45,58	45,41	0,17	0,00	1	1	1			1									1				1	
21:00	43,52	43,38	0,13	0,00	1	1	1			1									1				1	
22:00	40,22	39,99	0,22	0,00	1	1	1			1									1				1	
23:00	36,31	35,97	0,34	0,00		1	1			1									1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024	00:00	26,31	25,09	1,22			1	1												1			1
	01:00	24,60	24,00	0,60			1	1												1			1
	02:00	24,66	24,47	0,19			1	1	1											1			1
	03:00	24,61	24,48	0,12			1	1												1			1
	04:00	24,87	24,79	0,08			1	1												1			1
	05:00	26,29	26,26	0,03			1	1	1											1			1
	06:00	29,44	29,42	0,01			1	1	1											1			1
	07:00	32,93	32,92	0,00			1	1	1											1			1
	08:00	31,76	31,67	0,09			1	1	1	1										1			1
	09:00	30,46	30,35	0,11			1	1	1	1										1			1
	10:00	29,68	29,49	0,18			1	1	1	1										1			1
	11:00	29,14	28,73	0,41			1	1	1	1										1			
	12:00	28,76	28,29	0,46			1	1	1	1										1			
	13:00	28,47	28,33	0,14			1	1	1	1										1			
	14:00	28,78	28,74	0,04			1	1	1	1										1			
	15:00	31,07	31,04	0,03			1	1	1	1										1			1
	16:00	34,90	34,86	0,03			1	1	1	1										1			1
	17:00	40,66	40,63	0,03		1	1	1	1	1										1			1
	18:00	44,97	44,94	0,03		1	1	1	1	1								1		1	1		1
	19:00	45,17	45,09	0,09		1	1	1	1	1								1		1	1		1
	20:00	44,43	44,07	0,36		1	1	1	1	1								1		1	1		1
	21:00	41,96	41,46	0,50		1	1	1	1	1										1			1
	22:00	38,19	37,34	0,85		1	1	1	1	1										1			1
	23:00	33,73	32,44	1,29			1	1	1	1										1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024																
Η ε ρ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	26,05	24,01	2,04	0,00		1	1												1			1
	01:00	24,29	21,66	2,63	0,00		1	1												1			1
	02:00	24,46	21,44	3,02	0,00		1	1												1			1
	03:00	24,10	21,10	3,00	0,00		1	1												1			1
	04:00	24,11	21,00	3,11	0,00		1	1												1			1
	05:00	25,13	21,85	3,27	0,00		1	1												1			1
	06:00	27,94	24,45	3,29	0,20		1	1				0,20								1			1
	07:00	33,35	30,07	3,09	0,20		1	1	1											1			1
	08:00	33,86	31,28	2,38	0,20		1	1	1											1			1
	09:00	33,52	30,98	2,35	0,20		1	1	1			0,20								1			1
	10:00	32,73	30,12	2,40	0,20		1	1	1											1			1
	11:00	32,68	29,70	2,79	0,20		1	1	1											1			1
	12:00	32,38	29,55	2,64	0,20		1	1	1			0,20								1			1
	13:00	32,40	29,84	2,36	0,20		1	1	1											1			1
	14:00	32,85	30,40	2,25	0,20		1	1	1											1			1
	15:00	34,05	31,59	2,26	0,20		1	1	1											1			1
	16:00	35,87	33,54	2,13	0,20		1	1	1			0,20								1			1
	17:00	39,24	36,73	2,31	0,20	1	1	1	1											1			1
	18:00	42,80	39,74	3,06	0,00	1	1	1	1											1			1
	19:00	43,13	39,57	3,56	0,00	1	1	1	1											1			1
	20:00	41,67	36,96	4,71	0,00	1	1	1	1											1			1
	21:00	40,41	36,86	3,55	0,00	1	1	1	1											1			1
	22:00	36,94	34,83	2,11	0,00		1	1	1											1			1
	23:00	32,66	31,10	1,56	0,00		1	1	1											1			1

Δύο φορητά Mitsubishi και ένα MTU βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9.000	11.000	11.000	11.000	16.000	16.000	11.000	11.500	11.500	33.000	1.500	1.100	1.800	1.800	5.880	5.880	5.880	8.250
Η έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	25.49	19.76	5.73			1				1									1				
	01:00	23.62	18.60	5.02			1				1									1				
	02:00	23.43	19.11	4.32			1				1									1				
	03:00	23.19	18.83	4.36			1				1									1				
	04:00	23.04	18.63	4.41			1				1									1				
	05:00	24.16	19.54	4.62			1				1									1				
	06:00	26.51	21.43	5.08			1				1									1				
	07:00	30.96	25.53	5.43			1	1			1									1				
	08:00	31.51	28.43	3.08			1	1			1									1				
	09:00	32.01	30.32	1.69			1	1			1									1				
	10:00	31.33	29.36	1.97			1	1			1									1				
	11:00	30.41	27.11	3.30			1	1			1									1				
	12:00	29.91	26.24	3.67			1	1			1									1				
	13:00	30.23	27.02	3.21			1	1			1									1				
	14:00	30.41	27.86	2.55			1	1			1									1				
	15:00	31.40	29.48	1.92			1	1			1									1				
	16:00	33.52	31.78	1.74			1	1			1									1				
	17:00	36.91	35.56	1.35		1	1	1			1									1				
	18:00	40.63	39.27	1.36		1	1	1			1									1				
	19:00	41.12	40.22	0.89		1	1	1			1							1		1				
	20:00	40.32	39.94	0.39		1	1	1			1							1		1				
	21:00	38.37	38.07	0.30		1	1	1			1									1				
	22:00	35.47	34.32	1.15		1	1	1			1									1				
	23:00	31.52	28.43	3.09			1	1			1									1				

Τρία H/Z και μια μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024	00:00	24,62	23,62	1,00	0,00		1				1									1			
	01:00	23,03	21,98	1,05	0,00		1				1									1			
	02:00	23,10	21,13	1,98	0,00		1				1									1			
	03:00	22,80	20,76	2,03	0,00		1				1									1			
	04:00	22,76	21,04	1,72	0,00		1				1									1			
	05:00	23,74	21,14	2,60	0,00		1				1									1			
	06:00	26,11	22,05	3,85	0,20		1				1									1			
	07:00	30,23	27,21	2,82	0,20		1	1			1									1			
	08:00	31,05	28,33	2,51	0,20		1	1	1		1									1			
	09:00	31,60	29,15	2,25	0,20		1	1			1									1			
	10:00	31,46	29,80	1,46	0,20		1	1			1									1			
	11:00	31,88	30,66	1,02	0,20		1	1	1		1									1			
	12:00	32,10	31,38	0,52	0,20		1	1			1									1			
	13:00	31,17	30,66	0,31	0,20		1	1	1		1									1			
	14:00	30,37	29,89	0,29	0,20		1	1	1		1									1			
	15:00	31,91	31,62	0,10	0,20		1	1	1		1									1			
	16:00	33,88	33,60	0,08	0,20	1	1	1	1		1									1			
	17:00	37,16	36,85	0,10	0,20	1	1	1	1		1									1			
	18:00	40,81	40,73	0,08	0,00	1	1	1	1		1							1		1			
	19:00	41,00	40,94	0,06	0,00	1	1	1	1		1							1		1			
	20:00	40,37	40,32	0,05	0,00	1	1	1	1		1							1		1			
	21:00	38,58	38,53	0,05	0,00	1	1	1	1		1									1			
	22:00	35,87	35,81	0,06	0,00	1	1	1	1		1									1			
	23:00	32,34	31,98	0,36	0,00		1	1	1		1									1			

Τρία Η/Ζ και μια μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024																
Η ε ρ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024	00:00	23,47	21,80	1,67	0,00		1				1								1				
	01:00	21,85	20,17	1,67	0,00		1				1								1				
	02:00	22,13	20,35	1,78	0,00		1				1								1				
	03:00	21,93	20,15	1,78	0,00		1				1								1				
	04:00	22,15	20,27	1,88	0,00		1				1								1				
	05:00	23,23	21,13	2,11	0,00		1				1								1				
	06:00	25,33	22,79	2,55	0,00		1				1								1				
	07:00	28,32	25,91	2,42	0,00		1	1			1								1				
	08:00	29,08	26,64	2,24	0,20		1	1			1								1				
	09:00	29,40	26,84	2,36	0,20		1	1			1								1				
	10:00	29,86	27,25	2,41	0,20		1	1			1								1				
	11:00	28,96	26,12	2,64	0,20		1	1			1								1				
	12:00	29,13	26,06	2,87	0,20		1	1			1								1				
	13:00	29,65	24,64	4,81	0,20		1	1			1								1				
	14:00	29,71	22,40	7,11	0,20		1	1			1								1				
	15:00	31,06	22,28	8,59	0,20		1	1			1								1				
	16:00	32,60	22,94	9,45	0,20		1	1			1								1				
	17:00	35,70	25,93	9,57	0,20		1	1			1								1				
	18:00	39,10	28,06	10,65	0,40		1	1			1								1				
	19:00	39,02	27,84	10,78	0,40		1	1			1								1				
	20:00	38,26	26,70	11,16	0,40		1	1			1								1				
	21:00	36,36	23,70	12,26	0,40		1				1								1				
	22:00	33,56	21,41	11,74	0,40		1				1								1				
	23:00	30,16	19,20	10,55	0,40		1				1								1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024	00:00	20,25	13,40	6,45	0,40		1	1												1			
	01:00	18,77	13,40	4,96	0,40		1	1												1			
	02:00	18,89	13,40	5,09	0,40		1	1												1			
	03:00	18,64	13,40	4,84	0,40		1	1												1			
	04:00	18,81	13,40	5,01	0,40		1	1												1			
	05:00	19,78	13,40	5,97	0,40		1	1												1			
	06:00	21,62	13,65	7,57	0,40		1	1												1			
	07:00	24,04	15,23	8,42	0,40		1	1												1			
	08:00	24,79	15,71	8,67	0,40		1	1												1			
	09:00	25,24	16,01	8,84	0,40		1	1												1			
	10:00	25,41	16,11	8,89	0,40		1	1												1			
	11:00	25,55	16,21	8,94	0,40		1	1												1			
	12:00	26,23	16,65	9,18	0,40		1	1												1			
	13:00	25,91	16,44	9,07	0,40		1	1												1			
	14:00	26,45	16,79	9,26	0,40		1	1												1			
	15:00	26,75	16,99	9,36	0,40		1	1												1			
	16:00	28,96	18,42	10,14	0,40		1	1												1			
	17:00	31,81	20,28	11,13	0,40		1				1									1			
	18:00	35,33	22,56	12,37	0,40		1				1									1			
	19:00	35,60	22,74	12,46	0,40		1				1									1			
	20:00	35,06	22,39	12,27	0,40		1				1									1			
	21:00	33,43	21,33	11,70	0,40		1				1									1			
	22:00	30,69	19,55	10,74	0,40		1				1									1			
	23:00	27,16	17,25	9,50	0,40		1				1									1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024	00:00	20,25	13,40	6,45	0,40		1	1												1			
	01:00	18,77	13,40	4,96	0,40		1	1												1			
	02:00	18,89	13,40	5,09	0,40		1	1												1			
	03:00	18,64	13,40	4,84	0,40		1	1												1			
	04:00	18,81	13,40	5,01	0,40		1	1												1			
	05:00	19,78	13,40	5,97	0,40		1	1												1			
	06:00	21,62	13,65	7,57	0,40		1	1												1			
	07:00	24,04	15,23	8,42	0,40		1	1												1			
	08:00	24,79	15,71	8,67	0,40		1	1												1			
	09:00	25,24	16,01	8,84	0,40		1	1												1			
	10:00	25,41	16,11	8,89	0,40		1	1												1			
	11:00	25,55	16,21	8,94	0,40		1	1												1			
	12:00	26,23	16,65	9,18	0,40		1	1												1			
	13:00	25,91	16,44	9,07	0,40		1	1												1			
	14:00	26,45	16,79	9,26	0,40		1	1												1			
	15:00	26,75	16,99	9,36	0,40		1	1												1			
	16:00	28,96	18,42	10,14	0,40		1	1												1			
	17:00	31,81	20,28	11,13	0,40		1				1									1			
	18:00	35,33	22,56	12,37	0,40		1				1									1			
	19:00	35,60	22,74	12,46	0,40		1				1									1			
	20:00	35,06	22,39	12,27	0,40		1				1									1			
	21:00	33,43	21,33	11,70	0,40		1				1									1			
	22:00	30,69	19,55	10,74	0,40		1				1									1			
	23:00	27,16	17,25	9,50	0,40		1				1									1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοστ.κ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	23,76	21,16	2,40	0,20			1			1									1			
	01:00	23,14	21,39	1,55	0,20			1			1									1			
	02:00	22,20	20,36	1,64	0,20			1			1									1			
	03:00	22,09	20,17	1,72	0,20			1			1									1			
	04:00	21,98	19,60	2,18	0,20			1			1									1			
	05:00	20,60	18,93	1,47	0,20			1			1									1			
	06:00	22,86	21,85	0,80	0,20		1	1			1									1			
	07:00	25,71	25,26	0,25	0,20		1	1			1									1			
	08:00	27,99	27,72	0,07	0,20		1	1			1									1			
	09:00	30,46	30,20	0,06	0,20		1	1			1									1			
	10:00	31,80	31,41	0,19	0,20		1	1			1									1			
	11:00	32,40	31,99	0,22	0,20		1	1			1									1			
	12:00	33,46	33,10	0,16	0,20		1	1			1									1			
	13:00	33,33	32,93	0,20	0,20		1	1			1									1			
	14:00	33,87	33,46	0,21	0,20		1	1			1									1			
	15:00	33,13	32,40	0,53	0,20		1	1			1									1			
	16:00	34,43	33,39	0,83	0,20		1	1			1									1			
	17:00	36,68	35,50	0,97	0,20	1	1	1			1									1			
	18:00	38,53	37,34	0,99	0,20	1	1	1			1									1			
	19:00	40,13	38,68	1,25	0,20	1	1	1			1									1			
	20:00	39,44	37,68	1,56	0,20	1	1	1			1									1			
	21:00	37,96	36,43	1,33	0,20	1	1	1			1									1			
	22:00	35,31	33,90	1,22	0,20		1	1			1									1			
	23:00	31,71	30,38	1,12	0,20		1	1			1									1			

Δύο H/Z και μια μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024	00:00	19,92	16,20	3,51	0,20		1	1											1				
	01:00	18,77	15,06	3,51	0,20		1	1											1				
	02:00	19,10	14,17	4,73	0,20		1	1	1										1				
	03:00	19,97	13,63	6,14	0,20		1	1											1				
	04:00	21,02	14,53	6,28	0,20		1	1											1				
	05:00	22,44	14,39	7,85	0,20		1	1	1										1				
	06:00	24,50	16,51	7,78	0,20		1	1											1				
	07:00	26,79	18,58	8,00	0,20		1	1											1				
	08:00	26,60	17,78	8,62	0,20		1	1	1										1				
	09:00	26,58	17,07	9,30	0,20		1	1											1				
	10:00	25,93	16,66	9,08	0,20		1	1											1				
	11:00	25,74	16,53	9,01	0,20		1	1	1										1				
	12:00	26,01	16,86	8,95	0,20		1	1											1				
	13:00	26,71	17,16	9,35	0,20		1	1											1				
	14:00	27,80	18,21	9,39	0,20		1	1	1										1				
	15:00	29,09	19,21	9,68	0,20		1	1											1				
	16:00	31,35	20,18	10,97	0,20		1	1											1				
	17:00	34,57	22,27	12,10	0,20		1				1								1				
	18:00	37,11	23,92	12,99	0,20		1				1								1				
	19:00	36,61	23,60	12,81	0,20		1				1								1				
	20:00	35,82	23,08	12,54	0,20		1				1								1				
	21:00	34,21	22,04	11,97	0,20		1				1								1				
	22:00	32,10	20,66	11,23	0,20		1				1								1				
	23:00	29,19	18,78	10,22	0,20		1				1								1				

Δύο φορητά H/Z και μία μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Ατομικής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοστ.κ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	20,40	13,41	6,60	0,40		1	1											1				
	01:00	20,12	13,41	6,32	0,40		1	1											1				
	02:00	20,67	13,41	6,87	0,40		1	1											1				
	03:00	21,28	13,43	7,45	0,40		1	1											1				
	04:00	22,17	14,01	7,76	0,40		1	1											1				
	05:00	23,69	15,00	8,29	0,40		1	1											1				
	06:00	25,80	16,77	9,03	0,00		1	1											1				
	07:00	28,01	18,21	9,80	0,00		1	1											1				
	08:00	27,86	18,11	9,75	0,00		1	1											1				
	09:00	28,16	18,30	9,86	0,00		1	1											1				
	10:00	28,32	18,40	9,91	0,00		1	1											1				
	11:00	28,05	18,23	9,82	0,00		1	1											1				
	12:00	28,81	18,53	10,08	0,20		1	1											1				
	13:00	29,75	19,14	10,41	0,20		1	1											1				
	14:00	30,57	19,72	10,65	0,20		1	1											1				
	15:00	31,47	20,25	11,01	0,20		1	1											1				
	16:00	33,08	23,05	9,83	0,20		1	1			1								1				
	17:00	35,71	25,49	10,02	0,20		1	1			1								1				
	18:00	37,95	26,69	11,06	0,20		1	1			1								1				
	19:00	37,44	26,64	10,60	0,20		1	1			1								1				
	20:00	36,84	27,74	8,90	0,20		1	1			1								1				
	21:00	35,54	28,49	6,85	0,20		1	1			1								1				
	22:00	33,39	27,88	5,31	0,20		1	1			1								1				
	23:00	30,51	25,49	4,82	0,20		1	1			1								1				

Ένα φορητό Η/Ζ και μία μονάδα MTU βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	x7 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024	00:00	20,79	16,60	4,19	0,00		1	B			1								1				
	01:00	20,55	16,60	3,95	0,00		1	B			1								1				
	02:00	21,00	16,60	4,39	0,00		1	B			1								1				
	03:00	21,60	16,60	5,00	0,00		1	B			1								1				
	04:00	22,53	16,60	5,92	0,00		1	B			1								1				
	05:00	23,89	17,13	6,76	0,00		1	B			1								1				
	06:00	25,86	19,04	6,82	0,00		1	B			1								1				
	07:00	27,91	20,99	6,92	0,00		1	B			1								1				
	08:00	27,61	20,56	7,05	0,00		1	B			1								1				
	09:00	27,47	21,25	6,22	0,00		1	B			1								1				
	10:00	27,04	21,94	5,11	0,00		1	B			1								1				
	11:00	26,69	20,97	5,72	0,00		1	B			1								1				
	12:00	26,84	-380,58	7,42	400,00		1	B			1								1				
	13:00	27,44	-381,15	8,59	400,00		1	B			1								1				
	14:00	28,46	-380,33	8,79	400,00		1	B			1								1				
	15:00	29,94	-379,12	9,07	400,00		1	B			1								1				
	16:00	31,90	-378,39	10,28	400,00		1	B			1								1				
	17:00	34,77	-375,92	10,69	400,00		1	B			1								1				
	18:00	37,10	-374,48	11,58	400,00	1	1	B			1								1				
	19:00	36,89	-374,36	11,25	400,00	1	1	B			1								1				
	20:00	36,39	-373,80	10,19	400,00	1	1	B			1								1				
	21:00	35,12	-373,07	8,18	400,00	1	1	B			1								1				
	22:00	32,91	-374,14	7,05	400,00	1	1	B			1								1				
	23:00	30,28	-376,26	6,54	400,00		1	B			1								1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	21,19	16,20	4,58	0,40		1				1								1				
	01:00	20,93	16,20	4,33	0,40		1				1								1				
	02:00	21,24	16,20	4,64	0,40		1				1								1				
	03:00	21,68	16,35	4,93	0,40		1				1								1				
	04:00	22,36	17,41	4,54	0,40		1				1								1				
	05:00	23,49	18,09	4,99	0,40		1				1								1				
	06:00	25,21	19,17	5,64	0,40		1				1								1				
	07:00	26,56	19,87	6,29	0,40		1				1								1				
	08:00	26,39	20,22	5,78	0,40		1				1								1				
	09:00	26,20	20,65	5,15	0,40		1				1								1				
	10:00	25,92	20,47	5,05	0,40		1				1								1				
	11:00	26,04	20,65	4,99	0,40		1				1								1				
	12:00	26,31	20,63	5,27	0,40		1				1								1				
	13:00	26,96	20,67	5,89	0,40		1				1								1				
	14:00	27,64	20,55	6,68	0,40		1				1								1				
	15:00	29,06	20,73	7,93	0,40		1				1								1				
	16:00	31,23	21,10	9,73	0,40		1				1								1				
	17:00	34,01	22,11	11,51	0,40		1				1								1				
	18:00	36,53	23,47	12,65	0,40		1				1								1				
	19:00	36,38	23,44	12,54	0,40		1				1								1				
	20:00	35,77	23,55	11,82	0,40		1				1								1				
	21:00	34,50	23,22	10,88	0,40		1				1								1				
22:00	32,48	21,53	10,55	0,40		1				1								1					
23:00	30,07	19,24	10,42	0,40		1				1								1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	18,31	16,20	1,71	0,40		1				1									1			
	01:00	17,98	16,20	1,38	0,40		1				1									1			
	02:00	18,18	16,20	1,58	0,40		1				1									1			
	03:00	18,47	16,20	1,87	0,40		1				1									1			
	04:00	18,97	16,20	2,36	0,40		1				1									1			
	05:00	19,92	16,20	3,32	0,40		1				1									1			
	06:00	21,45	16,20	4,85	0,40		1				1									1			
	07:00	22,44	16,20	5,84	0,40		1				1									1			
	08:00	22,30	16,20	5,70	0,40		1				1									1			
	09:00	22,00	16,20	5,39	0,40		1				1									1			
	10:00	21,68	16,20	5,08	0,40		1				1									1			
	11:00	21,77	16,20	5,17	0,40		1				1									1			
	12:00	22,08	16,20	5,48	0,40		1				1									1			
	13:00	22,79	16,20	6,19	0,40		1				1									1			
	14:00	23,10	16,20	6,50	0,40		1				1									1			
	15:00	25,70	17,26	8,04	0,40		1				1									1			
	16:00	28,03	19,46	8,18	0,40		1				1									1			
	17:00	30,90	22,75	7,76	0,40		1				1									1			
	18:00	34,25	26,52	7,32	0,40	1	1				1									1			
	19:00	34,34	26,88	7,06	0,40	1	1				1									1			
	20:00	33,67	26,78	6,49	0,40	1	1				1									1			
	21:00	32,31	26,04	5,86	0,40	1	1				1									1			
22:00	30,24	24,49	5,36	0,40	1	1				1									1				
23:00	27,61	21,37	5,83	0,40		1				1									1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερομηνία Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	18,27	16,20	1,67	0,40		1				1									1			
	01:00	18,31	16,20	1,71	0,40		1				1									1			
	02:00	18,91	16,20	2,31	0,40		1				1									1			
	03:00	19,63	16,20	3,02	0,40		1				1									1			
	04:00	20,57	16,20	3,97	0,40		1				1									1			
	05:00	21,96	16,20	5,36	0,40		1				1									1			
	06:00	23,87	18,14	5,33	0,40		1				1									1			
	07:00	25,56	19,45	5,71	0,40		1				1									1			
	08:00	26,00	19,89	5,71	0,40		1				1									1			
	09:00	25,38	19,70	5,29	0,40		1				1									1			
	10:00	24,89	19,56	4,93	0,40		1				1									1			
	11:00	24,77	19,85	4,52	0,40		1				1									1			
	12:00	24,89	20,40	4,09	0,40		1				1									1			
	13:00	25,39	20,94	4,05	0,40		1				1									1			
	14:00	25,98	21,42	4,16	0,40		1				1									1			
	15:00	28,05	23,36	4,28	0,40		1				1									1			
	16:00	30,39	25,43	4,56	0,40	1	1				1									1			
	17:00	33,25	28,12	4,74	0,40	1	1				1									1			
	18:00	36,64	31,46	4,78	0,40	1	1				1							1		1			
	19:00	36,58	31,75	4,43	0,40	1	1				1							1		1			
	20:00	35,68	31,58	3,70	0,40	1	1				1							1		1			
	21:00	34,08	30,61	3,07	0,40	1	1				1							1		1			
22:00	31,84	28,70	2,74	0,40	1	1				1									1				
23:00	29,07	26,26	2,41	0,40	1	1				1									1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	19,10	14,97	4,13	0,00		1	1											1				
	01:00	18,90	14,96	3,94	0,00		1	1											1				
	02:00	19,60	15,77	3,83	0,00		1	1											1				
	03:00	20,27	16,68	3,59	0,00		1	1											1				
	04:00	21,23	17,96	3,27	0,00		1	1											1				
	05:00	22,70	19,78	2,92	0,00		1	1											1				
	06:00	24,95	22,70	2,26	0,00		1	1			1								1				
	07:00	26,45	24,83	1,62	0,00		1	1			1								1				
	08:00	26,24	25,25	0,99	0,00		1	1			1								1				
	09:00	26,77	26,08	0,69	0,00		1	1			1								1				
	10:00	26,41	25,60	0,61	0,20		1	1	1		1								1				
	11:00	26,73	25,87	0,67	0,20		1	1			1								1				
	12:00	26,65	25,89	0,55	0,20		1	1			1								1				
	13:00	26,68	25,87	0,61	0,20		1	1	1		1								1				
	14:00	27,21	26,03	0,98	0,20		1	1			1								1				
	15:00	28,57	27,09	1,28	0,20		1	1			1								1				
	16:00	30,50	28,94	1,37	0,20		1	1	1		1								1				
	17:00	33,88	31,97	1,71	0,20		1	1	1		1								1				
	18:00	37,47	35,54	1,73	0,20	1	1	1			1								1				
	19:00	37,85	36,34	1,50	0,00	1	1	1	1		1								1				
	20:00	37,21	35,83	1,37	0,00	1	1	1			1								1				
	21:00	35,52	33,82	1,70	0,00	1	1	1			1								1				
22:00	33,21	31,76	1,46	0,00		1	1	1		1								1					
23:00	30,38	29,19	1,19	0,00		1	1	1		1								1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
	00:00	20,15	19,37	0,78	0,00		1	1											1					
	01:00	20,04	18,91	1,13	0,00		1	1											1					
	02:00	20,82	19,47	1,35	0,00		1	1											1					
	03:00	21,64	20,23	1,41	0,00		1	1											1					
	04:00	22,62	21,28	1,33	0,00		1				1								1					
	05:00	24,27	23,15	1,12	0,00		1				1								1					
	06:00	26,71	25,97	0,75	0,00		1	1			1								1					
	07:00	27,93	27,49	0,44	0,00		1	1			1								1					
	08:00	26,46	26,11	0,36	0,00		1	1			1								1					
	09:00	26,56	26,40	0,16	0,00		1	1			1								1					
	10:00	26,45	26,23	0,02	0,20		1	1			1								1					
	11:00	27,17	26,92	0,05	0,20		1	1			1								1					
	12:00	27,45	27,11	0,14	0,20		1	1			1								1					
	13:00	27,89	27,35	0,34	0,20		1	1	1		1								1					
	14:00	28,89	28,30	0,39	0,20		1	1			1								1					
	15:00	30,38	29,60	0,58	0,20		1	1			1								1					
	16:00	32,19	31,18	0,81	0,20		1	1	1		1								1					
	17:00	35,25	34,32	0,73	0,20	1	1	1			1								1					
	18:00	38,67	37,92	0,55	0,20	1	1	1			1								1					
	19:00	38,72	38,11	0,61	0,00	1	1	1			1								1					
	20:00	38,08	37,53	0,55	0,00	1	1	1			1								1					
	21:00	36,41	35,80	0,61	0,00	1	1	1			1								1					
22:00	34,03	33,23	0,80	0,00	1	1	1			1								1						
23:00	31,12	30,19	0,93	0,00		1	1			1								1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	21,75	20,17	1,39	0,20		1				1								1				
	01:00	21,69	20,40	1,29	0,00		1				1								1				
	02:00	22,38	21,36	1,02	0,00		1				1								1				
	03:00	23,17	22,19	0,97	0,00		1				1								1				
	04:00	24,14	23,14	1,00	0,00		1				1								1				
	05:00	25,66	24,44	1,21	0,00		1				1								1				
	06:00	27,72	26,15	1,38	0,20		1	1			1								1				
	07:00	28,53	27,05	1,29	0,20		1	1			1								1				
	08:00	27,33	26,23	0,90	0,20		1	1			1								1				
	09:00	27,28	26,36	0,72	0,20		1	1			1								1				
	10:00	27,01	26,27	0,55	0,20		1	1			1								1				
	11:00	27,47	26,66	0,51	0,30		1	1			1								1				
	12:00	27,82	26,83	0,68	0,30		1	1			1								1				
	13:00	28,40	27,19	0,91	0,30		1	1	1		1								1				
	14:00	29,12	27,40	1,42	0,30		1	1			1								1				
	15:00	30,55	28,27	2,08	0,20		1	1			1								1				
	16:00	32,54	30,05	2,28	0,20		1	1	1		1								1				
	17:00	35,75	33,30	2,25	0,20	1	1	1			1								1				
	18:00	39,49	37,49	2,01	0,00	1	1	1			1								1				
	19:00	39,74	38,11	1,63	0,00	1	1	1	1		1								1				
	20:00	39,26	37,90	1,36	0,00	1	1	1			1								1				
	21:00	37,83	36,91	0,91	0,00	1	1	1			1								1				
	22:00	35,55	34,84	0,71	0,00	1	1	1	1		1								1				
	23:00	32,52	32,04	0,49	0,00		1	1	1		1								1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
	00:00	23,67	23,66	0,02	0,00		1				1									1				
	01:00	23,42	23,42	0,00	0,00		1				1									1				
	02:00	23,79	23,79	0,00	0,00		1				1									1				
	03:00	24,25	24,25	0,00	0,00		1				1									1				
	04:00	25,02	25,02	0,00	0,00		1	1			1									1				
	05:00	26,42	26,42	0,00	0,00		1	1			1									1				
	06:00	28,53	28,53	0,00	0,00		1	1			1									1				
	07:00	29,44	29,44	0,00	0,00		1	1			1									1				
	08:00	28,11	28,11	0,00	0,00		1	1			1									1				
	09:00	28,24	28,21	0,03	0,00		1	1			1									1				
	10:00	28,41	28,35	0,06	0,00		1	1			1									1				
	11:00	28,78	28,61	0,17	0,00		1	1			1									1				
	12:00	28,63	28,40	0,24	0,00		1	1			1									1				
	13:00	29,12	28,86	0,27	0,00		1	1	1		1									1				
	14:00	29,94	29,58	0,36	0,00			1	1			1									1			
	15:00	31,45	31,03	0,42	0,00			1	1			1									1			
	16:00	33,44	33,03	0,40	0,00	1	1	1	1			1									1			
	17:00	36,74	36,39	0,35	0,00	1	1	1	1			1									1			
	18:00	40,90	40,66	0,24	0,00	1	1	1	1			1						1			1			
	19:00	41,21	41,06	0,16	0,00	1	1	1	1			1						1			1			
	20:00	40,48	40,39	0,09	0,00	1	1	1	1			1						1			1			
	21:00	38,67	38,66	0,01	0,00	1	1	1	1			1						1			1			
22:00	36,04	36,02	0,02	0,00	1	1	1	1			1									1				
23:00	32,64	32,63	0,01	0,00			1	1			1									1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	23,21	23,07	0,14	0,00		1	1	1										1				
	01:00	22,66	22,57	0,09	0,00		1	1	1										1				
	02:00	22,85	22,80	0,05	0,00		1	1	1										1				
	03:00	23,04	23,02	0,02	0,00		1	1	1										1				
	04:00	23,63	23,61	0,01	0,00		1	1	1										1				
	05:00	24,98	24,98	0,00	0,00		1	1	1										1				
	06:00	26,80	26,80	0,00	0,00		1	1	1										1				
	07:00	27,94	27,94	0,00	0,00		1	1	1										1				
	08:00	27,11	27,11	0,00	0,00		1	1	1										1				
	09:00	27,17	27,15	0,02	0,00		1	1	1										1				
	10:00	27,13	26,90	0,03	0,20		1	1	1										1				
	11:00	27,57	27,34	0,03	0,20		1	1	1										1				
	12:00	28,19	27,90	0,09	0,20		1	1	1										1				
	13:00	28,41	28,09	0,12	0,20		1	1	1										1				
	14:00	28,75	28,46	0,09	0,20		1	1	1										1				
	15:00	30,17	30,10	0,07	0,00		1	1		1									1				
	16:00	32,20	32,15	0,04	0,00		1	1			1								1				
	17:00	35,24	35,20	0,04	0,00		1	1	1	1	1								1				
	18:00	39,27	39,25	0,02	0,00		1	1	1	1	1								1				
	19:00	39,67	39,67	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				
	20:00	39,03	39,03	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				
	21:00	37,27	37,27	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				
	22:00	34,67	34,67	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				
	23:00	31,39	31,39	0,00	0,00		1	1		1									1				

Η G5 κατόπιν επιστροφής από συντήρηση θα λειτουργήσει μέχρι 10 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024	00:00	20,10	20,10	0,00	0,00			1	1											1			
	01:00	19,55	19,55	0,00	0,00			1	1											1			
	02:00	19,67	19,67	0,00	0,00			1	1											1			
	03:00	19,84	19,83	0,01	0,00			1	1	1										1			
	04:00	20,28	20,25	0,03	0,00			1	1											1			
	05:00	21,50	21,10	0,40	0,00			1	1	1										1			
	06:00	23,14	22,72	0,42	0,00	1		1	1	1										1			
	07:00	24,04	23,46	0,58	0,00	1		1	1	1										1			
	08:00	23,44	23,03	0,41	0,00	1		1	1	1										1			
	09:00	23,38	22,71	0,67	0,00	1		1	1	1										1			
	10:00	23,02	21,63	1,19	0,20	1		1	1	1	1									1			
	11:00	24,28	22,04	2,03	0,20	1		1	1	1										1			
	12:00	25,61	22,66	2,75	0,20	1		1	1	1										1			
	13:00	24,65	21,49	2,96	0,20	1		1	1	1	1									1			
	14:00	24,20	20,85	3,15	0,20	1		1	1	1										1			
	15:00	25,43	22,01	3,42	0,00	1		1	1	1										1			
	16:00	27,44	23,91	3,53	0,00	1		1	1	1										1			
	17:00	30,46	27,03	3,43	0,00			1	1		1									1			
	18:00	34,94	31,43	3,50	0,00			1	1		1									1			
	19:00	35,72	31,69	4,02	0,00			1	1	1	1									1			
	20:00	35,14	29,57	5,56	0,00			1	1		1									1			
	21:00	33,40	26,62	6,78	0,00			1	1		1									1			
	22:00	30,78	24,06	6,73	0,00			1	1		1									1			
	23:00	27,43	20,87	6,56	0,00			1	1											1			

Η G5 κατόπιν επιστροφής από συντήρηση θα λειτουργήσει μέχρι 10 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερ α 26 Δευτ έρα, 26 Φεβρ ουαρί ου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	19,76	13,80	5,96	0,00		1	1											1				
	01:00	19,42	13,80	5,62	0,00		1	1											1				
	02:00	19,69	13,80	5,89	0,00		1	1											1				
	03:00	20,09	13,87	6,22	0,00		1	1											1				
	04:00	20,79	15,60	5,19	0,00		1	1											1				
	05:00	22,27	17,74	4,53	0,00		1	1											1				
	06:00	24,13	20,92	3,21	0,00		1	1											1				
	07:00	25,75	23,57	2,18	0,00		1	1		1									1				
	08:00	26,22	24,33	1,90	0,00		1	1		1									1				
	09:00	26,97	24,66	2,31	0,00		1	1		1									1				
	10:00	29,37	27,54	1,63	0,20		1	1		1									1				
	11:00	30,60	29,68	0,72	0,20		1	1		1									1				
	12:00	31,39	30,79	0,40	0,20		1	1		1									1				
	13:00	31,42	30,71	0,50	0,20		1	1		1									1				
	14:00	30,72	29,51	1,01	0,20		1	1		1									1				
	15:00	29,59	28,21	1,18	0,20		1	1		1									1				
	16:00	30,24	29,16	0,88	0,20		1	1		1									1				
	17:00	32,73	31,87	0,66	0,20		1	1		1									1				
	18:00	37,08	36,61	0,27	0,20		1	1	1	1									1				
	19:00	37,80	37,45	0,15	0,20		1	1	1	1									1				
	20:00	37,02	36,68	0,14	0,20		1	1	1	1									1				
	21:00	35,10	34,74	0,15	0,20		1	1	1	1									1				
22:00	32,32	32,01	0,11	0,20			1	1		1								1					
23:00	28,97	28,66	0,10	0,20			1	1		1								1					

Η G5 κατόπιν επιστροφής από συντήρηση θα λειτουργήσει μέχρι 10 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9.000	11.000	11.000	11.000	16.000	16.000	11.000	11.500	11.500	33.000	1.500	1.100	1.800	1.800	5.880	5.880	5.880	8.250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024	00:00	19.93	13.95	5.78	0.20		1	1												1			
	01:00	19.08	13.89	4.99	0.20		1	1												1			
	02:00	19.30	14.96	4.13	0.20		1	1												1			
	03:00	19.48	15.25	4.03	0.20		1	1												1			
	04:00	20.22	14.78	5.24	0.20		1	1												1			
	05:00	21.41	16.19	5.02	0.20		1	1												1			
	06:00	23.07	17.47	5.40	0.20		1	1												1			
	07:00	24.33	18.75	5.38	0.20		1	1												1			
	08:00	24.86	19.37	5.29	0.20		1	1												1			
	09:00	24.99	19.57	5.22	0.20		1	1												1			
	10:00	24.25	19.30	4.74	0.20		1	1												1			
	11:00	24.27	19.78	4.29	0.20		1	1												1			
	12:00	24.97	21.53	3.24	0.20	1	1	1												1			
	13:00	26.28	24.06	2.03	0.20	1	1	1												1			
	14:00	26.38	24.82	1.35	0.20	1	1	1												1			
	15:00	26.98	25.79	0.99	0.20	1	1	1												1			
	16:00	28.73	27.85	0.67	0.20	1	1	1	1											1			
	17:00	31.37	31.06	0.12	0.20	1	1	1		1										1			
	18:00	35.31	35.07	0.04	0.20	1	1	1		1										1			
	19:00	35.64	35.33	0.11	0.20	1	1	1	1	1										1			
	20:00	34.84	34.12	0.52	0.20	1	1	1		1										1			
	21:00	33.13	32.36	0.56	0.20		1	1	1	1										1			
	22:00	30.66	29.92	0.54	0.20		1	1	1		1									1			
	23:00	27.66	26.03	1.43	0.20		1	1	1		1									1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
00:00	21,71	18,36	3,14	0,20		1			1										1				
01:00	21,01	17,72	3,09	0,20		1			1										1				
02:00	21,40	17,99	3,22	0,20		1			1										1				
03:00	21,50	17,85	3,45	0,20		1			1										1				
04:00	21,97	17,99	3,78	0,20		1			1										1				
05:00	23,16	19,26	3,70	0,20		1			1										1				
06:00	24,77	20,70	3,87	0,20		1			1										1				
07:00	25,98	22,76	3,03	0,20		1			1										1				
08:00	27,17	24,13	2,84	0,20		1			1										1				
09:00	27,74	23,94	3,60	0,20		1			1										1				
10:00	27,14	22,48	4,46	0,20		1			1										1				
11:00	26,84	21,84	4,80	0,20		1			1										1				
12:00	26,53	21,63	4,70	0,20		1			1										1				
13:00	26,08	21,42	4,46	0,20		1			1										1				
14:00	26,09	21,61	4,28	0,20		1			1										1				
15:00	26,48	21,98	4,30	0,20		1			1										1				
16:00	28,97	24,39	4,38	0,20		1			1										1				
17:00	31,41	27,14	4,07	0,20		1	1		1										1				
18:00	35,18	30,65	4,32	0,20		1	1		1										1				
19:00	35,70	31,42	4,09	0,20		1	1		1										1				
20:00	35,02	31,07	3,75	0,20		1	1		1										1				
21:00	33,44	29,39	3,85	0,20		1	1		1										1				
22:00	31,09	26,92	3,97	0,20		1	1		1										1				
23:00	28,15	24,16	3,79	0,20		1			1										1				

Δύο Φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	24,68	20,78	3,70	0,20		1			1										1			
	01:00	22,53	18,56	3,77	0,20		1			1										1			
	02:00	22,76	18,16	4,40	0,20		1			1										1			
	03:00	23,03	17,46	5,36	0,20		1			1										1			
	04:00	23,45	17,07	6,17	0,20		1			1										1			
	05:00	24,56	17,63	6,73	0,20		1			1										1			
	06:00	26,53	19,30	7,03	0,20		1			1										1			
	07:00	28,68	21,89	6,58	0,20		1			1										1			
	08:00	29,98	23,32	6,46	0,20		1			1										1			
	09:00	30,64	23,60	6,85	0,20		1			1										1			
	10:00	30,11	22,74	7,17	0,20		1			1										1			
	11:00	30,61	23,10	7,31	0,20		1			1										1			
	12:00	33,10	25,58	7,32	0,20		1			1										1			
	13:00	33,87	24,68	9,00	0,20		1	1		1										1			
	14:00	34,27	24,19	9,88	0,20		1			1										1			
	15:00	34,60	24,33	10,08	0,20		1			1										1			
	16:00	36,14	27,42	8,51	0,20		1	1		1										1			
	17:00	37,58	29,94	7,44	0,20		1	1		1										1			
	18:00	40,13	32,37	7,56	0,20		1	1		1										1			
	19:00	40,52	32,11	8,21	0,20		1	1		1										1			
	20:00	39,93	30,64	9,10	0,20		1	1		1										1			
	21:00	37,75	28,20	9,35	0,20		1	1		1										1			
22:00	34,44	24,84	9,39	0,20		1	1		1										1				
23:00	30,76	20,22	10,35	0,20		1			1										1				

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	23,17	14,66	8,11	0,40		1	1												1			
	01:00	21,75	13,74	7,61	0,40		1	1												1			
	02:00	21,70	13,71	7,60	0,40		1	1												1			
	03:00	21,52	13,59	7,53	0,40		1	1												1			
	04:00	21,59	13,63	7,56	0,40		1	1												1			
	05:00	22,48	14,21	7,87	0,40		1	1												1			
	06:00	24,25	15,36	8,49	0,40		1	1												1			
	07:00	26,59	16,89	9,31	0,40		1			1										1			
	08:00	28,64	18,22	10,02	0,40		1			1										1			
	09:00	29,45	18,74	10,31	0,40		1			1										1			
	10:00	29,36	18,68	10,27	0,40		1			1										1			
	11:00	29,53	18,79	10,33	0,40		1			1										1			
	12:00	29,53	18,79	10,33	0,40		1			1										1			
	13:00	29,52	18,79	10,33	0,40		1			1										1			
	14:00	29,12	18,53	10,19	0,40		1			1										1			
	15:00	29,76	18,95	10,42	0,40		1			1										1			
	16:00	31,04	19,78	10,87	0,40		1			1										1			
	17:00	32,03	20,68	10,95	0,40		1			1										1			
	18:00	34,79	26,54	7,85	0,40		1	1		1										1			
	19:00	35,50	24,53	10,56	0,40		1	1		1										1			
	20:00	35,17	24,00	10,77	0,40		1	1		1										1			
	21:00	33,69	22,28	11,01	0,40		1			1										1			
22:00	31,27	22,13	8,75	0,40		1			1										1			1	
23:00	29,17	25,15	3,62	0,40		1			1										1			1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	21,29	14,06	6,88	0,35		1	1											1				
	01:00	10,82	10,57	0,00	0,25		1	1											1				
	02:00	19,41	13,60	5,61	0,20		1	1											1				
	03:00	19,12	13,60	5,32	0,20		1	1											1				
	04:00	19,18	13,65	5,38	0,15		1	1											1				
	05:00	19,98	13,85	5,98	0,15		1	1											1				
	06:00	21,75	18,87	2,78	0,10		1			1									1				
	07:00	23,50	20,02	3,29	0,20		1			1									1				
	08:00	23,26	19,79	3,47	0,00		1			1									1				
	09:00	22,40	18,34	4,06	0,00		1			1									1				
	10:00	22,45	17,82	4,48	0,15		1			1									1				
	11:00	22,19	17,09	4,95	0,15		1			1									1				
	12:00	23,52	17,34	5,78	0,40		1			1									1				
	13:00	24,96	18,03	6,53	0,40		1			1									1				
	14:00	26,17	19,05	6,72	0,40		1			1									1				
	15:00	25,27	18,05	6,83	0,40		1			1									1				
	16:00	26,18	19,30	6,49	0,40		1			1									1				
	17:00	28,31	22,82	5,10	0,40		1			1									1				
	18:00	32,14	27,24	4,49	0,40		1	1		1									1				
	19:00	33,24	28,03	4,80	0,40		1	1		1									1				
	20:00	32,80	27,27	5,14	0,40		1	1		1									1				
	21:00	31,32	26,14	4,78	0,40		1	1		1									1				
	22:00	29,20	24,92	3,88	0,40		1	1		1									1				
	23:00	26,54	23,26	2,89	0,40		1	1		1									1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	17,36	16,60	0,76	0,00		1			1									1				
	01:00	16,23	16,23	0,00	0,00		1			1									1				
	02:00	16,08	16,08	0,00	0,00		1			1									1				
	03:00	15,96	15,96	0,00	0,00		1			1									1				
	04:00	16,16	16,16	0,00	0,00		1			1									1				
	05:00	17,01	16,60	0,41	0,00		1			1									1				
	06:00	18,67	17,60	1,07	0,00		1			1									1				
	07:00	19,23	18,68	0,55	0,00		1			1									1				
	08:00	18,83	18,46	0,37	0,00		1			1									1				
	09:00	18,80	18,67	0,13	0,00		1			1									1				
	10:00	20,15	19,82	0,13	0,20		1			1									1				
	11:00	19,48	19,15	0,12	0,20		1			1									1				
	12:00	19,08	18,70	0,19	0,20		1			1									1				
	13:00	18,97	18,54	0,23	0,20		1			1									1				
	14:00	19,64	19,19	0,25	0,20		1			1									1				
	15:00	19,86	19,21	0,46	0,20		1			1									1				
	16:00	21,83	21,35	0,48	0,00		1			1									1				
	17:00	24,41	23,99	0,42	0,00		1			1									1				
	18:00	29,09	28,97	0,12	0,00	1	1			1									1				
	19:00	30,86	30,79	0,07	0,00	1	1			1									1				
	20:00	30,66	30,61	0,04	0,00	1	1			1									1				
	21:00	29,29	29,27	0,02	0,00	1	1			1									1				
	22:00	26,97	26,96	0,01	0,00	1	1			1									1				
	23:00	24,33	24,31	0,02	0,00		1			1									1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	17,29	17,26	0,03	0,00		1			1									1				
	01:00	16,66	16,63	0,03	0,00		1			1									1				
	02:00	16,98	16,95	0,03	0,00		1			1									1				
	03:00	17,38	17,35	0,03	0,00		1			1									1				
	04:00	18,05	18,03	0,02	0,00		1			1									1				
	05:00	19,27	19,27	0,00	0,00		1			1									1				
	06:00	21,25	21,25	0,00	0,00		1			1									1				
	07:00	23,01	23,01	0,00	0,00		1			1									1				
	08:00	22,28	22,28	0,00	0,00		1			1									1				
	09:00	21,44	21,44	0,00	0,00		1			1									1				
	10:00	20,96	20,96	0,00	0,00		1			1									1				
	11:00	20,49	20,49	0,00	0,00		1			1									1				
	12:00	20,25	20,05	0,00	0,20		1			1									1				
	13:00	20,13	19,91	0,02	0,20		1			1									1				
	14:00	20,93	20,60	0,14	0,20		1			1									1				
	15:00	21,61	20,86	0,55	0,20		1			1									1				
	16:00	23,69	22,45	0,84	0,40		1			1									1				
	17:00	26,50	25,00	1,10	0,40		1			1									1				
	18:00	31,13	29,49	1,23	0,40	1	1			1									1				
	19:00	32,63	30,25	1,98	0,40	1	1			1									1				
	20:00	32,05	28,16	3,49	0,40	1	1			1									1				
	21:00	30,22	23,75	6,07	0,40		1			1									1				
	22:00	27,53	17,62	9,50	0,40		1			1									1				
	23:00	24,59	16,40	7,99	0,20		1			1									1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	22,71	14,36	7,95	0,40		1	1												1			
	01:00	21,18	13,40	7,37	0,40		1	1												1			
	02:00	21,15	13,40	7,35	0,40		1	1												1			
	03:00	20,93	13,40	7,12	0,40		1	1												1			
	04:00	21,02	13,40	7,21	0,40		1	1												1			
	05:00	22,15	14,00	7,75	0,40		1	1												1			
	06:00	24,21	15,34	8,47	0,40		1	1												1			
	07:00	27,05	17,18	9,47	0,40		1	1												1			
	08:00	27,58	17,52	9,65	0,40		1	1												1			
	09:00	29,12	19,53	9,19	0,40		1	1												1			
	10:00	26,98	17,20	9,38	0,40		1	1												1			
	11:00	25,73	16,42	8,91	0,40		1	1												1			
	12:00	26,18	16,61	9,16	0,40		1	1												1			
	13:00	27,05	17,18	9,47	0,40		1	1												1			
	14:00	28,63	18,36	9,86	0,40		1	1												1			
	15:00	28,83	18,34	10,09	0,40		1	1												1			
	16:00	30,19	20,87	8,93	0,40		1	1												1			
	17:00	31,50	23,77	7,33	0,40		1	1		1										1			
	18:00	35,91	27,66	7,85	0,40		1	1		1										1			
	19:00	37,19	26,77	10,02	0,40		1	1		1										1			
	20:00	36,67	28,06	8,22	0,40		1	1		1										1			
	21:00	34,66	28,41	5,85	0,40		1	1		1										1			
	22:00	31,97	27,11	4,45	0,40		1	1		1										1			
	23:00	28,94	25,82	2,72	0,40		1	1		1										1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	22,26	14,07	7,79	0,40		1	1												1			
	01:00	21,04	15,22	5,42	0,40		1	1												1			
	02:00	21,15	16,85	3,90	0,40		1	1												1			
	03:00	21,20	17,50	3,38	0,32		1	1												1			
	04:00	21,68	17,68	3,72	0,28		1	1												1			
	05:00	22,98	20,64	2,09	0,25		1	1												1			
	06:00	25,30	23,99	1,12	0,20		1			1										1			
	07:00	26,56	24,74	1,62	0,20		1			1										1			
	08:00	25,52	23,29	1,93	0,30		1			1										1			
	09:00	25,86	23,01	2,55	0,30		1			1										1			
	10:00	25,77	22,66	2,76	0,35		1			1										1			
	11:00	25,72	22,72	2,59	0,40		1			1										1			
	12:00	26,20	22,97	2,82	0,40		1			1										1			
	13:00	26,16	22,43	3,33	0,40		1			1										1			
	14:00	25,52	21,81	3,32	0,40		1			1										1			
	15:00	25,89	22,87	2,62	0,40		1			1										1			
	16:00	27,64	25,04	2,20	0,40		1	1		1										1			
	17:00	29,96	27,60	1,96	0,40		1	1		1										1			
	18:00	34,08	31,50	2,18	0,40		1	1		1										1			
	19:00	35,84	33,04	2,40	0,40		1	1		1										1			
	20:00	35,44	32,58	2,46	0,40		1	1		1										1			
	21:00	33,44	30,13	2,91	0,40		1	1		1										1			
	22:00	30,93	27,57	2,96	0,40		1	1		1										1			
	23:00	27,95	24,62	2,93	0,40		1			1										1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	00:00	22,20	20,44	1,76	0,00		1	1												1			
	01:00	21,39	19,77	1,62	0,00		1	1												1			
	02:00	21,57	19,98	1,59	0,00		1	1												1			
	03:00	21,79	20,31	1,48	0,00		1	1												1			
	04:00	22,39	21,02	1,36	0,00		1	1												1			
	05:00	23,76	22,82	0,94	0,00		1	1		1										1			
	06:00	25,49	24,90	0,60	0,00		1	1		1										1			
	07:00	26,68	26,30	0,37	0,00		1	1		1										1			
	08:00	27,25	26,97	0,29	0,00		1	1		1										1			
	09:00	27,12	26,95	0,17	0,00		1	1		1										1			
	10:00	26,42	26,25	0,17	0,00		1	1		1										1			
	11:00	25,42	25,27	0,15	0,00		1	1		1										1			
	12:00	25,58	25,46	0,12	0,00		1	1		1										1			
	13:00	26,01	25,84	0,17	0,00		1	1		1										1			
	14:00	27,22	27,00	0,21	0,00		1	1		1										1			
	15:00	29,44	29,20	0,23	0,00		1	1		1										1			
	16:00	31,16	30,93	0,23	0,00		1	1		1										1			
	17:00	32,67	32,50	0,18	0,00		1	1		1										1			
	18:00	35,81	35,68	0,12	0,00	1	1	1		1										1			
	19:00	37,24	37,16	0,08	0,00	1	1	1		1										1			
	20:00	35,90	35,81	0,09	0,00	1	1	1		1										1			
	21:00	34,10	33,86	0,24	0,00	1	1	1		1										1			
	22:00	31,65	31,08	0,57	0,00		1	1		1										1			
	23:00	28,60	27,83	0,76	0,00		1	1		1										1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	23,64	22,35	1,04	0,25		1			1										1			
	01:00	21,85	20,16	1,44	0,25		1			1										1			
	02:00	21,61	19,29	1,98	0,35		1			1										1			
	03:00	21,23	17,87	3,01	0,35		1			1										1			
	04:00	21,34	18,02	2,96	0,35		1			1										1			
	05:00	22,19	19,42	2,42	0,35		1			1										1			
	06:00	23,21	21,53	1,33	0,35		1			1										1			
	07:00	26,28	25,65	0,27	0,35		1	1		1										1			
	08:00	26,80	26,33	0,11	0,35		1	1		1										1			
	09:00	26,87	26,09	0,38	0,40		1	1		1										1			
	10:00	27,62	26,22	1,00	0,40		1	1		1										1			
	11:00	27,85	25,31	2,14	0,40		1	1		1										1			
	12:00	27,53	24,35	2,78	0,40		1	1		1										1			
	13:00	26,29	21,96	3,93	0,40		1			1										1			
	14:00	26,36	19,93	6,03	0,40		1			1										1			
	15:00	27,73	20,33	7,00	0,40		1			1										1			
	16:00	28,55	20,26	7,89	0,40		1			1										1			
	17:00	30,74	22,56	7,78	0,40		1			1										1			
	18:00	34,81	27,00	7,41	0,40		1	1		1										1			
	19:00	36,29	28,86	7,03	0,40		1	1		1										1			
	20:00	36,02	28,85	6,77	0,40		1	1		1										1			
	21:00	34,63	27,62	6,61	0,40		1	1		1										1			
	22:00	32,10	25,10	6,60	0,40		1	1		1										1			
	23:00	29,25	21,96	6,89	0,40		1	1		1										1			

Δύο Φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	20,88	13,40	7,08	0,40		1	1												1			
	01:00	19,72	13,40	5,91	0,40		1	1												1			
	02:00	19,74	13,40	5,94	0,40		1	1												1			
	03:00	19,54	13,40	5,74	0,40		1	1												1			
	04:00	19,44	13,40	5,63	0,40		1	1												1			
	05:00	20,35	13,40	6,55	0,40		1	1												1			
	06:00	21,77	15,17	6,20	0,40		1	1												1			
	07:00	21,64	15,87	5,36	0,40		1	1												1			
	08:00	21,89	15,53	5,96	0,40		1	1												1			
	09:00	21,58	14,71	6,47	0,40		1	1												1			
	10:00	20,41	13,40	6,61	0,40		1	1												1			
	11:00	19,22	13,40	5,42	0,40		1	1												1			
	12:00	19,52	13,40	5,72	0,40		1	1												1			
	13:00	20,31	13,40	6,51	0,40		1	1												1			
	14:00	21,16	13,40	7,36	0,40		1	1												1			
	15:00	22,49	14,48	7,61	0,40		1	1												1			
	16:00	24,10	15,94	7,76	0,40		1	1												1			
	17:00	26,70	18,57	7,73	0,40		1	1												1			
	18:00	30,95	22,97	7,59	0,40		1	1		1										1			
	19:00	32,48	24,71	7,37	0,40		1	1		1										1			
	20:00	32,03	24,53	7,11	0,40		1	1		1										1			
	21:00	30,84	23,36	7,08	0,40		1			1										1			
	22:00	29,05	21,50	7,15	0,40		1			1										1			
	23:00	26,68	19,67	6,60	0,40		1			1										1			

Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	00:00	17,21	13,40	3,40	0,40		1	1												1			
	01:00	16,23	13,40	2,43	0,40		1	1												1			
	02:00	16,18	13,40	2,37	0,40		1	1												1			
	03:00	16,04	13,40	2,23	0,40		1	1												1			
	04:00	16,10	13,40	2,29	0,40		1	1												1			
	05:00	17,08	13,40	3,28	0,40		1	1												1			
	06:00	18,55	13,55	4,60	0,40		1	1												1			
	07:00	17,94	13,42	4,12	0,40		1	1												1			
	08:00	17,81	13,68	3,73	0,40		1	1												1			
	09:00	17,65	14,25	2,99	0,40		1	1												1			
	10:00	16,87	13,62	2,86	0,40		1	1												1			
	11:00	16,00	13,40	2,19	0,40		1	1												1			
	12:00	16,12	13,40	2,32	0,40		1	1												1			
	13:00	16,80	13,91	2,49	0,40		1	1												1			
	14:00	17,01	14,33	2,28	0,40		1	1												1			
	15:00	18,78	15,58	2,81	0,40		1	1												1			
	16:00	20,37	17,43	2,54	0,40		1	1												1			
	17:00	22,95	20,34	2,21	0,40		1	1												1			
	18:00	27,71	25,97	1,34	0,40		1	1		1										1			
	19:00	29,81	28,68	0,74	0,40		1	1		1										1			
	20:00	29,85	28,95	0,50	0,40		1	1		1										1			
	21:00	28,80	28,10	0,31	0,40		1	1		1										1			
	22:00	26,98	26,44	0,14	0,40		1	1		1										1			
	23:00	24,46	23,98	0,09	0,40		1	1		1										1			

Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	16,92	16,89	0,03	0,00		1			1										1			
	01:00	16,31	16,31	0,00	0,00		1			1										1			
	02:00	16,61	16,61	0,00	0,00		1			1										1			
	03:00	16,94	16,94	0,00	0,00		1			1										1			
	04:00	17,57	17,56	0,00	0,00		1			1										1			
	05:00	19,09	19,04	0,05	0,00		1			1										1			
	06:00	20,95	20,83	0,13	0,00		1			1										1			
	07:00	21,92	21,48	0,44	0,00		1			1										1			
	08:00	21,65	20,18	1,47	0,00		1	1												1			
	09:00	22,38	20,30	2,08	0,00		1	1												1			
	10:00	20,83	17,97	2,87	0,00		1	1												1			
	11:00	19,20	15,26	3,94	0,00		1	1												1			
	12:00	18,61	13,40	4,81	0,40		1	1												1			
	13:00	18,92	13,40	5,12	0,40		1	1												1			
	14:00	19,07	13,40	5,26	0,40		1	1												1			
	15:00	20,70	13,40	6,89	0,40		1	1												1			
	16:00	22,54	14,25	7,89	0,40		1	1												1			
	17:00	24,89	15,78	8,71	0,40		1	1												1			
	18:00	28,61	18,20	10,01	0,40		1	1	1											1			
	19:00	30,04	19,12	10,51	0,40		1	1												1			
	20:00	29,67	18,89	10,39	0,40		1	1												1			
	21:00	28,43	18,08	9,95	0,40		1	1												1			
	22:00	26,55	16,86	9,29	0,40		1	1	1											1			
	23:00	24,14	15,29	8,45	0,40		1	1												1			

Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	22,47	14,20	7,86	0,40		1	1											1				
	01:00	21,55	13,61	7,54	0,40		1	1											1				
	02:00	21,55	13,60	7,54	0,40		1	1											1				
	03:00	21,59	13,63	7,56	0,40		1	1											1				
	04:00	22,11	13,97	7,74	0,40		1	1											1				
	05:00	23,05	14,58	8,07	0,40		1	1											1				
	06:00	24,08	15,25	8,43	0,40		1	1											1				
	07:00	25,21	15,99	8,82	0,40		1	1											1				
	08:00	26,43	16,78	9,25	0,40		1			1									1				
	09:00	26,56	16,87	9,30	0,40		1			1									1				
	10:00	27,37	17,39	9,58	0,40		1			1									1				
	11:00	26,68	16,94	9,34	0,40		1			1									1				
	12:00	25,75	16,34	9,01	0,40		1			1									1				
	13:00	24,48	16,20	7,88	0,40		1			1									1				
	14:00	25,30	16,20	8,69	0,40		1			1									1				
	15:00	26,62	16,90	9,32	0,40		1			1									1				
	16:00	28,37	18,04	9,93	0,40		1			1									1				
	17:00	30,87	21,65	8,82	0,40		1	1		1									1				
	18:00	35,14	22,44	12,30	0,40		1	1		1									1				
	19:00	37,11	23,72	12,99	0,40		1	1		1									1				
	20:00	34,90	22,29	12,22	0,40		1	1		1									1				
	21:00	33,18	21,65	11,13	0,40		1	1		1									1				
	22:00	30,83	21,65	8,78	0,40		1	1		1									1				
	23:00	28,03	17,82	9,81	0,40		1			1									1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	22,49	21,57	0,72	0,20		1			1										1			
	01:00	21,64	20,41	1,03	0,20		1			1										1			
	02:00	21,73	20,49	1,04	0,20		1			1										1			
	03:00	21,84	20,78	0,86	0,20		1			1										1			
	04:00	22,38	21,85	0,33	0,20		1			1										1			
	05:00	23,52	23,48	0,04	0,00		1	1		1										1			
	06:00	24,93	24,93	0,00	0,00		1	1		1										1			
	07:00	26,62	26,62	0,00	0,00		1	1		1										1			
	08:00	27,98	27,98	0,00	0,00		1	1		1										1			
	09:00	27,21	27,21	0,00	0,00		1	1		1										1			
	10:00	27,28	27,27	0,01	0,00		1	1		1										1			
	11:00	27,00	26,97	0,03	0,00		1	1		1										1			
	12:00	27,30	26,87	0,03	0,40		1	1		1										1			
	13:00	26,68	26,23	0,05	0,40		1	1		1										1			
	14:00	28,87	28,42	0,05	0,40		1	1		1										1			
	15:00	30,25	29,80	0,05	0,40		1	1		1										1			
	16:00	31,43	30,92	0,11	0,40	1	1	1		1										1			
	17:00	32,92	32,64	0,29	0,00	1	1	1		1										1			
	18:00	35,89	35,53	0,37	0,00	1	1	1	1	1										1			
	19:00	36,99	36,54	0,45	0,00	1	1	1		1								1		1			
	20:00	35,82	35,14	0,68	0,00	1	1	1		1								1		1			
	21:00	34,17	33,23	0,94	0,00	1	1	1		1										1			
	22:00	31,79	30,74	1,05	0,00	1	1	1		1										1			
	23:00	28,89	27,82	1,07	0,00		1	1		1										1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	22,34	21,72	0,61	0,00		1			1										1			
	01:00	21,46	20,54	0,91	0,00		1			1										1			
	02:00	21,43	20,18	1,25	0,00		1			1										1			
	03:00	21,66	20,21	1,45	0,00		1			1										1			
	04:00	22,06	20,58	1,49	0,00		1			1										1			
	05:00	23,07	21,28	1,80	0,00		1			1										1			
	06:00	24,15	22,15	2,00	0,00		1			1										1			
	07:00	24,69	23,37	1,31	0,00		1			1										1			
	08:00	24,88	23,99	0,89	0,00		1			1										1			
	09:00	26,69	25,98	0,71	0,00		1	1		1										1			
	10:00	26,36	25,82	0,54	0,00		1	1		1										1			
	11:00	26,12	25,62	0,51	0,00		1	1		1										1			
	12:00	25,60	25,01	0,59	0,00		1	1		1										1			
	13:00	24,70	23,89	0,81	0,00		1	1		1										1			
	14:00	24,98	23,71	1,26	0,00		1	1		1										1			
	15:00	25,50	24,03	1,47	0,00		1	1		1										1			
	16:00	27,32	25,86	1,46	0,00		1	1		1										1			
	17:00	29,48	28,25	1,23	0,00		1	1		1										1			
	18:00	33,84	32,82	1,02	0,00		1	1		1										1			
	19:00	35,82	35,11	0,71	0,00	1	1	1		1										1			
	20:00	36,22	35,75	0,48	0,00	1	1	1		1										1			
	21:00	34,58	34,33	0,25	0,00	1	1	1		1										1			
	22:00	32,17	31,96	0,21	0,00		1	1	1	1										1			
	23:00	29,13	28,92	0,21	0,00		1	1		1										1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	00:00	23,20	21,71	1,49	0,00		1			1										1			
	01:00	21,46	19,91	1,55	0,00		1			1										1			
	02:00	19,96	18,07	1,89	0,00		1			1										1			
	03:00	20,96	18,93	2,03	0,00		1			1										1			
	04:00	20,93	19,01	1,92	0,00		1			1										1			
	05:00	21,82	20,10	1,72	0,00		1			1										1			
	06:00	23,16	21,36	1,80	0,00		1			1										1			
	07:00	23,55	21,72	1,83	0,00		1			1										1			
	08:00	24,24	22,51	1,73	0,00		1			1										1			
	09:00	24,67	22,75	1,92	0,00		1			1										1			
	10:00	23,94	22,14	1,80	0,00		1			1										1			
	11:00	23,63	22,10	1,53	0,00		1			1										1			
	12:00	25,05	23,65	1,40	0,00		1			1										1			
	13:00	26,07	24,41	1,66	0,00		1			1										1			
	14:00	25,74	23,87	1,87	0,00		1			1										1			
	15:00	25,52	23,33	2,19	0,00		1			1										1			
	16:00	26,74	24,19	2,55	0,00		1			1										1			
	17:00	28,62	25,70	2,92	0,00		1	1		1										1			
	18:00	33,10	29,06	4,04	0,00		1	1		1										1			
	19:00	35,19	30,68	4,50	0,00		1	1		1										1			
	20:00	35,02	30,79	4,23	0,00		1	1		1										1			
	21:00	33,57	30,06	3,51	0,00		1	1		1										1			
	22:00	31,29	28,14	3,15	0,00		1	1		1										1			
	23:00	28,15	25,29	2,86	0,00		1	1		1										1			

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	00:00	19,34	16,70	2,64	0,00		1	1												1			
	01:00	17,92	15,27	2,65	0,00		1	1												1			
	02:00	16,87	14,52	2,35	0,00		1	1												1			
	03:00	17,57	15,49	2,08	0,00		1	1												1			
	04:00	17,66	15,57	2,09	0,00		1	1												1			
	05:00	18,39	16,43	1,95	0,00		1	1												1			
	06:00	19,40	17,79	1,61	0,00		1	1												1			
	07:00	19,67	17,84	1,83	0,00		1	1												1			
	08:00	20,31	18,06	2,25	0,00		1	1												1			
	09:00	20,78	19,06	1,72	0,00		1	1												1			
	10:00	20,26	18,81	1,25	0,20		1	1												1			
	11:00	19,88	18,45	1,23	0,20		1	1												1			
	12:00	20,67	18,87	1,60	0,20		1	1												1			
	13:00	21,34	19,15	1,99	0,20		1	1												1			
	14:00	20,86	18,51	2,35	0,00		1	1												1			
	15:00	21,32	20,85	0,47	0,00		1	1												1			
	16:00	22,59	22,05	0,54	0,00		1	1		1										1			
	17:00	24,65	23,81	0,84	0,00		1	1		1										1			
	18:00	29,53	28,71	0,82	0,00		1	1		1										1			
	19:00	32,28	31,43	0,85	0,00		1	1		1										1			
	20:00	32,28	31,17	1,11	0,00		1	1		1										1			
	21:00	30,89	29,70	1,19	0,00		1	1		1										1			
22:00	28,60	27,57	1,04	0,00		1	1		1										1				
23:00	25,72	24,77	0,94	0,00		1	1		1										1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	18,97	17,98	0,99	0,00		1	1												1			
	01:00	18,07	16,78	1,29	0,00		1	1												1			
	02:00	17,52	15,55	1,97	0,00		1	1												1			
	03:00	18,48	16,21	2,27	0,00		1	1												1			
	04:00	19,02	16,36	2,66	0,00		1	1												1			
	05:00	20,13	16,70	3,43	0,00		1	1												1			
	06:00	21,60	17,80	3,80	0,00		1	1												1			
	07:00	22,47	18,14	4,33	0,00		1	1												1			
	08:00	22,27	16,99	5,28	0,00		1	1												1			
	09:00	22,23	16,32	5,91	0,00		1	1												1			
	10:00	21,54	14,80	6,75	0,00		1	1												1			
	11:00	21,14	13,97	7,17	0,00		1	1												1			
	12:00	21,74	14,49	7,05	0,20		1	1												1			
	13:00	22,20	14,71	7,29	0,20		1	1												1			
	14:00	22,13	14,19	7,75	0,20		1	1												1			
	15:00	22,88	14,67	8,01	0,20		1	1												1			
	16:00	24,28	15,38	8,50	0,40		1	1												1			
	17:00	26,38	16,88	9,10	0,40		1	1												1			
	18:00	30,77	21,61	8,75	0,40		1			1										1			
	19:00	32,98	23,79	8,78	0,40		1			1										1			
	20:00	32,68	23,29	8,99	0,40		1			1										1			
	21:00	31,27	22,37	8,50	0,40		1			1										1			
	22:00	29,06	21,24	7,43	0,40		1			1										1			
	23:00	26,34	19,02	6,93	0,40		1			1										1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Θωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	18,32	16,20	1,72	0,40		1			1										1			
	01:00	17,75	13,40	3,95	0,40		1	1												1			
	02:00	17,56	13,40	3,76	0,40		1	1												1			
	03:00	18,62	13,40	4,82	0,40		1	1												1			
	04:00	19,44	13,40	5,63	0,40		1	1												1			
	05:00	20,76	14,64	5,72	0,40		1	1												1			
	06:00	22,42	16,61	5,40	0,40		1	1												1			
	07:00	23,44	18,04	5,00	0,40		1	1												1			
	08:00	23,02	17,71	4,91	0,40		1	1												1			
	09:00	22,75	17,46	4,88	0,40		1	1												1			
	10:00	22,07	17,01	4,66	0,40		1	1												1			
	11:00	21,69	17,02	4,27	0,40		1	1												1			
	12:00	22,18	17,99	3,80	0,40		1	1												1			
	13:00	22,66	18,36	3,90	0,40		1	1												1			
	14:00	22,80	18,55	3,85	0,40		1	1												1			
	15:00	23,65	20,37	2,87	0,40		1	1												1			
	16:00	25,18	22,48	2,29	0,40		1	1		1										1			
	17:00	27,70	25,43	1,88	0,40		1	1		1										1			
	18:00	31,57	29,84	1,32	0,40		1	1		1										1			
	19:00	33,48	31,87	1,20	0,40		1	1		1										1			
	20:00	33,00	31,88	0,72	0,40		1	1		1										1			
	21:00	31,47	30,79	0,28	0,40		1	1		1										1			
	22:00	29,27	28,74	0,13	0,40		1	1		1										1			
	23:00	26,64	26,13	0,10	0,40		1	1		1										1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερ. Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	21,71	21,28	0,43	0,00		1			1										1			
	01:00	20,63	19,84	0,59	0,20		1			1										1			
	02:00	20,81	20,05	0,55	0,20		1			1										1			
	03:00	20,90	20,59	0,31	0,00		1			1										1			
	04:00	21,08	20,85	0,22	0,00		1			1										1			
	05:00	21,90	21,66	0,24	0,00		1			1										1			
	06:00	23,06	22,92	0,14	0,00		1			1										1			
	07:00	23,08	22,98	0,10	0,00		1			1										1			
	08:00	23,64	23,30	0,34	0,00		1			1										1			
	09:00	24,75	23,46	1,29	0,00		1			1										1			
	10:00	23,79	21,37	2,23	0,20		1			1										1			
	11:00	22,09	18,10	3,79	0,20		1	1												1			
	12:00	21,41	14,10	6,91	0,40		1	1												1			
	13:00	20,88	13,40	7,07	0,40		1	1												1			
	14:00	21,01	13,40	7,21	0,40		1	1												1			
	15:00	22,56	14,27	7,90	0,40		1	1												1			
	16:00	24,59	15,58	8,61	0,40		1	1												1			
	17:00	27,27	17,33	9,55	0,40		1	1												1			
	18:00	31,77	20,25	11,12	0,40		1	1	1											1			
	19:00	33,99	22,17	11,42	0,40		1			1										1			
	20:00	33,69	21,50	11,79	0,40		1			1										1			
	21:00	32,25	20,56	11,29	0,40		1			1										1			
	22:00	29,97	19,08	10,49	0,40		1			1										1			
	23:00	27,39	17,40	9,59	0,40		1			1										1			

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	23,15	14,65	8,10	0,40		1	1												1			
	01:00	21,77	13,75	7,62	0,40		1	1												1			
	02:00	21,73	13,72	7,60	0,40		1	1												1			
	03:00	21,80	13,77	7,63	0,40		1	1												1			
	04:00	21,91	13,84	7,67	0,40		1	1												1			
	05:00	22,68	14,34	7,94	0,40		1	1												1			
	06:00	23,66	14,98	8,28	0,40		1	1												1			
	07:00	24,40	15,46	8,54	0,40		1	1												1			
	08:00	24,16	15,30	8,45	0,40		1	1												1			
	09:00	24,18	15,32	8,46	0,40		1	1												1			
	10:00	23,79	15,06	8,33	0,40		1	1												1			
	11:00	23,30	14,75	8,16	0,40		1	1												1			
	12:00	23,96	15,18	8,39	0,40		1	1												1			
	13:00	25,80	16,37	9,03	0,40		1	1												1			
	14:00	26,84	17,05	9,39	0,40		1	1												1			
	15:00	27,88	17,72	9,76	0,40		1	1												1			
	16:00	29,69	18,90	10,39	0,40		1	1												1			
	17:00	31,27	21,65	9,21	0,40		1	1		1										1			
	18:00	34,85	27,88	6,57	0,40		1	1		1										1			
	19:00	36,67	30,73	5,54	0,40		1	1		1										1			
	20:00	36,45	31,06	4,98	0,40		1	1		1										1			
	21:00	35,08	29,69	4,99	0,40		1	1		1										1			
	22:00	32,67	26,91	5,35	0,40		1	1		1										1			
	23:00	29,43	23,50	5,54	0,40		1	1		1										1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗΧ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	25,36	17,90	7,06	0,40		1			1										1					
	01:00	23,49	18,05	5,24	0,20		1			1										1					
	02:00	23,23	18,98	4,05	0,20		1			1										1					
	03:00	23,11	19,87	3,05	0,20		1			1										1					
	04:00	23,30	21,10	2,01	0,20		1			1										1					
	05:00	24,32	22,82	1,30	0,20		1			1										1					
	06:00	25,58	24,67	0,71	0,20		1	1		1										1					
	07:00	25,94	25,35	0,39	0,20		1	1		1										1					
	08:00	26,60	26,03	0,37	0,20		1	1		1										1					
	09:00	27,86	27,28	0,38	0,20		1	1		1										1					
	10:00	28,83	28,23	0,41	0,20		1	1		1										1					
	11:00	29,17	28,23	0,74	0,20		1	1		1										1					
	12:00	30,31	28,01	1,90	0,40		1	1		1										1					
	13:00	30,99	27,44	3,15	0,40		1	1		1										1					
	14:00	28,75	22,18	6,17	0,40		1			1										1					
	15:00	28,85	22,09	6,36	0,40		1			1										1					
	16:00	29,32	20,45	8,47	0,40		1			1										1					
	17:00	31,98	23,58	8,00	0,40		1	1		1										1					
	18:00	35,95	28,18	7,37	0,40		1	1		1										1					
	19:00	37,84	29,11	8,32	0,40		1	1		1										1					
	20:00	37,98	28,04	9,54	0,40		1	1		1										1					
	21:00	36,75	26,85	9,50	0,40		1	1		1										1					
	22:00	34,39	25,35	8,64	0,40		1	1		1										1					
	23:00	31,43	24,40	6,63	0,40		1	1		1										1					

Ένα φορητό HZ στην Κω βρίσκεται σε βλάβη
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	23,79	19,79	4,00	0,00		1			1										1			
	01:00	22,24	18,76	3,48	0,00		1			1										1			
	02:00	22,14	19,96	2,18	0,00		1			1										1			
	03:00	21,99	20,11	1,88	0,00		1			1										1			
	04:00	22,18	20,49	1,69	0,00		1			1										1			
	05:00	23,33	21,76	1,56	0,00		1			1										1			
	06:00	23,97	22,35	1,62	0,00		1			1										1			
	07:00	23,82	22,99	0,83	0,00		1			1										1			
	08:00	23,78	23,33	0,45	0,00		1			1										1			
	09:00	23,98	23,50	0,48	0,00		1			1										1			
	10:00	23,34	22,69	0,65	0,00		1			1										1			
	11:00	22,73	21,79	0,94	0,00		1			1										1			
	12:00	22,61	21,22	0,99	0,40		1			1										1			
	13:00	22,85	21,41	1,04	0,40		1			1										1			
	14:00	23,35	21,56	1,39	0,40		1			1										1			
	15:00	24,48	22,64	1,43	0,40		1			1										1			
	16:00	26,32	23,89	2,03	0,40		1			1										1			
	17:00	28,72	26,78	1,95	0,00		1			1	1									1			
	18:00	33,74	31,67	2,06	0,00		1			1	1									1			
	19:00	36,48	33,87	2,61	0,00		1			1	1									1			
	20:00	36,60	33,77	2,83	0,00		1			1	1									1			
	21:00	35,40	32,79	2,60	0,00		1			1	1									1			
	22:00	33,25	30,85	2,40	0,00		1			1	1									1			
	23:00	30,57	28,91	1,66	0,00		1			1	1									1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	00:00	19,87	18,47	1,40	0,00		1		1											1			
	01:00	18,70	17,35	1,35	0,00		1		1											1			
	02:00	18,66	17,04	1,63	0,00		1		1											1			
	03:00	18,59	16,39	2,20	0,00		1		1											1			
	04:00	18,88	15,89	2,98	0,00		1		1											1			
	05:00	20,04	17,49	2,56	0,00		1		1											1			
	06:00	20,54	18,80	1,73	0,00		1		1											1			
	07:00	19,57	18,86	0,71	0,00		1		1											1			
	08:00	19,53	18,94	0,59	0,00		1		1											1			
	09:00	19,78	18,91	0,87	0,00		1		1											1			
	10:00	19,27	18,32	0,95	0,00		1		1											1			
	11:00	18,82	17,42	1,39	0,00		1		1											1			
	12:00	18,80	16,38	2,22	0,20		1		1											1			
	13:00	19,09	16,47	2,41	0,20		1		1											1			
	14:00	19,20	16,63	2,36	0,20		1		1											1			
	15:00	20,36	18,22	1,94	0,20		1		1											1			
	16:00	22,63	20,86	1,57	0,20		1		1											1			
	17:00	25,59	23,56	1,83	0,20		1		1	1										1			
	18:00	29,95	27,94	1,81	0,20		1		1	1										1			
	19:00	32,67	30,69	1,78	0,20		1		1	1										1			
	20:00	32,73	30,40	2,13	0,20		1		1	1										1			
	21:00	31,44	28,55	2,70	0,20		1		1	1										1			
	22:00	29,14	25,22	3,72	0,20		1		1	1										1			
	23:00	26,30	21,85	4,25	0,20		1		1	1										1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	18,64	12,53	6,11	0,00		1		1								1						
	01:00	17,69	11,83	5,86	0,00		1		1								1						
	02:00	17,73	11,43	5,90	0,40		1		1								1						
	03:00	17,76	11,43	5,94	0,40		1		1								1						
	04:00	18,24	11,46	6,39	0,40		1		1								1						
	05:00	19,63	12,36	6,87	0,40		1		1								1						
	06:00	20,70	13,05	7,24	0,40		1		1								1						
	07:00	20,69	13,05	7,24	0,40		1		1								1						
	08:00	21,10	13,40	7,30	0,40		1		1										1				
	09:00	22,52	14,24	7,88	0,40		1		1										1				
	10:00	23,98	15,19	8,39	0,40		1		1										1				
	11:00	23,56	14,91	8,24	0,40		1		1										1				
	12:00	22,97	14,53	8,04	0,40		1		1										1				
	13:00	23,01	14,56	8,05	0,40		1		1										1				
	14:00	22,56	14,26	7,90	0,40		1		1										1				
	15:00	23,73	15,03	8,31	0,40		1		1										1				
	16:00	26,55	16,86	9,29	0,40		1			1									1				
	17:00	29,11	18,52	10,19	0,40		1			1									1				
	18:00	32,09	20,46	11,23	0,40		1			1									1				
	19:00	33,43	21,33	11,70	0,40		1			1									1				
	20:00	32,91	23,37	9,15	0,40		1			1									1				
	21:00	31,31	22,35	8,56	0,40		1			1									1				
	22:00	28,84	18,70	9,75	0,40		1			1									1				
	23:00	26,13	16,58	9,14	0,40		1			1									1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	18,13	11,83	6,30	0,00		1		1								1						
	01:00	17,63	11,83	5,81	0,00		1		1								1						
	02:00	17,99	11,83	6,16	0,00		1		1								1						
	03:00	18,42	11,97	6,45	0,00		1		1								1						
	04:00	19,23	13,23	6,00	0,00		1		1								1						
	05:00	20,77	16,85	3,93	0,00		1			1							1						
	06:00	22,30	20,04	2,26	0,00		1			1									1				
	07:00	22,75	20,88	1,87	0,00		1			1									1				
	08:00	22,68	20,89	1,79	0,00		1			1									1				
	09:00	22,68	20,97	1,71	0,00		1			1									1				
	10:00	22,28	20,75	1,33	0,20		1			1									1				
	11:00	22,29	21,23	0,87	0,20		1			1									1				
	12:00	22,94	22,22	0,53	0,20		1			1									1				
	13:00	23,86	23,32	0,34	0,20		1			1									1				
	14:00	24,93	24,44	0,29	0,20		1		1	1									1				
	15:00	26,05	25,87	0,18	0,00		1			1	1								1				
	16:00	27,59	27,46	0,12	0,00		1			1	1								1				
	17:00	29,54	29,47	0,06	0,00		1			1	1								1				
	18:00	32,66	32,65	0,01	0,00		1			1	1								1				
	19:00	34,15	34,15	0,00	0,00		1			1	1								1				
	20:00	33,62	33,62	0,00	0,00		1			1	1								1				
	21:00	32,21	32,21	0,00	0,00		1			1	1								1				
	22:00	29,61	29,61	0,00	0,00		1			1	1								1				
	23:00	26,88	26,88	0,00	0,00		1			1	1								1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	22,55	17,83	4,72	0,00		1	B			1									B	B		1
	01:00	21,32	17,83	3,49	0,00		1	B			1									B	B		1
	02:00	21,16	17,83	3,33	0,00		1	B			1									B	B		1
	03:00	21,03	17,83	3,20	0,00		1	B			1									B	B		1
	04:00	20,94	17,83	3,11	0,00		1	B			1									B	B		1
	05:00	21,79	17,83	3,96	0,00		1	B			1									B	B		1
	06:00	22,58	17,83	4,76	0,00		1	B			1									B	B		1
	07:00	23,56	17,83	5,73	0,00		1	B			1									B	B		1
	08:00	25,10	17,83	7,27	0,00		1	B			1									B	B		1
	09:00	26,68	17,83	8,85	0,00		1	B			1									B	B		1
	10:00	25,65	17,83	7,83	0,00		1	B			1									B	B		1
	11:00	25,59	17,83	7,76	0,00		1	B			1									B	B		1
	12:00	26,51	17,83	8,68	0,00		1	B			1									B	B		1
	13:00	26,81	17,83	8,99	0,00		1	B			1									B	B		1
	14:00	26,55	17,83	8,73	0,00		1	B			1									B	B		1
	15:00	27,36	17,83	9,54	0,00		1	B			1									B	B		1
	16:00	27,89	18,13	9,76	0,00		1	B			1									B	B		1
	17:00	30,13	19,59	10,55	0,00		1	B			1									B	B		1
	18:00	32,82	21,33	11,49	0,00		1	B			1									B	B		1
	19:00	34,55	22,46	12,09	0,00		1	B			1									B	B		1
	20:00	33,73	21,92	11,80	0,00		1	B			1									B	B		1
	21:00	32,10	20,87	11,24	0,00		1	B			1									B	B		1
	22:00	29,57	19,22	10,35	0,00		1	B			1									B	B		1
	23:00	26,45	17,83	8,62	0,00		1	B			1									B	B		1

Η G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	23,60	14,94	8,26	0,40		1				1						1						
	01:00	22,03	14,22	7,41	0,40		1				1						1						
	02:00	21,77	14,22	7,15	0,40		1				1						1						
	03:00	21,59	14,22	6,96	0,40		1				1						1						
	04:00	21,41	14,22	6,79	0,40		1				1						1						
	05:00	22,05	14,22	7,43	0,40		1				1						1						
	06:00	22,95	14,52	8,03	0,40		1				1						1						
	07:00	25,74	16,33	9,01	0,40		1				1						1						
	08:00	27,22	17,29	9,53	0,40		1				1						1						
	09:00	28,39	18,05	9,94	0,40		1				1												1
	10:00	29,68	18,89	10,39	0,40		1				1												1
	11:00	29,51	18,78	10,33	0,40		1				1												1
	12:00	30,07	19,14	10,52	0,40		1				1												1
	13:00	30,97	19,73	10,84	0,40		1				1												1
	14:00	31,20	19,88	10,92	0,40		1				1												1
	15:00	32,12	27,53	4,19	0,40		1			1	1												1
	16:00	31,78	27,23	4,15	0,40		1			1	1												1
	17:00	31,82	27,41	4,01	0,40		1			1	1												1
	18:00	33,39	29,76	3,23	0,40		1			1	1												1
	19:00	34,57	31,81	2,37	0,40		1			1	1												1
	20:00	34,25	33,21	0,64	0,40		1			1	1												1
	21:00	32,89	32,01	0,47	0,40		1			1	1												1
	22:00	30,44	29,90	0,14	0,40		1			1	1												1
	23:00	27,56	26,97	0,19	0,40		1			1	1												1

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	21,95	21,35	0,40	0,20		1				1												1
	01:00	20,70	20,16	0,34	0,20		1				1												1
	02:00	20,58	20,39	0,19	0,00		1				1												1
	03:00	20,49	20,34	0,15	0,00		1				1												1
	04:00	20,58	20,58	0,00	0,00					1	1												1
	05:00	21,50	21,44	0,07	0,00					1	1												1
	06:00	22,36	22,25	0,11	0,00					1	1												1
	07:00	23,66	23,53	0,13	0,00					1	1												1
	08:00	23,89	23,69	0,21	0,00					1	1												1
	09:00	24,29	24,02	0,27	0,00					1	1												1
	10:00	24,08	23,64	0,24	0,20					1	1												1
	11:00	23,41	22,83	0,38	0,20					1	1												1
	12:00	23,81	23,04	0,58	0,20					1	1												1
	13:00	24,12	23,10	0,82	0,20					1	1												1
	14:00	25,04	23,83	1,01	0,20					1	1												1
	15:00	26,23	25,01	1,01	0,20					1	1												1
	16:00	27,64	26,59	0,85	0,20					1	1												1
	17:00	28,57	27,82	0,75	0,00					1	1												1
	18:00	31,46	30,87	0,59	0,00	1				1	1												1
	19:00	33,43	32,80	0,63	0,00	1				1	1												1
	20:00	32,89	32,11	0,79	0,00	1				1	1												1
	21:00	31,28	30,29	0,98	0,00	1				1	1												1
	22:00	28,94	28,04	0,90	0,00					1	1												1
	23:00	26,18	25,25	0,93	0,00					1	1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	21,45	20,90	0,56	0,00		1				1											1	
	01:00	19,82	19,40	0,42	0,00		1				1											1	
	02:00	19,47	19,11	0,36	0,00		1				1											1	
	03:00	19,19	18,76	0,44	0,00		1				1											1	
	04:00	19,11	18,79	0,32	0,00		1				1											1	
	05:00	19,94	19,79	0,15	0,00		1				1											1	
	06:00	20,49	20,07	0,42	0,00		1				1											1	
	07:00	22,61	22,46	0,14	0,00		1				1											1	
	08:00	24,16	24,12	0,04	0,00					1	1											1	
	09:00	25,49	25,45	0,03	0,00					1	1											1	
	10:00	25,46	25,22	0,04	0,20					1	1											1	
	11:00	26,04	25,79	0,05	0,20					1	1											1	
	12:00	27,53	27,27	0,06	0,20					1	1											1	
	13:00	27,43	27,17	0,06	0,20					1	1											1	
	14:00	28,22	27,98	0,05	0,20					1	1											1	
	15:00	28,40	28,17	0,03	0,20					1	1											1	
	16:00	28,20	27,98	0,02	0,20					1	1											1	
	17:00	28,33	28,12	0,01	0,20					1	1											1	
	18:00	30,55	30,55	0,00	0,00	1				1	1											1	
	19:00	32,49	32,49	0,00	0,00	1				1	1											1	
	20:00	31,92	31,90	0,02	0,00	1				1	1											1	
	21:00	30,14	30,11	0,03	0,00	1				1	1											1	
	22:00	27,64	27,61	0,03	0,00					1	1											1	
	23:00	24,91	24,88	0,03	0,00					1	1											1	

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	18,32	18,30	0,02	0,00		1				1											1	
	01:00	16,70	16,70	0,00	0,00		1				1											1	
	02:00	16,22	16,22	0,00	0,00		1				1											1	
	03:00	15,94	15,94	0,00	0,00		1				1											1	
	04:00	16,64	16,64	0,00	0,00		1				1											1	
	05:00	17,39	17,39	0,00	0,00		1				1											1	
	06:00	19,76	19,72	0,04	0,00		1				1											1	
	07:00	21,48	21,45	0,03	0,00		1				1											1	
	08:00	22,65	22,65	0,00	0,00		1				1											1	
	09:00	22,68	22,68	0,00	0,00		1				1											1	
	10:00	22,99	22,79	0,00	0,20		1				1											1	
	11:00	24,00	23,79	0,01	0,20		1				1											1	
	12:00	23,51	23,29	0,02	0,20		1				1											1	
	13:00	23,65	23,38	0,07	0,20		1				1											1	
	14:00	23,16	22,86	0,09	0,20		1				1											1	
	15:00	22,98	22,76	0,03	0,20		1				1											1	
	16:00	23,01	22,78	0,04	0,20		1				1											1	
	17:00	24,91	24,76	0,15	0,00					1	1											1	
	18:00	28,09	28,04	0,05	0,00					1	1											1	
	19:00	28,47	28,41	0,07	0,00					1	1											1	
	20:00	27,08	26,98	0,10	0,00					1	1											1	
	21:00	24,91	24,76	0,15	0,00					1	1											1	
	22:00	22,39	22,09	0,30	0,00					1	1											1	
	23:00	18,13	18,13	0,00	0,00					1	1											1	

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	18,13	17,71	0,41	0,00		1				1							1	1				
	01:00	16,81	16,35	0,46	0,00		1				1							1	1				
	02:00	16,58	16,08	0,50	0,00		1				1							1	1				
	03:00	16,97	16,39	0,58	0,00		1				1							1	1				
	04:00	17,95	17,38	0,57	0,00		1				1							1	1				
	05:00	19,01	18,41	0,60	0,00		1				1							1	1				
	06:00	21,75	21,08	0,67	0,00		1				1												1
	07:00	23,41	22,61	0,80	0,00		1				1												1
	08:00	24,03	23,19	0,84	0,00		1				1												1
	09:00	23,91	23,08	0,83	0,00		1				1												1
	10:00	24,34	23,26	0,88	0,20		1				1												1
	11:00	25,35	24,36	0,79	0,20		1				1												1
	12:00	25,13	24,30	0,62	0,20		1				1												1
	13:00	25,17	24,32	0,65	0,20		1				1												1
	14:00	24,81	23,96	0,66	0,20		1				1												1
	15:00	24,35	23,56	0,59	0,20		1				1												1
	16:00	23,98	23,20	0,58	0,20		1				1												1
	17:00	25,42	24,52	0,69	0,20					1	1												1
	18:00	27,54	26,97	0,57	0,00					1	1												1
	19:00	28,11	27,72	0,38	0,00					1	1												1
	20:00	26,81	26,39	0,41	0,00					1	1												1
	21:00	24,79	24,44	0,35	0,00					1	1												1
	22:00	22,41	22,12	0,29	0,00					1	1												1
	23:00	18,54	18,54	0,00	0,00					1	1												1

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 2 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	20,82	20,65	0,16	0,00					1	1							1					
	01:00	19,43	19,19	0,23	0,00					1	1							1					
	02:00	19,21	18,92	0,29	0,00					1	1							1					
	03:00	19,10	18,79	0,30	0,00					1	1							1					
	04:00	19,32	19,05	0,27	0,00					1	1							1					
	05:00	20,17	19,97	0,20	0,00					1	1							1					
	06:00	21,75	21,62	0,12	0,00					1	1							1					
	07:00	21,74	21,61	0,14	0,00					1	1							1					
	08:00	21,99	21,87	0,12	0,00					1	1							1					
	09:00	23,73	23,63	0,10	0,00					1	1							1					
	10:00	23,53	23,37	0,16	0,00					1	1							1					
	11:00	23,57	23,28	0,29	0,00					1	1							1					
	12:00	22,93	22,44	0,49	0,00					1	1							1					
	13:00	23,18	22,32	0,86	0,00					1	1							1					
	14:00	21,84	21,03	0,80	0,00					1	1							1					
	15:00	21,04	20,19	0,85	0,00					1	1							1					
	16:00	21,45	20,51	0,93	0,00					1	1							1					
	17:00	22,18	21,26	0,92	0,00					1	1							1					
	18:00	23,24	22,51	0,73	0,00					1	1							1					
	19:00	26,39	25,77	0,62	0,00					1	1							1					1
	20:00	28,48	27,89	0,60	0,00					1	1							1					1
	21:00	27,36	26,78	0,58	0,00					1	1							1					1
	22:00	25,70	25,10	0,61	0,00					1	1							1					1
	23:00	23,71	22,86	0,84	0,00					1	1							1					

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	21,16	19,48	1,54	0,15					1	1							1					
	01:00	20,07	18,74	1,18	0,15					1	1							1					
	02:00	19,65	18,07	1,44	0,15					1	1							1					
	03:00	19,66	18,48	1,02	0,15					1	1							1					
	04:00	19,82	18,73	0,94	0,15					1	1							1					
	05:00	20,72	19,34	1,23	0,15					1	1							1					
	06:00	22,18	21,01	1,02	0,15					1	1							1					
	07:00	23,60	22,02	1,57	0,00					1	1							1					
	08:00	23,58	22,08	1,51	0,00					1	1							1					
	09:00	25,06	23,34	1,72	0,00					1	1							1					
	10:00	25,00	23,13	1,86	0,00					1	1							1					
	11:00	25,02	22,95	2,06	0,00					1	1							1					
	12:00	24,67	22,74	1,73	0,20					1	1							1					
	13:00	24,52	22,05	2,26	0,20					1	1							1					
	14:00	24,16	21,00	2,96	0,20					1	1							1					
	15:00	23,64	20,91	2,53	0,20					1	1							1					
	16:00	24,11	21,07	2,83	0,20					1	1							1					
	17:00	24,90	21,81	2,89	0,20					1	1							1					
	18:00	26,01	23,70	2,10	0,20					1	1							1					
	19:00	28,53	25,67	2,65	0,20					1	1							1					1
	20:00	30,41	27,06	3,15	0,20					1	1							1					1
	21:00	29,15	25,87	3,07	0,20					1	1							1					1
	22:00	26,94	24,29	2,45	0,20					1	1							1					1
	23:00	24,46	22,54	1,71	0,20					1	1							1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	21,63	20,45	1,17	0,00			1			1											1	
	01:00	20,44	18,98	1,47	0,00			1			1											1	
	02:00	20,11	18,44	1,67	0,00			1			1											1	
	03:00	20,00	18,51	1,49	0,00			1			1											1	
	04:00	20,24	18,66	1,58	0,00			1			1											1	
	05:00	20,97	19,16	1,81	0,00			1			1											1	
	06:00	22,54	20,38	2,16	0,00			1			1											1	
	07:00	24,41	22,61	1,80	0,00			1			1											1	
	08:00	26,18	24,92	1,25	0,00			1			1											1	
	09:00	26,96	25,86	1,10	0,00			1			1											1	
	10:00	25,88	24,90	0,98	0,00			1			1											1	
	11:00	25,42	24,66	0,76	0,00			1			1											1	
	12:00	25,31	24,61	0,71	0,00			1			1											1	
	13:00	25,15	24,15	1,00	0,00			1			1											1	
	14:00	24,60	23,27	1,33	0,00			1			1											1	
	15:00	23,97	22,39	1,59	0,00			1			1											1	
	16:00	23,83	23,80	0,03	0,00			1			1											1	
	17:00	24,43	24,41	0,02	0,00			1			1											1	
	18:00	26,24	26,22	0,01	0,00			1		1	1											1	
	19:00	29,33	29,32	0,01	0,00			1		1	1											1	
	20:00	31,71	31,70	0,01	0,00			1		1	1											1	
	21:00	30,47	30,46	0,01	0,00			1		1	1											1	
	22:00	28,37	28,34	0,03	0,00			1		1	1											1	
	23:00	25,91	25,86	0,05	0,00			1			1											1	

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	21,68	16,30	5,23	0,15		1	1									1		B				
	01:00	20,47	14,94	5,38	0,15		1	1									1		B				
	02:00	20,10	13,48	6,46	0,15		1	1									1		B				
	03:00	19,87	12,71	6,95	0,20		1	1									1		B				
	04:00	19,91	12,74	6,97	0,20		1	1									1		B				
	05:00	20,65	13,22	7,23	0,20		1	1									1		B				
	06:00	22,03	14,02	7,71	0,30		1	1									1		B				
	07:00	24,41	17,68	6,43	0,30			1			1						1		B				
	08:00	25,46	19,42	5,74	0,30			1			1						1		B				
	09:00	26,40	19,37	6,73	0,30			1			1						1		B				
	10:00	25,79	18,35	7,14	0,30			1			1						1		B				
	11:00	24,78	17,03	7,45	0,30			1			1						1		B				
	12:00	24,15	15,30	8,45	0,40			1			1						1		B				
	13:00	23,53	14,89	8,23	0,40			1			1						1		B				
	14:00	23,35	14,77	8,17	0,40			1			1						1		B				
	15:00	22,88	14,47	8,01	0,40			1			1						1		B				
	16:00	23,07	14,59	8,07	0,40			1			1						1		B				
	17:00	23,61	14,95	8,26	0,40			1			1						1		B				
	18:00	25,97	16,48	9,09	0,40			1			1						1		B				
	19:00	28,99	18,44	10,15	0,40			1			1						1	1	B				
	20:00	30,22	19,24	10,58	0,40			1			1						1	1	B				
	21:00	28,94	18,41	10,13	0,40			1			1						1	1	B				
	22:00	26,83	17,07	9,36	0,40			1			1						1		B				
	23:00	24,36	15,43	8,53	0,40			1			1						1		B				

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	21,41	13,52	7,49	0,40		1	1										1					
	01:00	19,83	12,49	6,94	0,40		1	1										1					
	02:00	19,20	12,08	6,72	0,40		1	1										1					
	03:00	18,67	11,73	6,53	0,40		1	1										1					
	04:00	18,54	11,65	6,49	0,40		1	1										1					
	05:00	19,14	12,04	6,70	0,40		1	1										1					
	06:00	20,19	12,73	7,07	0,40		1	1										1					
	07:00	21,72	13,72	7,60	0,40		1	1										1					
	08:00	22,82	14,43	7,99	0,40		1	1										1					
	09:00	22,92	14,50	8,02	0,40		1	1										1					
	10:00	22,41	14,17	7,84	0,40		1	1										1					
	11:00	22,25	14,06	7,79	0,40		1	1										1					
	12:00	22,02	13,91	7,71	0,40		1	1										1					
	13:00	21,74	13,73	7,61	0,40		1	1										1					
	14:00	21,35	13,48	7,47	0,40		1	1										1					
	15:00	20,86	13,16	7,30	0,40		1	1										1					
	16:00	20,94	13,21	7,33	0,40		1	1										1					
	17:00	21,36	13,49	7,48	0,40		1	1										1					
	18:00	23,73	15,02	8,30	0,40		1			1								1					
	19:00	26,76	17,00	9,37	0,40		1			1								1					
	20:00	28,08	17,85	9,83	0,40		1			1								1					
	21:00	26,59	16,88	9,31	0,40		1			1								1					
	22:00	24,48	15,51	8,57	0,40		1			1								1					
	23:00	22,14	13,99	7,75	0,40		1	1										1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 7 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΑΕΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	17,87	11,43	6,04	0,40		1	1									1						
	01:00	16,14	11,43	4,31	0,40		1	1									1						
	02:00	15,32	11,43	3,50	0,40		1	1									1						
	03:00	14,81	11,43	2,98	0,40		1	1									1						
	04:00	14,65	11,43	2,82	0,40		1	1									1						
	05:00	15,19	11,43	3,37	0,40		1	1									1						
	06:00	16,16	11,43	4,33	0,40		1	1									1						
	07:00	17,29	12,08	4,81	0,40		1	1									1						
	08:00	18,42	12,97	5,05	0,40		1	1									1						
	09:00	18,75	12,72	5,62	0,40		1	1									1						
	10:00	18,33	12,15	5,78	0,40		1	1									1						
	11:00	18,23	12,56	5,27	0,40		1	1									1						
	12:00	18,05	13,27	4,38	0,40		1	1									1						
	13:00	17,87	12,77	4,70	0,40		1	1									1						
	14:00	17,37	11,43	5,55	0,40		1	1									1						
	15:00	16,46	11,43	4,63	0,40		1	1									1						
	16:00	16,51	11,43	4,69	0,40		1	1									1						
	17:00	16,64	11,43	4,81	0,40		1	1									1						
	18:00	18,64	11,72	6,52	0,40		1	1									1						
	19:00	21,61	13,65	7,56	0,40		1	1									1	1					
	20:00	23,47	14,85	8,21	0,40		1	1									1	1					
	21:00	22,13	13,99	7,75	0,40		1	1									1	1					
	22:00	20,17	12,71	7,06	0,40		1	1									1	1					
	23:00	17,88	11,43	6,05	0,40		1	1									1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	22,72	14,37	7,95	0,40		1	1			B						1		B				
	01:00	21,34	13,47	7,47	0,40		1	1			B						1		B				
	02:00	20,93	13,20	7,32	0,40		1	1			B						1		B				
	03:00	20,56	12,96	7,20	0,40		1	1			B						1		B				
	04:00	20,49	12,92	7,17	0,40		1	1			B						1		B				
	05:00	21,13	13,74	7,40	0,00		1	1			B						1		B				
	06:00	22,50	14,63	7,88	0,00		1	1			B						1		B				
	07:00	24,09	15,66	8,43	0,00		1	1			B						1		B				
	08:00	24,89	16,18	8,71	0,00		1	1			B						1		B				
	09:00	24,60	15,99	8,61	0,00		1	1			B						1		B				
	10:00	23,84	15,50	8,34	0,00		1	1			B						1		B				
	11:00	24,21	15,73	8,47	0,00		1	1			B						1		B				
	12:00	23,69	15,20	8,29	0,20		1	1			B						1		B				
	13:00	23,07	14,80	8,07	0,20		1	1			B						1		B				
	14:00	22,21	14,24	7,78	0,20		1	1			B						1		B				
	15:00	21,34	13,67	7,47	0,20		1	1			B						1		B				
	16:00	21,70	13,90	7,59	0,20		1	1			B						1		B				
	17:00	22,95	14,72	8,03	0,20		1	1			B						1		B				
	18:00	25,87	16,62	9,06	0,20		1			1	B						1		B				
	19:00	29,35	18,88	10,27	0,20		1			1	B								B			1	
	20:00	32,19	20,87	11,12	0,20		1			1	B								B			1	
	21:00	30,47	19,60	10,66	0,20		1			1	B								B			1	
	22:00	27,91	17,94	9,77	0,20		1			1	B								B			1	
	23:00	25,18	16,17	8,81	0,20		1			1	B							1		B			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 9 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	21,37	15,03	6,35	0,00		1			1								1					
	01:00	19,85	15,54	4,31	0,00		1			1								1					
	02:00	19,05	15,04	4,01	0,00		1			1								1					
	03:00	18,59	14,62	3,97	0,00		1			1								1					
	04:00	18,99	15,40	3,59	0,00		1			1								1					
	05:00	20,03	16,50	3,53	0,00		1			1								1					
	06:00	21,75	17,42	4,12	0,20		1			1								1					
	07:00	23,22	18,44	4,58	0,20		1			1								1					
	08:00	24,40	19,66	4,54	0,20		1			1								1					1
	09:00	24,92	20,00	4,72	0,20		1			1								1					1
	10:00	24,73	19,88	4,65	0,20		1			1								1					
	11:00	23,85	18,81	4,84	0,20		1			1								1					
	12:00	23,06	17,74	5,13	0,20		1			1								1					
	13:00	22,69	17,03	5,46	0,20		1			1								1					
	14:00	22,17	15,39	6,58	0,20		1			1								1					
	15:00	22,43	14,42	7,81	0,20		1			1								1					
	16:00	23,09	14,81	8,08	0,20		1			1								1					
	17:00	24,67	15,84	8,64	0,20		1			1								1					
	18:00	27,01	17,59	9,22	0,20		1			1								1					
	19:00	29,56	20,97	8,19	0,40		1			1								1					1
	20:00	31,27	22,75	8,12	0,40		1			1								1					1
	21:00	30,16	21,65	8,11	0,40		1			1								1					1
	22:00	27,50	20,60	6,50	0,40		1			1								1					1
	23:00	24,60	19,42	4,79	0,40		1			1								1					1

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	21,81	16,40	5,41	0,00		1			1							1						
	01:00	20,33	15,47	4,86	0,00		1			1							1						
	02:00	19,45	15,36	4,09	0,00		1			1							1						
	03:00	19,13	15,58	3,54	0,00		1			1							1						
	04:00	19,32	15,73	3,59	0,00		1			1							1						
	05:00	20,19	16,28	3,92	0,00		1			1							1						
	06:00	21,95	18,08	3,66	0,20		1			1							1						
	07:00	23,15	19,90	3,06	0,20		1			1							1					1	
	08:00	24,30	20,84	3,27	0,20		1			1							1					1	
	09:00	24,94	21,11	3,63	0,20		1			1							1					1	
	10:00	24,78	20,81	3,77	0,20		1			1							1					1	
	11:00	24,27	20,42	3,65	0,20		1			1							1					1	
	12:00	23,54	20,17	3,17	0,20		1			1							1					1	
	13:00	22,80	19,27	3,33	0,20		1			1							1						
	14:00	22,40	18,18	4,02	0,20		1			1							1						
	15:00	22,48	16,90	5,38	0,20		1			1							1						
	16:00	23,36	16,83	6,33	0,20		1			1							1						
	17:00	24,49	17,94	6,35	0,20		1			1							1						
	18:00	26,74	20,58	5,96	0,20		1			1							1					1	
	19:00	29,72	24,11	5,21	0,40		1			1							1					1	
	20:00	31,90	26,59	4,91	0,40		1			1							1					1	
	21:00	30,01	24,03	5,58	0,40		1			1							1					1	
	22:00	27,17	20,38	6,39	0,40		1			1							1					1	
	23:00	24,41	18,09	5,92	0,40		1			1							1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	22,41	19,30	2,91	0,20		1			1							1						
	01:00	20,73	17,71	2,82	0,20		1			1							1						
	02:00	19,82	16,81	2,81	0,20		1			1							1						
	03:00	19,38	16,25	2,92	0,20		1			1							1						
	04:00	19,46	16,22	3,04	0,20		1			1							1						
	05:00	20,34	16,61	3,53	0,20		1			1							1						
	06:00	21,99	18,42	3,36	0,20		1			1							1						
	07:00	23,22	19,83	3,19	0,20		1			1							1						
	08:00	24,70	21,76	2,75	0,20		1			1							1						
	09:00	25,75	23,17	2,38	0,20	1	1			1							1						
	10:00	25,84	23,49	2,14	0,20	1	1			1							1						
	11:00	25,42	22,65	2,57	0,20	1	1			1							1						
	12:00	24,84	21,55	3,09	0,20	1	1			1							1						
	13:00	24,12	20,53	3,39	0,20	1	1			1							1						
	14:00	23,60	19,44	3,96	0,20	1	1			1							1						
	15:00	23,51	18,43	4,88	0,20		1			1							1						
	16:00	24,01	17,98	5,83	0,20		1			1							1						
	17:00	25,09	18,74	6,15	0,20		1			1							1						
	18:00	27,25	21,99	5,06	0,20		1	1		1							1						
	19:00	29,87	25,27	4,40	0,20		1	1		1							1						
	20:00	31,85	27,62	4,03	0,20		1	1		1							1						
	21:00	30,16	26,87	3,09	0,20		1	1		1							1						
	22:00	27,56	24,89	2,47	0,20		1	1		1							1						
	23:00	24,99	21,91	2,88	0,20		1	1		1							1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	23,35	19,75	3,60	0,00		1			1								1					
	01:00	21,60	17,51	4,09	0,00		1			1								1					
	02:00	20,49	16,36	4,12	0,00		1			1								1					
	03:00	19,97	15,87	4,10	0,00		1			1								1					
	04:00	20,04	15,96	4,08	0,00		1			1								1					
	05:00	20,87	16,52	4,36	0,00		1			1								1					
	06:00	22,04	17,51	4,53	0,00		1			1								1					
	07:00	23,92	19,58	4,35	0,00		1			1								1					1
	08:00	26,00	21,78	4,22	0,00		1			1								1					1
	09:00	26,99	22,54	4,45	0,00		1			1								1					1
	10:00	27,22	23,13	4,09	0,00		1			1								1					1
	11:00	26,99	22,88	3,91	0,20		1			1								1					1
	12:00	26,54	21,85	4,48	0,20		1			1								1					1
	13:00	25,90	20,09	5,61	0,20		1			1								1					1
	14:00	25,29	19,04	6,05	0,20		1			1								1					1
	15:00	24,82	18,62	6,00	0,20		1			1								1					1
	16:00	23,96	19,52	4,24	0,20		1			1								1					1
	17:00	24,82	20,20	4,42	0,20		1			1								1					1
	18:00	26,86	22,37	4,28	0,20		1			1								1					1
	19:00	29,70	25,06	4,44	0,20		1	1		1								1					
	20:00	32,26	27,59	4,47	0,20		1	1		1								1					
	21:00	30,60	25,93	4,48	0,20		1	1		1								1					
	22:00	28,21	23,63	4,38	0,20		1	1		1								1					
	23:00	25,87	21,33	4,35	0,20		1	1		1								1					

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 13 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	24,16	21,32	2,84	0,00		1			1								1					
	01:00	22,39	19,48	2,91	0,00		1			1								1					
	02:00	21,30	18,22	3,08	0,00		1			1								1					
	03:00	20,69	17,67	3,02	0,00		1			1								1					
	04:00	20,70	17,59	3,11	0,00		1			1								1					
	05:00	21,42	18,06	3,36	0,00		1			1								1					
	06:00	22,83	19,32	3,51	0,00		1			1								1					
	07:00	24,37	21,09	3,28	0,00		1			1													1
	08:00	26,37	22,60	3,77	0,00		1			1													1
	09:00	27,27	22,16	5,11	0,00		1			1													1
	10:00	27,31	21,10	6,21	0,00		1			1													1
	11:00	26,82	19,98	6,63	0,20		1			1													1
	12:00	25,94	19,50	6,23	0,20		1			1													1
	13:00	25,15	18,63	6,33	0,20		1			1													1
	14:00	24,65	17,70	6,75	0,20		1			1													1
	15:00	24,60	17,66	6,73	0,20		1			1													1
	16:00	25,21	18,29	6,72	0,20		1			1													1
	17:00	26,22	19,90	6,12	0,20		1			1													1
	18:00	28,12	22,24	5,68	0,20		1			1													1
	19:00	31,23	25,12	5,91	0,20		1			1													1
	20:00	33,53	24,85	8,48	0,20		1			1													1
	21:00	32,24	23,30	8,74	0,20		1			1													1
	22:00	29,62	21,53	7,89	0,20		1			1													1
	23:00	26,78	18,99	7,59	0,20		1	1															1

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 14 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	22,33	14,88	7,45	0,00		1	1									1	1					
	01:00	21,46	13,95	7,51	0,00		1	1									1	1					
	02:00	20,21	13,14	7,07	0,00		1	1									1	1					
	03:00	19,53	12,75	6,78	0,00		1	1									1	1					
	04:00	19,48	12,75	6,73	0,00		1	1									1	1					
	05:00	20,13	13,08	7,04	0,00		1	1									1	1					
	06:00	21,53	13,99	7,54	0,00		1	1									1	1					
	07:00	23,02	14,97	8,06	0,00		1	1									1	1					
	08:00	23,51	15,28	8,23	0,00		1	1									1	1					
	09:00	24,13	15,48	8,45	0,20		1	1									1	1					
	10:00	24,08	15,45	8,43	0,20		1	1									1	1					
	11:00	24,02	15,41	8,41	0,20		1	1									1	1					
	12:00	23,13	14,64	8,10	0,40		1	1									1	1					
	13:00	22,39	14,15	7,84	0,40		1	1									1	1					
	14:00	21,93	13,85	7,67	0,40		1	1									1	1					
	15:00	21,56	13,61	7,55	0,40		1	1									1	1					
	16:00	22,31	14,10	7,81	0,40		1	1									1	1					
	17:00	23,38	14,80	8,18	0,40		1	1									1	1					
	18:00	25,48	16,16	8,92	0,40		1			1							1	1					
	19:00	28,84	18,35	10,09	0,40		1			1							1	1					
	20:00	31,91	20,34	11,17	0,40		1			1								1					
	21:00	31,14	19,84	10,90	0,40		1			1								1					
	22:00	28,92	18,39	10,12	0,40		1			1								1					
	23:00	26,40	16,76	9,24	0,40		1			1								1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Σ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	24,40	15,86	8,54	0,00		1			1								1	1				
	01:00	22,62	14,70	7,92	0,00		1	1										1	1				
	02:00	21,51	13,98	7,53	0,00		1	1										1	1				
	03:00	20,89	13,58	7,31	0,00		1	1										1	1				
	04:00	20,91	13,59	7,32	0,00		1	1										1	1				
	05:00	21,64	14,06	7,57	0,00		1	1										1	1				
	06:00	23,06	15,64	7,41	0,00		1			1								1					
	07:00	24,61	17,97	6,64	0,00		1			1								1					
	08:00	26,63	20,45	6,19	0,00		1			1													1
	09:00	27,55	22,83	4,72	0,00		1			1													1
	10:00	27,59	24,25	3,33	0,00		1			1													1
	11:00	27,08	24,53	2,36	0,20		1			1													1
	12:00	26,19	24,42	1,58	0,20		1			1													1
	13:00	25,41	24,12	1,09	0,20		1			1													1
	14:00	24,89	23,99	0,70	0,20		1			1													1
	15:00	24,84	24,19	0,45	0,20		1			1													1
	16:00	25,46	24,98	0,48	0,00		1			1													1
	17:00	26,48	25,65	0,83	0,00		1	1		1													1
	18:00	28,40	27,77	0,63	0,00		1	1		1													1
	19:00	31,55	31,27	0,28	0,00		1	1		1													1
	20:00	33,86	33,81	0,06	0,00		1	1		1													1
	21:00	32,56	32,52	0,04	0,00		1	1		1													1
	22:00	29,92	29,88	0,05	0,00		1	1		1													1
	23:00	27,05	27,04	0,01	0,00		1	1		1													1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 16 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	00:00	23,87	23,84	0,03	0,00		1			1								1				1	
	01:00	22,45	22,40	0,06	0,00		1			1								1				1	
	02:00	21,65	21,60	0,05	0,00		1			1								1				1	
	03:00	21,26	21,24	0,03	0,00		1			1								1				1	
	04:00	21,51	21,48	0,03	0,00		1			1								1				1	
	05:00	22,65	22,62	0,03	0,00		1			1								1				1	
	06:00	24,50	24,45	0,05	0,00		1			1								1				1	
	07:00	26,12	25,93	0,19	0,00		1			1								1				1	
	08:00	28,67	28,38	0,29	0,00		1	1		1								1				1	
	09:00	30,06	29,59	0,47	0,00		1	1		1								1				1	
	10:00	30,18	29,21	0,96	0,00		1	1		1								1				1	
	11:00	29,13	26,62	2,32	0,20		1			1								1				1	
	12:00	29,13	26,62	2,32	0,20		1			1								1				1	
	13:00	29,31	25,82	3,29	0,20		1			1								1				1	
	14:00	29,67	24,69	4,58	0,40		1			1								1				1	
	15:00	29,54	24,24	4,90	0,40		1			1								1				1	
	16:00	28,77	23,49	4,87	0,40		1			1								1				1	
	17:00	28,36	22,17	6,00	0,20		1			1								1				1	
	18:00	29,70	23,56	5,94	0,20		1			1								1				1	
	19:00	32,07	25,68	6,19	0,20		1			1								1				1	
	20:00	33,99	26,89	6,90	0,20		1			1								1				1	
	21:00	32,36	24,87	7,29	0,20		1			1								1				1	
	22:00	29,58	22,35	7,04	0,20		1			1								1				1	
	23:00	26,76	20,26	6,30	0,20		1			1								1				1	

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	24,66	16,81	7,65	0,20		1	1										1	1				
	01:00	23,13	15,19	7,74	0,20		1	1										1	1				
	02:00	22,17	14,21	7,76	0,20		1	1										1	1				
	03:00	21,74	13,93	7,61	0,20		1	1										1	1				
	04:00	21,90	14,04	7,67	0,20		1	1										1	1				
	05:00	23,12	14,83	8,09	0,20		1	1										1	1				
	06:00	24,89	16,97	7,72	0,20		1	1															1
	07:00	27,08	17,40	9,48	0,20		1	1															1
	08:00	29,44	18,73	10,30	0,40		1			1													1
	09:00	31,70	20,21	11,10	0,40		1			1													1
	10:00	33,00	21,05	11,55	0,40		1			1													1
	11:00	33,31	21,25	11,66	0,40		1			1													1
	12:00	33,23	21,20	11,63	0,40		1			1													1
	13:00	32,71	20,86	11,45	0,40		1			1													1
	14:00	31,95	20,37	11,18	0,40		1			1													1
	15:00	31,77	20,25	11,12	0,40		1			1													1
	16:00	30,68	19,54	10,74	0,40		1			1													1
	17:00	28,88	18,37	10,11	0,40		1			1													1
	18:00	30,56	19,46	10,70	0,40		1			1													1
	19:00	33,25	21,21	11,64	0,40		1			1													1
	20:00	35,33	22,57	12,37	0,40		1			1													1
	21:00	33,45	21,49	11,56	0,40		1			1													1
	22:00	30,61	22,31	7,90	0,40		1			1													1
	23:00	27,73	19,44	7,89	0,40		1			1													1

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	26,15	23,33	2,42	0,40		1			1												1	
	01:00	24,45	20,78	3,27	0,40		1			1												1	
	02:00	23,38	18,50	4,48	0,40		1			1												1	
	03:00	22,87	17,72	4,74	0,40		1			1												1	
	04:00	23,02	17,82	4,79	0,40		1			1												1	
	05:00	23,97	19,77	3,79	0,40		1			1												1	
	06:00	25,67	20,47	4,79	0,40		1			1												1	
	07:00	27,68	22,22	5,06	0,40		1			1												1	
	08:00	29,80	24,14	5,26	0,40		1			1												1	
	09:00	31,02	25,46	5,16	0,40		1			1												1	
	10:00	31,22	26,21	4,61	0,40		1			1												1	
	11:00	30,44	26,31	3,73	0,40		1			1												1	
	12:00	29,45	26,06	2,99	0,40		1			1												1	
	13:00	28,40	24,86	3,14	0,40		1			1												1	
	14:00	27,87	24,11	3,36	0,40		1			1												1	
	15:00	28,34	25,12	2,82	0,40		1			1												1	
	16:00	29,26	26,21	2,64	0,40		1	1		1												1	
	17:00	30,34	27,64	2,30	0,40		1	1		1												1	
	18:00	32,39	29,78	2,21	0,40		1	1	1	1												1	
	19:00	34,57	31,70	2,46	0,40		1	1		1												1	
	20:00	36,05	32,76	2,89	0,40		1	1		1												1	
	21:00	34,32	30,94	2,98	0,40		1	1		1												1	
	22:00	31,49	28,46	2,63	0,40		1	1		1												1	
	23:00	28,87	26,29	2,18	0,40		1	1		1												1	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	26,99	25,07	1,72	0,20		1			1													1
	01:00	25,28	23,07	2,00	0,20		1			1													1
	02:00	24,09	21,31	2,58	0,20		1			1													1
	03:00	23,53	20,38	2,94	0,20		1			1													1
	04:00	23,57	20,78	2,58	0,20		1			1													1
	05:00	24,40	21,38	2,82	0,20		1			1													1
	06:00	25,94	23,45	2,28	0,20		1			1													1
	07:00	28,35	27,19	0,95	0,20		1	1		1													1
	08:00	30,30	29,58	0,53	0,20		1	1		1													1
	09:00	32,03	30,91	0,93	0,20		1	1		1													1
	10:00	33,66	31,51	1,94	0,20		1	1		1													1
	11:00	32,66	29,93	2,53	0,20		1	1		1													1
	12:00	30,94	28,60	2,14	0,20		1	1		1													1
	13:00	29,77	28,30	1,27	0,20		1	1		1													1
	14:00	29,13	27,49	1,44	0,20		1	1		1													1
	15:00	28,02	26,42	1,39	0,20		1	1		1													1
	16:00	31,81	28,92	2,68	0,20		1	1		1													1
	17:00	32,05	29,06	2,80	0,20		1	1		1													1
	18:00	32,84	29,71	2,93	0,20		1	1		1													1
	19:00	35,17	27,11	7,86	0,20		1	1		1													1
	20:00	36,90	26,62	10,08	0,20		1	1		1													1
	21:00	34,82	23,35	11,27	0,20		1			1													1
	22:00	31,87	20,51	11,15	0,20		1			1													1
	23:00	29,12	18,53	10,19	0,40		1			1													1

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 20 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	27,28	17,33	9,55	0,40		1			1								1					
	01:00	25,41	16,12	8,89	0,40		1			1								1					
	02:00	24,15	15,30	8,45	0,40		1			1								1					
	03:00	23,44	14,84	8,20	0,40		1			1								1					
	04:00	23,47	16,27	6,80	0,40		1			1								1					
	05:00	24,23	15,35	8,48	0,40		1			1								1					
	06:00	25,64	16,27	8,97	0,40		1			1								1					
	07:00	28,97	18,43	10,14	0,40		1			1								1					
	08:00	31,21	19,89	10,92	0,40		1			1													1
	09:00	31,31	19,95	10,96	0,40		1			1													1
	10:00	30,99	22,23	8,35	0,40		1			1													1
	11:00	32,22	22,46	9,36	0,40		1			1													1
	12:00	32,99	22,24	10,35	0,40		1			1													1
	13:00	33,30	23,85	9,06	0,40		1			1													1
	14:00	32,65	21,97	10,28	0,40		1			1													1
	15:00	29,96	19,07	10,48	0,40		1			1													1
	16:00	29,74	18,93	10,41	0,40		1			1													1
	17:00	29,99	19,09	10,50	0,40		1			1													1
	18:00	31,49	20,07	11,02	0,40		1			1													1
	19:00	34,58	24,07	10,10	0,40		1			1													1
	20:00	36,94	26,17	10,37	0,40		1			1													1
	21:00	34,95	24,66	9,89	0,40		1			1													1
	22:00	32,09	24,15	7,54	0,40		1			1													1
	23:00	29,35	22,43	6,52	0,40		1			1													1

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 21 Απριλίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)								9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	26,36	21,40	4,96	0,00		1			1													1		
	01:00	24,49	21,27	3,22	0,00		1			1													1		
	02:00	23,14	21,36	1,78	0,00		1			1													1		
	03:00	22,27	21,78	0,49	0,00		1			1													1		
	04:00	22,03	21,88	0,15	0,00		1			1													1		
	05:00	22,50	22,46	0,04	0,00		1			1													1		
	06:00	23,71	23,71	0,00	0,00		1			1													1		
	07:00	25,43	25,43	0,00	0,00	1	1			1													1		
	08:00	26,97	26,93	0,04	0,00	1	1			1													1		
	09:00	28,17	28,00	0,17	0,00	1	1			1													1		
	10:00	28,62	27,57	0,84	0,20	1	1			1													1		
	11:00	27,80	25,46	2,14	0,20	1	1			1													1		
	12:00	26,79	22,73	3,86	0,20		1			1													1		
	13:00	24,76	19,76	4,80	0,20		1			1													1		
	14:00	23,44	18,59	4,65	0,20		1			1													1		
	15:00	22,81	18,24	4,37	0,20		1			1													1		
	16:00	24,46	23,81	0,46	0,20		1			1													1		
	17:00	25,96	25,43	0,53	0,00		1			1													1		
	18:00	28,55	28,14	0,42	0,00		1	1		1													1		
	19:00	31,87	31,46	0,40	0,00		1	1		1													1		
	20:00	34,45	33,97	0,48	0,00		1	1		1													1		
	21:00	32,94	32,66	0,29	0,00		1	1		1													1		
	22:00	30,47	30,19	0,29	0,00		1	1		1													1		
	23:00	28,01	27,91	0,10	0,00		1	1		1													1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Σ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	27,55	27,47	0,08	0,00		1	1		1							1						
	01:00	25,67	25,57	0,10	0,00		1	1		1							1						
	02:00	24,39	24,27	0,12	0,00		1	1		1							1						
	03:00	23,68	23,24	0,43	0,00		1	1		1							1						
	04:00	23,71	23,44	0,26	0,00		1	1		1							1						
	05:00	24,47	24,36	0,11	0,00		1	1		1							1						
	06:00	25,90	25,49	0,41	0,00		1	1		1							1						
	07:00	29,26	29,18	0,08	0,00		1	1		1							1						
	08:00	31,53	31,40	0,12	0,00		1	1		1												1	
	09:00	31,62	31,24	0,38	0,00		1	1		1												1	
	10:00	31,29	30,54	0,56	0,20		1	1		1												1	
	11:00	32,54	32,22	0,12	0,20		1	1		1												1	
	12:00	33,32	32,85	0,27	0,20		1	1		1												1	
	13:00	33,63	33,01	0,42	0,20		1	1		1												1	
	14:00	32,98	31,63	1,15	0,20		1	1		1												1	
	15:00	30,26	28,20	1,86	0,20		1	1		1												1	
	16:00	30,04	28,55	1,29	0,20		1	1		1												1	
	17:00	30,29	26,93	3,16	0,20		1	1		1												1	
	18:00	31,80	28,50	2,90	0,40		1	1		1												1	
	19:00	34,92	32,46	2,06	0,40		1	1		1												1	
	20:00	37,31	34,35	2,56	0,40		1	1		1												1	
	21:00	35,30	33,55	1,35	0,40		1	1		1												1	
	22:00	32,41	30,30	1,71	0,40		1	1		1												1	
	23:00	29,64	28,08	1,16	0,40		1	1		1												1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 23 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	26,41	16,76	9,24	0,40		1	1															1
	01:00	24,78	15,71	8,67	0,40		1	1															1
	02:00	23,85	15,10	8,35	0,40		1	1															1
	03:00	23,51	14,88	8,23	0,40		1	1															1
	04:00	24,03	15,22	8,41	0,40		1	1															1
	05:00	25,49	16,17	8,92	0,40		1	1															1
	06:00	27,67	17,58	9,68	0,40		1			1													1
	07:00	31,20	19,88	10,92	0,40		1			1													1
	08:00	33,71	21,51	11,80	0,40		1			1													1
	09:00	33,56	21,42	11,75	0,40		1			1													1
	10:00	33,80	21,57	11,83	0,40		1			1													1
	11:00	34,11	21,77	11,94	0,40		1			1													1
	12:00	33,44	21,34	11,71	0,40		1			1													1
	13:00	32,47	20,70	11,36	0,40		1			1													1
	14:00	32,39	20,66	11,34	0,40		1			1													1
	15:00	31,92	20,35	11,17	0,40		1			1													1
	16:00	32,55	20,76	11,39	0,40		1			1													1
	17:00	34,13	21,78	11,94	0,40		1			1													1
	18:00	36,12	23,08	12,64	0,40		1			1													1
	19:00	39,30	25,15	13,75	0,40		1	1		1													1
	20:00	41,64	26,66	14,57	0,40		1	1		1													1
	21:00	39,88	25,52	13,96	0,40		1	1		1													1
	22:00	35,82	22,88	12,54	0,40		1			1													1
	23:00	32,67	20,83	11,43	0,40		1			1													1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	29,68	18,89	10,39	0,40		1	1														1	
	01:00	27,72	17,62	9,70	0,40		1	1														1	
	02:00	26,34	16,72	9,22	0,40		1	1														1	
	03:00	25,88	16,42	9,06	0,40		1	1														1	
	04:00	26,22	16,65	9,18	0,40		1	1														1	
	05:00	27,47	17,45	9,61	0,40		1	1														1	
	06:00	29,48	18,76	10,32	0,40		1			1												1	
	07:00	32,79	20,91	11,48	0,40		1			1												1	
	08:00	35,75	22,83	12,51	0,40		1			1												1	
	09:00	37,21	23,95	12,86	0,40		1			1												1	
	10:00	37,41	24,74	12,27	0,40		1	1		1												1	
	11:00	37,50	26,25	10,85	0,40		1	1		1												1	
	12:00	37,89	30,81	6,68	0,40		1	1		1												1	
	13:00	38,27	34,47	3,40	0,40	1	1	1		1												1	
	14:00	38,01	36,45	1,17	0,40	1	1	1		1												1	
	15:00	37,34	36,41	0,53	0,40	1	1	1		1												1	
	16:00	36,38	35,54	0,44	0,40	1	1	1		1												1	
	17:00	36,65	35,90	0,36	0,40	1	1	1		1												1	
	18:00	38,40	37,93	0,06	0,40	1	1	1		1												1	
	19:00	41,69	41,24	0,05	0,40	1	1	1	1	1												1	
	20:00	45,13	44,69	0,04	0,40	1	1	1	1	1												1	
	21:00	42,22	41,80	0,03	0,40	1	1	1	1	1												1	
	22:00	37,63	37,22	0,01	0,40		1	1	1	1	1											1	
	23:00	33,89	33,49	0,00	0,40		1	1		1												1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	30,50	29,83	0,67	0,00		1	1		1												1	
	01:00	28,70	28,08	0,62	0,00		1	1		1												1	
	02:00	27,61	27,14	0,47	0,00		1	1		1												1	
	03:00	27,06	26,65	0,40	0,00		1	1		1												1	
	04:00	27,22	26,81	0,41	0,00		1	1		1												1	
	05:00	28,31	28,04	0,27	0,00		1	1		1												1	
	06:00	36,34	35,39	0,75	0,20	1	1	1		1												1	
	07:00	33,33	33,15	0,18	0,00		1	1		1												1	
	08:00	36,67	36,38	0,29	0,00	1	1	1		1												1	
	09:00	38,39	38,18	0,20	0,00	1	1	1		1												1	
	10:00	38,43	37,77	0,66	0,00	1	1	1		1												1	
	11:00	37,80	36,70	0,91	0,20	1	1	1		1												1	
	12:00	37,18	36,32	0,66	0,20	1	1	1		1												1	
	13:00	36,34	35,39	0,75	0,20	1	1	1		1												1	
	14:00	35,73	33,07	2,46	0,20		1	1		1												1	
	15:00	34,72	29,18	5,34	0,20		1	1		1												1	
	16:00	35,66	29,07	6,38	0,20		1	1		1												1	
	17:00	36,71	30,77	5,74	0,20		1	1		1												1	
	18:00	38,87	33,16	5,31	0,40		1	1		1												1	
	19:00	41,90	36,89	4,61	0,40		1	1	1	1												1	
	20:00	43,56	38,28	4,89	0,40		1	1	1	1												1	
	21:00	40,74	36,96	3,58	0,20		1	1	1	1												1	
	22:00	36,90	33,51	3,19	0,20		1	1		1												1	
	23:00	33,37	29,95	3,21	0,20		1	1		1												1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	30,89	26,83	4,07	0,00		1	1		1												1	
	01:00	28,98	25,75	3,23	0,00		1	1		1												1	
	02:00	27,85	24,96	2,90	0,00		1	1		1												1	
	03:00	27,22	24,60	2,61	0,00		1	1		1												1	
	04:00	27,24	25,44	1,79	0,00		1	1		1												1	
	05:00	28,22	27,00	1,02	0,20		1	1		1												1	
	06:00	30,06	29,09	0,77	0,20		1	1		1												1	
	07:00	32,40	32,03	0,17	0,20		1	1		1												1	
	08:00	35,40	34,98	0,22	0,20		1	1		1												1	
	09:00	37,11	36,80	0,11	0,20	1	1	1		1												1	
	10:00	37,36	36,90	0,26	0,20	1	1	1		1												1	
	11:00	36,80	36,09	0,51	0,20	1	1	1		1												1	
	12:00	36,10	34,84	0,86	0,40	1	1	1		1												1	
	13:00	35,11	33,10	1,61	0,40		1	1		1												1	
	14:00	33,98	30,96	2,62	0,40		1	1		1												1	
	15:00	33,48	28,97	4,11	0,40		1	1		1												1	
	16:00	34,32	29,08	4,84	0,40		1	1		1												1	
	17:00	36,21	29,98	5,83	0,40		1	1		1												1	
	18:00	38,73	32,88	5,45	0,40		1	1		1												1	
	19:00	41,29	36,45	4,44	0,40		1	1	1	1												1	
	20:00	43,64	38,47	4,77	0,40		1	1	1	1												1	
	21:00	40,87	35,37	5,10	0,40		1	1	1	1												1	
	22:00	36,94	30,70	5,84	0,40		1	1		1												1	
	23:00	33,38	27,41	5,58	0,40		1	1		1												1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 27 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	31,33	25,61	5,32	0,40		1			1												1	
	01:00	29,30	23,70	5,20	0,40		1			1												1	
	02:00	28,14	22,47	5,27	0,40		1			1												1	
	03:00	27,36	21,21	5,75	0,40		1			1												1	
	04:00	27,41	21,32	5,69	0,40		1			1												1	
	05:00	28,44	22,68	5,36	0,40		1			1												1	
	06:00	30,06	24,85	4,80	0,40		1			1												1	
	07:00	32,34	27,66	4,28	0,40					1	1											1	
	08:00	35,12	29,02	5,71	0,40					1	1											1	
	09:00	36,95	28,39	8,16	0,40					1	1											1	
	10:00	37,23	27,24	9,59	0,40					1	1											1	
	11:00	36,57	28,15	8,02	0,40					1	1											1	
	12:00	35,71	28,57	6,74	0,40					1	1											1	
	13:00	35,00	27,73	6,87	0,40					1	1											1	
	14:00	33,80	27,32	6,07	0,40					1	1											1	
	15:00	32,54	25,35	6,79	0,40					1	1											1	
	16:00	32,73	24,17	8,16	0,40					1	1											1	
	17:00	34,61	26,42	7,79	0,40					1	1											1	
	18:00	36,90	29,34	7,16	0,40		1			1	1											1	
	19:00	40,07	33,37	6,29	0,40		1			1	1											1	
	20:00	43,60	37,39	5,81	0,40		1			1	1											1	
	21:00	41,75	35,62	5,74	0,40		1			1	1											1	
	22:00	37,29	31,50	5,38	0,40		1			1	1											1	
	23:00	31,41	25,24	5,77	0,40		1			1												1	

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 28 Απριλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	30,23	23,84	5,99	0,40		1			1												1	
	01:00	28,14	22,08	5,66	0,40		1			1												1	
	02:00	26,80	20,63	5,77	0,40		1			1												1	
	03:00	26,00	18,79	6,81	0,40		1			1												1	
	04:00	25,95	17,74	7,81	0,40		1			1												1	
	05:00	26,74	18,06	8,28	0,40		1			1												1	
	06:00	28,32	19,47	8,45	0,40		1			1												1	
	07:00	30,57	21,54	8,64	0,40		1			1												1	
	08:00	33,01	23,28	9,33	0,40					1	1											1	
	09:00	34,33	24,96	8,97	0,40					1	1											1	
	10:00	34,37	25,89	8,08	0,40					1	1											1	
	11:00	33,79	26,24	7,15	0,40					1	1											1	
	12:00	33,06	25,12	7,55	0,40					1	1											1	
	13:00	32,29	23,33	8,56	0,40					1	1											1	
	14:00	31,31	21,21	9,70	0,40					1	1											1	
	15:00	31,05	20,39	10,26	0,40					1	1											1	
	16:00	29,01	22,55	6,05	0,40					1	1											1	
	17:00	30,76	24,57	5,79	0,40					1	1											1	
	18:00	33,37	27,39	5,58	0,40					1	1											1	
	19:00	36,94	31,20	5,33	0,40		1			1	1											1	
	20:00	40,95	35,40	5,15	0,40		1			1	1											1	
	21:00	39,24	33,73	5,11	0,40		1			1	1											1	
	22:00	35,20	29,71	5,09	0,40		1			1	1											1	
	23:00	31,67	26,32	4,96	0,40					1	1											1	

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Σ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	31,80	26,25	5,15	0,40					1	1							1							
	01:00	29,74	23,77	5,57	0,40					1	1							1							
	02:00	28,56	21,82	6,34	0,40					1	1							1							
	03:00	27,77	20,40	6,97	0,40					1	1							1							
	04:00	27,83	20,57	6,85	0,40					1	1							1							
	05:00	28,87	21,54	6,93	0,40					1	1							1							
	06:00	30,51	23,18	6,92	0,40					1	1							1							
	07:00	32,82	25,71	6,71	0,40					1	1												1		
	08:00	35,65	29,18	6,07	0,40		1			1	1												1		
	09:00	37,50	31,10	6,00	0,40		1			1	1												1		
	10:00	37,78	31,41	5,97	0,40		1			1	1												1		
	11:00	37,12	31,00	5,72	0,40		1			1	1												1		
	12:00	36,25	29,99	5,85	0,40		1			1	1												1		
	13:00	35,53	29,77	5,36	0,40		1			1	1												1		
	14:00	34,31	28,78	5,13	0,40		1			1	1												1		
	15:00	33,03	27,65	4,98	0,40		1			1	1												1		
	16:00	33,22	28,00	4,82	0,40		1			1	1												1		
	17:00	35,13	30,09	4,64	0,40		1			1	1												1		
	18:00	37,46	32,60	4,46	0,40		1			1	1												1		
	19:00	40,67	36,08	4,19	0,40	1	1			1	1												1		
	20:00	44,25	40,08	3,77	0,40	1	1			1	1												1		
	21:00	42,38	38,93	3,05	0,40	1	1			1	1												1		
	22:00	37,84	34,84	2,60	0,40		1			1	1												1		
	23:00	31,88	29,24	2,24	0,40		1			1	1												1		

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 30 Απριλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	32,94	24,65	7,98	0,30		1				1											1
	01:00	30,87	22,65	7,92	0,30		1				1											1
	02:00	29,75	20,38	9,07	0,30		1				1											1
	03:00	29,28	19,37	9,61	0,30		1				1											1
	04:00	29,69	20,01	9,37	0,30		1				1											1
	05:00	31,13	21,47	9,36	0,30		1				1											1
	06:00	33,27	23,25	9,71	0,30		1				1											1
	07:00	36,17	26,47	9,40	0,30		1	1			1											1
	08:00	38,92	28,93	9,69	0,30		1	1			1											1
	09:00	40,54	30,45	9,78	0,30		1	1			1											1
	10:00	41,20	31,58	9,32	0,30		1	1			1											1
	11:00	41,09	32,53	8,26	0,30		1	1			1											1
	12:00	40,08	31,89	7,79	0,40		1	1			1											1
	13:00	39,53	31,80	7,33	0,40		1	1			1											1
	14:00	38,50	30,55	7,55	0,40		1	1			1											1
	15:00	37,90	29,33	8,17	0,40		1	1			1											1
	16:00	38,24	30,21	7,63	0,40		1	1			1											1
	17:00	40,68	32,47	7,81	0,40		1	1			1											1
	18:00	43,44	35,86	7,18	0,40		1	1		1	1											1
	19:00	45,62	39,15	6,07	0,40		1	1		1	1											1
	20:00	47,93	41,44	6,09	0,40		1	1		1	1											1
	21:00	46,17	40,51	5,26	0,40		1	1		1	1											1
	22:00	41,55	36,89	4,26	0,40		1			1	1											1
	23:00	37,28	33,24	3,63	0,40		1			1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	34,86	31,72	3,14	0,00		1	1			1											1
	01:00	32,58	29,56	3,02	0,00		1	1			1											1
	02:00	31,28	27,50	3,48	0,30		1	1			1											1
	03:00	30,52	26,06	4,16	0,30		1	1			1											1
	04:00	30,55	24,84	5,41	0,30		1	1			1											1
	05:00	31,54	25,50	5,74	0,30		1	1			1											1
	06:00	33,47	27,55	5,63	0,30		1	1			1											1
	07:00	36,45	31,25	4,89	0,30		1	1			1											1
	08:00	39,75	34,80	4,65	0,30		1	1			1											1
	09:00	41,83	36,31	5,21	0,30		1			1	1											1
	10:00	42,43	36,13	5,99	0,30		1			1	1											1
	11:00	42,29	34,50	7,49	0,30		1			1	1											1
	12:00	41,69	32,63	8,66	0,40		1			1	1											1
	13:00	41,12	32,64	8,08	0,40		1			1	1											1
	14:00	40,15	33,59	6,16	0,40		1			1	1											1
	15:00	39,13	33,39	5,34	0,40		1			1	1											1
	16:00	39,15	33,74	5,01	0,40		1			1	1											1
	17:00	41,10	34,96	5,74	0,40		1			1	1											1
	18:00	44,08	38,04	5,64	0,40		1	1		1	1											1
	19:00	46,73	41,05	5,28	0,40		1	1		1	1											1
	20:00	49,75	44,52	4,84	0,40		1	1		1	1											1
	21:00	47,52	43,13	4,00	0,40		1	1		1	1											1
	22:00	42,48	37,86	4,23	0,40		1	1		1	1											1
	23:00	38,03	33,20	4,42	0,40		1			1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	35,29	30,27	4,62	0,40		1	1			1											1	
	01:00	33,04	28,46	4,19	0,40		1	1			1											1	
	02:00	32,15	27,34	4,41	0,40		1	1			1											1	
	03:00	31,55	26,71	4,43	0,40		1	1			1											1	
	04:00	31,70	26,78	4,52	0,40		1	1			1											1	
	05:00	32,78	27,13	5,25	0,40		1	1			1											1	
	06:00	34,77	29,97	4,40	0,40		1	1			1											1	
	07:00	38,52	35,29	2,83	0,40		1	1			1											1	
	08:00	40,77	38,07	2,30	0,40		1	1		1	1											1	
	09:00	40,71	38,10	2,22	0,40		1	1		1	1											1	
	10:00	42,84	39,78	2,66	0,40		1	1		1	1											1	
	11:00	41,44	37,26	3,77	0,40		1	1		1	1											1	
	12:00	41,76	37,48	3,88	0,40		1	1		1	1											1	
	13:00	41,84	37,66	3,78	0,40		1	1		1	1											1	
	14:00	40,35	35,35	4,60	0,40		1	1		1	1											1	
	15:00	38,47	32,45	5,62	0,40		1	1		1	1											1	
	16:00	39,40	33,37	5,63	0,40		1	1		1	1											1	
	17:00	41,59	36,23	4,96	0,40		1	1		1	1											1	
	18:00	44,72	40,29	4,03	0,40		1	1		1	1											1	
	19:00	47,04	43,27	3,37	0,40		1	1		1	1											1	
	20:00	50,61	47,44	2,76	0,40		1	1		1	1											1	
	21:00	48,79	46,13	2,25	0,40		1	1		1	1											1	
	22:00	44,43	42,29	1,73	0,40		1	1		1	1											1	
	23:00	39,60	37,78	1,42	0,40		1	1		1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	35,54	31,69	3,84	0,00			1		1	1											1
	01:00	32,89	28,76	4,13	0,00			1		1	1											1
	02:00	31,98	27,81	4,17	0,00			1		1	1											1
	03:00	31,54	27,40	4,14	0,00			1		1	1											1
	04:00	31,70	27,82	3,68	0,20			1		1	1											1
	05:00	33,01	29,77	3,05	0,20			1		1	1											1
	06:00	34,64	32,26	2,17	0,20			1		1	1											1
	07:00	39,17	37,66	1,32	0,20			1		1	1											1
	08:00	41,57	40,29	1,08	0,20		1	1		1	1											1
	09:00	43,43	42,05	1,18	0,20		1	1		1	1											1
	10:00	42,88	40,94	1,74	0,20		1	1		1	1											1
	11:00	42,37	39,35	2,82	0,20		1	1		1	1											1
	12:00	42,65	38,80	3,45	0,40		1	1		1	1											1
	13:00	42,41	38,14	3,88	0,40		1	1		1	1											1
	14:00	41,87	37,78	3,69	0,40		1	1		1	1											1
	15:00	39,67	36,10	3,17	0,40		1	1		1	1											1
	16:00	39,87	37,10	2,37	0,40		1	1		1	1											1
	17:00	42,29	40,33	1,56	0,40		1	1		1	1											1
	18:00	45,73	44,44	0,90	0,40	1	1	1		1	1											1
	19:00	48,38	47,51	0,47	0,40	1	1	1		1	1											1
	20:00	51,50	49,91	1,19	0,40	1	1	1		1	1											1
	21:00	49,79	47,06	2,33	0,40	1	1	1		1	1											1
	22:00	44,65	40,99	3,26	0,40		1	1		1	1											1
	23:00	39,90	36,37	3,13	0,40		1	1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 4 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	36,07	32,88	2,79	0,40			1		1	1											1
	01:00	33,39	28,53	4,46	0,40					1	1											1
	02:00	32,46	28,02	4,03	0,40					1	1											1
	03:00	32,02	25,71	5,91	0,40					1	1											1
	04:00	32,18	24,67	7,11	0,40					1	1											1
	05:00	33,51	25,42	7,69	0,40					1	1											1
	06:00	35,16	26,71	8,05	0,40					1	1											1
	07:00	39,76	32,39	6,98	0,40			1		1	1											1
	08:00	42,19	35,46	6,33	0,40			1		1	1											1
	09:00	44,08	37,73	5,96	0,40			1		1	1											1
	10:00	43,53	38,04	5,09	0,40			1		1	1											1
	11:00	43,01	38,03	4,58	0,40			1		1	1											1
	12:00	43,29	37,83	5,06	0,40			1		1	1											1
	13:00	43,05	36,18	6,47	0,40			1		1	1											1
	14:00	42,50	33,21	8,89	0,40			1		1	1											1
	15:00	40,27	30,73	9,14	0,40			1		1	1											1
	16:00	40,47	27,44	12,63	0,40			1		1	1											1
	17:00	42,93	29,15	13,37	0,40			1		1	1											1
	18:00	46,42	31,70	14,32	0,40			1		1	1											1
	19:00	49,11	34,02	14,68	0,40			1		1	1											1
	20:00	52,27	36,92	14,95	0,40			1		1	1											1
	21:00	50,53	35,11	15,03	0,40			1		1	1											1
	22:00	45,32	30,13	14,79	0,40			1		1	1											1
	23:00	40,50	25,92	14,17	0,40			1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 5 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	35,18	22,87	12,31	0,00			1			1											1
	01:00	32,57	21,17	11,40	0,00			1			1											1
	02:00	31,66	20,58	11,08	0,00			1			1											1
	03:00	31,23	20,30	10,93	0,00			1			1											1
	04:00	31,39	20,40	10,98	0,00			1			1											1
	05:00	32,68	21,24	11,44	0,00			1			1											1
	06:00	34,29	22,29	12,00	0,00					1	1											1
	07:00	38,78	25,21	13,57	0,00					1	1											1
	08:00	41,15	26,75	14,40	0,00					1	1											1
	09:00	43,00	28,53	14,47	0,00					1	1											1
	10:00	42,45	28,05	14,41	0,00					1	1											1
	11:00	41,95	27,65	14,30	0,00					1	1											1
	12:00	42,22	27,46	14,36	0,40					1	1											1
	13:00	41,99	27,22	14,37	0,40					1	1											1
	14:00	41,45	26,77	14,28	0,40					1	1											1
	15:00	39,27	25,13	13,75	0,40					1	1											1
	16:00	39,47	25,26	13,82	0,40					1	1											1
	17:00	41,87	27,36	14,10	0,40					1	1											1
	18:00	45,28	31,13	13,75	0,40			1		1	1											1
	19:00	47,90	33,98	13,51	0,40			1		1	1											1
	20:00	50,98	37,33	13,25	0,40			1		1	1											1
	21:00	49,29	36,10	12,79	0,40			1		1	1											1
	22:00	44,20	31,59	12,21	0,40			1		1	1											1
	23:00	39,50	27,64	11,46	0,40			1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΣ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	35,89	24,76	10,73	0,40					1	1										1	
	01:00	33,22	22,49	10,33	0,40					1	1										1	
	02:00	32,30	21,73	10,17	0,40					1	1										1	
	03:00	31,86	21,35	10,11	0,40					1	1										1	
	04:00	32,02	21,79	9,83	0,40					1	1										1	
	05:00	33,34	23,57	9,38	0,40					1	1										1	
	06:00	34,98	25,45	9,13	0,40					1	1										1	
	07:00	39,56	29,98	9,18	0,40					1	1										1	
	08:00	41,98	32,42	9,16	0,40			1		1	1										1	
	09:00	43,86	34,47	8,99	0,40			1		1	1										1	
	10:00	43,31	34,60	8,31	0,40			1		1	1										1	
	11:00	42,80	35,02	7,37	0,40			1		1	1										1	
	12:00	43,07	35,44	7,23	0,40			1		1	1										1	
	13:00	42,83	35,13	7,30	0,40			1		1	1										1	
	14:00	42,28	33,93	7,95	0,40			1		1	1										1	
	15:00	40,06	30,90	8,77	0,40			1		1	1										1	
	16:00	40,27	30,64	9,23	0,40			1		1	1										1	
	17:00	42,71	32,75	9,56	0,40			1		1	1										1	
	18:00	46,19	36,27	9,52	0,40			1		1	1										1	
	19:00	48,86	39,37	9,09	0,40		1	1		1	1										1	
	20:00	52,01	43,27	8,34	0,40		1	1		1	1										1	
	21:00	50,28	42,06	7,82	0,40		1	1		1	1										1	
	22:00	45,09	37,72	6,97	0,40		1	1		1	1										1	
	23:00	40,29	33,91	5,98	0,40			1		1	1										1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 7 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	36,25	31,08	5,17	0,00			1		1	1											1
	01:00	33,55	28,54	5,02	0,00					1	1											1
	02:00	32,62	27,29	5,33	0,00					1	1											1
	03:00	32,18	26,37	5,80	0,00					1	1											1
	04:00	32,34	26,56	5,78	0,00					1	1											1
	05:00	33,68	28,09	5,58	0,00					1	1											1
	06:00	35,33	30,05	5,28	0,00			1		1	1											1
	07:00	39,96	34,95	5,00	0,00			1		1	1											1
	08:00	42,40	38,00	4,40	0,00		1	1		1	1											1
	09:00	44,30	40,84	3,46	0,00		1	1		1	1											1
	10:00	43,74	40,70	3,04	0,00		1	1		1	1											1
	11:00	43,22	40,48	2,55	0,20		1	1		1	1											1
	12:00	43,50	41,17	2,14	0,20		1	1		1	1											1
	13:00	43,26	41,22	1,84	0,20		1	1		1	1											1
	14:00	42,71	40,64	1,86	0,20		1	1		1	1											1
	15:00	40,47	38,35	1,91	0,20		1	1		1	1											1
	16:00	40,67	38,69	1,98	0,00		1	1		1	1											1
	17:00	43,14	41,20	1,94	0,00		1	1		1	1											1
	18:00	46,65	44,91	1,74	0,00	1	1	1		1	1											1
	19:00	49,35	48,03	1,32	0,00	1	1	1		1	1											1
	20:00	52,53	51,89	0,64	0,00	1	1	1		1	1											1
	21:00	50,78	50,25	0,53	0,00	1	1	1		1	1											1
	22:00	45,54	45,09	0,45	0,00	1	1	1		1	1											1
	23:00	40,70	40,30	0,40	0,00		1	1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	36,18	35,52	0,66	0,00			1		1	1											1
	01:00	33,49	32,70	0,79	0,00			1		1	1											1
	02:00	32,56	32,44	0,11	0,00			1		1	1											1
	03:00	32,11	32,11	0,01	0,00			1		1	1											1
	04:00	32,27	32,27	0,00	0,00			1		1	1											1
	05:00	33,61	33,61	0,00	0,00			1		1	1											1
	06:00	35,26	35,26	0,00	0,00			1		1	1											1
	07:00	39,88	39,88	0,00	0,00		1	1		1	1											1
	08:00	42,32	42,30	0,02	0,00		1	1		1	1											1
	09:00	44,21	44,17	0,04	0,00		1	1		1	1											1
	10:00	43,66	43,60	0,06	0,00		1	1		1	1											1
	11:00	43,14	42,88	0,06	0,20		1	1		1	1											1
	12:00	43,42	43,16	0,06	0,20		1	1		1	1											1
	13:00	43,18	42,91	0,07	0,20		1	1		1	1											1
	14:00	42,62	42,33	0,09	0,20		1	1		1	1											1
	15:00	40,39	40,08	0,11	0,20		1	1		1	1											1
	16:00	40,59	40,27	0,32	0,00		1	1		1	1											1
	17:00	43,05	42,32	0,73	0,00		1	1		1	1											1
	18:00	46,56	45,60	0,96	0,00		1	1		1	1											1
	19:00	49,25	48,54	0,71	0,00	1	1	1		1	1											1
	20:00	52,43	51,94	0,48	0,00	1	1	1		1	1											1
	21:00	50,68	49,59	1,09	0,00	1	1	1		1	1											1
	22:00	45,45	44,64	0,81	0,00		1	1		1	1											1
	23:00	40,62	38,27	2,34	0,00		1	1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	39,09	29,77	9,32	0,00			1		1	1											1	
	01:00	36,18	25,75	10,43	0,00					1	1											1	
	02:00	35,18	23,89	11,28	0,00					1	1											1	
	03:00	34,70	23,17	11,53	0,00					1	1											1	
	04:00	34,87	22,89	11,99	0,00					1	1											1	
	05:00	36,32	24,00	12,32	0,00					1	1											1	
	06:00	38,10	25,54	12,56	0,00					1	1											1	
	07:00	43,09	29,85	13,24	0,00			1		1	1											1	
	08:00	45,73	32,18	13,54	0,00			1		1	1											1	
	09:00	47,77	34,16	13,61	0,00			1		1	1											1	
	10:00	47,17	33,86	13,31	0,00			1		1	1											1	
	11:00	46,61	33,43	12,98	0,20			1		1	1											1	
	12:00	46,91	34,52	12,19	0,20			1		1	1											1	
	13:00	46,65	35,38	11,08	0,20			1		1	1											1	
	14:00	46,06	35,65	10,20	0,20			1		1	1											1	
	15:00	43,64	35,18	8,26	0,20			1		1	1											1	
	16:00	43,86	37,07	6,79	0,00			1		1	1											1	
	17:00	46,52	41,12	5,40	0,00		1	1		1	1											1	
	18:00	50,31	45,96	4,35	0,00		1	1		1	1											1	
	19:00	53,22	49,78	3,44	0,00	1	1	1		1	1											1	
	20:00	54,65	51,79	2,86	0,00	1	1	1		1	1											1	
	21:00	54,77	52,26	2,51	0,00	1	1	1		1	1											1	
	22:00	49,11	47,07	2,04	0,00	1	1	1		1	1											1	
	23:00	43,89	42,15	1,74	0,00		1	1		1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	39,24	35,67	3,57	0,00			1		1	1											1
	01:00	36,38	32,67	3,72	0,00			1		1	1											1
	02:00	34,81	31,29	3,52	0,00			1		1	1											1
	03:00	33,80	30,37	3,43	0,00			1		1	1											1
	04:00	34,05	30,65	3,39	0,00			1		1	1											1
	05:00	35,37	31,93	3,44	0,00			1		1	1											1
	06:00	37,61	34,46	2,95	0,20			1		1	1											1
	07:00	42,46	40,42	1,84	0,20		1	1		1	1											1
	08:00	47,10	45,36	1,54	0,20		1	1		1	1											1
	09:00	51,52	49,93	1,38	0,20	1	1	1		1	1											1
	10:00	53,51	51,58	1,73	0,20	1	1	1		1	1											1
	11:00	54,09	50,85	3,04	0,20	1	1	1		1	1											1
	12:00	54,40	51,77	2,43	0,20	1	1	1		1	1											1
	13:00	54,20	52,08	1,92	0,20	1	1	1		1	1											1
	14:00	53,61	50,74	2,68	0,20	1	1	1		1	1											1
	15:00	51,50	48,71	2,59	0,20	1	1	1		1	1											1
	16:00	49,04	45,54	3,29	0,20	1	1	1		1	1											1
	17:00	49,62	46,66	2,77	0,20	1	1	1		1	1											1
	18:00	52,50	49,44	2,86	0,20	1	1	1		1	1											1
	19:00	54,88	52,96	1,91	0,00	1	1	1		1	1											1
	20:00	57,66	52,57	5,10	0,00	1	1	1		1	1											1
	21:00	54,62	48,19	6,42	0,00	1	1	1		1	1											1
	22:00	47,53	38,77	8,76	0,00		1	1		1	1											1
	23:00	42,38	35,91	6,47	0,00			1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 11 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	40,70	36,51	4,19	0,00			1		1	1											1
	01:00	37,85	32,43	5,42	0,00			1		1	1											1
	02:00	35,85	29,24	6,61	0,00			1		1	1											1
	03:00	34,84	30,55	4,29	0,00			1		1	1											1
	04:00	34,76	28,72	6,04	0,00			1		1	1											1
	05:00	35,84	29,15	6,68	0,00			1		1	1											1
	06:00	38,12	33,36	4,77	0,00			1		1	1											1
	07:00	43,40	36,42	6,99	0,00			1		1	1											1
	08:00	47,79	39,54	8,25	0,00		1	1		1	1											1
	09:00	49,05	41,36	7,68	0,00		1	1		1	1											1
	10:00	49,21	42,50	6,71	0,00		1	1		1	1											1
	11:00	49,15	42,63	6,52	0,00		1	1		1	1											1
	12:00	49,35	42,34	6,61	0,40		1	1		1	1											1
	13:00	48,79	39,93	8,46	0,40		1	1		1	1											1
	14:00	47,66	36,77	10,49	0,40		1	1		1	1											1
	15:00	46,91	34,91	11,60	0,40		1	1		1	1											1
	16:00	47,06	34,78	11,88	0,40		1	1		1	1											1
	17:00	48,14	35,12	12,62	0,40		1	1		1	1											1
	18:00	50,09	37,21	12,49	0,40		1	1		1	1											1
	19:00	53,08	41,33	11,35	0,40		1	1		1	1											1
	20:00	57,32	46,59	10,34	0,40		1	1		1	1											1
	21:00	55,30	44,41	10,48	0,40		1	1		1	1											1
	22:00	48,67	38,24	10,03	0,40			1		1	1											1
	23:00	43,65	34,30	8,95	0,40			1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 12 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΣΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	39,96	31,49	8,07	0,40			1		1	1											1
	01:00	37,11	28,61	8,10	0,40					1	1											1
	02:00	35,13	27,20	7,53	0,40					1	1											1
	03:00	34,02	26,60	7,02	0,40					1	1											1
	04:00	33,78	27,17	6,21	0,40					1	1											1
	05:00	34,60	28,02	6,18	0,40					1	1											1
	06:00	36,47	29,37	6,70	0,40					1	1											1
	07:00	40,46	33,19	6,87	0,40			1		1	1											1
	08:00	43,98	35,94	7,64	0,40			1		1	1											1
	09:00	45,86	37,21	8,24	0,40			1		1	1											1
	10:00	46,41	37,92	8,09	0,40			1		1	1											1
	11:00	46,24	37,69	8,14	0,40			1		1	1											1
	12:00	45,98	37,49	8,08	0,40			1		1	1											1
	13:00	45,50	36,42	8,67	0,40			1		1	1											1
	14:00	44,65	34,39	9,86	0,40			1		1	1											1
	15:00	43,79	32,78	10,61	0,40			1		1	1											1
	16:00	43,72	34,23	9,09	0,40			1		1	1											1
	17:00	44,84	35,13	9,31	0,40			1		1	1											1
	18:00	46,83	36,92	9,51	0,40			1		1	1											1
	19:00	49,99	39,75	9,84	0,40		1	1		1	1											1
	20:00	55,23	44,89	9,94	0,40		1	1		1	1											1
	21:00	53,97	43,43	10,14	0,40		1	1		1	1											1
	22:00	47,27	36,59	10,29	0,40			1		1	1											1
	23:00	42,37	31,86	10,11	0,40			1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	41,92	32,07	9,45	0,40			1		1	1											1
	01:00	38,98	29,52	9,06	0,40					1	1											1
	02:00	36,93	27,47	9,06	0,40					1	1											1
	03:00	35,88	26,29	9,19	0,40					1	1											1
	04:00	35,81	26,36	9,05	0,40					1	1											1
	05:00	36,91	27,60	8,91	0,40					1	1											1
	06:00	39,27	30,55	8,32	0,40			1		1	1											1
	07:00	44,71	36,52	7,79	0,40			1		1	1											1
	08:00	49,22	41,03	7,79	0,40		1	1		1	1											1
	09:00	50,52	41,82	8,29	0,40		1	1		1	1											1
	10:00	50,68	42,11	8,18	0,40		1	1		1	1											1
	11:00	50,63	42,57	7,66	0,40		1	1		1	1											1
	12:00	50,83	42,99	7,44	0,40		1	1		1	1											1
	13:00	50,25	42,02	7,82	0,40		1	1		1	1											1
	14:00	49,09	40,25	8,44	0,40		1	1		1	1											1
	15:00	48,32	39,09	8,84	0,40		1	1		1	1											1
	16:00	48,47	38,30	9,77	0,40		1	1		1	1											1
	17:00	49,58	38,84	10,34	0,40		1	1		1	1											1
	18:00	51,60	40,81	10,38	0,40		1	1		1	1											1
	19:00	54,68	44,24	10,04	0,40	1	1	1		1	1											1
	20:00	59,04	49,17	9,47	0,40	1	1	1		1	1											1
	21:00	56,95	47,75	8,81	0,40	1	1	1		1	1											1
	22:00	50,13	41,53	8,20	0,40		1	1		1	1											1
	23:00	44,96	37,17	7,39	0,40			1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 14 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	38,64	32,43	5,81	0,40			1		1	1											1
	01:00	35,74	30,65	5,09	0,00			1		1	1											1
	02:00	34,10	29,26	4,44	0,40			1		1	1											1
	03:00	33,49	28,58	4,51	0,40			1		1	1											1
	04:00	33,74	28,15	5,19	0,40			1		1	1											1
	05:00	35,26	29,71	5,15	0,40			1		1	1											1
	06:00	38,16	33,27	4,49	0,40			1		1	1											1
	07:00	41,56	37,78	3,37	0,40			1		1	1											1
	08:00	43,94	39,93	3,62	0,40		1	1		1	1											1
	09:00	45,54	41,71	3,42	0,40		1	1		1	1											1
	10:00	45,74	42,64	2,70	0,40		1	1		1	1											1
	11:00	45,18	42,25	2,53	0,40		1	1		1	1											1
	12:00	44,60	41,50	2,69	0,40		1	1		1	1											1
	13:00	44,34	41,32	2,62	0,40		1	1		1	1											1
	14:00	43,56	40,13	3,04	0,40		1	1		1	1											1
	15:00	42,88	38,93	3,55	0,40		1	1		1	1											1
	16:00	43,22	39,51	3,32	0,40		1	1		1	1											1
	17:00	45,32	42,24	2,68	0,40		1	1		1	1											1
	18:00	48,87	46,53	1,94	0,40		1	1		1	1											1
	19:00	53,14	50,31	2,43	0,40	1	1	1		1	1											1
	20:00	58,13	54,76	2,97	0,40	1	1	1		1	1											1
	21:00	57,41	54,02	2,99	0,40	1	1	1		1	1											1
	22:00	51,49	48,49	2,60	0,40	1	1	1		1	1											1
	23:00	44,80	42,88	1,52	0,40		1	1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	38,66	36,05	2,61	0,00			1		1	1											1
	01:00	35,85	33,22	2,62	0,00			1		1	1											1
	02:00	34,18	32,08	2,10	0,00			1		1	1											1
	03:00	33,44	31,41	2,04	0,00			1		1	1											1
	04:00	33,65	32,00	1,65	0,00			1		1	1											1
	05:00	35,17	34,07	1,10	0,00			1		1	1											1
	06:00	37,72	36,87	0,85	0,00			1		1	1											1
	07:00	42,52	42,10	0,42	0,00		1	1		1	1											1
	08:00	45,67	45,26	0,41	0,00		1	1		1	1											1
	09:00	46,19	45,72	0,47	0,00		1	1		1	1											1
	10:00	46,41	45,81	0,39	0,20		1	1		1	1											1
	11:00	46,56	45,98	0,38	0,20		1	1		1	1											1
	12:00	46,17	45,59	0,38	0,20		1	1		1	1											1
	13:00	45,86	45,24	0,42	0,20		1	1		1	1											1
	14:00	46,02	45,46	0,37	0,20		1	1		1	1											1
	15:00	46,14	45,50	0,44	0,20		1	1		1	1											1
	16:00	46,22	45,72	0,30	0,20		1	1		1	1											1
	17:00	47,09	46,94	0,15	0,00		1	1	1	1	1	1										1
	18:00	49,70	49,61	0,09	0,00		1	1	1	1	1	1										1
	19:00	53,90	53,84	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1										1
	20:00	59,65	59,63	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1										1
	21:00	57,86	57,84	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1										1
	22:00	49,97	49,97	0,00	0,00			1	1	1	1	1										1
	23:00	43,28	43,28	0,00	0,00			1	1		1	1										1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	38,15	38,11	0,04	0,00			1		1	1											1
	01:00	36,46	36,46	0,00	0,00			1		1	1											1
	02:00	34,81	34,81	0,00	0,00			1		1	1											1
	03:00	33,77	33,74	0,04	0,00			1		1	1											1
	04:00	33,90	33,87	0,03	0,00			1		1	1											1
	05:00	35,56	35,56	0,00	0,00			1		1	1											1
	06:00	38,30	38,30	0,00	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	43,22	43,22	0,00	0,00		1	1		1	1											1
	08:00	47,10	47,10	0,00	0,00	1	1	1		1	1											1
	09:00	48,96	48,93	0,03	0,00	1	1	1		1	1											1
	10:00	49,25	48,85	0,20	0,20	1	1	1		1	1											1
	11:00	49,11	48,38	0,53	0,20	1	1	1		1	1											1
	12:00	48,69	48,18	0,30	0,20	1	1	1		1	1											1
	13:00	48,64	48,36	0,08	0,20	1	1	1		1	1											1
	14:00	48,54	48,32	0,01	0,20	1	1	1		1	1											1
	15:00	48,46	48,23	0,03	0,20	1	1	1		1	1											1
	16:00	48,16	47,57	0,39	0,20	1	1	1		1	1											1
	17:00	50,87	50,35	0,52	0,00	1	1	1		1	1											1
	18:00	60,83	58,20	2,63	0,00	1	1	1		1	1										1	1
	19:00	57,64	54,48	3,16	0,00	1	1	1		1	1										1	1
	20:00	49,07	46,60	2,47	0,00	1	1	1		1	1											1
	21:00	57,64	54,48	3,16	0,00	1	1	1		1	1										1	1
	22:00	49,07	46,60	2,47	0,00	1	1	1		1	1											1
	23:00	43,77	40,49	3,28	0,00		1	1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΩΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	41,03	38,98	2,05	0,00			1		1	1											1
	01:00	38,22	35,80	2,42	0,00			1		1	1						1	1				
	02:00	36,57	33,86	2,71	0,00			1		1	1						1	1				
	03:00	35,67	33,23	2,44	0,00			1		1	1						1	1				
	04:00	35,75	33,26	2,49	0,00			1		1	1						1	1				
	05:00	37,27	33,26	4,01	0,00			1		1	1						1	1				
	06:00	40,18	34,38	5,80	0,00			1		1	1						1	1				
	07:00	45,84	40,15	5,69	0,00		1	1		1	1						1	1				
	08:00	50,13	43,94	6,19	0,00		1	1		1	1											1
	09:00	52,51	44,82	7,70	0,00		1	1		1	1											1
	10:00	52,93	42,87	9,86	0,20		1	1		1	1											1
	11:00	52,56	43,29	9,07	0,20		1	1		1	1											1
	12:00	51,93	41,95	9,78	0,20		1	1		1	1											1
	13:00	51,54	41,27	10,08	0,20		1	1		1	1											1
	14:00	50,95	41,86	8,90	0,20		1	1		1	1											1
	15:00	50,69	44,76	5,73	0,20		1	1	1	1	1											1
	16:00	50,70	46,92	3,58	0,20		1	1	1	1	1											1
	17:00	52,55	47,91	4,64	0,00		1	1	1	1	1											1
	18:00	56,12	50,29	5,83	0,00		1	1	1	1	1											1
	19:00	57,94	49,59	8,34	0,00		1	1	1	1	1											1
	20:00	61,83	52,78	9,04	0,00		1	1	1	1	1											1
	21:00	59,92	53,55	6,36	0,00		1	1	1	1	1											1
	22:00	53,13	47,82	5,31	0,00		1	1	1	1	1											1
	23:00	46,76	42,76	4,00	0,00		1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 18 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	42,88	36,00	6,88	0,00		1	1		1	1											1
	01:00	39,82	38,66	1,16	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	37,80	37,78	0,02	0,00		1	1		1	1											1
	03:00	36,70	36,68	0,01	0,00		1	1		1	1											1
	04:00	36,59	36,56	0,04	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	37,65	37,55	0,09	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	40,57	40,49	0,08	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	47,14	47,13	0,00	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	51,65	51,65	0,00	0,00		1	1	1	1	1											1
	09:00	52,10	52,09	0,01	0,00		1	1	1	1	1											1
	10:00	52,24	52,00	0,04	0,20		1	1	1	1	1											1
	11:00	52,75	52,49	0,06	0,20		1	1	1	1	1											1
	12:00	53,33	53,01	0,12	0,20		1	1	1	1	1											1
	13:00	52,94	52,57	0,17	0,20		1	1	1	1	1											1
	14:00	52,41	51,79	0,42	0,20		1	1	1	1	1											1
	15:00	52,00	50,94	0,87	0,20		1	1	1	1	1											1
	16:00	52,81	51,64	0,97	0,20		1	1	1	1	1											1
	17:00	53,45	52,51	0,95	0,00		1	1	1	1	1											1
	18:00	54,70	53,60	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	19:00	57,88	57,09	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	20:00	60,31	59,57	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	21:00	59,58	58,81	0,77	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	22:00	53,32	52,20	1,12	0,00		1	1	1	1	1											1
	23:00	47,96	46,28	1,68	0,00		1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 19 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	43,02	41,39	1,63	0,00		1	1		1	1											1
	01:00	40,16	38,31	1,85	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	38,31	36,81	1,50	0,00		1	1		1	1											1
	03:00	37,18	36,28	0,90	0,00		1	1		1	1											1
	04:00	36,98	36,15	0,83	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	37,88	37,23	0,65	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	40,79	40,56	0,23	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	47,54	47,54	0,00	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	51,84	51,83	0,00	0,00		1	1	1	1	1											1
	09:00	52,60	52,58	0,02	0,00		1	1	1	1	1											1
	10:00	53,04	52,72	0,12	0,20		1	1	1	1	1											1
	11:00	52,80	52,46	0,14	0,20		1	1	1	1	1											1
	12:00	52,90	52,67	0,03	0,20		1	1	1	1	1											1
	13:00	54,30	53,81	0,29	0,20		1	1	1	1	1											1
	14:00	53,85	52,86	0,79	0,20		1	1	1	1	1											1
	15:00	52,46	50,81	1,44	0,20		1	1	1	1	1											1
	16:00	51,84	50,04	1,61	0,20		1	1	1	1	1											1
	17:00	52,36	50,66	1,71	0,00		1	1	1	1	1											1
	18:00	53,62	51,97	1,65	0,00		1	1	1	1	1											1
	19:00	56,59	54,64	1,95	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	20:00	60,68	58,56	2,12	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	21:00	59,78	57,64	2,14	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	22:00	53,47	51,19	2,28	0,00		1	1	1	1	1											1
	23:00	48,17	45,97	2,19	0,00		1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	43,12	41,08	2,04	0,00		1	1		1	1											1
	01:00	40,45	38,16	2,29	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	38,92	35,85	3,07	0,00		1	1		1	1											1
	03:00	37,92	34,52	3,40	0,00		1	1		1	1											1
	04:00	38,01	34,90	3,11	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	39,28	36,37	2,92	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	42,46	39,86	2,59	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	48,97	46,48	2,49	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	53,40	51,31	2,09	0,00		1	1	1	1	1											1
	09:00	55,79	54,31	1,48	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	10:00	56,80	55,62	0,98	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	11:00	56,91	55,87	0,84	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	12:00	56,77	55,50	1,07	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	13:00	56,56	54,93	1,43	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	14:00	56,13	54,52	1,61	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	15:00	55,42	53,69	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	16:00	54,79	52,93	1,86	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	17:00	55,20	53,33	1,87	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	18:00	55,84	53,91	1,93	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	19:00	58,35	56,22	2,13	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	20:00	61,67	59,63	2,04	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	21:00	61,36	59,14	2,22	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	22:00	55,87	53,44	2,43	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	23:00	50,62	48,20	2,42	0,00		1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 21 Μαΐου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	43,81	39,85	3,75	0,20		1	1		1	1											1
	01:00	40,90	36,94	3,96	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	39,12	34,78	4,14	0,20		1	1		1	1											1
	03:00	38,11	33,25	4,66	0,20		1	1		1	1											1
	04:00	38,24	34,10	4,15	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	39,83	36,49	3,34	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	43,10	40,40	2,71	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	48,53	47,12	1,40	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	52,77	51,74	1,03	0,00		1	1	1	1	1											1
	09:00	55,47	54,24	1,23	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	10:00	56,46	54,65	1,62	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	11:00	56,60	54,58	1,82	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	12:00	56,46	53,93	2,13	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	13:00	56,39	53,83	2,17	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	14:00	55,90	53,78	1,72	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	15:00	55,13	53,10	1,62	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	16:00	55,37	53,70	1,26	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	17:00	56,15	54,78	0,97	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	18:00	59,24	58,32	0,52	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	19:00	62,02	61,63	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1
	20:00	64,79	63,37	1,42	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1
	21:00	64,01	61,04	2,97	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1
	22:00	57,72	56,76	0,96	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	23:00	52,66	52,55	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	44,86	44,79	0,06	0,00		1	1		1	1											1
	01:00	41,67	41,63	0,03	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	39,93	39,83	0,09	0,00		1	1		1	1											1
	03:00	39,30	39,24	0,06	0,00		1	1		1	1											1
	04:00	39,22	39,18	0,03	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	40,39	40,31	0,08	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	43,61	43,57	0,04	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	50,75	50,71	0,04	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	56,27	56,17	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	09:00	58,70	58,50	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	10:00	60,36	60,07	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	11:00	60,87	60,79	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	12:00	59,34	59,33	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	13:00	58,19	58,14	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	14:00	57,72	57,68	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	15:00	57,44	57,30	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	16:00	57,10	56,68	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	17:00	57,29	56,12	1,17	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	18:00	59,53	58,29	1,24	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	19:00	63,02	62,46	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1
	20:00	66,32	66,08	0,24	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	21:00	64,34	63,92	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	22:00	56,51	56,09	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	23:00	50,74	50,33	0,40	0,00		1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	44,20	43,76	0,44	0,00		1	1		1	1										1	
	01:00	42,15	41,85	0,30	0,00		1	1		1	1										1	
	02:00	40,68	40,43	0,25	0,00		1	1		1	1										1	
	03:00	40,06	39,60	0,47	0,00		1	1		1	1										1	
	04:00	39,93	39,59	0,33	0,00		1	1		1	1										1	
	05:00	41,29	41,04	0,24	0,00		1	1		1	1	1									1	
	06:00	44,09	43,65	0,44	0,00		1	1		1	1										1	
	07:00	50,22	49,21	0,81	0,20		1	1	1	1	1										1	
	08:00	54,59	54,39	0,00	0,20		1	1	1	1	1	1									1	
	09:00	57,56	57,36	0,00	0,20		1	1	1	1	1	1									1	
	10:00	57,67	57,47	0,00	0,20		1	1	1	1	1	1									1	
	11:00	57,34	50,28	6,86	0,20		1	1	1	1	1	1									1	
	12:00	58,28	50,50	7,38	0,40		1	1	1	1	1	1									1	
	13:00	58,99	49,45	9,14	0,40		1	1	1	1	1	1									1	
	14:00	58,17	47,38	10,39	0,40		1	1	1	1	1	1									1	
	15:00	56,27	45,01	10,86	0,40		1	1	1	1	1	1									1	
	16:00	57,10	46,48	10,21	0,40		1	1	1	1	1	1									1	
	17:00	60,63	49,51	10,72	0,40		1	1	1	1	1	1									1	
	18:00	64,75	53,74	10,61	0,40	1	1	1	1	1	1	1									1	
	19:00	66,59	58,93	7,26	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1		1	
20:00	67,67	62,08	5,19	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1		1		
21:00	64,43	58,74	5,29	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1		1		
22:00	57,65	52,40	4,86	0,40	1	1	1	1	1	1	1									1		
23:00	52,02	47,82	3,80	0,40		1	1	1	1	1	1									1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΩΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	47,61	43,22	3,99	0,40		1	1		1	1											1
	01:00	44,54	40,29	4,25	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	42,83	38,68	3,75	0,40		1	1		1	1											1
	03:00	41,58	37,07	4,11	0,40		1	1		1	1											1
	04:00	41,37	36,01	4,97	0,40		1	1		1	1											1
	05:00	42,57	36,14	6,03	0,40		1	1		1	1											1
	06:00	45,44	39,61	5,43	0,40		1	1		1	1											1
	07:00	52,15	47,46	4,29	0,40		1	1	1	1	1											1
	08:00	58,84	53,44	5,00	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	09:00	63,73	56,92	6,41	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	10:00	64,54	57,00	7,14	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	11:00	64,01	55,45	8,16	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	12:00	61,34	51,45	9,49	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	13:00	62,05	51,39	10,26	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	14:00	61,80	50,45	10,95	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	15:00	60,73	49,16	11,17	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	16:00	60,44	48,48	11,56	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	17:00	61,92	50,07	11,45	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	18:00	66,19	55,68	10,11	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	19:00	68,90	59,71	8,79	0,40	1	1	1	1	1	1									1		1
	20:00	69,45	61,39	7,66	0,40	1	1	1	1	1	1									1		1
	21:00	67,23	60,00	6,83	0,40	1	1	1	1	1	1									1		1
	22:00	59,74	52,57	6,77	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	23:00	53,41	46,54	6,47	0,40		1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 25 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	48,35	41,02	6,92	0,40		1	1		1	1											1	
	01:00	44,82	38,00	6,82	0,00		1	1		1	1											1	
	02:00	42,74	35,75	6,60	0,40		1			1	1											1	
	03:00	41,61	34,48	6,73	0,40		1			1	1											1	
	04:00	41,42	33,90	7,12	0,40		1			1	1											1	
	05:00	42,50	34,91	7,19	0,40		1			1	1											1	
	06:00	45,69	39,05	6,23	0,40		1		1	1	1											1	
	07:00	52,09	46,75	4,94	0,40		1	1	1	1	1											1	
	08:00	56,73	51,11	5,22	0,40		1	1	1	1	1											1	
	09:00	57,55	51,55	5,60	0,40		1	1	1	1	1											1	
	10:00	57,25	51,20	5,65	0,40		1	1	1	1	1											1	
	11:00	56,96	50,40	6,16	0,40		1	1	1	1	1											1	
	12:00	58,38	50,90	7,09	0,40		1	1	1	1	1											1	
	13:00	59,21	50,09	8,72	0,40		1	1	1	1	1											1	
	14:00	57,33	47,79	9,14	0,40		1	1	1	1	1											1	
	15:00	54,40	45,19	8,81	0,40		1	1	1	1	1											1	
	16:00	54,49	45,63	8,47	0,40		1	1	1	1	1											1	
	17:00	58,47	50,01	8,05	0,40		1	1	1	1	1											1	
	18:00	62,93	54,61	7,92	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	65,50	58,30	6,81	0,40		1	1	1	1	1									1	1		1
	20:00	66,29	59,56	6,33	0,40		1	1	1	1	1									1	1		1
	21:00	64,58	58,42	5,76	0,40		1	1	1	1	1									1	1		1
	22:00	57,14	51,22	5,52	0,40		1	1	1	1	1												1
	23:00	50,17	43,43	6,34	0,40		1	1			1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 26 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	47,62	41,65	5,58	0,40		1	1		1	1											1	
	01:00	44,16	38,97	4,78	0,40		1	1		1	1											1	
	02:00	42,10	37,12	4,59	0,40		1	1		1	1											1	
	03:00	40,99	35,74	4,85	0,40		1			1	1											1	
	04:00	40,80	34,90	5,50	0,40		1			1	1											1	
	05:00	41,86	36,01	5,45	0,40		1			1	1											1	
	06:00	45,00	39,04	5,56	0,40		1	1		1	1											1	
	07:00	52,31	45,99	5,92	0,40		1	1	1	1	1											1	
	08:00	55,88	49,15	6,33	0,40		1	1	1	1	1											1	
	09:00	58,06	51,31	6,35	0,40		1	1	1	1	1											1	
	10:00	57,66	51,13	6,14	0,40		1	1	1	1	1											1	
	11:00	57,09	50,91	5,78	0,40		1	1	1	1	1											1	
	12:00	57,21	51,17	5,64	0,40		1	1	1	1	1											1	
	13:00	57,52	51,57	5,56	0,40		1	1	1	1	1											1	
	14:00	56,47	50,08	5,99	0,40		1	1	1	1	1											1	
	15:00	53,59	47,22	5,96	0,40		1	1	1	1	1											1	
	16:00	53,68	44,76	8,52	0,40		1	1	1	1	1											1	
	17:00	57,59	48,85	8,34	0,40		1	1	1	1	1											1	
	18:00	61,99	53,26	8,34	0,40		1	1	1	1	1									1			1
	19:00	64,52	55,97	8,15	0,40		1	1	1	1	1									1	1		1
	20:00	65,78	57,71	7,68	0,40		1	1	1	1	1									1	1		1
	21:00	63,61	55,84	7,37	0,40		1	1	1	1	1									1	1		1
	22:00	56,29	48,56	7,33	0,40		1	1	1	1	1												1
	23:00	50,40	42,46	7,55	0,40		1	1		1	1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	48,83	41,18	7,65	0,00		1	1		1	1										1	
	01:00	45,27	38,08	7,19	0,00		1	1		1	1										1	
	02:00	42,67	35,71	6,96	0,00		1			1	1										1	
	03:00	42,02	35,13	6,90	0,00		1			1	1										1	
	04:00	41,83	35,44	6,39	0,00		1			1	1										1	
	05:00	42,92	36,62	6,30	0,00		1	1		1	1										1	
	06:00	46,14	40,25	5,89	0,00		1	1		1	1										1	
	07:00	52,61	46,90	5,71	0,00		1	1	1	1	1										1	
	08:00	55,29	50,18	5,11	0,00		1	1	1	1	1										1	
	09:00	58,79	54,25	4,54	0,00		1	1	1	1	1								1		1	
	10:00	59,14	54,58	4,36	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	11:00	58,53	54,06	4,27	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	12:00	58,96	54,49	4,27	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	13:00	59,40	54,87	4,32	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	14:00	58,70	53,24	5,26	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	15:00	54,94	48,50	6,24	0,20		1	1	1	1	1										1	
	16:00	55,04	47,77	7,07	0,20		1	1	1	1	1										1	
	17:00	59,05	51,01	7,83	0,20		1	1	1	1	1										1	
	18:00	63,56	55,09	8,47	0,00		1	1	1	1	1								1		1	
	19:00	66,15	57,32	8,83	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	
	20:00	67,76	58,71	9,05	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	65,22	55,91	9,31	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	57,71	48,26	9,45	0,00		1	1	1	1	1								1		1	
	23:00	51,68	42,16	9,52	0,00		1	1	1	1									1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 28 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	46,98	40,85	5,93	0,20		1	1		1	1											1	
	01:00	43,55	37,34	6,20	0,00		1	1		1	1											1	
	02:00	42,04	34,78	7,06	0,20		1	1		1	1											1	
	03:00	41,13	35,49	5,44	0,20		1	1		1	1											1	
	04:00	41,12	35,32	5,60	0,20		1	1		1	1											1	
	05:00	42,55	39,28	3,07	0,20		1	1		1	1											1	
	06:00	45,09	44,00	0,89	0,20		1	1		1	1											1	
	07:00	47,99	46,16	1,63	0,20	1	1	1		1	1											1	
	08:00	53,18	49,36	3,62	0,20	1	1	1		1	1											1	
	09:00	55,28	50,11	4,97	0,20	1	1	1		1	1											1	
	10:00	55,42	49,72	5,50	0,20	1	1	1		1	1											1	
	11:00	55,56	49,64	5,72	0,20	1	1	1		1	1											1	
	12:00	56,26	49,92	5,94	0,40	1	1	1		1	1											1	
	13:00	56,78	49,13	7,25	0,40	1	1	1		1	1											1	
	14:00	55,35	46,49	8,46	0,40	1	1	1		1	1											1	
	15:00	52,58	42,31	9,87	0,40	1	1	1		1	1											1	
	16:00	53,49	42,54	10,55	0,40	1	1	1		1	1											1	
	17:00	57,06	46,55	10,12	0,40	1	1	1		1	1											1	
	18:00	61,74	52,47	8,87	0,40	1	1	1	1	1	1												1
	19:00	65,11	58,27	6,43	0,40	1	1	1	1	1	1									1			1
	20:00	67,12	61,18	5,54	0,40	1	1	1	1	1	1									1			1
	21:00	63,82	58,22	5,20	0,40	1	1	1	1	1	1									1			1
	22:00	56,92	51,84	4,68	0,40	1	1	1	1	1	1												1
	23:00	50,94	46,15	4,40	0,40		1	1	1	1	1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	43,88	37,51	6,16	0,20		1	1		1	1											1
	01:00	39,96	33,27	6,49	0,20		1			1	1											1
	02:00	38,18	31,56	6,42	0,20		1			1	1											1
	03:00	37,76	32,05	5,51	0,20		1			1	1											1
	04:00	37,66	32,91	4,60	0,15		1			1	1											1
	05:00	39,01	34,93	3,93	0,15		1			1	1											1
	06:00	42,52	39,58	2,79	0,15		1	1		1	1											1
	07:00	48,38	47,03	1,35	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	52,30	51,20	1,01	0,10		1	1	1	1	1									1		1
	09:00	53,85	52,81	0,89	0,15		1	1	1	1	1									1		1
	10:00	54,16	53,35	0,66	0,15		1	1	1	1	1									1		1
	11:00	54,20	53,50	0,55	0,15		1	1	1	1	1									1		1
	12:00	53,58	52,31	0,87	0,40		1	1	1	1	1									1		1
	13:00	52,61	51,20	1,01	0,40		1	1	1	1	1									1		1
	14:00	51,84	50,47	0,97	0,40		1	1	1	1	1											1
	15:00	50,70	49,21	1,09	0,40		1	1	1	1	1											1
	16:00	51,06	49,61	1,10	0,35		1	1	1	1	1											1
	17:00	52,96	51,69	0,97	0,30		1	1	1	1	1									1		1
	18:00	57,02	55,99	0,74	0,30		1	1	1	1	1				1					1		1
	19:00	61,93	61,18	0,45	0,30		1	1	1	1	1				1					1		1
	20:00	66,77	65,97	0,50	0,30		1	1	1	1	1				1					1		1
	21:00	65,06	64,02	0,74	0,30		1	1	1	1	1				1					1		1
	22:00	56,71	55,85	0,66	0,20		1	1	1	1	1				1					1		1
	23:00	49,61	48,54	0,96	0,10			1	1	1	1	1										1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	44,33	42,04	2,08	0,20		1	1		1	1											1	
	01:00	41,16	39,36	1,61	0,20		1	1		1	1											1	
	02:00	39,16	37,76	1,21	0,20		1	1		1	1											1	
	03:00	38,16	37,30	0,87	0,00		1	1		1	1											1	
	04:00	37,98	37,65	0,33	0,00		1	1		1	1											1	
	05:00	39,53	39,40	0,13	0,00		1	1		1	1											1	
	06:00	42,44	42,36	0,08	0,00		1	1		1	1											1	
	07:00	47,80	47,74	0,06	0,00		1	1	1	1	1											1	
	08:00	51,74	51,67	0,07	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	09:00	54,19	54,11	0,08	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	10:00	54,74	54,36	0,38	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	11:00	54,69	53,95	0,74	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	12:00	54,30	52,74	1,16	0,40		1	1	1	1	1									1		1	
	13:00	54,26	52,18	1,68	0,40		1	1	1	1	1									1		1	
	14:00	53,76	51,34	2,02	0,40		1	1	1	1	1									1		1	
	15:00	52,93	50,62	1,92	0,40		1	1	1	1	1									1		1	
	16:00	52,93	50,91	1,82	0,20		1	1	1	1	1									1		1	
	17:00	54,34	52,68	1,66	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	18:00	57,40	55,79	1,62	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	19:00	60,24	58,81	1,43	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	20:00	63,54	61,60	1,94	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	21:00	61,54	59,55	1,99	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	22:00	54,32	53,63	0,69	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	23:00	47,97	47,59	0,38	0,00		1	1	1	1	1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	44,90	44,67	0,23	0,00		1	1	1	1	1											1	
	01:00	42,07	41,92	0,15	0,00		1	1		1	1											1	
	02:00	40,42	40,37	0,05	0,00		1	1		1	1											1	
	03:00	39,62	39,53	0,09	0,00		1	1		1	1											1	
	04:00	39,38	39,16	0,23	0,00		1	1		1	1											1	
	05:00	41,13	40,77	0,37	0,00		1	1		1	1											1	
	06:00	43,84	43,48	0,36	0,00	1	1	1		1	1											1	
	07:00	50,35	49,96	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	08:00	54,68	54,28	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	09:00	57,12	56,46	0,66	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	10:00	59,35	58,59	0,76	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1	
	11:00	58,37	57,61	0,76	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1	
	12:00	57,18	56,10	0,69	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	13:00	57,34	56,30	0,64	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	14:00	55,64	54,53	0,70	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	15:00	52,11	50,77	0,94	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	16:00	52,40	51,19	1,21	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	17:00	55,87	54,56	1,31	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	18:00	61,31	59,96	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1	
	19:00	64,45	63,34	1,10	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	20:00	66,65	65,67	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	21:00	63,95	62,99	0,96	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	22:00	56,55	55,55	1,00	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	23:00	50,38	49,67	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	44,26	43,87	0,39	0,00		1	1		1	1											1	
	01:00	42,40	42,14	0,26	0,00		1	1		1	1											1	
	02:00	40,38	40,10	0,28	0,00		1	1		1	1											1	
	03:00	39,37	38,61	0,76	0,00		1	1		1	1											1	
	04:00	39,10	37,93	1,17	0,00		1	1		1	1											1	
	05:00	40,24	38,97	1,27	0,00		1	1		1	1											1	
	06:00	43,76	42,33	1,43	0,00		1	1		1	1											1	
	07:00	49,49	48,82	0,67	0,00	1	1	1		1	1											1	
	08:00	54,00	53,81	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	09:00	56,74	56,67	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	10:00	57,47	57,41	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	11:00	57,59	57,53	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	12:00	57,48	57,01	0,07	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	13:00	57,16	56,73	0,03	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	14:00	56,71	56,26	0,05	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	15:00	56,03	55,58	0,05	0,40	1	1	1	1	1	1											1	
	16:00	56,27	56,11	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	17:00	57,70	57,56	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1											1	
	18:00	61,55	61,38	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	19:00	64,02	63,82	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	20:00	66,23	66,05	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	21:00	65,45	65,15	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	22:00	57,99	57,58	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1												1
	23:00	51,16	50,69	0,47	0,00	1	1	1		1	1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024	00:00	44,80	44,31	0,49	0,00		1	1		1	1											1
	01:00	42,83	42,06	0,77	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	40,84	39,88	0,95	0,00		1	1		1	1											1
	03:00	39,84	38,54	1,30	0,00		1	1		1	1											1
	04:00	39,75	37,76	1,99	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	40,55	38,84	1,70	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	44,02	42,83	1,19	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	50,43	49,08	1,35	0,00	1	1	1		1	1											1
	08:00	54,91	53,53	1,38	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	09:00	57,34	56,50	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	10:00	57,73	57,20	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	11:00	57,50	56,96	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	12:00	56,74	55,95	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	13:00	55,79	54,28	1,51	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	14:00	55,09	52,98	2,11	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	15:00	54,29	51,72	2,57	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	16:00	54,29	49,76	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	17:00	55,69	51,58	4,12	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	18:00	59,25	55,86	3,39	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	19:00	62,19	59,37	2,83	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1
	20:00	65,09	62,89	2,20	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	21:00	65,18	63,34	1,84	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	22:00	57,74	56,05	1,68	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	23:00	50,89	49,12	1,77	0,00	1	1	1		1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024	00:00	45,03	42,90	2,13	0,00		1	1		1	1											1
	01:00	42,42	40,07	2,35	0,00		1	1		1	1											1
	02:00	40,69	38,13	2,56	0,00		1	1		1	1											1
	03:00	40,04	37,17	2,87	0,00		1	1		1	1											1
	04:00	40,42	37,10	3,32	0,00		1	1		1	1											1
	05:00	41,72	37,96	3,76	0,00		1	1		1	1											1
	06:00	45,47	41,48	3,98	0,00		1	1		1	1											1
	07:00	51,97	47,70	4,27	0,00	1	1	1		1	1											1
	08:00	56,95	53,15	3,80	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	09:00	60,01	56,65	3,36	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	10:00	60,23	56,16	3,87	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	11:00	61,00	56,81	3,99	0,20	1	1	1	1	1	1											1
	12:00	62,15	58,76	3,99	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	13:00	61,80	58,22	3,18	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	14:00	61,21	56,92	3,89	0,40	1	1	1	1	1	1											1
	15:00	60,69	57,35	3,35	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	16:00	60,83	57,48	3,35	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	17:00	61,60	57,61	3,99	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	18:00	64,23	59,58	4,65	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	19:00	66,60	61,88	4,72	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	20:00	68,79	64,43	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	21:00	69,03	65,23	3,80	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	22:00	61,12	58,50	2,63	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	23:00	53,84	51,44	2,40	0,00	1	1	1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	52,41	49,61	2,80	0,00	1	1	1		1	1							1			1		
	01:00	48,80	45,44	2,36	0,00		1	1		1	1							1			1		
	02:00	46,48	44,45	2,04	0,00		1	1		1	1							1			1		
	03:00	43,46	41,18	2,28	0,00		1	1		1	1							1			1		
	04:00	43,38	40,94	2,44	0,00		1	1		1	1							1			1		
	05:00	45,21	43,10	2,11	0,00		1	1		1	1							1			1		
	06:00	48,70	46,68	2,02	0,00		1	1		1	1							1			1		
	07:00	56,56	55,06	1,49	0,00	1	1	1		1	1							1			1		
	08:00	61,51	60,44	1,07	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		
	09:00	63,46	62,36	1,11	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		
	10:00	64,20	62,89	1,31	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		
	11:00	64,37	62,94	1,43	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1		
	12:00	64,53	62,79	1,34	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	13:00	64,21	62,36	1,44	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	14:00	64,14	62,11	1,63	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	15:00	63,46	60,82	2,25	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	16:00	63,78	60,72	2,66	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	17:00	65,88	63,02	2,46	0,40	1	1	1	1	1	1							1			1		
	18:00	69,02	65,88	2,74	0,40	1	1	1	1	1	1							1	1		1		
	19:00	70,84	67,03	3,61	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1		
	20:00	71,35	66,08	5,07	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1		
	21:00	71,53	65,49	5,84	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1		
	22:00	66,76	59,98	6,58	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1		
	23:00	60,85	54,77	5,88	0,20		1	1	1	1	1							1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	55,88	53,85	2,04	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	01:00	52,27	49,66	1,61	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	02:00	49,98	48,60	1,38	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	03:00	48,46	47,04	1,42	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	04:00	47,92	46,18	1,74	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	05:00	48,56	46,35	2,21	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	06:00	52,18	50,26	1,93	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	07:00	60,76	59,41	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	08:00	66,05	64,71	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	09:00	69,17	67,87	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	10:00	71,02	69,84	1,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	11:00	71,50	70,32	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	12:00	70,75	68,93	1,48	0,35	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	13:00	69,89	67,62	1,92	0,35	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	14:00	69,28	67,12	1,81	0,35	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	15:00	68,84	67,01	1,48	0,35	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	16:00	69,08	67,56	1,32	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	17:00	70,57	69,29	1,08	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	18:00	73,89	73,01	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	19:00	75,98	75,14	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	20:00	75,35	73,96	1,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	21:00	74,26	72,02	2,24	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	22:00	67,59	64,81	2,78	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	23:00	61,74	58,83	2,91	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	55,71	51,20	4,51	0,00	1	1	1		1	1									1			1
	01:00	51,54	47,81	3,74	0,00		1	1		1	1									1			1
	02:00	49,10	44,65	4,46	0,00		1	1		1	1									1			1
	03:00	47,72	43,86	3,86	0,00		1	1		1	1									1			1
	04:00	47,15	42,99	4,17	0,00		1	1		1	1									1			1
	05:00	47,70	43,00	4,70	0,00		1	1		1	1									1			1
	06:00	50,53	46,63	3,89	0,00		1	1		1	1									1			1
	07:00	57,24	55,02	2,22	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	08:00	61,92	59,97	1,95	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	09:00	68,06	65,16	1,90	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	10:00	69,68	67,53	2,15	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	11:00	69,89	66,49	2,40	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	12:00	71,38	68,18	2,85	0,35	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	13:00	73,09	68,12	3,97	0,35	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	14:00	72,10	67,72	4,02	0,35	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	15:00	68,82	63,29	4,53	0,35	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	16:00	65,44	60,53	4,71	0,20	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	17:00	73,19	67,33	4,86	0,20	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	18:00	79,00	73,31	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	19:00	79,41	73,24	5,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	20:00	79,52	71,18	8,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	21:00	76,43	65,20	10,23	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	22:00	69,46	57,84	11,62	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	23:00	62,94	49,05	12,89	0,00	1	1	1		1	1									1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	67,68	63,76	3,92	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	01:00	64,85	61,15	3,70	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	02:00	61,16	55,16	5,99	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	03:00	58,62	48,53	10,09	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	04:00	58,50	46,96	11,54	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	05:00	59,11	45,64	13,46	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	06:00	62,61	48,97	13,64	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	07:00	71,07	55,87	15,20	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	08:00	76,36	61,85	14,51	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	09:00	80,70	66,54	14,17	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	
	10:00	82,11	68,86	13,25	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	11:00	81,83	69,90	11,93	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	12:00	83,94	75,97	7,97	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	13:00	85,23	81,73	3,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	14:00	85,40	83,75	1,65	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	15:00	84,56	82,99	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	16:00	82,65	79,78	2,87	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	17:00	82,27	79,37	2,90	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	18:00	83,07	80,62	2,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	19:00	82,68	80,07	2,61	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	20:00	81,20	77,82	3,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	21:00	80,82	76,99	3,83	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	
	22:00	76,15	72,41	3,74	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	23:00	71,01	67,01	4,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	63,36	62,27	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	59,06	57,31	0,75	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	56,11	56,00	0,10	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	03:00	53,52	53,25	0,27	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	04:00	52,80	51,94	0,86	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	05:00	53,41	51,66	1,75	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	55,20	52,83	2,37	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	07:00	62,71	59,83	2,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	69,40	65,53	3,87	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	09:00	74,24	69,39	4,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	10:00	75,65	70,09	5,41	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	11:00	75,30	68,87	6,28	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	12:00	77,77	69,67	7,70	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	13:00	80,35	70,36	9,59	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	14:00	79,81	68,44	10,97	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	15:00	77,50	65,83	11,26	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	16:00	76,47	65,81	10,26	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	17:00	78,63	70,14	8,08	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	18:00	82,53	74,56	7,57	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	19:00	84,79	77,52	6,87	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	20:00	85,03	77,48	7,15	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	21:00	83,03	76,54	6,10	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	22:00	76,94	71,78	4,96	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	23:00	71,53	67,09	4,24	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	62,72	58,17	4,55	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	01:00	58,46	53,42	5,04	0,00	1	1	1		1	1									1			1
	02:00	55,53	49,93	5,60	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	03:00	52,97	47,51	5,46	0,00	1	1	1		1	1									1			1
	04:00	52,26	46,80	5,47	0,00	1	1	1		1	1									1			1
	05:00	52,87	47,18	5,69	0,00	1	1	1		1	1									1			1
	06:00	54,63	49,36	5,27	0,00	1	1	1		1	1									1			1
	07:00	62,07	57,28	4,80	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	08:00	68,69	63,09	5,60	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	09:00	73,48	68,11	5,37	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	10:00	74,88	69,96	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	11:00	74,53	69,35	5,17	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	12:00	76,98	71,51	5,47	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	13:00	78,51	72,67	5,84	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	14:00	79,00	72,50	6,50	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	15:00	76,71	69,33	7,38	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	16:00	75,69	70,13	5,56	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	17:00	77,83	72,24	5,59	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	18:00	81,69	76,82	4,88	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	19:00	83,93	79,70	4,23	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	20:00	84,17	80,83	3,34	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	21:00	82,18	79,52	2,66	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	22:00	76,15	74,08	2,07	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	23:00	70,80	68,54	2,26	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	65,30	62,68	2,63	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	60,87	58,06	2,81	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	57,82	55,06	2,76	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	03:00	55,16	53,10	2,06	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	04:00	54,42	52,96	1,45	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	05:00	55,05	53,84	1,21	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	06:00	56,89	55,68	1,20	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	07:00	64,63	63,13	1,50	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	71,52	70,01	1,51	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	09:00	76,51	74,95	1,56	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	10:00	77,97	76,49	1,48	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	11:00	77,60	76,09	1,51	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	12:00	80,15	78,03	1,73	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	13:00	82,54	80,70	1,44	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	14:00	82,25	80,08	1,92	0,25	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	15:00	79,87	77,03	2,59	0,25	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	16:00	78,81	75,81	2,75	0,25	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	17:00	81,04	78,61	2,17	0,25	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	18:00	85,06	83,45	1,61	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	19:00	87,39	86,12	1,27	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	20:00	87,64	86,73	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	21:00	85,57	85,12	0,45	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	22:00	79,29	78,88	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	23:00	73,72	73,25	0,47	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	65,95	61,83	3,92	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	60,27	56,37	3,70	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	57,25	51,26	5,99	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	03:00	54,61	44,52	10,09	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	04:00	53,88	42,34	11,54	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	05:00	54,50	41,04	13,46	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	06:00	56,32	42,69	13,64	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	07:00	63,99	48,79	15,20	0,00	1	1	1		1	1								1			1
	08:00	70,81	56,30	14,51	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	09:00	75,75	61,58	14,17	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	10:00	77,20	63,95	13,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	11:00	76,83	64,90	11,93	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	12:00	79,36	70,99	7,97	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	13:00	84,03	80,12	3,51	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	14:00	81,44	79,39	1,65	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	15:00	79,08	77,10	1,58	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	16:00	78,03	74,76	2,87	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	17:00	80,23	76,93	2,90	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	18:00	84,22	81,57	2,44	0,20	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	19:00	86,52	83,71	2,61	0,20	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	20:00	86,77	83,19	3,38	0,20	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	21:00	84,73	80,90	3,83	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	22:00	78,51	74,77	3,74	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1
	23:00	72,99	68,99	4,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
Α Φ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	62,27	60,40	1,87	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	01:00	59,30	57,57	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	02:00	55,87	54,68	1,19	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	03:00	55,03	53,89	1,14	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	04:00	54,04	52,71	1,33	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	05:00	54,14	52,97	1,17	0,00	1	1	1		1	1								1			1	
	06:00	58,01	57,11	0,90	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	07:00	68,42	67,78	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	
	08:00	74,53	74,04	0,49	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	09:00	77,24	76,84	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	10:00	77,78	77,42	0,36	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	11:00	77,94	77,62	0,33	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	12:00	78,03	77,18	0,45	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	13:00	78,13	77,44	0,54	0,15	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	14:00	77,90	76,77	0,97	0,15	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	15:00	77,36	75,98	1,17	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	16:00	79,85	78,67	0,98	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	17:00	84,23	83,03	1,00	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	18:00	88,65	87,47	1,03	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	19:00	87,92	86,89	0,88	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	20:00	84,72	84,23	0,49	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	21:00	80,10	79,35	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	22:00	73,07	72,34	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	
	23:00	67,73	67,21	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	10,500	10,500	10,500	15,000	15,000	10,000	11,000	11,000	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Α Φ Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	64,21	63,99	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	01:00	61,33	60,02	0,30	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	02:00	58,24	57,90	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	03:00	56,15	55,81	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	04:00	55,31	55,25	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	05:00	56,02	55,99	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	06:00	60,14	60,09	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	07:00	70,91	70,88	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	08:00	76,33	76,32	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	09:00	79,30	79,28	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	10:00	80,41	80,37	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	11:00	81,47	81,41	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	12:00	81,58	80,98	0,20	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	13:00	81,84	80,97	0,47	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	14:00	82,17	80,98	0,79	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	15:00	82,52	80,90	1,27	0,35	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	16:00	83,92	81,63	2,15	0,15	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	
	17:00	88,02	85,83	2,08	0,10	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	
	18:00	91,66	89,34	2,32	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	
	19:00	92,04	89,22	2,82	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	
	20:00	88,60	87,23	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	
	21:00	85,69	83,73	1,96	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	
	22:00	79,58	77,22	2,36	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	
	23:00	72,97	70,31	2,66	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	65,87	65,46	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	01:00	60,86	59,65	0,21	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	02:00	57,43	57,39	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	03:00	55,10	55,10	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	04:00	53,92	53,92	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	05:00	53,78	53,74	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	06:00	55,88	55,67	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	07:00	63,76	63,72	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1	
	08:00	71,14	71,12	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1	
	09:00	75,64	75,58	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	10:00	77,52	77,25	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	11:00	78,37	76,85	1,52	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	12:00	80,71	78,33	1,98	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	13:00	82,95	81,09	1,46	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	14:00	82,88	81,44	1,21	0,24	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	15:00	80,83	79,06	1,77	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	16:00	82,23	80,32	1,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	17:00	85,94	84,25	1,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	18:00	90,47	88,82	1,65	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1	
	19:00	89,81	87,89	1,93	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1	
	20:00	88,16	85,93	2,23	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1	
	21:00	86,35	84,77	1,59	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	22:00	80,48	78,79	1,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1	
	23:00	75,03	72,44	2,59	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	73,61	71,34	2,17	0,10	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	01:00	69,61	67,17	1,44	1,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	02:00	66,58	64,16	2,42	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	03:00	63,90	60,96	2,93	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	04:00	62,16	58,33	3,84	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	05:00	61,64	55,93	5,62	0,10	1	1	1	1	1	1									1			1
	06:00	63,88	57,54	6,21	0,12	1	1	1	1	1	1									1			1
	07:00	71,35	64,63	6,56	0,16	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	08:00	74,20	66,22	7,79	0,19	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	09:00	76,74	67,70	8,82	0,22	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	10:00	77,36	68,47	8,63	0,26	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	11:00	77,99	68,10	9,49	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	12:00	78,22	67,42	10,40	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	13:00	78,21	65,76	12,05	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	14:00	78,38	64,94	13,04	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	15:00	78,47	64,69	13,38	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	16:00	79,29	65,69	13,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	17:00	81,59	68,58	12,61	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	18:00	84,61	72,39	11,82	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	19:00	85,39	74,30	10,69	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	20:00	83,86	73,21	10,26	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	21:00	82,08	72,01	9,67	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	22:00	77,91	68,62	8,89	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	23:00	73,66	65,09	8,17	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	68,67	60,54	7,83	0,30	1	1	1	1	1	1									1			1
	01:00	65,29	57,16	7,82	0,30	1	1	1	1	1	1									1			1
	02:00	62,48	54,87	7,30	0,31	1	1	1		1	1									1			1
	03:00	60,33	52,56	7,45	0,32	1	1	1		1	1									1			1
	04:00	58,99	50,46	8,21	0,32	1	1	1		1	1									1			1
	05:00	58,70	49,72	8,68	0,30	1	1	1		1	1									1			1
	06:00	60,96	52,32	8,34	0,29	1	1	1		1	1									1			1
	07:00	65,82	57,86	7,65	0,31	1	1	1	1	1	1									1			1
	08:00	68,51	60,29	7,92	0,31	1	1	1	1	1	1									1			1
	09:00	71,22	62,83	8,08	0,30	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	10:00	72,12	63,57	8,24	0,30	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	11:00	72,53	64,31	7,82	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	12:00	72,59	64,19	8,00	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	13:00	72,71	63,73	8,58	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	14:00	72,60	62,15	10,05	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	15:00	72,06	60,96	10,69	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	16:00	74,15	62,02	11,73	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	17:00	76,08	64,01	11,67	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	18:00	78,74	66,83	11,50	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	19:00	78,95	66,98	11,56	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	20:00	77,90	66,32	11,18	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	21:00	76,56	64,86	11,30	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	22:00	72,69	61,40	10,91	0,38	1	1	1	1	1	1									1			1
	23:00	68,93	57,42	11,12	0,38	1	1	1	1	1	1									1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	65,60	54,19	11,21	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	01:00	62,33	51,46	10,67	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	02:00	59,70	49,27	10,23	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	03:00	57,89	47,44	10,26	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	04:00	56,95	46,55	10,19	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	05:00	57,03	47,04	9,79	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	06:00	59,05	49,62	9,24	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	07:00	64,02	54,69	9,13	0,20	1	1	1		1	1									1			1
	08:00	69,32	61,20	7,91	0,20	1	1	1	1	1	1									1			1
	09:00	73,11	65,62	7,33	0,17	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	10:00	75,05	68,00	6,90	0,15	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	11:00	75,97	69,22	6,61	0,14	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	12:00	76,50	69,74	6,36	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	13:00	77,02	70,44	6,18	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	14:00	77,21	70,54	6,39	0,28	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	15:00	77,13	70,48	6,36	0,28	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	16:00	78,42	71,33	6,79	0,30	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	17:00	80,35	72,90	7,15	0,30	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	18:00	82,94	75,23	7,45	0,25	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	19:00	82,43	74,20	8,02	0,30	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	20:00	80,07	71,42	8,48	0,25	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	21:00	77,40	68,43	8,79	0,20	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	22:00	72,51	63,20	9,12	0,18	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	23:00	68,03	58,59	9,27	0,18	1	1	1	1	1	1									1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου							
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024		00:00	60,99	55,49	5,50	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		01:00	59,19	54,41	4,78	1,00	1	1		1	1	1							1			1
		02:00	56,25	51,73	4,52	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		03:00	54,39	49,52	4,87	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		04:00	53,56	48,41	5,15	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		05:00	53,92	48,56	5,37	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		06:00	56,69	52,17	4,51	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		07:00	64,38	60,72	3,66	0,00	1	1		1	1	1							1			1
		08:00	70,25	66,64	3,61	0,00	1	1		1	1	1				1			1			1
		09:00	73,72	70,46	3,26	0,00	1	1		1	1	1				1			1			1
		10:00	75,17	72,04	3,12	0,00	1	1		1	1	1				1			1			1
		11:00	75,71	72,87	2,85	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		12:00	76,05	73,85	2,20	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		13:00	76,51	74,17	2,34	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		14:00	76,96	73,87	3,10	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		15:00	77,46	74,14	3,12	0,20	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		16:00	78,59	75,25	3,13	0,20	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		17:00	81,62	78,28	3,14	0,20	1	1		1	1	1			1	1			1			1
		18:00	85,79	83,15	2,44	0,20	1	1		1	1	1			1	1			1	1		1
		19:00	87,04	84,07	2,97	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1	1		1
	20:00	84,16	81,62	2,54	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1	1		1	
	21:00	82,97	80,17	2,80	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1	1		1	
	22:00	77,06	74,03	3,03	0,00	1	1		1	1	1			1	1			1			1	
	23:00	70,56	67,68	2,89	0,00	1	1		1	1	1				1			1			1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	68,28	63,71	4,57	0,00	1	1		1	1	1				1			1			1	
	01:00	64,68	60,12	4,55	1,00	1	1		1	1	1				1			1			1	
	02:00	61,88	56,40	5,48	0,00	1	1		1	1	1					1			1			1
	03:00	60,16	53,15	7,01	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	04:00	58,95	51,07	7,88	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	05:00	59,00	51,12	7,87	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	06:00	61,76	54,17	7,59	0,00	1	1		1	1	1							1			1	
	07:00	69,08	62,55	6,53	0,00	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	08:00	75,24	70,00	5,25	0,00	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	09:00	78,91	74,05	4,86	0,00	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	10:00	80,46	73,58	6,88	0,00	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	11:00	81,40	73,92	7,48	0,00	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	12:00	82,07	73,67	7,99	0,40	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	13:00	82,78	73,20	9,19	0,40	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	14:00	83,68	73,19	10,09	0,40	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	15:00	84,36	74,11	9,89	0,36	1	1		1	1	1					1		1	1		1	
	16:00	85,55	76,75	8,64	0,17	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	17:00	88,49	80,38	7,96	0,15	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	18:00	90,05	82,87	7,06	0,12	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	19:00	90,52	83,80	6,72	0,00	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	20:00	89,75	82,93	6,82	0,00	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	21:00	88,12	82,45	5,67	0,00	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	22:00	82,50	76,62	5,89	0,00	1	1		1	1	1				1	1		1	1		1	
	23:00	75,06	68,66	6,39	0,00	1	1		1	1	1					1		1	1		1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	73,82	67,25	6,56	0,00	1	1		1	1	1				1				1			1	
	01:00	69,58	63,19	6,39	1,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	02:00	66,41	59,92	6,49	0,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	03:00	64,02	57,63	6,39	0,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	04:00	62,49	57,21	5,28	0,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	05:00	62,13	56,51	5,62	0,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	06:00	64,87	59,37	5,51	0,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	07:00	72,28	66,99	5,29	0,00	1	1		1	1	1					1				1			1
	08:00	78,59	72,50	6,09	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1			1
	09:00	82,94	76,77	6,17	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	10:00	84,92	79,63	5,28	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	11:00	86,08	81,56	4,53	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	12:00	86,91	82,26	4,65	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	13:00	87,95	82,00	5,95	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	14:00	89,23	82,10	7,12	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	15:00	90,52	83,76	6,75	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	16:00	92,03	85,61	6,42	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1				1	1		1
	17:00	94,23	88,90	5,34	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1				1	1		1
	18:00	96,41	92,32	4,09	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1				1	1		1
	19:00	96,53	92,89	3,64	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1				1	1		1
	20:00	93,96	90,08	3,88	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1				1	1		1
	21:00	92,94	88,49	4,45	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1				1	1		1
	22:00	88,15	83,13	5,02	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1	1		1
	23:00	81,11	75,87	5,25	0,00	1	1		1	1	1				1	1				1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α ν α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	78,15	72,03	6,12	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	01:00	74,45	67,57	6,88	1,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	02:00	71,63	64,78	6,85	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	03:00	69,03	63,23	5,80	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	04:00	66,99	62,47	4,53	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	05:00	66,23	61,59	4,64	0,00	1	1	1	1	1	1									1			1
	06:00	69,00	65,27	3,73	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	07:00	76,94	73,67	3,27	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	08:00	83,77	80,47	3,30	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	09:00	87,32	84,31	3,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	10:00	88,67	86,08	2,59	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	11:00	89,96	87,64	2,12	0,20	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	12:00	90,83	88,02	2,41	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	13:00	91,44	87,19	3,85	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	14:00	92,02	87,06	4,75	0,20	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	15:00	93,29	86,75	6,34	0,20	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	16:00	94,42	88,41	5,81	0,20	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	17:00	96,40	90,26	5,93	0,20	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	18:00	97,53	93,54	3,79	0,15	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	19:00	96,77	92,63	3,99	0,15	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	20:00	94,31	88,32	5,84	0,15	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	21:00	93,15	86,75	6,30	0,10	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1		1
	22:00	88,68	82,01	6,57	0,10	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	23:00	82,84	76,79	5,95	0,10	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	79,16	70,81	8,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	01:00	75,50	68,26	7,24	1,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	02:00	72,12	65,06	7,06	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	03:00	69,49	62,28	7,22	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	04:00	67,70	60,96	6,74	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	05:00	66,17	59,04	7,12	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	06:00	67,76	60,83	6,92	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	07:00	76,03	70,96	5,06	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	08:00	80,69	75,83	4,86	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	09:00	83,52	77,53	6,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	10:00	84,71	76,93	7,78	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	11:00	85,58	76,99	8,59	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	12:00	86,81	77,97	8,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	13:00	87,31	75,93	10,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	14:00	87,29	74,14	12,84	0,30	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	15:00	86,92	73,17	13,34	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	16:00	87,16	73,84	12,92	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	17:00	88,40	75,55	12,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	18:00	90,30	78,76	11,17	0,36	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	19:00	90,51	81,01	9,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	20:00	88,85	79,33	9,12	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	21:00	87,14	78,69	8,16	0,28	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	22:00	82,12	75,58	6,14	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	
	23:00	76,72	71,77	4,54	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	73,89	69,45	4,22	0,22	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	01:00	70,78	66,62	3,94	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1		1	
	02:00	68,08	63,62	4,24	0,22	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	03:00	65,70	61,56	3,92	0,22	1	1	1	1	1	1									1			1
	04:00	64,03	60,50	3,31	0,22	1	1	1	1	1	1									1			1
	05:00	62,94	59,44	3,30	0,20	1	1	1	1	1	1									1			1
	06:00	64,64	61,87	2,58	0,20	1	1	1	1	1	1									1			1
	07:00	70,46	68,52	1,72	0,22	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	08:00	74,42	72,90	1,30	0,22	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	09:00	76,14	74,42	1,49	0,23	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	10:00	77,14	75,73	1,19	0,23	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	11:00	77,51	76,25	1,01	0,25	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	12:00	77,79	76,36	1,23	0,20	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	13:00	77,46	75,05	2,09	0,32	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	14:00	77,42	74,75	2,31	0,36	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	15:00	77,20	74,72	2,15	0,32	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	16:00	78,74	76,37	2,05	0,32	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	17:00	79,98	77,61	1,97	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	18:00	81,53	79,93	1,34	0,26	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	19:00	81,73	80,65	0,83	0,24	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	20:00	79,89	79,21	0,45	0,23	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	21:00	77,71	77,37	0,21	0,13	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	22:00	73,28	73,02	0,13	0,13	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	23:00	68,51	68,23	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	67,37	67,14	0,06	0,17	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	01:00	64,28	64,07	0,04	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	61,69	61,50	0,02	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	59,65	59,47	0,01	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	58,29	58,12	0,00	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	57,71	57,54	0,00	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	59,17	59,04	0,00	0,13	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	64,19	64,06	0,00	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	69,25	69,12	0,00	0,13	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	73,68	73,54	0,00	0,14	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	76,38	76,24	0,00	0,14	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	77,71	77,55	0,00	0,16	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	78,74	78,50	0,00	0,24	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	79,34	79,08	0,00	0,26	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	79,70	79,59	0,00	0,11	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	79,30	78,89	0,01	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	79,58	79,23	0,03	0,31	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	81,33	81,14	0,05	0,14	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	83,25	82,93	0,05	0,27	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	82,95	82,66	0,05	0,24	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	80,00	79,73	0,05	0,22	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	76,29	76,01	0,06	0,22	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	70,79	70,58	0,08	0,13	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	23:00	65,32	65,03	0,07	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	63,35	63,08	0,06	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	60,30	60,04	0,04	0,22	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	57,88	57,62	0,04	0,22		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	56,13	55,89	0,04	0,21		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	55,16	54,93	0,03	0,20		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	55,06	54,82	0,04	0,20		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	56,63	56,38	0,05	0,20		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	62,25	62,03	0,06	0,16	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	68,82	68,61	0,06	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	74,27	74,05	0,07	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	77,17	76,92	0,10	0,16	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	78,38	77,92	0,27	0,19	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	79,23	78,67	0,40	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	80,00	79,10	0,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	80,60	79,49	0,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	80,71	79,41	0,90	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	81,32	79,83	1,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	83,07	81,49	1,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	85,22	83,77	1,25	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	84,86	83,77	0,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	81,08	80,30	0,53	0,25	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	75,99	75,33	0,44	0,22	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	69,72	69,08	0,52	0,12	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	23:00	63,65	63,11	0,42	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	66,66	60,09	6,37	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	62,31	55,48	6,63	1,00	1	1	1		1	1								1			1
	02:00	58,90	52,45	6,25	0,20	1	1	1		1	1								1			1
	03:00	56,93	50,38	6,35	0,20	1	1	1		1	1								1			1
	04:00	56,34	49,27	6,87	0,20	1	1	1		1	1								1			1
	05:00	56,84	49,82	6,81	0,20	1	1	1		1	1								1			1
	06:00	60,07	53,36	6,51	0,20	1	1	1		1	1								1			1
	07:00	67,80	62,31	5,29	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	73,86	69,35	4,31	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	77,13	72,25	4,69	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	78,34	71,95	6,19	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	11:00	79,21	71,41	7,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	12:00	80,03	70,34	9,28	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	13:00	81,04	69,82	10,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	14:00	81,89	69,23	12,27	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	15:00	82,61	69,32	12,90	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	16:00	83,64	70,79	12,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	17:00	86,71	74,30	12,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	90,74	79,35	10,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	91,84	81,04	10,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	89,60	78,65	10,54	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	87,66	76,80	10,46	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	22:00	80,93	70,03	10,50	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	23:00	73,77	62,87	10,50	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΛΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	00:00	70,88	61,79	8,95	0,14	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	66,64	57,21	9,30	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	62,91	54,59	8,19	0,13	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	60,61	52,81	7,66	0,14	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	59,59	52,79	6,67	0,13	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	59,44	53,24	6,10	0,10	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	62,09	56,21	5,77	0,11	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	70,10	65,13	4,85	0,11	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	08:00	74,52	69,29	5,12	0,11	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	09:00	77,75	72,33	5,42	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	10:00	79,00	73,19	5,81	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	11:00	79,29	73,16	5,98	0,15	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	12:00	79,74	73,28	6,28	0,18	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	13:00	80,16	73,22	6,71	0,23	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	14:00	80,28	73,37	6,65	0,26	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	15:00	80,31	73,19	6,83	0,28	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	16:00	81,35	74,60	6,48	0,26	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	17:00	84,22	78,37	5,65	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	18:00	88,11	82,29	5,56	0,26	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	19:00	89,16	83,87	5,16	0,13	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	20:00	86,93	81,15	5,62	0,15	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	21:00	85,17	80,27	4,75	0,15	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	22:00	80,58	76,08	4,38	0,11	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	23:00	73,57	69,21	4,15	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	69,10	65,14	3,72	0,23	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	65,03	62,03	2,77	1,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	61,60	59,05	2,33	0,22	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	59,22	56,35	2,67	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	57,89	54,84	2,87	0,18	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	57,73	54,29	3,27	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	60,06	57,22	2,66	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	67,55	65,18	2,19	0,18	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	71,67	68,99	2,50	0,18	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1
	09:00	74,97	71,96	2,81	0,20	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1
	10:00	76,83	73,80	2,80	0,22	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	11:00	77,35	74,32	2,77	0,26	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	12:00	77,61	73,49	3,72	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	13:00	78,02	72,70	4,92	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	14:00	78,38	71,60	6,38	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	15:00	78,74	71,74	6,60	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	16:00	79,94	72,04	7,50	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	17:00	82,97	74,74	7,83	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	18:00	87,14	78,21	8,54	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	19:00	88,79	80,18	8,21	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	20:00	86,90	78,59	7,91	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	21:00	84,94	76,90	7,63	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	22:00	80,04	71,33	8,31	0,40	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1	1	1
	23:00	73,96	65,86	7,83	0,27	1	1	1	1	1	1							1	1	1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	68,22	58,45	9,77	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	62,73	53,43	9,30	1,00		1	1	1	1	1								1			1
	02:00	60,28	51,37	8,91	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	57,79	48,37	9,41	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	56,86	48,11	8,75	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	57,39	49,83	7,57	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	60,17	52,34	7,84	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	66,95	58,61	8,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	71,03	58,49	12,55	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	09:00	73,85	60,45	13,39	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	10:00	75,15	61,32	13,83	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	11:00	75,80	61,07	14,72	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	12:00	76,91	62,10	14,81	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	13:00	78,25	63,26	14,99	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	14:00	78,72	63,15	15,18	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	15:00	78,95	63,35	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	16:00	82,58	66,98	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	17:00	85,72	70,12	15,20	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	18:00	89,54	74,10	15,04	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	19:00	90,67	75,67	14,60	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	20:00	89,42	74,27	14,75	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	21:00	87,22	72,85	13,97	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	22:00	80,97	67,41	13,16	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1
	23:00	72,07	59,48	12,19	0,40	1	1	1	1	1	1					1			1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	69,76	58,83	10,93	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	01:00	63,09	53,32	9,77	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	02:00	62,11	53,59	8,32	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	03:00	59,52	51,47	7,85	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	04:00	58,18	49,42	8,56	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	05:00	58,02	49,09	8,73	0,20		1	1	1	1	1		1							1			1
	06:00	60,34	51,59	8,56	0,20		1	1	1	1	1		1							1			1
	07:00	65,41	58,25	6,96	0,20	1	1	1	1	1	1		1							1			1
	08:00	68,87	61,85	6,83	0,20	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	09:00	71,03	62,85	7,98	0,20	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	10:00	72,43	62,66	9,58	0,20	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	11:00	73,18	62,27	10,72	0,20	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	12:00	73,77	61,62	11,74	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	13:00	74,04	60,66	12,99	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	14:00	73,96	59,40	14,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1			1
	15:00	73,83	59,06	14,37	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1			1
	16:00	76,06	65,62	10,05	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	17:00	79,03	68,64	9,99	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	18:00	83,30	72,97	9,93	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	19:00	85,08	74,19	10,49	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	20:00	84,44	73,18	10,86	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	21:00	82,95	71,70	10,85	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	22:00	77,75	66,42	10,93	0,40	1	1	1	1	1	1		1				1			1			1
	23:00	70,23	59,34	10,50	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	68,90	58,92	9,98	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	
	01:00	62,36	52,88	9,48	0,00		1	1	1	1	1									1			1
	02:00	60,88	51,33	9,35	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	03:00	58,36	48,75	9,41	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	04:00	57,42	47,82	9,40	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	05:00	57,97	48,11	9,65	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	06:00	60,77	50,87	9,70	0,20		1	1	1	1	1									1			1
	07:00	66,62	56,81	9,61	0,20		1	1	1	1	1					1				1			1
	08:00	71,74	62,85	8,69	0,20	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	09:00	74,58	66,48	7,90	0,20	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	10:00	75,90	68,10	7,60	0,20	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	11:00	76,55	68,65	7,70	0,20	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	12:00	77,68	69,12	8,16	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	13:00	79,04	69,86	8,78	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	14:00	79,51	69,25	9,86	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	15:00	79,74	68,94	10,40	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	16:00	83,41	72,54	10,47	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	17:00	86,58	75,75	10,43	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	18:00	88,99	78,52	10,07	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	19:00	90,42	79,07	10,95	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	20:00	88,67	79,25	9,02	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	21:00	87,65	78,74	8,51	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	22:00	81,78	73,39	7,99	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1
	23:00	73,50	65,12	7,98	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	67,93	59,07	8,86	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	62,47	54,26	8,21	1,00		1	1	1	1	1	1							1			1
	02:00	60,19	52,93	7,26	0,00		1	1	1	1	1	1							1			1
	03:00	57,49	49,89	7,60	0,00		1	1	1	1	1	1							1			1
	04:00	56,56	49,59	6,97	0,00		1	1	1	1	1	1							1			1
	05:00	57,33	51,38	5,95	0,00		1	1	1	1	1	1							1			1
	06:00	59,65	53,61	6,05	0,00		1	1	1	1	1	1							1			1
	07:00	65,88	59,72	6,15	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	08:00	74,10	67,63	6,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	09:00	78,64	72,61	6,03	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	10:00	79,37	73,68	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	11:00	79,28	74,82	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	12:00	80,12	76,23	3,74	0,15	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	13:00	82,86	76,77	5,98	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	14:00	82,17	75,33	6,69	0,15	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	15:00	80,03	73,35	6,42	0,25	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	16:00	80,91	75,78	5,00	0,13	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	17:00	84,64	81,02	3,36	0,26	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1
	18:00	88,68	85,21	3,23	0,24	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1
	19:00	88,33	85,23	2,96	0,14	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1
	20:00	87,56	85,29	2,08	0,19	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1
	21:00	84,63	82,24	2,24	0,15	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1
	22:00	77,97	75,76	2,10	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1
	23:00	72,51	71,09	1,42	0,00	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΛΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	66,16	64,62	1,54	0,00	1	1	1		1	1		1					1	1		1	
	01:00	62,34	61,35	0,99	1,00	1	1	1		1	1		1					1	1		1	
	02:00	59,33	58,70	0,63	0,00	1	1	1		1	1		1					1	1		1	
	03:00	57,12	56,86	0,16	0,10	1	1	1		1	1							1	1		1	
	04:00	56,10	56,01	0,09	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	05:00	55,87	55,54	0,33	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	06:00	58,69	58,18	0,51	0,00	1	1	1		1	1							1	1	1	1	
	07:00	67,21	66,67	0,54	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	08:00	74,49	73,86	0,63	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	09:00	77,57	76,63	0,95	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	10:00	78,59	76,88	1,71	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	11:00	79,20	76,60	2,60	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	12:00	79,73	76,18	3,15	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	13:00	80,95	76,49	4,06	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	14:00	81,78	76,68	4,70	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1	1	
	15:00	82,86	78,28	4,21	0,37	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	
	16:00	84,31	81,34	2,98	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	
	17:00	87,17	84,43	2,74	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	
	18:00	90,23	87,32	2,91	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	
	19:00	90,70	88,71	1,99	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	
	20:00	86,89	85,30	1,59	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	
	21:00	83,70	82,02	1,68	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	
	22:00	78,25	76,69	1,56	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	
	23:00	72,22	71,21	1,01	0,00	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	54,86	54,59	0,27	0,00	1	1	1		1	1		1						1	1		1
	01:00	60,82	60,72	0,10	1,00	1	1	1		1	1		1						1	1		1
	02:00	57,81	57,72	0,09	0,00	1	1	1		1	1								1	1		1
	03:00	56,03	55,96	0,06	0,00	1	1	1		1	1								1	1		1
	04:00	55,13	55,12	0,00	0,00	1	1	1		1	1								1	1		1
	05:00	55,45	55,41	0,04	0,00	1	1	1		1	1								1	1		1
	06:00	57,94	57,73	0,21	0,00	1	1	1		1	1								1	1		1
	07:00	64,75	64,43	0,31	0,00	1	1	1		1	1		1						1	1		1
	08:00	70,87	70,56	0,31	0,00	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	09:00	75,33	74,77	0,56	0,00	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	10:00	76,88	75,91	0,97	0,00	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	11:00	77,21	75,91	1,30	0,00	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	12:00	78,74	76,70	1,64	0,40	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	13:00	79,73	77,94	1,39	0,40	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	14:00	80,01	78,25	1,36	0,40	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	15:00	80,23	78,32	1,51	0,40	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	16:00	81,60	79,87	1,39	0,34	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	17:00	84,52	82,84	1,53	0,15	1	1	1		1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	87,39	85,63	1,64	0,12	1	1	1		1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	88,65	86,76	1,78	0,11	1	1	1		1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	86,42	84,96	1,46	0,00	1	1	1		1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	83,77	82,45	1,32	0,00	1	1	1		1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	77,01	76,44	0,58	0,00	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1
	23:00	70,03	69,95	0,08	0,00	1	1	1		1	1		1		1				1	1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΕΦΩΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	66,26	66,20	0,06	0,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1
	01:00	61,91	61,81	0,11	1,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1
	02:00	58,64	58,57	0,07	0,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1
	03:00	56,24	56,20	0,04	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	04:00	55,44	55,31	0,13	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	05:00	56,17	55,90	0,27	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	06:00	58,25	57,40	0,86	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	07:00	63,58	62,56	1,03	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	08:00	69,41	68,12	1,29	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	09:00	73,57	71,98	1,59	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	10:00	75,23	72,86	2,37	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	11:00	76,16	72,91	3,25	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	12:00	76,99	72,73	4,05	0,21	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	13:00	77,69	72,27	5,15	0,27	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	14:00	78,02	70,67	7,03	0,31	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	15:00	78,29	69,23	8,66	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	16:00	79,57	69,97	9,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	17:00	82,35	71,95	10,01	0,39	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	18:00	85,86	74,16	11,40	0,31	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	19:00	86,64	75,38	11,09	0,17	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	20:00	85,92	75,19	10,51	0,22	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	21:00	84,08	73,21	10,62	0,24	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	22:00	78,56	66,60	11,69	0,27	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	23:00	71,97	59,94	11,73	0,30	1	1	1	1	1	1						1	1		1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	69,20	57,11	11,87	0,22	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	01:00	65,10	55,07	9,84	1,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	02:00	61,66	52,69	8,80	0,17	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	03:00	59,61	51,29	8,16	0,16	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	04:00	59,17	52,20	6,83	0,14	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	05:00	58,71	51,88	6,70	0,13	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	06:00	59,98	53,25	6,61	0,12	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	07:00	65,55	59,14	6,27	0,14	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	08:00	70,37	62,35	7,88	0,14	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	09:00	73,64	64,10	9,40	0,14	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	10:00	75,10	64,61	10,34	0,14	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	11:00	75,65	63,31	12,19	0,15	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	12:00	76,41	62,91	13,10	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	13:00	77,31	64,20	12,82	0,28	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	14:00	78,35	64,84	13,23	0,28	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	15:00	79,36	65,56	13,60	0,20	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	16:00	81,16	67,17	13,71	0,28	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	17:00	84,48	70,42	13,76	0,31	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	18:00	89,05	75,79	12,99	0,27	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	19:00	90,05	77,00	12,83	0,22	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	20:00	89,17	74,77	14,20	0,20	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	21:00	87,95	74,10	13,62	0,23	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	22:00	82,28	69,44	12,74	0,10	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	23:00	75,93	65,49	10,28	0,15	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	70,98	62,27	8,71	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1
	01:00	67,10	59,71	7,39	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1
	02:00	63,84	56,79	7,05	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1
	03:00	61,68	55,17	6,51	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	04:00	60,61	54,57	6,04	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	05:00	59,95	53,74	6,21	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	06:00	61,51	55,87	5,64	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	07:00	66,75	61,30	5,45	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	08:00	70,91	64,36	6,56	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	09:00	73,87	66,78	7,09	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	10:00	75,47	67,32	8,15	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	11:00	76,49	67,22	9,16	0,10	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	12:00	76,95	65,80	10,74	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	13:00	77,43	64,05	12,97	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	14:00	78,39	64,23	13,84	0,32	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	15:00	78,86	64,32	14,14	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	16:00	78,74	67,03	11,31	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	17:00	81,65	69,91	11,34	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	18:00	85,75	74,09	11,41	0,25	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	19:00	87,00	75,22	11,37	0,40	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	20:00	86,53	75,19	11,08	0,26	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	21:00	86,07	75,31	10,57	0,19	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	22:00	81,25	70,79	10,16	0,30	1	1	1		1	1		1		1		1	1		1		1
	23:00	75,24	65,20	9,92	0,12	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	70,93	61,22	9,71	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1	
	01:00	67,18	57,86	9,32	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1	
	02:00	64,32	55,18	9,14	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	03:00	62,49	53,25	9,24	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	04:00	61,71	52,46	9,25	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	05:00	61,65	52,30	9,35	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	06:00	63,23	53,77	9,46	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	07:00	69,19	59,47	9,72	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	08:00	76,62	67,29	9,33	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	09:00	81,16	72,30	8,85	0,00	1	1	1		1	1					1		1	1		1		1
	10:00	83,17	74,68	8,49	0,00	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	11:00	84,30	75,84	8,46	0,00	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	12:00	85,19	76,22	8,57	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	13:00	86,05	77,26	8,49	0,30	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	14:00	86,69	77,54	8,75	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	15:00	87,37	78,07	8,90	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	16:00	87,51	78,18	8,93	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	17:00	89,41	80,08	8,92	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	1	
	18:00	92,31	83,05	8,89	0,36	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	1	
	19:00	92,48	83,30	8,77	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	1	
	20:00	90,44	81,80	8,24	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	1	
	21:00	88,54	80,41	7,74	0,39	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	1	
	22:00	82,70	75,47	6,86	0,37	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1		1	
	23:00	75,76	69,93	5,65	0,18	1	1	1		1	1					1		1	1		1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	81,75	72,75	9,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	01:00	77,74	68,90	8,84	1,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	02:00	74,46	67,71	6,75	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	03:00	72,04	66,91	5,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	04:00	70,53	65,40	5,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	05:00	69,94	64,48	5,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	06:00	71,63	65,06	6,57	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	07:00	76,25	70,89	5,36	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	08:00	83,76	79,00	4,76	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	09:00	88,75	84,59	4,15	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	10:00	91,02	86,44	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	11:00	92,66	86,42	6,24	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	12:00	94,08	85,34	8,40	0,34	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	13:00	95,53	86,44	8,91	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	14:00	96,78	87,68	8,98	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	15:00	98,07	90,48	7,35	0,24	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	16:00	99,54	93,22	6,16	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	17:00	101,47	94,75	6,48	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	18:00	103,61	98,06	5,34	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	19:00	104,06	98,66	5,22	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	20:00	101,61	95,05	6,38	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	21:00	100,64	94,69	5,80	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	22:00	97,72	85,71	11,88	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	23:00	91,85	78,71	13,03	0,11	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α Φ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	83,46	73,72	9,74	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	01:00	78,99	72,63	6,36	1,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	02:00	74,88	71,28	3,59	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	03:00	72,41	69,98	2,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	04:00	70,76	68,43	2,33	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	05:00	69,86	66,87	2,98	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	06:00	71,41	68,03	3,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	07:00	79,42	75,59	3,84	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1
	08:00	85,48	81,33	4,15	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1
	09:00	90,72	86,05	4,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1
	10:00	93,45	88,37	5,09	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1
	11:00	95,36	90,11	5,25	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	12:00	97,14	91,96	5,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	13:00	98,62	93,51	5,11	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	14:00	100,30	95,99	4,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	15:00	101,82	97,40	4,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	16:00	102,29	97,89	4,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	17:00	103,65	98,69	4,96	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1
	18:00	104,12	99,18	4,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1
	19:00	104,00	99,08	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1
	20:00	101,95	97,23	4,71	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	21:00	99,18	94,43	4,75	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1
	22:00	94,19	89,39	4,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1
	23:00	87,14	82,42	4,71	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Α Φ Λ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	81,59	81,54	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	01:00	77,65	77,64	0,01	1,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	02:00	74,60	74,51	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	03:00	71,84	71,33	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	04:00	70,42	69,37	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	05:00	69,92	68,67	1,25	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	06:00	71,79	70,60	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	07:00	78,90	77,77	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1		1	
	08:00	84,86	83,09	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	09:00	89,92	88,19	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	10:00	92,25	90,79	1,47	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	11:00	93,64	92,33	1,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	12:00	94,51	92,73	1,38	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	13:00	95,07	93,46	1,41	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	14:00	96,09	93,94	1,95	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	15:00	97,24	94,60	2,64	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	16:00	98,84	95,83	3,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	17:00	100,81	97,34	3,47	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	
	18:00	102,47	99,06	3,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	
	19:00	101,77	99,51	2,26	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	
	20:00	96,38	94,02	2,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	21:00	92,81	90,62	2,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1		1	
	22:00	88,61	86,29	2,32	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	
	23:00	83,28	80,85	2,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1		1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	85,35	81,96	3,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	01:00	79,35	75,67	3,69	1,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	02:00	74,60	71,20	3,41	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	03:00	71,10	68,35	2,76	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	04:00	69,21	66,68	2,52	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	05:00	68,85	66,78	2,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	06:00	69,98	68,66	1,32	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	07:00	77,39	76,70	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	08:00	84,45	84,09	0,36	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	09:00	89,34	89,01	0,21	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	10:00	90,88	90,53	0,23	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	11:00	92,02	91,35	0,52	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	12:00	94,41	93,24	0,77	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	13:00	97,84	96,51	0,93	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	14:00	98,72	96,99	1,34	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	15:00	96,04	93,77	1,87	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	16:00	97,02	94,35	2,27	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	17:00	100,05	96,62	3,03	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	18:00	104,95	101,34	3,24	0,37	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		
	19:00	104,56	102,21	2,04	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		
	20:00	101,42	99,56	1,86	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		
	21:00	98,36	96,35	2,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	22:00	93,08	90,87	2,21	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1		1		
	23:00	87,56	84,67	2,58	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2Μw.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΡΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	78,91	75,69	3,22	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	75,38	71,68	3,70	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	72,41	68,96	3,45	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	69,75	65,86	3,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	67,79	64,12	3,67	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	67,04	63,39	3,65	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	68,25	63,98	4,27	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	72,92	68,76	4,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	78,09	73,62	4,48	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	83,95	78,89	5,06	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	86,40	81,83	4,57	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	87,72	83,35	4,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	89,10	83,94	4,77	0,39	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	90,61	84,97	5,48	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	91,41	85,42	5,69	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	91,64	84,71	6,75	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	92,87	84,33	8,14	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	94,69	85,44	8,94	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	96,63	87,54	8,83	0,25	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	96,36	88,65	7,52	0,19	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	93,27	85,15	7,99	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	91,28	81,99	9,16	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	87,55	77,39	10,02	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	83,16	71,88	11,13	0,15	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΕΡΕΣΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	78,45	68,09	10,22	0,14	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	01:00	74,09	65,88	8,09	0,12	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	02:00	70,78	64,16	6,52	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	03:00	68,48	62,64	5,84	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	04:00	67,25	61,74	5,51	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	05:00	67,19	61,97	5,22	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	06:00	68,79	63,62	5,17	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	07:00	73,58	67,82	5,77	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	08:00	78,16	68,87	9,29	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	09:00	81,60	70,45	11,15	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	10:00	82,98	71,95	10,93	0,10	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	11:00	83,93	73,52	10,28	0,13	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	12:00	84,87	73,84	10,62	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	13:00	86,15	73,59	12,16	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	14:00	87,36	73,10	13,86	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	15:00	87,95	73,44	14,11	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	16:00	89,19	76,66	12,13	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	17:00	91,01	78,37	12,24	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	18:00	93,09	80,53	12,17	0,39	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	19:00	93,17	80,55	12,22	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	20:00	90,80	78,37	12,03	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	21:00	88,93	76,95	11,75	0,22	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	22:00	85,27	73,49	11,51	0,28	1	1	1	1	1	1				1					1	1		1
	23:00	80,91	69,15	11,46	0,30	1	1	1	1	1	1				1					1	1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΕΡΡΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	79,66	68,42	11,02	0,22	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	01:00	75,41	64,43	10,80	0,18	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	02:00	72,31	61,23	10,93	0,15	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	03:00	70,15	58,99	11,04	0,12	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	04:00	69,05	57,79	11,16	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	05:00	68,99	57,72	11,17	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	06:00	70,37	59,22	11,06	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	07:00	76,06	64,83	11,23	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	08:00	82,10	71,48	10,62	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	09:00	85,78	75,81	9,97	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	10:00	87,19	77,70	9,48	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	11:00	87,93	78,75	9,08	0,10	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	12:00	88,72	79,71	8,61	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	13:00	89,82	81,29	8,31	0,22	1	1	1	1	1	1					1				1	1		1
	14:00	90,86	82,26	8,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	15:00	91,62	83,18	8,18	0,27	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	16:00	92,80	84,96	7,67	0,17	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	17:00	94,54	87,51	6,77	0,26	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	18:00	96,40	90,25	5,94	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	19:00	96,13	90,60	5,36	0,17	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	20:00	93,01	88,22	4,65	0,14	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	21:00	89,77	85,75	3,91	0,11	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	22:00	85,14	81,75	3,39	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1
	23:00	79,63	76,57	3,06	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1		1

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	###	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	82,88	72,84	10,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	77,66	68,47	9,19	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	73,43	66,06	7,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	70,24	63,95	6,28	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	68,59	62,28	6,30	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	68,41	61,53	6,87	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	69,92	62,56	7,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	77,07	69,99	7,08	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	83,10	76,41	6,69	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	87,02	81,19	5,83	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	88,30	82,29	6,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	89,27	84,35	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	89,90	84,90	4,68	0,32	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	90,48	84,97	5,37	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	91,44	85,74	5,54	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	92,78	87,27	5,33	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	95,14	89,58	5,38	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	17:00	98,72	93,45	5,12	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	102,03	98,09	3,84	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	102,80	99,36	3,44	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	99,39	97,25	2,15	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	97,54	95,88	1,66	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	92,57	91,67	0,90	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	23:00	86,04	85,70	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α Φ Ε- Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	77,58	77,29	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	73,98	73,77	0,21	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	02:00	70,32	70,21	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	03:00	67,56	67,54	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	04:00	65,87	65,86	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	05:00	65,34	65,33	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	06:00	66,89	66,88	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	07:00	76,60	76,60	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	08:00	85,03	85,03	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	09:00	90,27	90,27	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	10:00	92,08	92,05	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	11:00	93,08	93,02	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	12:00	94,00	93,90	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	13:00	94,84	94,71	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	14:00	95,82	95,54	0,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	15:00	96,40	95,55	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	16:00	97,53	96,12	1,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	17:00	100,23	98,94	1,29	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	18:00	102,62	101,68	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	19:00	103,47	102,74	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	20:00	99,68	98,74	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	21:00	96,65	95,37	1,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	22:00	91,82	90,64	1,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	23:00	85,72	84,57	1,15	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	81,68	77,39	4,29	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	78,58	74,06	4,52	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	02:00	74,69	71,54	3,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	03:00	71,83	68,86	2,97	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	04:00	69,83	67,23	2,61	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	05:00	69,66	66,99	2,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	06:00	71,61	67,82	3,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	07:00	80,93	77,52	3,42	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	08:00	87,94	84,19	3,75	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	09:00	91,35	87,31	4,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	10:00	92,54	88,59	3,84	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	11:00	93,52	90,12	3,28	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	12:00	94,59	91,12	3,07	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	13:00	95,87	92,55	2,92	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	14:00	97,60	93,81	3,39	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	15:00	99,57	95,23	3,94	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	16:00	101,54	97,18	3,96	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	17:00	103,79	99,86	3,53	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	18:00	105,38	102,06	2,95	0,38	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	19:00	105,61	102,89	2,56	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	20:00	102,72	100,61	1,96	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	21:00	100,19	97,93	2,12	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	22:00	95,68	93,20	2,34	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	23:00	88,78	86,76	1,89	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α.Φ.Ω.Σ.Η.	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	88,13	84,82	3,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	
	01:00	83,99	80,50	3,49	1,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	
	02:00	80,25	76,67	3,58	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	03:00	77,54	73,31	4,23	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	04:00	75,62	70,90	4,72	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	05:00	73,87	70,16	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	06:00	74,98	72,37	2,61	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	07:00	83,28	80,50	2,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	08:00	90,07	86,92	3,15	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	09:00	94,23	91,33	2,89	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	10:00	95,50	91,77	3,74	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	11:00	96,85	91,77	5,08	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	12:00	98,29	91,76	6,17	0,36	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	13:00	98,85	92,21	6,27	0,37	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	14:00	99,90	91,25	8,35	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	15:00	101,37	93,73	7,42	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	16:00	103,20	97,27	5,81	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	17:00	104,70	99,43	5,16	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	18:00	105,29	100,88	4,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	19:00	105,16	100,50	4,48	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	20:00	101,71	96,67	4,87	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	21:00	99,99	94,55	5,28	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	22:00	97,81	91,10	6,58	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	23:00	94,44	86,93	7,52	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	90,56	82,61	7,95	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	01:00	87,26	78,34	8,91	1,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	02:00	83,01	75,10	7,91	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	03:00	81,05	73,69	7,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	04:00	78,75	74,38	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	05:00	77,42	73,50	3,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	06:00	77,81	75,01	2,80	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	07:00	85,09	82,39	2,70	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	08:00	93,22	90,48	2,74	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	09:00	96,71	93,89	2,82	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	10:00	97,81	95,13	2,68	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	11:00	98,37	95,68	2,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	12:00	99,04	96,02	2,61	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	13:00	99,47	96,74	2,33	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	14:00	100,37	95,91	4,06	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	15:00	101,73	95,67	5,65	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	16:00	103,03	97,06	5,57	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	17:00	104,17	97,77	6,01	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	18:00	105,79	99,82	5,58	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	19:00	104,72	99,47	4,86	0,39	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	20:00	101,33	96,49	4,67	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	21:00	99,72	94,22	5,34	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	22:00	96,95	91,60	5,18	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	23:00	92,95	87,42	5,35	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		

Η μονάδα G9 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	87,38	81,57	5,64	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	01:00	84,04	78,13	5,75	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	02:00	80,80	75,49	5,16	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	03:00	77,93	73,47	4,32	0,14	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	04:00	76,14	71,48	4,53	0,13	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	05:00	75,15	70,80	4,24	0,12	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	06:00	75,80	72,44	3,23	0,13	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	07:00	83,38	81,55	1,68	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	08:00	89,44	87,79	1,47	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	09:00	92,59	91,02	1,37	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	10:00	93,79	91,93	1,65	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	11:00	94,35	92,47	1,65	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	12:00	95,01	92,90	1,92	0,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	13:00	95,75	93,31	2,25	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	14:00	96,26	93,61	2,43	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	15:00	96,94	94,50	2,25	0,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	16:00	99,21	96,62	2,39	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	17:00	99,42	96,72	2,48	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	100,50	97,88	2,28	0,34	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	98,88	96,43	2,20	0,24	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	94,73	92,68	1,85	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	90,67	89,20	1,34	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	86,62	85,48	1,02	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	23:00	82,16	80,98	1,00	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1

Η μονάδα G9 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΕΡΡΕΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	81,09	80,01	0,92	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	01:00	77,23	76,22	0,86	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	02:00	74,22	73,24	0,83	0,15	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	03:00	71,96	71,00	0,83	0,13	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	04:00	70,72	69,77	0,84	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	05:00	70,15	69,19	0,86	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	06:00	70,75	69,77	0,87	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	07:00	77,33	76,34	0,88	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	08:00	86,49	85,54	0,83	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	09:00	92,52	91,72	0,67	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	10:00	95,59	94,88	0,55	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	11:00	97,96	97,16	0,62	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	12:00	100,05	99,20	0,73	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	13:00	101,61	100,57	0,91	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	14:00	102,49	100,80	1,36	0,33	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	15:00	103,00	100,96	1,72	0,32	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	16:00	103,64	101,54	1,95	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	17:00	104,80	102,37	2,03	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	18:00	107,18	104,97	1,96	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	19:00	105,86	103,80	1,85	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	20:00	97,62	96,00	1,51	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	21:00	91,30	89,90	1,28	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	85,09	83,60	1,31	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	23:00	78,97	77,42	1,28	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1

Η μονάδα G9 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	79,48	77,39	1,92	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1
	01:00	75,34	73,09	2,07	1,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	02:00	72,60	70,38	2,03	0,19	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	03:00	70,98	68,23	2,58	0,17	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	04:00	69,86	66,46	3,26	0,14	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	05:00	69,23	66,40	2,70	0,12	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	06:00	70,97	67,95	2,91	0,12	1	1	1	1	1	1		1							1	1		1
	07:00	80,99	79,28	1,57	0,14	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1		1
	08:00	90,38	89,37	0,86	0,15	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1		1
	09:00	95,80	94,98	0,66	0,16	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1		1
	10:00	97,85	96,94	0,73	0,18	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	11:00	98,43	97,23	1,00	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	12:00	99,03	97,46	1,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	13:00	99,76	97,69	1,68	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	14:00	100,81	98,34	2,07	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	15:00	102,25	100,11	1,74	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	16:00	103,70	101,69	1,61	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	17:00	105,41	102,92	2,09	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	18:00	107,01	103,98	2,63	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	19:00	107,32	104,02	2,90	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	20:00	102,07	98,52	3,14	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1
	21:00	97,76	93,58	3,80	0,38	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1		1
	22:00	91,32	87,07	3,88	0,37	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1		1
	23:00	83,50	79,44	3,70	0,36	1	1	1	1	1	1		1		1	1				1	1		1

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	82,86	76,32	6,39	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	01:00	78,82	73,90	4,78	1,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	02:00	75,80	71,12	4,53	0,15	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	03:00	73,67	68,49	5,04	0,15	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	04:00	72,09	67,08	4,85	0,16	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	05:00	71,00	65,22	5,62	0,16	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	06:00	72,49	66,29	6,04	0,16	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	07:00	80,11	74,98	4,95	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	08:00	88,23	82,79	5,26	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	09:00	94,79	88,16	6,45	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	10:00	96,71	88,61	7,92	0,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	11:00	97,38	88,49	8,67	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	12:00	97,86	88,30	9,35	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	13:00	98,70	88,49	9,93	0,28	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	14:00	100,19	89,38	10,41	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	15:00	102,21	89,84	11,97	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	16:00	104,01	90,78	12,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	17:00	105,46	92,47	12,59	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	18:00	107,35	94,89	12,06	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1		
	19:00	108,28	97,42	10,46	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1		
	20:00	105,04	95,88	8,89	0,27	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1		
	21:00	101,62	92,08	9,14	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	22:00	95,94	86,11	9,82	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	23:00	87,21	77,41	9,80	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ ως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΕΞ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	89,47	79,92	9,36	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	01:00	84,41	75,53	8,67	1,00	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	02:00	80,36	72,00	8,17	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	03:00	77,79	68,82	8,77	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	04:00	76,01	67,10	8,71	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	05:00	74,81	66,96	7,64	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	06:00	75,94	69,08	6,66	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1		
	07:00	83,82	78,54	5,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		
	08:00	92,56	88,14	4,21	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	09:00	98,31	93,41	4,70	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	10:00	100,21	94,32	5,58	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	11:00	101,30	95,99	5,00	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	12:00	102,37	96,79	5,18	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	13:00	103,34	96,91	6,04	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	14:00	104,07	97,10	6,57	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	15:00	104,82	97,56	6,86	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	16:00	105,60	99,00	6,20	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	17:00	107,01	100,01	6,59	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	18:00	108,33	101,10	6,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	19:00	108,56	100,81	7,35	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	20:00	106,48	98,30	7,78	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	21:00	103,40	94,70	8,30	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	22:00	98,08	88,90	8,78	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	23:00	89,74	80,12	9,22	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΡΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	84,72	74,32	10,10	0,30	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	82,64	71,60	10,74	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	76,88	65,29	11,29	0,30	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	74,85	63,37	11,48	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	73,53	61,93	11,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	72,92	61,22	11,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	73,60	61,97	11,63	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	78,90	66,99	11,91	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	85,72	74,04	11,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	09:00	89,41	77,83	11,58	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	90,20	78,33	11,87	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,71	78,51	12,20	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	91,46	78,75	12,31	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	92,67	79,81	12,46	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	94,36	81,13	12,84	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	96,09	82,48	13,21	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	99,59	85,83	13,37	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	101,29	87,36	13,53	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	103,63	89,54	13,69	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	105,59	91,33	13,86	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	102,98	88,68	13,90	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	100,30	85,88	14,02	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	95,13	80,65	14,08	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	87,04	72,45	14,19	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	92,45	77,48	14,57	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	01:00	88,08	72,78	14,90	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	02:00	86,36	70,79	15,16	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	03:00	84,40	68,86	15,14	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	04:00	82,86	67,41	15,05	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	05:00	81,76	66,36	15,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	06:00	81,64	66,22	15,02	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	07:00	85,38	70,01	14,97	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	08:00	88,50	73,33	14,78	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	09:00	92,03	77,12	14,52	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	10:00	92,86	78,17	14,29	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	11:00	93,64	79,10	14,14	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	12:00	94,71	80,18	14,13	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	13:00	96,06	81,60	14,07	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	14:00	97,90	83,43	14,07	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	15:00	100,10	85,61	14,09	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	16:00	102,50	88,06	14,04	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	17:00	104,76	90,41	13,95	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	18:00	106,59	92,38	13,81	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	19:00	107,30	93,22	13,68	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	20:00	106,07	92,30	13,37	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	21:00	104,12	90,54	13,19	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	22:00	100,72	87,18	13,14	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	23:00	93,98	80,48	13,10	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΕΡΕΣΕΣ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	91,99	79,33	12,49	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	01:00	87,64	75,63	11,91	0,10	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	02:00	85,92	74,34	11,59	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	83,98	72,64	11,33	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	82,45	71,45	11,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	81,35	70,84	10,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	81,23	71,54	9,69	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	84,95	76,08	8,87	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	08:00	88,06	80,59	7,47	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	91,57	85,91	5,66	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	92,39	88,16	4,24	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	93,17	89,71	3,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	94,24	90,71	3,13	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	95,58	92,18	3,01	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	14:00	97,41	93,45	3,56	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	15:00	100,52	95,79	4,33	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	16:00	101,98	96,77	4,82	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	17:00	104,24	99,30	4,64	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	18:00	106,06	101,34	4,32	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	19:00	106,76	101,95	4,41	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	20:00	105,54	101,10	4,23	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	21:00	103,60	99,21	4,21	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	22:00	100,22	95,71	4,34	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	23:00	93,51	89,00	4,36	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	93,37	93,25	0,00	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	01:00	88,96	88,86	0,00	0,10	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	02:00	87,22	87,22	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	03:00	85,24	85,24	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	04:00	83,69	83,69	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	05:00	82,58	82,58	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	06:00	82,45	82,45	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	07:00	86,24	86,24	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	08:00	89,39	89,39	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	92,96	92,96	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	93,79	93,79	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	94,58	94,58	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	95,66	95,26	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	97,03	96,63	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	98,88	98,76	0,00	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	101,10	100,72	0,00	0,38	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	16:00	103,52	103,22	0,00	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	17:00	105,81	105,41	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	18:00	107,66	107,26	0,00	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	19:00	108,37	108,09	0,00	0,28	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	20:00	107,13	106,88	0,00	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	21:00	105,16	105,05	0,00	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	22:00	101,73	101,53	0,00	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	23:00	94,92	94,75	0,00	0,17	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΕΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	81,47	71,89	9,45	0,13	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	01:00	78,70	69,51	9,09	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	02:00	76,15	67,07	8,88	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	03:00	74,06	65,35	8,51	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	04:00	72,56	64,33	8,22	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	05:00	71,68	63,41	8,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	06:00	71,93	63,71	8,21	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	07:00	77,05	69,17	7,88	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	08:00	86,04	78,83	7,21	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	09:00	90,61	84,41	6,21	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	10:00	92,29	86,76	5,53	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	11:00	93,57	88,11	5,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	12:00	94,56	88,46	5,89	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	13:00	95,56	88,84	6,48	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	14:00	96,78	89,38	7,10	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	15:00	98,17	90,49	7,28	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	16:00	99,59	91,68	7,51	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	17:00	100,79	92,73	7,66	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	18:00	101,74	93,50	7,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	19:00	101,81	93,36	8,05	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	20:00	97,86	89,89	7,57	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	21:00	92,81	85,17	7,24	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	22:00	87,05	79,60	7,05	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	23:00	78,33	71,31	6,62	0,40	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	84,11	73,05	11,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	79,49	68,47	11,02	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	75,45	64,97	10,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	72,45	62,84	9,61	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	70,67	61,65	9,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	70,15	61,08	9,08	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	69,29	60,02	9,27	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	77,17	69,16	8,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	83,99	76,48	7,51	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	09:00	88,38	80,94	7,43	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	10:00	90,26	82,01	8,24	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	11:00	91,57	82,94	8,62	0,00	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	12:00	93,33	83,95	9,18	0,20	1	1	1	1	1	1					1			1	1		1
	13:00	94,32	84,08	10,04	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	14:00	95,50	84,84	10,46	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	15:00	96,76	85,82	10,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	16:00	98,36	87,49	10,67	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	17:00	100,26	89,53	10,73	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	18:00	102,30	93,54	8,76	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	19:00	102,70	95,91	6,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	20:00	100,37	94,30	6,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	21:00	99,35	94,00	5,35	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	22:00	95,26	90,08	5,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	23:00	89,27	82,67	6,60	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	83,25	75,57	7,68	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	78,86	71,59	7,27	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	74,83	67,59	7,24	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	71,64	65,33	6,31	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	69,83	64,29	5,54	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	69,40	64,54	4,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	66,54	62,21	4,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	72,45	69,07	3,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	76,95	73,33	3,62	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	86,81	82,76	4,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	90,76	86,40	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,19	85,42	4,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	91,88	86,81	5,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	95,47	89,71	5,76	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	95,98	89,59	6,39	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	94,74	87,34	7,40	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	95,75	87,73	8,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	100,75	93,06	7,68	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	106,45	99,76	6,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	106,45	100,15	6,30	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	104,77	99,87	4,50	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	101,47	97,82	3,25	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	95,86	92,90	2,56	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	23:00	90,90	88,34	2,15	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	86,13	83,59	2,41	0,13	1	1		1	1	1		1	1					1	1	1	1
	01:00	81,97	79,66	2,18	1,00	1	1		1	1	1		1	1					1	1	1	1
	02:00	78,02	75,95	1,92	0,14	1	1		1	1	1		1	1					1	1	1	1
	03:00	74,91	73,09	1,68	0,14	1	1		1	1	1		1	1					1	1		1
	04:00	73,00	70,46	2,40	0,14	1	1		1	1	1		1	1					1	1		1
	05:00	72,62	69,99	2,51	0,13	1	1		1	1	1		1	1					1	1		1
	06:00	68,97	66,31	2,54	0,12	1	1		1	1	1		1	1					1	1		1
	07:00	73,40	71,18	2,09	0,12	1	1		1	1	1		1	1					1	1		1
	08:00	84,44	82,89	1,44	0,11	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	09:00	91,23	89,91	1,20	0,12	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	10:00	92,82	91,26	1,57	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	11:00	90,80	88,91	1,89	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	12:00	92,85	91,12	1,73	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	13:00	96,68	94,76	1,92	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	14:00	96,94	94,04	2,90	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	15:00	94,95	91,62	3,33	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	16:00	95,73	92,92	2,81	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1		1
	17:00	99,84	97,53	2,31	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	104,26	102,63	1,63	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	103,09	101,75	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	101,41	99,21	1,80	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	98,14	95,83	1,91	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	92,56	90,51	1,65	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	87,69	85,88	1,41	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	80,82	77,62	3,02	0,18	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	77,34	74,97	2,18	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	73,35	70,66	2,48	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	70,50	67,11	3,17	0,22	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	68,82	65,20	3,42	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	69,20	65,59	3,43	0,18	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	70,27	66,83	3,27	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	76,85	74,25	2,44	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	83,84	81,77	1,91	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	89,08	87,01	1,91	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	90,65	88,34	2,15	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,05	87,80	2,09	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	91,89	89,58	1,90	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	95,47	93,04	2,03	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	95,43	92,54	2,48	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	91,03	88,15	2,48	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	90,66	88,25	2,10	0,32	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	96,57	94,48	1,68	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	102,29	100,65	1,28	0,36	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	102,33	100,98	1,16	0,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	100,07	98,18	1,72	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	95,74	93,72	1,87	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	89,30	87,29	1,87	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	23:00	84,71	82,78	1,79	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	79,20	77,13	1,93	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	01:00	75,79	72,60	3,05	0,15	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	71,88	68,40	3,34	0,14	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	69,09	64,67	4,32	0,11	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	67,44	62,92	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	67,81	64,69	3,12	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	68,86	66,59	2,27	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	75,31	73,88	1,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	82,16	80,93	1,23	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	87,29	85,81	1,48	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	88,84	87,40	1,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	88,25	87,04	1,20	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	90,05	87,62	2,03	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	93,56	90,18	2,99	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	93,52	89,59	3,75	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	89,21	85,36	3,55	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	88,85	87,99	0,56	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	94,63	93,91	0,50	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	100,24	99,69	0,39	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	100,28	99,84	0,31	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	98,07	97,70	0,27	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	93,83	93,53	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	87,52	87,27	0,25	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	23:00	83,02	82,80	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	81,63	81,42	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	01:00	78,11	78,02	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	02:00	74,08	74,00	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	71,21	71,12	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	69,51	69,31	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	69,89	69,54	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	70,97	70,47	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	77,61	77,05	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	08:00	84,68	83,78	0,90	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	89,97	88,95	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	91,56	90,39	1,16	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,95	89,51	1,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	92,81	90,70	1,71	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	96,43	94,01	2,02	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	96,38	93,43	2,55	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	91,94	88,48	3,15	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	91,57	87,68	3,49	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	97,53	93,36	3,87	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	103,31	98,68	4,38	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	103,35	97,85	5,16	0,34	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	101,07	95,73	5,16	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	96,70	91,66	4,88	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	90,20	85,59	4,45	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	23:00	85,56	81,28	4,13	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	79,51	74,52	4,75	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	74,89	70,14	3,94	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	70,98	67,04	3,94	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	68,75	64,58	4,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	67,45	62,83	4,62	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	67,33	63,41	3,93	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	68,29	64,39	3,90	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	74,44	70,97	3,47	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	83,75	80,33	3,42	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	89,52	85,41	4,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	91,16	86,57	4,59	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	91,70	86,53	5,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	92,39	86,66	5,33	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	93,06	86,16	6,50	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	93,74	85,90	7,44	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	94,36	86,44	7,52	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	95,94	87,35	8,19	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	98,54	90,08	8,06	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	101,13	92,54	8,19	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	101,54	92,70	8,44	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	99,64	92,03	7,21	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	98,25	90,86	6,99	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	93,94	86,69	6,85	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	88,56	81,55	6,61	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	79,47	70,38	8,70	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	75,15	66,60	8,15	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	71,21	62,99	7,82	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	69,10	61,15	7,54	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	67,54	59,44	7,70	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	67,50	58,81	8,29	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	68,79	60,52	7,87	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	75,68	68,03	7,25	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	83,10	74,88	7,83	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	09:00	88,63	80,15	8,08	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	90,68	81,80	8,48	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,69	81,48	8,81	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	93,04	82,98	9,66	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	96,35	85,37	10,58	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	96,23	82,74	13,09	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	94,88	80,26	14,22	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	95,83	80,63	14,80	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	99,97	84,71	14,86	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	105,39	90,19	14,80	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	104,81	89,98	14,43	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	103,07	88,48	14,18	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	98,81	85,16	13,25	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	92,21	79,92	11,89	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	87,44	76,82	10,23	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1							

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	80,44	69,96	10,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	75,84	66,02	9,63	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	72,13	62,79	9,14	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	69,62	60,44	8,98	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	68,67	59,40	8,97	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	68,44	60,07	8,07	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	69,34	61,42	7,61	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	75,57	68,38	6,89	0,30	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	82,24	75,56	6,38	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	86,13	79,84	5,99	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	87,88	81,40	6,18	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	88,64	82,34	6,00	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	89,18	82,59	6,30	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	89,66	81,65	7,70	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	90,32	81,00	9,02	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	91,26	81,12	9,84	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	92,97	82,33	10,34	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	95,99	85,41	10,28	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	98,97	89,57	9,21	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	99,50	91,74	7,56	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	97,28	90,65	6,43	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	94,31	88,20	5,91	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	87,86	82,41	5,05	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	81,24	76,99	3,85	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Α Φ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	81,89	77,54	4,24	0,11	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	01:00	77,12	72,46	4,54	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	02:00	73,16	68,35	4,81	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	03:00	70,23	65,10	5,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	04:00	69,01	64,18	4,83	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	05:00	69,16	64,18	4,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	06:00	70,74	66,08	4,66	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	07:00	77,01	73,22	3,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	08:00	83,19	80,15	3,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	09:00	88,15	84,99	3,16	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	10:00	89,59	86,26	3,33	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	11:00	89,78	86,70	2,94	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	12:00	91,80	88,40	3,00	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	13:00	95,37	91,48	3,49	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	14:00	95,58	91,05	4,13	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	15:00	94,64	88,73	5,51	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	16:00	95,67	89,28	5,99	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	17:00	99,58	92,90	6,28	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	18:00	104,42	98,73	5,70	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	19:00	103,48	98,67	4,82	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	20:00	102,79	97,01	5,77	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	21:00	99,18	93,21	5,97	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	22:00	93,19	87,68	5,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	23:00	88,58	83,38	5,20	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024	00:00	83,77	78,01	5,77	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	01:00	78,83	74,07	4,76	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	02:00	74,73	67,74	6,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	03:00	71,56	64,03	7,53	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	04:00	70,01	62,05	7,96	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	05:00	69,86	61,32	8,54	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	06:00	70,37	62,18	8,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	07:00	75,70	67,42	8,28	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	08:00	81,69	72,25	9,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	09:00	86,51	75,89	10,62	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	10:00	88,15	76,46	11,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	11:00	87,78	76,32	11,45	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	12:00	89,39	76,76	12,24	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	13:00	92,09	77,64	14,06	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	14:00	92,29	77,13	14,76	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	15:00	90,19	74,87	14,92	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	16:00	91,17	75,84	14,93	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	17:00	95,44	80,35	14,69	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	18:00	100,98	85,85	14,73	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	19:00	101,37	86,53	14,44	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	20:00	100,05	85,09	14,55	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	21:00	95,53	80,78	14,36	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	22:00	88,87	74,78	13,69	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	23:00	83,78	70,78	12,60	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΕΡΕΣΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024	00:00	82,10	71,11	10,66	0,33	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	77,25	67,82	9,14	0,30	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	73,24	64,30	8,66	0,28	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	70,13	61,23	8,65	0,25	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	68,61	60,24	8,16	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	68,47	58,89	9,40	0,17	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	68,96	58,21	10,61	0,14	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	74,19	64,08	9,97	0,14	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	80,06	68,47	11,47	0,12	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	09:00	84,78	74,08	10,59	0,11	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	10:00	86,39	76,39	10,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	11:00	86,02	74,95	11,07	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	12:00	87,60	77,13	10,08	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	13:00	90,25	80,93	8,92	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	14:00	90,44	81,91	8,13	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	15:00	88,38	80,19	7,79	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	16:00	89,34	83,80	5,14	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	17:00	93,53	88,30	4,86	0,37	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
	18:00	98,97	94,47	4,36	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	19:00	99,34	95,17	4,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	20:00	98,05	94,09	3,95	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	21:00	93,62	89,94	3,68	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	22:00	87,09	83,75	3,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	82,10	79,14	2,96	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	85,45	82,70	2,75	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	
	01:00	80,40	77,63	2,78	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	
	02:00	76,23	73,38	2,85	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	03:00	73,00	70,01	2,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	04:00	71,41	68,39	3,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	05:00	71,26	68,01	3,25	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	06:00	71,78	68,65	3,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	07:00	77,21	74,43	2,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	
	08:00	83,33	80,81	2,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	09:00	88,24	86,89	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	10:00	89,92	89,13	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	11:00	89,53	88,81	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	12:00	91,18	90,23	0,82	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	
	13:00	93,93	92,99	0,80	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	14:00	94,14	93,01	0,95	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	15:00	91,99	90,54	1,06	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	16:00	92,99	91,66	1,10	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	17:00	97,35	96,00	1,12	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	18:00	103,00	101,88	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	19:00	103,39	102,27	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	20:00	102,05	101,06	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	21:00	97,45	96,43	1,01	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	22:00	90,65	89,67	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	
	23:00	85,46	84,59	0,86	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	82,69	78,38	4,31	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	79,07	75,41	3,66	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	02:00	74,73	70,73	3,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	03:00	72,03	68,90	3,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	04:00	70,15	67,61	2,54	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	05:00	69,47	66,81	2,66	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	06:00	69,95	67,01	2,94	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	07:00	78,35	76,11	2,24	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	08:00	87,74	86,80	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	09:00	91,08	90,28	0,80	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	10:00	92,20	91,25	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	11:00	93,01	91,61	1,29	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	12:00	93,77	91,57	1,80	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	13:00	94,77	92,04	2,33	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	14:00	96,34	92,30	3,64	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	15:00	98,14	92,46	5,28	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	16:00	100,02	93,96	5,66	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	17:00	102,35	96,21	5,74	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	18:00	104,11	98,56	5,18	0,37	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	19:00	103,42	99,58	3,70	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	20:00	100,45	97,11	3,22	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	21:00	98,64	95,34	3,19	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	22:00	94,50	91,26	3,13	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1
	23:00	89,77	86,82	2,85	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	80,50	79,85	0,53	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	01:00	76,13	75,41	0,61	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	72,35	71,02	1,21	0,12	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	69,65	68,29	1,24	0,12	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	67,86	66,71	1,04	0,11	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	67,68	66,49	1,09	0,10	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	68,32	67,23	0,99	0,10	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	76,64	75,94	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	86,20	85,39	0,70	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	91,03	90,30	0,58	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	93,32	92,95	0,27	0,10	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	94,43	94,01	0,30	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	12:00	95,57	94,64	0,53	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	13:00	96,46	94,97	1,09	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	14:00	97,42	95,30	1,72	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	15:00	98,22	96,26	1,55	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	16:00	99,30	97,80	1,10	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	17:00	101,30	100,08	0,81	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	103,45	102,54	0,51	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	102,39	101,68	0,32	0,39	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	97,78	97,09	0,32	0,37	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	94,25	93,75	0,33	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	88,38	87,90	0,31	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	23:00	83,25	82,35	0,74	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	77,54	75,86	1,68	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	01:00	75,95	74,59	1,36	1,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	02:00	72,74	71,94	0,80	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	03:00	70,42	69,32	1,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	04:00	68,95	67,25	1,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	05:00	68,98	67,47	1,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	06:00	69,92	68,90	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	07:00	75,50	74,89	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		
	08:00	81,62	81,29	0,33	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	09:00	86,04	85,67	0,37	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	10:00	88,81	88,22	0,38	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	11:00	90,65	90,07	0,38	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	12:00	92,62	91,85	0,57	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	13:00	94,04	92,57	1,26	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	14:00	94,82	92,64	1,98	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	15:00	95,64	93,21	2,22	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	16:00	96,79	92,95	3,63	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	17:00	99,37	94,42	4,75	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	18:00	103,04	97,98	5,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	19:00	102,67	97,87	4,79	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	20:00	100,03	93,60	6,44	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1		
	21:00	97,86	90,40	7,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	22:00	93,48	85,41	8,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		
	23:00	89,13	81,26	7,87	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1		


Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΕΡΕΣ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024	00:00	85,22	77,55	7,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	80,17	72,65	7,53	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	75,70	69,11	6,59	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	72,65	66,01	6,63	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	04:00	70,59	63,25	7,33	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	05:00	69,40	62,70	6,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	06:00	70,03	63,36	6,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	07:00	76,19	70,63	5,56	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	81,52	75,41	6,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	84,55	77,00	7,55	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	85,88	76,86	8,82	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	86,57	75,89	10,48	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	87,48	76,77	10,30	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	88,57	77,08	11,09	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	89,72	77,33	11,99	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	90,36	77,76	12,20	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	93,23	82,33	10,50	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	95,42	84,64	10,39	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	98,71	87,97	10,34	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	98,67	87,59	10,68	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	95,73	84,43	10,90	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	93,25	81,81	11,04	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	89,28	77,80	11,08	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	84,92	73,99	10,53	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024	00:00	82,03	70,52	11,11	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	77,79	67,10	10,29	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	74,26	63,86	9,99	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	71,30	61,24	9,66	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	69,40	59,73	9,27	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	68,70	58,89	9,40	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	69,33	59,99	8,93	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	73,26	64,33	8,53	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	78,15	68,52	9,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	81,55	71,05	10,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	83,84	72,77	10,67	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	85,37	73,53	11,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	86,84	74,29	12,15	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	87,96	73,91	13,65	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	88,44	73,63	14,41	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	88,75	73,45	14,90	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	89,83	74,34	15,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	92,04	76,57	15,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	95,39	80,35	14,64	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	95,27	81,08	13,79	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	94,33	81,05	12,88	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	92,64	80,59	11,65	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	87,71	76,43	10,88	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	23:00	81,95	73,88	7,67	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024	00:00	77,21	69,30	7,70	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	73,22	65,36	7,66	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	69,85	61,43	8,22	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	67,18	59,43	7,55	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	65,46	57,85	7,41	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	64,73	57,32	7,21	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	65,09	57,91	6,99	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	69,83	62,78	6,86	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	74,66	67,34	7,13	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	78,54	71,87	6,47	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	80,41	73,79	6,42	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	81,41	75,24	5,97	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	82,45	77,03	5,21	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	83,12	78,04	4,88	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	83,06	77,64	5,22	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	82,59	76,54	5,84	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	84,08	78,15	5,73	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	86,23	79,96	6,07	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	89,53	83,17	6,17	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	90,17	83,91	6,06	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	89,18	83,38	5,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	86,76	81,23	5,33	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	81,99	75,85	5,94	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	23:00	76,26	71,69	4,36	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024	00:00	73,87	69,88	3,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	70,25	66,54	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	67,24	63,70	3,54	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	64,90	61,90	3,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	63,37	61,06	2,31	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	63,27	61,79	1,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	64,55	63,58	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	69,68	68,98	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	08:00	77,14	76,50	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	83,92	83,42	0,30	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	88,16	87,89	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,86	90,60	0,05	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	92,95	92,68	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	13:00	94,60	94,32	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	14:00	94,53	94,27	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	15:00	93,90	93,64	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	16:00	94,54	94,25	0,08	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	17:00	96,72	96,42	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	100,15	99,89	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	99,64	99,61	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	96,74	96,73	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	92,38	92,38	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	85,84	85,84	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	79,09	79,09	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	74,40	74,31	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	70,04	69,93	0,10	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	66,48	66,31	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	63,85	63,60	0,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	62,32	62,00	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	62,24	61,90	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	63,60	63,26	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	71,47	71,24	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	08:00	80,80	80,71	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	86,38	86,37	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	89,28	89,23	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	90,33	90,14	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	91,16	90,45	0,32	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	91,56	90,48	0,68	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	90,73	89,71	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	89,56	88,63	0,75	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	90,17	89,50	0,51	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	93,69	93,31	0,26	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	98,35	98,20	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	97,66	97,44	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	95,66	95,47	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	91,64	91,40	0,24	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	22:00	85,66	84,92	0,63	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	80,60	79,31	1,06	0,24	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	74,74	73,61	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	70,65	69,32	1,34	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	67,18	66,21	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	64,42	63,67	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	62,93	62,14	0,80	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	62,82	62,22	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	64,11	63,54	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	70,11	69,29	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	77,85	76,36	1,49	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	09:00	83,55	79,66	3,89	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	86,59	81,00	5,59	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	88,32	83,07	5,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	89,51	84,14	5,17	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	90,39	85,31	4,89	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	90,78	86,66	3,71	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	90,56	87,04	3,12	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	91,30	88,55	2,34	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	94,64	92,72	1,52	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	99,50	98,41	0,69	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	99,50	98,79	0,51	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	97,23	96,35	0,67	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	92,51	91,49	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	85,99	85,03	0,76	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	79,51	78,67	0,65	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW και η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	76,68	74,12	2,31	0,24	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	72,80	69,97	2,58	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	69,60	67,09	2,25	0,26	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	67,07	64,31	2,52	0,24	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	65,36	62,86	2,29	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	65,28	63,42	1,69	0,18	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	66,49	64,86	1,47	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	70,31	68,96	1,20	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	08:00	76,74	75,26	1,35	0,13	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	82,24	80,73	1,38	0,13	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	85,91	84,34	1,43	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	88,26	86,48	1,62	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	89,68	87,59	1,69	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	90,26	88,10	1,75	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	90,41	87,57	2,43	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	90,67	87,63	2,64	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	91,87	88,77	2,70	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	94,89	91,78	2,71	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	18:00	98,89	96,00	2,48	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	99,40	96,14	2,85	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	98,10	94,16	3,54	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	95,18	90,77	4,03	0,37	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	90,10	85,44	4,30	0,35	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	84,49	79,75	4,41	0,33	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	77,86	73,40	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	73,42	68,65	4,77	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	69,81	64,76	5,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	66,61	62,04	4,57	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	64,98	61,88	3,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	64,79	62,31	2,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	66,62	64,44	2,18	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	73,33	71,91	1,42	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	08:00	80,48	78,64	1,84	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	85,20	83,41	1,80	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	87,87	86,68	1,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	11:00	89,61	88,48	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	12:00	90,52	88,30	1,82	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	13:00	91,18	88,52	2,26	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	14:00	91,33	88,06	2,86	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	15:00	91,31	86,67	4,30	0,34	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	16:00	92,63	87,04	5,42	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	17:00	95,80	89,01	6,67	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	100,26	94,30	5,96	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	19:00	100,39	94,49	5,91	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	20:00	98,83	92,85	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1
	21:00	96,60	90,09	6,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	91,51	83,62	7,88	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	85,85	79,23	6,61	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	81,17	77,08	4,09	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	01:00	76,29	72,50	3,79	1,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	02:00	72,31	68,97	3,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	03:00	69,49	65,86	3,63	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	67,43	64,13	3,30	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	67,05	63,09	3,96	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	66,67	62,21	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	72,54	68,88	3,67	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	79,21	75,49	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	83,90	79,59	4,31	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	85,95	80,42	5,42	0,12	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	87,24	80,70	6,40	0,14	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	88,56	80,85	7,32	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	89,94	81,35	8,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	90,87	81,59	8,88	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	91,61	81,41	9,80	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	93,06	82,22	10,55	0,29	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	96,26	85,17	10,70	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	100,50	89,58	10,52	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	100,10	86,72	13,01	0,36	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	99,21	86,22	12,84	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	96,62	85,30	11,18	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	91,75	82,31	9,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	86,37	77,11	9,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	81,32	72,80	8,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	77,06	68,46	8,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	02:00	73,19	65,91	7,27	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	03:00	69,96	63,77	6,19	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	04:00	67,78	61,34	6,43	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	05:00	66,49	60,98	5,50	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	06:00	66,17	61,39	4,77	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	07:00	71,40	66,87	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	08:00	77,11	72,07	5,04	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	09:00	81,14	76,32	4,83	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	10:00	83,28	78,35	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	11:00	84,56	79,59	4,97	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	12:00	85,81	80,97	4,67	0,17	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	13:00	86,86	81,63	5,03	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	14:00	86,96	81,30	5,45	0,21	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	15:00	86,72	80,78	5,54	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	16:00	86,65	83,65	2,75	0,25	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	17:00	89,14	86,32	2,70	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	18:00	92,43	89,38	2,85	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	19:00	92,63	89,36	3,10	0,17	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	20:00	90,97	87,98	2,83	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	21:00	88,31	85,42	2,75	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	22:00	84,16	81,56	2,46	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	23:00	79,24	77,16	1,94	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	75,45	73,73	1,60	0,12	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	01:00	71,81	70,57	1,13	0,11	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
	02:00	68,76	67,80	0,85	0,11	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	03:00	66,32	65,58	0,63	0,11	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	04:00	64,82	64,35	0,37	0,10	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	05:00	64,31	64,22	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	06:00	65,15	65,12	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	07:00	69,86	69,85	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	08:00	77,18	77,18	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	09:00	83,99	83,99	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	10:00	88,91	88,91	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	11:00	91,75	91,75	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	12:00	93,85	93,44	0,01	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	13:00	95,16	94,73	0,03	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	14:00	94,82	94,46	0,13	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	15:00	93,53	92,95	0,47	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	16:00	92,76	91,73	0,93	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	17:00	94,65	93,06	1,39	0,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	18:00	97,44	95,87	1,30	0,27	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	19:00	97,23	96,07	1,05	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	20:00	95,71	95,09	0,63	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	21:00	91,61	91,29	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	
	22:00	85,77	85,49	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	23:00	79,60	79,34	0,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,100	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	75,26	75,23	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	01:00	71,35	71,33	0,02	1,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	02:00	68,08	68,04	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	03:00	65,42	65,34	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	04:00	63,84	63,83	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	05:00	63,49	63,49	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		1
	06:00	64,77	64,75	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	69,62	69,62	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	08:00	77,25	77,25	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1		1
	09:00	83,87	83,87	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1
	10:00	88,21	88,21	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	11:00	90,84	90,82	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1
	12:00	92,54	92,33	0,08	0,13	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1
	13:00	93,36	93,04	0,17	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	14:00	93,41	92,75	0,55	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	15:00	92,98	91,97	0,88	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	16:00	93,24	91,39	1,69	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	17:00	95,86	93,61	2,12	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	18:00	99,55	97,79	1,60	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	19:00	100,12	98,96	1,04	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	20:00	99,04	98,13	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	21:00	94,09	93,15	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1
	22:00	87,51	86,88	0,63	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1
	23:00	80,89	80,46	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	76,93	76,10	0,83	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1
	01:00	72,93	71,84	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1
	02:00	69,47	68,69	0,68	0,11	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1
	03:00	66,82	66,01	0,70	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	65,39	64,06	1,22	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	65,52	64,05	1,37	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	66,78	65,81	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	72,12	71,52	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	08:00	80,20	79,37	0,83	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	09:00	86,26	85,17	0,97	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	10:00	89,49	88,27	1,05	0,16	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	11:00	91,25	90,05	1,09	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	12:00	92,20	90,62	1,17	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	13:00	92,67	90,86	1,42	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	14:00	92,54	90,25	1,88	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	15:00	92,11	89,53	2,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	16:00	93,04	90,07	2,97	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	17:00	96,07	93,21	2,86	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1		1
	18:00	100,10	98,00	2,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1		1
	19:00	100,68	99,09	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1		1
	20:00	98,64	97,25	1,39	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	21:00	93,53	92,39	1,14	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	22:00	87,36	85,72	1,23	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	23:00	81,53	79,65	1,48	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	75,17	71,27	3,89	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1					1			1
	01:00	70,66	66,29	4,21	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1						1			1
	02:00	64,31	60,32	3,84	0,15	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	60,24	56,39	3,70	0,15	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	59,45	55,04	4,27	0,14	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	63,30	58,54	4,63	0,13	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	64,82	59,72	4,97	0,13	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	72,15	67,65	4,38	0,13	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	08:00	80,11	76,39	3,59	0,13	1	1	1	1	1	1		1	1					1			1
	09:00	84,95	81,17	3,64	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	10:00	86,95	82,56	4,25	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	11:00	87,93	83,33	4,43	0,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	12:00	88,45	82,70	5,35	0,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	13:00	88,61	81,90	6,31	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	14:00	88,82	81,41	7,02	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	15:00	89,31	81,52	7,39	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	16:00	90,67	82,65	7,62	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	17:00	93,91	86,06	7,45	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	18:00	98,40	91,99	6,01	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1
	19:00	99,13	93,56	5,17	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1
	20:00	98,74	92,80	5,54	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1
	21:00	94,06	88,80	4,87	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	22:00	87,66	82,58	4,67	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1
	23:00	80,96	76,01	4,55	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	75,15	69,11	5,74	0,30	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1
	01:00	71,41	65,57	5,54	1,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1
	02:00	68,09	62,62	5,16	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	65,60	60,43	4,87	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	64,13	59,56	4,27	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	64,47	60,66	3,51	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	65,95	62,73	2,92	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	71,20	68,75	2,15	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	08:00	78,97	76,80	1,88	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	09:00	81,91	79,26	2,25	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	10:00	86,40	84,19	1,81	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	11:00	87,44	85,42	1,63	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	12:00	87,92	85,64	1,88	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	13:00	88,10	85,34	2,36	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	14:00	87,36	84,49	2,47	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	15:00	86,80	83,72	2,69	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	16:00	87,90	84,85	2,64	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	17:00	90,08	86,91	2,76	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	18:00	96,48	93,42	2,66	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1			1
	19:00	97,51	94,37	2,74	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1			1
	20:00	96,58	92,91	3,27	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1			1
	21:00	93,57	90,13	3,04	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1			1
	22:00	86,25	82,89	2,96	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	23:00	77,82	74,61	2,80	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	74,01	67,25	6,35	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	01:00	70,85	64,18	6,27	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	02:00	67,81	61,56	5,85	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	03:00	65,58	58,95	6,23	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	04:00	64,06	57,33	6,33	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	05:00	63,71	57,29	6,02	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	06:00	64,46	58,50	5,56	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	07:00	68,64	63,54	4,70	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1			1
	08:00	75,42	70,65	4,37	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1						1			1
	09:00	80,23	75,58	4,24	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	10:00	82,35	77,73	4,22	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	11:00	83,11	78,06	4,65	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	12:00	83,55	77,54	5,61	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	13:00	83,53	76,79	6,35	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	14:00	83,03	76,15	6,48	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	15:00	82,48	75,51	6,57	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	16:00	82,71	73,14	9,17	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	17:00	85,34	76,08	8,86	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	18:00	89,55	80,99	8,16	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	19:00	91,27	83,54	7,33	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	20:00	91,11	84,38	6,34	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	21:00	87,93	82,20	5,33	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1
	22:00	82,34	77,51	4,43	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1
	23:00	76,40	72,35	3,65	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1						1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,29	8,11	0,17	1	1			2
	01:00	7,72	7,53	0,19	1	1			1
	02:00	7,26	7,06	0,20	1	1			
	03:00	6,93	6,75	0,18	1	1			
	04:00	6,77	6,62	0,15	1	1			
	05:00	6,80	6,65	0,15	1	1			
	06:00	7,04	6,91	0,13	1	1			
	07:00	7,55	7,44	0,11	1	1			1
	08:00	8,18	8,06	0,12	1	1			2
	09:00	8,49	8,37	0,12	1	1			2
	10:00	8,66	8,53	0,13	1	1			2
	11:00	8,76	8,62	0,14	1	1			2
	12:00	8,85	8,70	0,15	1	1			3
	13:00	8,99	8,84	0,15	1	1			3
	14:00	9,06	8,92	0,15	1	1			3
	15:00	9,06	8,93	0,13	1	1			3
	16:00	9,12	9,00	0,12	1	1			3
	17:00	9,27	9,17	0,10	1	1			3
	18:00	9,74	9,66	0,08	1	1			3
	19:00	10,27	10,19	0,07	1	1			4
	20:00	10,21	10,15	0,06	1	1			4
	21:00	9,62	9,56	0,06	1	1			4
	22:00	8,92	8,87	0,06	1	1			3
	23:00	7,93	7,88	0,05	1	1			2

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	65,82	65,80	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	01:00	63,59	63,57	0,02	1,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	02:00	60,76	60,74	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	03:00	58,69	58,66	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	04:00	57,66	57,63	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	05:00	58,05	58,02	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	06:00	60,56	60,51	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	07:00	65,17	65,11	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	08:00	72,21	72,16	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	09:00	78,46	78,42	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	10:00	81,77	81,70	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	11:00	82,90	82,80	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	12:00	83,48	82,96	0,25	0,27	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	13:00	83,81	83,03	0,45	0,33	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	14:00	83,04	81,88	0,86	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	15:00	81,88	80,14	1,34	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	16:00	81,81	79,72	1,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	17:00	84,35	82,10	1,85	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	18:00	88,70	86,83	1,73	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	19:00	90,19	88,05	1,74	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	20:00	90,93	89,05	1,64	0,24	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	21:00	85,75	84,19	1,36	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	22:00	78,59	75,04	1,28	2,27	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	23:00	71,50	70,04	1,31	0,15	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	69,00	65,30	3,69	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	65,15	61,16	3,99	1,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	61,57	57,71	3,86	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	59,25	54,99	4,26	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	57,96	53,17	4,79	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	58,79	53,41	5,26	0,11	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	61,06	55,32	5,64	0,10	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	65,75	60,28	5,36	0,11	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	73,01	68,04	4,86	0,11	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	78,39	73,51	4,76	0,12	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	80,85	76,14	4,57	0,14	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	81,72	77,04	4,49	0,19	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	82,52	78,06	4,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	82,89	78,46	4,03	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	82,77	77,58	4,79	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	82,47	76,39	5,68	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	83,52	76,33	6,78	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	86,74	79,27	7,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	91,52	85,03	6,09	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	92,81	86,59	5,82	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	93,02	86,57	6,05	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	88,13	81,05	6,68	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	81,37	74,54	6,48	0,34	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	23:00	74,63	68,61	5,71	0,31	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	70,21	66,12	3,99	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	66,49	62,31	4,17	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	63,38	59,22	4,17	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	61,06	56,39	4,67	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	59,99	55,14	4,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	60,47	55,51	4,97	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	62,51	57,51	4,99	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	67,52	62,94	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	74,45	70,31	4,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	78,90	74,21	4,56	0,13	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	81,09	76,33	4,59	0,17	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	82,11	77,35	4,66	0,10	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	82,62	77,61	4,61	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	82,97	77,15	5,42	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	82,90	76,69	5,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	82,89	75,77	6,72	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	83,60	75,92	7,29	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	86,44	78,51	7,53	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	91,12	84,05	6,66	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	92,16	84,20	7,56	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	92,54	83,64	8,59	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	88,50	79,36	8,84	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	82,76	74,42	8,22	0,12	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1
	23:00	76,23	68,55	7,56	0,12	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	72,02	65,54	6,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	68,13	60,93	7,20	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	64,73	57,30	7,43	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	62,29	55,30	6,99	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	60,90	54,38	6,52	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	61,22	54,61	6,61	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	62,64	56,55	6,09	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	68,35	63,47	4,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	74,78	69,68	5,10	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	78,36	73,12	5,24	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	80,16	74,67	5,49	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	80,92	73,76	7,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	81,45	72,30	8,75	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	81,79	71,42	9,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	82,25	71,88	9,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	82,96	71,76	10,80	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	84,57	73,06	11,17	0,33	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	87,16	75,21	11,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	90,10	78,02	11,68	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	91,28	79,60	11,28	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	91,87	80,23	11,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	88,45	77,58	10,68	0,19	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	83,02	73,05	9,79	0,18	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	23:00	76,93	67,96	8,80	0,17	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	73,32	65,36	7,76	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	69,37	62,83	6,34	1,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	65,89	60,56	5,13	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	63,13	58,64	4,29	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	61,61	57,36	4,05	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	61,52	57,77	3,56	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	63,21	59,02	3,99	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	68,27	64,13	3,93	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	74,85	69,92	4,73	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	78,29	72,75	5,34	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	79,73	73,88	5,64	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	80,75	74,83	5,72	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	81,49	75,39	5,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	82,10	75,63	6,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	82,44	75,99	6,04	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	82,62	75,76	6,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	83,79	76,49	6,90	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	86,30	78,16	7,74	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	89,43	81,25	7,78	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	89,61	82,35	6,85	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	89,95	82,90	6,65	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	87,12	80,29	6,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	82,84	76,68	5,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	23:00	78,25	72,56	5,28	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	72,07	66,73	4,94	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	68,43	63,12	4,91	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	65,39	60,42	4,57	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	63,00	57,85	4,75	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	61,48	56,19	4,88	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	61,16	55,47	5,29	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	62,01	56,58	5,04	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	66,37	61,37	4,59	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	71,52	66,59	4,53	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	09:00	74,42	68,77	5,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	75,73	69,29	6,04	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	76,31	70,04	5,87	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	76,66	70,56	5,70	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	76,91	69,79	6,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	76,78	68,82	7,56	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	76,39	67,75	8,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	75,93	64,43	11,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	78,48	67,25	10,83	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	81,90	70,74	10,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	83,48	72,32	10,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	84,16	73,32	10,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	81,89	71,74	9,75	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	78,15	68,60	9,15	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	23:00	73,64	64,82	8,41	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	74,06	66,07	7,78	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	70,07	61,63	8,23	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	66,55	57,82	8,53	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	63,76	55,24	8,32	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	62,22	53,81	8,22	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	62,14	54,24	7,69	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	63,84	56,71	6,93	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	68,95	62,35	6,40	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	75,59	69,20	6,20	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	09:00	79,08	73,28	5,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	80,53	76,05	4,28	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	81,55	77,74	3,61	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	82,31	78,30	3,81	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	82,92	78,85	3,87	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	83,26	79,13	3,93	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	83,44	79,67	3,57	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	84,63	80,80	3,63	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	87,17	83,69	3,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	18:00	90,32	87,43	2,69	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	90,50	87,84	2,46	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	90,85	88,46	2,18	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	87,99	85,50	2,29	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	83,67	81,33	2,14	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	79,03	75,88	2,95	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	63,05	63,05	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	59,93	59,93	0,00	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	57,17	57,17	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	55,30	55,07	0,22	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	54,54	54,22	0,31	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	55,09	54,87	0,22	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	57,27	57,22	0,05	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	63,09	63,07	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	70,41	70,40	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	09:00	75,43	75,40	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	10:00	77,77	77,64	0,02	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	11:00	78,36	78,16	0,06	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	12:00	79,74	79,09	0,25	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	13:00	80,81	79,12	1,29	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	14:00	80,06	77,84	1,83	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	15:00	78,77	77,08	1,34	0,35	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	16:00	78,66	77,36	0,98	0,32	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	17:00	80,94	80,13	0,81	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	18:00	84,67	83,78	0,88	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	19:00	86,01	85,31	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	20:00	86,38	85,76	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	21:00	80,97	80,36	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	22:00	74,09	73,37	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	23:00	67,24	66,25	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	66,19	59,40	6,79	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	61,77	55,15	6,62	1,00		1	1	1	1	1								1			1
	02:00	59,59	52,82	6,77	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	57,58	51,32	6,26	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	56,71	49,64	7,07	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	57,25	50,42	6,83	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	59,40	54,01	5,38	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	64,22	61,20	3,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	70,73	68,85	1,88	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1		1			1
	09:00	76,36	75,17	1,20	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	10:00	79,83	78,88	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	11:00	80,94	80,23	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	12:00	82,07	80,91	0,77	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	13:00	82,29	80,96	0,93	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	14:00	80,40	78,90	1,10	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	15:00	79,62	78,02	1,23	0,36	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	16:00	80,40	78,85	1,22	0,33	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	17:00	83,16	82,03	1,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	18:00	87,36	86,67	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1	1		1
	19:00	89,72	89,07	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1	1		1
	20:00	89,81	89,06	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1	1		1
	21:00	84,86	83,87	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	22:00	78,42	77,16	1,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1			1
	23:00	71,05	69,76	1,29	0,00	1	1	1	1	1	1			1			1		1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	64,53	64,29	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	01:00	60,01	59,89	0,12	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	57,87	57,62	0,24	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	55,92	55,86	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	54,97	54,93	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	56,04	56,02	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	58,83	58,81	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	62,87	62,85	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	08:00	69,06	69,02	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	09:00	75,54	75,41	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	10:00	78,75	78,27	0,47	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	11:00	80,47	79,65	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	12:00	80,39	79,35	1,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	13:00	79,47	78,19	1,28	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	14:00	79,08	77,52	1,55	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	15:00	78,20	76,73	1,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	16:00	79,25	78,06	1,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	17:00	82,09	81,17	0,92	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	18:00	85,87	85,15	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	19:00	88,39	87,82	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	88,09	87,65	0,44	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	82,71	82,46	0,25	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	22:00	75,71	75,54	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	23:00	68,26	67,91	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	64,82	64,04	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	62,22	61,52	0,70	1,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	59,21	58,70	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	56,85	56,65	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	55,71	55,58	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	56,13	56,01	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	58,45	58,32	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	64,06	63,90	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	08:00	70,56	70,39	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	75,55	75,17	0,38	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	78,38	77,56	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	11:00	79,43	77,91	1,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	12:00	79,60	77,33	1,93	0,34	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	13:00	79,63	77,47	2,04	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	14:00	79,39	76,79	2,46	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	15:00	79,36	76,40	2,81	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	16:00	80,49	78,22	2,12	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	17:00	83,02	80,43	2,44	0,14	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	18:00	87,27	84,68	2,47	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	19:00	91,47	89,38	2,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	20:00	90,29	88,28	2,01	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	21:00	84,60	82,73	1,87	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	22:00	78,16	76,73	1,43	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1
	23:00	70,71	69,79	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	64,34	63,52	0,71	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	60,77	60,13	0,54	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	57,82	57,43	0,29	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	55,73	55,36	0,27	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	54,66	54,14	0,42	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	55,13	54,00	1,02	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	57,13	55,83	1,20	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	62,93	61,88	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	69,94	68,95	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	74,10	72,80	1,20	0,10	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	76,29	75,05	1,14	0,10	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	77,22	75,78	1,34	0,11	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	78,32	75,69	2,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	78,34	73,77	4,17	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	14:00	78,04	71,46	6,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	15:00	78,07	71,07	6,60	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	16:00	79,17	71,94	6,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	17:00	81,85	73,88	7,73	0,23	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1
	18:00	85,59	78,34	7,02	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	19:00	87,29	80,23	6,84	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	20:00	86,76	79,47	7,06	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	21:00	82,05	75,06	6,77	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1
	22:00	75,93	69,49	6,20	0,23	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	23:00	69,02	63,02	5,78	0,23	1	1	1	1	1	1								1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	64,70	59,24	5,24	0,22	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	61,21	56,59	4,40	0,22		1	1	1	1	1								1			1
	02:00	58,24	54,22	3,78	0,23		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	56,06	52,25	3,57	0,23		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	54,87	50,37	4,27	0,23		1	1	1	1	1								1			
	05:00	54,82	50,24	4,35	0,22		1	1	1	1	1								1			
	06:00	56,02	51,53	4,27	0,22		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	60,67	56,83	3,62	0,21		1	1	1	1	1								1			1
	08:00	66,26	62,38	3,66	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	09:00	68,85	64,48	4,14	0,23	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	10:00	69,61	65,08	4,29	0,24	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	11:00	69,33	64,95	4,12	0,26	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	12:00	68,51	64,23	4,08	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	13:00	67,80	63,46	4,12	0,22	1	1	1	1	1	1								1			1
	14:00	66,89	61,90	4,76	0,23	1	1	1	1	1	1								1			1
	15:00	65,93	60,64	5,06	0,23	1	1	1	1	1	1								1			1
	16:00	69,16	65,75	3,19	0,22	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	17:00	71,09	67,54	3,35	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	74,47	71,14	3,03	0,31	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	19:00	76,73	74,08	2,35	0,30	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	76,71	74,99	1,56	0,16	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	73,39	71,99	1,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	22:00	68,51	67,77	0,58	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	23:00	63,04	62,48	0,29	0,27	1	1	1	1	1	1								1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	58,35	57,97	0,12	0,25	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	55,68	55,39	0,05	0,24	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	53,60	53,34	0,02	0,24		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	52,24	52,01	0,00	0,23		1	1	1	1	1								1			
	04:00	51,90	51,68	0,00	0,22		1	1	1	1	1								1			
	05:00	52,72	52,51	0,00	0,21		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	55,04	54,84	0,00	0,20		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	60,38	60,38	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	66,65	66,65	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	70,98	70,97	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	73,02	72,99	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	11:00	73,45	73,36	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	12:00	73,08	72,94	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	13:00	72,89	72,74	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	14:00	71,53	71,40	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	15:00	70,15	70,01	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	16:00	71,42	70,83	0,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	17:00	73,26	72,57	0,29	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	76,66	76,08	0,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	19:00	79,17	78,65	0,12	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	20:00	79,24	78,77	0,07	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1			1
	21:00	75,25	74,84	0,07	0,34	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	22:00	69,43	69,06	0,05	0,33	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	23:00	62,71	62,35	0,03	0,33	1	1	1	1	1	1								1			1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	61,01	60,15	0,86	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	01:00	58,03	57,10	0,93	1,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	54,15	53,23	0,92	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	53,74	53,15	0,59	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	53,15	52,86	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	54,14	53,51	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	57,53	56,93	0,61	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	64,12	63,52	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			1
	08:00	71,36	71,04	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	09:00	73,74	72,87	0,88	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	10:00	74,17	73,02	1,16	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	11:00	74,02	72,72	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	12:00	74,15	72,61	1,42	0,12	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	13:00	73,84	71,56	2,03	0,25	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	14:00	73,15	70,11	2,86	0,18	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1
	15:00	72,58	68,77	3,52	0,29	1	1	1	1	1	1		1						1			1
	16:00	72,73	69,01	3,45	0,27	1	1	1	1	1	1		1						1			1
	17:00	76,18	72,81	3,15	0,22	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	18:00	82,47	79,19	3,01	0,27	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	19:00	86,80	83,88	2,76	0,16	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	20:00	87,56	84,88	2,53	0,15	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	21:00	81,83	79,26	2,45	0,13	1	1	1	1	1	1		1		1				1			1
	22:00	73,96	71,54	2,29	0,12	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	23:00	62,01	59,88	2,02	0,11	1	1	1	1	1	1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	55,04	53,38	1,56	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	01:00	52,44	50,86	1,47	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	02:00	50,09	48,74	1,26	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	48,92	47,24	1,56	0,11		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	48,63	47,11	1,42	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	49,81	48,74	0,97	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	53,13	52,28	0,75	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	56,03	55,05	0,85	0,13		1	1	1	1	1								1			1
	08:00	65,26	64,48	0,66	0,12		1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	68,79	68,04	0,64	0,11		1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	69,62	68,85	0,67	0,10		1	1	1	1	1				1				1			1
	11:00	69,35	68,27	0,96	0,12		1	1	1	1	1				1				1			1
	12:00	68,79	67,47	0,92	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	13:00	68,06	66,66	1,00	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	14:00	67,49	66,00	1,09	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	15:00	67,01	65,65	1,05	0,30		1	1	1	1	1				1				1			1
	16:00	66,85	65,23	1,23	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	17:00	69,49	67,67	1,42	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	75,20	73,74	1,28	0,18	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	19:00	80,11	78,80	1,16	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	80,68	79,38	1,18	0,13	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	74,83	73,27	1,44	0,12	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	65,02	63,16	1,74	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	23:00	58,28	56,24	1,92	0,12		1	1	1	1	1								1	1		1

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	54,83	53,15	1,68	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	01:00	51,78	50,16	1,52	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	02:00	49,62	47,48	2,04	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	49,20	46,03	3,07	0,10		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	48,53	45,21	3,20	0,11		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	49,39	46,27	3,01	0,11		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	52,59	49,89	2,59	0,11		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	56,80	54,42	2,26	0,13		1	1	1	1	1								1			1
	08:00	64,32	62,53	1,65	0,14		1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	67,54	65,43	1,97	0,14		1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	68,62	66,17	2,30	0,15		1	1	1	1	1				1				1			1
	11:00	68,17	65,37	2,64	0,16		1	1	1	1	1				1				1			1
	12:00	67,64	64,21	3,02	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	13:00	66,76	63,34	3,02	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	14:00	66,08	62,08	3,60	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	15:00	65,54	60,42	4,72	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	16:00	66,07	59,70	5,97	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	17:00	68,93	61,66	6,87	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	74,52	67,96	6,16	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	19:00	78,88	73,69	4,78	0,40		1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	80,76	75,22	5,14	0,40		1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	73,97	68,06	5,51	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	22:00	66,15	60,53	5,22	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	23:00	57,90	52,47	5,03	0,40		1	1	1	1	1								1			1

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	55,01	49,15	5,65	0,20		1	1	1	1	1								1			1
	01:00	51,08	45,94	4,94	0,00			1	1	1	1								1			1
	02:00	49,44	45,26	3,99	0,20			1	1	1	1								1			1
	03:00	48,36	43,28	4,87	0,20			1	1	1	1								1			1
	04:00	48,16	42,47	5,50	0,20			1	1	1	1								1			1
	05:00	49,62	43,24	6,18	0,20			1	1	1	1								1			1
	06:00	52,54	45,71	6,62	0,20			1	1	1	1								1			1
	07:00	58,23	52,08	5,94	0,20		1	1	1	1	1								1			1
	08:00	64,07	58,02	5,85	0,20		1	1	1	1	1				1				1			1
	09:00	67,48	61,85	5,43	0,20		1	1	1	1	1				1				1			1
	10:00	68,49	63,88	4,42	0,20		1	1	1	1	1				1				1			1
	11:00	68,26	64,36	3,71	0,20		1	1	1	1	1				1				1			1
	12:00	67,76	63,65	3,71	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	13:00	67,00	62,59	4,01	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	14:00	66,65	61,36	4,89	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	15:00	66,37	59,95	6,01	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	16:00	66,68	58,50	7,77	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	17:00	68,23	59,11	8,72	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	72,94	64,18	8,36	0,40		1	1	1	1	1				1				1			1
	19:00	77,07	68,90	7,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	20:00	78,25	68,93	8,92	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	21:00	75,00	65,45	9,15	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	22:00	65,62	56,12	9,10	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	23:00	58,24	49,36	8,48	0,40		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	54,06	45,80	8,01	0,25		1	1	1	1	1								1			
	01:00	51,11	44,26	6,59	0,00		1	1	1	1	1								1			
	02:00	49,00	41,63	7,12	0,25		1	1		1	1								1			
	03:00	47,76	40,10	7,40	0,26		1	1		1	1								1			
	04:00	47,66	39,16	8,24	0,26		1	1		1	1								1			
	05:00	48,49	39,76	8,46	0,27		1	1		1	1								1			
	06:00	51,68	42,55	8,86	0,27		1	1		1	1								1			
	07:00	57,16	47,13	9,73	0,30		1	1	1	1	1								1			
	08:00	62,34	51,08	10,97	0,30		1	1	1	1	1								1	1		
	09:00	65,49	54,98	10,50	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	66,45	57,68	8,77	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	66,08	58,75	7,33	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	65,71	58,58	7,13	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	65,13	57,76	7,37	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	64,37	55,92	8,05	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	63,88	54,19	9,28	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	64,41	52,79	11,22	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	66,62	53,33	12,89	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	72,16	58,13	13,63	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	76,71	62,61	13,70	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	77,11	62,87	13,84	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	21:00	72,00	57,66	13,94	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	22:00	64,68	50,76	13,51	0,40		1	1	1	1	1								1			
	23:00	57,31	44,22	12,69	0,40		1	1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	54,57	42,65	11,51	0,40		1	1	1	1	1								1			
	01:00	51,67	39,21	12,06	0,40		1	1	1	1	1								1			
	02:00	49,46	36,77	12,29	0,40		1	1	1	1									1			
	03:00	48,08	35,05	12,63	0,40		1	1	1	1									1			
	04:00	47,63	34,34	12,89	0,40		1	1	1	1									1			
	05:00	48,16	34,86	12,90	0,40		1	1	1	1									1			
	06:00	50,44	38,02	12,01	0,40		1	1	1	1									1			
	07:00	55,02	44,68	9,93	0,40		1	1	1	1	1								1			
	08:00	59,62	50,35	8,87	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	09:00	62,07	53,26	8,41	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	62,86	54,28	8,19	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	62,39	53,60	8,39	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	62,12	52,67	9,05	0,40		1	1	1	1	1								1			
	13:00	61,69	51,03	10,26	0,40		1	1	1	1	1								1			
	14:00	61,14	48,42	12,32	0,40		1	1	1	1	1								1			
	15:00	60,38	47,12	12,86	0,40		1	1	1	1	1								1			
	16:00	60,56	47,08	13,08	0,40		1	1	1	1	1								1			
	17:00	62,43	48,94	13,09	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	67,25	54,20	12,65	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	72,11	59,59	12,12	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	73,05	61,05	11,61	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	21:00	69,18	57,77	11,01	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	63,15	52,32	10,43	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	56,54	46,21	9,92	0,40		1	1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	53,55	43,66	9,58	0,31		1	1		1	1								1			
	01:00	50,73	41,47	8,97	0,29		1	1		1	1								1			
	02:00	48,58	39,82	8,50	0,26		1	1		1	1								1			
	03:00	47,28	38,92	8,12	0,24		1	1		1	1								1			
	04:00	47,07	39,04	7,80	0,23		1	1		1	1								1			
	05:00	48,13	40,58	7,33	0,22		1	1		1	1								1			
	06:00	51,06	44,06	6,78	0,21		1	1	1	1	1								1			
	07:00	56,33	49,78	6,32	0,22		1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	61,61	55,28	6,13	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	09:00	64,80	58,89	5,74	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	65,81	60,31	5,37	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	65,49	60,28	5,10	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	65,03	60,12	4,91	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	64,26	59,03	4,83	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	63,25	57,57	5,28	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	62,45	56,24	5,94	0,27	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	62,43	55,80	6,23	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	63,82	57,64	5,89	0,28	1	1	1	1	1	1			1					1	1		
	18:00	68,13	63,01	4,88	0,24	1	1	1	1	1	1			1					1	1		
	19:00	72,98	68,17	4,46	0,35	1	1	1	1	1	1			1					1	1		
	20:00	74,31	69,76	4,39	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1	1		
	21:00	70,23	65,92	4,17	0,13	1	1	1	1	1	1			1					1			
	22:00	63,54	59,83	3,58	0,13	1	1	1	1	1	1			1					1			
	23:00	55,97	52,32	3,53	0,12	1	1	1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	54,82	49,91	4,90	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	01:00	51,77	47,98	3,79	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	02:00	49,56	46,61	2,95	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	03:00	48,53	46,47	2,05	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	04:00	49,05	47,32	1,74	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	05:00	50,26	48,22	2,04	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	06:00	54,63	52,10	2,53	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	07:00	61,30	58,95	2,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	65,43	63,90	1,54	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	09:00	68,77	67,63	1,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	10:00	67,85	66,76	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	11:00	67,37	66,32	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	12:00	67,81	66,42	1,24	0,15	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	13:00	69,04	67,19	1,46	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	14:00	66,55	64,61	1,75	0,19	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	15:00	63,71	61,03	2,28	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	16:00	64,27	60,61	3,35	0,32	1	1	1	1	1	1			1					1			1
	17:00	69,48	66,33	3,03	0,12	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	18:00	75,30	73,15	2,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	19:00	79,31	77,02	2,29	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	20:00	77,89	75,78	2,11	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	21:00	72,00	69,48	2,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			1
	22:00	62,15	59,85	2,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1
	23:00	58,61	56,70	1,91	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	51,38	50,36	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	01:00	48,48	47,47	1,01	1,00		1	1	1	1	1								1			
	02:00	46,39	45,25	1,14	0,00		1	1	1	1	1								1			
	03:00	45,22	44,28	0,94	0,00		1	1	1	1	1								1			
	04:00	45,23	44,26	0,96	0,00		1	1	1	1	1								1			
	05:00	46,94	45,71	1,22	0,00		1	1	1	1	1								1			
	06:00	50,03	48,87	1,16	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	56,97	55,40	1,57	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	08:00	62,02	60,69	1,34	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	09:00	64,74	62,88	1,85	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	10:00	65,21	63,24	1,98	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	11:00	64,63	63,07	1,56	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	12:00	63,58	61,75	1,65	0,18		1	1	1	1	1				1				1			
	13:00	62,60	60,52	1,97	0,11		1	1	1	1	1				1				1			
	14:00	61,72	58,78	2,68	0,25	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	61,28	57,34	3,77	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	61,76	57,57	3,94	0,25	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	66,90	63,20	3,50	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1		
	18:00	71,26	68,51	2,57	0,18	1	1	1	1	1	1				1				1	1		
	19:00	76,78	73,76	2,87	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1		
	20:00	76,66	72,97	3,58	0,11	1	1	1	1	1	1				1				1	1		
	21:00	70,74	66,72	4,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1			
	22:00	58,50	54,52	3,98	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	55,40	51,23	4,17	0,00	1	1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	52,10	48,62	3,49	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	49,64	45,96	3,68	0,00		1	1	1	1	1								1			
	02:00	47,47	43,86	3,61	0,00		1	1	1	1	1								1			
	03:00	46,23	43,40	2,82	0,00		1	1	1	1	1								1			
	04:00	46,14	43,52	2,62	0,00		1	1	1	1	1								1			
	05:00	47,73	44,72	3,01	0,00		1	1	1	1	1								1			
	06:00	51,50	47,99	3,51	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	59,89	56,12	3,77	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	08:00	63,32	59,76	3,57	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	09:00	66,78	62,89	3,89	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	10:00	67,70	63,60	3,96	0,14		1	1	1	1	1				1				1			
	11:00	67,66	63,50	4,00	0,16		1	1	1	1	1				1				1			
	12:00	67,31	63,34	3,56	0,40		1	1	1	1	1				1				1			
	13:00	66,71	62,41	3,90	0,40		1	1	1	1	1				1				1			
	14:00	66,31	60,68	5,23	0,40		1	1	1	1	1				1				1			
	15:00	66,25	59,72	6,13	0,40		1	1	1	1	1				1				1			
	16:00	66,82	59,88	6,55	0,40		1	1	1	1	1				1				1			
	17:00	69,02	61,90	6,75	0,37		1	1	1	1	1				1				1			
	18:00	73,20	66,88	6,00	0,32		1	1	1	1	1				1				1	1		
	19:00	77,23	70,98	6,14	0,11		1	1	1	1	1				1				1	1		
	20:00	76,72	69,98	6,74	0,00		1	1	1	1	1				1				1	1		
	21:00	71,13	64,08	7,04	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	22:00	64,13	57,21	6,92	0,00		1	1	1	1	1				1				1			
	23:00	55,20	49,27	5,94	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	54,29	48,23	6,06	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	50,58	44,96	5,62	0,00		1	1		1	1								1	1		
	02:00	48,85	44,07	4,78	0,00		1	1		1	1								1	1		
	03:00	47,69	43,09	4,60	0,00		1	1		1	1								1	1		
	04:00	47,49	43,25	4,25	0,00		1	1		1	1								1	1		
	05:00	49,02	44,56	4,46	0,00		1	1		1	1								1	1		
	06:00	52,64	47,52	5,12	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	07:00	57,86	52,55	5,31	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	63,96	59,66	4,30	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1		
	09:00	67,39	63,45	3,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	10:00	68,47	64,49	3,98	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	11:00	68,95	64,69	4,26	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	12:00	68,91	64,41	4,10	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	13:00	68,60	64,50	3,90	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1			
	14:00	68,12	64,58	3,44	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1			
	15:00	67,93	64,03	3,66	0,24	1	1	1	1	1	1		1						1			
	16:00	68,48	64,65	3,72	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1			
	17:00	70,57	66,65	3,73	0,19	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	18:00	73,93	70,37	3,30	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	19:00	77,12	73,47	3,53	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	20:00	76,77	73,53	3,24	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	21:00	71,19	68,13	3,05	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	22:00	64,83	62,48	2,34	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	23:00	57,03	55,08	1,95	0,00	1	1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	53,54	52,05	1,48	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	01:00	52,34	50,78	1,57	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	02:00	50,11	48,21	1,90	0,00		1	1	1	1	1								1			
	03:00	48,78	47,07	1,71	0,00		1	1	1	1	1								1			
	04:00	48,57	46,65	1,82	0,10		1	1	1	1	1								1			
	05:00	49,85	47,51	2,24	0,10		1	1	1	1	1								1			
	06:00	53,12	50,72	2,40	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	58,13	55,92	2,21	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	08:00	63,81	62,08	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	09:00	67,94	66,34	1,60	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	10:00	69,49	67,87	1,62	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	11:00	69,72	68,12	1,50	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	12:00	70,21	68,27	1,54	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	13:00	69,74	67,59	1,75	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	14:00	68,96	66,17	2,40	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	15:00	68,06	64,97	2,79	0,30	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	16:00	69,23	66,48	2,75	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	17:00	71,71	69,51	2,20	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	18:00	75,33	73,19	2,15	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	19:00	78,08	74,96	3,12	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	20:00	77,07	73,27	3,80	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	21:00	72,08	68,43	3,65	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	22:00	65,69	62,67	3,02	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	23:00	58,11	55,30	2,81	0,00	1	1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	55,48	52,23	3,12	0,13	1	1	1	1	1	1								1			
	01:00	52,69	48,87	3,69	0,14		1	1	1	1	1								1			
	02:00	50,48	46,02	4,32	0,15		1	1	1	1	1								1			
	03:00	48,90	44,24	4,51	0,16		1	1	1	1	1								1			
	04:00	48,33	43,66	4,53	0,15		1	1	1	1	1								1			
	05:00	49,05	44,45	4,46	0,14		1	1	1	1	1								1			
	06:00	51,35	47,65	3,58	0,12		1	1	1	1	1								1			
	07:00	55,67	53,06	2,49	0,12	1	1	1	1	1	1								1			
	08:00	61,34	59,73	1,50	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1			
	09:00	64,88	63,40	1,38	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	10:00	66,16	64,51	1,55	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	11:00	66,53	65,09	1,33	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	12:00	66,41	64,54	1,47	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	13:00	65,87	63,64	1,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	14:00	65,19	62,85	1,95	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	15:00	64,39	62,17	1,82	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	16:00	66,05	65,18	0,48	0,39	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	17:00	68,12	67,06	0,73	0,33	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	18:00	71,64	70,65	0,69	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	19:00	75,27	74,41	0,76	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	20:00	74,04	72,38	1,54	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	21:00	69,71	67,17	2,42	0,13	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	22:00	63,85	61,32	2,38	0,15	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	23:00	57,21	55,52	1,53	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	56,81	55,64	1,02	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1		
	01:00	53,14	52,52	0,46	0,15		1	1	1	1	1								1	1		
	02:00	51,57	51,20	0,22	0,15		1	1	1	1	1								1	1		
	03:00	50,13	49,01	0,96	0,15		1	1	1	1	1								1	1		
	04:00	49,81	44,24	5,41	0,16		1	1	1	1	1								1			
	05:00	50,82	41,92	8,74	0,17		1	1	1	1	1								1			
	06:00	53,87	45,12	8,56	0,18		1	1	1	1	1								1			
	07:00	59,30	53,39	5,71	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	08:00	65,65	61,15	4,25	0,25	1	1	1	1	1	1		1						1			
	09:00	69,57	64,19	5,10	0,28	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	10:00	71,02	66,01	4,69	0,31	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	11:00	71,90	67,91	3,62	0,37	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	12:00	72,59	70,10	2,09	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	13:00	72,47	70,46	1,61	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		
	14:00	69,70	67,46	1,84	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	15:00	68,31	63,95	3,96	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	16:00	69,01	61,70	6,91	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	17:00	70,65	60,68	9,57	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	18:00	74,19	62,87	10,92	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	19:00	78,51	66,37	11,74	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	77,59	64,81	12,38	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	72,87	59,70	12,76	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	22:00	66,16	52,65	13,11	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	58,35	44,54	13,41	0,40		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	48,99	38,09	10,49	0,40			1	1	1	1								1			
	01:00	46,10	35,63	10,07	0,00			1	1	1	1								1			
	02:00	44,15	33,94	9,81	0,40				1	1	1								1			
	03:00	42,00	31,98	9,62	0,40				1	1	1								1			
	04:00	40,26	29,89	9,97	0,40				1	1	1								1			
	05:00	40,82	30,57	9,86	0,40				1	1	1								1			
	06:00	43,72	34,08	9,23	0,40				1	1	1								1			
	07:00	52,77	42,73	9,64	0,40			1	1	1	1								1			
	08:00	57,02	46,58	10,04	0,40		1	1	1	1	1								1			
	09:00	59,76	49,99	9,36	0,40		1	1	1	1	1								1			
	10:00	60,62	51,83	8,40	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	60,05	52,05	7,59	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	58,86	50,74	7,72	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	58,25	49,81	8,03	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	57,77	49,01	8,36	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	57,56	48,84	8,32	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	58,66	49,03	9,22	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	61,83	52,50	8,93	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	66,93	58,09	8,44	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	71,96	62,67	8,89	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	71,91	62,63	8,87	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	21:00	66,69	57,06	9,23	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	60,34	50,28	9,66	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	54,02	44,38	9,24	0,40		1	1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	50,78	40,90	9,48	0,40			1	1	1	1								1			
	01:00	47,88	38,43	9,05	0,00			1	1	1	1								1			
	02:00	45,65	37,13	8,11	0,40			1	1	1	1								1			
	03:00	44,31	36,67	7,25	0,40			1	1	1	1								1			
	04:00	44,51	36,94	7,16	0,40			1	1	1	1								1			
	05:00	46,21	38,58	7,23	0,40			1	1	1	1								1			
	06:00	50,01	41,78	7,83	0,40			1	1	1	1								1			
	07:00	56,04	47,84	7,80	0,40		1	1	1	1	1								1			
	08:00	60,72	53,21	7,11	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	63,89	56,54	6,95	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	63,48	56,39	6,70	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	62,98	55,98	6,60	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	63,86	56,88	6,58	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	64,76	57,49	6,87	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	64,10	56,95	6,74	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	61,34	54,09	6,85	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	62,41	54,51	7,50	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	66,98	58,67	7,92	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	18:00	72,74	65,37	6,97	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	76,97	70,08	6,50	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	74,21	67,88	5,93	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	68,05	62,35	5,31	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	22:00	61,11	56,04	4,67	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	55,24	51,10	3,75	0,40	1	1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	44,94	43,63	1,31	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	42,44	41,32	1,12	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	40,24	39,13	1,11	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	39,84	38,75	1,09	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	39,80	38,54	1,25	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	41,49	40,49	1,00	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	44,72	43,96	0,76	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	50,09	49,42	0,67	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	55,35	54,95	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	58,02	57,84	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	58,56	58,46	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	58,14	57,92	0,09	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	57,27	56,66	0,21	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	56,22	55,52	0,30	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	55,54	54,76	0,39	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	55,31	54,25	0,66	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	55,19	54,26	0,62	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	57,81	57,10	0,41	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	61,94	61,66	0,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	67,62	67,46	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	66,55	66,44	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	62,11	62,06	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	22:00	55,31	55,30	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	23:00	48,54	48,53	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	44,92	44,92	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	42,35	42,35	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	40,40	40,40	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	39,47	39,47	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	39,33	39,29	0,04	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	40,79	40,72	0,06	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	43,84	43,78	0,06	0,00		1	1		1	1								1			
	07:00	49,35	49,31	0,04	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	55,04	55,02	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	58,17	58,17	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	59,28	59,28	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	59,15	59,12	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	58,39	58,31	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	57,32	57,18	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	56,38	56,12	0,26	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	55,92	55,59	0,33	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	56,12	55,91	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	58,61	58,45	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	62,39	62,26	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	67,41	67,29	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	66,58	66,48	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	61,05	61,01	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	54,41	54,40	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	47,92	47,91	0,01	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	45,57	45,56	0,01	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	43,09	43,06	0,03	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	41,14	41,09	0,05	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	39,97	39,91	0,05	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	39,91	39,82	0,09	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	41,19	41,04	0,15	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	44,01	43,86	0,15	0,00		1	1		1	1								1			
	07:00	50,00	49,89	0,11	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	53,06	53,02	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	53,91	53,91	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	54,56	54,53	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	54,84	54,75	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	54,72	54,22	0,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	54,71	53,93	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	55,67	54,63	1,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	56,72	55,80	0,92	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	57,16	56,37	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	59,26	58,73	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	62,77	62,31	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	66,94	66,41	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	65,96	65,11	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	60,77	59,71	1,07	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	54,05	53,40	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	47,74	47,48	0,26	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	45,40	45,33	0,06	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	43,09	43,09	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	41,19	41,19	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	39,87	39,87	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	39,45	39,45	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	40,27	40,24	0,03	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	42,91	42,78	0,13	0,00		1	1		1	1								1			
	07:00	47,77	47,63	0,14	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	52,04	51,95	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	55,12	54,99	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	56,71	56,55	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	56,54	56,29	0,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	56,13	55,57	0,56	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	55,43	54,53	0,90	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	54,70	53,65	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	54,33	53,28	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	54,74	54,61	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	56,37	56,09	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	59,83	59,35	0,49	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	19:00	64,26	63,90	0,37	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	20:00	63,50	63,11	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	21:00	58,66	58,29	0,37	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	22:00	52,13	51,78	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	45,45	45,16	0,29	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	45,04	44,79	0,24	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	42,87	42,66	0,21	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	41,17	40,92	0,25	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	40,12	39,88	0,24	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	40,02	39,70	0,33	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	41,38	41,02	0,35	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	44,50	44,16	0,33	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	49,62	49,30	0,32	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	54,45	54,06	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	57,54	56,89	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	58,86	58,15	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	58,82	58,14	0,68	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	58,21	57,61	0,59	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	58,03	57,64	0,38	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	56,49	56,30	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	55,42	55,26	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	55,72	55,45	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	57,11	56,68	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	60,60	59,96	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	65,66	64,88	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	65,32	64,37	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	60,16	58,93	1,23	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	52,91	51,43	1,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	45,15	43,58	1,57	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	45,97	45,77	0,21	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	43,32	42,92	0,40	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	41,22	40,82	0,39	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	40,11	39,84	0,27	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	40,43	40,10	0,33	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	42,22	41,86	0,36	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	46,67	46,27	0,40	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	52,87	52,63	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	08:00	56,93	56,69	0,24	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	57,71	57,41	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	57,28	56,67	0,61	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	57,37	56,41	0,96	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	56,57	55,03	1,14	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	55,61	53,58	1,63	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	56,74	53,99	2,34	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	55,07	51,92	2,76	0,38	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	56,16	54,56	1,22	0,38	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	61,05	59,66	1,22	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	66,67	65,23	1,29	0,15	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	71,27	69,69	1,45	0,13	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	68,48	67,01	1,38	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	62,27	60,78	1,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	55,54	54,11	1,44	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	50,22	49,14	1,09	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,93	46,19	0,74	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	44,52	43,59	0,93	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	43,04	42,09	0,95	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	41,79	40,65	1,13	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	41,54	39,80	1,74	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	43,09	41,67	1,42	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	46,08	44,87	1,21	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	51,67	50,59	1,08	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	57,37	56,64	0,73	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	60,99	60,65	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	62,29	62,14	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	62,37	61,92	0,44	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	61,69	60,71	0,58	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	61,06	60,11	0,78	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	60,43	59,32	0,94	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	60,05	58,57	1,32	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	60,49	59,40	0,96	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	62,83	61,99	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	66,77	65,83	0,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	70,95	70,08	0,87	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	69,36	68,78	0,58	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	64,26	63,94	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	22:00	58,13	57,88	0,26	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	23:00	51,43	51,22	0,21	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,64	46,21	0,43	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	44,11	43,97	0,13	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	42,35	42,26	0,09	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	41,18	41,11	0,07	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	40,89	40,83	0,07	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	42,34	42,27	0,07	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	45,95	45,90	0,05	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	51,10	51,06	0,03	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	57,08	57,01	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	61,23	61,12	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	63,22	63,11	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	63,85	63,49	0,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	63,57	62,83	0,53	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	62,71	61,76	0,74	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	62,07	61,02	0,86	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	62,05	60,90	0,95	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	62,08	61,10	0,79	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	63,66	63,02	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	66,92	66,32	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	70,39	69,86	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	69,05	68,59	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	64,18	63,66	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	22:00	57,91	57,52	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	50,82	50,55	0,27	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,70	46,68	0,02	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	44,45	44,42	0,03	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	42,44	42,42	0,02	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	41,38	41,38	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	41,26	41,26	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	42,75	42,75	0,00	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	45,59	45,59	0,01	0,00		1	1	1	1	1								1			
	07:00	50,72	50,72	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	56,27	56,27	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	60,26	60,25	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	62,54	62,53	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	63,13	63,09	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	61,93	61,66	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	60,89	60,58	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	60,31	59,95	0,16	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	59,94	59,47	0,27	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	60,62	60,24	0,38	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	62,66	62,27	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	65,66	65,33	0,33	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	68,94	68,64	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	67,31	67,13	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	62,49	62,46	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	56,27	56,24	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	49,63	49,58	0,05	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	48,62	48,57	0,05	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	45,91	45,85	0,06	0,00		1	1	1	1	1								1			
	02:00	43,81	43,74	0,07	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	42,54	42,49	0,06	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	42,30	42,25	0,05	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	42,35	42,25	0,11	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	46,18	45,84	0,34	0,00		1	1		1	1								1			
	07:00	51,05	50,58	0,47	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	56,67	56,17	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	60,47	59,81	0,66	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	62,45	61,73	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		
	11:00	63,46	62,73	0,73	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	63,56	62,68	0,68	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	63,42	62,74	0,48	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	63,70	63,10	0,40	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	15:00	63,57	63,08	0,29	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	16:00	64,44	64,31	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	17:00	65,87	65,79	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	18:00	67,71	67,64	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	70,23	70,20	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	68,54	68,52	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	63,72	63,67	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	22:00	58,01	57,88	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	51,58	51,27	0,32	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	49,81	49,02	0,63	0,16		1	1	1	1	1								1			
	01:00	47,21	46,22	0,88	0,11		1	1	1	1	1								1			
	02:00	45,09	43,91	1,18	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	43,48	41,93	1,55	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	42,89	41,04	1,85	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	42,91	40,73	2,17	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	45,41	43,13	2,27	0,00		1	1		1	1								1			
	07:00	49,29	47,52	1,77	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	54,61	52,93	1,68	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	58,09	56,09	2,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	59,34	57,32	2,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	59,78	57,80	1,99	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	59,65	57,20	2,44	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	59,18	56,51	2,67	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	58,74	55,52	3,22	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	58,27	54,43	3,84	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	58,76	53,39	5,37	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	60,70	54,30	6,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	63,72	57,47	6,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	66,90	60,55	6,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	65,86	59,33	6,52	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	21:00	61,86	54,82	6,67	0,38	1	1	1	1	1	1								1			
	22:00	56,76	49,17	7,21	0,38		1	1	1	1	1								1			
	23:00	50,70	42,84	7,48	0,38		1	1		1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	49,11	41,53	7,38	0,20		1	1		1	1								1			
	01:00	46,37	38,69	7,48	0,20		1	1		1	1								1			
	02:00	44,25	35,75	8,28	0,21		1	1		1	1								1			
	03:00	42,97	33,23	9,52	0,22		1	1		1	1								1			
	04:00	42,72	32,08	10,41	0,23		1	1		1	1								1			
	05:00	42,78	32,01	10,53	0,24		1	1		1	1								1			
	06:00	46,64	36,20	10,20	0,24		1	1		1	1								1			
	07:00	51,56	41,87	9,45	0,24		1	1		1	1								1			
	08:00	57,23	48,11	8,87	0,25		1	1	1	1	1								1			
	09:00	61,07	51,43	9,42	0,22		1	1	1	1	1								1			
	10:00	63,07	52,92	9,95	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	64,10	54,22	9,69	0,19	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	64,20	53,63	10,17	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	64,06	52,74	10,92	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	64,34	52,19	11,75	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	64,20	51,57	12,32	0,31	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	65,09	52,25	12,44	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	66,52	53,85	12,27	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	68,39	55,64	12,53	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	70,94	57,77	12,94	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	69,23	56,16	12,86	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1		
	21:00	64,36	51,13	13,03	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	22:00	58,59	45,24	13,16	0,19		1	1	1	1	1								1			
	23:00	52,10	38,96	12,97	0,17		1	1		1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	47,58	40,61	6,82	0,15		1		1	1	1								1			
	01:00	44,91	37,95	6,83	0,00		1		1	1	1								1			
	02:00	43,09	35,04	7,95	0,10		1		1	1	1								1			
	03:00	42,13	33,63	8,49	0,00		1		1	1	1								1			
	04:00	42,20	33,94	8,26	0,00		1		1	1	1								1			
	05:00	43,87	36,12	7,74	0,00		1		1	1	1								1			
	06:00	47,46	40,67	6,78	0,00		1		1	1	1								1			
	07:00	52,29	46,05	6,24	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	57,43	52,81	4,62	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	60,07	56,32	3,75	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	61,01	56,67	4,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	60,99	56,51	4,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	60,12	55,87	4,12	0,13	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	59,39	55,33	3,93	0,13	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	59,12	55,05	3,94	0,13	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	58,90	54,57	4,20	0,13	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	59,77	54,82	4,95	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	61,72	56,23	5,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	64,53	59,27	5,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	69,16	64,27	4,88	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	20:00	68,59	64,79	3,79	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	21:00	64,78	61,79	2,99	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	22:00	58,67	57,00	1,67	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	23:00	52,15	51,17	0,98	0,00		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,77	46,14	0,63	0,00		1	1	1	1	1								1			
	01:00	44,18	42,65	1,53	0,00		1	1		1	1								1			
	02:00	42,35	39,51	2,84	0,00		1	1		1	1								1			
	03:00	41,37	38,16	3,21	0,00		1	1		1	1								1			
	04:00	41,49	38,16	3,33	0,00		1	1		1	1								1			
	05:00	43,08	39,34	3,74	0,00		1	1		1	1								1			
	06:00	46,48	43,08	3,40	0,00		1	1		1	1								1			
	07:00	51,49	48,53	2,96	0,00		1	1	1	1	1								1			
	08:00	57,06	54,66	2,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	09:00	59,89	56,93	2,96	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	10:00	60,79	57,44	3,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	11:00	60,87	57,38	3,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	12:00	60,42	56,43	3,99	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	13:00	59,81	54,56	5,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	59,40	52,77	6,62	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	59,18	51,45	7,33	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	58,41	52,29	5,72	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	59,99	53,32	6,28	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	62,89	55,99	6,49	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	19:00	67,78	60,20	7,18	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	68,01	59,87	7,93	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1		
	21:00	64,81	56,20	8,48	0,13	1	1	1	1	1	1								1			
	22:00	59,11	50,37	8,55	0,19		1	1	1	1	1								1			
	23:00	52,58	43,13	9,19	0,26		1	1		1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,71	33,26	13,04	0,40			1	1	1	1								1			
	01:00	44,13	30,18	13,54	0,00			1	1	1	1								1			
	02:00	42,30	29,09	12,81	0,40				1	1	1								1			
	03:00	41,31	29,49	11,41	0,40				1	1	1								1			
	04:00	41,44	29,41	11,62	0,40				1	1	1								1			
	05:00	42,94	30,78	11,76	0,40			1	1	1	1								1			
	06:00	46,19	33,73	12,06	0,40			1	1	1	1								1			
	07:00	51,09	37,89	12,80	0,40			1	1	1	1								1			
	08:00	56,09	42,20	13,50	0,40		1	1	1	1	1								1			
	09:00	58,52	44,35	13,77	0,40		1	1	1	1	1								1			
	10:00	59,08	44,63	14,05	0,40		1	1	1	1	1								1			
	11:00	58,61	43,42	14,78	0,40		1	1	1	1	1								1			
	12:00	57,62	42,47	14,75	0,40		1	1	1	1	1								1			
	13:00	56,69	41,32	14,97	0,40		1	1	1	1	1								1			
	14:00	56,22	40,76	15,06	0,40		1	1	1	1	1								1			
	15:00	56,85	41,31	15,14	0,40		1	1	1	1	1								1			
	16:00	57,93	42,38	15,14	0,40		1	1	1	1	1								1			
	17:00	59,08	43,74	14,94	0,40		1	1	1	1	1								1			
	18:00	61,33	46,11	14,82	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	19:00	66,45	51,06	15,00	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	20:00	67,18	51,81	14,97	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	21:00	63,76	48,50	14,85	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	22:00	58,02	43,26	14,36	0,40		1	1	1	1	1								1			
	23:00	51,38	37,48	13,50	0,40		1	1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	43,85	30,28	13,18	0,40				1	1	1								1			
	01:00	41,70	28,19	13,10	0,00				1	1	1								1			
	02:00	41,11	27,62	13,09	0,40				1	1	1								1			
	03:00	40,85	27,33	13,12	0,40				1	1	1								1			
	04:00	41,85	27,69	13,76	0,40				1	1	1								1			
	05:00	42,25	28,22	13,63	0,40				1	1	1								1			
	06:00	43,74	30,30	13,04	0,40				1	1	1								1			
	07:00	48,39	35,06	12,92	0,40			1	1	1	1								1			
	08:00	53,16	40,21	12,55	0,40			1	1	1	1								1			
	09:00	55,19	43,19	11,59	0,40		1	1	1	1	1								1			
	10:00	55,44	44,32	10,72	0,40		1	1	1	1	1								1			
	11:00	54,88	44,48	10,00	0,40		1	1	1	1	1								1			
	12:00	53,88	42,96	10,51	0,40		1	1	1	1	1								1			
	13:00	52,45	39,19	12,86	0,40		1	1	1	1	1								1			
	14:00	51,66	38,15	13,11	0,40		1	1	1	1	1								1			
	15:00	51,86	38,17	13,29	0,40		1	1	1	1	1								1			
	16:00	52,62	38,63	13,59	0,40		1	1	1	1	1								1			
	17:00	54,28	40,59	13,29	0,40		1	1	1	1	1								1			
	18:00	57,04	43,36	13,28	0,40		1	1	1	1	1								1			
	19:00	62,42	48,57	13,45	0,40		1	1	1	1	1								1			
	20:00	63,31	49,53	13,38	0,40		1	1	1	1	1								1			
	21:00	58,87	45,81	12,66	0,40		1	1	1	1	1								1			
	22:00	54,28	43,24	10,64	0,40		1	1	1	1	1								1			
	23:00	47,80	37,54	9,85	0,40			1	1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	40,90	33,32	7,37	0,20				1	1	1								1			
	01:00	38,81	31,58	7,04	0,00				1	1	1								1			
	02:00	36,98	29,23	7,59	0,16				1	1	1								1			
	03:00	36,49	28,56	7,79	0,13				1	1	1								1			
	04:00	36,77	29,31	7,35	0,10				1	1	1								1			
	05:00	37,83	30,85	6,87	0,10				1	1	1								1			
	06:00	41,04	34,70	6,34	0,00				1	1	1								1			
	07:00	45,04	39,31	5,73	0,00			1	1	1	1								1			
	08:00	49,71	45,08	4,63	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	51,69	48,14	3,55	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	51,65	48,79	2,86	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	50,96	48,32	2,63	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	49,56	47,03	2,38	0,15		1	1	1	1	1								1			
	13:00	47,77	45,67	1,85	0,25		1	1	1	1	1								1			
	14:00	46,70	44,64	1,93	0,13		1	1	1	1	1								1			
	15:00	46,11	43,46	2,53	0,12		1	1	1	1	1								1			
	16:00	46,40	43,02	3,38	0,00		1	1	1	1	1								1			
	17:00	48,48	44,53	3,96	0,00		1	1	1	1	1								1			
	18:00	52,52	47,79	4,73	0,00		1	1	1	1	1								1			
	19:00	57,64	52,17	5,36	0,10	1	1	1	1	1	1								1			
	20:00	58,18	51,89	6,08	0,21	1	1	1	1	1	1								1			
	21:00	54,53	48,66	5,87	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	49,41	44,43	4,99	0,00		1	1	1	1	1								1			
	23:00	44,03	39,41	4,62	0,00			1	1	1	1								1			

Η Μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	39,96	36,52	3,44	0,00			1	1	1	1								1			
	01:00	38,06	35,29	2,78	0,00				1	1	1								1			
	02:00	36,43	34,10	2,33	0,00				1	1	1								1			
	03:00	35,88	33,77	2,11	0,00				1	1	1								1			
	04:00	36,16	34,23	1,93	0,00				1	1	1								1			
	05:00	37,05	35,18	1,87	0,00				1	1	1								1			
	06:00	39,66	37,50	2,16	0,00			1	1	1	1								1			
	07:00	43,67	40,34	3,33	0,00			1	1	1	1								1			
	08:00	48,32	45,54	2,77	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	50,50	49,04	1,45	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	50,94	49,70	1,24	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	50,36	49,15	1,21	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	48,18	46,82	1,35	0,00		1	1	1	1	1								1			
	13:00	46,37	44,48	1,57	0,32		1	1	1	1	1								1			
	14:00	44,91	42,71	2,08	0,11		1	1	1	1	1								1			
	15:00	43,70	41,02	2,57	0,11		1	1	1	1	1								1			
	16:00	43,73	43,21	0,51	0,00		1	1	1	1	1								1			
	17:00	44,89	44,07	0,82	0,00		1	1	1	1	1								1			
	18:00	48,49	47,53	0,96	0,00		1	1	1	1	1								1			
	19:00	53,93	52,87	1,07	0,00	1	1	1	1	1	1								1			
	20:00	55,07	53,74	1,22	0,11	1	1	1	1	1	1								1			
	21:00	52,00	50,43	1,35	0,22	1	1	1	1	1	1								1			
	22:00	47,36	45,97	1,26	0,12		1	1	1	1	1								1			
	23:00	42,13	40,76	1,25	0,12			1	1	1	1								1			

Η Μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	37,63	36,40	1,23	0,00			1	1	1	1								1			
	01:00	36,08	34,79	1,29	0,00				1	1	1								1			
	02:00	34,92	33,03	1,89	0,00				1	1	1								1			
	03:00	34,70	31,74	2,95	0,00				1	1	1								1			
	04:00	35,33	32,18	3,15	0,00				1	1	1								1			
	05:00	36,93	33,63	3,30	0,00				1	1	1								1			
	06:00	40,07	36,30	3,77	0,00			1	1	1	1								1			
	07:00	44,31	40,63	3,69	0,00			1	1	1	1								1			
	08:00	48,69	44,88	3,81	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	50,54	46,44	3,90	0,19		1	1	1	1	1								1			
	10:00	50,51	46,28	4,03	0,20		1	1	1	1	1								1			
	11:00	49,70	45,36	4,15	0,19		1	1	1	1	1								1			
	12:00	48,13	44,34	3,63	0,16		1	1	1	1	1								1			
	13:00	46,18	42,63	3,40	0,15			1	1	1	1								1			
	14:00	44,83	41,21	3,22	0,40			1	1	1	1								1			
	15:00	44,42	41,04	2,98	0,40			1	1	1	1								1			
	16:00	44,33	41,12	2,81	0,40			1	1	1	1								1			
	17:00	44,99	42,01	2,58	0,40			1	1	1	1								1			
	18:00	47,85	45,01	2,44	0,40		1	1	1	1	1								1			
	19:00	53,16	50,55	2,21	0,40		1	1	1	1	1								1			
	20:00	55,39	53,60	1,55	0,24		1	1	1	1	1								1			
	21:00	52,59	51,35	1,02	0,22		1	1	1	1	1								1			
	22:00	47,83	46,98	0,67	0,18		1	1	1	1	1								1			
	23:00	41,86	41,28	0,43	0,15			1	1	1	1								1			

Η Μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,61	32,19	6,42	0,00			1	1	1	1								1			
	01:00	36,57	29,37	7,19	0,00				1	1	1								1			
	02:00	35,43	26,81	8,62	0,00				1	1	1								1			
	03:00	35,12	26,55	8,57	0,00				1	1	1								1			
	04:00	35,69	27,40	8,30	0,00				1	1	1								1			
	05:00	37,52	28,45	9,08	0,00				1	1	1								1			
	06:00	40,52	30,63	9,88	0,00				1	1	1								1			
	07:00	44,77	33,63	11,14	0,00				1	1	1								1			
	08:00	49,25	40,90	8,35	0,00			1	1	1	1								1			
	09:00	51,38	46,76	4,42	0,20		1	1	1	1	1								1			
	10:00	51,26	48,41	2,65	0,20		1	1	1	1	1								1			
	11:00	50,30	46,53	3,58	0,20		1	1	1	1	1								1			
	12:00	49,85	44,86	4,79	0,20		1	1	1	1	1								1			
	13:00	48,51	43,09	5,22	0,20		1	1	1	1	1								1			
	14:00	47,22	41,95	5,07	0,20			1	1	1	1								1			
	15:00	46,32	37,47	8,65	0,20			1	1	1	1								1			
	16:00	46,45	35,97	10,28	0,20			1	1	1	1								1			
	17:00	48,48	38,31	9,97	0,20			1	1	1	1								1			
	18:00	53,45	42,46	10,79	0,20		1	1	1	1	1								1			
	19:00	60,38	49,15	11,23	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	60,43	50,01	10,42	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	54,27	45,57	8,70	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	48,69	41,16	7,53	0,00		1	1	1	1	1								1			
	23:00	42,91	36,09	6,82	0,00			1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,14	32,95	5,19	0,00		1			1	1								1			
	01:00	36,27	33,66	2,61	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,44	33,45	1,99	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,77	31,80	2,97	0,00		1			1	1								1			
	04:00	34,59	29,81	4,79	0,00		1			1	1								1			
	05:00	35,91	31,52	4,39	0,00		1			1	1								1			
	06:00	39,56	35,42	4,14	0,00		1			1	1								1			
	07:00	44,19	39,40	4,79	0,00		1	1		1	1								1			
	08:00	48,71	43,34	5,37	0,00		1	1		1	1								1			
	09:00	50,19	45,24	4,95	0,00		1	1		1	1								1			1
	10:00	50,23	46,25	3,98	0,00		1	1		1	1								1			1
	11:00	49,55	47,00	2,55	0,00		1	1		1	1								1			1
	12:00	47,91	45,84	2,06	0,00		1	1		1	1								1			1
	13:00	47,22	44,07	3,15	0,00		1	1		1	1								1			
	14:00	47,06	42,38	4,67	0,00		1	1		1	1								1			
	15:00	47,52	41,52	6,00	0,00		1	1		1	1								1			
	16:00	47,79	39,61	8,18	0,00		1	1		1	1								1			
	17:00	49,28	40,45	8,83	0,00		1	1		1	1								1			
	18:00	53,09	44,53	8,56	0,00		1	1		1	1								1			
	19:00	57,90	49,41	8,49	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	58,73	50,45	8,28	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	55,45	48,38	7,07	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	49,06	43,03	6,04	0,00		1	1		1	1								1			
	23:00	42,41	37,19	5,22	0,00		1	1		1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,21	35,10	3,12	0,00		1			1	1								1			
	01:00	36,24	31,44	4,80	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,01	30,23	4,78	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,39	29,07	5,31	0,00		1			1	1								1			
	04:00	34,65	30,95	3,70	0,00		1			1	1								1			
	05:00	36,16	33,72	2,44	0,00		1			1	1								1			
	06:00	38,90	36,84	2,06	0,00		1			1	1								1			
	07:00	43,76	41,79	1,96	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	48,32	46,53	1,79	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	50,03	48,15	1,88	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	50,06	48,14	1,92	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	49,59	47,52	2,08	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	48,79	46,59	1,80	0,40		1	1	1	1	1								1			
	13:00	47,56	44,49	2,67	0,40		1	1	1	1	1								1			
	14:00	46,39	41,99	4,00	0,40		1	1	1	1	1								1			
	15:00	46,13	41,21	4,59	0,33		1	1	1	1	1								1			
	16:00	46,57	40,49	5,94	0,14		1	1	1	1	1								1			
	17:00	48,78	41,87	6,79	0,12		1	1	1	1	1								1			
	18:00	53,19	45,26	7,82	0,11		1	1	1	1	1								1			
	19:00	57,14	49,20	7,82	0,12		1	1	1	1	1								1			
	20:00	56,65	48,99	7,55	0,11		1	1	1	1	1								1			
	21:00	53,37	46,73	6,53	0,11		1	1	1	1	1								1			
	22:00	48,80	42,77	5,93	0,10		1	1	1	1	1								1			
	23:00	43,00	37,97	5,02	0,00		1		1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,18	33,18	5,00	0,00		1			1	1								1			
	01:00	36,20	31,44	4,76	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,11	29,72	5,39	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,99	29,99	5,01	0,00		1			1	1								1			
	04:00	35,41	30,83	4,58	0,00		1			1	1								1			
	05:00	36,23	30,77	5,47	0,00		1			1	1								1			
	06:00	39,66	34,76	4,90	0,00		1			1	1								1			
	07:00	43,95	39,56	4,38	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	48,66	45,34	3,32	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	51,22	47,81	3,40	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	51,82	47,23	4,58	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	51,69	47,20	4,49	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	50,42	45,48	4,58	0,36		1	1	1	1	1								1			
	13:00	49,36	44,22	5,00	0,14		1	1	1	1	1								1			
	14:00	48,51	42,87	5,49	0,15		1	1	1	1	1								1			
	15:00	47,92	42,24	5,52	0,15		1	1	1	1	1								1			
	16:00	47,72	41,79	5,78	0,15		1	1	1	1	1								1			
	17:00	49,08	43,39	5,69	0,00		1	1	1	1	1								1			
	18:00	52,50	46,35	6,15	0,00		1	1	1	1	1								1			
	19:00	57,57	51,12	6,45	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	56,89	50,81	6,08	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	52,46	47,95	4,51	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	47,01	43,81	3,19	0,00		1	1	1	1	1								1			
	23:00	42,52	40,23	2,29	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,23	36,23	1,99	0,00		1		1	1	1								1			
	01:00	36,35	34,67	1,67	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,09	33,25	1,84	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,47	32,31	2,17	0,00		1			1	1								1			
	04:00	34,73	32,49	2,24	0,00		1			1	1								1			
	05:00	35,47	33,08	2,39	0,00		1			1	1								1			
	06:00	38,44	36,29	2,15	0,00		1		1	1	1								1			
	07:00	42,41	39,87	2,55	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	47,38	44,48	2,90	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	50,01	47,17	2,84	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	50,62	48,21	2,41	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	50,48	48,83	1,65	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	49,63	47,60	1,63	0,40		1	1	1	1	1								1			
	13:00	48,43	45,68	2,35	0,40		1	1	1	1	1								1			
	14:00	47,38	44,00	3,22	0,16		1	1	1	1	1								1			
	15:00	46,70	42,26	4,27	0,17		1	1	1	1	1								1			
	16:00	46,29	40,44	5,70	0,15		1	1	1	1	1								1			
	17:00	47,23	41,58	5,54	0,11		1	1	1	1	1								1			
	18:00	50,46	44,59	5,88	0,00		1	1	1	1	1								1			
	19:00	53,65	47,64	6,01	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	53,61	47,83	5,77	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	50,71	45,91	4,80	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	45,88	42,65	3,23	0,00		1		1	1	1								1			
	23:00	41,65	39,10	2,55	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	37,98	36,26	1,73	0,00		1		1	1	1								1			
	01:00	36,28	35,05	1,23	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,20	33,99	1,21	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,76	33,85	0,91	0,00		1			1	1								1			
	04:00	35,33	34,69	0,64	0,00		1			1	1								1			
	05:00	36,04	35,32	0,72	0,00		1			1	1								1			
	06:00	37,99	37,01	0,97	0,00		1		1	1	1								1			
	07:00	41,72	40,74	0,97	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	45,24	44,69	0,55	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	47,31	46,93	0,38	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	48,25	47,99	0,27	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	48,53	48,29	0,24	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	48,15	47,73	0,42	0,00		1	1	1	1	1								1			
	13:00	47,15	46,40	0,75	0,00		1	1	1	1	1								1			
	14:00	45,84	44,99	0,85	0,00		1	1	1	1	1								1			
	15:00	44,41	43,64	0,77	0,00		1	1	1	1	1								1			
	16:00	44,75	43,98	0,77	0,00		1	1	1	1	1								1			
	17:00	46,69	46,05	0,65	0,00		1	1	1	1	1								1			
	18:00	49,46	48,91	0,56	0,00		1	1	1	1	1								1			
	19:00	51,83	51,24	0,59	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	51,78	51,15	0,63	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	49,11	48,43	0,67	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	44,55	43,79	0,76	0,00		1	1	1	1	1								1			
	23:00	39,98	39,00	0,98	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,60	37,59	1,01	0,00		1		1	1	1								1			
	01:00	36,73	35,67	1,06	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,36	34,21	1,14	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,60	33,25	1,34	0,00		1			1	1								1			
	04:00	34,79	33,32	1,48	0,00		1			1	1								1			
	05:00	35,71	34,23	1,48	0,00		1			1	1								1			
	06:00	37,91	36,48	1,43	0,00		1		1	1	1								1			
	07:00	41,91	40,57	1,34	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	45,50	44,08	1,42	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	47,44	46,04	1,40	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	48,21	46,71	1,50	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	48,36	46,47	1,89	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	47,89	45,89	2,00	0,00		1	1	1	1	1								1			
	13:00	46,51	44,06	2,46	0,00		1	1	1	1	1								1			
	14:00	45,48	42,46	2,83	0,20		1	1	1	1	1								1			
	15:00	44,46	41,20	3,06	0,20		1	1	1	1	1								1			
	16:00	44,72	41,34	3,18	0,20		1	1	1	1	1								1			
	17:00	46,48	43,24	3,04	0,20		1	1	1	1	1								1			
	18:00	49,20	45,80	3,20	0,20		1	1	1	1	1								1			
	19:00	51,97	48,71	3,26	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	52,63	49,55	3,08	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	50,32	47,25	3,07	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	45,81	42,65	3,16	0,00		1		1	1	1								1			
	23:00	40,94	37,63	3,31	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	37,35	33,81	3,54	0,00		1			1	1								1			
	01:00	35,51	31,72	3,80	0,00		1			1	1								1			
	02:00	34,10	30,38	3,73	0,00		1			1	1								1			
	03:00	33,40	29,69	3,71	0,00		1			1	1								1			
	04:00	33,65	29,90	3,76	0,00		1			1	1								1			
	05:00	34,91	31,12	3,79	0,00		1			1	1								1			
	06:00	37,58	33,71	3,87	0,00		1			1	1								1			
	07:00	41,79	38,13	3,66	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	45,62	42,06	3,56	0,00		1		1	1	1								1			
	09:00	47,76	44,35	3,41	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	48,56	45,11	3,45	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	48,32	44,72	3,60	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	47,23	43,21	3,82	0,20		1	1	1	1	1								1			
	13:00	45,74	41,44	4,09	0,20		1	1	1	1	1								1			
	14:00	44,93	40,66	4,08	0,20		1	1	1	1	1								1			
	15:00	44,42	40,29	3,93	0,20		1	1	1	1	1								1			
	16:00	44,58	40,73	3,85	0,00		1	1	1	1	1								1			
	17:00	45,93	42,14	3,79	0,00		1	1	1	1	1								1			
	18:00	48,35	44,42	3,93	0,00		1	1	1	1	1								1			
	19:00	51,29	47,13	4,16	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	52,65	48,05	4,60	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	50,62	46,01	4,60	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	45,82	41,03	4,79	0,00		1		1	1	1								1			
	23:00	40,31	35,18	5,13	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	32,92	28,44	4,48	0,00					1	1								1			
	01:00	31,31	26,57	4,74	B					1	1								1			
	02:00	30,36	25,25	5,11	0,00					1	1								1			
	03:00	30,24	24,78	5,46	0,00					1	1								1			
	04:00	30,91	24,85	6,06	0,00					1	1								1			
	05:00	32,41	26,06	6,35	0,00					1	1								1			
	06:00	34,62	27,63	6,99	0,00				1	1	1								1			
	07:00	38,74	33,11	5,63	0,00				1	1	1								1			
	08:00	41,38	36,49	4,89	0,00			1	1	1	1								1			
	09:00	42,20	37,59	4,60	0,00			1	1	1	1								1			
	10:00	42,25	36,48	5,76	0,00			1	1	1	1								1			
	11:00	41,49	32,95	8,54	0,00			1	1	1	1								1			
	12:00	40,73	29,70	10,83	0,20				1	1	1								1			
	13:00	39,66	27,80	11,66	0,20				1	1	1								1			
	14:00	39,11	27,08	11,83	0,20				1	1	1								1			
	15:00	39,60	27,18	12,22	0,20				1	1	1								1			
	16:00	40,67	28,09	12,38	0,20				1	1	1								1			
	17:00	43,71	30,42	13,08	0,20				1	1	1								1			
	18:00	47,05	34,18	12,68	0,20			1	1	1	1								1			
	19:00	47,32	35,17	12,15	0,00			1	1	1	1								1			
	20:00	46,69	35,37	11,32	0,00			1	1	1	1								1			
	21:00	44,15	33,97	10,17	0,00			1	1	1	1								1			
	22:00	39,76	30,12	9,63	0,00				1	1	1								1			
	23:00	35,56	25,39	10,16	0,00				1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	34,30	24,23	10,07	0,00					1	1								1			
	01:00	32,67	22,28	10,39	B					1	1								1			
	02:00	31,59	21,60	9,98	0,00					1	1								1			
	03:00	30,94	21,23	9,70	0,00					1	1								1			
	04:00	31,08	21,16	9,92	0,00					1	1								1			
	05:00	32,23	22,52	9,71	0,00					1	1								1			
	06:00	36,11	26,66	9,45	0,00				1	1	1								1			
	07:00	40,95	32,58	8,37	0,00				1	1	1								1			
	08:00	44,14	36,93	7,21	0,00			1	1	1	1								1			
	09:00	45,74	40,04	5,71	0,00			1	1	1	1								1			
	10:00	46,24	41,32	4,92	0,00			1	1	1	1								1			
	11:00	46,38	41,42	4,96	0,00			1	1	1	1								1			
	12:00	45,98	39,84	5,94	0,20			1	1	1	1								1			
	13:00	44,95	36,86	7,89	0,20			1	1	1	1								1			
	14:00	44,35	35,04	9,11	0,20			1	1	1	1								1			
	15:00	44,01	34,69	9,13	0,20			1	1	1	1								1			
	16:00	44,06	35,61	8,25	0,20			1	1	1	1								1			
	17:00	47,39	38,93	8,26	0,20			1	1	1	1								1			
	18:00	50,50	41,46	8,83	0,20			1	1	1	1								1			
	19:00	50,15	41,44	8,71	0,00			1	1	1	1								1			
	20:00	49,49	41,65	7,84	0,00			1	1	1	1								1			
	21:00	46,84	39,59	7,25	0,00			1	1	1	1								1			
	22:00	42,72	35,39	7,33	0,00			1	1	1	1								1			
	23:00	37,56	30,29	7,27	0,00					1	1	1							1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	33,19	29,76	3,43	0,00				1	1	1								1			
	01:00	31,44	28,31	3,13	0,00				1	1	1								1			
	02:00	30,64	27,89	2,75	0,00				1	1	1								1			
	03:00	30,27	27,26	3,00	0,00				1	1	1								1			
	04:00	30,27	26,94	3,33	0,00				1	1	1								1			
	05:00	31,67	28,70	2,97	0,00				1	1	1								1			
	06:00	33,96	31,38	2,57	0,00				1	1	1								1			
	07:00	38,68	36,90	1,77	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	42,09	40,50	1,59	0,00		1		1	1	1								1			
	09:00	43,47	42,18	1,30	0,00		1		1	1	1								1			
	10:00	43,97	43,02	0,95	0,00		1		1	1	1								1			
	11:00	43,81	42,92	0,89	0,00		1		1	1	1								1			
	12:00	43,13	41,77	1,16	0,20		1		1	1	1								1			
	13:00	42,26	40,44	1,62	0,20		1		1	1	1								1			
	14:00	42,02	39,56	2,26	0,20		1		1	1	1								1			
	15:00	42,11	38,93	2,97	0,20		1		1	1	1								1			
	16:00	41,67	38,26	3,21	0,20		1		1	1	1								1			
	17:00	44,00	39,59	4,40	0,00		1		1	1	1								1			
	18:00	47,36	42,78	4,58	0,00		1		1	1	1						1		1			
	19:00	47,56	43,20	4,36	0,00		1		1	1	1						1		1			
	20:00	46,95	42,71	4,24	0,00		1		1	1	1						1		1			
	21:00	44,64	40,76	3,88	0,00		1		1	1	1								1			
	22:00	40,78	38,07	2,71	0,00		1		1	1	1								1			
	23:00	36,66	35,27	1,39	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΚΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	31,24	29,19	2,05	0,00				1	1	1						1	1				
	01:00	29,74	27,91	1,83	0,00				1	1	1						1	1				
	02:00	28,61	26,67	1,93	0,00				1	1	1						1	1				
	03:00	28,00	26,08	1,92	0,00				1	1	1						1	1				
	04:00	27,99	25,70	2,29	0,00				1	1	1						1	1				
	05:00	28,96	26,28	2,68	0,00				1	1	1						1	1				
	06:00	31,62	29,50	2,12	0,00				1	1	1						1	1				
	07:00	35,46	33,95	1,50	0,00			1	1	1	1						1	1				
	08:00	38,14	36,79	1,35	0,00			1	1	1	1						1	1				
	09:00	39,61	38,46	1,15	0,00			1	1	1	1						1	1				
	10:00	40,22	39,23	0,99	0,00			1	1	1	1						1	1				
	11:00	39,94	38,74	1,20	0,00			1	1	1	1						1	1				
	12:00	39,09	37,10	1,78	0,20			1	1	1	1						1	1				
	13:00	38,09	35,67	2,22	0,20			1	1	1	1						1	1				
	14:00	37,61	34,40	3,01	0,20			1	1	1	1						1	1				
	15:00	37,43	34,05	3,18	0,20			1	1	1	1						1	1				
	16:00	37,65	34,38	3,06	0,20			1	1	1	1						1	1				
	17:00	40,37	37,21	3,16	0,00			1	1	1	1						1	1				
	18:00	42,56	39,79	2,77	0,00			1	1	1	1						1	1				
	19:00	43,37	40,56	2,80	0,00			1	1	1	1						1	1				
	20:00	43,12	40,24	2,87	0,00			1	1	1	1						1	1				
	21:00	40,97	38,57	2,41	0,00			1	1	1	1						1	1				
	22:00	37,46	35,09	2,37	0,00			1	1	1	1						1	1				
	23:00	33,74	31,32	2,42	0,00				1	1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	30,87	28,27	2,60	0,00				1	1	1						1	1				
	01:00	29,27	25,70	3,57	0,00				1	1	1						1	1				
	02:00	28,07	23,98	4,09	0,00					1	1						1	1				
	03:00	27,38	22,95	4,43	0,00					1	1						1	1				
	04:00	27,31	22,79	4,52	0,00					1	1						1	1				
	05:00	28,06	23,66	4,40	0,00					1	1						1	1				
	06:00	30,06	24,65	5,40	0,00					1	1						1	1				
	07:00	33,37	28,02	5,36	0,00				1	1	1						1	1				
	08:00	35,89	30,78	5,11	0,00				1	1	1						1	1				
	09:00	37,48	32,87	4,60	0,00				1	1	1						1	1				
	10:00	38,10	32,79	5,31	0,00				1	1	1						1	1				
	11:00	37,95	32,09	5,86	0,00				1	1	1						1	1				
	12:00	37,28	30,15	6,93	0,20				1	1	1						1	1				
	13:00	36,41	28,16	8,05	0,20				1	1	1						1	1				
	14:00	35,37	26,05	9,12	0,20				1	1	1						1	1				
	15:00	34,70	27,46	7,04	0,20				1	1	1						1	1				
	16:00	35,02	26,86	7,97	0,20				1	1	1						1	1				
	17:00	37,26	28,44	8,62	0,20				1	1	1						1	1				
	18:00	39,41	30,46	8,74	0,20			1	1	1	1						1	1				
	19:00	40,79	32,54	8,06	0,20			1	1	1	1						1	1				
	20:00	41,14	33,20	7,54	0,40			1	1	1	1						1	1				
	21:00	39,62	31,94	7,28	0,40			1	1	1	1						1	1				
	22:00	36,70	28,77	7,53	0,40			1	1	1	1						1	1				
	23:00	33,24	24,86	7,98	0,40			1	1	1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	29,46	20,84	8,22	0,40				1		1						1	1				
	01:00	28,07	19,16	8,51	0,40				1		1						1	1				
	02:00	27,14	17,45	9,29	0,40				1		1						1	1				
	03:00	26,85	17,05	9,40	0,40				1		1						1	1				
	04:00	27,34	17,37	9,57	0,40				1		1						1	1				
	05:00	28,69	18,25	10,04	0,40				1		1						1	1				
	06:00	31,06	19,79	10,87	0,40				1		1						1	1				
	07:00	35,65	23,60	11,65	0,40				1	1	1						1	1				
	08:00	36,77	24,86	11,51	0,40				1	1	1						1	1				
	09:00	37,89	26,53	10,96	0,40				1	1	1						1	1				
	10:00	38,09	27,17	10,52	0,40				1	1	1						1	1				
	11:00	37,64	26,63	10,61	0,40				1	1	1						1	1				
	12:00	36,52	25,51	10,61	0,40				1	1	1						1	1				
	13:00	35,37	24,35	10,62	0,40				1	1	1						1	1				
	14:00	34,84	24,23	10,21	0,40				1	1	1						1	1				
	15:00	34,63	24,50	9,73	0,40				1	1	1						1	1				
	16:00	35,52	25,88	9,24	0,40				1	1	1						1	1				
	17:00	38,10	29,05	8,65	0,40				1	1	1						1	1				
	18:00	39,97	31,07	8,51	0,40				1	1	1						1	1				
	19:00	41,23	33,03	7,80	0,40			1	1	1	1						1	1				
	20:00	41,67	34,42	6,85	0,40			1	1	1	1						1	1				
	21:00	40,21	33,24	6,57	0,40			1	1	1	1						1	1				
	22:00	37,15	30,07	6,68	0,40				1	1	1						1	1				
	23:00	33,30	26,72	6,18	0,40				1	1	1						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	26,26	19,05	7,21	0,00				1	1							1	1				
	01:00	24,94	18,56	6,39	0,00				1	1							1	1				
	02:00	24,63	17,83	6,80	0,00				1	1							1	1				
	03:00	24,30	17,56	6,74	0,00				1	1							1	1				
	04:00	24,36	17,58	6,77	0,00				1	1							1	1				
	05:00	25,40	18,33	7,06	0,00				1	1							1	1				
	06:00	27,76	21,26	6,51	0,00		1		1	1							1	1				
	07:00	30,35	24,23	6,12	0,00		1		1	1							1	1				
	08:00	32,11	26,68	5,44	0,00		1		1	1							1	1				
	09:00	32,71	27,51	5,20	0,00		1		1	1							1	1				
	10:00	32,66	28,38	4,28	0,00		1		1	1							1	1				
	11:00	32,04	28,21	3,83	0,00		1		1	1							1	1				
	12:00	31,20	27,33	3,67	0,20		1		1	1							1	1				
	13:00	30,82	26,72	3,90	0,20		1		1	1							1	1				
	14:00	30,51	24,96	5,35	0,20		1		1	1							1	1				
	15:00	30,99	23,64	7,15	0,20		1		1	1							1	1				
	16:00	31,69	24,64	7,05	0,00		1		1	1							1	1				
	17:00	33,47	25,60	7,87	0,00		1		1	1							1	1				
	18:00	35,06	26,42	8,64	0,00		1		1	1							1	1				
	19:00	36,44	28,44	8,00	0,00		1	1	1	1							1	1				
	20:00	36,51	29,28	7,23	0,00		1	1	1	1							1	1				
	21:00	35,52	28,85	6,66	0,00		1	1	1	1							1	1				
	22:00	33,43	27,25	6,18	0,00		1		1	1							1	1				
	23:00	30,44	24,68	5,76	0,00		1		1	1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,66	20,29	5,37	0,00				1	1							1	1				
	01:00	24,44	19,04	5,40	0,00				1	1							1	1				
	02:00	23,71	18,55	5,16	0,00				1	1							1	1				
	03:00	22,92	18,08	4,83	0,00				1	1							1	1				
	04:00	22,99	18,52	4,46	0,00				1	1							1	1				
	05:00	24,40	20,15	4,25	0,00				1	1							1	1				
	06:00	26,37	22,27	4,09	0,00				1	1							1	1				
	07:00	28,99	25,58	3,41	0,00				1	1	1						1	1				
	08:00	30,84	27,48	3,36	0,00				1	1	1						1	1				
	09:00	31,22	27,71	3,50	0,00				1	1	1						1	1				
	10:00	30,98	27,53	3,45	0,00				1	1	1						1	1				
	11:00	30,15	25,88	4,07	0,20				1	1	1						1	1				
	12:00	29,36	24,60	4,55	0,20				1	1	1						1	1				
	13:00	28,68	24,01	4,48	0,20				1	1	1						1	1				
	14:00	28,66	23,82	4,63	0,20				1	1	1						1	1				
	15:00	29,85	24,11	5,54	0,20				1	1	1						1	1				
	16:00	30,30	24,15	5,95	0,20				1	1	1						1	1				
	17:00	33,06	26,55	6,52	0,00				1	1	1						1	1				
	18:00	34,56	28,25	6,30	0,00				1	1	1						1	1				
	19:00	35,47	29,54	5,93	0,00				1	1	1						1	1				
	20:00	35,69	30,55	5,13	0,00				1	1	1						1	1				
	21:00	34,63	30,24	4,39	0,00				1	1	1						1	1				
	22:00	32,25	28,39	3,86	0,00				1	1	1						1	1				
	23:00	29,32	26,14	3,18	0,00				1	1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,61	22,38	2,23	0,00			1		1							1	1				
	01:00	23,34	21,02	2,32	0,00			1		1							1	1				
	02:00	22,44	19,80	2,64	0,00			1		1							1	1				
	03:00	22,08	19,45	2,63	0,00			1		1							1	1				
	04:00	22,17	19,27	2,90	0,00			1		1							1	1				
	05:00	23,04	20,41	2,62	0,00			1		1							1	1				
	06:00	24,99	21,85	3,14	0,00			1		1							1	1				
	07:00	27,11	23,98	3,13	0,00			1		1	1						1	1				
	08:00	28,51	25,60	2,91	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	29,16	26,55	2,61	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	28,97	26,77	2,20	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	28,60	26,45	1,96	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	28,07	25,47	2,40	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	27,62	24,56	2,85	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	27,63	24,43	3,00	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	28,21	24,48	3,52	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	29,37	24,48	4,69	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	32,96	27,66	5,30	0,00			1		1	1						1	1				
	18:00	34,59	29,43	5,16	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	35,30	30,80	4,49	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	35,25	31,70	3,55	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	34,17	31,26	2,90	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	31,79	29,32	2,47	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	28,85	27,01	1,84	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,55	21,67	2,88	0,00			1		1							1	1				
	01:00	23,12	20,80	2,32	8			1		1							1	1				
	02:00	22,38	21,27	1,11	0,00			1		1							1	1				
	03:00	21,91	20,66	1,25	0,00			1		1							1	1				
	04:00	22,00	20,34	1,65	0,00			1		1							1	1				
	05:00	22,71	20,41	2,30	0,00			1		1							1	1				
	06:00	24,05	21,10	2,95	0,00			1		1							1	1				
	07:00	25,93	23,36	2,57	0,00			1		1							1	1				
	08:00	27,45	25,21	2,24	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	27,98	26,46	1,52	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	28,03	26,72	1,12	0,20			1		1	1						1	1				
	11:00	27,83	26,03	1,60	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	27,46	25,07	2,19	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	27,16	24,76	2,20	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	27,22	24,72	2,29	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	27,63	24,83	2,60	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	28,83	25,67	2,96	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	32,89	28,41	4,28	0,20			1		1	1						1	1				
	18:00	34,46	30,54	3,92	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	35,12	32,29	2,83	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	34,78	32,33	2,45	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	33,53	31,74	1,79	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	31,52	30,15	1,37	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	28,66	27,50	1,17	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,16	23,51	1,66	0,00					1	1						1	1				
	01:00	24,11	22,63	1,48	0,00					1	1						1	1				
	02:00	23,17	21,87	1,30	0,00					1	1						1	1				
	03:00	22,32	20,99	1,33	0,00					1	1						1	1				
	04:00	21,92	19,96	1,96	0,00					1	1						1	1				
	05:00	22,61	19,54	3,07	0,00					1	1						1	1				
	06:00	24,02	21,02	3,00	0,00					1	1						1	1				
	07:00	25,70	23,52	2,18	0,00					1	1						1	1				
	08:00	27,37	25,68	1,69	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	28,13	26,57	1,56	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	28,42	27,09	1,13	0,20			1		1	1						1	1				
	11:00	28,36	27,20	0,96	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	28,05	26,83	1,02	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	27,90	26,59	1,11	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	27,51	25,91	1,40	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	27,65	25,77	1,67	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	28,78	26,76	1,82	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	32,20	30,25	1,75	0,20			1		1	1						1	1				
	18:00	34,26	32,63	1,62	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	35,15	33,21	1,24	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	34,73	32,95	1,02	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	33,26	32,39	0,87	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	30,91	30,12	0,79	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	27,91	27,00	0,90	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,95	23,97	0,98	0,00					1	1						1	1				
	01:00	23,60	22,41	1,18	0,00					1	1						1	1				
	02:00	22,52	21,18	1,34	0,00					1	1						1	1				
	03:00	21,74	20,43	1,31	0,00					1	1						1	1				
	04:00	21,42	20,18	1,24	0,00					1	1						1	1				
	05:00	21,78	20,54	1,24	0,00					1	1						1	1				
	06:00	22,87	21,54	1,34	0,00					1	1						1	1				
	07:00	24,69	23,36	1,33	0,00					1	1						1	1				
	08:00	26,54	24,71	1,84	0,00					1	1						1	1				
	09:00	27,60	25,67	1,93	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	28,25	26,29	1,75	0,20			1		1	1						1	1				
	11:00	28,00	26,03	1,76	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	27,19	25,18	1,81	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	26,57	24,51	1,86	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	25,77	23,68	1,89	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	26,08	23,78	2,11	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	27,44	24,98	2,25	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	31,40	28,81	2,39	0,20			1		1	1						1	1				
	18:00	33,36	30,51	2,85	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	34,20	31,35	2,85	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	33,79	31,23	2,56	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	32,45	30,30	2,15	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	30,35	28,64	1,71	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	27,46	26,12	1,34	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,72	22,64	1,08	0,00					1	1						1	1				
	01:00	22,64	21,40	1,24	0,00					1	1						1	1				
	02:00	21,71	20,10	1,61	0,00					1	1						1	1				
	03:00	21,25	19,33	1,91	0,00					1	1						1	1				
	04:00	21,37	19,24	2,14	0,00					1	1						1	1				
	05:00	22,25	19,98	2,27	0,00					1	1						1	1				
	06:00	23,97	21,56	2,41	0,00					1	1						1	1				
	07:00	26,53	23,88	2,65	0,00					1	1						1	1				
	08:00	27,77	24,64	3,13	0,00					1	1						1	1				
	09:00	28,26	24,55	3,71	0,00					1	1						1	1				
	10:00	28,18	23,99	4,20	0,00					1	1						1	1				
	11:00	27,71	23,28	4,43	0,00					1	1						1	1				
	12:00	27,24	22,47	4,57	0,20					1	1						1	1				
	13:00	27,08	21,95	4,93	0,20					1	1						1	1				
	14:00	27,60	22,21	5,19	0,20					1	1						1	1				
	15:00	29,36	23,86	5,30	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	31,36	26,06	5,30	0,00			1		1	1						1	1				
	17:00	34,84	29,69	5,15	0,00			1		1	1						1	1				
	18:00	36,40	31,23	5,17	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	36,51	31,63	4,88	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	35,60	30,91	4,69	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	33,78	29,26	4,52	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	31,13	26,70	4,43	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	28,00	23,49	4,51	0,00					1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,07	22,82	0,25	0,00					1	1						1	1				
	01:00	21,86	21,63	0,23	0,00					1	1						1	1				
	02:00	21,03	20,86	0,17	0,00					1	1						1	1				
	03:00	20,55	20,36	0,19	0,00					1	1						1	1				
	04:00	20,63	20,33	0,29	0,00					1	1						1	1				
	05:00	21,93	21,56	0,37	0,00					1	1						1	1				
	06:00	24,07	23,88	0,20	0,00					1	1						1	1				
	07:00	24,80	24,70	0,10	0,00					1	1						1	1				
	08:00	25,50	25,47	0,02	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	26,21	26,19	0,01	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	26,30	26,28	0,02	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	26,08	25,85	0,02	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	25,74	25,52	0,03	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	25,68	25,45	0,03	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	25,97	25,75	0,02	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	26,91	26,69	0,01	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	29,29	29,08	0,01	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	34,77	34,57	0,00	0,20		1	1		1	1						1	1				
	18:00	35,83	35,83	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	35,74	35,74	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	34,87	34,87	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	32,83	32,83	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	29,89	29,88	0,01	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	26,58	26,57	0,01	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,11	23,11	0,00	0,00					1	1						1	1				
	01:00	21,70	21,70	0,00	0,00					1	1						1	1				
	02:00	20,61	20,61	0,00	0,00					1	1						1	1				
	03:00	20,05	20,05	0,00	0,00					1	1						1	1				
	04:00	20,13	20,13	0,00	0,00					1	1						1	1				
	05:00	20,88	20,88	0,00	0,00					1	1						1	1				
	06:00	22,77	22,75	0,02	0,00					1	1						1	1				
	07:00	24,44	24,41	0,03	0,00					1	1						1	1				
	08:00	25,80	25,78	0,02	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	26,68	26,65	0,03	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	27,04	26,98	0,06	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	27,04	26,73	0,11	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	26,68	26,38	0,11	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	26,51	26,23	0,08	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	26,71	26,46	0,05	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	27,32	27,09	0,03	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	29,59	29,37	0,02	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	33,67	33,45	0,02	0,20		1	1		1	1						1	1				
	18:00	34,69	34,65	0,04	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	34,59	34,57	0,02	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	33,68	33,64	0,04	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	31,80	31,75	0,04	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	28,86	28,81	0,04	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	25,45	25,41	0,04	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,15	21,87	0,28	0,00			1		1							1	1				
	01:00	20,80	20,54	0,26	0,00			1		1							1	1				
	02:00	19,80	19,55	0,25	0,00			1		1							1	1				
	03:00	19,16	18,95	0,21	0,00			1		1							1	1				
	04:00	19,16	19,02	0,14	0,00			1		1							1	1				
	05:00	19,92	19,83	0,09	0,00			1		1							1	1				
	06:00	21,87	21,82	0,05	0,00			1		1							1	1				
	07:00	23,88	23,88	0,00	0,00		1	1		1							1	1				
	08:00	25,29	25,29	0,00	0,00		1	1		1							1	1				
	09:00	26,23	26,23	0,00	0,00		1	1		1							1	1				
	10:00	26,58	26,56	0,02	0,00		1	1		1							1	1				
	11:00	26,58	26,54	0,05	0,00		1	1		1							1	1				
	12:00	26,29	26,22	0,07	0,00		1	1		1							1	1				
	13:00	26,08	25,99	0,09	0,00		1	1		1							1	1				
	14:00	26,21	26,15	0,06	0,00		1	1		1							1	1				
	15:00	26,89	26,86	0,03	0,00		1	1		1							1	1				
	16:00	28,94	28,82	0,12	0,00		1	1		1							1	1				
	17:00	32,68	32,14	0,54	0,00	1	1	1		1							1	1				
	18:00	33,81	32,86	0,96	0,00	1	1	1		1							1	1				
	19:00	33,64	31,90	1,74	0,00	1	1	1		1							1	1				
	20:00	32,82	30,53	2,29	0,00	1	1	1		1							1	1				
	21:00	31,05	28,90	2,15	0,00		1	1		1							1	1				
	22:00	28,24	26,00	2,24	0,00		1	1		1							1	1				
	23:00	24,69	22,46	2,23	0,00		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,40	19,25	3,15	0,00			1		1							1	1				
	01:00	21,04	18,04	3,00	0,00			1		1							1	1				
	02:00	20,25	17,36	2,89	0,00			1		1							1	1				
	03:00	19,84	17,35	2,49	0,00			1		1							1	1				
	04:00	19,83	17,08	2,75	0,00			1		1							1	1				
	05:00	20,48	17,72	2,76	0,00			1		1							1	1				
	06:00	21,66	19,25	2,40	0,00			1		1							1	1				
	07:00	23,84	21,89	1,95	0,00			1		1							1	1				
	08:00	25,64	24,48	1,15	0,00		1	1		1							1	1				
	09:00	27,57	26,80	0,77	0,00		1	1		1							1	1				
	10:00	28,52	27,82	0,69	0,00		1	1		1							1	1				
	11:00	28,96	27,89	1,07	0,00		1	1		1							1	1				
	12:00	28,48	26,84	1,64	0,00		1	1		1							1	1				
	13:00	27,90	25,95	1,96	0,00		1	1		1							1	1				
	14:00	27,85	25,81	2,03	0,00		1	1		1							1	1				
	15:00	28,30	26,48	1,82	0,00		1	1		1							1	1				
	16:00	29,76	28,32	1,44	0,00		1	1		1							1	1				
	17:00	32,13	30,65	1,48	0,00	1	1	1		1							1	1				
	18:00	32,90	31,45	1,45	0,00	1	1	1		1							1	1				
	19:00	32,65	31,20	1,45	0,00	1	1	1		1							1	1				
	20:00	31,96	29,86	2,10	0,00	1	1	1		1							1	1				
	21:00	30,22	28,23	1,99	0,00		1	1		1							1	1				
	22:00	27,71	25,76	1,95	0,00		1	1		1							1	1				
	23:00	24,73	22,96	1,77	0,00		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,51	23,43	0,08	0,00		1	1		1							1	1					
	01:00	22,00	21,91	0,08	0,00			1		1							1	1					
	02:00	21,02	20,87	0,15	0,00			1		1							1	1					
	03:00	20,35	19,58	0,77	0,00			1		1							1	1					
	04:00	20,20	18,58	1,62	0,00			1		1							1	1					
	05:00	20,73	16,25	4,48	0,00			1		1							1	1					
	06:00	23,15	16,18	6,97	0,00			1		1							1	1					
	07:00	24,34	17,20	7,15	0,00			1		1							1	1					
	08:00	26,68	20,02	6,66	0,00			1		1							1	1					
	09:00	28,70	22,45	6,26	0,00		1	1		1							1	1					
	10:00	30,16	23,40	6,64	0,12		1	1		1							1	1					
	11:00	31,02	25,03	5,85	0,13		1	1		1							1	1					
	12:00	30,77	25,48	4,89	0,40		1	1		1							1	1					
	13:00	29,72	26,07	3,25	0,40		1	1		1							1	1					
	14:00	28,63	24,71	3,52	0,40		1	1		1							1	1					
	15:00	28,25	25,15	2,79	0,31		1	1		1							1	1					
	16:00	30,08	28,27	1,66	0,14			1	1		1						1	1					
	17:00	32,76	31,06	1,56	0,14	1	1	1		1							1	1					
	18:00	33,51	31,57	1,81	0,14	1	1	1		1							1	1					
	19:00	33,66	31,68	1,86	0,13	1	1	1		1							1	1					
	20:00	33,14	31,56	1,47	0,11	1	1	1		1							1	1					
	21:00	31,50	30,50	0,89	0,11	1	1	1		1							1	1					
	22:00	29,07	27,89	1,04	0,13		1	1		1							1	1					
	23:00	26,08	24,68	1,27	0,14			1	1		1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,96	22,97	0,85	0,13		1	1		1							1	1				
	01:00	22,69	21,89	0,68	0,12			1		1							1	1				
	02:00	21,60	21,13	0,38	0,10			1		1							1	1				
	03:00	20,74	20,29	0,35	0,10			1		1							1	1				
	04:00	20,34	19,62	0,72	0,00			1		1							1	1				
	05:00	20,51	19,36	1,15	0,00			1		1							1	1				
	06:00	21,35	20,53	0,81	0,00			1		1							1	1				
	07:00	22,86	21,99	0,86	0,00		1	1		1							1	1				
	08:00	24,32	23,05	1,27	0,00		1	1		1							1	1				
	09:00	25,41	23,98	1,43	0,00		1	1		1							1	1				
	10:00	25,77	24,40	1,37	0,00		1	1		1							1	1				
	11:00	25,42	24,11	1,31	0,00		1	1		1							1	1				
	12:00	25,24	22,87	1,97	0,40		1	1		1							1	1				
	13:00	25,70	22,11	3,39	0,20		1	1		1							1	1				
	14:00	26,54	22,38	3,96	0,20		1	1		1							1	1				
	15:00	29,98	25,82	4,05	0,10		1	1		1							1	1				
	16:00	30,82	26,56	4,01	0,25		1	1		1							1	1				
	17:00	32,30	27,70	4,32	0,28		1	1		1							1	1				
	18:00	33,17	28,22	4,78	0,17		1	1		1							1	1				
	19:00	33,31	28,02	5,00	0,29		1	1		1							1	1				
	20:00	32,69	27,34	5,15	0,20		1	1		1							1	1				
	21:00	31,17	25,89	4,99	0,29		1	1		1							1	1				
	22:00	28,84	23,79	4,65	0,40		1	1		1							1	1				
	23:00	25,95	21,29	4,28	0,38		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,40	19,14	3,95	0,30			1		1							1	1					
	01:00	22,24	17,86	4,04	0,34			1		1							1	1					
	02:00	21,30	16,88	4,08	0,34			1		1							1	1					
	03:00	20,73	16,69	3,75	0,29			1		1							1	1					
	04:00	20,73	17,16	3,30	0,27			1		1							1	1					
	05:00	21,47	18,26	2,99	0,22			1		1							1	1					
	06:00	23,11	20,47	2,46	0,18			1		1							1	1					
	07:00	25,85	23,79	1,89	0,16		1	1		1							1	1					
	08:00	27,21	25,45	1,64	0,12		1	1		1							1	1					
	09:00	27,61	26,39	1,12	0,10		1	1		1							1	1					
	10:00	27,62	26,63	0,89	0,10		1	1		1							1	1					
	11:00	27,18	26,37	0,71	0,10		1	1		1							1	1					
	12:00	26,61	25,81	0,47	0,33		1	1		1							1	1					
	13:00	26,33	25,73	0,28	0,32		1	1		1							1	1					
	14:00	26,60	26,18	0,12	0,30		1	1		1							1	1					
	15:00	28,46	28,04	0,05	0,37		1	1		1							1	1					
	16:00	30,57	30,33	0,00	0,24		1	1		1							1	1					
	17:00	34,57	34,34	0,00	0,23	1	1	1		1							1	1					
	18:00	35,85	35,63	0,00	0,22	1	1	1		1							1	1					
	19:00	35,56	35,44	0,00	0,12	1	1	1		1							1	1					
	20:00	34,85	34,73	0,00	0,12	1	1	1		1							1	1					
	21:00	32,98	32,86	0,00	0,12	1	1	1		1							1	1					
	22:00	30,39	30,27	0,00	0,12	1	1	1		1							1	1					
	23:00	27,22	27,10	0,00	0,12		1	1		1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,33	22,42	1,91	0,00		1	1		1							1	1				
	01:00	22,61	20,90	1,71	0,00			1		1							1	1				
	02:00	21,72	19,77	1,95	0,00			1		1							1	1				
	03:00	21,12	18,67	2,45	0,00			1		1							1	1				
	04:00	21,04	18,29	2,74	0,00			1		1							1	1				
	05:00	21,79	18,61	3,18	0,00			1		1							1	1				
	06:00	23,89	20,90	3,00	0,00			1		1							1	1				
	07:00	25,97	23,71	2,27	0,00		1	1		1							1	1				
	08:00	27,20	25,21	1,98	0,00		1	1		1							1	1				
	09:00	27,96	25,86	2,10	0,00		1	1		1							1	1				
	10:00	28,55	26,77	1,79	0,00		1	1		1							1	1				
	11:00	28,59	26,82	1,56	0,20		1	1		1							1	1				
	12:00	28,40	26,81	1,39	0,20		1	1		1							1	1				
	13:00	27,84	26,29	1,34	0,20		1	1		1							1	1				
	14:00	28,02	26,09	1,73	0,20		1	1		1							1	1				
	15:00	29,08	26,78	2,10	0,20		1	1		1							1	1				
	16:00	31,55	29,26	2,29	0,00		1	1		1							1	1				
	17:00	35,58	32,51	3,07	0,00	1	1	1		1							1	1				
	18:00	37,19	34,32	2,87	0,00	1	1	1		1							1	1				
	19:00	37,76	35,71	2,05	0,00	1	1	1		1							1	1				
	20:00	37,30	36,07	1,22	0,00	1	1	1		1							1	1				
	21:00	35,16	34,40	0,76	0,00	1	1	1		1							1	1				
	22:00	31,97	31,46	0,51	0,00	1	1	1		1							1	1				
	23:00	28,29	27,93	0,36	0,00		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,51	24,17	0,33	0,00		1	1		1							1	1				
	01:00	22,97	22,64	0,33	0,00			1		1							1	1				
	02:00	21,79	21,45	0,34	0,00			1		1							1	1				
	03:00	20,97	20,77	0,20	0,00			1		1							1	1				
	04:00	20,79	20,71	0,08	0,00			1		1							1	1				
	05:00	21,59	21,54	0,05	0,00			1		1							1	1				
	06:00	23,54	23,50	0,03	0,00			1		1							1	1				
	07:00	25,77	25,77	0,00	0,00		1	1		1							1	1				
	08:00	27,39	27,39	0,00	0,00		1	1		1							1	1				
	09:00	28,70	28,68	0,02	0,00		1	1		1							1	1				
	10:00	29,33	29,22	0,11	0,00		1	1		1							1	1				
	11:00	29,37	28,95	0,42	0,00		1	1		1							1	1				
	12:00	29,05	28,06	0,74	0,25		1	1		1							1	1				
	13:00	29,34	27,66	1,43	0,25		1	1		1							1	1				
	14:00	29,23	27,13	1,86	0,23		1	1		1							1	1				
	15:00	29,84	28,81	1,04	0,00		1	1		1							1	1				
	16:00	31,68	30,53	1,15	0,00	1	1	1		1							1	1				
	17:00	34,84	33,33	1,28	0,24	1	1	1		1							1	1				
	18:00	36,31	34,71	1,46	0,14	1	1	1		1							1	1				
	19:00	36,66	34,83	1,68	0,15	1	1	1		1							1	1				
	20:00	36,19	34,01	2,02	0,16	1	1	1		1							1	1				
	21:00	34,10	31,60	2,34	0,16	1	1	1		1							1	1				
	22:00	30,90	28,04	2,70	0,16		1	1		1							1	1				
	23:00	27,08	23,81	3,13	0,15		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΚΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,86	18,12	5,59	0,15		1	1									1	1				
	01:00	22,09	15,84	6,09	0,15		1	1									1	1				
	02:00	20,93	13,78	6,98	0,17		1	1									1	1				
	03:00	20,32	13,03	7,11	0,18		1	1									1	1				
	04:00	20,35	13,03	7,12	0,20		1	1									1	1				
	05:00	21,34	13,67	7,47	0,20		1	1									1	1				
	06:00	23,07	15,45	7,42	0,20		1	1									1	1				
	07:00	25,60	18,26	7,04	0,30		1	1	1								1	1				
	08:00	27,26	19,42	7,54	0,30	1	1	1	1								1	1	1			
	09:00	28,59	20,29	8,00	0,30	1	1	1	1								1	1	1			
	10:00	29,07	20,76	8,01	0,30	1	1	1	1								1	1	1			
	11:00	29,12	21,06	7,77	0,30	1	1	1	1								1	1	1			
	12:00	28,84	21,00	7,44	0,40	1	1	1	1								1	1	1			
	13:00	28,60	21,32	6,88	0,40	1	1	1	1								1	1	1			
	14:00	28,73	21,44	6,89	0,40	1	1	1	1								1	1	1			
	15:00	29,54	24,03	5,23	0,27	1	1	1	1								1	1	1			
	16:00	31,03	27,35	3,54	0,14	1	1	1	1		1						1	1	1			
	17:00	33,09	29,96	2,99	0,14	1	1	1	1		1						1	1	1			
	18:00	34,29	31,27	2,76	0,26	1	1	1	1		1						1	1	1			
	19:00	34,90	32,48	2,24	0,18	1	1	1	1		1						1	1	1			
	20:00	34,58	32,75	1,53	0,30	1	1	1	1		1						1	1	1			
	21:00	32,86	31,53	1,04	0,30	1	1	1	1		1						1	1	1			
	22:00	29,60	29,05	0,55	0,00		1	1	1		1						1	1	1			
	23:00	25,83	25,47	0,37	0,00		1	1	1		1						1	1	1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,20	23,89	0,31	0,00		1	1		1							1	1					
	01:00	22,67	22,28	0,39	0,00			1		1							1	1					
	02:00	21,48	20,97	0,50	0,00			1		1							1	1					
	03:00	20,78	20,14	0,65	0,00			1		1							1	1					
	04:00	20,71	20,02	0,68	0,00			1		1							1	1					
	05:00	21,39	20,25	1,14	0,00			1		1							1	1					
	06:00	23,00	21,67	1,33	0,00			1		1							1	1					
	07:00	25,61	23,94	1,47	0,20		1	1		1							1	1					
	08:00	28,09	26,37	1,52	0,20		1	1		1							1	1					
	09:00	30,08	28,09	1,79	0,20		1	1		1							1	1					
	10:00	30,84	28,39	2,26	0,20		1	1		1							1	1					
	11:00	30,54	26,45	3,89	0,20		1	1		1							1	1					
	12:00	29,98	23,87	5,91	0,20		1	1		1							1	1					
	13:00	29,51	22,90	6,41	0,20		1	1		1							1	1					
	14:00	28,93	21,93	6,81	0,20		1	1		1							1	1					
	15:00	30,24	28,82	1,22	0,20		1	1		1							1	1					
	16:00	31,25	29,61	1,44	0,20	1	1	1		1							1	1					
	17:00	33,25	31,41	1,63	0,20	1	1	1		1							1	1					
	18:00	34,48	32,25	2,02	0,20	1	1	1		1							1	1					
	19:00	34,89	31,56	3,14	0,20	1	1	1		1							1	1					
	20:00	34,33	29,84	4,29	0,20	1	1	1		1							1	1					
	21:00	32,54	27,11	5,23	0,20		1	1		1							1	1					
	22:00	29,40	22,89	6,30	0,20		1	1		1							1	1					
	23:00	25,68	18,70	6,79	0,20			1		1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,92	15,29	7,43	0,20		1	1									1	1				
	01:00	21,61	14,60	6,81	0,20		1	1									1	1				
	02:00	20,75	13,90	6,65	0,20		1	1									1	1				
	03:00	20,07	13,99	5,88	0,20		1	1									1	1				
	04:00	20,06	14,18	5,68	0,20		1	1									1	1				
	05:00	20,91	14,59	6,12	0,20		1	1									1	1				
	06:00	22,40	15,58	6,62	0,20		1	1									1	1				
	07:00	24,50	18,10	6,19	0,20		1	1									1	1				
	08:00	26,43	21,41	4,82	0,20			1		1							1	1	1			
	09:00	28,07	23,73	4,14	0,20			1		1							1	1				
	10:00	28,84	23,17	5,46	0,20			1		1							1	1				
	11:00	29,11	22,32	6,60	0,20			1		1							1	1				
	12:00	29,71	20,42	8,89	0,40			1		1							1	1				
	13:00	30,44	19,38	10,65	0,40			1		1							1	1				
	14:00	30,15	19,20	10,55	0,40			1		1							1	1				
	15:00	30,07	19,15	10,52	0,40			1		1							1	1				
	16:00	31,15	19,85	10,90	0,40			1		1							1	1				
	17:00	33,13	21,14	11,60	0,40			1		1							1	1				
	18:00	34,45	21,99	12,06	0,40		1	1		1							1	1				
	19:00	35,08	22,40	12,28	0,40		1	1		1							1	1				
	20:00	34,84	22,25	12,19	0,40		1	1		1							1	1				
	21:00	33,68	21,49	11,79	0,40		1	1		1							1	1				
	22:00	31,15	19,85	10,90	0,40			1		1							1	1				
	23:00	28,26	17,97	9,89	0,40			1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Σ Π Κ Ω	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,41	16,12	8,89	0,40			1		1							1	1				
	01:00	23,96	15,17	8,38	0,40			1		1							1	1				
	02:00	22,63	14,31	7,92	0,40			1									1	1				
	03:00	21,70	13,71	7,60	0,40			1									1	1				
	04:00	21,40	13,51	7,49	0,40			1									1	1				
	05:00	22,09	13,96	7,73	0,40			1									1	1				
	06:00	23,66	14,98	8,28	0,40			1									1	1				
	07:00	25,77	16,35	9,02	0,40			1									1	1				
	08:00	27,06	17,19	9,47	0,40			1									1	1				
	09:00	27,96	17,77	9,78	0,40			1		1							1	1				
	10:00	28,59	18,18	10,01	0,40			1		1							1	1				
	11:00	28,85	18,35	10,10	0,40			1		1							1	1				
	12:00	29,05	18,48	10,17	0,40			1		1							1	1				
	13:00	29,03	18,47	10,16	0,40			1		1							1	1				
	14:00	29,34	18,67	10,27	0,40			1		1							1	1				
	15:00	32,08	20,45	11,23	0,40			1		1							1	1				
	16:00	34,54	22,05	12,09	0,40		1	1		1							1	1				
	17:00	37,98	24,29	13,29	0,40		1	1		1							1	1				
	18:00	38,75	24,79	13,56	0,40		1	1		1							1	1				
	19:00	38,79	24,81	13,58	0,40		1	1		1							1	1				
	20:00	37,99	24,29	13,30	0,40		1	1		1							1	1				
	21:00	35,85	22,90	12,55	0,40		1	1		1							1	1				
	22:00	32,73	20,87	11,45	0,40		1	1		1							1	1				
	23:00	29,40	18,71	10,29	0,40			1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	26,04	16,52	9,11	0,40			1		1							1	1				
	01:00	24,66	15,63	8,63	0,40			1		1							1	1				
	02:00	24,12	15,28	8,44	0,40			1		1							1	1				
	03:00	24,01	15,21	8,40	0,40			1		1							1	1				
	04:00	24,15	15,30	8,45	0,40			1		1							1	1				
	05:00	24,45	15,49	8,56	0,40			1		1							1	1				
	06:00	27,04	17,18	9,46	0,40			1		1							1	1				
	07:00	30,87	19,67	10,80	0,40			1		1							1	1				
	08:00	33,38	21,30	11,68	0,40			1		1							1	1				
	09:00	34,01	21,71	11,90	0,40		1	1		1							1	1				
	10:00	34,25	21,86	11,99	0,40		1	1		1							1	1				
	11:00	34,07	21,75	11,92	0,40		1	1		1							1	1				
	12:00	33,80	21,57	11,83	0,40		1	1		1							1	1				
	13:00	33,79	21,56	11,83	0,40		1	1		1							1	1				
	14:00	34,47	22,01	12,07	0,40		1	1		1							1	1				
	15:00	36,18	23,11	12,66	0,40		1	1		1							1	1				
	16:00	38,73	25,35	12,98	0,40		1	1		1							1	1				
	17:00	42,55	29,38	12,77	0,40		1	1		1							1	1				
	18:00	42,89	29,93	12,56	0,40		1	1		1							1	1				
	19:00	42,39	29,79	12,20	0,40		1	1		1							1	1				
	20:00	41,14	29,35	11,38	0,40		1	1		1							1	1				
	21:00	38,38	27,26	10,72	0,40		1	1		1							1	1				
	22:00	34,67	23,84	10,42	0,40		1	1		1							1	1				
	23:00	30,58	20,40	9,78	0,40			1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,47	22,21	4,86	0,40			1		1							1	1					
	01:00	25,59	19,18	6,01	0,40			1		1							1	1					
	02:00	24,35	16,46	7,49	0,40			1		1							1	1					
	03:00	23,80	15,63	7,77	0,40			1		1							1	1					
	04:00	23,82	15,15	8,27	0,40			1		1							1	1					
	05:00	24,85	15,75	8,70	0,40			1		1							1	1					
	06:00	27,74	17,63	9,71	0,40			1		1							1	1					
	07:00	30,74	21,96	8,38	0,40			1		1							1	1					
	08:00	31,41	24,15	6,86	0,40		1	1		1							1	1	1				
	09:00	32,26	26,29	5,57	0,40		1	1		1							1	1					
	10:00	32,39	26,72	5,27	0,40		1	1		1							1	1					
	11:00	31,81	26,16	5,25	0,40		1	1		1							1	1					
	12:00	31,40	24,82	6,18	0,40		1	1		1							1	1					
	13:00	31,48	24,64	6,44	0,40		1	1		1							1	1					
	14:00	32,09	25,26	6,43	0,40		1	1		1							1	1					
	15:00	33,59	27,12	6,06	0,40		1	1		1							1	1					
	16:00	37,92	32,02	5,50	0,40	1	1	1		1							1	1					
	17:00	42,99	36,62	5,97	0,40	1	1	1		1							1	1					
	18:00	43,98	37,22	6,36	0,40	1	1	1		1							1	1					
	19:00	43,78	36,55	6,83	0,40	1	1	1		1							1	1					
	20:00	42,83	36,15	6,27	0,40	1	1	1		1							1	1					
	21:00	40,36	34,02	5,94	0,40	1	1	1		1							1	1					
	22:00	36,30	30,27	5,64	0,40	1	1	1		1							1	1					
	23:00	31,74	26,67	4,67	0,40		1	1		1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	28,53	24,04	4,48	0,00		1	1		1							1	1				
	01:00	26,40	22,00	4,40	0,00			1		1							1	1				
	02:00	24,89	20,29	4,60	0,00			1		1							1	1				
	03:00	24,18	19,85	4,33	0,00			1		1							1	1				
	04:00	24,09	19,68	4,41	0,00			1		1							1	1				
	05:00	24,98	20,29	4,70	0,00			1		1							1	1				
	06:00	27,39	22,41	4,98	0,00			1		1							1	1				
	07:00	30,49	25,84	4,64	0,00			1		1	1						1	1				
	08:00	32,34	28,46	3,87	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	33,46	29,94	3,52	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	33,57	30,41	3,15	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	33,16	29,22	3,74	0,20			1		1	1	1					1	1				
	12:00	32,43	28,02	4,21	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	31,93	27,64	4,08	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	32,05	27,94	3,91	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	33,06	29,37	3,49	0,20			1		1	1	1					1	1				
	16:00	36,42	32,73	3,49	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	41,67	37,39	4,08	0,20		1	1		1	1						1	1				
	18:00	43,35	38,41	4,74	0,20		1	1		1	1						1	1				
	19:00	43,96	38,47	5,29	0,20		1	1		1	1						1	1				
	20:00	42,98	37,41	5,37	0,20		1	1		1	1						1	1				
	21:00	40,35	35,13	5,02	0,20		1	1		1	1						1	1				
	22:00	36,66	31,67	4,79	0,20			1		1	1						1	1				
	23:00	31,98	27,69	4,09	0,20			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	28,42	24,68	3,74	0,00		1	1		1							1	1				
	01:00	26,60	22,75	3,85	0,00		1	1		1							1	1				
	02:00	25,34	21,67	3,68	0,00			1		1							1	1				
	03:00	24,21	20,77	3,44	0,00			1		1							1	1				
	04:00	24,08	20,34	3,73	0,00			1		1							1	1				
	05:00	25,02	21,03	3,99	0,00			1		1							1	1				
	06:00	26,96	23,03	3,93	0,00		1	1		1							1	1				
	07:00	30,11	26,46	3,65	0,00		1	1		1							1	1				
	08:00	32,39	29,40	2,99	0,00		1	1		1							1	1				
	09:00	34,08	31,04	3,04	0,00	1	1	1		1							1	1				
	10:00	34,29	31,18	3,11	0,00	1	1	1		1							1	1				
	11:00	33,68	30,38	3,10	0,20	1	1	1		1							1	1				
	12:00	33,08	29,89	2,99	0,20	1	1	1		1							1	1				
	13:00	32,66	29,37	3,09	0,20	1	1	1		1							1	1				
	14:00	32,67	29,57	2,90	0,20	1	1	1		1							1	1				
	15:00	33,65	30,19	3,27	0,20	1	1	1		1							1	1				
	16:00	36,38	32,57	3,61	0,20	1	1	1		1							1	1				
	17:00	40,77	36,58	3,99	0,20	1	1	1		1							1	1	1			
	18:00	42,83	38,32	4,31	0,20	1	1	1		1							1	1	1			
	19:00	43,66	38,74	4,72	0,20	1	1	1		1							1	1	1			
	20:00	43,29	38,45	4,64	0,20	1	1	1		1							1	1	1			
	21:00	40,88	36,24	4,44	0,20	1	1	1		1							1	1	1			
	22:00	36,77	32,09	4,47	0,20	1	1	1		1							1	1				
	23:00	32,14	27,77	4,16	0,20		1	1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Α Φ Α Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,52	25,74	1,78	0,00	1	1			1							1	1					
	01:00	25,65	24,17	1,48	0,00	1	1			1							1	1					
	02:00	24,37	22,99	1,38	0,00	1	1			1							1	1					
	03:00	23,51	22,04	1,47	0,00	1	1			1							1	1					
	04:00	23,39	21,90	1,49	0,00	1	1			1							1	1					
	05:00	23,67	22,32	1,35	0,00	1	1			1							1	1					
	06:00	26,00	24,78	1,22	0,00		1			1	1						1	1					
	07:00	28,85	27,99	0,86	0,00		1			1	1						1	1					
	08:00	31,01	30,56	0,44	0,00		1			1	1						1	1					
	09:00	32,76	32,49	0,27	0,00		1			1	1						1	1					
	10:00	33,33	32,91	0,22	0,20		1			1	1						1	1					
	11:00	32,95	32,52	0,23	0,20		1			1	1						1	1					
	12:00	32,28	31,83	0,25	0,20		1			1	1						1	1					
	13:00	31,72	31,30	0,22	0,20		1			1	1						1	1					
	14:00	31,54	31,18	0,16	0,20		1			1	1						1	1					
	15:00	32,15	31,84	0,10	0,20		1			1	1						1	1					
	16:00	34,88	34,62	0,06	0,20	1	1			1	1						1	1					
	17:00	39,58	39,53	0,05	0,00	1	1			1	1						1	1					
	18:00	41,24	41,19	0,04	0,00	1	1			1	1						1	1	1				
	19:00	41,63	41,60	0,02	0,00	1	1			1	1						1	1	1				
	20:00	41,12	41,11	0,01	0,00	1	1			1	1						1	1	1				
	21:00	38,90	38,90	0,00	0,00	1	1			1	1						1	1					
	22:00	35,27	35,27	0,00	0,00	1	1			1	1						1	1					
	23:00	31,04	31,04	0,00	0,00		1			1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΑΦΟΡΕΙ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,71	25,73	1,98	0,00					1	1						1	1					
	01:00	26,06	23,79	2,27	0,00					1	1						1	1					
	02:00	24,74	22,63	2,12	0,00					1	1						1	1					
	03:00	23,84	21,83	2,00	0,00					1	1						1	1					
	04:00	23,58	20,91	2,67	0,00					1	1						1	1					
	05:00	23,99	20,75	3,24	0,00					1	1						1	1					
	06:00	25,77	21,17	4,60	0,00					1	1						1	1					
	07:00	28,58	22,85	5,73	0,00					1	1						1	1					
	08:00	31,48	26,02	5,35	0,11					1	1						1	1					
	09:00	34,06	28,05	5,87	0,13		1			1	1						1	1					
	10:00	35,48	29,00	6,34	0,15		1			1	1						1	1					
	11:00	35,74	28,59	6,98	0,17		1			1	1						1	1					
	12:00	34,96	26,44	8,12	0,40		1			1	1						1	1					
	13:00	34,42	25,51	8,51	0,40		1			1	1						1	1					
	14:00	33,91	24,59	8,93	0,40		1			1	1						1	1					
	15:00	33,98	24,21	9,36	0,40		1			1	1						1	1					
	16:00	35,57	26,78	8,38	0,40		1			1	1						1	1					
	17:00	38,59	29,81	8,58	0,20		1			1	1						1	1					
	18:00	40,04	30,85	8,96	0,23		1			1	1						1	1					
	19:00	40,55	31,69	8,62	0,24		1			1	1						1	1					
	20:00	40,03	30,67	9,11	0,25		1			1	1						1	1					
	21:00	37,86	27,90	9,71	0,25		1			1	1						1	1					
	22:00	34,25	23,88	10,11	0,26		1			1	1						1	1					
	23:00	29,98	19,70	10,02	0,26		1			1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,37	17,54	9,58	0,25		1			1							1	1				
	01:00	25,79	16,51	9,03	0,25		1			1							1	1				
	02:00	24,51	15,68	8,58	0,25		1			1							1	1				
	03:00	23,69	15,30	8,14	0,25		1			1							1	1				
	04:00	23,43	15,30	7,89	0,25		1			1							1	1				
	05:00	23,84	15,30	8,30	0,25		1			1							1	1				
	06:00	25,21	16,14	8,82	0,25		1			1							1	1				
	07:00	27,46	17,60	9,61	0,25		1			1							1	1				
	08:00	29,93	19,20	10,47	0,25		1			1							1	1				
	09:00	32,35	20,77	11,32	0,25		1			1							1	1				
	10:00	33,66	21,63	11,78	0,25		1			1							1	1				
	11:00	33,43	21,48	11,70	0,25		1			1							1	1				
	12:00	33,18	21,31	11,61	0,25		1			1							1	1				
	13:00	32,55	20,91	11,39	0,25		1			1							1	1				
	14:00	31,99	20,54	11,20	0,25		1			1							1	1				
	15:00	32,45	22,49	9,71	0,25		1			1							1	1				
	16:00	33,24	23,27	9,71	0,25	1	1			1							1	1				
	17:00	35,69	25,68	9,75	0,25	1	1			1							1	1				
	18:00	37,23	26,79	10,18	0,25	1	1			1							1	1				
	19:00	38,10	27,49	10,36	0,25	1	1			1							1	1				
	20:00	37,86	27,68	9,94	0,25	1	1			1							1	1				
	21:00	36,09	26,18	9,66	0,25	1	1			1							1	1				
	22:00	32,99	23,44	9,30	0,25	1	1			1							1	1				
	23:00	29,30	20,42	8,63	0,25		1			1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,45	19,65	6,64	0,15					1	1						1	1				
	01:00	25,30	21,78	3,37	0,15					1	1						1	1				
	02:00	24,47	18,61	5,71	0,15					1	1						1	1				
	03:00	23,81	20,65	3,01	0,15					1	1						1	1				
	04:00	23,75	22,73	0,87	0,15					1	1						1	1				
	05:00	24,50	24,19	0,16	0,15					1	1						1	1				
	06:00	26,29	26,09	0,05	0,15					1	1						1	1				
	07:00	28,99	28,84	0,00	0,15		1			1	1						1	1				
	08:00	31,52	31,37	0,00	0,15		1			1	1						1	1				
	09:00	32,88	32,73	0,00	0,15		1			1	1						1	1				
	10:00	33,68	33,53	0,00	0,15		1			1	1						1	1				
	11:00	34,12	33,97	0,00	0,15	1	1			1	1						1	1				
	12:00	34,54	34,39	0,00	0,15	1	1			1	1						1	1				
	13:00	34,05	33,90	0,00	0,15	1	1			1	1						1	1				
	14:00	33,45	33,29	0,01	0,15	1	1			1	1						1	1				
	15:00	34,11	33,93	0,03	0,15	1	1			1	1						1	1				
	16:00	35,98	35,77	0,06	0,15	1	1			1	1						1	1				
	17:00	39,31	39,10	0,07	0,15	1	1			1	1						1	1				
	18:00	40,79	40,55	0,09	0,15	1	1			1	1						1	1				
	19:00	41,02	40,76	0,11	0,15	1	1			1	1						1	1				
	20:00	40,21	39,94	0,11	0,15	1	1			1	1						1	1				
	21:00	38,00	37,73	0,12	0,15	1	1			1	1						1	1				
	22:00	34,69	34,41	0,13	0,15	1	1			1	1						1	1				
	23:00	31,04	30,63	0,26	0,15		1			1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,25	25,13	0,12	0,00	1	1			1							1	1				
	01:00	24,18	24,06	0,12	0,00	1	1			1							1	1				
	02:00	23,17	23,08	0,09	0,00	1	1			1							1	1				
	03:00	22,55	22,51	0,05	0,00	1	1			1							1	1				
	04:00	22,62	22,61	0,01	0,00	1	1			1							1	1				
	05:00	23,59	23,56	0,03	0,00	1	1			1							1	1				
	06:00	25,63	25,54	0,09	0,00	1	1			1							1	1				
	07:00	28,66	28,46	0,20	0,00	1	1			1							1	1				
	08:00	31,32	30,19	1,13	0,00		1			1	1						1	1				
	09:00	33,34	32,89	0,45	0,00		1			1	1						1	1				
	10:00	34,25	34,05	0,21	0,00		1			1	1						1	1				
	11:00	33,68	33,61	0,07	0,00		1			1	1						1	1				
	12:00	33,25	32,97	0,09	0,20		1			1	1						1	1				
	13:00	33,48	32,91	0,37	0,20		1			1	1						1	1				
	14:00	33,07	32,46	0,41	0,20		1			1	1						1	1				
	15:00	33,06	32,25	0,61	0,20		1			1	1						1	1				
	16:00	35,69	34,57	0,92	0,20	1	1			1	1						1	1				
	17:00	38,97	36,38	2,38	0,20	1	1			1	1						1	1				
	18:00	40,29	36,94	3,24	0,10	1	1			1	1						1	1				
	19:00	40,57	37,75	2,71	0,10	1	1			1	1						1	1				
20:00	39,86	37,09	2,67	0,10	1	1			1	1						1	1					
21:00	37,68	34,81	2,77	0,10	1	1			1	1						1	1					
22:00	34,37	31,54	2,83	0,00		1			1	1						1	1					
23:00	30,49	27,59	2,90	0,00		1			1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,39	21,50	3,89	0,00			1		1							1	1					
	01:00	24,09	21,19	2,90	0,00			1		1							1	1					
	02:00	23,01	19,81	3,19	0,00			1		1							1	1					
	03:00	22,33	18,95	3,37	0,00			1		1							1	1					
	04:00	22,33	18,64	3,69	0,00			1		1							1	1					
	05:00	23,29	19,51	3,78	0,00			1		1							1	1					
	06:00	25,41	21,89	3,52	0,00			1		1							1	1					
	07:00	28,27	25,26	3,01	0,00		1	1		1							1	1					
	08:00	29,67	27,71	1,96	0,00		1	1		1							1	1					
	09:00	30,70	29,05	1,65	0,00		1	1		1							1	1					
	10:00	30,99	29,82	1,17	0,00		1	1		1							1	1					
	11:00	30,84	30,05	0,79	0,00		1	1		1							1	1					
	12:00	30,39	29,45	0,74	0,20		1	1		1							1	1					
	13:00	30,03	29,03	0,80	0,20		1	1		1							1	1					
	14:00	30,40	29,26	0,95	0,20		1	1		1							1	1					
	15:00	31,58	30,41	0,96	0,20			1	1		1						1	1					
	16:00	35,26	33,89	1,17	0,20	1	1	1		1							1	1					
	17:00	40,33	38,53	1,61	0,20	1	1	1		1			1				1	1					
	18:00	41,42	39,77	1,54	0,10	1	1	1	1	1			1				1	1					
	19:00	41,51	39,92	1,50	0,10	1	1	1		1			1				1	1					
	20:00	40,47	39,12	1,25	0,10	1	1	1		1			1				1	1					
	21:00	38,00	37,12	0,78	0,10	1	1	1		1			1				1	1					
	22:00	34,36	33,85	0,51	0,00	1	1	1		1							1	1					
	23:00	30,42	30,20	0,22	0,00		1	1		1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,47	26,95	0,52	0,00	1	1			1							1	1					
	01:00	25,61	25,23	0,38	0,00	1	1			1							1	1					
	02:00	24,39	24,16	0,23	0,00	1	1			1							1	1					
	03:00	23,49	23,34	0,15	0,00	1	1			1							1	1					
	04:00	23,37	23,25	0,12	0,00	1	1			1							1	1					
	05:00	24,24	23,97	0,27	0,00	1	1			1							1	1					
	06:00	26,80	26,40	0,39	0,00	1	1			1							1	1					
	07:00	30,02	29,80	0,21	0,00		1			1	1						1	1					
	08:00	31,75	31,50	0,25	0,00		1			1	1						1	1					
	09:00	33,39	32,98	0,41	0,00		1			1	1						1	1					
	10:00	34,03	33,61	0,42	0,00		1			1	1						1	1					
	11:00	34,56	34,02	0,54	0,00		1			1	1						1	1					
	12:00	34,23	33,19	0,84	0,20		1			1	1						1	1					
	13:00	33,80	32,40	1,20	0,20		1			1	1						1	1					
	14:00	33,74	31,90	1,63	0,20		1			1	1						1	1					
	15:00	34,36	32,38	1,78	0,20		1			1	1						1	1					
	16:00	36,98	34,41	2,36	0,20	1	1			1	1						1	1					
	17:00	40,84	37,24	3,41	0,20	1	1			1	1						1	1					
	18:00	42,15	37,75	4,19	0,20	1	1	1		1	1	1					1	1					
	19:00	42,57	36,31	6,06	0,20	1	1			1	1						1	1					
	20:00	42,70	35,73	6,97	0,00	1	1			1	1						1	1					
	21:00	39,77	32,62	7,15	0,00		1			1	1						1	1					
	22:00	35,59	26,88	8,70	0,00		1			1	1						1	1					
	23:00	30,96	20,98	9,98	0,00		1			1							1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,73	19,49	7,04	0,20		1			1							1	1				
	01:00	24,92	16,06	8,66	0,20		1			1							1	1				
	02:00	23,83	15,35	8,28	0,20		1			1							1	1				
	03:00	23,01	15,35	7,46	0,20		1			1							1	1				
	04:00	22,91	15,35	7,36	0,20		1			1							1	1				
	05:00	23,78	15,35	8,23	0,20		1			1							1	1				
	06:00	25,71	16,51	9,00	0,20		1			1							1	1				
	07:00	28,72	18,47	10,05	0,20		1			1							1	1				
	08:00	30,86	21,59	9,07	0,20		1			1							1	1				
	09:00	33,02	24,60	8,22	0,20		1			1	1						1	1				
	10:00	33,99	25,30	8,49	0,20		1			1	1						1	1				
	11:00	34,71	26,92	7,59	0,20		1			1	1						1	1				
	12:00	34,39	27,24	6,95	0,20		1			1	1						1	1				
	13:00	33,86	27,92	5,75	0,20		1			1	1						1	1				
	14:00	33,10	28,39	4,51	0,20		1			1	1						1	1				
	15:00	33,43	29,88	3,35	0,20		1			1	1						1	1				
	16:00	35,37	31,95	3,21	0,20		1			1	1						1	1				
	17:00	38,33	33,40	4,73	0,20	1	1			1	1						1	1				
	18:00	39,74	34,78	4,76	0,20	1	1			1	1						1	1				
	19:00	40,22	34,96	5,06	0,20	1	1			1	1						1	1				
	20:00	40,08	34,35	5,54	0,20	1	1			1	1						1	1				
	21:00	37,60	31,90	5,50	0,20		1			1	1						1	1				
	22:00	33,77	28,36	5,21	0,20		1			1	1						1	1				
	23:00	29,25	24,99	4,06	0,20		1			1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																			Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,77	21,97	4,60	0,20		1			1							1	1				8,63	9,37	72%	2.593	
	01:00	25,13	19,56	5,37	0,20		1			1							1	1				11,04	8,80	64%	2.330	
	02:00	23,98	16,80	6,99	0,20		1			1							1	1				13,80	8,39	55%	2.034	
	03:00	23,25	17,12	5,93	0,20		1			1							1	1				13,48	7,70	56%	2.068	
	04:00	23,11	16,89	6,01	0,20		1			1							1	1				13,71	7,56	55%	2.045	
	05:00	23,72	18,35	5,16	0,20		1			1							1	1				12,25	8,17	60%	2.200	
	06:00	25,31	20,63	4,48	0,20		1			1							1	1				9,97	8,86	67%	2.446	
	07:00	26,88	22,43	4,25	0,20		1			1							1	1				8,17	9,41	73%	2.645	
	08:00	30,43	27,61	2,62	0,20		1			1	1						1	1				18,99	6,63	59%	3.882	
	09:00	32,55	30,60	1,74	0,20		1			1	1						1	1				16,00	8,75	66%	3.589	
	10:00	33,83	31,17	2,46	0,20		1			1	1						1	1				15,43	10,04	67%	3.650	
	11:00	33,91	31,07	2,64	0,20		1			1	1						1	1				15,53	10,11	67%	3.639	
	12:00	33,15	30,69	2,26	0,20		1			1	1						1	1				15,91	9,36	66%	3.598	
	13:00	32,36	29,99	2,17	0,20		1			1	1						1	1				16,61	8,56	64%	3.524	
	14:00	31,84	29,61	2,03	0,20		1			1	1						1	1				16,99	8,05	64%	3.483	
	15:00	33,28	30,48	2,60	0,20		1			1	1						1	1				16,12	9,48	65%	3.576	
	16:00	34,77	32,36	2,21	0,20		1			1	1						1	1				14,24	10,97	69%	3.780	
	17:00	37,26	35,17	1,89	0,20		1			1	1						1	1				11,43	13,04	75%	4.091	
	18:00	38,52	36,60	1,72	0,20		1			1	1						1	1				10,00	13,48	79%	4.254	
	19:00	39,09	37,03	1,86	0,20		1			1	1						1	1				9,57	13,68	79%	4.304	
	20:00	38,73	36,08	2,45	0,20		1			1	1						1	1				10,52	13,56	77%	4.195	
	21:00	36,47	33,56	2,70	0,20		1			1	1						1	1				13,04	12,67	72%	3.912	
	22:00	33,08	29,84	3,04	0,20		1			1	1						1	1				16,76	9,29	64%	3.508	
	23:00	29,19	25,74	3,25	0,20		1			1	1						1	1				20,86	5,39	55%	3.073	
		746,59 MWh																				ΑΩΛ: 14,37		78.418 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6					
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,04	23,50	3,35	0,20					1	1						1	1					12,10	8,70	66%	2.752	
	01:00	25,57	22,30	3,07	0,20					1	1						1	1					13,30	7,23	63%	2.623	
	02:00	24,35	20,39	3,75	0,20					1	1						1	1					15,21	6,00	57%	2.419	
	03:00	23,48	18,85	4,43	0,20					1	1						1	1					16,75	5,14	53%	2.255	
	04:00	23,10	18,23	4,67	0,20					1	1						1	1					17,37	4,76	51%	2.189	
	05:00	23,36	18,23	4,92	0,20					1	1						1	1					17,37	5,01	51%	2.189	
	06:00	24,49	18,72	5,57	0,20					1	1						1	1					16,88	6,15	53%	2.241	
	07:00	26,49	19,84	6,45	0,20					1	1						1	1					15,76	8,14	56%	2.360	
	08:00	28,86	21,65	7,01	0,20					1	1						1	1					13,95	10,10	61%	2.553	
	09:00	31,01	23,90	6,91	0,20					1	1						1	1					11,70	10,85	67%	2.796	
	10:00	31,69	25,04	6,45	0,20					1	1						1	1					10,56	11,09	70%	2.922	
	11:00	31,83	25,29	6,33	0,20					1	1						1	1					10,31	11,14	71%	2.950	
	12:00	31,49	24,12	7,17	0,20					1	1						1	1					11,48	11,02	68%	2.820	
	13:00	31,03	23,04	7,78	0,20					1	1						1	1					12,56	10,86	65%	2.703	
	14:00	30,83	22,07	8,57	0,20					1	1						1	1					13,53	10,79	62%	2.597	
	15:00	31,91	21,94	9,78	0,20					1	1						1	1					13,66	11,17	62%	2.583	
	16:00	33,02	22,04	10,77	0,20					1	1						1	1					13,56	11,56	62%	2.595	
	17:00	34,74	23,42	11,12	0,20					1	1						1	1					12,18	12,16	66%	2.743	
	18:00	36,07	24,84	11,04	0,20					1	1						1	1					10,76	12,63	70%	2.899	
	19:00	36,89	24,95	11,74	0,20					1	1						1	1					10,65	12,91	70%	2.912	
	20:00	36,66	24,05	12,41	0,20					1	1						1	1					11,55	12,83	68%	2.812	
	21:00	34,77	22,40	12,17	0,20					1	1						1	1					13,20	12,17	63%	2.634	
	22:00	31,84	20,49	11,14	0,20		1			1							1	1					10,11	11,14	67%	2.975	
	23:00	28,36	18,24	9,93	0,20		1			1							1	1					12,36	9,93	60%	2.188	
		718,86 MWh																		ΑΩΛ: 14,50		62.711 €					

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,33	16,91	9,21	0,20		1			1							1	1					13,69	9,21	55%	2.046
	01:00	25,00	16,05	8,75	0,20		1			1							1	1					14,55	8,75	52%	1.955
	02:00	23,94	15,36	8,38	0,20		1			1							1	1					15,24	8,38	50%	1.881
	03:00	23,35	15,35	7,81	0,20		1			1							1	1					15,25	7,81	50%	1.879
	04:00	23,35	15,35	7,80	0,20		1			1							1	1					15,25	7,80	50%	1.879
	05:00	24,09	15,46	8,43	0,20		1			1							1	1					15,14	8,43	51%	1.892
	06:00	25,78	16,56	9,02	0,20		1			1							1	1					14,04	9,02	54%	2.009
	07:00	28,32	18,21	9,91	0,20		1			1							1	1					12,39	9,91	60%	2.185
	08:00	30,84	19,84	10,79	0,20					1	1						1	1					15,76	10,79	56%	2.972
	09:00	32,21	20,74	11,27	0,20					1	1						1	1					14,86	11,27	58%	2.455
	10:00	32,88	21,17	11,51	0,20					1	1						1	1					14,43	11,51	59%	2.501
	11:00	33,14	21,34	11,60	0,20					1	1						1	1					14,26	11,60	60%	2.519
	12:00	34,06	21,94	11,92	0,20					1	1						1	1					13,66	11,92	62%	2.583
	13:00	34,34	22,12	12,02	0,20					1	1						1	1					13,48	12,02	62%	2.603
	14:00	34,30	22,09	12,00	0,20					1	1						1	1					13,51	12,00	62%	2.600
	15:00	34,29	22,09	12,00	0,20					1	1						1	1					13,51	12,00	62%	2.600
	16:00	35,41	24,11	11,10	0,20					1	1						1	1					11,49	12,39	68%	2.819
	17:00	36,47	25,38	10,89	0,20					1	1						1	1					10,22	12,77	71%	2.960
	18:00	37,46	27,48	9,78	0,20		1			1	1						1	1					19,12	13,11	59%	3.800
	19:00	38,05	29,05	8,80	0,20		1			1	1						1	1					17,55	13,32	62%	3.423
	20:00	37,62	28,36	9,06	0,20		1			1	1						1	1					18,24	13,17	61%	3.350
	21:00	35,54	25,53	9,81	0,20					1	1						1	1					10,07	12,44	72%	2.977
	22:00	32,26	22,25	9,81	0,20					1	1						1	1					13,35	11,29	62%	2.617
	23:00	28,32	18,21	9,91	0,20					1	1						1	1					17,39	9,91	51%	2.187
		747,32 MWh																					ΑΩΛ: 16,20		60.693 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,54	17,05	9,29	0,20		1			1						1	1					
	01:00	24,99	16,04	8,75	0,20		1			1						1	1					
	02:00	23,79	15,35	8,25	0,20		1			1						1	1					
	03:00	23,22	15,35	7,67	0,20		1			1						1	1					
	04:00	23,34	15,35	7,79	0,20		1			1						1	1					
	05:00	24,31	15,60	8,51	0,20		1			1						1	1					
	06:00	26,28	17,59	8,49	0,20		1			1						1	1					
	07:00	29,11	20,03	8,88	0,20		1			1						1	1					
	08:00	31,92	21,90	9,82	0,20		1	1		1						1	1					
	09:00	33,53	23,08	10,25	0,20		1	1		1						1	1					
	10:00	34,13	23,47	10,46	0,20		1	1		1						1	1					
	11:00	33,87	23,07	10,61	0,20		1	1		1						1	1					
	12:00	33,43	22,06	10,97	0,40		1	1		1						1	1					
	13:00	32,20	20,78	11,02	0,40		1	1		1						1	1					
	14:00	32,13	20,65	11,08	0,40		1	1		1						1	1					
	15:00	32,93	21,86	10,67	0,40		1	1		1						1	1					
	16:00	34,76	24,20	10,16	0,40		1	1		1						1	1					
	17:00	36,10	26,26	9,64	0,20		1	1		1						1	1					
	18:00	37,09	27,91	8,98	0,20		1	1		1						1	1					
	19:00	37,71	28,53	8,98	0,20		1	1		1						1	1					
	20:00	37,21	27,69	9,32	0,20		1	1		1						1	1					
	21:00	35,21	25,58	9,43	0,20		1	1		1						1	1					
	22:00	31,91	22,41	9,30	0,20		1	1		1						1	1					
	23:00	27,89	18,64	9,04	0,20		1			1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,36	17,77	8,59	0,00			1		1							1	1				
	01:00	24,75	16,93	7,81	0,00			1		1							1	1				
	02:00	23,51	16,37	7,14	0,00			1		1							1	1				
	03:00	22,87	16,26	6,60	0,00			1		1							1	1				
	04:00	22,96	17,39	5,57	0,00			1		1							1	1				
	05:00	23,99	19,10	4,89	0,00			1		1							1	1				
	06:00	26,12	21,70	4,42	0,00			1		1							1	1				
	07:00	29,11	24,68	4,42	0,00			1		1	1						1	1				
	08:00	32,22	28,18	4,04	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	34,80	31,37	3,43	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	36,33	33,03	3,30	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	36,35	33,26	2,89	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	34,89	32,74	1,94	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	34,10	32,42	1,48	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	33,20	31,69	1,31	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	33,54	32,31	1,02	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	34,39	33,58	0,81	0,00			1		1	1						1	1				
	17:00	36,86	36,43	0,44	0,00		1	1		1	1						1	1				
	18:00	37,90	37,59	0,30	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	38,42	38,17	0,25	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	37,72	37,59	0,13	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	35,62	35,52	0,11	0,00		1	1		1	1						1	1				
	22:00	32,28	32,19	0,09	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	28,32	28,26	0,06	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,69	22,00	2,57	0,12			1		1							1	1					
	01:00	23,22	20,76	2,34	0,12			1		1							1	1					
	02:00	22,10	19,69	2,28	0,13			1		1							1	1					
	03:00	21,30	18,32	2,85	0,13			1		1							1	1					
	04:00	21,18	17,32	3,72	0,14			1		1							1	1					
	05:00	22,05	17,74	4,16	0,15			1		1							1	1					
	06:00	24,02	19,86	4,01	0,15			1		1							1	1					
	07:00	26,79	22,84	3,79	0,16					1	1						1	1					
	08:00	28,21	25,12	2,90	0,18					1	1						1	1					
	09:00	29,20	26,02	3,00	0,18					1	1						1	1					
	10:00	29,49	25,65	3,66	0,18					1	1						1	1					
	11:00	29,36	25,08	4,08	0,20					1	1						1	1					
	12:00	28,89	24,02	4,48	0,40					1	1						1	1					
	13:00	28,49	22,60	5,49	0,40					1	1						1	1					
	14:00	28,65	22,08	6,17	0,40					1	1						1	1					
	15:00	29,67	22,66	6,62	0,40					1	1						1	1					
	16:00	32,68	26,27	6,01	0,40			1		1	1						1	1					
	17:00	36,18	29,40	6,38	0,40			1		1	1						1	1					
	18:00	37,50	29,69	7,47	0,34			1		1	1						1	1					
	19:00	37,40	29,31	7,69	0,40			1		1	1						1	1					
	20:00	36,74	28,54	7,79	0,40			1		1	1						1	1					
	21:00	34,94	26,52	8,07	0,35			1		1	1						1	1					
	22:00	31,96	22,98	8,75	0,22					1	1						1	1					
	23:00	28,39	18,67	9,32	0,40					1	1						1	1					

Η G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α ν α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,01	15,86	8,75	0,40		1	1								1	1					
	01:00	23,50	14,87	8,22	0,40		1	1								1	1					
	02:00	22,34	14,12	7,82	0,40		1	1								1	1					
	03:00	21,50	13,57	7,52	0,40		1	1								1	1					
	04:00	21,27	13,43	7,45	0,40		1	1								1	1					
	05:00	22,08	13,95	7,73	0,40		1	1								1	1					
	06:00	23,83	15,09	8,34	0,40		1	1								1	1					
	07:00	26,39	16,75	9,24	0,40			1		1						1	1					
	08:00	28,10	17,86	9,83	0,40			1		1						1	1					
	09:00	29,13	18,54	10,20	0,40			1		1						1	1					
	10:00	29,54	18,80	10,34	0,40			1		1						1	1					
	11:00	29,43	18,73	10,30	0,40			1		1						1	1					
	12:00	29,28	18,63	10,25	0,40			1		1						1	1					
	13:00	29,39	18,71	10,29	0,40			1		1						1	1					
	14:00	29,39	18,70	10,29	0,40			1		1						1	1					
	15:00	31,68	20,19	11,09	0,40			1		1						1	1					
	16:00	34,67	22,13	12,13	0,40		1	1		1						1	1					
	17:00	38,66	25,92	12,34	0,40		1	1		1						1	1					
	18:00	39,54	27,01	12,13	0,40		1	1		1						1	1					
	19:00	39,31	26,92	11,99	0,40		1	1		1						1	1					
	20:00	38,24	25,92	11,93	0,40		1	1		1						1	1					
	21:00	36,03	23,62	12,01	0,40		1	1		1						1	1					
	22:00	32,96	21,02	11,54	0,40			1		1						1	1					
	23:00	29,27	18,63	10,25	0,40			1		1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,10	16,57	9,14	0,40		1	1									1	1				
	01:00	24,50	15,52	8,57	0,40		1	1									1	1				
	02:00	23,18	14,67	8,11	0,40		1	1									1	1				
	03:00	22,25	14,07	7,79	0,40		1	1									1	1				
	04:00	21,88	14,22	7,66	0,00		1	1									1	1				
	05:00	22,42	14,57	7,85	0,00		1	1									1	1				
	06:00	24,00	15,60	8,40	0,00		1	1									1	1				
	07:00	26,63	17,31	9,32	0,00		1	1									1	1				
	08:00	28,94	18,95	9,99	0,00		1	1									1	1				
	09:00	29,66	21,00	8,67	0,00		1	1		1							1	1				
	10:00	29,81	21,23	8,58	0,00		1	1		1							1	1				
	11:00	29,42	22,09	7,33	0,00		1	1		1							1	1				
	12:00	28,99	22,44	6,14	0,40		1	1		1							1	1				
	13:00	28,77	23,13	5,23	0,40		1	1		1							1	1				
	14:00	29,22	24,32	4,49	0,40		1	1		1							1	1				
	15:00	30,89	26,78	3,70	0,40		1	1		1							1	1				
	16:00	33,84	31,02	2,83	0,00		1	1		1	1						1	1				
	17:00	38,74	36,88	1,86	0,00		1	1		1	1						1	1				
	18:00	40,26	39,16	1,09	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	40,96	40,41	0,55	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	39,84	39,70	0,14	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	37,33	37,28	0,05	0,00		1	1		1	1						1	1				
	22:00	33,87	33,86	0,01	0,00		1	1		1	1						1	1				
	23:00	29,94	29,94	0,00	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΕΡΕΣΕΣ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,78	26,78	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	01:00	25,18	25,18	0,00	0,00					1	1						1	1				
	02:00	23,83	23,78	0,06	0,00					1	1						1	1				
	03:00	22,78	22,65	0,13	0,00					1	1						1	1				
	04:00	22,21	22,01	0,20	0,00					1	1						1	1				
	05:00	22,36	21,81	0,55	0,00					1	1						1	1				
	06:00	23,42	22,01	1,31	0,10					1	1						1	1				
	07:00	25,43	23,28	1,99	0,15					1	1						1	1				
	08:00	27,61	24,37	3,04	0,20					1	1						1	1				
	09:00	28,79	23,86	4,73	0,20					1	1						1	1				
	10:00	29,56	23,54	5,82	0,20					1	1						1	1				
	11:00	29,65	22,43	7,02	0,20					1	1						1	1				
	12:00	28,59	20,22	7,96	0,40					1	1						1	1				
	13:00	28,50	19,37	8,73	0,40					1	1						1	1				
	14:00	28,65	18,78	9,47	0,40					1	1						1	1				
	15:00	29,63	19,17	10,06	0,40					1	1						1	1				
	16:00	31,75	21,24	10,21	0,30					1	1						1	1				
	17:00	35,44	25,09	9,95	0,40			1		1	1						1	1				
	18:00	36,91	26,04	10,48	0,40			1		1	1						1	1				
	19:00	37,89	26,97	10,58	0,34			1		1	1						1	1				
	20:00	37,29	25,86	11,03	0,40			1		1	1						1	1				
	21:00	35,29	24,23	10,84	0,22			1		1	1						1	1				
	22:00	32,27	21,02	10,85	0,40			1		1							1	1				
	23:00	28,74	18,28	10,06	0,40			1		1							1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,76	16,34	9,02	0,40			1		1							1	1				
	01:00	24,49	15,52	8,57	0,40			1		1							1	1				
	02:00	23,86	15,15	8,31	0,40			1		1							1	1				
	03:00	22,98	15,15	7,43	0,40			1		1							1	1				
	04:00	23,25	15,22	7,70	0,33			1		1							1	1				
	05:00	24,89	15,93	8,71	0,25			1		1							1	1				
	06:00	25,17	16,26	8,81	0,10			1		1							1	1				
	07:00	27,71	17,84	9,70	0,17			1		1							1	1				
	08:00	30,46	19,67	10,66	0,13					1	1						1	1				
	09:00	32,74	21,15	11,46	0,13					1	1						1	1				
	10:00	34,29	23,16	11,01	0,13					1	1						1	1				
	11:00	35,28	24,72	10,44	0,13					1	1						1	1				
	12:00	35,96	26,75	8,81	0,40			1		1	1						1	1				
	13:00	36,40	30,14	6,09	0,16			1		1	1						1	1				
	14:00	36,82	33,19	3,34	0,29			1		1	1						1	1				
	15:00	37,00	33,08	3,60	0,32			1		1	1						1	1				
	16:00	37,22	33,23	3,71	0,29			1		1	1						1	1				
	17:00	38,41	33,33	4,72	0,36			1		1	1						1	1				
	18:00	39,33	32,42	6,62	0,29			1		1	1						1	1				
	19:00	39,87	31,01	8,46	0,40			1		1	1						1	1				
	20:00	39,03	29,49	9,14	0,40			1		1	1						1	1				
	21:00	36,86	26,91	9,66	0,29			1		1	1						1	1				
	22:00	33,63	23,14	10,20	0,29					1	1						1	1				
	23:00	29,98	19,08	10,49	0,40					1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΟΡΕΙ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,30	16,90	9,21	0,20		1	1									1	1				
	01:00	24,97	16,03	8,74	0,20		1	1									1	1				
	02:00	23,73	15,22	8,31	0,20		1	1									1	1				
	03:00	22,98	14,74	8,04	0,20		1	1									1	1				
	04:00	22,94	14,71	8,03	0,20		1	1									1	1				
	05:00	23,83	15,29	8,34	0,20		1	1									1	1				
	06:00	25,84	16,60	9,04	0,20		1	1									1	1				
	07:00	28,91	18,59	10,12	0,20			1		1							1	1				
	08:00	31,82	20,48	11,14	0,20			1		1							1	1				
	09:00	33,06	21,29	11,57	0,20			1		1							1	1				
	10:00	33,48	21,56	11,72	0,20			1		1							1	1				
	11:00	33,37	21,49	11,68	0,20			1		1							1	1				
	12:00	33,07	21,30	11,58	0,20			1		1							1	1				
	13:00	32,93	21,48	11,25	0,20			1		1							1	1				
	14:00	33,37	24,74	8,43	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	34,44	28,01	6,23	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	36,45	31,56	4,69	0,20			1		1	1						1	1				
	17:00	39,71	35,47	4,03	0,20		1	1		1	1						1	1				
	18:00	40,67	36,13	4,34	0,20		1	1		1	1						1	1				
	19:00	40,79	36,29	4,30	0,20		1	1		1	1						1	1				
	20:00	39,77	35,54	4,04	0,20		1	1		1	1						1	1				
	21:00	37,48	33,28	4,00	0,20		1	1		1	1						1	1				
	22:00	34,09	29,91	3,97	0,20			1		1	1						1	1				
	23:00	30,13	25,90	4,04	0,20			1		1	1						1	1				

Η G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,85	22,63	4,21	0,00			1		1							1	1				
	01:00	25,29	20,51	4,78	0,00			1		1							1	1				
	02:00	23,97	18,38	5,58	0,00			1		1							1	1				
	03:00	23,12	16,36	6,77	0,00			1		1							1	1				
	04:00	22,99	15,55	7,45	0,00			1		1							1	1				
	05:00	23,84	15,55	8,30	0,00			1		1							1	1				
	06:00	25,83	16,79	9,04	0,00			1		1							1	1				
	07:00	28,82	18,73	10,09	0,00					1	1						1	1				
	08:00	31,63	20,56	11,07	0,00					1	1						1	1				
	09:00	32,88	21,37	11,51	0,00					1	1						1	1				
	10:00	33,07	21,29	11,57	0,20					1	1						1	1				
	11:00	32,59	20,98	11,41	0,20					1	1						1	1				
	12:00	31,92	20,55	11,17	0,20					1	1						1	1				
	13:00	31,49	20,27	11,02	0,20					1	1						1	1				
	14:00	31,76	20,45	11,12	0,20					1	1						1	1				
	15:00	32,88	21,17	11,51	0,20					1	1						1	1				
	16:00	35,10	22,82	12,29	0,00					1	1						1	1				
	17:00	38,55	25,07	13,48	0,00					1	1						1	1				
	18:00	39,74	25,99	13,75	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	40,10	26,24	13,85	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	39,29	25,54	13,75	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	37,17	24,16	13,01	0,00					1	1						1	1				
	22:00	33,90	22,03	11,86	0,00					1	1						1	1				
	23:00	30,01	19,50	10,50	0,00					1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΑΦΟΡΕΙ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,31	25,89	1,42	0,00					1	1						1	1					
	01:00	25,25	23,75	1,50	0,00					1	1						1	1					
	02:00	24,28	22,79	1,49	0,00					1	1						1	1					
	03:00	23,55	22,32	1,23	0,00					1	1						1	1					
	04:00	23,37	22,23	1,14	0,00					1	1						1	1					
	05:00	24,10	22,87	1,23	0,00					1	1						1	1					
	06:00	25,82	24,92	0,90	0,00					1	1						1	1					
	07:00	28,90	28,05	0,85	0,00			1		1	1						1	1					
	08:00	30,21	29,58	0,63	0,00			1		1	1						1	1					
	09:00	31,59	31,23	0,36	0,00			1		1	1						1	1					
	10:00	32,00	31,73	0,27	0,00			1		1	1						1	1					
	11:00	31,59	31,43	0,16	0,00			1		1	1						1	1					
	12:00	31,00	30,85	0,15	0,00			1		1	1						1	1					
	13:00	30,36	30,21	0,15	0,00			1		1	1						1	1					
	14:00	30,04	29,82	0,22	0,00			1		1	1						1	1					
	15:00	30,61	30,28	0,33	0,00			1		1	1						1	1					
	16:00	33,66	32,98	0,68	0,00			1		1	1						1	1					
	17:00	38,34	36,88	1,46	0,00		1	1		1	1						1	1					
	18:00	40,31	38,26	2,05	0,00		1	1		1	1						1	1					
	19:00	41,11	39,00	2,10	0,00		1	1		1	1						1	1					
	20:00	41,04	39,36	1,68	0,00		1	1		1	1						1	1					
	21:00	38,71	37,02	1,69	0,00		1	1		1	1						1	1					
	22:00	34,97	33,51	1,46	0,00		1	1		1	1						1	1					
	23:00	30,54	29,24	1,29	0,00			1		1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,20	26,68	0,52	0,00			1		1	1						1	1				
	01:00	25,46	24,57	0,89	0,00					1	1						1	1				
	02:00	24,20	22,93	1,26	0,00					1	1						1	1				
	03:00	23,30	22,22	1,08	0,00					1	1						1	1				
	04:00	23,00	22,28	0,72	0,00					1	1						1	1				
	05:00	23,62	22,83	0,79	0,00					1	1						1	1				
	06:00	25,62	25,12	0,50	0,00					1	1						1	1				
	07:00	28,36	27,53	0,83	0,00			1		1	1						1	1				
	08:00	31,01	29,69	1,32	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	33,46	31,49	1,97	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	34,60	32,24	2,36	0,00			1		1	1						1	1				
	11:00	34,93	31,53	3,40	0,00			1		1	1						1	1				
	12:00	34,58	30,78	3,81	0,00			1		1	1						1	1				
	13:00	33,56	29,24	4,32	0,00			1		1	1						1	1				
	14:00	33,08	28,51	4,57	0,00			1		1	1						1	1				
	15:00	33,44	29,03	4,41	0,00			1		1	1						1	1				
	16:00	35,82	31,69	4,14	0,00			1		1	1						1	1				
	17:00	39,18	34,45	4,73	0,00			1		1	1						1	1				
	18:00	40,69	34,63	6,06	0,00			1		1	1						1	1				
	19:00	41,25	34,77	6,48	0,00			1		1	1						1	1				
	20:00	40,63	34,18	6,46	0,00			1		1	1						1	1				
	21:00	38,12	32,80	5,32	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	34,31	29,06	5,25	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	29,87	23,95	5,93	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,83	17,24	9,39	0,20			1		1							1	1					
	01:00	25,29	16,24	8,85	0,20			1		1							1	1					
	02:00	24,15	15,50	8,45	0,20			1		1							1	1					
	03:00	23,63	17,17	6,25	0,20			1		1							1	1					
	04:00	23,46	17,69	5,57	0,20			1		1							1	1					
	05:00	23,97	19,18	4,59	0,20			1		1							1	1					
	06:00	25,59	18,79	6,60	0,20			1		1							1	1					
	07:00	28,06	18,08	9,58	0,40					1	1						1	1					
	08:00	30,87	21,15	9,32	0,40					1	1						1	1					
	09:00	32,04	20,43	11,21	0,40					1	1						1	1					
	10:00	32,06	20,44	11,22	0,40					1	1						1	1					
	11:00	31,72	20,22	11,10	0,40					1	1						1	1					
	12:00	31,91	20,34	11,17	0,40					1	1						1	1					
	13:00	32,89	20,98	11,51	0,40					1	1						1	1					
	14:00	32,59	20,79	11,41	0,40					1	1						1	1					
	15:00	34,06	21,74	11,92	0,40					1	1						1	1					
	16:00	35,25	22,51	12,34	0,40					1	1						1	1					
	17:00	37,43	23,93	13,10	0,40			1		1	1						1	1					
	18:00	38,56	24,66	13,50	0,40			1		1	1						1	1					
	19:00	39,35	25,18	13,77	0,40			1		1	1						1	1					
20:00	39,14	25,04	13,70	0,40			1		1	1						1	1						
21:00	37,21	23,78	13,02	0,40			1		1	1						1	1						
22:00	33,85	21,95	11,50	0,40					1	1						1	1						
23:00	30,02	21,52	8,10	0,40					1	1						1	1						

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,05	21,80	5,05	0,20			1		1							1	1					
	01:00	25,55	20,54	4,80	0,20			1		1							1	1					
	02:00	24,29	19,89	4,20	0,20			1		1							1	1					
	03:00	23,38	18,98	4,20	0,20			1		1							1	1					
	04:00	22,87	18,37	4,50	0,00			1		1							1	1					
	05:00	23,05	17,39	5,67	0,00			1		1							1	1					
	06:00	24,22	17,58	6,64	0,00			1		1							1	1					
	07:00	25,65	19,76	5,89	0,00			1		1							1	1					
	08:00	28,72	25,02	3,70	0,00			1		1	1						1	1					
	09:00	30,69	27,54	3,14	0,00			1		1	1						1	1					
	10:00	31,22	28,59	2,43	0,20			1		1	1						1	1					
	11:00	30,44	28,71	1,54	0,20			1		1	1						1	1					
	12:00	29,31	28,17	0,94	0,20			1		1	1						1	1					
	13:00	28,78	27,89	0,69	0,20			1		1	1						1	1					
	14:00	28,96	28,15	0,62	0,20			1		1	1						1	1					
	15:00	31,67	30,55	0,92	0,20			1		1	1						1	1					
	16:00	34,31	33,31	0,80	0,20			1		1	1						1	1					
	17:00	39,10	38,38	0,52	0,20		1	1		1	1						1	1					
	18:00	41,18	40,93	0,25	0,00		1	1		1	1						1	1					
	19:00	41,50	41,36	0,14	0,00		1	1		1	1						1	1					
	20:00	40,59	40,47	0,12	0,00		1	1		1	1						1	1					
	21:00	38,11	38,02	0,09	0,00		1	1		1	1						1	1					
	22:00	34,49	34,43	0,06	0,00		1	1		1	1						1	1					
	23:00	30,50	30,48	0,02	0,00			1		1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Π Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,95	25,95	0,00	0,00					1	1						1	1				
	01:00	24,80	24,80	0,00	0,00					1	1						1	1				
	02:00	23,75	23,75	0,00	0,00					1	1						1	1				
	03:00	23,17	23,17	0,00	0,00					1	1						1	1				
	04:00	23,20	23,20	0,00	0,00					1	1						1	1				
	05:00	24,12	24,12	0,00	0,00					1	1						1	1				
	06:00	26,36	26,36	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	07:00	29,84	29,84	0,00	0,00			1		1	1						1	1				
	08:00	33,18	33,17	0,01	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	33,12	33,05	0,07	0,00			1		1	1						1	1				
	10:00	33,10	32,52	0,38	0,20			1		1	1						1	1				
	11:00	32,85	31,66	1,00	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	32,46	30,49	1,76	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	32,70	30,50	2,00	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	33,71	31,71	1,80	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	37,58	35,10	2,47	0,00		1	1		1	1						1	1				
	16:00	38,45	34,38	4,07	0,00		1	1		1	1						1	1				
	17:00	40,34	35,62	4,72	0,00		1	1		1	1						1	1				
	18:00	42,02	37,84	4,18	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	42,46	39,03	3,43	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	41,46	37,74	3,72	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	38,76	32,62	6,14	0,00			1		1	1						1	1				
	22:00	34,94	25,11	9,83	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	30,73	19,97	10,75	0,00					1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,16	17,28	9,51	0,38			1		1							1	1				
	01:00	25,71	16,33	9,00	0,38			1		1							1	1				
	02:00	24,23	15,37	8,48	0,38			1		1							1	1				
	03:00	23,42	15,17	7,87	0,38			1		1							1	1				
	04:00	23,40	15,17	7,86	0,38			1		1							1	1				
	05:00	24,03	15,24	8,41	0,38			1		1							1	1				
	06:00	25,77	16,37	9,02	0,38			1		1							1	1				
	07:00	28,57	22,54	5,66	0,38					1	1						1	1				
	08:00	30,46	24,76	5,31	0,38					1	1						1	1				
	09:00	31,79	25,44	6,02	0,33					1	1						1	1				
	10:00	32,52	24,74	7,53	0,25					1	1						1	1				
	11:00	32,84	21,14	11,49	0,20					1	1						1	1				
	12:00	32,39	21,37	10,62	0,40					1	1						1	1				
	13:00	31,51	20,08	11,03	0,40					1	1						1	1				
	14:00	31,31	19,95	10,96	0,40					1	1						1	1				
	15:00	32,55	20,76	11,39	0,40					1	1						1	1				
	16:00	36,51	27,09	9,12	0,30			1		1	1						1	1				
	17:00	40,38	33,68	6,30	0,40		1	1		1	1						1	1				
	18:00	41,67	38,31	2,96	0,40		1	1		1	1						1	1				
	19:00	41,74	39,58	1,76	0,40		1	1		1	1						1	1				
	20:00	40,85	39,35	1,10	0,40		1	1		1	1						1	1				
	21:00	37,19	31,93	5,00	0,25			1		1	1						1	1				
	22:00	33,76	28,91	4,59	0,26			1		1	1						1	1				
	23:00	30,23	27,78	2,20	0,25			1		1	1						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250	
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,03	17,57	9,46	0,00			1		1							1	1					
	01:00	25,37	16,49	8,88	0,00			1		1							1	1					
	02:00	24,19	16,59	7,60	0,00			1		1							1	1					
	03:00	23,34	18,22	5,11	0,00			1		1							1	1					
	04:00	22,99	18,14	4,85	0,00			1		1							1	1					
	05:00	23,44	19,92	3,52	0,00			1		1							1	1					
	06:00	24,87	22,44	2,43	0,00			1		1							1	1					
	07:00	27,37	25,52	1,85	0,00			1		1	1						1	1					
	08:00	29,07	28,21	0,87	0,00			1		1	1						1	1					
	09:00	30,16	29,14	0,82	0,20			1		1	1						1	1					
	10:00	30,98	30,24	0,54	0,20			1		1	1						1	1					
	11:00	31,61	30,65	0,76	0,20			1		1	1						1	1					
	12:00	31,67	31,03	0,44	0,20			1		1	1						1	1					
	13:00	30,99	30,53	0,27	0,20			1		1	1						1	1					
	14:00	30,33	29,83	0,29	0,20			1		1	1						1	1					
	15:00	31,28	30,84	0,23	0,20		1	1		1	1						1	1					
	16:00	34,73	34,57	0,16	0,00		1	1		1	1						1	1					
	17:00	38,92	38,81	0,10	0,00		1	1		1	1						1	1					
	18:00	39,59	39,50	0,09	0,00		1	1		1	1						1	1					
	19:00	39,46	39,42	0,04	0,00		1	1		1	1						1	1					
	20:00	38,30	38,24	0,05	0,00		1	1		1	1						1	1					
	21:00	36,22	36,14	0,08	0,00		1	1		1	1						1	1					
	22:00	33,18	32,47	0,72	0,00			1		1	1						1	1					
	23:00	29,70	28,66	1,04	0,00			1		1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,57	25,42	1,15	0,00					1	1						1	1				
	01:00	24,98	23,22	1,76	0,00					1	1						1	1				
	02:00	23,76	20,93	2,82	0,00					1	1						1	1				
	03:00	22,85	19,35	3,49	0,00					1	1						1	1				
	04:00	22,49	19,06	3,42	0,00					1	1						1	1				
	05:00	23,03	20,02	3,01	0,00					1	1						1	1				
	06:00	24,60	22,21	2,40	0,00					1	1						1	1				
	07:00	26,77	24,42	2,35	0,00					1	1						1	1				
	08:00	26,95	24,24	2,71	0,00					1	1						1	1				
	09:00	26,84	23,95	2,69	0,20					1	1						1	1				
	10:00	26,81	23,12	3,50	0,20					1	1						1	1				
	11:00	26,62	22,96	3,46	0,20					1	1						1	1				
	12:00	26,40	23,45	2,75	0,20					1	1						1	1				
	13:00	26,26	24,21	1,84	0,20					1	1						1	1				
	14:00	26,24	24,41	1,63	0,20					1	1						1	1				
	15:00	28,77	27,72	0,84	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	31,71	30,96	0,75	0,00				1		1	1					1	1				
	17:00	36,13	35,52	0,61	0,00		1	1		1	1						1	1				
	18:00	37,43	36,66	0,76	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	37,68	36,80	0,88	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	36,99	35,95	1,04	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	35,08	33,67	1,41	0,00		1	1		1	1						1	1				
	22:00	32,36	30,44	1,92	0,00			1		1	1						1	1				
	23:00	29,09	26,36	2,73	0,00			1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,57	22,13	3,44	0,00			1		1							1	1				
	01:00	24,00	19,68	4,31	0,00			1		1							1	1				
	02:00	22,78	18,09	4,69	0,00			1		1							1	1	1			
	03:00	21,93	17,68	4,26	0,00			1		1							1	1				
	04:00	21,69	18,03	3,67	0,00			1		1							1	1				
	05:00	22,36	19,26	3,10	0,00			1		1							1	1				
	06:00	24,19	21,56	2,63	0,00			1		1							1	1				
	07:00	26,98	24,63	2,35	0,00			1		1	1						1	1				
	08:00	29,16	26,95	2,22	0,00			1		1	1						1	1				
	09:00	29,47	27,03	2,23	0,20			1		1	1						1	1				
	10:00	29,52	27,53	1,79	0,20			1		1	1						1	1				
	11:00	29,35	27,93	1,22	0,20			1		1	1						1	1				
	12:00	29,25	28,22	0,83	0,20			1		1	1						1	1				
	13:00	29,39	28,60	0,59	0,20			1		1	1						1	1				
	14:00	30,14	29,52	0,42	0,20			1		1	1						1	1				
	15:00	31,78	31,23	0,35	0,20			1		1	1						1	1				
	16:00	34,64	34,31	0,32	0,00		1	1		1	1						1	1				
	17:00	38,79	38,45	0,34	0,00		1	1		1	1						1	1				
	18:00	40,20	39,81	0,39	0,00		1	1		1	1						1	1	1			
	19:00	40,25	39,92	0,33	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	38,95	38,73	0,22	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	36,48	36,32	0,16	0,00		1	1		1	1						1	1				
	22:00	33,19	33,02	0,17	0,00			1		1	1						1	1	1			
	23:00	29,33	29,10	0,23	0,00			1		1	1						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Α Φ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	29,16	18,57	10,21	0,38			1		1							1	1				
	01:00	27,43	17,45	9,60	0,38			1		1							1	1				
	02:00	25,89	16,45	9,06	0,38			1		1							1	1				
	03:00	24,78	15,73	8,67	0,38			1		1							1	1				
	04:00	24,32	15,43	8,51	0,38			1		1							1	1				
	05:00	24,86	16,05	8,44	0,38			1		1							1	1				
	06:00	26,97	18,33	8,26	0,38			1		1							1	1				
	07:00	30,47	21,43	8,66	0,38			1		1							1	1				
	08:00	32,98	24,05	8,55	0,38			1		1	1						1	1				
	09:00	34,66	26,00	8,27	0,38			1		1	1						1	1				
	10:00	35,53	27,85	7,30	0,38			1		1	1						1	1				
	11:00	36,22	29,26	6,59	0,38			1		1	1						1	1				
	12:00	36,38	30,28	5,70	0,40			1		1	1						1	1				
	13:00	36,85	31,70	4,75	0,40			1		1	1						1	1				
	14:00	37,76	33,20	4,16	0,40			1		1	1						1	1				
	15:00	40,03	36,40	3,22	0,40			1		1	1						1	1				
	16:00	43,93	40,22	3,31	0,40		1	1		1	1						1	1				
	17:00	48,81	44,94	3,47	0,40		1	1		1	1						1	1				
	18:00	49,97	46,01	3,56	0,40		1	1		1	1						1	1				
	19:00	48,63	43,88	4,35	0,40		1	1		1	1						1	1				
	20:00	46,54	43,18	2,96	0,40		1	1		1	1						1	1				
	21:00	43,31	41,00	1,91	0,40		1	1		1	1						1	1				
	22:00	39,15	37,27	1,47	0,40		1	1		1	1						1	1				
	23:00	34,31	32,47	1,44	0,40		1	1		1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	30,36	29,75	0,41	0,20			1		1	1						1	1				
	01:00	28,51	27,08	1,22	0,20					1	1						1	1				
	02:00	26,83	25,89	0,74	0,20					1	1						1	1				
	03:00	25,57	24,47	0,90	0,20					1	1						1	1				
	04:00	24,98	23,88	0,90	0,20					1	1						1	1				
	05:00	25,22	22,74	2,28	0,20					1	1						1	1				
	06:00	27,32	25,82	1,30	0,20					1	1						1	1				
	07:00	31,14	30,19	0,76	0,20		1			1	1						1	1				
	08:00	32,41	31,60	0,61	0,20		1			1	1						1	1				
	09:00	34,12	32,18	1,73	0,20		1			1	1						1	1				
	10:00	35,59	32,74	2,65	0,20		1			1	1						1	1				
	11:00	36,31	33,19	2,92	0,20		1			1	1						1	1				
	12:00	36,46	31,95	4,11	0,40		1			1	1						1	1				
	13:00	36,16	30,47	5,30	0,40		1			1	1						1	1				
	14:00	36,36	30,06	5,90	0,40		1			1	1						1	1				
	15:00	37,14	34,19	2,55	0,40		1			1	1						1	1				
	16:00	42,02	37,90	3,72	0,40		1	1		1	1						1	1				
	17:00	45,99	40,73	4,86	0,40		1	1		1	1						1	1				
	18:00	47,35	40,93	6,02	0,40		1	1		1	1						1	1				
	19:00	46,79	39,90	6,48	0,40		1	1		1	1						1	1				
	20:00	45,21	39,32	5,50	0,40		1	1		1	1						1	1				
	21:00	42,00	37,53	4,07	0,40		1	1		1	1						1	1				
	22:00	37,86	34,41	3,05	0,40		1	1		1	1						1	1				
	23:00	33,39	30,79	2,21	0,40		1			1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ε Π Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	30,19	27,47	2,32	0,40		1			1	1						1	1				
	01:00	28,51	25,17	2,94	0,40		1			1	1						1	1				
	02:00	27,06	23,88	2,78	0,40					1	1						1	1				
	03:00	26,09	23,78	1,91	0,40					1	1						1	1				
	04:00	25,84	24,02	1,42	0,40					1	1						1	1				
	05:00	26,59	24,94	1,25	0,40					1	1						1	1				
	06:00	28,87	26,80	1,67	0,40					1	1						1	1				
	07:00	32,68	30,19	2,09	0,40		1			1	1						1	1				
	08:00	35,44	32,38	2,66	0,40		1			1	1						1	1				
	09:00	36,84	33,15	3,29	0,40		1			1	1						1	1				
	10:00	37,61	33,55	3,66	0,40		1			1	1						1	1				
	11:00	37,78	33,18	4,19	0,40		1			1	1						1	1				
	12:00	37,60	32,47	4,73	0,40		1			1	1						1	1				
	13:00	37,50	32,06	5,04	0,40		1			1	1						1	1				
	14:00	37,93	32,43	5,10	0,40		1	1		1	1						1	1				
	15:00	39,73	34,53	4,80	0,40		1	1		1	1						1	1				
	16:00	43,04	38,09	4,55	0,40		1	1	1	1	1						1	1				
	17:00	47,89	43,21	4,27	0,40	1	1	1		1	1						1	1				
	18:00	49,28	44,72	4,16	0,40	1	1	1	1	1	1						1	1				
	19:00	48,79	44,46	3,93	0,40	1	1	1		1	1						1	1				
	20:00	47,17	43,04	3,73	0,40	1	1	1		1	1						1	1				
	21:00	43,83	39,73	3,70	0,40	1	1	1		1	1						1	1				
	22:00	39,52	35,48	3,64	0,40		1	1	1	1	1						1	1				
	23:00	34,84	30,78	3,66	0,40		1			1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	31,02	19,96	10,86	0,20		1			1							1	1				
	01:00	29,24	18,80	10,23	0,20		1			1							1	1				
	02:00	27,70	17,80	9,69	0,20		1			1							1	1				
	03:00	26,63	17,11	9,32	0,20		1			1							1	1				
	04:00	26,26	16,87	9,19	0,20		1			1							1	1				
	05:00	26,83	17,24	9,39	0,20		1			1							1	1				
	06:00	28,62	19,10	9,31	0,20		1			1							1	1				
	07:00	31,53	22,76	8,56	0,20		1			1							1	1				
	08:00	33,53	25,18	8,15	0,20		1			1	1						1	1				
	09:00	34,68	25,77	8,71	0,20		1			1	1						1	1				
	10:00	35,01	26,26	8,55	0,20		1			1	1						1	1				
	11:00	34,71	26,19	8,32	0,20		1			1	1						1	1				
	12:00	34,01	24,94	8,68	0,40		1			1	1						1	1				
	13:00	33,78	24,19	9,19	0,40		1			1	1						1	1				
	14:00	34,18	24,43	9,35	0,40		1			1	1						1	1				
	15:00	35,42	26,18	8,84	0,40		1			1	1						1	1				
	16:00	38,84	30,22	8,21	0,40		1			1	1						1	1				
	17:00	42,69	33,00	9,29	0,40		1	1		1	1						1	1				
	18:00	44,30	35,29	9,00	0,00		1	1		1	1						1	1				
	19:00	45,12	37,75	7,37	0,00		1	1		1	1						1	1				
	20:00	43,81	36,10	7,71	0,00		1	1		1	1						1	1				
	21:00	40,77	33,70	7,07	0,00		1	1		1	1						1	1				
	22:00	36,81	32,38	4,43	0,00		1	1		1	1						1	1				
	23:00	32,49	29,75	2,74	0,00		1			1	1						1	1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης