

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024	00:00	5,16	5,16	0,00	1			1						
	01:00	4,71	4,70	0,01				1						
	02:00	4,42	4,40	0,02				1						
	03:00	4,26	4,20	0,06				1						
	04:00	4,22	4,14	0,08				1						
	05:00	4,34	4,25	0,09				1						
	06:00	4,63	4,55	0,09				1						
	07:00	5,12	5,04	0,07				1						
	08:00	5,74	5,66	0,08	1			1						
	09:00	6,14	6,05	0,09	1			1						
	10:00	6,34	6,26	0,09	1			1						
	11:00	6,39	6,30	0,09	1			1						
	12:00	6,31	6,19	0,11	1			1						
	13:00	6,10	5,97	0,13	1			1						
	14:00	5,83	5,70	0,13	1			1						
	15:00	5,88	5,75	0,13	1			1						
	16:00	6,28	6,13	0,15	1			1						
	17:00	7,77	7,61	0,15				1	1					
	18:00	8,27	8,14	0,14				1	1					
	19:00	8,15	8,00	0,15				1	1					
	20:00	7,78	7,60	0,18				1	1					
	21:00	7,11	6,93	0,18				1	1					
	22:00	6,33	6,17	0,16	1			1						
	23:00	5,49	5,35	0,15	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024	00:00	5,05	4,92	0,13				1						
	01:00	4,61	4,49	0,12				1						
	02:00	4,33	4,23	0,11				1						
	03:00	4,20	4,09	0,10				1						
	04:00	4,22	4,11	0,12				1						
	05:00	4,44	4,32	0,12				1						
	06:00	4,89	4,76	0,13				1						
	07:00	5,53	5,39	0,14	1			1						
	08:00	6,23	6,01	0,22	1			1						
	09:00	6,67	6,44	0,24	1			1						
	10:00	7,06	6,82	0,23	1	1		1						
	11:00	7,24	6,99	0,25	1	1		1						
	12:00	7,25	7,01	0,23	1	1		1						
	13:00	7,12	6,90	0,21	1	1		1						
	14:00	6,87	6,67	0,20	1	1		1						
	15:00	6,71	6,53	0,17	1	1		1						
	16:00	6,83	6,67	0,15	1	1		1						
	17:00	8,00	7,89	0,12				1	1					
	18:00	8,45	8,38	0,06				1	1					
	19:00	8,30	8,27	0,03				1	1					
	20:00	7,90	7,85	0,05				1	1					
	21:00	7,23	7,17	0,06				1	1					
	22:00	6,41	6,35	0,05	1			1						
	23:00	5,52	5,50	0,02	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024	00:00	4,88	4,88	0,00				1						
	01:00	4,49	4,49	0,00				1						
	02:00	4,26	4,26	0,00				1						
	03:00	4,13	4,13	0,00				1						
	04:00	4,16	4,16	0,00				1						
	05:00	4,39	4,38	0,01				1						
	06:00	4,86	4,81	0,05				1						
	07:00	5,51	5,38	0,13	1			1						
	08:00	6,03	5,70	0,34	1			1						
	09:00	6,34	5,72	0,61	1			1						
	10:00	6,45	5,76	0,68	1			1						
	11:00	6,41	5,72	0,69	1			1						
	12:00	6,27	5,52	0,75	1			1						
	13:00	6,15	5,46	0,69	1			1						
	14:00	5,89	5,15	0,74	1			1						
	15:00	5,77	4,95	0,82	1			1						
	16:00	6,07	5,32	0,75	1			1						
	17:00	7,41	7,04	0,36	1	1		1						
	18:00	8,04	7,68	0,36	1	1		1						
	19:00	7,94	7,58	0,36	1	1		1						
	20:00	7,56	7,25	0,31	1	1		1						
	21:00	7,04	6,80	0,24	1	1		1						
	22:00	6,35	6,23	0,12	1			1						
	23:00	5,58	5,52	0,06	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024	00:00	5,03	4,61	0,42				1						
	01:00	4,65	4,34	0,31				1						
	02:00	4,40	4,14	0,26				1						
	03:00	4,27	4,11	0,16				1						
	04:00	4,30	4,23	0,07				1						
	05:00	4,53	4,52	0,02				1						
	06:00	5,02	5,01	0,00				1						
	07:00	5,73	5,72	0,00	1			1						
	08:00	6,26	6,21	0,04	1			1						
	09:00	6,49	6,44	0,05	1			1						
	10:00	6,60	6,53	0,07	1			1						
	11:00	6,63	6,48	0,15	1			1						
	12:00	6,51	6,25	0,26	1			1						
	13:00	6,33	6,00	0,33	1			1						
	14:00	6,09	5,52	0,57	1			1						
	15:00	5,97	5,22	0,75	1			1						
	16:00	6,30	5,72	0,58	1			1						
	17:00	7,65	7,15	0,49	1	1		1						
	18:00	8,31	7,78	0,54	1	1		1						
	19:00	8,18	7,74	0,44	1	1		1						
	20:00	7,80	7,49	0,31	1	1		1						
	21:00	7,18	6,91	0,27	1	1		1						
	22:00	6,40	6,07	0,33	1			1						
	23:00	5,58	5,28	0,31	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024	00:00	5,10	4,61	0,48				1						
	01:00	4,72	3,83	0,89				1						
	02:00	4,44	3,35	1,08				1						
	03:00	4,30	3,48	0,81				1						
	04:00	4,33	3,92	0,40				1						
	05:00	4,55	4,35	0,20				1						
	06:00	5,06	4,53	0,52				1						
	07:00	5,77	4,48	1,29				1						
	08:00	6,35	4,70	1,65				1						
	09:00	6,58	5,10	1,48	1			1						
	10:00	6,64	5,71	0,93	1			1						
	11:00	6,52	5,95	0,57	1			1						
	12:00	6,37	6,15	0,22	1			1						
	13:00	6,27	6,20	0,07	1			1						
	14:00	6,16	6,14	0,02	1			1						
	15:00	6,13	6,11	0,01	1			1						
	16:00	6,57	6,55	0,02	1			1						
	17:00	7,90	7,87	0,02	1	1		1						
	18:00	8,39	8,33	0,05	1	1		1						
	19:00	8,25	8,15	0,09	1	1		1						
	20:00	7,85	7,72	0,13	1	1		1						
	21:00	7,13	6,92	0,21	1	1		1						
	22:00	6,32	5,87	0,46	1			1						
	23:00	5,58	5,01	0,57	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024	00:00	5,07	3,82	1,26				1						
	01:00	4,71	3,26	1,45				1						
	02:00	4,48	3,26	1,22				1						
	03:00	4,33	3,26	1,08				1						
	04:00	4,31	3,26	1,06				1						
	05:00	4,44	3,26	1,18				1						
	06:00	4,75	3,26	1,50				1						
	07:00	5,27	3,43	1,85				1						
	08:00	5,86	3,81	2,05				1						
	09:00	6,42	4,17	2,25				1						
	10:00	6,73	4,37	2,35				1						
	11:00	6,82	4,44	2,39				1						
	12:00	6,72	4,37	2,35				1						
	13:00	6,56	4,26	2,30				1						
	14:00	6,34	4,12	2,22				1						
	15:00	6,19	4,02	2,17				1						
	16:00	6,39	4,15	2,24				1						
	17:00	7,56	4,91	2,64	1			1						
	18:00	8,13	5,29	2,85	1			1						
	19:00	8,01	5,21	2,80	1			1						
	20:00	7,70	5,01	2,70	1			1						
	21:00	7,10	4,61	2,48	1			1						
	22:00	6,33	4,11	2,21				1						
	23:00	5,62	3,65	1,97				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024	00:00	4,85	3,26	1,59				1						
	01:00	4,47	3,26	1,21				1						
	02:00	4,20	3,26	0,94				1						
	03:00	4,02	3,26	0,76				1						
	04:00	3,94	3,26	0,69				1						
	05:00	4,03	3,26	0,77				1						
	06:00	4,33	3,26	1,08				1						
	07:00	4,83	3,26	1,57				1						
	08:00	5,27	3,42	1,84				1						
	09:00	5,54	3,60	1,94				1						
	10:00	5,76	3,74	2,01				1						
	11:00	5,93	3,86	2,08				1						
	12:00	5,96	3,87	2,09				1						
	13:00	5,72	3,72	2,00				1						
	14:00	5,36	3,49	1,88				1						
	15:00	5,22	3,39	1,83				1						
	16:00	5,55	3,61	1,94				1						
	17:00	6,87	4,47	2,41				1						
	18:00	7,52	4,89	2,63	1			1						
	19:00	7,45	4,84	2,61	1			1						
	20:00	7,11	4,62	2,49	1			1						
	21:00	6,48	4,21	2,27				1						
	22:00	5,74	3,73	2,01				1						
	23:00	5,14	3,34	1,80				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024	00:00	4,76	3,26	1,51				1						
	01:00	4,38	3,26	1,13				1						
	02:00	4,12	3,26	0,87				1						
	03:00	3,99	3,26	0,74				1						
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						
	05:00	4,26	3,26	1,00				1						
	06:00	4,72	3,26	1,47				1						
	07:00	5,35	3,48	1,87				1						
	08:00	6,00	3,90	2,10				1						
	09:00	6,40	4,16	2,24				1						
	10:00	6,54	4,25	2,29				1						
	11:00	6,51	4,23	2,28				1						
	12:00	6,33	4,11	2,21				1						
	13:00	5,87	3,82	2,06				1						
	14:00	5,55	3,70	1,85				1						
	15:00	5,45	4,07	1,38				1						
	16:00	5,78	4,91	0,87	1			1						
	17:00	7,25	6,84	0,41	1	1		1						
	18:00	7,95	7,82	0,12	1	1		1						
	19:00	7,89	7,89	0,00	1	1		1						
	20:00	7,67	4,99	2,69	1			1						
	21:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	22:00	6,42	4,17	2,25				1						
	23:00	5,71	3,71	2,00				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024	00:00	4,75	3,63	1,12				1						
	01:00	4,38	3,26	1,12				1						
	02:00	4,16	3,26	0,90				1						
	03:00	4,09	3,26	0,83				1						
	04:00	4,12	3,26	0,87				1						
	05:00	4,37	3,26	1,11				1						
	06:00	4,90	3,26	1,64				1						
	07:00	5,59	3,64	1,96				1						
	08:00	6,35	4,13	2,22				1						
	09:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	10:00	7,72	5,02	2,70	1			1						
	11:00	8,26	5,37	2,89	1			1						
	12:00	8,65	5,62	3,03	1			1						
	13:00	8,82	5,78	3,04	1			1						
	14:00	8,59	5,58	3,01	1			1						
	15:00	8,22	5,34	2,88	1			1						
	16:00	8,06	5,24	2,82	1			1						
	17:00	8,75	5,71	3,04	1	1		1						
	18:00	9,10	6,06	3,04	1	1		1						
	19:00	8,85	5,81	3,04	1	1		1						
	20:00	8,39	5,46	2,94	1			1						
	21:00	7,64	4,97	2,67	1			1						
	22:00	6,80	4,42	2,38	1			1						
	23:00	5,91	3,84	2,07				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024	00:00	5,65	3,67	1,98				1						
	01:00	5,15	3,35	1,80				1						
	02:00	4,89	3,26	1,63				1						
	03:00	4,75	3,26	1,49				1						
	04:00	4,78	3,26	1,53				1						
	05:00	5,06	3,29	1,77				1						
	06:00	5,68	3,69	1,99				1						
	07:00	6,53	4,25	2,29				1						
	08:00	7,55	4,90	2,64	1			1						
	09:00	8,41	5,47	2,94	1			1						
	10:00	8,99	5,95	3,04	1			1						
	11:00	9,28	6,24	3,04	1	1		1						
	12:00	9,43	6,39	3,04	1	1		1						
	13:00	9,54	6,50	3,04	1	1		1						
	14:00	9,44	6,40	3,04	1	1		1						
	15:00	9,23	6,19	3,04	1	1		1						
	16:00	9,11	6,07	3,04	1	1		1						
	17:00	9,62	6,58	3,04	1	1		1						
	18:00	9,89	6,85	3,04	1	1		1						
	19:00	9,66	6,63	3,02	1	1		1						
	20:00	9,19	6,16	3,03	1	1		1						
	21:00	8,45	5,49	2,96	1			1						
	22:00	7,50	4,88	2,63	1			1						
	23:00	6,60	4,29	2,31				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024	00:00	6,24	4,06	2,18				1						
	01:00	5,73	3,72	2,00				1						
	02:00	5,41	3,52	1,89				1						
	03:00	5,25	3,41	1,84				1						
	04:00	5,29	3,44	1,85				1						
	05:00	5,58	3,62	1,95				1						
	06:00	6,27	4,07	2,19				1						
	07:00	7,21	4,91	2,31	1			1						
	08:00	8,19	5,95	2,24	1			1						
	09:00	8,78	6,87	1,91				1	1					
	10:00	9,00	7,61	1,39				1	1					
	11:00	9,01	8,16	0,85				1	1					
	12:00	8,96	8,44	0,51				1	1					
	13:00	8,94	8,56	0,38				1	1					
	14:00	8,83	8,55	0,28				1	1					
	15:00	8,71	8,49	0,22				1	1					
	16:00	8,96	8,74	0,22				1	1					
	17:00	9,98	9,70	0,28				1	1					
	18:00	10,31	10,00	0,31	1			1	1					
	19:00	10,16	9,87	0,29	1			1	1					
	20:00	9,78	9,52	0,26				1	1					
	21:00	9,05	8,81	0,24				1	1					
	22:00	8,08	7,90	0,18				1	1					
	23:00	7,18	7,03	0,14				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024	00:00	6,20	6,14	0,06	1			1						
	01:00	5,69	5,65	0,04	1			1						
	02:00	5,35	5,34	0,01	1			1						
	03:00	5,18	5,16	0,02	1			1						
	04:00	5,19	5,10	0,09	1			1						
	05:00	5,47	5,01	0,46	1			1						
	06:00	6,11	4,92	1,19	1			1						
	07:00	7,08	5,06	2,01	1			1						
	08:00	8,04	5,45	2,60	1			1						
	09:00	8,68	6,06	2,63	1			1						
	10:00	9,02	6,48	2,54	1	1		1						
	11:00	9,06	6,45	2,61	1	1		1						
	12:00	8,78	6,14	2,64		1		1						
	13:00	8,46	5,82	2,64		1		1						
	14:00	8,23	5,52	2,71		1		1						
	15:00	8,16	5,38	2,78		1		1						
	16:00	8,42	5,54	2,88		1		1						
	17:00	9,56	6,58	2,98	1	1		1						
	18:00	10,18	7,18	3,00	1	1		1						
	19:00	10,10	7,10	3,00	1	1		1						
	20:00	9,75	6,77	2,98	1	1		1						
	21:00	9,05	6,05	3,00	1	1		1						
	22:00	8,05	5,42	2,63	1	1		1						
	23:00	7,16	4,66	2,51	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024	00:00	5,91	3,84	2,07				1						
	01:00	5,41	3,51	1,89				1						
	02:00	5,11	3,32	1,79				1						
	03:00	4,93	3,26	1,68				1						
	04:00	4,93	3,26	1,68				1						
	05:00	5,16	3,36	1,81				1						
	06:00	5,75	3,73	2,01				1						
	07:00	6,60	4,29	2,31				1						
	08:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	09:00	8,11	5,33	2,78	1			1						
	10:00	8,40	5,69	2,71	1			1						
	11:00	8,48	5,85	2,63	1			1						
	12:00	8,55	6,20	2,36	1	1		1						
	13:00	8,44	6,39	2,05	1	1		1						
	14:00	8,11	6,28	1,83	1	1		1						
	15:00	8,03	6,47	1,56	1	1		1						
	16:00	8,14	6,71	1,43				1	1					
	17:00	9,27	7,82	1,45				1	1					
	18:00	10,03	8,57	1,46				1	1					
	19:00	9,87	8,35	1,51				1	1					
	20:00	9,44	7,92	1,52				1	1					
	21:00	8,72	7,35	1,38				1	1					
	22:00	7,84	6,73	1,11				1	1					
	23:00	7,02	6,17	0,85	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024	00:00	5,65	4,98	0,68	1			1						
	01:00	5,18	4,67	0,51	1			1						
	02:00	4,87	4,49	0,38				1						
	03:00	4,68	4,36	0,32				1						
	04:00	4,66	4,40	0,26				1						
	05:00	4,85	4,71	0,15				1						
	06:00	5,37	5,30	0,07	1			1						
	07:00	6,15	6,14	0,01	1			1						
	08:00	6,92	6,92	0,00	1	1		1						
	09:00	7,47	7,47	0,00	1	1		1						
	10:00	7,76	7,76	0,00	1	1		1						
	11:00	7,85	7,85	0,00	1	1		1						
	12:00	7,91	7,90	0,01	1	1		1						
	13:00	7,83	7,78	0,05	1	1		1						
	14:00	7,40	7,35	0,05	1	1		1						
	15:00	7,27	7,13	0,14	1	1		1						
	16:00	7,31	7,12	0,19	1	1		1						
	17:00	8,42	8,20	0,22				1	1					
	18:00	9,22	9,02	0,20				1	1					
	19:00	9,10	8,93	0,16				1	1					
	20:00	8,73	8,57	0,15				1	1					
	21:00	8,02	7,87	0,15				1	1					
	22:00	7,21	7,06	0,15				1	1					
	23:00	6,44	6,27	0,17	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024	00:00	5,75	5,55	0,19	1			1						
	01:00	5,23	5,01	0,22				1						
	02:00	4,88	4,66	0,23				1						
	03:00	4,72	4,45	0,28				1						
	04:00	4,76	4,41	0,35				1						
	05:00	5,07	4,60	0,47				1						
	06:00	5,73	5,16	0,57	1			1						
	07:00	6,68	6,02	0,66	1			1						
	08:00	7,56	6,72	0,84	1	1		1						
	09:00	8,02	6,92	1,10	1	1		1						
	10:00	7,96	6,66	1,30	1	1		1						
	11:00	7,82	6,30	1,52	1			1						
	12:00	7,60	5,90	1,70	1			1						
	13:00	7,37	5,67	1,71	1			1						
	14:00	7,12	5,49	1,62	1			1						
	15:00	7,10	5,49	1,61	1			1						
	16:00	7,32	5,62	1,70	1			1						
	17:00	8,64	6,92	1,73				1	1					
	18:00	9,44	7,75	1,69				1	1					
	19:00	9,34	7,87	1,47				1	1					
	20:00	8,95	7,54	1,42				1	1					
	21:00	8,20	6,54	1,66				1	1					
	22:00	7,29	5,15	2,14	1			1						
	23:00	6,39	4,34	2,05	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024	00:00	5,67	4,25	1,41				1						
	01:00	5,14	3,34	1,80				1						
	02:00	4,87	3,26	1,61				1						
	03:00	4,71	3,26	1,46				1						
	04:00	4,71	3,43	1,28				1						
	05:00	5,03	3,98	1,05				1						
	06:00	5,77	5,00	0,77	1			1						
	07:00	6,72	6,37	0,36	1			1						
	08:00	7,33	7,19	0,14	1	1		1						
	09:00	7,54	7,47	0,07	1	1		1						
	10:00	7,62	7,55	0,07	1	1		1						
	11:00	7,64	7,54	0,10	1	1		1						
	12:00	7,56	7,45	0,11	1	1		1						
	13:00	7,65	7,47	0,18	1	1		1						
	14:00	7,55	6,75	0,80	1	1		1						
	15:00	7,42	5,42	2,00	1	1		1						
	16:00	7,61	5,42	2,19	1	1		1						
	17:00	8,84	5,81	3,03	1	1		1						
	18:00	9,52	6,49	3,03	1	1		1						
	19:00	9,45	6,41	3,04	1	1		1						
	20:00	9,16	6,12	3,04	1	1		1						
	21:00	8,48	5,51	2,97	1	1		1						
	22:00	7,54	4,90	2,64	1			1						
	23:00	6,49	4,22	2,27				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024	00:00	5,75	3,74	2,01				1						
	01:00	5,22	3,39	1,83				1						
	02:00	4,91	3,26	1,65				1						
	03:00	4,75	3,26	1,50				1						
	04:00	4,79	3,53	1,26				1						
	05:00	5,11	4,17	0,93				1						
	06:00	5,81	4,91	0,90	1			1						
	07:00	6,79	6,10	0,70	1			1						
	08:00	7,42	7,08	0,34	1	1		1						
	09:00	7,65	7,54	0,11	1	1		1						
	10:00	7,71	7,69	0,02	1	1		1						
	11:00	7,65	7,64	0,01	1	1		1						
	12:00	7,55	7,54	0,01	1	1		1						
	13:00	7,39	7,38	0,00	1	1		1						
	14:00	7,18	7,17	0,00	1	1		1						
	15:00	7,06	7,06	0,00	1	1		1						
	16:00	7,57	7,56	0,01				1	1					
	17:00	8,98	8,98	0,00				1	1					
	18:00	9,72	9,71	0,01				1	1					
	19:00	9,71	9,62	0,08				1	1					
	20:00	9,31	9,09	0,22				1	1					
	21:00	8,50	8,06	0,44				1	1					
	22:00	7,43	6,47	0,96	1			1						
	23:00	6,41	4,97	1,43	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024	00:00	5,59	4,10	1,48				1						
	01:00	5,10	3,32	1,78				1						
	02:00	4,81	3,26	1,55				1						
	03:00	4,65	3,26	1,39				1						
	04:00	4,66	3,26	1,40				1						
	05:00	4,97	3,26	1,71				1						
	06:00	5,62	3,65	1,97				1						
	07:00	6,48	4,60	1,88				1						
	08:00	7,15	5,49	1,66	1			1						
	09:00	7,49	6,05	1,44	1			1						
	10:00	7,42	6,04	1,38	1			1						
	11:00	7,40	5,47	1,93	1			1						
	12:00	7,29	4,89	2,40	1			1						
	13:00	7,12	4,63	2,49	1			1						
	14:00	6,88	4,47	2,41	1			1						
	15:00	6,72	4,37	2,35	1			1						
	16:00	6,94	4,51	2,43	1			1						
	17:00	8,24	5,36	2,89	1			1						
	18:00	9,31	6,27	3,04	1	1		1						
	19:00	9,27	6,23	3,04	1	1		1						
	20:00	8,90	5,86	3,04	1	1		1						
	21:00	8,08	5,25	2,83	1			1						
	22:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	23:00	6,01	3,90	2,10				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024	00:00	5,53	3,59	1,93				1						
	01:00	5,03	3,27	1,76				1						
	02:00	4,75	3,26	1,49				1						
	03:00	4,56	3,26	1,30				1						
	04:00	4,56	3,26	1,30				1						
	05:00	4,82	3,26	1,56				1						
	06:00	5,43	3,53	1,90				1						
	07:00	6,33	4,11	2,21				1						
	08:00	6,90	4,54	2,36				1						
	09:00	7,16	4,88	2,28	1			1						
	10:00	7,25	4,99	2,26	1			1						
	11:00	7,25	5,33	1,92	1			1						
	12:00	7,18	5,84	1,34	1			1						
	13:00	7,09	6,38	0,71	1			1						
	14:00	6,88	6,33	0,55	1			1						
	15:00	6,68	6,52	0,16	1			1						
	16:00	6,94	6,87	0,06				1	1					
	17:00	8,31	8,23	0,08				1	1					
	18:00	9,23	9,17	0,07				1	1					
	19:00	9,19	9,13	0,06				1	1					
	20:00	8,85	8,82	0,03				1	1					
	21:00	8,01	7,93	0,08				1	1					
	22:00	7,06	6,83	0,23				1	1					
	23:00	6,19	5,89	0,30	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024	00:00	5,36	4,54	0,82				1						
	01:00	4,89	4,24	0,65				1						
	02:00	4,61	4,22	0,39				1						
	03:00	4,42	4,00	0,43				1						
	04:00	4,40	3,76	0,64				1						
	05:00	4,61	3,71	0,90				1						
	06:00	5,16	3,94	1,21				1						
	07:00	5,92	4,61	1,31				1						
	08:00	6,58	5,64	0,95	1			1						
	09:00	7,10	6,05	1,05	1			1						
	10:00	7,44	6,25	1,19	1			1						
	11:00	7,68	6,93	0,75	1	1		1						
	12:00	7,85	7,28	0,56	1	1		1						
	13:00	7,92	5,65	2,27		1		1						
	14:00	7,97	5,18	2,79		1		1						
	15:00	7,94	5,16	2,78		1		1						
	16:00	8,09	5,26	2,83		1		1						
	17:00	9,21	6,17	3,04	1	1		1						
	18:00	9,83	6,79	3,04	1	1		1						
	19:00	9,55	6,51	3,04	1	1		1						
	20:00	9,06	6,02	3,04	1	1		1						
	21:00	8,23	5,35	2,88	1			1						
	22:00	7,25	4,71	2,54	1			1						
	23:00	6,35	4,12	2,22				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024	00:00	5,47	3,55	1,91				1						
	01:00	4,99	3,26	1,73				1						
	02:00	4,67	3,26	1,41				1						
	03:00	4,48	3,26	1,23				1						
	04:00	4,45	3,26	1,19				1						
	05:00	4,64	3,26	1,39				1						
	06:00	5,13	3,33	1,80				1						
	07:00	5,89	3,83	2,06				1						
	08:00	6,77	4,40	2,37				1						
	09:00	7,52	4,89	2,63	1			1						
	10:00	8,01	5,20	2,80	1			1						
	11:00	8,20	5,33	2,87	1			1						
	12:00	8,18	5,32	2,86	1			1						
	13:00	8,09	5,26	2,83	1			1						
	14:00	7,85	5,10	2,75	1			1						
	15:00	7,32	4,75	2,56	1			1						
	16:00	7,68	4,99	2,69	1			1						
	17:00	9,11	6,07	3,04	1	1		1						
	18:00	9,85	6,81	3,04	1	1		1						
	19:00	9,59	6,55	3,04	1	1		1						
	20:00	9,12	6,08	3,04	1	1		1						
	21:00	8,31	5,42	2,90	1	1		1						
	22:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	23:00	6,48	4,21	2,27				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024	00:00	5,88	3,82	2,06				1						
	01:00	5,32	3,46	1,86				1						
	02:00	4,99	3,26	1,74				1						
	03:00	4,84	3,26	1,58				1						
	04:00	4,90	3,26	1,65				1						
	05:00	5,29	3,44	1,85				1						
	06:00	6,10	3,97	2,14				1						
	07:00	7,27	4,72	2,54	1			1						
	08:00	8,36	5,43	2,93	1			1						
	09:00	8,89	5,88	3,01	1	1		1						
	10:00	9,09	6,11	2,97	1	1		1						
	11:00	9,11	6,21	2,91	1	1		1						
	12:00	9,02	6,16	2,85	1	1		1						
	13:00	8,84	6,05	2,79	1	1		1						
	14:00	8,66	5,87	2,79	1	1		1						
	15:00	8,49	5,77	2,72	1	1		1						
	16:00	8,77	6,10	2,67	1	1		1						
	17:00	9,98	7,34	2,63				1	1					
	18:00	10,54	7,91	2,63				1	1					
	19:00	10,27	7,64	2,63				1	1					
	20:00	9,77	7,17	2,59				1	1					
	21:00	8,96	6,51	2,44				1	1					
	22:00	7,99	5,48	2,51	1			1						
	23:00	7,01	4,66	2,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024	00:00	6,28	4,08	2,20				1						
	01:00	5,69	3,70	1,99				1						
	02:00	5,35	3,48	1,87				1						
	03:00	5,18	3,37	1,81				1						
	04:00	5,19	3,37	1,82				1						
	05:00	5,54	3,60	1,94				1						
	06:00	6,36	4,13	2,23				1						
	07:00	7,50	5,44	2,06	1			1						
	08:00	8,34	6,48	1,86	1	1		1						
	09:00	8,73	7,09	1,64	1	1		1						
	10:00	8,90	7,65	1,25	1	1		1						
	11:00	8,92	7,93	0,99	1	1		1						
	12:00	8,76	7,77	0,99	1	1		1						
	13:00	8,57	7,17	1,39	1	1		1						
	14:00	8,34	6,57	1,76	1	1		1						
	15:00	8,21	6,63	1,58	1	1		1						
	16:00	8,52	7,37	1,15				1	1					
	17:00	9,67	8,33	1,33				1	1					
	18:00	10,37	8,74	1,64				1	1					
	19:00	10,33	8,68	1,65				1	1					
	20:00	9,93	7,78	2,14				1	1					
	21:00	9,17	6,97	2,20				1	1					
	22:00	8,20	5,82	2,38	1			1						
	23:00	7,16	4,65	2,51	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024	00:00	6,21	4,04	2,17				1						
	01:00	5,64	3,67	1,97				1						
	02:00	5,32	3,45	1,86				1						
	03:00	5,12	3,33	1,79				1						
	04:00	5,14	3,34	1,80				1						
	05:00	5,48	3,56	1,92				1						
	06:00	6,25	4,06	2,19				1						
	07:00	7,39	4,80	2,59	1			1						
	08:00	8,20	5,33	2,87	1			1						
	09:00	8,69	5,74	2,95	1			1						
	10:00	8,95	6,05	2,91	1			1						
	11:00	8,78	6,03	2,75	1			1						
	12:00	8,64	6,10	2,53	1			1						
	13:00	8,49	6,10	2,39	1			1						
	14:00	8,29	6,19	2,10	1			1						
	15:00	8,13	6,31	1,83	1			1						
	16:00	8,31	6,51	1,80				1	1					
	17:00	9,58	7,73	1,86				1	1					
	18:00	10,41	8,42	1,99				1	1					
	19:00	10,32	7,96	2,36				1	1					
	20:00	9,94	7,39	2,55				1	1					
	21:00	9,13	6,51	2,62				1	1					
	22:00	8,09	5,55	2,54	1			1						
	23:00	7,08	4,80	2,28	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024	00:00	6,25	5,60	0,65	1			1						
	01:00	5,67	5,28	0,39	1			1						
	02:00	5,35	5,19	0,16	1			1						
	03:00	5,16	5,15	0,01	1			1						
	04:00	5,17	5,17	0,00	1			1						
	05:00	5,48	5,48	0,00	1			1						
	06:00	6,20	6,18	0,02	1			1						
	07:00	7,25	7,17	0,09				1	1					
	08:00	7,99	7,86	0,13				1	1					
	09:00	8,29	8,18	0,11				1	1					
	10:00	8,30	8,19	0,11				1	1					
	11:00	8,16	8,09	0,07				1	1					
	12:00	7,90	7,88	0,03				1	1					
	13:00	7,69	7,65	0,04				1	1					
	14:00	7,49	7,40	0,09				1	1					
	15:00	7,28	7,26	0,02				1	1					
	16:00	7,65	7,65	0,00				1	1					
	17:00	9,14	9,12	0,02				1	1					
	18:00	9,99	9,91	0,08				1	1					
	19:00	9,91	9,77	0,14				1	1					
	20:00	9,61	9,38	0,23				1	1					
	21:00	8,90	8,63	0,27				1	1					
	22:00	7,96	7,85	0,10				1	1					
	23:00	7,01	6,95	0,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024	00:00	5,82	5,76	0,06	1			1						
	01:00	5,30	5,28	0,02	1			1						
	02:00	5,00	4,94	0,06	1			1						
	03:00	4,83	4,79	0,04	1			1						
	04:00	4,84	4,83	0,01	1			1						
	05:00	5,13	5,13	0,00	1			1						
	06:00	5,86	5,82	0,04	1			1						
	07:00	6,76	6,69	0,07	1	1		1						
	08:00	7,34	7,23	0,10	1	1		1						
	09:00	7,49	7,39	0,10	1	1		1						
	10:00	7,55	7,49	0,06	1	1		1						
	11:00	7,49	7,44	0,05	1	1		1						
	12:00	7,63	7,44	0,18	1	1		1						
	13:00	7,46	7,13	0,33	1	1		1						
	14:00	6,95	6,86	0,09	1	1		1						
	15:00	6,77	6,64	0,13	1	1		1						
	16:00	6,90	6,84	0,06	1	1		1						
	17:00	8,31	8,31	0,01				1	1					
	18:00	9,48	9,48	0,01				1	1					
	19:00	9,54	9,53	0,01				1	1					
	20:00	9,30	9,03	0,27				1	1					
	21:00	8,55	7,74	0,81				1	1					
	22:00	7,53	6,68	0,85				1	1					
	23:00	6,62	5,42	1,20	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024	00:00	5,69	3,70	1,99				1						
	01:00	5,19	3,37	1,82				1						
	02:00	4,89	3,35	1,53				1						
	03:00	4,70	3,86	0,84				1						
	04:00	4,70	4,46	0,24				1						
	05:00	4,95	4,84	0,11				1						
	06:00	5,55	5,45	0,10	1			1						
	07:00	6,36	6,31	0,05	1			1						
	08:00	7,11	7,05	0,06	1	1		1						
	09:00	7,67	7,49	0,18	1	1		1						
	10:00	7,99	7,89	0,10	1	1		1						
	11:00	8,12	8,02	0,09	1	1		1						
	12:00	8,17	8,05	0,12	1	1		1						
	13:00	8,13	7,92	0,22	1	1		1						
	14:00	7,57	7,35	0,22	1	1		1						
	15:00	7,10	6,97	0,14	1	1		1						
	16:00	7,31	7,08	0,23	1	1		1						
	17:00	8,70	8,56	0,14				1	1					
	18:00	9,56	9,53	0,02				1	1					
	19:00	9,43	8,64	0,79				1	1					
	20:00	8,95	7,09	1,86				1	1					
	21:00	8,25	5,36	2,89	1			1						
	22:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	23:00	6,60	4,29	2,31				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024	00:00	5,51	3,58	1,93				1						
	01:00	5,00	3,26	1,74				1						
	02:00	4,68	3,26	1,42				1						
	03:00	4,50	3,26	1,24				1						
	04:00	4,48	3,26	1,23				1						
	05:00	4,70	3,26	1,45				1						
	06:00	5,24	3,43	1,81				1						
	07:00	6,01	4,37	1,64				1						
	08:00	6,77	4,83	1,94	1			1						
	09:00	7,44	5,32	2,12	1			1						
	10:00	7,87	6,20	1,67	1			1						
	11:00	7,99	6,30	1,69	1			1						
	12:00	8,04	6,42	1,61	1			1						
	13:00	7,87	6,09	1,78	1			1						
	14:00	7,44	5,65	1,80	1			1						
	15:00	6,58	5,74	0,84	1			1						
	16:00	6,93	6,10	0,84	1			1						
	17:00	8,37	7,48	0,89	1	1		1						
	18:00	9,35	8,34	1,01	1	1		1						
	19:00	9,31	8,19	1,12	1	1		1						
	20:00	8,87	7,70	1,17	1	1		1						
	21:00	8,18	6,92	1,25	1	1		1						
	22:00	7,33	5,95	1,38	1			1						
	23:00	6,50	4,86	1,64	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024	00:00	5,84	4,06	1,77				1						
	01:00	5,28	3,43	1,85				1						
	02:00	4,94	3,26	1,69				1						
	03:00	4,79	3,26	1,54				1						
	04:00	4,86	3,26	1,60				1						
	05:00	5,22	3,39	1,83				1						
	06:00	5,96	3,88	2,09				1						
	07:00	7,05	4,59	2,47	1			1						
	08:00	8,08	5,25	2,83	1			1						
	09:00	8,65	5,79	2,86	1			1						
	10:00	8,78	5,93	2,85	1			1						
	11:00	8,82	6,03	2,80	1			1						
	12:00	8,78	6,06	2,72	1			1						
	13:00	8,84	6,18	2,66	1			1						
	14:00	8,60	5,93	2,67	1			1						
	15:00	8,33	5,66	2,67	1			1						
	16:00	8,50	5,79	2,71	1			1						
	17:00	9,61	6,84	2,76	1	1		1						
	18:00	10,28	7,45	2,82	1	1		1						
	19:00	10,15	7,29	2,86	1	1		1						
	20:00	9,66	6,85	2,81	1	1		1						
	21:00	8,91	6,10	2,80	1	1		1						
	22:00	7,97	5,20	2,77	1			1						
	23:00	7,03	4,57	2,46	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024	00:00	5,62	3,65	1,97				1						
	01:00	5,04	3,28	1,77				1						
	02:00	4,76	3,26	1,50				1						
	03:00	4,62	3,26	1,36				1						
	04:00	4,67	3,26	1,42				1						
	05:00	4,99	3,26	1,73				1						
	06:00	5,70	3,70	1,99				1						
	07:00	6,76	4,39	2,36				1						
	08:00	7,60	4,94	2,66	1			1						
	09:00	8,22	5,34	2,88	1			1						
	10:00	8,62	5,60	3,02	1			1						
	11:00	8,81	5,77	3,04	1			1						
	12:00	8,77	5,73	3,04	1			1						
	13:00	8,50	5,52	2,97	1			1						
	14:00	8,44	5,48	2,95	1			1						
	15:00	8,44	5,48	2,95	1			1						
	16:00	8,50	5,52	2,97	1			1						
	17:00	9,38	6,34	3,04	1	1		1						
	18:00	10,04	7,00	3,04	1	1		1						
	19:00	9,81	6,77	3,04	1	1		1						
	20:00	9,32	6,28	3,04	1	1		1						
	21:00	8,65	5,63	3,03	1	1		1						
	22:00	7,70	5,01	2,70	1			1						
	23:00	6,71	4,36	2,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024	00:00	5,78	3,76	2,02				1						
	01:00	5,20	3,38	1,82				1						
	02:00	4,91	3,26	1,65				1						
	03:00	4,77	3,26	1,51				1						
	04:00	4,81	3,26	1,55				1						
	05:00	5,13	3,33	1,79				1						
	06:00	5,88	3,82	2,06				1						
	07:00	6,97	4,53	2,44				1						
	08:00	7,79	5,06	2,73	1			1						
	09:00	8,32	5,41	2,91	1			1						
	10:00	8,63	5,61	3,02	1			1						
	11:00	8,70	5,66	3,04	1			1						
	12:00	8,66	5,63	3,03	1			1						
	13:00	8,48	5,51	2,97	1			1						
	14:00	8,24	5,36	2,88	1			1						
	15:00	8,13	5,29	2,85	1			1						
	16:00	8,29	5,39	2,90	1			1						
	17:00	9,40	6,36	3,04	1	1		1						
	18:00	10,00	6,96	3,04	1	1		1						
	19:00	9,90	6,86	3,04	1	1		1						
	20:00	9,50	6,46	3,04	1	1		1						
	21:00	8,71	5,67	3,04	1	1		1						
	22:00	7,86	5,11	2,75	1			1						
	23:00	7,00	4,55	2,45				1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,98	3,89	2,09				1						
	01:00	5,43	3,53	1,90				1						
	02:00	5,12	3,33	1,79				1						
	03:00	4,96	3,26	1,70				1						
	04:00	4,98	3,26	1,72				1						
	05:00	5,23	3,40	1,83				1						
	06:00	6,05	4,24	1,81				1						
	07:00	7,20	5,59	1,60	1			1						
	08:00	7,94	6,49	1,45	1			1						
	09:00	8,30	7,16	1,13				1	1					
	10:00	8,45	7,70	0,74				1	1					
	11:00	8,49	8,01	0,48				1	1					
	12:00	8,51	8,12	0,39				1	1					
	13:00	8,50	8,07	0,43				1	1					
	14:00	8,40	7,97	0,43				1	1					
	15:00	8,47	8,16	0,31				1	1					
	16:00	8,60	8,36	0,24				1	1					
	17:00	9,66	9,45	0,21				1	1					
	18:00	10,56	10,38	0,18	1			1	1					
	19:00	10,37	10,23	0,14	1			1	1					
	20:00	9,91	9,80	0,11				1	1					
	21:00	9,06	8,97	0,09				1	1					
	22:00	8,01	7,94	0,07				1	1					
	23:00	7,00	6,95	0,05				1	1					

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	6,26	6,20	0,06	1			1						
	01:00	5,70	5,60	0,10	1			1						
	02:00	5,37	5,30	0,07	1			1						
	03:00	5,19	5,14	0,05	1			1						
	04:00	5,21	5,20	0,01	1			1						
	05:00	5,54	5,50	0,04	1			1						
	06:00	6,31	6,24	0,07	1			1						
	07:00	7,41	7,35	0,06				1	1					
	08:00	8,06	7,98	0,08				1	1					
	09:00	8,27	8,19	0,07				1	1					
	10:00	8,24	8,09	0,15				1	1					
	11:00	8,13	7,97	0,16				1	1					
	12:00	8,05	7,90	0,14				1	1					
	13:00	8,21	8,03	0,19				1	1					
	14:00	8,17	7,59	0,58				1	1					
	15:00	7,96	6,65	1,32				1	1					
	16:00	8,04	6,78	1,26				1	1					
	17:00	9,15	7,66	1,50				1	1					
	18:00	10,24	8,06	2,18				1	1					
	19:00	10,24	7,53	2,70				1	1					
	20:00	9,85	7,01	2,84				1	1					
	21:00	9,10	6,51	2,58				1	1					
	22:00	8,13	5,28	2,84	1			1						
	23:00	7,18	4,67	2,51	1			1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,87	3,81	2,05				1						
	01:00	5,36	3,49	1,88				1						
	02:00	5,06	3,29	1,77				1						
	03:00	4,88	3,26	1,62				1						
	04:00	4,87	3,26	1,62				1						
	05:00	5,15	3,57	1,58				1						
	06:00	5,78	4,55	1,22				1						
	07:00	6,63	5,68	0,95	1			1						
	08:00	7,31	6,62	0,69	1			1						
	09:00	7,74	7,29	0,45	1	1		1						
	10:00	7,80	7,55	0,25	1	1		1						
	11:00	7,79	7,65	0,14	1	1		1						
	12:00	7,83	7,76	0,07	1	1		1						
	13:00	7,82	7,79	0,02	1	1		1						
	14:00	7,29	7,28	0,01	1	1		1						
	15:00	6,96	6,95	0,00	1	1		1						
	16:00	7,06	7,06	0,00	1	1		1						
	17:00	8,61	8,61	0,00				1	1					
	18:00	9,99	9,96	0,03				1	1					
	19:00	9,82	9,77	0,05				1	1					
	20:00	9,28	9,26	0,02				1	1					
	21:00	8,58	8,57	0,02				1	1					
	22:00	7,71	7,67	0,04				1	1					
	23:00	6,77	6,76	0,01	1			1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,60	5,60	0,00	1			1						
	01:00	5,10	5,10	0,00	1			1						
	02:00	4,75	4,75	0,00				1						
	03:00	4,55	4,55	0,00				1						
	04:00	4,53	4,53	0,00				1						
	05:00	4,76	4,76	0,00				1						
	06:00	5,28	5,28	0,00	1			1						
	07:00	6,04	6,04	0,00	1			1						
	08:00	6,54	6,54	0,00	1			1						
	09:00	6,70	6,69	0,01	1	1		1						
	10:00	6,70	6,69	0,01	1	1		1						
	11:00	6,63	6,62	0,01	1	1		1						
	12:00	6,44	6,44	0,01	1			1						
	13:00	6,25	6,22	0,03	1			1						
	14:00	5,89	5,83	0,06	1			1						
	15:00	5,75	5,66	0,09	1			1						
	16:00	5,98	5,87	0,11	1			1						
	17:00	7,65	7,55	0,10				1	1					
	18:00	9,25	9,15	0,10				1	1					
	19:00	9,22	9,13	0,09				1	1					
	20:00	8,76	8,62	0,14				1	1					
	21:00	8,08	7,90	0,18				1	1					
	22:00	7,23	7,04	0,18				1	1					
	23:00	6,33	6,13	0,20	1			1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,66	5,42	0,23	1			1						
	01:00	5,11	4,83	0,27				1						
	02:00	4,76	4,44	0,32				1						
	03:00	4,59	4,17	0,42				1						
	04:00	4,63	4,06	0,56				1						
	05:00	4,93	4,23	0,70				1						
	06:00	5,58	4,70	0,88				1						
	07:00	6,46	5,42	1,04	1			1						
	08:00	7,11	5,88	1,23	1			1						
	09:00	7,33	5,97	1,36	1			1						
	10:00	7,33	5,80	1,53	1			1						
	11:00	7,23	5,52	1,72	1			1						
	12:00	7,05	5,29	1,75	1			1						
	13:00	6,80	5,00	1,80	1			1						
	14:00	6,48	4,75	1,73				1						
	15:00	6,27	4,53	1,74				1						
	16:00	6,49	4,80	1,69				1						
	17:00	8,09	6,63	1,45				1	1					
	18:00	9,45	8,40	1,05				1	1					
	19:00	9,45	8,83	0,61				1	1					
	20:00	9,05	8,76	0,29				1	1					
	21:00	8,34	8,20	0,14				1	1					
	22:00	7,39	7,35	0,05				1	1					
	23:00	6,38	6,38	0,00	1			1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024					
α ρ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,52	4,67	0,85				1						
	01:00	4,96	4,50	0,46				1						
	02:00	4,69	4,44	0,24				1						
	03:00	4,56	4,43	0,12				1						
	04:00	4,59	4,58	0,02				1						
	05:00	4,95	4,94	0,01				1						
	06:00	5,74	5,74	0,00	1			1						
	07:00	6,58	6,58	0,00	1			1						
	08:00	6,94	6,85	0,09	1			1						
	09:00	7,07	6,50	0,57	1			1						
	10:00	7,11	6,36	0,75	1			1						
	11:00	7,08	6,28	0,80	1			1						
	12:00	6,98	6,16	0,81	1			1						
	13:00	6,84	5,91	0,93	1			1						
	14:00	6,52	5,31	1,21	1			1						
	15:00	6,30	4,88	1,42	1			1						
	16:00	6,60	5,23	1,36	1			1						
	17:00	8,06	6,82	1,24				1	1					
	18:00	9,42	8,22	1,19				1	1					
	19:00	9,45	8,27	1,18				1	1					
	20:00	9,10	7,81	1,29				1	1					
	21:00	8,33	6,69	1,63				1	1					
	22:00	7,36	6,51	0,84				1	1					
23:00	6,29	4,09	2,20				1							

Υπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους

-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,45	3,56	1,89				1						
	01:00	4,94	3,26	1,68				1						
	02:00	4,64	3,26	1,38				1						
	03:00	4,52	3,26	1,26				1						
	04:00	4,54	3,26	1,28				1						
	05:00	4,82	3,26	1,57				1						
	06:00	5,50	3,57	1,92				1						
	07:00	6,37	4,26	2,10				1						
	08:00	6,80	4,68	2,11	1			1						
	09:00	7,06	5,02	2,04	1			1						
	10:00	7,21	5,17	2,03	1			1						
	11:00	7,35	5,20	2,14	1			1						
	12:00	7,23	5,19	2,04	1			1						
	13:00	7,14	5,42	1,72	1			1						
	14:00	6,91	5,50	1,41	1			1						
	15:00	6,79	5,81	0,98	1			1						
	16:00	7,02	6,18	0,84	1			1						
	17:00	8,05	7,35	0,69				1	1					
	18:00	9,34	8,50	0,85				1	1					
	19:00	9,19	8,29	0,89				1	1					
	20:00	8,82	7,68	1,15				1	1					
	21:00	8,02	6,65	1,37				1	1					
	22:00	7,56	6,51	1,05				1	1					
	23:00	6,09	4,83	1,26				1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2.200	2.200	2.200	6.514	6.514	0.850	1.100	1.100	1.100	1.100
μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	6.55	5.55	1.00	1			1						
	01:00	6.15	4.86	1.29	1			1						
	02:00	5.88	4.56	1.32				1						
	03:00	5.72	4.21	1.51				1						
	04:00	5.70	3.79	1.90				1						
	05:00	5.88	3.82	2.06				1						
	06:00	6.29	4.09	2.20				1						
	07:00	6.63	4.31	2.32				1						
	08:00	7.22	5.11	2.11	1			1						
	09:00	7.56	6.07	1.48	1			1						
	10:00	7.67	6.34	1.33	1			1						
	11:00	7.47	5.90	1.57	1			1						
	12:00	7.24	5.77	1.46	1			1						
	13:00	7.02	6.00	1.03	1			1						
	14:00	6.88	5.77	1.11	1			1						
	15:00	6.75	6.02	0.73	1			1						
	16:00	6.99	6.58	0.41	1			1						
	17:00	7.70	7.32	0.38	1	1		1						
	18:00	8.51	8.10	0.41	1	1		1						
	19:00	8.75	8.53	0.22	1	1		1						
	20:00	8.68	8.50	0.18	1	1		1						
	21:00	8.31	8.12	0.20	1	1		1						
	22:00	7.74	7.61	0.13	1	1		1						
	23:00	6.84	6.78	0.06	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,50	5,38	0,12	1			1						
	01:00	5,04	4,78	0,25				1						
	02:00	4,74	4,42	0,32				1						
	03:00	4,58	4,27	0,30				1						
	04:00	4,59	4,11	0,48				1						
	05:00	4,88	4,27	0,61				1						
	06:00	5,50	4,90	0,60				1						
	07:00	6,44	5,77	0,67	1			1						
	08:00	6,93	6,03	0,91	1			1						
	09:00	7,19	6,15	1,04	1			1						
	10:00	7,25	6,19	1,06	1			1						
	11:00	7,12	5,89	1,23	1			1						
	12:00	7,00	5,61	1,39	1			1						
	13:00	6,77	5,36	1,41	1			1						
	14:00	6,51	5,25	1,26	1			1						
	15:00	6,27	5,10	1,17	1			1						
	16:00	6,50	5,27	1,23	1			1						
	17:00	7,65	6,53	1,12	1			1						
	18:00	9,20	8,17	1,03	1	1		1						
	19:00	9,17	8,03	1,14	1	1		1						
	20:00	8,79	7,41	1,37	1	1		1						
	21:00	7,99	6,42	1,57	1			1						
	22:00	7,03	5,22	1,81	1			1						
	23:00	6,10	4,11	1,99				1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)
	00:00	5,18	3,37	1,81				1						
Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024	01:00	4,74	3,26	1,48				1						
	02:00	4,49	3,26	1,23				1						
	03:00	4,32	3,26	1,06				1						
	04:00	4,29	3,26	1,03				1						
	05:00	4,49	3,26	1,24				1						
	06:00	5,03	3,27	1,76				1						
	07:00	5,70	3,70	1,99				1						
	08:00	6,21	4,03	2,17				1						
	09:00	6,51	4,23	2,28				1						
	10:00	6,62	4,30	2,32				1						
	11:00	6,58	4,28	2,30				1						
	12:00	6,44	4,18	2,25				1						
	13:00	6,26	4,07	2,19				1						
	14:00	6,13	3,99	2,15				1						
	15:00	5,91	3,84	2,07				1						
	16:00	6,05	3,93	2,12				1						
	17:00	7,03	4,57	2,46	1			1						
	18:00	8,55	5,56	2,99	1			1						
	19:00	8,59	5,58	3,00	1			1						
	20:00	8,18	5,32	2,86	1			1						
	21:00	7,35	4,78	2,57	1			1						
	22:00	6,47	4,20	2,26				1						
	23:00	5,68	3,69	1,99				1						

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)
Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,03	3,27	1,76				1						
	01:00	4,59	3,26	1,33				1						
	02:00	4,29	3,26	1,03				1						
	03:00	4,09	3,26	0,83				1						
	04:00	4,03	3,26	0,78				1						
	05:00	4,16	3,26	0,90				1						
	06:00	4,55	3,26	1,29				1						
	07:00	5,07	3,30	1,77				1						
	08:00	5,50	3,58	1,93				1						
	09:00	5,78	3,76	2,02				1						
	10:00	5,79	3,76	2,03				1						
	11:00	5,73	3,72	2,01				1						
	12:00	5,63	3,66	1,97				1						
	13:00	5,84	3,80	2,05				1						
	14:00	5,46	3,55	1,91				1						
	15:00	5,43	3,53	1,90				1						
	16:00	5,33	3,47	1,87				1						
	17:00	6,19	4,02	2,17				1						
	18:00	7,76	5,04	2,71	1			1						
	19:00	7,87	5,12	2,76	1			1						
	20:00	7,54	4,90	2,64	1			1						
	21:00	6,79	4,41	2,38				1						
	22:00	6,01	3,90	2,10				1						
	23:00	5,27	3,43	1,85				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η τ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024	00:00	4,91	3,26	1,65				1						
	01:00	4,47	3,26	1,22				1						
	02:00	4,22	3,26	0,96				1						
	03:00	4,10	3,26	0,84				1						
	04:00	4,14	3,26	0,88				1						
	05:00	4,39	3,26	1,13				1						
	06:00	4,92	3,26	1,66				1						
	07:00	5,60	3,64	1,96				1						
	08:00	6,20	4,03	2,17				1						
	09:00	6,64	4,31	2,32				1						
	10:00	6,90	4,48	2,41				1						
	11:00	7,02	4,57	2,46	1			1						
	12:00	7,07	4,59	2,47	1			1						
	13:00	7,08	4,62	2,45	1			1						
	14:00	6,81	4,43	2,38				1						
	15:00	6,54	4,25	2,29				1						
	16:00	6,40	4,16	2,24				1						
	17:00	6,97	4,53	2,44				1						
	18:00	8,28	5,40	2,88	1			1						
	19:00	8,30	5,56	2,74	1			1						
	20:00	7,95	5,60	2,35	1			1						
	21:00	7,22	5,61	1,61	1			1						
	22:00	6,39	5,08	1,30	1			1						
	23:00	5,53	4,50	1,02				1						

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,19	4,98	0,21				1						
	01:00	4,72	4,64	0,08				1						
	02:00	4,44	4,43	0,01				1						
	03:00	4,34	4,34	0,00				1						
	04:00	4,39	4,39	0,00				1						
	05:00	4,69	4,69	0,00				1						
	06:00	5,17	5,17	0,01	1			1						
	07:00	6,14	6,10	0,04	1			1						
	08:00	6,61	6,55	0,07	1			1						
	09:00	6,89	6,81	0,08	1			1						
	10:00	7,11	6,89	0,22	1	1		1						
	11:00	7,01	6,43	0,58	1	1		1						
	12:00	6,80	6,38	0,42	1			1						
	13:00	6,66	6,26	0,40	1			1						
	14:00	6,64	6,43	0,21	1			1						
	15:00	6,78	6,64	0,13	1			1						
	16:00	6,84	6,82	0,02	1			1						
	17:00	7,56	7,56	0,00				1	1					
	18:00	8,77	8,77	0,00				1	1					
	19:00	8,80	8,80	0,00				1	1					
	20:00	8,38	8,38	0,00				1	1					
	21:00	7,78	7,78	0,00				1	1					
	22:00	7,01	7,00	0,00				1	1					
	23:00	6,06	5,60	0,46	1			1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	01:00	4,86	4,84	0,02				1						
	02:00	4,56	4,46	0,10				1						
	03:00	4,49	4,24	0,24				1						
	04:00	4,55	3,75	0,80				1						
	05:00	4,80	3,26	1,55				1						
	06:00	5,37	3,76	1,60				1						
	07:00	6,16	5,12	1,04	1			1						
	08:00	6,80	5,89	0,91	1			1						
	09:00	7,26	6,45	0,81	1			1						
	10:00	7,53	6,40	1,13	1			1						
	11:00	7,59	6,27	1,32	1			1						
	12:00	7,51	6,04	1,46	1			1						
	13:00	7,32	5,95	1,37	1			1						
	14:00	7,29	4,85	2,44	1			1						
	15:00	7,01	4,56	2,45	1			1						
	16:00	7,12	4,63	2,49	1			1						
	17:00	7,94	5,16	2,78	1			1						
	18:00	9,01	5,97	3,04	1			1						
	19:00	9,03	5,99	3,04	1			1						
	20:00	8,55	5,56	2,99	1			1						
	21:00	7,78	5,05	2,72	1			1						
	22:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	23:00	5,90	3,83	2,06				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,39	3,50	1,89				1						
	01:00	4,94	3,26	1,68				1						
	02:00	4,66	3,26	1,40				1						
	03:00	4,51	3,26	1,26				1						
	04:00	4,45	3,26	1,19				1						
	05:00	4,70	3,26	1,45				1						
	06:00	5,35	3,48	1,87				1						
	07:00	6,31	4,10	2,21				1						
	08:00	7,03	4,57	2,46	1			1						
	09:00	7,47	4,85	2,61	1			1						
	10:00	7,71	5,01	2,70	1			1						
	11:00	7,87	5,12	2,75	1			1						
	12:00	7,79	5,06	2,72	1			1						
	13:00	7,59	4,93	2,66	1			1						
	14:00	7,34	4,77	2,57	1			1						
	15:00	7,04	4,57	2,46	1			1						
	16:00	6,90	4,49	2,42	1			1						
	17:00	7,58	4,93	2,65	1			1						
	18:00	8,98	5,94	3,04	1			1						
	19:00	9,12	6,08	3,04	1			1						
	20:00	8,79	5,75	3,04	1			1						
	21:00	7,92	5,15	2,77	1			1						
	22:00	7,07	4,60	2,48	1			1						
	23:00	6,18	4,02	2,16				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,76	3,26	1,50				1						
	01:00	4,37	3,26	1,11				1						
	02:00	4,16	3,26	0,91				1						
	03:00	4,06	3,26	0,80				1						
	04:00	4,07	3,26	0,82				1						
	05:00	4,26	3,26	1,00				1						
	06:00	4,79	3,26	1,53				1						
	07:00	5,56	3,61	1,94				1						
	08:00	6,32	4,11	2,21				1						
	09:00	6,81	4,43	2,38				1						
	10:00	7,07	4,59	2,47	1			1						
	11:00	7,32	4,84	2,48	1			1						
	12:00	7,34	4,95	2,39	1			1						
	13:00	7,09	4,76	2,33	1			1						
	14:00	6,72	4,52	2,20				1						
	15:00	6,51	4,29	2,23				1						
	16:00	6,60	4,50	2,10				1						
	17:00	7,20	5,22	1,97	1			1						
	18:00	8,34	6,30	2,04	1	1		1						
	19:00	8,35	6,56	1,78	1	1		1						
	20:00	7,88	6,51	1,37	1			1						
	21:00	7,11	5,84	1,27	1			1						
	22:00	6,22	5,05	1,17	1			1						
	23:00	5,46	4,19	1,27				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,99	3,95	1,04				1						
	01:00	4,62	3,46	1,16				1						
	02:00	4,24	3,26	0,98				1						
	03:00	4,13	3,26	0,87				1						
	04:00	4,10	3,26	0,84				1						
	05:00	4,19	3,26	0,93				1						
	06:00	4,51	3,26	1,25				1						
	07:00	5,04	3,27	1,76				1						
	08:00	5,63	3,66	1,97				1						
	09:00	6,10	4,27	1,83				1						
	10:00	6,61	4,91	1,70	1			1						
	11:00	6,99	5,32	1,67	1			1						
	12:00	7,21	5,27	1,94	1			1						
	13:00	7,34	5,07	2,27	1			1						
	14:00	7,24	5,31	1,92	1			1						
	15:00	7,18	5,56	1,62	1			1						
	16:00	7,20	5,60	1,60	1			1						
	17:00	7,77	6,14	1,63	1			1						
	18:00	8,99	7,51	1,48	1	1		1						
	19:00	8,87	7,67	1,20	1	1		1						
	20:00	8,37	7,38	0,98	1	1		1						
	21:00	7,54	6,61	0,93	1			1						
	22:00	6,65	5,76	0,88	1			1						
	23:00	5,84	4,90	0,93				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,33	4,40	0,93				1						
	01:00	4,93	3,97	0,96				1						
	02:00	4,60	3,67	0,94				1						
	03:00	4,45	3,51	0,94				1						
	04:00	4,40	3,40	1,00				1						
	05:00	4,46	3,39	1,07				1						
	06:00	4,72	3,70	1,02				1						
	07:00	5,15	4,11	1,04				1						
	08:00	5,66	4,79	0,87				1						
	09:00	6,22	5,38	0,84	1			1						
	10:00	6,73	6,08	0,65	1			1						
	11:00	6,97	6,21	0,75	1			1						
	12:00	7,09	6,22	0,87	1			1						
	13:00	7,09	6,42	0,68	1			1						
	14:00	6,97	6,38	0,60	1			1						
	15:00	6,94	6,76	0,17	1			1						
	16:00	6,98	6,82	0,16	1			1						
	17:00	7,56	7,42	0,14	1	1		1						
	18:00	9,02	8,89	0,12	1	1	1	1						
	19:00	8,99	8,87	0,11	1	1	1	1						
	20:00	8,46	8,36	0,10	1	1		1						
	21:00	7,68	7,57	0,11	1	1		1						
	22:00	6,80	6,69	0,11	1			1						
	23:00	5,96	5,85	0,11	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,51	5,40	0,11	1			1						
	01:00	5,03	4,92	0,11				1						
	02:00	4,71	4,59	0,12				1						
	03:00	4,57	4,46	0,12				1						
	04:00	4,61	4,48	0,13				1						
	05:00	4,86	4,70	0,16				1						
	06:00	5,36	5,15	0,22	1			1						
	07:00	6,19	5,87	0,32	1			1						
	08:00	7,01	6,54	0,47	1			1						
	09:00	7,37	6,71	0,66	1			1						
	10:00	7,48	6,62	0,86	1			1						
	11:00	7,44	6,50	0,93	1			1						
	12:00	7,38	6,50	0,88	1			1						
	13:00	7,28	6,43	0,85	1			1						
	14:00	7,23	6,34	0,89	1			1						
	15:00	7,27	6,43	0,84	1			1						
	16:00	7,44	6,58	0,85	1			1						
	17:00	8,11	7,21	0,90	1	1		1						
	18:00	9,48	8,55	0,92	1	1	1	1						
	19:00	9,44	8,44	0,99	1	1	1	1						
	20:00	8,94	7,88	1,06	1	1		1						
	21:00	8,14	7,03	1,11	1	1		1						
	22:00	7,19	6,09	1,11	1			1						
	23:00	6,24	5,21	1,04	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,57	4,08	1,49				1						
	01:00	5,07	3,55	1,51				1						
	02:00	4,77	3,26	1,51				1						
	03:00	4,62	3,26	1,36				1						
	04:00	4,68	3,26	1,43				1						
	05:00	4,99	3,59	1,41				1						
	06:00	5,62	4,20	1,43				1						
	07:00	6,46	4,86	1,61	1			1						
	08:00	7,07	5,48	1,59	1			1						
	09:00	7,40	5,85	1,55	1			1						
	10:00	7,47	5,93	1,54	1			1						
	11:00	7,43	5,96	1,47	1			1						
	12:00	7,33	6,09	1,24	1			1						
	13:00	7,20	6,18	1,02	1			1						
	14:00	6,86	5,91	0,95	1			1						
	15:00	6,72	5,64	1,08	1			1						
	16:00	6,80	5,59	1,20	1			1						
	17:00	7,87	6,60	1,27	1	1		1						
	18:00	9,42	8,05	1,36	1	1		1						
	19:00	9,45	8,02	1,43	1	1		1						
	20:00	9,07	7,80	1,27	1	1		1						
	21:00	8,27	7,21	1,06	1	1		1						
	22:00	7,45	6,46	0,99	1			1						
	23:00	6,54	5,65	0,89	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,78	5,02	0,75	1			1						
	01:00	5,26	4,64	0,62				1						
	02:00	4,93	4,41	0,52				1						
	03:00	4,76	4,23	0,53				1						
	04:00	4,78	4,12	0,66				1						
	05:00	5,07	4,39	0,68				1						
	06:00	5,77	5,11	0,66	1			1						
	07:00	6,58	6,01	0,57	1			1						
	08:00	7,16	6,59	0,57	1			1						
	09:00	7,55	6,94	0,61	1	1		1						
	10:00	7,98	7,40	0,58	1	1		1						
	11:00	8,18	7,82	0,36	1	1		1						
	12:00	8,10	7,94	0,16	1	1		1						
	13:00	7,85	7,77	0,07	1	1		1						
	14:00	7,56	7,52	0,04	1	1		1						
	15:00	7,31	7,30	0,01	1	1		1						
	16:00	7,16	7,15	0,00	1	1		1						
	17:00	7,99	7,99	0,00	1	1		1						
	18:00	9,39	9,39	0,00	1	1	1	1						
	19:00	9,47	9,47	0,00	1	1	1	1						
	20:00	9,13	9,13	0,00	1	1	1	1						
	21:00	8,38	8,38	0,00	1	1		1						
	22:00	7,47	7,47	0,00	1	1		1						
	23:00	6,49	6,49	0,00	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,61	5,61	0,00	1			1						
	01:00	5,10	5,10	0,00				1						
	02:00	4,80	4,80	0,00				1						
	03:00	4,65	4,65	0,00				1						
	04:00	4,69	4,69	0,00				1						
	05:00	4,97	4,97	0,00				1						
	06:00	5,61	5,61	0,00	1			1						
	07:00	6,41	6,41	0,00	1			1						
	08:00	7,11	7,11	0,00	1	1		1						
	09:00	7,66	7,66	0,00	1	1		1						
	10:00	7,94	7,93	0,01	1	1		1						
	11:00	8,07	8,04	0,03	1	1		1						
	12:00	8,05	7,98	0,07	1	1		1						
	13:00	7,72	7,63	0,09	1	1		1						
	14:00	7,09	7,02	0,07	1	1		1						
	15:00	6,59	6,50	0,09	1			1						
	16:00	6,60	6,49	0,11	1			1						
	17:00	7,49	7,39	0,11				1	1					
	18:00	9,18	9,09	0,09				1	1					
	19:00	9,23	9,13	0,11				1	1					
	20:00	8,83	8,70	0,13				1	1					
	21:00	8,11	7,96	0,14				1	1					
	22:00	7,16	6,97	0,19				1	1					
	23:00	6,26	6,01	0,25	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,56	4,52	1,04				1						
	01:00	5,05	3,86	1,19				1						
	02:00	4,77	3,46	1,31				1						
	03:00	4,62	3,27	1,35				1						
	04:00	4,60	3,26	1,35				1						
	05:00	4,89	3,26	1,64				1						
	06:00	5,54	3,75	1,79				1						
	07:00	6,22	4,38	1,84				1						
	08:00	6,86	5,05	1,81	1			1						
	09:00	7,26	5,54	1,72	1			1						
	10:00	7,37	5,58	1,79	1			1						
	11:00	7,36	5,41	1,95	1			1						
	12:00	7,19	5,14	2,05	1			1						
	13:00	6,97	5,27	1,70	1			1						
	14:00	6,74	5,33	1,41	1			1						
	15:00	6,62	5,54	1,08	1			1						
	16:00	6,60	5,63	0,97	1			1						
	17:00	7,33	6,26	1,06	1			1						
	18:00	8,90	7,54	1,35	1	1		1						
	19:00	9,19	7,52	1,67	1	1		1						
	20:00	8,77	6,77	2,00	1	1		1						
	21:00	7,98	5,74	2,24	1			1						
	22:00	7,05	4,82	2,24	1			1						
	23:00	6,12	4,02	2,10				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,38	3,57	1,81				1						
	01:00	4,88	3,26	1,62				1						
	02:00	4,61	3,26	1,35				1						
	03:00	4,43	3,26	1,17				1						
	04:00	4,40	3,26	1,14				1						
	05:00	4,63	3,63	0,99				1						
	06:00	5,17	4,14	1,03				1						
	07:00	5,81	4,82	0,99				1						
	08:00	6,27	5,18	1,10	1			1						
	09:00	6,57	5,21	1,36	1			1						
	10:00	6,62	5,11	1,52	1			1						
	11:00	6,55	4,86	1,69	1			1						
	12:00	6,46	4,65	1,80				1						
	13:00	6,38	4,52	1,86				1						
	14:00	6,20	4,26	1,95				1						
	15:00	5,93	3,93	2,00				1						
	16:00	6,10	4,12	1,97				1						
	17:00	6,85	5,07	1,79	1			1						
	18:00	8,48	6,58	1,90	1	1		1						
	19:00	8,68	6,35	2,33	1	1		1						
	20:00	8,39	6,07	2,32	1			1						
	21:00	7,64	5,42	2,21	1			1						
	22:00	6,77	4,40	2,37				1						
	23:00	5,87	3,82	2,06				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,13	3,33	1,79				1						
	01:00	4,67	3,26	1,41				1						
	02:00	4,36	3,26	1,10				1						
	03:00	4,16	3,26	0,90				1						
	04:00	4,10	3,26	0,85				1						
	05:00	4,24	3,31	0,93				1						
	06:00	4,64	3,73	0,90				1						
	07:00	5,17	4,29	0,89				1						
	08:00	5,59	4,81	0,77				1						
	09:00	5,75	4,95	0,80				1						
	10:00	5,73	5,05	0,68	1			1						
	11:00	5,63	5,19	0,44	1			1						
	12:00	5,74	5,43	0,31	1			1						
	13:00	5,61	5,29	0,32	1			1						
	14:00	5,05	4,72	0,33	1			1						
	15:00	5,20	5,17	0,03	1			1						
	16:00	5,19	5,09	0,10	1			1						
	17:00	5,89	5,64	0,25	1			1						
	18:00	7,78	7,48	0,30	1	1		1						
	19:00	8,03	7,66	0,37	1	1		1						
	20:00	7,73	7,27	0,46	1	1		1						
	21:00	7,00	6,58	0,42	1			1						
	22:00	6,23	5,91	0,33	1			1						
	23:00	5,46	5,15	0,31	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,01	4,62	0,38				1						
	01:00	4,56	4,07	0,49				1						
	02:00	4,27	3,78	0,49				1						
	03:00	4,13	3,73	0,40				1						
	04:00	4,18	3,86	0,32				1						
	05:00	4,44	4,20	0,24				1						
	06:00	4,98	4,76	0,22				1						
	07:00	5,69	5,54	0,15	1			1						
	08:00	6,28	6,18	0,10	1			1						
	09:00	6,51	6,44	0,07	1			1						
	10:00	6,44	6,42	0,02	1			1						
	11:00	6,33	6,31	0,01	1			1						
	12:00	6,13	6,12	0,01	1			1						
	13:00	5,85	5,85	0,00	1			1						
	14:00	5,47	5,47	0,00	1			1						
	15:00	5,29	5,29	0,00	1			1						
	16:00	5,42	5,42	0,00	1			1						
	17:00	6,36	6,36	0,00	1			1						
	18:00	8,23	8,23	0,00	1	1		1						
	19:00	8,46	8,46	0,00	1	1		1						
	20:00	8,17	8,17	0,00	1	1		1						
	21:00	7,45	7,45	0,00	1	1		1						
	22:00	6,60	6,60	0,00	1			1						
	23:00	5,68	5,68	0,00	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,00	4,92	0,08				1						
	01:00	4,54	4,40	0,13				1						
	02:00	4,29	4,11	0,17				1						
	03:00	4,17	3,89	0,29				1						
	04:00	4,22	3,76	0,46				1						
	05:00	4,50	4,00	0,51				1						
	06:00	5,11	4,29	0,82				1						
	07:00	5,72	4,69	1,03				1						
	08:00	6,07	5,29	0,78	1			1						
	09:00	6,28	5,79	0,49	1			1						
	10:00	6,34	6,10	0,23	1			1						
	11:00	6,29	6,15	0,14	1			1						
	12:00	6,17	6,07	0,10	1			1						
	13:00	6,00	5,92	0,08	1			1						
	14:00	5,78	5,75	0,03	1			1						
	15:00	5,51	5,48	0,02	1			1						
	16:00	5,70	5,69	0,01	1			1						
	17:00	6,74	6,74	0,00	1			1						
	18:00	8,38	8,38	0,00				1	1					
	19:00	8,70	8,69	0,01				1	1					
	20:00	8,38	8,33	0,05				1	1					
	21:00	7,69	7,61	0,08				1	1					
	22:00	6,76	6,67	0,08	1			1						
	23:00	5,77	5,67	0,10	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,15	5,13	0,02	1			1						
	01:00	4,69	4,66	0,02				1						
	02:00	4,42	4,40	0,03				1						
	03:00	4,29	4,27	0,02				1						
	04:00	4,33	4,31	0,03				1						
	05:00	4,62	4,59	0,03				1						
	06:00	5,24	5,21	0,02	1			1						
	07:00	5,93	5,90	0,03	1			1						
	08:00	6,36	6,30	0,06	1			1						
	09:00	6,58	6,50	0,08	1			1						
	10:00	6,65	6,58	0,07	1			1						
	11:00	6,60	6,53	0,06	1			1						
	12:00	6,49	6,46	0,03	1			1						
	13:00	6,36	6,34	0,02	1			1						
	14:00	6,16	6,14	0,01	1			1						
	15:00	5,98	5,96	0,02	1			1						
	16:00	6,10	6,08	0,02	1			1						
	17:00	6,88	6,84	0,03	1			1						
	18:00	8,41	8,36	0,05	1	1		1						
	19:00	8,77	8,70	0,06	1	1	1	1						
	20:00	8,45	8,25	0,20	1	1	1	1						
	21:00	7,71	7,50	0,21	1	1		1						
	22:00	6,75	6,54	0,20	1			1						
	23:00	5,82	5,63	0,19	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,10	5,02	0,08				1						
	01:00	4,64	4,58	0,06				1						
	02:00	4,40	4,37	0,03				1						
	03:00	4,26	4,21	0,05				1						
	04:00	4,29	4,24	0,05				1						
	05:00	4,58	4,56	0,01				1						
	06:00	5,16	5,10	0,06				1						
	07:00	5,75	5,60	0,14	1			1						
	08:00	6,19	6,03	0,16	1			1						
	09:00	6,39	6,21	0,18	1			1						
	10:00	6,44	6,20	0,23	1			1						
	11:00	6,31	6,15	0,16	1			1						
	12:00	6,14	6,07	0,07	1			1						
	13:00	5,97	5,92	0,05	1			1						
	14:00	5,67	5,64	0,03	1			1						
	15:00	5,37	5,36	0,00	1			1						
	16:00	5,47	5,47	0,00	1			1						
	17:00	6,40	6,40	0,00	1			1						
	18:00	8,21	8,21	0,00	1	1		1						
	19:00	8,57	8,50	0,07	1	1		1						
	20:00	8,31	8,10	0,22	1	1		1						
	21:00	7,60	7,09	0,51	1	1		1						
	22:00	6,72	6,12	0,60	1			1						
	23:00	5,78	5,26	0,53	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	5,01	4,53	0,48				1						
	01:00	4,58	3,90	0,68				1						
	02:00	4,34	3,63	0,71				1						
	03:00	4,21	3,65	0,57				1						
	04:00	4,23	3,59	0,64				1						
	05:00	4,49	3,97	0,52				1						
	06:00	5,06	4,80	0,26				1						
	07:00	5,69	5,15	0,54	1			1						
	08:00	6,23	5,86	0,37	1			1						
	09:00	6,58	5,76	0,82	1			1						
	10:00	6,68	5,38	1,30	1			1						
	11:00	6,70	4,99	1,71	1			1						
	12:00	6,57	5,02	1,55	1			1						
	13:00	6,42	5,31	1,11	1			1						
	14:00	6,16	5,97	0,20	1			1						
	15:00	5,76	5,53	0,23	1			1						
	16:00	5,89	5,51	0,38	1			1						
	17:00	6,66	6,28	0,38	1			1						
	18:00	8,22	7,80	0,42	1	1		1						
	19:00	8,59	7,24	1,35	1	1		1						
	20:00	8,22	6,10	2,11	1			1						
	21:00	7,44	5,32	2,12	1			1						
	22:00	6,52	4,59	1,93				1						
	23:00	5,62	3,65	1,97				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024	00:00	4,88	3,26	1,62				1						
	01:00	4,46	3,49	0,97				1						
	02:00	4,21	3,26	0,95				1						
	03:00	4,09	3,26	0,83				1						
	04:00	4,09	3,26	0,83				1						
	05:00	4,29	3,26	1,04				1						
	06:00	4,78	3,26	1,52				1						
	07:00	5,36	3,61	1,76				1						
	08:00	6,01	4,50	1,51				1						
	09:00	6,53	5,05	1,48	1			1						
	10:00	6,91	5,95	0,96	1			1						
	11:00	7,09	6,62	0,48	1	1		1						
	12:00	7,02	6,85	0,18	1	1		1						
	13:00	6,83	6,75	0,07	1			1						
	14:00	6,71	6,51	0,20	1			1						
	15:00	6,42	6,08	0,34	1			1						
	16:00	6,22	5,81	0,41	1			1						
	17:00	6,74	6,42	0,32	1			1						
	18:00	8,11	7,87	0,24	1	1		1						
	19:00	8,15	7,83	0,31	1	1		1						
	20:00	7,94	7,47	0,48	1	1		1						
	21:00	7,23	6,87	0,36	1			1						
	22:00	6,34	6,14	0,21	1			1						
	23:00	5,49	5,37	0,12	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024	00:00	4,79	4,73	0,06				1						
	01:00	4,37	4,32	0,05				1						
	02:00	4,10	4,04	0,05				1						
	03:00	3,93	3,89	0,04				1						
	04:00	3,89	3,88	0,02				1						
	05:00	4,05	4,05	0,00				1						
	06:00	4,45	4,45	0,00				1						
	07:00	4,85	4,85	0,00				1						
	08:00	5,11	5,11	0,00				1						
	09:00	5,34	5,32	0,02	1			1						
	10:00	5,44	5,39	0,05	1			1						
	11:00	5,40	5,36	0,04	1			1						
	12:00	5,48	5,46	0,02	1			1						
	13:00	5,35	5,32	0,03	1			1						
	14:00	5,18	5,15	0,03	1			1						
	15:00	4,67	4,67	0,00				1						
	16:00	4,78	4,77	0,01				1						
	17:00	5,62	5,61	0,01		1		1						
	18:00	7,39	7,39	0,01	1	1		1						
	19:00	7,75	7,74	0,01	1	1		1						
	20:00	7,50	7,48	0,02	1	1		1						
	21:00	6,78	6,77	0,01	1			1						
	22:00	5,91	5,90	0,00	1			1						
	23:00	5,09	5,09	0,00				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	4,80	4,80	0,00				1						
	01:00	4,39	4,39	0,00				1						
	02:00	4,14	4,14	0,00				1						
	03:00	4,03	4,02	0,01				1						
	04:00	4,07	4,06	0,01				1						
	05:00	4,32	4,30	0,02				1						
	06:00	4,80	4,75	0,05				1						
	07:00	5,42	5,37	0,05	1			1						
	08:00	5,81	5,75	0,06	1			1						
	09:00	5,98	5,88	0,10	1			1						
	10:00	6,04	5,86	0,18	1			1						
	11:00	5,98	5,68	0,31	1			1						
	12:00	5,83	5,45	0,38	1			1						
	13:00	5,64	5,22	0,42	1			1						
	14:00	5,46	4,99	0,47				1						
	15:00	5,55	4,97	0,57				1						
	16:00	5,65	4,96	0,69				1						
	17:00	6,37	5,56	0,81	1			1						
	18:00	7,80	6,41	1,39	1			1						
	19:00	8,04	5,89	2,15	1			1						
	20:00	7,76	5,12	2,64	1			1						
	21:00	7,06	4,59	2,47	1			1						
	22:00	6,16	4,00	2,16				1						
	23:00	5,29	3,44	1,85				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	4,89	3,26	1,63				1						
	01:00	4,45	3,26	1,19				1						
	02:00	4,23	3,26	0,97				1						
	03:00	4,14	3,26	0,88				1						
	04:00	4,17	3,26	0,91				1						
	05:00	4,46	3,26	1,21				1						
	06:00	5,07	3,29	1,77				1						
	07:00	5,65	3,67	1,98				1						
	08:00	6,23	4,45	1,78				1						
	09:00	6,51	6,12	0,38	1			1						
	10:00	6,56	5,98	0,58	1			1						
	11:00	6,84	6,19	0,65	1			1						
	12:00	6,79	6,29	0,50	1			1						
	13:00	6,45	6,23	0,22	1			1						
	14:00	5,92	5,43	0,49	1			1						
	15:00	5,60	5,02	0,58	1			1						
	16:00	5,67	5,09	0,58	1			1						
	17:00	6,45	6,00	0,45	1			1						
	18:00	8,12	7,78	0,34	1	1		1						
	19:00	8,64	8,35	0,29	1	1		1						
	20:00	8,31	8,05	0,27	1	1		1						
	21:00	7,59	7,35	0,24	1	1		1						
	22:00	6,72	6,51	0,22	1			1						
	23:00	5,75	5,64	0,12	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	5,13	4,69	0,44				1						
	01:00	4,68	4,23	0,45				1						
	02:00	4,44	3,81	0,63				1						
	03:00	4,32	3,74	0,58				1						
	04:00	4,36	3,73	0,63				1						
	05:00	4,65	4,00	0,65				1						
	06:00	5,27	4,63	0,63				1						
	07:00	5,85	5,33	0,52	1			1						
	08:00	6,26	5,89	0,37	1			1						
	09:00	6,52	6,25	0,26	1			1						
	10:00	6,62	6,41	0,21	1			1						
	11:00	6,59	6,43	0,16	1			1						
	12:00	6,49	6,36	0,13	1			1						
	13:00	6,35	6,28	0,08	1			1						
	14:00	6,08	6,06	0,02	1			1						
	15:00	5,93	5,93	0,00	1			1						
	16:00	5,89	5,89	0,00	1			1						
	17:00	6,46	6,46	0,00	1			1						
	18:00	8,21	8,21	0,00	1	1		1						
	19:00	8,73	8,73	0,00	1	1	1	1						
	20:00	8,53	8,53	0,00	1	1	1	1						
	21:00	7,82	7,81	0,01	1	1		1						
	22:00	6,86	6,84	0,02	1			1						
	23:00	5,89	5,88	0,01	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	00:00	5,28	5,28	0,00	1			1						
	01:00	4,82	4,78	0,05				1						
	02:00	4,53	4,42	0,11				1						
	03:00	4,37	4,30	0,08				1						
	04:00	4,41	4,28	0,13				1						
	05:00	4,69	4,54	0,15				1						
	06:00	5,25	5,07	0,18				1						
	07:00	5,92	5,72	0,19	1			1						
	08:00	6,48	6,27	0,21	1			1						
	09:00	6,69	6,50	0,19	1			1						
	10:00	6,68	6,41	0,27	1			1						
	11:00	6,79	6,55	0,24	1			1						
	12:00	6,99	6,76	0,23	1			1						
	13:00	6,88	6,66	0,22	1			1						
	14:00	6,64	6,44	0,21	1			1						
	15:00	6,25	6,00	0,26	1			1						
	16:00	6,12	5,87	0,25	1			1						
	17:00	6,66	6,47	0,19	1			1						
	18:00	8,24	8,03	0,21	1	1		1						
	19:00	8,58	8,32	0,26	1	1		1						
	20:00	8,45	8,19	0,26	1	1		1						
	21:00	7,72	7,52	0,21	1	1		1						
	22:00	6,77	6,53	0,24	1			1						
	23:00	5,88	5,49	0,39	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	5,15	3,34	1,80				1						
	01:00	4,70	3,42	1,28				1						
	02:00	4,47	3,26	1,21				1						
	03:00	4,35	3,26	1,09				1						
	04:00	4,38	3,26	1,12				1						
	05:00	4,63	3,26	1,37				1						
	06:00	5,18	4,07	1,12				1						
	07:00	5,79	4,63	1,16				1						
	08:00	6,42	5,09	1,33	1			1						
	09:00	6,96	5,54	1,42	1			1						
	10:00	7,27	5,80	1,47	1			1						
	11:00	7,40	5,93	1,46	1			1						
	12:00	7,37	6,25	1,12	1			1						
	13:00	7,05	6,19	0,86	1			1						
	14:00	6,73	5,89	0,84	1			1						
	15:00	6,34	5,51	0,82	1			1						
	16:00	6,29	5,66	0,63	1			1						
	17:00	6,91	6,59	0,31	1			1						
	18:00	8,62	8,33	0,30	1	1		1						
	19:00	8,96	8,50	0,46	1	1	1	1						
	20:00	8,59	7,91	0,68	1	1	1	1						
	21:00	7,84	7,11	0,73	1	1		1						
	22:00	6,83	6,19	0,64	1			1						
	23:00	6,01	5,43	0,58	1			1						

Δύο Φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	5,39	4,48	0,91				1						
	01:00	4,93	3,90	1,03				1						
	02:00	4,64	3,74	0,91				1						
	03:00	4,47	3,69	0,78				1						
	04:00	4,46	3,73	0,73				1						
	05:00	4,72	3,99	0,72				1						
	06:00	5,23	4,52	0,72				1						
	07:00	5,74	5,02	0,73	1			1						
	08:00	6,24	5,60	0,63	1			1						
	09:00	6,57	6,10	0,48	1			1						
	10:00	6,70	6,39	0,31	1			1						
	11:00	6,65	6,46	0,19	1			1						
	12:00	6,58	6,48	0,11	1			1						
	13:00	6,59	6,52	0,08	1			1						
	14:00	6,46	6,39	0,07	1			1						
	15:00	6,09	6,06	0,03	1			1						
	16:00	5,96	5,94	0,02	1			1						
	17:00	6,91	6,91	0,00	1	1		1						
	18:00	8,57	8,57	0,00	1	1	1	1						
	19:00	8,95	8,95	0,00	1	1	1	1						
	20:00	8,54	8,54	0,00	1	1		1						
	21:00	7,76	7,75	0,01	1	1		1						
	22:00	6,90	6,86	0,04	1	1		1						
	23:00	6,04	5,97	0,07	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	00:00	5,12	5,10	0,02				1						
	01:00	4,67	4,64	0,02				1						
	02:00	4,36	4,31	0,05				1						
	03:00	4,18	4,16	0,02				1						
	04:00	4,14	4,13	0,01				1						
	05:00	4,32	4,31	0,01				1						
	06:00	4,75	4,70	0,05				1						
	07:00	5,15	5,09	0,06				1						
	08:00	5,41	5,33	0,08	1			1						
	09:00	5,61	5,55	0,06	1			1						
	10:00	5,60	5,54	0,07	1			1						
	11:00	5,51	5,45	0,06	1			1						
	12:00	5,33	5,30	0,03	1			1						
	13:00	5,10	5,08	0,02				1						
	14:00	4,74	4,72	0,02				1						
	15:00	4,86	4,86	0,00				1						
	16:00	4,95	4,95	0,00				1						
	17:00	5,85	5,85	0,00	1			1						
	18:00	7,65	7,65	0,00	1	1		1						
	19:00	8,33	8,33	0,00	1	1		1						
	20:00	7,98	7,98	0,00	1	1		1						
	21:00	7,22	7,22	0,00	1	1		1						
	22:00	6,40	6,40	0,00	1			1						
	23:00	5,58	5,57	0,00	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	5,07	5,07	0,00				1						
	01:00	4,61	4,61	0,00				1						
	02:00	4,32	4,32	0,01				1						
	03:00	4,19	4,17	0,02				1						
	04:00	4,23	4,18	0,04				1						
	05:00	4,49	4,42	0,07				1						
	06:00	5,01	4,89	0,12				1						
	07:00	5,66	5,48	0,18	1			1						
	08:00	6,27	5,99	0,27	1			1						
	09:00	6,73	6,31	0,42	1			1						
	10:00	7,01	6,48	0,54	1			1						
	11:00	6,91	6,20	0,72	1			1						
	12:00	6,10	5,08	1,02	1			1						
	13:00	5,83	4,50	1,34				1						
	14:00	5,53	3,99	1,55				1						
	15:00	5,42	3,55	1,87				1						
	16:00	5,49	3,57	1,92				1						
	17:00	6,26	4,07	2,19				1						
	18:00	7,92	5,17	2,74	1			1						
	19:00	8,45	5,54	2,91	1			1						
	20:00	8,14	5,29	2,85	1			1						
	21:00	7,41	4,81	2,59	1			1						
	22:00	6,53	4,24	2,28				1						
	23:00	5,60	3,64	1,96				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	5,09	3,31	1,78				1						
	01:00	4,64	3,26	1,39				1						
	02:00	4,39	3,26	1,13				1						
	03:00	4,26	3,26	1,00				1						
	04:00	4,31	3,26	1,05				1						
	05:00	4,58	3,26	1,32				1						
	06:00	5,10	3,32	1,79				1						
	07:00	5,74	3,73	2,01				1						
	08:00	6,19	4,03	2,17				1						
	09:00	6,36	4,13	2,23				1						
	10:00	6,30	4,09	2,20				1						
	11:00	6,40	4,16	2,24				1						
	12:00	6,49	4,22	2,27				1						
	13:00	6,25	4,06	2,19				1						
	14:00	6,02	3,91	2,11				1						
	15:00	5,64	3,66	1,97				1						
	16:00	5,56	3,61	1,95				1						
	17:00	6,37	4,14	2,23				1						
	18:00	7,75	5,72	2,03	1			1						
	19:00	8,60	7,58	1,03	1	1		1						
	20:00	8,37	8,36	0,00	1	1		1						
	21:00	7,66	7,64	0,02	1	1		1						
	22:00	6,71	6,56	0,16	1			1						
	23:00	5,77	5,43	0,34	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	5,10	4,35	0,75				1						
	01:00	4,65	3,95	0,70				1						
	02:00	4,39	3,87	0,52				1						
	03:00	4,27	4,01	0,27				1						
	04:00	4,32	4,09	0,22				1						
	05:00	4,60	4,47	0,13				1						
	06:00	5,16	5,04	0,12				1						
	07:00	5,67	5,56	0,11	1			1						
	08:00	6,00	5,78	0,22	1			1						
	09:00	6,22	6,00	0,23	1			1						
	10:00	6,29	6,19	0,10	1			1						
	11:00	6,29	6,26	0,02	1			1						
	12:00	6,18	6,16	0,02	1			1						
	13:00	5,81	5,70	0,12	1			1						
	14:00	5,53	5,13	0,40	1			1						
	15:00	5,28	4,78	0,50	1			1						
	16:00	5,44	5,09	0,35	1			1						
	17:00	6,28	6,10	0,18	1			1						
	18:00	8,23	8,07	0,15	1	1		1						
	19:00	8,79	8,65	0,14	1	1		1						
	20:00	8,55	8,42	0,13	1	1		1						
	21:00	7,82	7,67	0,15	1	1		1						
	22:00	6,91	6,77	0,14	1			1						
	23:00	5,92	5,75	0,16	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	5,22	5,11	0,11	1			1						
	01:00	4,76	4,64	0,12				1						
	02:00	4,48	4,31	0,17				1						
	03:00	4,35	4,11	0,24				1						
	04:00	4,38	4,18	0,21				1						
	05:00	4,66	4,52	0,14				1						
	06:00	5,21	5,13	0,08	1			1						
	07:00	5,75	5,66	0,08	1			1						
	08:00	6,29	6,17	0,11	1			1						
	09:00	6,71	6,50	0,21	1			1						
	10:00	6,84	6,65	0,19	1			1						
	11:00	6,55	6,46	0,09	1			1						
	12:00	6,29	6,27	0,02	1			1						
	13:00	5,96	5,95	0,01	1			1						
	14:00	5,77	5,76	0,01	1			1						
	15:00	5,66	5,54	0,12	1			1						
	16:00	5,79	5,67	0,12	1			1						
	17:00	6,59	6,55	0,04	1			1						
	18:00	8,26	8,25	0,02	1	1		1						
	19:00	8,88	8,88	0,00	1	1	1	1						
	20:00	8,62	8,62	0,00	1	1	1	1						
	21:00	7,83	7,82	0,01	1	1		1						
	22:00	6,92	6,83	0,09	1			1						
	23:00	5,97	5,88	0,09	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	5,17	4,39	0,78				1						
	01:00	4,74	4,27	0,48				1						
	02:00	4,47	4,14	0,33				1						
	03:00	4,33	3,87	0,46				1						
	04:00	4,35	3,86	0,49				1						
	05:00	4,61	4,18	0,43				1						
	06:00	5,13	4,73	0,40				1						
	07:00	5,68	5,34	0,34	1			1						
	08:00	6,10	5,75	0,34	1			1						
	09:00	6,38	6,08	0,29	1			1						
	10:00	6,48	6,32	0,16	1			1						
	11:00	6,49	6,43	0,06	1			1						
	12:00	6,57	6,56	0,01	1			1						
	13:00	6,55	6,54	0,01	1			1						
	14:00	6,30	6,30	0,01	1			1						
	15:00	6,09	6,08	0,01	1			1						
	16:00	5,72	5,71	0,01	1			1						
	17:00	6,49	6,43	0,06	1			1						
	18:00	8,10	8,00	0,10	1	1		1						
	19:00	8,90	8,79	0,11	1	1		1						
	20:00	8,61	8,53	0,09	1	1		1						
	21:00	7,85	7,78	0,08	1	1		1						
	22:00	6,90	6,86	0,05	1	1		1						
	23:00	5,93	5,92	0,01	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	00:00	5,17	5,17	0,00				1						
	01:00	4,71	4,71	0,00				1						
	02:00	4,43	4,43	0,00				1						
	03:00	4,28	4,28	0,00				1						
	04:00	4,29	4,29	0,00				1						
	05:00	4,54	4,54	0,00				1						
	06:00	5,03	5,03	0,00				1						
	07:00	5,49	5,49	0,00	1			1						
	08:00	5,84	5,84	0,00	1			1						
	09:00	6,08	6,08	0,00	1			1						
	10:00	6,25	6,25	0,01	1			1						
	11:00	6,50	6,49	0,01	1			1						
	12:00	6,72	6,70	0,02	1			1						
	13:00	6,67	6,66	0,01	1			1						
	14:00	6,19	6,18	0,01	1			1						
	15:00	5,98	5,97	0,01	1			1						
	16:00	5,84	5,84	0,00	1			1						
	17:00	6,46	6,46	0,00	1			1						
	18:00	8,09	8,09	0,00	1	1		1						
	19:00	8,70	8,70	0,00	1	1		1						
	20:00	8,38	8,38	0,00	1	1		1						
	21:00	7,60	7,60	0,00	1	1		1						
	22:00	6,72	6,71	0,00	1			1						
	23:00	5,87	5,85	0,01	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	00:00	4,99	4,95	0,04				1						
	01:00	4,54	4,48	0,06				1						
	02:00	4,25	4,18	0,07				1						
	03:00	4,06	3,98	0,08				1						
	04:00	4,03	3,96	0,07				1						
	05:00	4,21	4,16	0,05				1						
	06:00	4,62	4,57	0,05				1						
	07:00	5,07	4,99	0,08				1						
	08:00	5,44	5,35	0,09	1			1						
	09:00	5,59	5,51	0,08	1			1						
	10:00	5,51	5,45	0,06	1			1						
	11:00	5,38	5,31	0,07	1			1						
	12:00	5,24	5,16	0,08	1			1						
	13:00	4,92	4,80	0,11				1						
	14:00	4,52	4,39	0,13				1						
	15:00	4,39	4,38	0,01				1						
	16:00	4,46	4,45	0,01				1						
	17:00	5,25	5,24	0,02	1			1						
	18:00	7,02	6,97	0,05	1	1		1						
	19:00	8,02	7,93	0,09	1	1		1						
	20:00	7,89	7,77	0,12	1	1		1						
	21:00	7,12	7,00	0,12	1	1		1						
	22:00	6,29	6,19	0,10	1			1						
	23:00	5,48	5,39	0,09	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	4,96	4,87	0,09				1						
	01:00	4,52	4,41	0,10				1						
	02:00	4,25	4,14	0,11				1						
	03:00	4,12	4,01	0,10				1						
	04:00	4,16	4,05	0,11				1						
	05:00	4,42	4,31	0,11				1						
	06:00	4,93	4,82	0,11				1						
	07:00	5,54	5,43	0,11	1			1						
	08:00	5,83	5,71	0,12	1			1						
	09:00	6,00	5,90	0,10	1			1						
	10:00	6,01	5,90	0,11	1			1						
	11:00	5,89	5,77	0,13	1			1						
	12:00	5,70	5,57	0,13	1			1						
	13:00	5,42	5,30	0,12	1			1						
	14:00	5,11	4,97	0,14				1						
	15:00	4,87	4,74	0,13				1						
	16:00	4,89	4,79	0,10				1						
	17:00	5,67	5,59	0,08	1			1						
	18:00	7,49	7,40	0,09	1	1		1						
	19:00	8,41	8,29	0,12	1	1		1						
	20:00	8,22	8,09	0,13	1	1		1						
	21:00	7,48	7,33	0,15	1	1		1						
	22:00	6,60	6,45	0,15	1			1						
	23:00	5,69	5,55	0,13	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	5,00	4,89	0,12				1						
	01:00	4,55	4,44	0,11				1						
	02:00	4,28	4,18	0,09				1						
	03:00	4,16	4,08	0,07				1						
	04:00	4,21	4,16	0,04				1						
	05:00	4,49	4,47	0,02				1						
	06:00	5,03	5,02	0,01				1						
	07:00	5,68	5,68	0,00	1			1						
	08:00	6,00	6,00	0,00	1			1						
	09:00	6,16	6,16	0,00	1			1						
	10:00	6,18	6,18	0,00	1			1						
	11:00	6,08	6,08	0,00	1			1						
	12:00	5,84	5,84	0,00	1			1						
	13:00	5,55	5,55	0,00	1			1						
	14:00	5,22	5,22	0,00	1			1						
	15:00	5,00	5,00	0,00				1						
	16:00	5,00	5,00	0,00				1						
	17:00	5,80	5,80	0,00	1			1						
	18:00	7,63	7,63	0,00	1	1		1						
	19:00	8,53	8,53	0,00	1	1		1						
	20:00	8,30	8,30	0,00	1	1		1						
	21:00	7,59	7,59	0,00	1	1		1						
	22:00	6,69	6,69	0,00	1			1						
	23:00	5,72	5,72	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	4,90	3,26	1,64				1						
	01:00	4,50	3,26	1,24				1						
	02:00	4,27	3,26	1,01				1						
	03:00	4,15	3,26	0,90				1						
	04:00	4,20	3,26	0,95				1						
	05:00	4,48	3,26	1,23				1						
	06:00	4,99	3,26	1,74				1						
	07:00	5,61	3,64	1,96				1						
	08:00	6,24	4,05	2,18				1						
	09:00	6,44	4,19	2,26				1						
	10:00	6,39	4,15	2,23				1						
	11:00	6,30	4,10	2,21				1						
	12:00	6,14	3,99	2,15				1						
	13:00	5,89	3,83	2,06				1						
	14:00	5,56	3,74	1,82				1						
	15:00	5,30	3,81	1,49				1						
	16:00	5,27	3,94	1,34				1						
	17:00	6,05	5,07	0,98	1			1						
	18:00	7,73	6,89	0,84	1	1		1						
	19:00	8,70	8,10	0,60	1	1		1						
	20:00	8,37	7,90	0,47	1	1		1						
	21:00	7,60	7,30	0,30	1	1		1						
	22:00	6,71	6,58	0,12	1			1						
	23:00	5,79	5,78	0,01	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	5,20	5,19	0,01	1			1						
	01:00	4,74	4,74	0,00				1						
	02:00	4,49	4,49	0,00				1						
	03:00	4,38	4,38	0,00				1						
	04:00	4,42	4,42	0,00				1						
	05:00	4,71	4,71	0,00				1						
	06:00	5,28	5,28	0,00	1			1						
	07:00	5,73	5,72	0,01	1			1						
	08:00	6,14	6,13	0,01	1			1						
	09:00	6,40	6,39	0,01	1			1						
	10:00	6,46	6,45	0,01	1			1						
	11:00	6,70	6,68	0,02	1			1						
	12:00	6,76	6,71	0,05	1			1						
	13:00	6,46	6,37	0,08	1			1						
	14:00	6,36	6,24	0,12	1			1						
	15:00	6,25	6,18	0,07	1			1						
	16:00	5,86	5,80	0,06	1			1						
	17:00	6,61	6,58	0,02	1			1						
	18:00	7,98	7,90	0,08				1	1					
	19:00	8,84	8,73	0,11				1	1					
	20:00	8,60	8,50	0,09				1	1					
	21:00	7,83	7,77	0,06				1	1					
	22:00	6,88	6,82	0,06				1	1					
	23:00	5,95	5,87	0,08	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	5,39	5,34	0,05	1			1						
	01:00	4,91	4,90	0,01				1						
	02:00	4,63	4,63	0,00				1						
	03:00	4,48	4,45	0,03				1						
	04:00	4,49	3,38	1,11				1						
	05:00	4,78	3,26	1,52				1						
	06:00	5,33	3,46	1,86				1						
	07:00	5,89	3,83	2,06				1						
	08:00	6,34	4,12	2,22				1						
	09:00	6,63	4,40	2,23				1						
	10:00	6,73	4,91	1,81	1			1						
	11:00	6,70	5,27	1,43	1			1						
	12:00	6,61	5,62	0,99	1			1						
	13:00	6,44	5,67	0,77	1			1						
	14:00	6,16	5,49	0,67	1			1						
	15:00	5,95	5,53	0,42	1			1						
	16:00	5,82	5,56	0,27	1			1						
	17:00	6,50	6,38	0,12	1			1						
	18:00	8,20	8,13	0,06	1	1		1						
	19:00	8,88	8,83	0,05	1	1	1	1						
	20:00	8,66	8,58	0,08	1	1	1	1						
	21:00	8,14	8,05	0,09	1	1		1						
	22:00	7,20	7,11	0,09	1	1		1						
	23:00	6,28	6,23	0,05	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	5,21	5,00	0,21				1						
	01:00	4,76	4,59	0,17				1						
	02:00	4,48	4,34	0,13				1						
	03:00	4,34	4,20	0,13				1						
	04:00	4,36	4,16	0,20				1						
	05:00	4,61	4,40	0,22				1						
	06:00	5,07	4,91	0,16				1						
	07:00	5,45	5,32	0,13	1			1						
	08:00	5,84	5,73	0,11	1			1						
	09:00	6,08	5,97	0,11	1			1						
	10:00	6,14	6,06	0,09	1			1						
	11:00	6,28	6,22	0,06	1			1						
	12:00	6,35	6,33	0,03	1			1						
	13:00	6,09	6,06	0,03	1			1						
	14:00	5,79	5,73	0,05	1			1						
	15:00	5,41	5,35	0,06	1			1						
	16:00	5,25	5,19	0,06	1			1						
	17:00	5,94	5,92	0,03	1			1						
	18:00	7,73	7,72	0,01	1	1		1						
	19:00	8,68	8,67	0,01	1	1		1						
	20:00	8,55	8,55	0,00	1	1		1						
	21:00	7,83	7,83	0,00	1	1		1						
	22:00	6,90	6,90	0,00	1	1		1						
	23:00	6,02	6,01	0,01	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	00:00	4,96	4,95	0,01				1						
	01:00	4,52	4,51	0,01				1						
	02:00	4,22	4,20	0,02				1						
	03:00	4,05	3,99	0,06				1						
	04:00	4,03	3,91	0,12				1						
	05:00	4,21	4,07	0,14				1						
	06:00	4,57	4,40	0,17				1						
	07:00	4,82	4,60	0,23				1						
	08:00	5,09	4,82	0,27				1						
	09:00	5,33	4,97	0,36				1						
	10:00	5,39	4,96	0,42				1						
	11:00	5,31	4,77	0,54				1						
	12:00	5,12	4,39	0,73				1						
	13:00	4,78	3,92	0,86				1						
	14:00	4,39	3,44	0,95				1						
	15:00	4,22	3,26	0,96				1						
	16:00	4,12	3,26	0,86				1						
	17:00	4,78	3,26	1,53				1						
	18:00	6,60	4,68	1,92				1						
	19:00	7,88	5,71	2,17	1			1						
	20:00	7,67	5,25	2,42	1			1						
	21:00	7,00	4,55	2,45	1			1						
	22:00	6,16	4,01	2,16				1						
	23:00	5,37	3,49	1,88				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	4,71	3,26	1,45				1						
	01:00	4,28	3,26	1,02				1						
	02:00	4,02	3,26	0,76				1						
	03:00	3,88	3,26	0,62				1						
	04:00	3,87	3,26	0,61				1						
	05:00	4,01	3,26	0,75				1						
	06:00	4,29	3,26	1,03				1						
	07:00	4,64	3,26	1,38				1						
	08:00	5,13	3,34	1,80				1						
	09:00	5,27	3,42	1,84				1						
	10:00	5,24	3,41	1,84				1						
	11:00	5,11	3,32	1,79				1						
	12:00	4,99	3,26	1,73				1						
	13:00	4,93	3,31	1,62				1						
	14:00	5,98	4,51	1,46				1						
	15:00	6,13	5,77	0,36	1			1						
	16:00	6,05	6,03	0,02	1			1						
	17:00	5,69	5,67	0,02	1			1						
	18:00	7,23	7,21	0,03	1	1		1						
	19:00	8,19	8,18	0,02	1	1		1						
	20:00	7,88	7,86	0,01	1	1		1						
	21:00	7,19	7,16	0,03	1	1		1						
	22:00	6,34	6,25	0,09	1			1						
	23:00	5,45	5,31	0,14	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	4,87	4,75	0,12				1						
	01:00	4,42	4,37	0,05				1						
	02:00	4,15	4,08	0,07				1						
	03:00	4,02	3,87	0,14				1						
	04:00	4,06	3,88	0,18				1						
	05:00	4,34	4,12	0,23				1						
	06:00	4,88	4,63	0,25				1						
	07:00	5,53	5,30	0,23	1			1						
	08:00	5,93	5,78	0,14	1			1						
	09:00	6,11	6,05	0,06	1			1						
	10:00	6,11	6,09	0,02	1			1						
	11:00	5,95	5,95	0,00	1			1						
	12:00	5,81	5,81	0,00	1			1						
	13:00	5,69	5,69	0,00	1			1						
	14:00	5,69	5,69	0,00	1			1						
	15:00	6,13	6,12	0,01	1			1						
	16:00	6,36	6,34	0,02	1			1						
	17:00	6,69	6,66	0,02	1			1						
	18:00	7,79	7,74	0,06	1	1		1						
	19:00	8,47	8,41	0,06	1	1		1						
	20:00	8,19	8,13	0,06	1	1		1						
	21:00	7,49	7,39	0,10	1	1		1						
	22:00	6,57	6,34	0,23	1			1						
	23:00	5,58	5,13	0,45	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	4,90	3,26	1,65				1						
	01:00	4,49	3,26	1,24				1						
	02:00	4,29	3,26	1,03				1						
	03:00	4,18	3,44	0,74				1						
	04:00	4,21	3,63	0,58				1						
	05:00	4,48	3,40	1,08				1						
	06:00	4,94	4,24	0,70				1						
	07:00	5,36	4,97	0,39				1						
	08:00	5,74	5,45	0,29	1			1						
	09:00	5,95	5,14	0,81	1			1						
	10:00	6,02	4,90	1,12	1			1						
	11:00	5,97	4,49	1,48				1						
	12:00	5,88	3,93	1,94				1						
	13:00	5,65	4,10	1,55				1						
	14:00	5,35	4,37	0,98				1						
	15:00	5,14	4,13	1,00				1						
	16:00	5,15	3,57	1,59				1						
	17:00	5,90	3,84	2,07				1						
	18:00	7,26	4,72	2,54	1			1						
	19:00	8,15	5,31	2,84	1			1						
	20:00	7,97	5,39	2,58	1			1						
	21:00	7,45	4,84	2,61	1			1						
	22:00	6,56	4,34	2,22	1			1						
	23:00	5,65	3,67	1,98				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	5,25	3,41	1,84				1						
	01:00	4,79	3,26	1,54				1						
	02:00	4,52	3,26	1,26				1						
	03:00	4,38	3,26	1,12				1						
	04:00	4,39	3,26	1,14				1						
	05:00	4,67	3,26	1,42				1						
	06:00	5,13	3,33	1,79				1						
	07:00	5,68	3,69	1,99				1						
	08:00	6,08	3,95	2,13				1						
	09:00	6,56	4,26	2,30				1						
	10:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	11:00	6,67	4,34	2,33	1			1						
	12:00	6,41	4,17	2,24				1						
	13:00	6,25	4,06	2,19				1						
	14:00	6,14	3,99	2,15				1						
	15:00	6,05	3,93	2,12				1						
	16:00	5,96	3,87	2,08				1						
	17:00	6,49	4,66	1,83				1						
	18:00	7,77	6,20	1,56	1			1						
	19:00	8,21	6,74	1,47	1	1		1						
	20:00	8,05	6,86	1,19	1	1		1						
	21:00	7,66	6,40	1,26	1			1						
	22:00	6,85	5,96	0,89	1			1						
	23:00	5,91	5,31	0,60	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	5,00	5,00	0,00				1						
	01:00	4,60	4,56	0,04				1						
	02:00	4,35	4,29	0,06				1						
	03:00	4,22	4,16	0,07				1						
	04:00	4,25	4,20	0,05				1						
	05:00	4,52	4,50	0,03				1						
	06:00	4,98	4,91	0,08				1						
	07:00	5,58	5,53	0,05	1			1						
	08:00	6,08	6,07	0,01	1			1						
	09:00	6,37	6,36	0,00	1			1						
	10:00	6,49	6,49	0,01	1			1						
	11:00	6,46	6,46	0,00	1			1						
	12:00	6,29	6,29	0,00	1			1						
	13:00	6,07	6,07	0,00	1			1						
	14:00	5,90	5,90	0,00	1			1						
	15:00	5,65	5,65	0,00	1			1						
	16:00	5,47	5,47	0,00	1			1						
	17:00	6,12	6,12	0,00	1			1						
	18:00	7,45	7,45	0,00	1	1		1						
	19:00	8,44	8,44	0,00	1	1		1						
	20:00	8,25	8,25	0,00	1	1		1						
	21:00	7,58	7,57	0,01	1	1		1						
	22:00	6,61	6,57	0,04	1			1						
	23:00	5,72	5,70	0,02	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	4,93	4,93	0,00				1						
	01:00	4,51	4,51	0,00				1						
	02:00	4,26	4,26	0,00				1						
	03:00	4,12	4,12	0,00				1						
	04:00	4,13	4,09	0,03				1						
	05:00	4,35	4,26	0,09				1						
	06:00	4,77	4,66	0,11				1						
	07:00	5,24	5,17	0,06	1			1						
	08:00	5,65	5,64	0,01	1			1						
	09:00	5,88	5,88	0,00	1			1						
	10:00	5,93	5,93	0,00	1			1						
	11:00	5,91	5,91	0,00	1			1						
	12:00	5,84	5,84	0,00	1			1						
	13:00	5,78	5,78	0,00	1			1						
	14:00	5,57	5,57	0,00	1			1						
	15:00	5,12	5,11	0,01	1			1						
	16:00	4,84	4,83	0,01	1			1						
	17:00	5,35	5,34	0,01	1			1						
	18:00	6,75	6,74	0,01	1			1						
	19:00	7,86	7,84	0,02	1	1		1						
	20:00	7,92	7,85	0,07	1	1		1						
	21:00	7,24	7,12	0,12	1	1		1						
	22:00	6,38	6,21	0,16	1			1						
	23:00	5,52	5,34	0,18	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	4,71	4,54	0,17				1						
	01:00	4,30	4,15	0,15				1						
	02:00	4,03	3,88	0,15				1						
	03:00	3,91	3,72	0,20				1						
	04:00	4,07	3,89	0,18				1						
	05:00	4,42	4,24	0,18				1						
	06:00	4,89	4,67	0,23				1						
	07:00	5,23	4,82	0,42				1						
	08:00	5,36	4,68	0,68				1						
	09:00	5,28	4,22	1,06				1						
	10:00	5,11	3,59	1,52				1						
	11:00	4,82	3,43	1,40				1						
	12:00	4,52	3,26	1,26				1						
	13:00	4,05	3,26	0,79				1						
	14:00	3,58	3,26	0,32				1						
	15:00	3,41	3,26	0,15				1						
	16:00	3,94	3,81	0,12				1						
	17:00	5,46	5,33	0,13	1			1						
	18:00	6,92	6,76	0,17	1	1		1						
	19:00	7,23	7,02	0,20	1	1		1						
	20:00	6,65	6,42	0,23	1			1						
	21:00	5,87	5,61	0,25	1			1						
	22:00	5,07	4,80	0,27				1						
	23:00	4,59	4,34	0,25				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	4,59	4,34	0,25				1						
	01:00	4,21	4,00	0,21				1						
	02:00	3,99	3,83	0,16				1						
	03:00	3,96	3,77	0,18				1						
	04:00	4,19	3,95	0,24				1						
	05:00	4,59	4,28	0,31				1						
	06:00	5,14	4,73	0,41				1						
	07:00	5,61	5,12	0,48	1			1						
	08:00	5,79	5,24	0,55	1			1						
	09:00	5,78	5,39	0,39	1			1						
	10:00	5,67	5,41	0,26	1			1						
	11:00	5,45	5,22	0,23	1			1						
	12:00	5,03	4,83	0,20				1						
	13:00	4,57	4,38	0,20				1						
	14:00	4,15	3,97	0,18				1						
	15:00	3,89	3,70	0,19				1						
	16:00	4,45	4,19	0,26				1						
	17:00	5,91	5,54	0,37	1			1						
	18:00	7,27	6,75	0,52	1	1		1						
	19:00	7,51	6,86	0,65	1	1		1						
	20:00	6,95	6,27	0,68	1			1						
	21:00	6,13	5,53	0,61	1			1						
	22:00	5,25	4,72	0,53				1						
	23:00	4,58	3,95	0,62				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ΕΡΕΥΡΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	4,42	3,26	1,16				1						
	01:00	4,08	3,26	0,82				1						
	02:00	3,91	3,26	0,65				1						
	03:00	3,85	3,26	0,59				1						
	04:00	3,88	3,26	0,63				1						
	05:00	4,12	3,26	0,87				1						
	06:00	4,57	3,26	1,31				1						
	07:00	5,04	3,27	1,76				1						
	08:00	5,36	3,48	1,88				1						
	09:00	5,52	3,59	1,93				1						
	10:00	5,54	3,60	1,94				1						
	11:00	5,49	3,57	1,92				1						
	12:00	5,37	3,49	1,88				1						
	13:00	5,14	3,34	1,80				1						
	14:00	4,95	3,26	1,70				1						
	15:00	4,77	3,26	1,52				1						
	16:00	4,68	3,26	1,42				1						
	17:00	4,94	3,40	1,54				1						
	18:00	5,96	5,14	0,82	1			1						
	19:00	7,11	6,54	0,57	1			1						
	20:00	7,56	7,15	0,41	1	1		1						
	21:00	7,14	6,84	0,30	1	1		1						
	22:00	6,33	6,11	0,22	1			1						
	23:00	5,41	5,28	0,12	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	4,69	4,50	0,18				1						
	01:00	4,28	3,79	0,49				1						
	02:00	4,05	3,26	0,79				1						
	03:00	3,97	3,26	0,71				1						
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						
	05:00	4,28	3,26	1,02				1						
	06:00	4,79	3,26	1,54				1						
	07:00	5,36	3,49	1,88				1						
	08:00	5,67	3,69	1,99				1						
	09:00	5,81	3,78	2,03				1						
	10:00	5,80	3,77	2,03				1						
	11:00	5,68	3,69	1,99				1						
	12:00	5,52	3,59	1,93				1						
	13:00	5,32	3,89	1,43				1						
	14:00	5,14	4,38	0,76				1						
	15:00	4,88	4,36	0,53				1						
	16:00	4,82	4,33	0,49				1						
	17:00	5,17	4,69	0,48				1						
	18:00	6,11	5,56	0,54	1			1						
	19:00	7,30	6,69	0,61	1			1						
	20:00	7,79	7,24	0,55	1	1		1						
	21:00	7,27	6,87	0,40	1	1		1						
	22:00	6,37	5,99	0,38	1			1						
	23:00	5,43	5,03	0,40				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	4,74	4,48	0,26					1					
	01:00	4,35	4,21	0,14					1					
	02:00	4,12	3,96	0,16					1					
	03:00	4,01	3,81	0,21					1					
	04:00	4,05	3,78	0,27					1					
	05:00	4,31	4,07	0,24					1					
	06:00	4,83	4,71	0,12					1					
	07:00	5,43	5,38	0,05	1				1					
	08:00	5,76	5,69	0,07	1				1					
	09:00	5,91	5,79	0,12	1				1					
	10:00	5,92	5,71	0,21	1				1					
	11:00	5,77	5,48	0,29	1				1					
	12:00	5,59	5,29	0,30	1				1					
	13:00	5,36	5,08	0,28	1				1					
	14:00	4,98	4,75	0,24					1					
	15:00	4,57	4,36	0,21					1					
	16:00	4,43	4,43	0,00					1					
	17:00	4,72	4,72	0,00					1					
	18:00	5,54	5,54	0,00	1				1					
	19:00	6,91	6,91	0,00	1	1			1					
	20:00	7,78	7,77	0,00	1	1			1					
	21:00	7,25	7,25	0,00	1	1			1					
	22:00	6,37	6,37	0,00	1				1					
	23:00	5,51	5,51	0,00	1				1					

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	4,66	4,65	0,01					1					
	01:00	4,27	4,25	0,02					1					
	02:00	4,05	3,98	0,08					1					
	03:00	3,96	3,87	0,09					1					
	04:00	3,98	3,85	0,13					1					
	05:00	4,21	4,05	0,17					1					
	06:00	4,71	4,48	0,23					1					
	07:00	5,23	4,83	0,40					1					
	08:00	5,52	5,22	0,30	1				1					
	09:00	5,63	5,42	0,21	1				1					
	10:00	5,62	5,55	0,07	1				1					
	11:00	5,50	5,50	0,01	1				1					
	12:00	5,29	5,24	0,05	1				1					
	13:00	5,08	4,99	0,09					1					
	14:00	4,75	4,72	0,03					1					
	15:00	4,38	4,36	0,01					1					
	16:00	4,12	4,10	0,02					1					
	17:00	4,44	4,43	0,00					1					
	18:00	5,37	5,34	0,03	1				1					
	19:00	6,77	6,67	0,10	1	1			1					
	20:00	7,29	7,17	0,13	1	1			1					
	21:00	6,85	6,72	0,13	1	1			1					
	22:00	6,13	6,06	0,06	1				1					
	23:00	5,35	5,32	0,02	1				1					

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	4,45	4,10	0,36					1					
	01:00	4,07	3,70	0,37					1					
	02:00	3,87	3,46	0,40					1					
	03:00	3,75	3,32	0,43					1					
	04:00	3,75	3,44	0,31					1					
	05:00	3,95	3,77	0,17					1					
	06:00	4,34	4,24	0,10					1					
	07:00	4,78	4,74	0,04					1					
	08:00	5,02	5,00	0,02					1					
	09:00	5,12	5,10	0,02					1					
	10:00	5,10	5,08	0,02					1					
	11:00	4,99	4,97	0,01					1					
	12:00	4,80	4,80	0,00					1					
	13:00	4,55	4,54	0,00					1					
	14:00	4,17	4,17	0,00					1					
	15:00	3,85	3,85	0,00					1					
	16:00	3,61	3,61	0,00					1					
	17:00	3,91	3,91	0,01					1					
	18:00	4,88	4,80	0,09					1					
	19:00	6,26	6,14	0,12	1				1					
	20:00	7,02	6,94	0,08	1	1			1					
	21:00	6,54	6,48	0,06	1	1			1					
	22:00	5,77	5,64	0,13	1				1					
	23:00	5,02	4,80	0,22					1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	4,32	4,21	0,11					1					
	01:00	3,95	3,88	0,07					1					
	02:00	3,75	3,73	0,02					1					
	03:00	3,64	3,62	0,02					1					
	04:00	3,64	3,57	0,07					1					
	05:00	3,83	3,71	0,12					1					
	06:00	4,21	4,06	0,15					1					
	07:00	4,64	4,47	0,17					1					
	08:00	4,87	4,48	0,38					1					
	09:00	4,97	4,65	0,32					1					
	10:00	4,95	4,53	0,42					1					
	11:00	4,84	4,61	0,23					1					
	12:00	4,66	4,44	0,22					1					
	13:00	4,41	3,66	0,75					1					
	14:00	4,04	3,26	0,79					1					
	15:00	3,73	3,26	0,47					1					
	16:00	3,50	3,26	0,24					1					
	17:00	3,80	3,26	0,54					1					
	18:00	4,74	3,26	1,48					1					
	19:00	6,07	3,95	2,13					1					
	20:00	6,81	4,42	2,38					1					
	21:00	6,35	4,13	2,22					1					
	22:00	5,60	3,64	1,96					1					
	23:00	4,87	3,26	1,61					1					

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	4,61	3,26	1,36					1					
	01:00	4,20	3,26	0,94					1					
	02:00	4,01	3,26	0,75					1					
	03:00	3,94	3,26	0,69					1					
	04:00	3,95	3,26	0,70					1					
	05:00	4,22	3,26	0,97					1					
	06:00	4,84	3,26	1,58					1					
	07:00	5,35	3,48	1,87					1					
	08:00	5,35	3,47	1,87					1					
	09:00	5,27	3,43	1,84					1					
	10:00	5,22	3,40	1,83					1					
	11:00	4,95	3,26	1,69					1					
	12:00	4,86	3,26	1,60					1					
	13:00	4,87	3,26	1,61					1					
	14:00	4,49	3,26	1,23					1					
	15:00	4,22	3,26	0,97					1					
	16:00	4,09	3,26	0,83					1					
	17:00	4,40	3,26	1,14					1					
	18:00	5,21	3,38	1,82					1					
	19:00	6,08	3,95	2,13					1					
	20:00	7,38	5,00	2,38		1			1					
	21:00	7,06	4,69	2,36		1			1					
	22:00	6,10	3,97	2,14					1					
	23:00	5,16	3,35	1,80					1					

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	4,44	3,26	1,18				1						
	01:00	4,13	3,26	0,87				1						
	02:00	3,96	3,26	0,71				1						
	03:00	3,90	3,26	0,64				1						
	04:00	3,96	3,26	0,70				1						
	05:00	4,24	3,26	0,98				1						
	06:00	4,81	3,26	1,55				1						
	07:00	5,27	3,43	1,85				1						
	08:00	5,49	3,57	1,92				1						
	09:00	5,54	3,98	1,55				1						
	10:00	5,52	4,31	1,21				1						
	11:00	5,46	3,92	1,54				1						
	12:00	5,32	3,57	1,74				1						
	13:00	5,10	3,44	1,66				1						
	14:00	4,66	3,26	1,40				1						
	15:00	4,41	3,26	1,15				1						
	16:00	4,12	3,26	0,86				1						
	17:00	4,62	3,98	0,64				1						
	18:00	5,28	4,70	0,57				1						
	19:00	6,56	6,00	0,56	1			1						
	20:00	7,56	7,03	0,53	1	1		1						
	21:00	7,24	6,61	0,64	1	1		1						
	22:00	6,32	5,55	0,76	1			1						
	23:00	5,23	4,46	0,78				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	4,41	3,63	0,78					1					
	01:00	4,10	3,26	0,84					1					
	02:00	3,94	3,26	0,69					1					
	03:00	3,86	3,26	0,60					1					
	04:00	3,95	3,47	0,47					1					
	05:00	4,21	3,62	0,59					1					
	06:00	4,74	3,99	0,75					1					
	07:00	5,19	4,50	0,68					1					
	08:00	5,38	4,71	0,67					1					
	09:00	5,45	4,78	0,67					1					
	10:00	5,43	5,00	0,43	1				1					
	11:00	5,32	5,09	0,23	1				1					
	12:00	5,12	4,86	0,26					1					
	13:00	4,85	4,50	0,36					1					
	14:00	4,43	3,90	0,53					1					
	15:00	4,11	3,58	0,53					1					
	16:00	3,88	3,36	0,52					1					
	17:00	4,22	3,62	0,60					1					
	18:00	5,10	4,41	0,69					1					
	19:00	6,47	5,53	0,94	1				1					
	20:00	7,51	6,28	1,23	1				1					
	21:00	7,12	6,28	0,84	1				1					
	22:00	6,20	5,37	0,83	1				1					
	23:00	5,15	3,55	1,59					1					

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	4,38	3,29	1,08				1						
	01:00	4,08	3,26	0,82				1						
	02:00	3,91	3,26	0,65				1						
	03:00	3,84	3,26	0,58				1						
	04:00	3,91	3,26	0,65				1						
	05:00	4,14	3,26	0,88				1						
	06:00	4,64	3,26	1,38				1						
	07:00	5,04	3,28	1,76				1						
	08:00	5,20	3,59	1,61				1						
	09:00	5,30	3,76	1,55				1						
	10:00	5,37	3,49	1,88				1						
	11:00	5,34	3,47	1,87				1						
	12:00	5,20	3,38	1,82				1						
	13:00	4,95	3,26	1,69				1						
	14:00	4,52	3,26	1,26				1						
	15:00	4,13	3,26	0,87				1						
	16:00	3,83	3,26	0,57				1						
	17:00	4,12	3,26	0,86				1						
	18:00	5,00	3,26	1,75				1						
	19:00	6,26	4,07	2,19				1						
	20:00	7,36	4,79	2,58	1			1						
	21:00	7,02	4,56	2,46	1			1						
	22:00	6,09	3,96	2,13				1						
	23:00	5,07	3,29	1,77				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	4,41	3,26	1,15					1					
	01:00	4,09	3,26	0,84					1					
	02:00	3,93	3,26	0,68					1					
	03:00	3,85	3,26	0,59					1					
	04:00	3,89	3,26	0,63					1					
	05:00	4,09	3,26	0,83					1					
	06:00	4,52	3,26	1,26					1					
	07:00	4,92	3,26	1,67					1					
	08:00	5,14	3,34	1,80					1					
	09:00	5,26	3,42	1,84					1					
	10:00	5,33	3,55	1,77					1					
	11:00	5,33	3,58	1,76					1					
	12:00	5,24	3,40	1,83					1					
	13:00	4,99	3,40	1,59					1					
	14:00	4,59	3,80	0,79					1					
	15:00	4,15	3,53	0,61					1					
	16:00	3,86	3,26	0,60					1					
	17:00	4,10	3,26	0,85					1					
	18:00	4,90	3,58	1,32					1					
	19:00	5,98	4,71	1,26					1					
	20:00	7,10	5,65	1,45	1				1					
	21:00	6,80	5,14	1,66	1				1					
	22:00	5,98	4,13	1,85					1					
	23:00	5,04	3,28	1,76					1					

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	4,33	3,26	1,07				1						
	01:00	4,03	3,26	0,77				1						
	02:00	3,86	3,26	0,61				1						
	03:00	3,77	3,26	0,51				1						
	04:00	3,81	3,26	0,55				1						
	05:00	3,95	3,30	0,65				1						
	06:00	4,27	3,60	0,67				1						
	07:00	4,59	3,99	0,60				1						
	08:00	4,90	4,46	0,45				1						
	09:00	5,12	4,60	0,52				1						
	10:00	5,23	4,51	0,71				1						
	11:00	5,32	4,35	0,97				1						
	12:00	5,27	3,96	1,32				1						
	13:00	5,06	4,03	1,03				1						
	14:00	4,63	4,10	0,53				1						
	15:00	4,28	4,03	0,24				1						
	16:00	4,02	3,83	0,19				1						
	17:00	4,19	3,90	0,29				1						
	18:00	4,98	4,57	0,41				1						
	19:00	5,99	5,56	0,43			1	1						
	20:00	7,11	6,61	0,50			1	1						
	21:00	6,81	6,24	0,58			1	1						
	22:00	5,90	4,83	1,07				1						
	23:00	5,01	3,51	1,50				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	4,34	3,26	1,09				1						
	01:00	4,06	3,26	0,81				1						
	02:00	3,89	3,26	0,63				1						
	03:00	3,78	3,26	0,53				1						
	04:00	3,78	3,26	0,52				1						
	05:00	3,86	3,26	0,60				1						
	06:00	4,08	3,57	0,51				1						
	07:00	4,33	3,95	0,37				1						
	08:00	4,65	4,20	0,45				1						
	09:00	4,92	4,56	0,36				1						
	10:00	4,99	4,82	0,17				1						
	11:00	5,06	4,93	0,13				1						
	12:00	5,01	4,86	0,16				1						
	13:00	4,74	4,60	0,15				1						
	14:00	4,23	4,05	0,18				1						
	15:00	3,89	3,69	0,20				1						
	16:00	3,61	3,26	0,35				1						
	17:00	3,93	3,64	0,28				1						
	18:00	4,59	4,38	0,21				1						
	19:00	5,63	5,44	0,19			1	1						
	20:00	6,89	6,69	0,21			1	1						
	21:00	6,66	6,48	0,18			1	1						
	22:00	5,82	5,64	0,18			1	1						
	23:00	4,99	4,79	0,20				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	4,30	4,09	0,21				1						
	01:00	4,05	3,84	0,21				1						
	02:00	3,90	3,72	0,18				1						
	03:00	3,83	3,68	0,15				1						
	04:00	3,87	3,73	0,14				1						
	05:00	4,08	3,92	0,16				1						
	06:00	4,49	4,34	0,15				1						
	07:00	4,99	4,88	0,12				1						
	08:00	5,21	5,10	0,11				1						
	09:00	5,25	5,15	0,10			1	1						
	10:00	5,30	5,23	0,07			1	1						
	11:00	5,40	5,35	0,05			1	1						
	12:00	5,40	5,38	0,02			1	1						
	13:00	5,23	5,22	0,01			1	1						
	14:00	4,81	4,81	0,00				1						
	15:00	4,36	4,36	0,00				1						
	16:00	3,97	3,97	0,00				1						
	17:00	4,16	4,16	0,00				1						
	18:00	4,80	4,80	0,00				1						
	19:00	5,89	5,89	0,00			1	1						
	20:00	7,15	7,15	0,00		1	1	1						
	21:00	6,90	6,90	0,00		1	1	1						
	22:00	6,03	6,02	0,01			1	1						
	23:00	5,07	5,02	0,05				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	00:00	4,35	3,60	0,74				1						
	01:00	4,05	3,26	0,80				1						
	02:00	3,93	3,26	0,67				1						
	03:00	3,86	3,26	0,60				1						
	04:00	3,91	3,26	0,65				1						
	05:00	4,17	3,26	0,91				1						
	06:00	4,64	3,26	1,39				1						
	07:00	5,03	3,27	1,76				1						
	08:00	5,31	3,45	1,86				1						
	09:00	5,44	3,54	1,90				1						
	10:00	5,59	3,63	1,96				1						
	11:00	5,53	3,60	1,94				1						
	12:00	5,29	3,44	1,85				1						
	13:00	5,06	3,29	1,77				1						
	14:00	4,68	3,26	1,42				1						
	15:00	4,35	3,26	1,10				1						
	16:00	4,06	3,26	0,80				1						
	17:00	4,39	3,26	1,13				1						
	18:00	5,17	3,36	1,81				1						
	19:00	6,21	4,04	2,17				1						
	20:00	6,98	4,54	2,44		1		1						
	21:00	6,81	4,43	2,38		1		1						
	22:00	6,06	3,94	2,12				1						
	23:00	5,03	3,27	1,76				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	4,36	3,26	1,10				1						
	01:00	4,03	3,26	0,77				1						
	02:00	3,88	3,26	0,62				1						
	03:00	3,81	3,26	0,55				1						
	04:00	3,87	3,26	0,61				1						
	05:00	4,10	3,26	0,84				1						
	06:00	4,55	3,26	1,29				1						
	07:00	5,12	3,33	1,79				1						
	08:00	5,56	3,61	1,94				1						
	09:00	5,77	3,75	2,02				1						
	10:00	5,63	3,66	1,97				1						
	11:00	5,72	3,71	2,00				1						
	12:00	5,91	3,84	2,07				1						
	13:00	5,60	3,64	1,96				1						
	14:00	5,45	3,54	1,91				1						
	15:00	5,22	3,39	1,83				1						
	16:00	4,65	3,26	1,39				1						
	17:00	4,78	3,26	1,52				1						
	18:00	5,28	3,43	1,85				1						
	19:00	6,24	4,05	2,18				1						
	20:00	7,18	4,67	2,51	1			1						
	21:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	22:00	5,94	3,86	2,08				1						
	23:00	4,92	3,26	1,66				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	4,39	3,26	1,14				1						
	01:00	4,08	3,26	0,82				1						
	02:00	3,92	3,26	0,66				1						
	03:00	3,84	3,26	0,58				1						
	04:00	3,89	3,26	0,63				1						
	05:00	4,09	3,26	0,83				1						
	06:00	4,54	3,26	1,28				1						
	07:00	5,00	3,26	1,74				1						
	08:00	5,24	3,41	1,83				1						
	09:00	5,31	3,45	1,86				1						
	10:00	5,30	3,45	1,86				1						
	11:00	5,22	3,39	1,83				1						
	12:00	5,09	3,49	1,60				1						
	13:00	4,85	3,26	1,59				1						
	14:00	4,47	3,26	1,21				1						
	15:00	4,09	3,26	0,83				1						
	16:00	3,80	3,26	0,54				1						
	17:00	4,15	3,26	0,90				1						
	18:00	5,12	4,64	0,48				1						
	19:00	6,24	5,93	0,31	1			1						
	20:00	7,28	6,72	0,56	1			1						
	21:00	6,86	5,80	1,06	1			1						
	22:00	5,94	4,76	1,18				1						
	23:00	4,94	3,97	0,98				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	4,39	3,27	1,12				1						
	01:00	4,08	3,26	0,82				1						
	02:00	3,91	3,26	0,65				1						
	03:00	3,80	3,59	0,21				1						
	04:00	3,86	3,86	0,01				1						
	05:00	4,08	3,43	0,65				1						
	06:00	4,49	3,26	1,23				1						
	07:00	4,87	3,26	1,61				1						
	08:00	5,22	3,39	1,83				1						
	09:00	5,34	3,47	1,87				1						
	10:00	5,38	3,50	1,88				1						
	11:00	5,38	3,50	1,88				1						
	12:00	5,27	4,09	1,17				1						
	13:00	5,07	4,54	0,52				1						
	14:00	4,61	4,29	0,32				1						
	15:00	4,19	3,84	0,35				1						
	16:00	3,98	3,57	0,40				1						
	17:00	5,17	4,42	0,74				1						
	18:00	5,79	4,36	1,42				1						
	19:00	6,42	5,25	1,17	1			1						
	20:00	7,26	6,43	0,84	1			1						
	21:00	6,87	5,72	1,15	1			1						
	22:00	5,92	4,05	1,87				1						
	23:00	5,02	3,27	1,76				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	4,46	3,26	1,21				1						
	01:00	4,15	3,26	0,90				1						
	02:00	3,93	3,26	0,67				1						
	03:00	3,81	3,26	0,55				1						
	04:00	3,82	3,40	0,42				1						
	05:00	3,96	3,47	0,50				1						
	06:00	4,24	3,62	0,62				1						
	07:00	4,63	4,08	0,55				1						
	08:00	5,23	4,84	0,39				1						
	09:00	5,72	5,52	0,20	1			1						
	10:00	6,17	5,88	0,29	1			1						
	11:00	6,66	4,34	2,32				1						
	12:00	6,87	4,47	2,41				1						
	13:00	6,70	4,36	2,35				1						
	14:00	6,16	4,01	2,16				1						
	15:00	5,46	3,56	1,89				1						
	16:00	5,18	3,37	1,81				1						
	17:00	5,40	3,71	1,69				1						
	18:00	5,81	4,96	0,85	1			1						
	19:00	6,37	6,14	0,23	1			1						
	20:00	7,25	7,14	0,11	1	1		1						
	21:00	6,91	6,82	0,09	1	1		1						
	22:00	6,03	5,95	0,08	1			1						
	23:00	5,17	5,06	0,11				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	4,59	4,44	0,15				1						
	01:00	4,27	4,03	0,23				1						
	02:00	4,02	3,68	0,34				1						
	03:00	3,87	3,50	0,38				1						
	04:00	3,84	3,74	0,09				1						
	05:00	3,89	3,78	0,11				1						
	06:00	4,08	3,94	0,14				1						
	07:00	4,41	4,23	0,17				1						
	08:00	4,81	4,53	0,28				1						
	09:00	5,04	4,43	0,60				1						
	10:00	5,58	4,61	0,97				1						
	11:00	5,50	4,17	1,33				1						
	12:00	5,49	4,05	1,44				1						
	13:00	5,25	3,86	1,38				1						
	14:00	4,73	3,49	1,24				1						
	15:00	4,28	3,26	1,02				1						
	16:00	4,07	3,26	0,81				1						
	17:00	4,45	3,30	1,15				1						
	18:00	5,19	4,01	1,19				1						
	19:00	6,10	4,86	1,24				1						
	20:00	6,89	5,29	1,60	1			1						
	21:00	6,63	4,50	2,12	1			1						
	22:00	5,88	3,82	2,06				1						
	23:00	5,07	3,30	1,78				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	4,47	3,26	1,22				1						
	01:00	4,19	3,26	0,93				1						
	02:00	4,01	3,26	0,75				1						
	03:00	3,92	3,26	0,66				1						
	04:00	3,95	3,26	0,69				1						
	05:00	4,15	3,26	0,90				1						
	06:00	4,56	3,76	0,81				1						
	07:00	5,10	4,62	0,48				1						
	08:00	5,44	5,24	0,20	1			1						
	09:00	5,54	5,46	0,07	1			1						
	10:00	5,52	5,50	0,02	1			1						
	11:00	5,47	5,47	0,00	1			1						
	12:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	13:00	5,32	5,32	0,00	1			1						
	14:00	5,45	5,45	0,00	1			1						
	15:00	5,48	5,48	0,00	1			1						
	16:00	4,92	4,92	0,00	1			1						
	17:00	5,42	5,42	0,00	1			1						
	18:00	6,02	6,02	0,00	1			1						
	19:00	6,71	6,71	0,00	1			1						
	20:00	7,26	7,26	0,00	1	1		1						
	21:00	7,01	7,01	0,00	1	1		1						
	22:00	6,09	6,09	0,00	1			1						
	23:00	5,13	5,02	0,10				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	4,26	3,31	0,95				1						
	01:00	3,94	3,60	0,34				1						
	02:00	3,82	3,42	0,40				1						
	03:00	3,82	3,52	0,31				1						
	04:00	3,88	3,41	0,47				1						
	05:00	4,13	3,26	0,87				1						
	06:00	4,57	3,69	0,88				1						
	07:00	5,08	4,46	0,62				1						
	08:00	5,41	4,40	1,01				1						
	09:00	5,48	4,84	0,64				1						
	10:00	5,69	4,81	0,88				1						
	11:00	5,93	5,61	0,32	1			1						
	12:00	5,75	5,46	0,29	1			1						
	13:00	5,77	4,73	1,04				1						
	14:00	5,61	3,65	1,96				1						
	15:00	5,16	3,35	1,81				1						
	16:00	4,74	3,29	1,44				1						
	17:00	4,77	4,68	0,09				1						
	18:00	5,16	4,89	0,27				1						
	19:00	6,03	5,91	0,12	1			1						
	20:00	6,81	5,98	0,83	1			1						
	21:00	6,53	4,24	2,28				1						
	22:00	5,79	3,76	2,02				1						
	23:00	4,89	3,96	0,93				1						

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	4,66	3,26	1,41				1						
	01:00	4,33	3,26	1,07				1						
	02:00	4,14	3,26	0,88				1						
	03:00	4,02	3,26	0,76				1						
	04:00	4,05	3,26	0,79				1						
	05:00	4,27	3,26	1,01				1						
	06:00	4,71	3,26	1,46				1						
	07:00	5,24	4,41	0,83				1						
	08:00	5,64	5,22	0,42				1						
	09:00	5,82	5,61	0,21		1		1						
	10:00	5,92	5,77	0,16		1		1						
	11:00	5,97	5,85	0,12		1		1						
	12:00	5,83	5,79	0,04		1		1						
	13:00	5,54	5,54	0,00		1		1						
	14:00	5,20	5,20	0,00				1						
	15:00	4,81	4,81	0,00				1						
	16:00	4,56	4,55	0,00				1						
	17:00	4,77	4,71	0,07				1						
	18:00	5,44	5,38	0,06		1		1						
	19:00	6,58	6,43	0,15		1		1						
	20:00	7,60	7,40	0,20		1	1	1						
	21:00	7,25	7,14	0,11		1	1	1						
	22:00	6,26	6,12	0,14		1		1						
	23:00	5,20	4,93	0,26				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	4,84	4,31	0,53				1						
	01:00	4,47	3,86	0,61				1						
	02:00	4,25	4,05	0,20				1						
	03:00	4,11	3,96	0,14				1						
	04:00	4,11	3,88	0,23				1						
	05:00	4,34	4,08	0,26				1						
	06:00	4,80	4,35	0,45				1						
	07:00	5,44	4,90	0,54				1						
	08:00	5,91	5,47	0,43		1		1						
	09:00	6,06	5,73	0,33		1		1						
	10:00	5,94	5,53	0,41		1		1						
	11:00	5,83	5,34	0,50		1		1						
	12:00	5,67	5,17	0,50		1		1						
	13:00	5,46	5,20	0,26		1		1						
	14:00	5,47	5,32	0,15		1		1						
	15:00	4,96	4,91	0,05				1						
	16:00	4,58	4,53	0,06				1						
	17:00	4,91	4,65	0,26				1						
	18:00	5,70	5,31	0,38		1		1						
	19:00	6,68	6,23	0,45		1		1						
	20:00	7,95	7,33	0,62		1	1	1						
	21:00	7,61	6,87	0,74		1	1	1						
	22:00	6,41	5,65	0,76		1		1						
	23:00	5,48	4,77	0,71				1						

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	4,66	4,15	0,50				1						
	01:00	4,29	3,26	1,03				1						
	02:00	4,08	3,26	0,82				1						
	03:00	3,97	3,26	0,72				1						
	04:00	4,00	3,26	0,74				1						
	05:00	4,20	3,71	0,48				1						
	06:00	4,58	4,41	0,17				1						
	07:00	4,95	4,92	0,03				1						
	08:00	5,24	5,18	0,06				1						
	09:00	5,43	4,72	0,71				1						
	10:00	5,77	5,31	0,46			1	1						
	11:00	5,99	5,80	0,19			1	1						
	12:00	6,07	6,04	0,04			1	1						
	13:00	5,90	5,88	0,01			1	1						
	14:00	5,42	5,40	0,01			1	1						
	15:00	4,60	4,56	0,04				1						
	16:00	4,43	4,21	0,22				1						
	17:00	4,74	4,46	0,28				1						
	18:00	5,54	5,32	0,22			1	1						
	19:00	6,38	6,30	0,08			1	1						
	20:00	7,33	7,31	0,02		1	1	1						
	21:00	7,10	7,09	0,01		1	1	1						
	22:00	6,24	6,22	0,01			1	1						
	23:00	5,32	5,27	0,05			1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	5,18	5,14	0,05				1						
	01:00	4,84	4,81	0,03				1						
	02:00	4,59	4,54	0,05				1						
	03:00	4,48	4,42	0,06				1						
	04:00	4,53	4,42	0,11				1						
	05:00	4,64	4,47	0,17				1						
	06:00	4,89	4,60	0,29				1						
	07:00	5,08	4,57	0,51				1						
	08:00	5,37	4,54	0,83				1						
	09:00	5,61	4,61	1,00				1						
	10:00	5,78	4,19	1,60				1						
	11:00	5,98	3,89	2,09				1						
	12:00	6,19	4,06	2,12				1						
	13:00	6,20	4,14	2,06				1						
	14:00	5,87	4,06	1,81				1						
	15:00	5,51	4,36	1,14				1						
	16:00	5,39	4,41	0,99				1						
	17:00	5,64	4,68	0,97				1						
	18:00	6,22	4,79	1,43				1						
	19:00	6,69	5,21	1,48			1	1						
	20:00	7,27	5,26	2,01			1	1						
	21:00	7,31	5,05	2,25			1	1						
	22:00	6,77	4,43	2,34				1						
	23:00	6,04	3,93	2,11				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	4,98	3,29	1,68				1						
	01:00	4,64	3,26	1,39				1						
	02:00	4,41	3,26	1,15				1						
	03:00	4,30	3,26	1,04				1						
	04:00	4,35	3,26	1,09				1						
	05:00	4,46	3,26	1,20				1						
	06:00	4,69	3,26	1,43				1						
	07:00	4,88	3,26	1,62				1						
	08:00	5,15	3,59	1,56				1						
	09:00	5,38	3,81	1,57				1						
	10:00	5,55	4,01	1,55				1						
	11:00	5,74	4,05	1,69				1						
	12:00	5,94	3,94	2,00				1						
	13:00	5,95	3,87	2,08				1						
	14:00	5,64	3,67	1,97				1						
	15:00	5,29	3,44	1,85				1						
	16:00	5,18	3,55	1,63				1						
	17:00	5,42	3,94	1,48				1						
	18:00	5,97	4,59	1,38				1						
	19:00	6,42	5,05	1,37				1						
	20:00	6,98	5,24	1,74			1	1						
	21:00	7,01	4,84	2,18			1	1						
	22:00	6,50	4,22	2,27				1						
	23:00	5,80	3,77	2,03				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	5,34	3,47	1,87				1						
	01:00	4,98	3,26	1,73				1						
	02:00	4,73	3,26	1,47				1						
	03:00	4,61	3,26	1,36				1						
	04:00	4,67	3,26	1,41				1						
	05:00	4,78	3,26	1,52				1						
	06:00	5,03	3,27	1,76				1						
	07:00	5,23	3,40	1,83				1						
	08:00	5,53	3,59	1,94				1						
	09:00	5,78	3,76	2,02				1						
	10:00	5,96	3,87	2,09				1						
	11:00	6,16	4,00	2,16				1						
	12:00	6,37	4,14	2,23				1						
	13:00	6,38	4,15	2,23				1						
	14:00	6,05	3,93	2,12				1						
	15:00	5,67	3,69	1,99				1						
	16:00	5,56	3,61	1,94				1						
	17:00	5,81	3,78	2,03				1						
	18:00	6,41	4,16	2,24				1						
	19:00	6,89	4,48	2,41			1	1						
	20:00	7,49	4,87	2,62			1	1						
	21:00	7,53	4,89	2,63			1	1						
	22:00	6,97	4,53	2,44			1	1						
	23:00	6,22	4,05	2,18				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	4,70	3,26	1,44				1						
	01:00	4,48	3,26	1,23				1						
	02:00	4,28	3,26	1,02				1						
	03:00	4,13	3,26	0,87				1						
	04:00	4,02	3,26	0,77				1						
	05:00	4,23	3,26	0,97				1						
	06:00	4,64	3,26	1,39				1						
	07:00	5,22	3,39	1,83				1						
	08:00	5,76	3,74	2,02				1						
	09:00	6,12	3,98	2,14				1						
	10:00	6,38	4,15	2,23				1						
	11:00	6,47	4,21	2,26				1						
	12:00	6,49	4,22	2,27				1						
	13:00	6,42	4,17	2,25				1						
	14:00	6,19	4,02	2,17				1						
	15:00	5,93	3,85	2,07				1						
	16:00	4,79	3,26	1,53				1						
	17:00	5,10	3,31	1,78				1						
	18:00	5,66	3,68	1,98				1						
	19:00	6,13	3,99	2,15				1						
	20:00	6,71	4,36	2,35			1	1						
	21:00	6,66	4,34	2,32			1	1						
	22:00	6,08	3,95	2,13				1						
	23:00	5,33	3,47	1,87				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	4,88	3,26	1,63				1						
	01:00	4,48	3,26	1,22				1						
	02:00	4,19	3,26	0,93				1						
	03:00	3,94	3,26	0,69				1						
	04:00	3,89	3,26	0,64				1						
	05:00	4,04	3,26	0,79				1						
	06:00	4,40	3,26	1,14				1						
	07:00	4,97	3,26	1,71				1						
	08:00	5,57	3,62	1,95				1						
	09:00	6,02	3,91	2,11				1						
	10:00	6,26	4,07	2,19				1						
	11:00	6,29	4,09	2,20				1						
	12:00	6,22	4,22	2,01				1						
	13:00	5,40	3,87	1,53				1						
	14:00	4,51	3,41	1,10				1						
	15:00	4,17	3,26	0,91				1						
	16:00	4,45	3,26	1,19				1						
	17:00	4,78	3,33	1,46				1						
	18:00	5,36	3,81	1,54				1						
	19:00	6,45	4,97	1,48				1						
	20:00	7,37	6,04	1,33	1			1						
	21:00	7,10	5,80	1,30	1			1						
	22:00	6,20	4,85	1,35	1			1						
	23:00	5,37	4,01	1,36				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	4,74	3,54	1,20				1						
	01:00	4,36	3,26	1,10				1						
	02:00	4,14	3,26	0,88				1						
	03:00	4,01	3,26	0,75				1						
	04:00	4,01	3,35	0,66				1						
	05:00	4,18	3,65	0,52				1						
	06:00	4,54	4,11	0,43				1						
	07:00	4,95	4,53	0,41				1						
	08:00	5,34	5,04	0,30				1						
	09:00	5,63	5,40	0,22	1			1						
	10:00	5,66	5,51	0,15	1			1						
	11:00	5,57	5,52	0,05	1			1						
	12:00	5,32	5,30	0,02	1			1						
	13:00	5,04	5,01	0,03				1						
	14:00	4,67	4,65	0,03				1						
	15:00	4,38	4,36	0,02				1						
	16:00	4,36	4,36	0,00				1						
	17:00	4,65	4,65	0,00				1						
	18:00	5,35	5,35	0,00	1			1						
	19:00	6,15	6,15	0,00	1			1						
	20:00	7,19	7,19	0,00	1	1		1						
	21:00	7,12	7,12	0,00	1	1		1						
	22:00	6,24	6,24	0,00	1			1						
	23:00	5,41	5,41	0,00	1			1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	5,01	4,94	0,07				1						
	01:00	4,40	4,37	0,03				1						
	02:00	4,15	4,11	0,03				1						
	03:00	4,02	4,00	0,02				1						
	04:00	4,05	4,00	0,05				1						
	05:00	4,28	4,23	0,05				1						
	06:00	4,68	4,62	0,06				1						
	07:00	5,28	5,21	0,07			1	1						
	08:00	5,99	5,93	0,06			1	1						
	09:00	6,28	6,21	0,07			1	1						
	10:00	6,34	6,24	0,10			1	1						
	11:00	5,98	5,80	0,17			1	1						
	12:00	5,71	5,45	0,26			1	1						
	13:00	5,60	5,46	0,14			1	1						
	14:00	5,36	5,21	0,16			1	1						
	15:00	4,78	3,76	1,01				1						
	16:00	4,60	3,70	0,90				1						
	17:00	4,71	3,57	1,14				1						
	18:00	5,36	4,18	1,18				1						
	19:00	5,95	4,37	1,58				1						
	20:00	6,96	5,46	1,51			1	1						
	21:00	7,35	5,91	1,44			1	1						
	22:00	6,49	5,20	1,30			1	1						
	23:00	5,64	4,80	0,84				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	5,06	4,80	0,26				1						
	01:00	4,45	4,40	0,04				1						
	02:00	4,19	4,14	0,04				1						
	03:00	4,06	4,04	0,03				1						
	04:00	4,09	4,01	0,08				1						
	05:00	4,32	4,15	0,17				1						
	06:00	4,73	4,45	0,28				1						
	07:00	5,34	5,03	0,31				1						
	08:00	6,05	5,80	0,26			1	1						
	09:00	6,34	6,16	0,18			1	1						
	10:00	6,40	6,27	0,13			1	1						
	11:00	6,04	5,95	0,08			1	1						
	12:00	5,77	5,72	0,04			1	1						
	13:00	5,66	5,62	0,03			1	1						
	14:00	5,42	5,40	0,02			1	1						
	15:00	4,82	4,80	0,02				1						
	16:00	4,65	4,63	0,02				1						
	17:00	4,76	4,69	0,07				1						
	18:00	5,41	5,25	0,16			1	1						
	19:00	6,01	5,78	0,23			1	1						
	20:00	7,03	6,74	0,29			1	1						
	21:00	6,87	6,86	0,01			1	1						
	22:00	6,56	6,37	0,19			1	1						
	23:00	5,70	5,63	0,07			1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	4,91	4,69	0,22				1						
	01:00	4,31	3,97	0,35				1						
	02:00	4,06	3,67	0,40				1						
	03:00	3,94	3,51	0,44				1						
	04:00	3,97	3,55	0,42				1						
	05:00	4,19	3,80	0,40				1						
	06:00	4,59	4,19	0,39				1						
	07:00	5,18	4,82	0,36				1						
	08:00	5,87	5,57	0,31			1	1						
	09:00	6,15	5,95	0,20			1	1						
	10:00	6,21	5,94	0,27			1	1						
	11:00	5,86	5,52	0,34			1	1						
	12:00	5,60	5,22	0,37			1	1						
	13:00	5,49	5,17	0,32				1						
	14:00	5,26	5,02	0,24				1						
	15:00	4,68	4,48	0,20				1						
	16:00	4,51	4,36	0,15				1						
	17:00	4,62	4,51	0,10				1						
	18:00	5,25	5,17	0,08				1						
	19:00	5,83	5,77	0,05			1	1						
	20:00	6,83	6,80	0,03			1	1						
	21:00	7,01	6,99	0,02			1	1						
	22:00	6,36	6,31	0,05			1	1						
	23:00	5,53	5,43	0,10			1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	4,86	4,71	0,16				1						
	01:00	4,27	4,09	0,18				1						
	02:00	4,02	3,87	0,15				1						
	03:00	3,90	3,80	0,11				1						
	04:00	3,93	3,87	0,06				1						
	05:00	4,15	4,12	0,03				1						
	06:00	4,54	4,49	0,05				1						
	07:00	5,13	5,07	0,05				1						
	08:00	5,81	5,76	0,06			1	1						
	09:00	6,09	6,06	0,03			1	1						
	10:00	6,15	6,13	0,02			1	1						
	11:00	5,80	5,79	0,01			1	1						
	12:00	5,54	5,54	0,00			1	1						
	13:00	5,43	5,43	0,00			1	1						
	14:00	5,20	5,20	0,00			1	1						
	15:00	4,63	4,63	0,00				1						
	16:00	4,46	4,46	0,00				1						
	17:00	4,57	4,57	0,00				1						
	18:00	5,20	5,20	0,00			1	1						
	19:00	5,77	5,77	0,00			1	1						
	20:00	6,76	6,76	0,00			1	1						
	21:00	6,84	6,84	0,00			1	1						
	22:00	6,30	6,30	0,00			1	1						
	23:00	5,47	5,47	0,00			1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	4,30	4,29	0,01				1						
	01:00	3,91	3,91	0,00				1						
	02:00	3,73	3,73	0,00				1						
	03:00	3,67	3,67	0,00				1						
	04:00	3,68	3,68	0,00				1						
	05:00	3,77	3,77	0,00				1						
	06:00	4,02	4,02	0,00				1						
	07:00	4,43	4,43	0,00				1						
	08:00	4,75	4,75	0,00				1						
	09:00	4,96	4,96	0,00				1						
	10:00	5,10	5,10	0,00				1						
	11:00	5,23	5,23	0,00			1	1						
	12:00	5,29	5,29	0,00			1	1						
	13:00	5,09	5,09	0,00				1						
	14:00	4,47	4,46	0,01				1						
	15:00	3,95	3,93	0,02				1						
	16:00	3,90	3,84	0,06				1						
	17:00	4,34	4,26	0,09				1						
	18:00	5,14	5,05	0,09				1						
	19:00	5,97	5,89	0,08			1	1						
	20:00	6,78	6,70	0,08			1	1						
	21:00	6,65	6,56	0,09			1	1						
	22:00	5,86	5,76	0,10			1	1						
	23:00	5,07	4,97	0,10				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	5,06	4,86	0,21				1						
	01:00	4,45	4,07	0,38				1						
	02:00	4,19	3,65	0,54				1						
	03:00	4,06	3,37	0,69				1						
	04:00	4,09	3,26	0,83				1						
	05:00	4,32	3,26	1,06				1						
	06:00	4,73	3,46	1,27				1						
	07:00	5,34	4,05	1,29				1						
	08:00	6,05	4,75	1,31				1						
	09:00	6,34	4,78	1,56				1						
	10:00	6,40	4,82	1,58				1						
	11:00	6,04	4,24	1,80				1						
	12:00	5,77	3,75	2,02				1						
	13:00	5,66	3,68	1,98				1						
	14:00	5,42	3,52	1,90				1						
	15:00	4,82	3,26	1,57				1						
	16:00	4,65	3,26	1,39				1						
	17:00	4,76	3,26	1,50				1						
	18:00	5,41	3,52	1,89				1						
	19:00	6,01	3,90	2,10				1						
	20:00	7,03	4,57	2,46			1	1						
	21:00	7,42	4,82	2,60			1	1						
	22:00	6,56	4,34	2,22			1	1						
	23:00	5,70	5,18	0,52			1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	4,56	3,26	1,30				1						
	01:00	4,20	3,26	0,94				1						
	02:00	4,05	3,26	0,79				1						
	03:00	4,02	3,26	0,76				1						
	04:00	4,05	3,26	0,79				1						
	05:00	4,18	3,26	0,93				1						
	06:00	4,48	3,26	1,23				1						
	07:00	4,99	4,02	0,97				1						
	08:00	5,44	4,67	0,77				1						
	09:00	5,62	4,99	0,63				1						
	10:00	5,56	5,02	0,54				1						
	11:00	5,49	5,03	0,45				1						
	12:00	5,50	5,12	0,38				1						
	13:00	5,40	5,07	0,33				1						
	14:00	5,01	4,75	0,27				1						
	15:00	4,60	4,38	0,21				1						
	16:00	4,49	4,33	0,16				1						
	17:00	4,84	4,74	0,10				1						
	18:00	5,61	5,56	0,05			1	1						
	19:00	6,32	6,30	0,01			1	1						
	20:00	7,85	7,83	0,02		1	1	1						
	21:00	7,02	7,00	0,02		1	1	1						
	22:00	6,87	6,85	0,02			1	1						
	23:00	5,39	5,37	0,02			1	1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	4,85	3,26	1,59				1						
	01:00	4,45	3,26	1,20				1						
	02:00	4,22	3,26	0,96				1						
	03:00	4,04	3,26	0,78				1						
	04:00	4,07	3,26	0,81				1						
	05:00	4,30	3,26	1,04				1						
	06:00	4,52	3,26	1,26				1						
	07:00	4,95	3,26	1,69				1						
	08:00	5,31	3,45	1,86				1						
	09:00	5,67	3,69	1,99				1						
	10:00	5,80	3,77	2,03				1						
	11:00	5,68	3,69	1,99				1						
	12:00	5,59	3,64	1,96				1						
	13:00	5,74	3,73	2,01				1						
	14:00	5,18	3,37	1,81				1						
	15:00	4,80	3,26	1,54				1						
	16:00	4,62	3,26	1,36				1						
	17:00	4,97	3,26	1,72				1						
	18:00	5,66	3,68	1,98				1						
	19:00	6,36	4,14	2,23				1						
	20:00	7,20	4,68	2,52	1			1						
	21:00	7,28	4,73	2,55	1			1						
	22:00	6,28	4,08	2,20				1						
	23:00	5,48	3,56	1,92				1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	4,86	3,26	1,60				1						
	01:00	4,42	3,26	1,16				1						
	02:00	4,19	3,26	0,93				1						
	03:00	4,10	3,26	0,84				1						
	04:00	4,11	3,26	0,85				1						
	05:00	4,22	3,26	0,97				1						
	06:00	4,47	3,26	1,21				1						
	07:00	4,90	3,26	1,65				1						
	08:00	5,44	3,54	1,90				1						
	09:00	5,65	3,67	1,98				1						
	10:00	5,98	3,89	2,09				1						
	11:00	5,90	3,84	2,07				1						
	12:00	5,59	3,63	1,96				1						
	13:00	5,29	3,44	1,85				1						
	14:00	4,76	3,26	1,50				1						
	15:00	4,40	3,26	1,14				1						
	16:00	4,42	3,26	1,16				1						
	17:00	4,95	3,79	1,16				1						
	18:00	5,91	4,27	1,63				1						
	19:00	6,78	6,06	0,72	1			1						
	20:00	7,40	5,71	1,68	1			1						
	21:00	7,26	5,40	1,86	1			1						
	22:00	6,52	5,30	1,22	1			1						
	23:00	5,74	4,81	0,93				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	4,76	3,96	0,80				1						
	01:00	4,33	3,72	0,61				1						
	02:00	4,11	3,72	0,38				1						
	03:00	4,02	3,46	0,56				1						
	04:00	4,02	3,26	0,76				1						
	05:00	4,14	3,29	0,85				1						
	06:00	4,38	3,55	0,83				1						
	07:00	4,80	3,95	0,85				1						
	08:00	5,33	4,49	0,84				1						
	09:00	5,54	4,78	0,76				1						
	10:00	5,86	5,33	0,53	1			1						
	11:00	5,78	5,44	0,34	1			1						
	12:00	5,47	5,18	0,29	1			1						
	13:00	5,18	4,92	0,26				1						
	14:00	4,66	4,43	0,23				1						
	15:00	4,31	4,09	0,22				1						
	16:00	4,33	4,06	0,28				1						
	17:00	4,85	4,67	0,17				1						
	18:00	5,79	5,67	0,11	1			1						
	19:00	6,65	6,56	0,09	1			1						
	20:00	7,25	7,17	0,08	1	1		1						
	21:00	7,11	7,03	0,08	1	1		1						
	22:00	6,39	6,32	0,07	1			1						
	23:00	5,63	5,55	0,07	1			1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	4,96	4,86	0,10				1						
	01:00	4,50	4,35	0,15				1						
	02:00	4,27	3,95	0,32				1						
	03:00	4,18	3,69	0,49				1						
	04:00	4,19	3,64	0,55				1						
	05:00	4,31	3,77	0,53				1						
	06:00	4,56	4,05	0,51				1						
	07:00	5,00	4,47	0,53				1						
	08:00	5,55	5,05	0,50				1						
	09:00	5,76	5,22	0,54	1			1						
	10:00	6,10	5,54	0,56	1			1						
	11:00	6,02	5,51	0,51	1			1						
	12:00	5,70	5,22	0,48	1			1						
	13:00	5,40	4,80	0,60				1						
	14:00	4,86	4,10	0,75				1						
	15:00	4,49	3,42	1,07				1						
	16:00	4,51	3,26	1,25				1						
	17:00	5,05	3,50	1,54				1						
	18:00	6,02	4,64	1,38				1						
	19:00	6,92	5,69	1,23	1			1						
	20:00	7,54	6,41	1,13	1			1						
	21:00	7,40	6,22	1,19	1			1						
	22:00	6,65	5,42	1,23	1			1						
	23:00	5,86	4,53	1,33				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	4,98	3,85	1,14				1						
	01:00	4,49	3,52	0,97				1						
	02:00	4,23	3,33	0,91				1						
	03:00	4,14	3,26	0,88				1						
	04:00	4,15	3,26	0,89				1						
	05:00	4,32	3,26	1,06				1						
	06:00	4,69	3,92	0,77				1						
	07:00	5,13	4,54	0,59				1						
	08:00	5,83	5,42	0,41			1	1						
	09:00	6,45	6,23	0,22			1	1						
	10:00	7,01	6,87	0,14		1	1	1						
	11:00	7,20	7,09	0,10		1	1	1						
	12:00	7,40	7,37	0,04		1	1	1						
	13:00	7,28	7,22	0,06		1	1	1						
	14:00	6,72	6,60	0,13			1	1						
	15:00	6,24	6,16	0,09			1	1						
	16:00	5,95	5,90	0,05			1	1						
	17:00	6,21	6,18	0,03			1	1						
	18:00	6,73	6,70	0,03			1	1						
	19:00	7,09	7,02	0,06		1	1	1						
	20:00	7,66	7,60	0,06		1	1	1						
	21:00	7,68	7,65	0,03		1	1	1						
	22:00	6,66	6,57	0,09			1	1						
	23:00	5,72	5,63	0,10			1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	4,63	4,39	0,24				1						
	01:00	4,21	4,03	0,18				1						
	02:00	4,02	3,89	0,13				1						
	03:00	3,96	3,84	0,12				1						
	04:00	3,99	3,86	0,13				1						
	05:00	4,18	4,04	0,14				1						
	06:00	4,57	4,46	0,11				1						
	07:00	5,12	4,98	0,14				1						
	08:00	5,71	5,56	0,16	1			1						
	09:00	6,01	5,87	0,14	1			1						
	10:00	5,95	5,82	0,13	1			1						
	11:00	5,88	5,73	0,15	1			1						
	12:00	5,86	5,62	0,24	1			1						
	13:00	5,69	5,46	0,24	1			1						
	14:00	5,00	4,83	0,17				1						
	15:00	4,26	4,15	0,11				1						
	16:00	3,89	3,82	0,07				1						
	17:00	4,27	4,18	0,09				1						
	18:00	5,18	5,06	0,12				1						
	19:00	6,11	5,95	0,16	1			1						
	20:00	7,22	6,51	0,71	1			1						
	21:00	7,12	6,19	0,93	1			1						
	22:00	6,22	5,06	1,15	1			1						
	23:00	5,39	4,13	1,26				1						

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	4,67	3,84	0,83				1						
	01:00	4,25	3,66	0,60				1						
	02:00	4,06	3,64	0,42				1						
	03:00	4,00	3,35	0,64				1						
	04:00	4,04	3,26	0,78				1						
	05:00	4,24	3,26	0,99				1						
	06:00	4,56	3,28	1,28				1						
	07:00	5,03	4,34	0,69				1						
	08:00	5,70	5,09	0,61				1						
	09:00	6,12	5,67	0,45			1	1						
	10:00	6,30	6,20	0,10			1	1						
	11:00	6,38	6,32	0,07			1	1						
	12:00	6,53	6,46	0,07			1	1						
	13:00	5,88	5,74	0,13			1	1						
	14:00	5,16	5,00	0,16				1						
	15:00	4,54	4,47	0,08				1						
	16:00	4,31	4,09	0,22				1						
	17:00	4,76	4,39	0,37				1						
	18:00	5,55	4,95	0,60				1						
	19:00	6,37	5,49	0,87			1	1						
	20:00	7,25	6,16	1,08			1	1						
	21:00	7,16	5,86	1,30			1	1						
	22:00	6,33	5,72	0,61			1	1						
	23:00	5,46	5,10	0,36				1						

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	4,80	4,01	0,79				1						
	01:00	4,40	3,67	0,73				1						
	02:00	4,18	3,32	0,86				1						
	03:00	4,09	3,26	0,84				1						
	04:00	4,14	3,51	0,63				1						
	05:00	4,30	3,93	0,37				1						
	06:00	4,60	4,38	0,22				1						
	07:00	5,02	4,92	0,11				1						
	08:00	5,52	5,46	0,05			1	1						
	09:00	5,83	5,82	0,01			1	1						
	10:00	5,90	5,90	0,00			1	1						
	11:00	5,84	5,83	0,01			1	1						
	12:00	5,84	5,83	0,01			1	1						
	13:00	5,72	5,69	0,03			1	1						
	14:00	5,22	5,17	0,05				1						
	15:00	4,74	4,68	0,06				1						
	16:00	4,58	4,54	0,04				1						
	17:00	4,95	4,91	0,03				1						
	18:00	5,78	5,77	0,01			1	1						
	19:00	6,57	6,57	0,00			1	1						
	20:00	7,41	7,39	0,02	1		1	1						
	21:00	7,30	7,24	0,05	1		1	1						
	22:00	6,47	6,46	0,02			1	1						
	23:00	5,55	5,49	0,07			1	1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	00:00	4,88	4,85	0,02	1			1						
	01:00	4,54	4,48	0,06				1						
	02:00	4,30	4,27	0,02				1						
	03:00	4,17	4,10	0,07				1						
	04:00	4,23	4,13	0,10				1						
	05:00	4,42	4,30	0,12				1						
	06:00	4,78	4,69	0,08				1						
	07:00	5,57	5,51	0,06	1			1						
	08:00	6,06	6,03	0,03	1			1						
	09:00	6,39	6,33	0,07	1			1						
	10:00	6,98	6,90	0,08	1		1	1						
	11:00	7,64	7,45	0,18	1		1	1						
	12:00	7,69	7,51	0,18	1		1	1						
	13:00	7,58	7,44	0,14	1		1	1						
	14:00	7,24	7,15	0,09	1		1	1						
	15:00	6,53	6,47	0,06	1		1	1						
	16:00	5,83	5,78	0,05	1			1						
	17:00	6,04	6,03	0,01	1			1						
	18:00	6,63	6,63	0,00	1		1	1						
	19:00	7,31	7,31	0,00	1		1	1						
	20:00	7,86	7,86	0,00	1		1	1						
	21:00	7,91	7,91	0,00	1		1	1						
	22:00	6,97	6,96	0,01	1		1	1						
	23:00	5,81	5,79	0,03	1			1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	4,78	4,77	0,01				1						
	01:00	4,45	4,43	0,01				1						
	02:00	4,21	4,14	0,07				1						
	03:00	4,09	4,03	0,05				1						
	04:00	4,15	4,06	0,09				1						
	05:00	4,33	4,25	0,08				1						
	06:00	4,68	4,45	0,23				1						
	07:00	5,46	4,27	1,19				1						
	08:00	5,94	5,74	0,20	1			1						
	09:00	6,26	6,23	0,03	1			1						
	10:00	6,84	6,81	0,03	1		1	1						
	11:00	7,48	7,43	0,05	1		1	1						
	12:00	7,54	7,47	0,07	1		1	1						
	13:00	7,43	7,38	0,05	1		1	1						
	14:00	7,09	7,06	0,04	1		1	1						
	15:00	6,40	6,35	0,05	1			1						
	16:00	5,71	5,60	0,11	1			1						
	17:00	5,92	5,77	0,14	1			1						
	18:00	6,50	6,31	0,19	1			1						
	19:00	7,16	6,82	0,34	1		1	1						
	20:00	7,70	7,14	0,56	1		1	1						
	21:00	7,75	7,11	0,64	1		1	1						
	22:00	6,83	6,18	0,65	1			1						
	23:00	5,70	4,86	0,84	1			1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	4,93	3,77	1,16				1						
	01:00	4,59	3,62	0,96				1						
	02:00	4,34	3,70	0,64				1						
	03:00	4,21	3,66	0,55				1						
	04:00	4,27	3,67	0,61				1						
	05:00	4,47	3,95	0,51				1						
	06:00	4,82	4,43	0,39				1						
	07:00	5,62	5,31	0,31	1			1						
	08:00	6,12	5,87	0,25	1			1						
	09:00	6,45	6,28	0,17	1			1						
	10:00	7,05	6,92	0,13	1		1	1						
	11:00	7,71	7,63	0,09	1		1	1						
	12:00	7,77	7,71	0,06	1		1	1						
	13:00	7,65	7,60	0,05	1		1	1						
	14:00	7,31	7,25	0,06	1		1	1						
	15:00	6,60	6,52	0,08	1		1	1						
	16:00	5,89	5,80	0,09	1			1						
	17:00	6,10	6,02	0,08	1			1						
	18:00	6,70	6,63	0,07	1		1	1						
	19:00	7,38	7,28	0,10	1		1	1						
	20:00	7,93	7,73	0,20	1		1	1						
	21:00	7,99	7,52	0,46	1		1	1						
	22:00	7,04	6,03	1,01	1			1						
	23:00	5,87	4,55	1,33				1						

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	4,80	3,65	1,15				1						
	01:00	4,40	3,26	1,14				1						
	02:00	4,19	3,26	0,93				1						
	03:00	4,14	3,26	0,89				1						
	04:00	4,16	3,26	0,90				1						
	05:00	4,33	3,38	0,95				1						
	06:00	4,69	3,83	0,86				1						
	07:00	5,11	4,27	0,83				1						
	08:00	5,54	4,96	0,58	1			1						
	09:00	5,75	5,43	0,32	1			1						
	10:00	5,74	5,55	0,18	1			1						
	11:00	5,70	5,61	0,09	1			1						
	12:00	5,70	5,64	0,06	1			1						
	13:00	5,57	5,49	0,08	1			1						
	14:00	5,19	5,11	0,08	1			1						
	15:00	4,79	4,76	0,03				1						
	16:00	4,66	4,65	0,01				1						
	17:00	4,99	4,94	0,05	1			1						
	18:00	5,74	5,65	0,09	1			1						
	19:00	6,36	6,29	0,08	1	1		1						
	20:00	7,27	7,22	0,05	1	1		1						
	21:00	7,06	6,92	0,13	1	1		1						
	22:00	6,42	6,23	0,19	1			1						
	23:00	5,56	5,52	0,04	1			1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	4,78	4,26	0,52				1						
	01:00	4,39	4,02	0,37				1						
	02:00	4,20	4,00	0,19				1						
	03:00	4,13	4,02	0,10				1						
	04:00	4,17	4,13	0,03				1						
	05:00	4,35	4,34	0,02				1						
	06:00	4,71	4,70	0,01				1						
	07:00	5,14	5,13	0,01			1	1						
	08:00	5,59	5,58	0,00			1	1						
	09:00	5,86	5,85	0,01			1	1						
	10:00	5,86	5,85	0,01			1	1						
	11:00	5,76	5,74	0,01			1	1						
	12:00	5,76	5,75	0,01			1	1						
	13:00	5,59	5,59	0,00			1	1						
	14:00	5,22	5,22	0,00			1	1						
	15:00	4,75	4,74	0,00				1						
	16:00	4,56	4,56	0,00				1						
	17:00	4,90	4,90	0,00			1	1						
	18:00	5,64	5,64	0,00			1	1						
	19:00	6,37	6,37	0,00		1	1	1						
	20:00	7,27	7,27	0,00		1	1	1						
	21:00	7,61	7,61	0,00		1	1	1						
	22:00	6,49	6,49	0,00		1	1	1						
	23:00	5,52	5,52	0,00			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	4,79	4,69	0,10				1						
	01:00	4,37	4,34	0,02				1						
	02:00	4,19	4,19	0,00				1						
	03:00	4,12	4,12	0,00				1						
	04:00	4,16	4,16	0,00				1						
	05:00	4,34	4,32	0,02				1						
	06:00	4,69	4,68	0,00				1						
	07:00	5,32	5,32	0,00	1			1						
	08:00	6,07	6,07	0,00	1			1						
	09:00	6,32	6,27	0,05	1			1						
	10:00	6,25	6,19	0,06	1			1						
	11:00	6,01	6,00	0,01	1			1						
	12:00	5,95	5,94	0,01	1			1						
	13:00	5,80	5,80	0,01	1			1						
	14:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	15:00	4,95	4,95	0,00	1			1						
	16:00	4,71	4,71	0,00	1			1						
	17:00	5,01	5,01	0,00	1			1						
	18:00	5,79	5,79	0,00	1			1						
	19:00	6,46	6,46	0,00	1	1		1						
	20:00	7,24	7,24	0,00	1	1		1						
	21:00	7,29	7,29	0,01	1	1		1						
	22:00	6,39	6,21	0,18	1			1						
	23:00	5,51	5,30	0,21	1			1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	4,91	4,37	0,53				1						
	01:00	4,45	3,98	0,48				1						
	02:00	4,28	3,92	0,36				1						
	03:00	4,21	3,67	0,54				1						
	04:00	4,22	3,75	0,47				1						
	05:00	4,42	3,77	0,66				1						
	06:00	4,79	4,06	0,73				1						
	07:00	5,49	4,70	0,79				1						
	08:00	5,95	5,07	0,88	1			1						
	09:00	6,15	5,52	0,64	1			1						
	10:00	6,25	6,00	0,25	1			1						
	11:00	6,07	6,00	0,07	1			1						
	12:00	6,08	5,99	0,08	1			1						
	13:00	5,86	5,73	0,13	1			1						
	14:00	5,61	5,41	0,20	1			1						
	15:00	5,07	4,94	0,13	1			1						
	16:00	4,99	4,82	0,17	1			1						
	17:00	5,36	5,09	0,27	1			1						
	18:00	6,14	5,72	0,43	1			1						
	19:00	6,64	5,95	0,69	1			1						
	20:00	7,42	6,44	0,98	1	1		1						
	21:00	7,93	6,78	1,15	1	1		1						
	22:00	6,87	5,52	1,36	1			1						
	23:00	5,93	4,17	1,75				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	5,16	3,84	1,32				1						
	01:00	4,71	3,28	1,43				1						
	02:00	4,51	3,26	1,25				1						
	03:00	4,47	3,49	0,97				1						
	04:00	4,43	3,74	0,69				1						
	05:00	4,62	4,04	0,58				1						
	06:00	4,90	4,15	0,75				1						
	07:00	5,80	4,95	0,85	1			1						
	08:00	6,42	5,82	0,60	1			1						
	09:00	7,05	6,65	0,40	1	1		1						
	10:00	7,25	6,75	0,50	1	1		1						
	11:00	6,85	5,99	0,86	1			1						
	12:00	6,60	5,54	1,06	1			1						
	13:00	6,15	5,01	1,14	1			1						
	14:00	5,54	4,50	1,04				1						
	15:00	5,12	4,28	0,84				1						
	16:00	4,88	4,31	0,57				1						
	17:00	5,26	4,91	0,35	1			1						
	18:00	5,98	5,64	0,34	1			1						
	19:00	6,45	6,09	0,36	1			1						
	20:00	7,38	6,70	0,68	1	1		1						
	21:00	7,51	5,88	1,62	1	1		1						
	22:00	6,86	4,46	2,40	1			1						
	23:00	5,89	3,83	2,06				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,10
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	5,06	3,29	1,77				1						
	01:00	4,62	3,26	1,36				1						
	02:00	4,42	3,26	1,16				1						
	03:00	4,38	3,26	1,12				1						
	04:00	4,34	3,26	1,09				1						
	05:00	4,53	3,26	1,27				1						
	06:00	4,80	3,26	1,55				1						
	07:00	5,49	3,57	1,92				1						
	08:00	6,29	4,09	2,20				1						
	09:00	6,51	4,23	2,28				1						
	10:00	6,81	4,53	2,28				1						
	11:00	6,61	4,40	2,22				1						
	12:00	6,47	4,37	2,10				1						
	13:00	6,03	3,92	2,11				1						
	14:00	5,62	4,06	1,56				1						
	15:00	5,02	3,36	1,65				1						
	16:00	4,78	3,86	0,92				1						
	17:00	5,15	4,51	0,64				1						
	18:00	5,86	5,19	0,67	1			1						
	19:00	6,42	5,68	0,74	1			1						
	20:00	7,03	5,99	1,04	1			1						
	21:00	7,35	5,72	1,64	1			1						
	22:00	6,73	4,66	2,06	1			1						
	23:00	5,77	3,75	2,02				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	5,21	3,39	1,82				1						
	01:00	4,76	3,26	1,50				1						
	02:00	4,55	3,26	1,30				1						
	03:00	4,51	3,26	1,25				1						
	04:00	4,48	3,26	1,22				1						
	05:00	4,67	3,42	1,25				1						
	06:00	4,95	3,79	1,16				1						
	07:00	5,16	4,17	0,99				1						
	08:00	6,48	5,69	0,79	1			1						
	09:00	7,12	6,39	0,73	1	1		1						
	10:00	7,32	6,59	0,73	1	1		1						
	11:00	7,00	6,24	0,75	1	1		1						
	12:00	6,66	5,91	0,75	1			1						
	13:00	6,21	5,59	0,62	1			1						
	14:00	5,80	5,36	0,43	1			1						
	15:00	5,17	4,92	0,24	1			1						
	16:00	4,93	4,82	0,10	1			1						
	17:00	5,31	5,29	0,02	1			1						
	18:00	6,03	6,03	0,00	1			1						
	19:00	6,62	6,62	0,00	1	1		1						
	20:00	7,45	7,43	0,02	1	1		1						
	21:00	7,68	7,62	0,07	1	1		1						
	22:00	6,93	6,88	0,05	1	1		1						
	23:00	5,94	5,92	0,02	1			1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	5,16	4,68	0,48				1						
	01:00	4,69	4,54	0,15				1						
	02:00	4,44	4,42	0,02				1						
	03:00	4,35	4,34	0,01				1						
	04:00	4,38	4,35	0,02				1						
	05:00	4,51	4,51	0,00				1						
	06:00	4,88	4,87	0,00		1		1						
	07:00	5,58	5,58	0,00		1		1						
	08:00	6,06	6,06	0,00		1		1						
	09:00	6,23	6,22	0,01		1		1						
	10:00	6,18	6,16	0,02		1		1						
	11:00	6,29	6,27	0,02		1		1						
	12:00	6,20	6,18	0,01		1		1						
	13:00	6,25	6,22	0,03		1		1						
	14:00	5,76	5,70	0,06		1		1						
	15:00	5,35	5,24	0,11		1		1						
	16:00	5,24	5,07	0,17		1		1						
	17:00	5,58	5,35	0,23		1		1						
	18:00	6,37	6,17	0,20		1		1						
	19:00	6,82	6,68	0,14	1	1		1						
	20:00	7,27	7,12	0,14	1	1		1						
	21:00	7,75	7,59	0,16	1	1		1						
	22:00	6,88	6,63	0,25	1	1		1						
	23:00	5,98	5,66	0,32		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	4,87	4,70	0,17				1						
	01:00	4,45	4,22	0,23				1						
	02:00	4,26	4,20	0,06				1						
	03:00	4,19	4,19	0,00				1						
	04:00	4,21	4,21	0,00				1						
	05:00	4,41	4,40	0,01				1						
	06:00	4,74	4,70	0,04				1						
	07:00	5,19	5,10	0,09	1			1						
	08:00	5,65	5,52	0,14	1			1						
	09:00	5,89	5,76	0,13	1			1						
	10:00	5,86	5,71	0,14	1			1						
	11:00	5,76	5,59	0,17	1			1						
	12:00	5,75	5,49	0,26	1			1						
	13:00	5,61	5,17	0,44	1			1						
	14:00	5,24	4,62	0,61				1						
	15:00	4,79	4,13	0,66				1						
	16:00	4,74	4,19	0,55				1						
	17:00	5,10	4,68	0,42				1						
	18:00	5,80	5,48	0,32	1			1						
	19:00	6,44	6,20	0,24	1			1						
	20:00	7,21	6,81	0,40	1	1		1						
	21:00	7,45	6,84	0,61	1	1		1						
	22:00	6,55	5,89	0,66	1			1						
	23:00	5,62	5,00	0,61	1			1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	4,75	4,62	0,12				1						
	01:00	4,53	4,48	0,05				1						
	02:00	4,33	4,28	0,05				1						
	03:00	4,26	4,21	0,05				1						
	04:00	4,29	4,23	0,06				1						
	05:00	4,46	4,42	0,04				1						
	06:00	4,71	4,65	0,05				1						
	07:00	5,19	5,06	0,14		1		1						
	08:00	5,70	5,45	0,25		1		1						
	09:00	6,01	5,55	0,46		1		1						
	10:00	6,01	5,27	0,74		1		1						
	11:00	5,91	4,83	1,08		1		1						
	12:00	5,80	4,64	1,16				1						
	13:00	5,60	4,60	1,01				1						
	14:00	5,27	4,24	1,03				1						
	15:00	4,78	3,55	1,22				1						
	16:00	4,63	3,43	1,20				1						
	17:00	5,01	3,92	1,09				1						
	18:00	5,66	4,63	1,03				1						
	19:00	6,48	5,55	0,92		1		1						
	20:00	7,31	6,47	0,84	1	1		1						
	21:00	7,62	6,70	0,92	1	1		1						
	22:00	6,68	5,81	0,87		1		1						
	23:00	5,79	4,88	0,91		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	5,08	4,40	0,68				1						
	01:00	4,67	3,89	0,77				1						
	02:00	4,44	3,27	1,16				1						
	03:00	4,34	3,26	1,08				1						
	04:00	4,34	3,26	1,08				1						
	05:00	4,47	3,26	1,22				1						
	06:00	4,74	3,47	1,27				1						
	07:00	5,19	3,80	1,39				1						
	08:00	5,84	4,31	1,53				1						
	09:00	6,12	4,51	1,61	1			1						
	10:00	6,28	4,76	1,52	1			1						
	11:00	6,19	4,66	1,53	1			1						
	12:00	6,10	4,41	1,68	1			1						
	13:00	5,95	4,33	1,61				1						
	14:00	5,50	4,14	1,36				1						
	15:00	5,03	3,77	1,26				1						
	16:00	4,90	3,79	1,11				1						
	17:00	5,21	4,16	1,06				1						
	18:00	5,94	4,87	1,07	1			1						
	19:00	6,75	5,77	0,98	1			1						
	20:00	7,85	6,90	0,95	1	1		1						
	21:00	7,69	6,65	1,04	1	1		1						
	22:00	6,82	5,43	1,39	1			1						
	23:00	5,77	4,15	1,63				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	5,20	3,71	1,50				1						
	01:00	4,80	3,43	1,37				1						
	02:00	4,58	3,34	1,24				1						
	03:00	4,46	3,40	1,06				1						
	04:00	4,42	3,43	0,99				1						
	05:00	4,49	3,26	1,23				1						
	06:00	4,76	3,39	1,37				1						
	07:00	5,23	3,97	1,26				1						
	08:00	5,81	4,77	1,04				1						
	09:00	6,57	5,46	1,11			1	1						
	10:00	7,39	6,27	1,12			1	1						
	11:00	7,50	6,52	0,99		1	1	1						
	12:00	7,57	6,66	0,92		1	1	1						
	13:00	7,70	6,86	0,84		1	1	1						
	14:00	7,19	6,54	0,64		1	1	1						
	15:00	7,10	6,63	0,47		1	1	1						
	16:00	6,81	6,41	0,40		1	1	1						
	17:00	6,87	6,56	0,32		1	1	1						
	18:00	7,23	7,01	0,22		1	1	1						
	19:00	7,56	7,45	0,11		1	1	1						
	20:00	7,66	7,60	0,06		1	1	1						
	21:00	7,76	7,73	0,04		1	1	1						
	22:00	7,02	7,02	0,01		1	1	1						
	23:00	6,23	6,23	0,00			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,10
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024	00:00	5,25	5,25	0,00			1	1						
	01:00	4,79	4,79	0,00			1	1						
	02:00	4,53	4,53	0,00				1						
	03:00	4,41	4,41	0,00				1						
	04:00	4,37	4,37	0,00				1						
	05:00	4,40	4,40	0,00				1						
	06:00	4,46	4,46	0,00				1						
	07:00	4,59	4,55	0,05				1						
	08:00	4,96	4,91	0,05			1	1						
	09:00	5,56	5,51	0,05			1	1						
	10:00	6,05	5,99	0,07			1	1						
	11:00	6,34	6,26	0,08			1	1						
	12:00	6,42	6,25	0,17			1	1						
	13:00	6,12	5,79	0,33			1	1						
	14:00	5,55	5,24	0,30			1	1						
	15:00	5,06	4,78	0,28			1	1						
	16:00	5,70	5,70	0,00			1	1						
	17:00	5,94	5,93	0,01			1	1						
	18:00	6,40	6,40	0,00		1	1	1						
	19:00	6,75	6,75	0,00		1	1	1						
	20:00	7,07	7,07	0,00		1	1	1						
	21:00	7,29	7,29	0,00		1	1	1						
	22:00	6,61	6,61	0,00		1	1	1						
	23:00	5,86	5,86	0,00			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024	00:00	5,25	5,25	0,00			1	1						
	01:00	4,85	4,85	0,00			1	1						
	02:00	4,63	4,62	0,01				1						
	03:00	4,51	4,48	0,02				1						
	04:00	4,46	4,40	0,06				1						
	05:00	4,53	4,43	0,11				1						
	06:00	4,81	4,71	0,10				1						
	07:00	5,28	5,20	0,09			1	1						
	08:00	5,87	5,74	0,13			1	1						
	09:00	6,63	6,47	0,16		1	1	1						
	10:00	7,47	7,32	0,15		1	1	1						
	11:00	7,58	7,44	0,14		1	1	1						
	12:00	7,65	7,53	0,12		1	1	1						
	13:00	7,78	7,65	0,13		1	1	1						
	14:00	7,26	7,10	0,16		1	1	1						
	15:00	7,17	6,99	0,18		1	1	1						
	16:00	6,88	6,73	0,15		1	1	1						
	17:00	6,94	6,82	0,12		1	1	1						
	18:00	7,31	7,20	0,11		1	1	1						
	19:00	7,64	7,56	0,07		1	1	1						
	20:00	7,74	7,69	0,05		1	1	1						
	21:00	7,84	7,83	0,01		1	1	1						
	22:00	7,10	7,09	0,00		1	1	1						
	23:00	6,29	6,29	0,01			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	5,53	5,41	0,13			1	1						
	01:00	5,10	5,05	0,05			1	1						
	02:00	4,88	4,88	0,00			1	1						
	03:00	4,75	4,75	0,00			1	1						
	04:00	4,72	4,72	0,00			1	1						
	05:00	4,79	4,79	0,00			1	1						
	06:00	5,04	5,04	0,00			1	1						
	07:00	5,43	5,43	0,00			1	1						
	08:00	6,13	6,13	0,00			1	1						
	09:00	6,87	6,86	0,02		1	1	1						
	10:00	7,31	7,25	0,06		1	1	1						
	11:00	7,57	7,46	0,12		1	1	1						
	12:00	7,90	7,78	0,13		1	1	1						
	13:00	7,77	7,75	0,02		1	1	1						
	14:00	7,37	7,36	0,01		1	1	1						
	15:00	6,92	6,89	0,03		1	1	1						
	16:00	6,55	6,53	0,02		1	1	1						
	17:00	6,75	6,75	0,00		1	1	1						
	18:00	7,22	7,22	0,00		1	1	1						
	19:00	7,57	7,47	0,11		1	1	1						
	20:00	7,80	7,43	0,37		1	1	1						
	21:00	8,05	7,25	0,80		1	1	1						
	22:00	7,26	5,78	1,48			1	1						
	23:00	6,35	4,51	1,83			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	5,94	4,90	1,04	1			1						
	01:00	5,43	4,92	0,51	1			1						
	02:00	5,16	5,05	0,11	1			1						
	03:00	5,00	4,91	0,09	1			1						
	04:00	4,96	4,93	0,03	1			1						
	05:00	5,07	5,07	0,00	1			1						
	06:00	5,38	5,31	0,07	1			1						
	07:00	5,88	5,77	0,11	1			1						
	08:00	6,62	6,52	0,10	1	1		1						
	09:00	7,32	7,29	0,03	1	1		1						
	10:00	7,65	7,65	0,01	1	1		1						
	11:00	7,66	7,64	0,01	1	1		1						
	12:00	7,52	7,51	0,01	1	1		1						
	13:00	7,58	7,58	0,00	1	1		1						
	14:00	7,36	7,36	0,00	1	1		1						
	15:00	6,94	6,94	0,00	1	1		1						
	16:00	6,63	6,63	0,00	1	1		1						
	17:00	6,84	6,84	0,01	1	1		1						
	18:00	7,43	7,37	0,06	1	1		1						
	19:00	7,94	7,84	0,10	1	1		1						
	20:00	8,08	7,93	0,14	1	1		1						
	21:00	8,03	7,88	0,15	1	1		1						
	22:00	7,40	7,32	0,08	1	1		1						
	23:00	6,52	6,36	0,16	1			1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	5,97	5,92	0,06			1		1					
	01:00	5,50	5,46	0,03			1		1					
	02:00	5,19	5,18	0,01			1		1					
	03:00	5,03	5,03	0,00			1		1					
	04:00	5,00	5,00	0,00			1		1					
	05:00	5,14	5,08	0,06			1		1					
	06:00	5,43	5,37	0,06			1		1					
	07:00	5,96	5,93	0,03			1		1					
	08:00	6,79	6,65	0,15		1	1		1					
	09:00	7,42	7,17	0,25		1	1		1					
	10:00	7,67	7,38	0,29		1	1		1					
	11:00	7,71	7,51	0,20		1	1		1					
	12:00	7,79	7,64	0,16		1	1		1					
	13:00	7,79	7,73	0,05		1	1		1					
	14:00	7,43	7,39	0,03		1	1		1					
	15:00	7,00	6,87	0,12		1	1		1					
	16:00	6,87	6,76	0,11		1	1		1					
	17:00	7,20	7,04	0,17		1	1		1					
	18:00	7,73	7,56	0,16		1	1		1					
	19:00	7,95	7,77	0,18		1	1		1					
	20:00	8,14	7,75	0,38		1	1		1					
	21:00	8,23	7,55	0,68		1	1		1					
	22:00	7,41	6,80	0,61		1	1		1					
	23:00	6,55	5,33	1,22			1		1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	6,20	5,63	0,57			1		1					
	01:00	5,65	5,57	0,08			1		1					
	02:00	5,36	4,37	0,99					1					
	03:00	5,19	3,37	1,82					1					
	04:00	5,15	3,35	1,80					1					
	05:00	5,36	3,49	1,88					1					
	06:00	5,65	3,68	1,98					1					
	07:00	6,36	4,13	2,22					1					
	08:00	7,05	4,58	2,47			1		1					
	09:00	7,53	4,99	2,54			1		1					
	10:00	7,69	5,45	2,24			1		1					
	11:00	7,83	5,60	2,23			1		1					
	12:00	8,02	5,74	2,28			1		1					
	13:00	8,12	5,88	2,24			1		1					
	14:00	7,67	5,92	1,75			1		1					
	15:00	7,34	5,82	1,51			1		1					
	16:00	7,07	5,62	1,45			1		1					
	17:00	7,45	6,08	1,37			1		1					
	18:00	8,21	6,95	1,26		1	1		1					
	19:00	8,28	6,83	1,45		1	1		1					
	20:00	8,80	6,93	1,88		1	1		1					
	21:00	9,19	6,89	2,30		1	1		1					
	22:00	8,32	5,74	2,59			1		1					
	23:00	7,26	4,72	2,54			1		1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	6,41	4,17	2,24					1					
	01:00	5,88	3,82	2,06					1					
	02:00	5,52	3,59	1,93					1					
	03:00	5,32	3,46	1,86					1					
	04:00	5,24	3,41	1,83					1					
	05:00	5,30	3,63	1,66					1					
	06:00	5,46	3,92	1,54					1					
	07:00	5,85	4,59	1,26					1					
	08:00	6,45	5,32	1,13		1			1					
	09:00	7,03	6,07	0,96		1			1					
	10:00	7,30	6,27	1,03		1			1					
	11:00	7,36	5,97	1,39		1			1					
	12:00	7,38	5,96	1,42		1			1					
	13:00	7,34	5,50	1,84		1			1					
	14:00	7,00	5,26	1,74		1			1					
	15:00	6,55	5,25	1,30		1			1					
	16:00	6,44	5,57	0,87		1			1					
	17:00	6,74	6,12	0,62		1			1					
	18:00	7,33	6,68	0,65		1	1		1					
	19:00	7,66	6,99	0,67		1	1		1					
	20:00	7,97	7,19	0,77		1	1		1					
	21:00	8,24	7,37	0,87		1	1		1					
	22:00	7,63	6,77	0,86		1	1		1					
	23:00	6,85	5,80	1,04		1			1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	6,24	4,87	1,37		1			1					
	01:00	5,66	4,28	1,38					1					
	02:00	5,29	3,72	1,56					1					
	03:00	5,09	3,59	1,50					1					
	04:00	5,00	3,56	1,44					1					
	05:00	5,01	3,54	1,47					1					
	06:00	5,12	3,75	1,37					1					
	07:00	5,32	4,23	1,09					1					
	08:00	5,76	4,81	0,95		1			1					
	09:00	6,35	5,72	0,62		1			1					
	10:00	6,77	6,30	0,47		1			1					
	11:00	6,91	6,13	0,78		1			1					
	12:00	6,86	6,21	0,65		1			1					
	13:00	6,58	5,99	0,59		1			1					
	14:00	6,45	5,60	0,85		1			1					
	15:00	6,32	5,35	0,97		1			1					
	16:00	6,29	5,51	0,79		1			1					
	17:00	6,69	6,11	0,58		1			1					
	18:00	7,23	6,79	0,44		1	1		1					
	19:00	7,58	7,18	0,40		1	1		1					
	20:00	7,69	7,28	0,41		1	1		1					
	21:00	7,84	7,28	0,56		1	1		1					
	22:00	7,28	6,50	0,78		1	1		1					
	23:00	6,57	5,61	0,96		1			1					

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	6,04	5,09	0,95		1			1					
	01:00	5,51	4,54	0,97					1					
	02:00	5,21	4,27	0,94					1					
	03:00	5,04	4,11	0,93					1					
	04:00	4,95	4,12	0,83					1					
	05:00	5,01	4,25	0,76					1					
	06:00	5,34	4,48	0,86					1					
	07:00	5,87	4,98	0,88		1			1					
	08:00	6,52	5,80	0,72		1			1					
	09:00	7,19	6,70	0,49				1	1					
	10:00	7,69	7,27	0,42				1	1					
	11:00	8,22	7,92	0,30				1	1					
	12:00	8,69	8,47	0,23				1	1					
	13:00	8,77	8,60	0,18				1	1					
	14:00	8,31	8,19	0,12				1	1					
	15:00	7,98	7,92	0,06				1	1					
	16:00	7,87	7,86	0,01				1	1					
	17:00	7,93	7,93	0,00				1	1					
	18:00	8,03	8,03	0,00				1	1					
	19:00	8,38	8,38	0,00				1	1					
	20:00	8,35	8,35	0,00				1	1					
	21:00	8,21	8,21	0,00				1	1					
	22:00	7,64	7,64	0,00				1	1					
	23:00	6,88	6,88	0,00				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	6,33	6,18	0,15		1			1					
	01:00	5,81	5,69	0,12		1			1					
	02:00	5,47	5,43	0,04		1			1					
	03:00	5,29	5,27	0,02		1			1					
	04:00	5,22	5,12	0,10		1			1					
	05:00	5,32	5,09	0,23		1			1					
	06:00	5,61	5,30	0,30		1			1					
	07:00	5,96	5,71	0,25		1			1					
	08:00	6,68	6,52	0,16		1			1					
	09:00	7,59	7,35	0,24				1	1					
	10:00	8,20	7,90	0,30				1	1					
	11:00	8,49	8,08	0,41				1	1					
	12:00	8,76	8,39	0,37				1	1					
	13:00	8,80	8,53	0,26				1	1					
	14:00	8,32	8,10	0,22				1	1					
	15:00	7,69	7,43	0,25				1	1					
	16:00	7,35	7,05	0,30				1	1					
	17:00	7,33	7,00	0,33				1	1					
	18:00	7,72	7,28	0,44				1	1					
	19:00	8,16	7,74	0,43				1	1					
	20:00	8,54	8,03	0,51				1	1					
	21:00	8,77	8,23	0,54				1	1					
	22:00	8,06	7,62	0,44				1	1					
	23:00	7,18	6,72	0,46				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	6,50	6,26	0,24		1			1					
	01:00	5,96	5,95	0,02		1			1					
	02:00	5,62	5,61	0,01		1			1					
	03:00	5,42	5,41	0,01		1			1					
	04:00	5,33	5,28	0,06		1			1					
	05:00	5,41	5,21	0,19		1			1					
	06:00	5,70	5,10	0,60		1			1					
	07:00	6,16	5,52	0,64		1			1					
	08:00	7,01	6,51	0,49				1	1					
	09:00	7,95	7,46	0,50				1	1					
	10:00	8,47	7,83	0,64				1	1					
	11:00	8,68	7,66	1,02				1	1					
	12:00	8,87	7,47	1,40				1	1					
	13:00	9,00	7,69	1,31				1	1					
	14:00	8,61	7,24	1,36				1	1					
	15:00	7,94	6,51	1,43				1	1					
	16:00	8,98	8,55	0,44				1	1					
	17:00	8,76	8,35	0,41				1	1					
	18:00	8,90	8,66	0,24				1	1					
	19:00	9,00	8,68	0,32				1	1					
	20:00	9,02	8,52	0,50				1	1					
	21:00	9,02	8,49	0,54				1	1					
	22:00	8,36	7,90	0,46				1	1					
	23:00	7,55	7,14	0,41				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,800	1,800	1,800	5,700	5,600	0,600	0,800	0,800	0,800	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	6,79	6,52	0,27				1	1					
	01:00	6,19	5,84	0,35			1	1						
	02:00	5,82	5,46	0,36			1	1						
	03:00	5,62	5,41	0,21			1	1						
	04:00	5,56	5,49	0,07			1	1						
	05:00	5,65	5,64	0,02			1	1						
	06:00	5,91	5,89	0,02			1	1						
	07:00	6,25	6,25	0,00				1	1					
	08:00	7,27	7,09	0,18				1	1					
	09:00	8,54	8,20	0,34				1	1					
	10:00	9,47	9,42	0,04			1	1	1					
	11:00	9,89	9,84	0,06			1	1	1					
	12:00	10,01	9,80	0,21			1	1	1					
	13:00	9,88	9,63	0,25			1	1	1					
	14:00	9,44	9,09	0,35			1	1	1					
	15:00	8,77	8,28	0,49				1	1					
	16:00	8,29	7,69	0,61				1	1					
	17:00	8,03	7,04	0,99				1	1					
	18:00	8,49	7,30	1,19				1	1					
	19:00	8,91	8,03	0,88				1	1					
	20:00	9,01	7,62	1,39				1	1					
	21:00	9,23	7,17	2,05				1	1					
	22:00	8,51	5,90	2,60			1	1						
	23:00	7,66	5,26	2,40			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	6,76	6,20	0,56			1	1						
	01:00	6,22	5,43	0,80			1	1						
	02:00	5,86	5,07	0,79			1	1						
	03:00	5,69	4,63	1,06			1	1						
	04:00	5,63	4,65	0,98			1	1						
	05:00	5,72	5,31	0,41			1	1						
	06:00	5,97	4,78	1,20			1	1						
	07:00	6,84	5,71	1,13			1	1						
	08:00	7,67	4,99	2,67			1	1						
	09:00	8,35	5,90	2,45		1	1	1						
	10:00	8,51	6,41	2,10		1	1	1						
	11:00	8,77	6,84	1,92		1	1	1						
	12:00	8,98	7,18	1,80		1	1	1						
	13:00	8,86	7,19	1,67		1	1	1						
	14:00	8,75	6,89	1,86		1	1	1						
	15:00	8,11	6,12	1,99		1	1	1						
	16:00	8,10	6,03	2,07		1	1	1						
	17:00	8,17	6,31	1,87		1	1	1						
	18:00	8,23	5,94	2,29		1	1	1						
	19:00	8,41	6,54	1,87		1	1	1						
	20:00	8,79	7,66	1,13		1	1	1						
	21:00	9,03	6,77	2,26		1	1	1						
	22:00	8,39	6,15	2,24		1	1	1						
	23:00	7,53	6,41	1,12			1	1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	7,43	6,16	1,26			1	1						
	01:00	6,71	5,49	1,22			1	1						
	02:00	6,26	5,53	0,73			1	1						
	03:00	5,99	5,47	0,51			1	1						
	04:00	5,87	5,54	0,33			1	1						
	05:00	5,90	5,27	0,63			1	1						
	06:00	6,13	5,38	0,75			1	1						
	07:00	6,55	5,99	0,56			1	1						
	08:00	7,27	6,96	0,31				1	1					
	09:00	7,92	7,75	0,17				1	1					
	10:00	8,20	8,03	0,18				1	1					
	11:00	8,32	8,15	0,17				1	1					
	12:00	8,27	8,18	0,09				1	1					
	13:00	8,10	8,06	0,04				1	1					
	14:00	7,66	7,58	0,08				1	1					
	15:00	7,23	7,14	0,09				1	1					
	16:00	7,21	7,09	0,12				1	1					
	17:00	7,47	7,27	0,20				1	1					
	18:00	8,01	7,74	0,27				1	1					
	19:00	8,42	8,11	0,31				1	1					
	20:00	8,73	8,43	0,31				1	1					
	21:00	8,98	8,62	0,36				1	1					
	22:00	8,45	8,08	0,37				1	1					
	23:00	7,75	7,41	0,34				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	7,35	7,08	0,27				1	1					
	01:00	6,64	6,35	0,29			1	1						
	02:00	6,20	5,99	0,21			1	1						
	03:00	5,93	5,72	0,21			1	1						
	04:00	5,81	5,64	0,17			1	1						
	05:00	5,84	5,69	0,15			1	1						
	06:00	6,07	5,95	0,13			1	1						
	07:00	6,48	6,37	0,12			1	1						
	08:00	7,20	7,08	0,12				1	1					
	09:00	7,84	7,69	0,15				1	1					
	10:00	8,12	8,02	0,10				1	1					
	11:00	8,23	8,10	0,13				1	1					
	12:00	8,19	7,98	0,21				1	1					
	13:00	8,02	7,74	0,28				1	1					
	14:00	7,59	7,33	0,26				1	1					
	15:00	7,16	6,90	0,26				1	1					
	16:00	7,13	6,76	0,37				1	1					
	17:00	7,39	7,07	0,33				1	1					
	18:00	7,93	7,64	0,29				1	1					
	19:00	8,33	8,05	0,29				1	1					
	20:00	8,65	8,36	0,29				1	1					
	21:00	8,89	8,59	0,31				1	1					
	22:00	8,36	8,06	0,30				1	1					
	23:00	7,67	7,29	0,37				1	1					

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	6,76	6,31	0,45			1	1						
	01:00	6,12	5,62	0,50			1	1						
	02:00	5,74	5,28	0,45			1	1						
	03:00	5,52	5,11	0,41			1	1						
	04:00	5,44	5,03	0,41			1	1						
	05:00	5,50	5,05	0,45			1	1						
	06:00	5,83	5,31	0,52			1	1						
	07:00	6,44	5,81	0,63			1	1						
	08:00	7,23	6,51	0,71				1	1					
	09:00	8,00	7,46	0,54				1	1					
	10:00	8,64	8,22	0,42				1	1					
	11:00	9,23	8,89	0,34				1	1					
	12:00	9,74	9,43	0,31				1	1					
	13:00	9,77	9,48	0,29				1	1					
	14:00	9,12	8,85	0,27				1	1					
	15:00	8,26	7,99	0,27				1	1					
	16:00	7,89	7,64	0,24				1	1					
	17:00	7,99	7,77	0,21				1	1					
	18:00	8,45	8,25	0,20				1	1					
	19:00	8,88	8,65	0,23				1	1					
	20:00	9,00	8,73	0,27				1	1					
	21:00	8,93	8,57	0,35				1	1					
	22:00	8,31	7,76	0,55				1	1					
	23:00	7,56	6,72	0,83				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	6,82	6,28	0,54			1	1						
	01:00	6,22	5,58	0,64			1	1						
	02:00	5,87	5,26	0,61			1	1						
	03:00	5,65	4,83	0,82			1	1						
	04:00	5,56	4,42	1,14				1						
	05:00	5,62	4,38	1,25				1						
	06:00	5,91	4,50	1,41				1						
	07:00	6,39	5,13	1,26			1	1						
	08:00	7,28	6,03	1,24			1	1						
	09:00	8,02	6,17	1,85			1	1						
	10:00	8,43	6,07	2,36			1	1						
	11:00	8,67	6,08	2,58			1	1						
	12:00	8,91	6,39	2,53		1	1	1						
	13:00	9,02	6,71	2,31		1	1	1						
	14:00	8,64	6,87	1,77		1	1	1						
	15:00	8,10	6,63	1,47		1	1	1						
	16:00	7,74	6,43	1,31		1	1	1						
	17:00	7,83	6,02	1,81			1	1						
	18:00	8,33	6,05	2,28			1	1						
	19:00	8,82	6,69	2,13		1	1	1						
	20:00	9,00	6,96	2,05		1	1	1						
	21:00	9,10	6,72	2,38		1	1	1						
	22:00	8,45	5,79	2,66			1	1						
	23:00	7,64	5,28	2,36			1	1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	6,93	4,50	2,43				1						
	01:00	6,34	4,12	2,22				1						
	02:00	5,98	3,89	2,09				1						
	03:00	5,76	3,74	2,02				1						
	04:00	5,66	3,68	1,98				1						
	05:00	5,70	3,70	1,99				1						
	06:00	5,95	3,87	2,08				1						
	07:00	6,51	4,23	2,28				1						
	08:00	7,42	4,98	2,44			1	1						
	09:00	8,07	5,66	2,42			1	1						
	10:00	8,33	5,94	2,40			1	1						
	11:00	8,51	6,15	2,36			1	1						
	12:00	8,79	6,58	2,21		1	1	1						
	13:00	8,97	7,02	1,95		1	1	1						
	14:00	8,74	6,97	1,77		1	1	1						
	15:00	8,19	6,53	1,66		1	1	1						
	16:00	7,83	6,13	1,69		1	1	1						
	17:00	7,89	5,63	2,26		1	1	1						
	18:00	8,30	5,88	2,42		1	1	1						
	19:00	8,78	6,17	2,61		1	1	1						
	20:00	8,99	5,95	3,04		1	1	1						
	21:00	9,07	6,03	3,04		1	1	1						
	22:00	8,44	5,49	2,95		1	1	1						
	23:00	7,64	4,97	2,67			1	1						

Ένα ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	7,03	4,57	2,46			1	1						
	01:00	6,40	4,16	2,24				1						
	02:00	6,01	3,91	2,10				1						
	03:00	5,78	3,76	2,02				1						
	04:00	5,68	3,69	1,99				1						
	05:00	5,73	3,73	2,01				1						
	06:00	6,00	3,90	2,10				1						
	07:00	6,57	4,34	2,23			1	1						
	08:00	7,46	5,03	2,44			1	1						
	09:00	8,11	5,67	2,43			1	1						
	10:00	8,41	5,93	2,49		1	1	1						
	11:00	8,66	6,23	2,42		1	1	1						
	12:00	8,99	6,35	2,64		1	1	1						
	13:00	9,22	6,50	2,72		1	1	1						
	14:00	8,97	6,44	2,52		1	1	1						
	15:00	8,37	6,53	1,84		1	1	1						
	16:00	8,01	7,01	1,00		1	1	1						
	17:00	8,07	7,12	0,95		1	1	1						
	18:00	8,44	7,48	0,96		1	1	1						
	19:00	8,84	7,64	1,20		1	1	1						
	20:00	8,99	7,21	1,78		1	1	1						
	21:00	9,05	6,71	2,35		1	1	1						
	22:00	8,44	5,92	2,52			1	1						
	23:00	7,68	5,15	2,52			1	1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	7,20	4,93	2,27			1	1						
	01:00	6,54	4,34	2,21			1	1						
	02:00	6,14	3,99	2,15				1						
	03:00	5,92	3,85	2,07				1						
	04:00	5,82	3,78	2,04				1						
	05:00	5,84	3,80	2,05				1						
	06:00	6,06	3,94	2,12				1						
	07:00	6,56	4,34	2,22			1	1						
	08:00	7,41	4,90	2,51			1	1						
	09:00	8,11	5,57	2,55			1	1						
	10:00	8,53	5,82	2,71		1	1	1						
	11:00	8,91	6,11	2,80		1	1	1						
	12:00	9,33	6,78	2,55		1	1	1						
	13:00	9,58	7,66	1,92		1	1	1						
	14:00	9,30	7,71	1,59		1	1	1						
	15:00	8,75	7,72	1,02		1	1	1						
	16:00	8,40	7,09	1,32		1	1	1						
	17:00	8,27	5,88	2,39		1	1	1						
	18:00	8,58	5,90	2,68		1	1	1						
	19:00	8,99	5,99	2,99		1	1	1						
	20:00	9,15	6,11	3,04		1	1	1						
	21:00	9,19	6,15	3,04		1	1	1						
	22:00	8,57	5,57	3,00		1	1	1						
	23:00	7,80	5,07	2,73			1	1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	7,37	4,79	2,58				1						
	01:00	6,68	4,34	2,34				1						
	02:00	6,26	4,07	2,19				1						
	03:00	6,01	3,91	2,10				1						
	04:00	5,88	3,82	2,06				1						
	05:00	5,90	3,83	2,06				1						
	06:00	6,07	3,95	2,12				1						
	07:00	6,47	4,41	2,06				1						
	08:00	7,20	5,42	1,78	1			1						
	09:00	7,83	6,04	1,79	1			1						
	10:00	8,16	6,43	1,73	1			1						
	11:00	8,33	6,43	1,90	1			1						
	12:00	8,53	6,91	1,62	1	1		1						
	13:00	8,62	7,24	1,38	1	1		1						
	14:00	8,36	7,17	1,19	1	1		1						
	15:00	7,94	6,74	1,20	1	1		1						
	16:00	7,74	6,19	1,55	1	1		1						
	17:00	7,92	6,18	1,73	1	1		1						
	18:00	8,37	6,68	1,69	1	1		1						
	19:00	8,82	7,02	1,80	1	1		1						
	20:00	8,98	7,21	1,77	1	1		1						
	21:00	8,96	7,23	1,73	1	1		1						
	22:00	8,37	5,99	2,37	1			1						
	23:00	7,65	4,97	2,68	1			1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	7,21	4,69	2,52				1						
	01:00	6,50	4,22	2,27				1						
	02:00	6,06	3,94	2,12				1						
	03:00	5,81	3,77	2,03				1						
	04:00	5,67	3,69	1,98				1						
	05:00	5,65	3,67	1,98				1						
	06:00	5,76	4,15	1,61				1						
	07:00	5,99	4,57	1,43				1						
	08:00	6,53	5,19	1,34	1			1						
	09:00	7,18	5,97	1,20	1			1						
	10:00	7,65	6,56	1,08	1	1		1						
	11:00	7,87	6,69	1,17	1	1		1						
	12:00	7,93	6,34	1,59	1			1						
	13:00	7,82	5,75	2,07	1			1						
	14:00	7,36	5,63	1,73	1			1						
	15:00	6,84	5,50	1,34	1			1						
	16:00	6,81	6,05	0,75	1			1						
	17:00	7,21	6,61	0,60				1	1					
	18:00	7,82	7,37	0,45				1	1					
	19:00	8,34	7,95	0,39				1	1					
	20:00	8,49	8,09	0,39				1	1					
	21:00	8,50	7,97	0,53				1	1					
	22:00	7,99	7,22	0,77				1	1					
	23:00	7,35	6,40	0,96	1			1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	6,88	5,89	1,00	1			1						
	01:00	6,23	5,21	1,02	1			1						
	02:00	5,85	4,87	0,97	1			1						
	03:00	5,63	4,71	0,92	1			1						
	04:00	5,54	4,72	0,82	1			1						
	05:00	5,61	4,84	0,77	1			1						
	06:00	5,96	5,21	0,75	1			1						
	07:00	6,58	5,87	0,71	1			1						
	08:00	7,33	6,65	0,68				1	1					
	09:00	7,89	7,26	0,64				1	1					
	10:00	8,18	7,56	0,63				1	1					
	11:00	8,45	7,94	0,51				1	1					
	12:00	8,78	8,39	0,39				1	1					
	13:00	8,86	8,51	0,36				1	1					
	14:00	8,44	8,12	0,32				1	1					
	15:00	7,79	7,54	0,25				1	1					
	16:00	7,46	7,30	0,16				1	1					
	17:00	7,68	7,59	0,10				1	1					
	18:00	8,27	8,22	0,05				1	1					
	19:00	8,85	8,84	0,01				1	1					
	20:00	8,98	8,98	0,01				1	1					
	21:00	8,87	8,85	0,01				1	1					
	22:00	8,21	8,13	0,08				1	1					
	23:00	7,49	7,21	0,28				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,08	1,08	1,08	1,10
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	6,93	6,42	0,52	1			1						
	01:00	6,33	5,74	0,59	1			1						
	02:00	5,96	5,34	0,63	1			1						
	03:00	5,74	5,05	0,69	1			1						
	04:00	5,64	4,90	0,74	1			1						
	05:00	5,68	4,81	0,87	1			1						
	06:00	6,04	5,01	1,03	1			1						
	07:00	6,71	5,67	1,03	1			1						
	08:00	7,54	6,62	0,92				1	1					
	09:00	8,26	7,32	0,94				1	1					
	10:00	8,78	7,59	1,19				1	1					
	11:00	9,23	7,88	1,35				1	1					
	12:00	9,61	8,17	1,44				1	1					
	13:00	9,75	8,43	1,32				1	1					
	14:00	9,38	8,22	1,15				1	1					
	15:00	8,70	7,69	1,00				1	1					
	16:00	8,29	7,48	0,81				1	1					
	17:00	8,37	7,68	0,68				1	1					
	18:00	8,83	8,14	0,69				1	1					
	19:00	9,36	8,49	0,87				1	1					
	20:00	9,44	8,09	1,35				1	1					
	21:00	9,17	7,07	2,09				1	1					
	22:00	8,53	5,96	2,57	1			1						
	23:00	7,80	5,19	2,62	1			1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	7,10	4,62	2,49			1	1						
	01:00	6,48	4,21	2,27				1						
	02:00	6,10	3,97	2,14				1						
	03:00	5,89	3,83	2,06				1						
	04:00	5,79	3,77	2,03				1						
	05:00	5,85	3,80	2,05				1						
	06:00	6,14	3,99	2,15				1						
	07:00	6,75	4,39	2,36				1						
	08:00	7,65	5,17	2,48			1	1						
	09:00	8,28	6,07	2,21		1	1	1						
	10:00	8,52	6,41	2,11		1	1	1						
	11:00	8,65	6,33	2,32		1	1	1						
	12:00	8,89	6,11	2,78		1	1	1						
	13:00	8,95	6,31	2,64		1	1	1						
	14:00	8,61	6,68	1,94		1	1	1						
	15:00	8,08	6,79	1,29		1	1	1						
	16:00	7,77	6,72	1,05		1	1	1						
	17:00	7,94	6,54	1,39		1	1	1						
	18:00	8,45	6,52	1,93		1	1	1						
	19:00	8,98	6,91	2,06		1	1	1						
	20:00	9,13	7,18	1,95		1	1	1						
	21:00	9,13	7,11	2,02		1	1	1						
	22:00	8,54	6,09	2,45		1	1	1						
	23:00	7,76	5,31	2,45			1	1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	00:00	7,05	4,58	2,47			1	1						
	01:00	6,56	4,26	2,30				1						
	02:00	6,13	3,99	2,15				1						
	03:00	5,84	3,79	2,04				1						
	04:00	5,73	3,72	2,01				1						
	05:00	5,87	3,81	2,05				1						
	06:00	6,24	4,06	2,19				1						
	07:00	6,74	4,38	2,36			1	1						
	08:00	7,46	5,70	1,76			1	1						
	09:00	8,06	6,82	1,25		1	1	1						
	10:00	8,43	6,88	1,56		1	1	1						
	11:00	8,56	6,84	1,72		1	1	1						
	12:00	8,55	7,10	1,46		1	1	1						
	13:00	8,47	7,08	1,39		1	1	1						
	14:00	8,29	7,37	0,92		1	1	1						
	15:00	8,03	7,43	0,60		1	1	1						
	16:00	8,30	7,85	0,45				1	1					
	17:00	8,60	8,12	0,48				1	1					
	18:00	9,20	8,56	0,64				1	1					
	19:00	9,36	8,50	0,86				1	1					
	20:00	9,57	8,47	1,10				1	1					
	21:00	9,79	7,94	1,85				1	1					
	22:00	9,44	7,21	2,22				1	1					
	23:00	8,76	6,71	2,06				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	7,49	5,55	1,94		1			1					
	01:00	6,95	5,13	1,82		1			1					
	02:00	6,50	4,47	2,03					1					
	03:00	6,18	4,41	1,77					1					
	04:00	6,03	4,15	1,88					1					
	05:00	6,14	4,82	1,32		1			1					
	06:00	6,51	5,40	1,11		1			1					
	07:00	7,05	6,01	1,04		1			1					
	08:00	7,79	6,71	1,07	1	1			1					
	09:00	8,44	7,25	1,19	1	1			1					
	10:00	8,84	7,14	1,70	1	1			1					
	11:00	9,01	6,87	2,14	1	1			1					
	12:00	9,03	6,40	2,63	1	1			1					
	13:00	9,04	6,58	2,46	1	1			1					
	14:00	8,89	6,58	2,32	1	1			1					
	15:00	8,63	6,92	1,71	1	1			1					
	16:00	8,45	7,37	1,08	1	1			1					
	17:00	8,61	7,08	1,53	1	1			1					
	18:00	9,21	7,58	1,63				1	1					
	19:00	9,81	8,31	1,50				1	1					
	20:00	9,78	8,26	1,52				1	1					
	21:00	9,12	7,16	1,96				1	1					
	22:00	8,85	6,98	1,87				1	1					
	23:00	8,30	5,47	2,84		1			1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	6,90	4,48	2,41	1			1						
	01:00	6,41	4,17	2,24				1						
	02:00	6,00	3,90	2,10				1						
	03:00	5,70	3,70	1,99				1						
	04:00	5,54	3,60	1,94				1						
	05:00	5,58	3,63	1,95				1						
	06:00	5,84	3,80	2,04				1						
	07:00	6,26	4,07	2,19				1						
	08:00	6,87	4,46	2,40	1			1						
	09:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	10:00	7,94	5,16	2,78	1			1						
	11:00	8,20	5,33	2,87	1			1						
	12:00	8,29	5,42	2,87	1			1						
	13:00	8,26	5,72	2,54	1			1						
	14:00	8,09	6,18	1,91	1			1						
	15:00	7,82	5,90	1,92	1			1						
	16:00	7,60	5,84	1,76	1			1						
	17:00	7,72	5,73	1,99	1			1						
	18:00	8,18	5,90	2,28	1			1						
	19:00	8,72	6,22	2,50	1			1						
	20:00	8,08	5,25	2,83	1			1						
	21:00	9,06	6,02	3,04	1	1		1						
	22:00	8,48	5,51	2,97	1	1		1						
	23:00	7,77	5,07	2,70	1			1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	6,99	5,01	1,98	1			1						
	01:00	6,49	4,99	1,50	1			1						
	02:00	6,04	4,26	1,77				1						
	03:00	5,70	3,70	1,99				1						
	04:00	5,49	3,57	1,92				1						
	05:00	5,47	3,56	1,91				1						
	06:00	5,67	3,69	1,98				1						
	07:00	6,01	3,91	2,10				1						
	08:00	6,53	4,56	1,97	1			1						
	09:00	7,08	5,34	1,74	1			1						
	10:00	7,48	5,73	1,75	1			1						
	11:00	7,65	5,82	1,83	1			1						
	12:00	7,63	5,78	1,85	1			1						
	13:00	7,49	5,91	1,57	1			1						
	14:00	7,26	6,32	0,93	1			1						
	15:00	6,92	6,34	0,58	1			1						
	16:00	7,35	6,06	1,28	1			1						
	17:00	7,46	6,60	0,86				1	1					
	18:00	7,86	7,24	0,62				1	1					
	19:00	8,35	7,86	0,49				1	1					
	20:00	8,54	8,10	0,44				1	1					
	21:00	8,71	8,20	0,50				1	1					
	22:00	8,24	7,56	0,68				1	1					
	23:00	7,66	6,60	1,06				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	6,87	5,50	1,37	1			1						
	01:00	6,29	4,76	1,53	1			1						
	02:00	5,81	4,32	1,49				1						
	03:00	5,48	4,04	1,44				1						
	04:00	5,36	3,96	1,39				1						
	05:00	5,52	4,15	1,37				1						
	06:00	6,01	4,66	1,36				1						
	07:00	6,65	5,36	1,29	1			1						
	08:00	7,32	6,23	1,09	1			1						
	09:00	8,01	6,94	1,07				1	1					
	10:00	8,57	7,36	1,21				1	1					
	11:00	8,92	7,64	1,29				1	1					
	12:00	8,99	7,72	1,27				1	1					
	13:00	8,87	7,72	1,15				1	1					
	14:00	8,59	7,63	0,96				1	1					
	15:00	8,23	7,45	0,78				1	1					
	16:00	8,28	7,67	0,61				1	1					
	17:00	8,32	7,87	0,44				1	1					
	18:00	8,62	8,30	0,32				1	1					
	19:00	9,02	8,75	0,27				1	1					
	20:00	8,72	8,49	0,24				1	1					
	21:00	9,17	8,88	0,29				1	1					
	22:00	8,64	8,22	0,41				1	1					
	23:00	7,98	7,39	0,59				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	6,99	5,98	1,01	1			1						
	01:00	6,41	5,43	0,98	1			1						
	02:00	5,93	5,18	0,75	1			1						
	03:00	5,62	5,24	0,38	1			1						
	04:00	5,52	5,32	0,20	1			1						
	05:00	5,69	5,51	0,18	1			1						
	06:00	6,14	5,93	0,21	1			1						
	07:00	6,73	6,51	0,21				1	1					
	08:00	7,45	7,12	0,32				1	1					
	09:00	8,18	7,96	0,22				1	1					
	10:00	8,76	8,67	0,08				1	1					
	11:00	9,06	9,03	0,03				1	1					
	12:00	9,05	8,95	0,10				1	1					
	13:00	8,91	8,73	0,18				1	1					
	14:00	8,66	8,56	0,10				1	1					
	15:00	8,32	8,29	0,03				1	1					
	16:00	8,07	8,06	0,01				1	1					
	17:00	8,23	8,22	0,01				1	1					
	18:00	8,73	8,72	0,01				1	1					
	19:00	9,29	9,29	0,01				1	1					
	20:00	9,21	9,11	0,09				1	1					
	21:00	9,37	9,30	0,07				1	1					
	22:00	8,77	8,75	0,02				1	1					
	23:00	8,00	7,92	0,08				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	7,99	7,92	0,07		1	1		1					
	01:00	7,32	7,28	0,04		1	1		1					
	02:00	6,79	6,79	0,00		1	1		1					
	03:00	6,42	6,42	0,00		1	1		1					
	04:00	6,28	6,23	0,05			1		1					
	05:00	6,42	6,27	0,14			1		1					
	06:00	6,87	6,54	0,33				1	1					
	07:00	7,50	7,37	0,13				1	1					
	08:00	8,34	8,32	0,02				1	1					
	09:00	9,23	9,21	0,02				1	1					
	10:00	9,54	9,43	0,11				1	1					
	11:00	9,92	9,52	0,40				1	1					
	12:00	9,81	9,60	0,22				1	1					
	13:00	9,57	9,37	0,20				1	1					
	14:00	9,21	8,92	0,29				1	1					
	15:00	8,90	8,39	0,52				1	1					
	16:00	8,66	8,04	0,62				1	1					
	17:00	8,79	8,24	0,54				1	1					
	18:00	9,38	8,96	0,42				1	1					
	19:00	10,03	9,63	0,40			1	1	1					
	20:00	10,05	9,72	0,34			1	1	1					
	21:00	10,29	9,89	0,40			1	1	1					
	22:00	9,57	9,13	0,44				1	1					
	23:00	8,75	8,60	0,15				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	7,27	7,06	0,20				1	1					
	01:00	6,72	6,54	0,17				1	1					
	02:00	6,27	6,10	0,17	1			1						
	03:00	5,94	5,78	0,16	1			1						
	04:00	5,78	5,66	0,12	1			1						
	05:00	5,87	5,43	0,45	1			1						
	06:00	6,27	5,61	0,65	1			1						
	07:00	6,84	5,70	1,14	1			1						
	08:00	7,60	6,10	1,49	1			1						
	09:00	8,30	7,12	1,19				1	1					
	10:00	8,74	7,71	1,04				1	1					
	11:00	8,96	8,13	0,83				1	1					
	12:00	8,91	8,54	0,37				1	1					
	13:00	8,71	8,67	0,04				1	1					
	14:00	8,37	8,35	0,02				1	1					
	15:00	7,91	7,89	0,02				1	1					
	16:00	7,71	7,68	0,02				1	1					
	17:00	7,89	7,87	0,02				1	1					
	18:00	8,50	8,46	0,04				1	1					
	19:00	9,22	9,13	0,09				1	1					
	20:00	9,19	8,86	0,33				1	1					
	21:00	9,31	8,69	0,62				1	1					
	22:00	8,73	8,12	0,61				1	1					
	23:00	8,09	7,45	0,65				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	6,89	6,26	0,63	1			1						
	01:00	6,67	6,18	0,48	1			1						
	02:00	6,26	6,04	0,21	1			1						
	03:00	5,90	5,33	0,57	1			1						
	04:00	5,72	4,34	1,39	1			1						
	05:00	5,78	4,34	1,44	1			1						
	06:00	6,16	5,03	1,14	1			1						
	07:00	6,86	5,39	1,47	1			1						
	08:00	7,77	6,04	1,73	1	1		1						
	09:00	8,67	7,27	1,40	1	1		1						
	10:00	8,94	7,43	1,51	1	1		1						
	11:00	8,95	7,17	1,78	1	1		1						
	12:00	8,79	7,77	1,03	1	1		1						
	13:00	8,58	7,63	0,95	1	1		1						
	14:00	8,22	7,35	0,87	1	1		1						
	15:00	7,82	6,70	1,12	1	1		1						
	16:00	7,60	6,20	1,40	1			1						
	17:00	7,74	5,86	1,88	1			1						
	18:00	8,34	6,29	2,05	1			1						
	19:00	9,09	7,05	2,03				1	1					
	20:00	9,16	6,85	2,31				1	1					
	21:00	9,38	7,54	1,84				1	1					
	22:00	8,80	8,02	0,78				1	1					
	23:00	8,06	7,59	0,47				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	7,18	7,07	0,11				1	1					
	01:00	6,66	6,61	0,05				1	1					
	02:00	6,24	6,16	0,07			1	1						
	03:00	5,89	5,81	0,08			1	1						
	04:00	5,70	5,53	0,17			1	1						
	05:00	5,72	5,25	0,47			1	1						
	06:00	6,01	5,13	0,88			1	1						
	07:00	6,48	5,60	0,87			1	1						
	08:00	7,12	6,21	0,92			1	1						
	09:00	7,86	6,64	1,22				1	1					
	10:00	8,43	7,06	1,37				1	1					
	11:00	8,71	7,27	1,44				1	1					
	12:00	8,70	7,44	1,25				1	1					
	13:00	8,54	7,51	1,02				1	1					
	14:00	8,25	7,72	0,53				1	1					
	15:00	7,89	7,60	0,29				1	1					
	16:00	7,65	7,26	0,39				1	1					
	17:00	7,71	6,82	0,89				1	1					
	18:00	8,20	7,11	1,09				1	1					
	19:00	8,93	7,79	1,14				1	1					
	20:00	9,04	7,40	1,65				1	1					
	21:00	9,33	7,88	1,45				1	1					
	22:00	8,81	7,05	1,76				1	1					
	23:00	8,13	5,48	2,64			1	1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	7,23	4,70	2,53			1	1						
	01:00	6,71	4,36	2,35			1	1						
	02:00	6,27	4,08	2,19				1						
	03:00	5,91	3,84	2,07				1						
	04:00	5,69	3,75	1,94				1						
	05:00	5,65	3,82	1,83				1						
	06:00	5,84	3,80	2,04				1						
	07:00	6,19	4,02	2,16				1						
	08:00	6,71	4,68	2,03			1	1						
	09:00	7,30	5,47	1,82			1	1						
	10:00	7,71	5,72	1,99			1	1						
	11:00	7,90	5,94	1,96			1	1						
	12:00	7,89	5,83	2,06			1	1						
	13:00	7,74	5,50	2,24			1	1						
	14:00	7,51	5,63	1,88			1	1						
	15:00	7,13	5,63	1,50			1	1						
	16:00	7,85	5,37	2,49			1	1						
	17:00	7,93	5,75	2,18			1	1						
	18:00	8,23	6,39	1,84		1	1	1						
	19:00	8,72	7,14	1,58		1	1	1						
	20:00	8,87	7,15	1,72		1	1	1						
	21:00	9,09	7,17	1,93		1	1	1						
	22:00	8,74	6,42	2,32		1	1	1						
	23:00	8,37	5,73	2,65			1	1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	7,24	4,71	2,54			1	1						
	01:00	6,66	4,33	2,33				1						
	02:00	6,16	4,01	2,16				1						
	03:00	5,81	3,78	2,03				1						
	04:00	5,66	3,68	1,98				1						
	05:00	5,79	3,76	2,03				1						
	06:00	6,24	4,05	2,18				1						
	07:00	6,88	4,47	2,41			1	1						
	08:00	7,64	4,96	2,67			1	1						
	09:00	8,50	5,76	2,75			1	1						
	10:00	9,30	6,51	2,79				1	1					
	11:00	9,88	7,09	2,79				1	1					
	12:00	10,16	7,39	2,78				1	1					
	13:00	10,18	7,43	2,75				1	1					
	14:00	10,01	7,33	2,68				1	1					
	15:00	9,72	7,17	2,55				1	1					
	16:00	9,68	7,46	2,22				1	1					
	17:00	9,55	7,74	1,81				1	1					
	18:00	9,57	8,14	1,42				1	1					
	19:00	9,71	8,50	1,21				1	1					
	20:00	9,72	8,49	1,23				1	1					
	21:00	9,75	8,45	1,30				1	1					
	22:00	9,41	7,69	1,72				1	1					
	23:00	9,04	6,85	2,19				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	8,86	6,54	2,32				1	1					
	01:00	7,25	4,72	2,53				1						
	02:00	6,39	4,15	2,24				1						
	03:00	6,05	3,93	2,12				1						
	04:00	5,90	3,84	2,07				1						
	05:00	6,01	3,90	2,10				1						
	06:00	6,39	4,19	2,20				1						
	07:00	6,96	5,03	1,93			1	1						
	08:00	7,74	6,10	1,65			1	1						
	09:00	8,59	6,96	1,63				1	1					
	10:00	9,32	7,25	2,07				1	1					
	11:00	9,89	7,72	2,17				1	1					
	12:00	10,16	8,15	2,01				1	1					
	13:00	10,19	8,60	1,60				1	1					
	14:00	9,97	8,70	1,27				1	1					
	15:00	9,65	8,73	0,93				1	1					
	16:00	9,41	8,71	0,69				1	1					
	17:00	9,28	8,61	0,67				1	1					
	18:00	9,35	8,42	0,93				1	1					
	19:00	9,70	8,72	0,97				1	1					
	20:00	9,84	8,70	1,14				1	1					
	21:00	9,88	8,99	0,89				1	1					
	22:00	9,38	8,58	0,80				1	1					
	23:00	8,68	7,64	1,04				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	7,89	5,19	2,69	1			1						
	01:00	7,33	4,77	2,57	1			1						
	02:00	6,82	4,43	2,39				1						
	03:00	6,45	4,19	2,26				1						
	04:00	6,27	4,07	2,19				1						
	05:00	6,33	4,11	2,22				1						
	06:00	6,67	4,34	2,34				1						
	07:00	7,22	5,22	2,00	1			1						
	08:00	8,01	6,46	1,55	1	1		1						
	09:00	8,96	7,45	1,51	1	1		1						
	10:00	9,84	8,40	1,44				1	1					
	11:00	10,52	8,99	1,53				1	1					
	12:00	10,83	9,20	1,63				1	1					
	13:00	11,04	9,29	1,75				1	1					
	14:00	11,05	9,38	1,67				1	1					
	15:00	10,69	9,04	1,65				1	1					
	16:00	10,14	8,99	1,15				1	1					
	17:00	9,89	8,57	1,32				1	1					
	18:00	9,65	6,72	2,93				1	1					
	19:00	9,98	7,26	2,71				1	1					
	20:00	10,12	8,25	1,86				1	1					
	21:00	10,10	9,00	1,10				1	1					
	22:00	9,60	7,60	2,00				1	1					
	23:00	8,85	6,65	2,21				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	8,28	6,51	1,77				1	1					
	01:00	7,71	5,77	1,94	1			1						
	02:00	7,22	5,52	1,69	1			1						
	03:00	6,81	4,96	1,85	1			1						
	04:00	6,58	4,44	2,15	1			1						
	05:00	6,58	4,57	2,01	1			1						
	06:00	6,88	5,51	1,37	1			1						
	07:00	7,42	6,32	1,10	1			1						
	08:00	8,20	7,59	0,61	1			1	1					
	09:00	9,20	8,77	0,43	1			1	1					
	10:00	10,18	9,60	0,58	1			1	1					
	11:00	10,84	9,86	0,98	1			1	1					
	12:00	11,03	10,22	0,81	1			1	1					
	13:00	11,11	10,93	0,18	1			1	1					
	14:00	10,93	10,68	0,26	1			1	1					
	15:00	10,58	10,47	0,11	1			1	1					
	16:00	10,27	10,25	0,02	1			1	1					
	17:00	10,13	9,96	0,17	1			1	1					
	18:00	10,20	9,77	0,43	1			1	1					
	19:00	10,38	9,87	0,52	1			1	1					
	20:00	10,28	9,80	0,48	1			1	1					
	21:00	10,16	9,60	0,56	1			1	1					
	22:00	9,70	9,27	0,43				1	1					
	23:00	9,15	8,95	0,20				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	8,96	8,25	0,70				1	1					
	01:00	8,36	7,02	1,35				1	1					
	02:00	7,87	5,98	1,89	1			1						
	03:00	7,42	5,62	1,80	1			1						
	04:00	7,08	5,41	1,67	1			1						
	05:00	7,00	5,58	1,42	1			1						
	06:00	7,29	6,07	1,22	1			1						
	07:00	7,85	7,12	0,73				1	1					
	08:00	8,65	8,26	0,39				1	1					
	09:00	9,66	9,23	0,43				1	1					
	10:00	10,60	9,34	1,26				1	1					
	11:00	11,18	9,64	1,54	1			1	1					
	12:00	11,43	10,16	1,26	1			1	1					
	13:00	11,50	10,82	0,68	1			1	1					
	14:00	11,34	11,00	0,33	1			1	1					
	15:00	11,06	10,46	0,59	1			1	1					
	16:00	10,76	9,86	0,89	1			1	1					
	17:00	10,69	9,80	0,89	1			1	1					
	18:00	10,88	10,01	0,87	1			1	1					
	19:00	11,08	10,29	0,79	1			1	1					
	20:00	10,92	10,30	0,62	1			1	1					
	21:00	10,74	10,38	0,36	1			1	1					
	22:00	10,35	10,09	0,26	1			1	1					
	23:00	9,84	9,41	0,44				1	1					

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	8,63	7,45	1,17				1	1					
	01:00	8,00	7,02	0,98				1	1					
	02:00	7,46	6,76	0,70				1	1					
	03:00	7,03	6,24	0,79	1			1						
	04:00	6,77	5,72	1,05	1			1						
	05:00	6,68	5,09	1,59	1			1						
	06:00	6,93	5,20	1,73	1			1						
	07:00	7,39	5,91	1,48	1			1						
	08:00	8,07	6,66	1,41				1	1					
	09:00	8,95	7,51	1,44				1	1					
	10:00	9,80	8,48	1,32				1	1					
	11:00	10,36	9,05	1,31				1	1					
	12:00	10,58	9,52	1,05				1	1					
	13:00	10,65	9,94	0,71	1			1	1					
	14:00	10,53	9,66	0,87	1			1	1					
	15:00	10,32	9,10	1,22				1	1					
	16:00	10,07	8,52	1,54				1	1					
	17:00	10,01	8,23	1,78				1	1					
	18:00	10,20	8,26	1,94				1	1					
	19:00	10,48	8,41	2,07				1	1					
	20:00	10,44	8,59	1,85				1	1					
	21:00	10,26	8,54	1,72				1	1					
	22:00	9,78	8,45	1,34				1	1					
	23:00	9,43	7,23	2,20				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	8,75	6,56	2,18				1	1					
	01:00	8,12	5,86	2,26	1			1						
	02:00	7,55	5,49	2,06	1			1						
	03:00	7,08	5,54	1,55	1			1						
	04:00	6,76	5,01	1,75	1			1						
	05:00	6,64	4,65	1,99	1			1						
	06:00	6,81	4,66	2,15	1			1						
	07:00	7,20	5,24	1,96	1			1						
	08:00	7,76	6,02	1,74	1			1						
	09:00	8,50	6,80	1,71				1	1					
	10:00	9,21	7,60	1,61				1	1					
	11:00	9,68	8,22	1,47				1	1					
	12:00	9,84	8,38	1,46				1	1					
	13:00	9,78	8,77	1,01				1	1					
	14:00	9,61	9,26	0,34				1	1					
	15:00	9,27	9,13	0,14				1	1					
	16:00	9,98	9,77	0,21	1			1	1					
	17:00	9,92	9,78	0,14	1			1	1					
	18:00	10,03	9,91	0,12	1			1	1					
	19:00	10,25	10,08	0,17	1			1	1					
	20:00	10,18	9,87	0,31	1			1	1					
	21:00	9,95	9,30	0,65				1	1					
	22:00	9,60	8,24	1,36				1	1					
	23:00	9,49	7,28	2,22				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	8,58	6,29	2,29	1			1						
	01:00	7,85	5,68	2,18	1			1						
	02:00	7,23	5,07	2,17	1			1						
	03:00	6,79	4,53	2,26	1			1						
	04:00	6,57	4,34	2,23	1			1						
	05:00	6,68	4,34	2,34	1			1						
	06:00	7,17	4,70	2,47	1			1						
	07:00	7,89	5,38	2,51	1			1						
	08:00	8,71	6,24	2,47	1			1						
	09:00	9,60	7,05	2,54				1	1					
	10:00	10,39	7,80	2,60				1	1					
	11:00	10,94	8,31	2,63				1	1					
	12:00	11,16	8,56	2,60				1	1					
	13:00	11,18	8,65	2,54				1	1					
	14:00	11,06	8,71	2,35				1	1					
	15:00	10,85	8,79	2,07				1	1					
	16:00	10,97	9,22	1,76				1	1					
	17:00	10,90	9,47	1,43	1			1	1					
	18:00	10,95	9,77	1,18	1			1	1					
	19:00	11,07	10,00	1,07	1			1	1					
	20:00	10,94	9,65	1,29	1			1	1					
	21:00	10,52	8,85	1,67				1	1					
	22:00	10,27	8,01	2,26				1	1					
	23:00	10,18	7,60	2,57				1	1					

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	8,45	7,24	1,21				1	1					
	01:00	7,75	6,21	1,54	1			1						
	02:00	7,19	6,09	1,10	1			1						
	03:00	6,81	5,87	0,94	1			1						
	04:00	6,60	5,46	1,15	1			1						
	05:00	6,64	5,02	1,63	1			1						
	06:00	7,04	5,65	1,39	1			1						
	07:00	7,67	6,22	1,45	1			1						
	08:00	8,51	7,41	1,10				1	1					
	09:00	9,46	8,57	0,89				1	1					
	10:00	10,23	9,20	1,03				1	1					
	11:00	10,72	9,75	0,97	1			1	1					
	12:00	10,92	9,98	0,95	1			1	1					
	13:00	11,03	10,14	0,89	1			1	1					
	14:00	10,91	10,08	0,82	1			1	1					
	15:00	10,56	9,83	0,73	1			1	1					
	16:00	10,32	9,43	0,89	1			1	1					
	17:00	10,24	9,17	1,07				1	1					
	18:00	10,40	9,29	1,11				1	1					
	19:00	10,66	9,42	1,23				1	1					
	20:00	10,51	9,09	1,42				1	1					
	21:00	10,39	9,07	1,32				1	1					
	22:00	10,11	9,20	0,91				1	1					
	23:00	9,66	8,79	0,87				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	8,80	7,23	1,56				1	1					
	01:00	8,17	6,19	1,98	1			1						
	02:00	7,62	5,81	1,80	1			1						
	03:00	7,20	5,44	1,76	1			1						
	04:00	6,96	5,03	1,93	1			1						
	05:00	6,94	5,12	1,82	1			1						
	06:00	7,25	5,89	1,35	1			1						
	07:00	7,81	6,81	1,00				1	1					
	08:00	8,64	7,92	0,72				1	1					
	09:00	9,68	8,91	0,77				1	1					
	10:00	10,66	9,63	1,03	1			1	1					
	11:00	11,41	10,28	1,12	1			1	1					
	12:00	11,82	10,66	1,16	1	1		1	1					
	13:00	11,94	10,98	0,96	1	1		1	1					
	14:00	11,82	11,32	0,49	1	1		1	1					
	15:00	11,47	11,10	0,37	1	1		1	1					
	16:00	11,10	10,57	0,53	1			1	1					
	17:00	10,88	10,17	0,71	1			1	1					
	18:00	10,90	9,78	1,11	1			1	1					
	19:00	11,05	9,96	1,09	1			1	1					
	20:00	10,89	9,78	1,11	1			1	1					
	21:00	10,73	9,75	0,98	1			1	1					
	22:00	10,42	9,52	0,90	1			1	1					
	23:00	9,92	9,20	0,72				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	9,24	8,88	0,36				1	1					
	01:00	8,63	8,07	0,56				1	1					
	02:00	8,07	6,78	1,29				1	1					
	03:00	7,59	6,10	1,49	1			1						
	04:00	7,28	6,39	0,89	1	1		1						
	05:00	7,22	6,69	0,53	1	1		1						
	06:00	7,51	6,51	1,00	1	1		1						
	07:00	8,08	6,50	1,57	1	1		1						
	08:00	8,87	7,47	1,40	1	1		1						
	09:00	9,93	8,81	1,11	1			1	1					
	10:00	10,99	9,85	1,14	1			1	1					
	11:00	11,77	10,23	1,53	1			1	1					
	12:00	12,21	10,96	1,25	1			1	1					
	13:00	12,40	11,17	1,23	1	1		1	1					
	14:00	12,45	11,53	0,93	1	1		1	1					
	15:00	12,30	11,67	0,63	1	1		1	1					
	16:00	11,96	11,43	0,53	1	1		1	1					
	17:00	11,60	10,66	0,94	1			1	1					
	18:00	11,49	10,48	1,01	1			1	1					
	19:00	11,54	10,37	1,17	1			1	1					
	20:00	11,22	9,87	1,35	1			1	1					
	21:00	10,97	9,59	1,38	1			1	1					
	22:00	10,62	9,11	1,51				1	1					
	23:00	10,11	8,39	1,72				1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	9,71	7,26	2,45				1	1					
	01:00	9,10	6,61	2,49				1	1					
	02:00	8,51	6,15	2,36	1			1						
	03:00	8,05	5,90	2,15	1			1						
	04:00	7,72	5,51	2,20	1			1						
	05:00	7,59	5,39	2,20	1			1						
	06:00	7,81	5,79	2,01	1			1						
	07:00	8,30	6,52	1,78				1	1					
	08:00	9,02	7,40	1,62				1	1					
	09:00	10,01	8,51	1,50				1	1					
	10:00	11,08	9,83	1,24	1			1	1					
	11:00	11,95	10,88	1,07	1			1	1					
	12:00	12,49	11,60	0,89	1	1		1	1					
	13:00	12,82	12,19	0,63	1	1		1	1					
	14:00	12,80	12,52	0,29	1	1		1	1					
	15:00	12,59	12,40	0,19	1	1		1	1					
	16:00	12,27	11,95	0,31	1	1		1	1					
	17:00	11,89	11,15	0,74	1	1		1	1					
	18:00	11,79	10,44	1,35	1			1	1					
	19:00	11,92	10,34	1,59	1			1	1					
	20:00	11,59	10,27	1,32	1			1	1					
	21:00	11,24	10,19	1,05	1			1	1					
	22:00	10,93	9,74	1,19	1			1	1					
	23:00	10,54	8,92	1,62				1	1					

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	9,23	6,61	2,62				1	1					
	01:00	8,75	6,18	2,57	1			1						
	02:00	8,45	5,86	2,59	1			1						
	03:00	7,97	5,48	2,49	1			1						
	04:00	7,64	5,74	1,90	1			1						
	05:00	7,50	6,04	1,46	1			1						
	06:00	7,60	6,24	1,36	1			1						
	07:00	8,11	6,74	1,37				1	1					
	08:00	8,76	7,27	1,49				1	1					
	09:00	9,63	8,02	1,61				1	1					
	10:00	10,55	9,03	1,52				1	1					
	11:00	10,78	9,16	1,62				1	1					
	12:00	11,24	9,63	1,61	1			1	1					
	13:00	11,48	10,38	1,10	1			1	1					
	14:00	11,56	10,82	0,74	1			1	1					
	15:00	11,33	10,66	0,67	1			1	1					
	16:00	11,86	9,87	1,99	1			1	1					
	17:00	11,64	9,92	1,72	1			1	1					
	18:00	11,54	10,12	1,41	1			1	1					
	19:00	11,50	10,36	1,14	1			1	1					
	20:00	11,12	10,06	1,06	1			1	1					
	21:00	10,48	9,34	1,14				1	1					
	22:00	10,22	8,87	1,36				1	1					
	23:00	10,08	8,49	1,59				1	1					

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	9,04	7,37	1,68				1	1					
	01:00	8,57	6,84	1,73				1	1					
	02:00	8,08	6,26	1,82	1			1						
	03:00	7,81	5,98	1,83	1			1						
	04:00	7,49	5,80	1,69	1			1						
	05:00	7,35	5,81	1,54	1			1						
	06:00	7,45	5,88	1,57	1			1						
	07:00	7,74	6,17	1,57	1			1						
	08:00	8,58	7,18	1,41				1	1					
	09:00	9,44	8,21	1,22				1	1					
	10:00	10,34	9,09	1,25				1	1					
	11:00	10,56	9,34	1,22				1	1					
	12:00	11,02	9,87	1,14	1			1	1					
	13:00	11,25	10,29	0,96	1			1	1					
	14:00	11,32	10,64	0,69	1			1	1					
	15:00	11,11	10,60	0,50	1			1	1					
	16:00	11,62	11,29	0,33	1	1		1	1					
	17:00	11,41	11,21	0,20	1	1		1	1					
	18:00	11,31	11,18	0,12	1	1		1	1					
	19:00	11,27	11,18	0,09	1	1		1	1					
	20:00	10,90	10,82	0,08	1			1	1					
	21:00	10,27	10,20	0,07	1			1	1					
	22:00	10,02	9,94	0,08	1			1	1					
	23:00	9,88	9,75	0,13	1			1	1					

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	9,69	9,47	0,22				1	1					
	01:00	9,18	8,89	0,29				1	1					
	02:00	8,87	8,62	0,25				1	1					
	03:00	8,37	8,17	0,20				1	1					
	04:00	8,02	7,86	0,17				1	1					
	05:00	7,88	7,69	0,18				1	1					
	06:00	7,98	7,76	0,22				1	1					
	07:00	8,51	8,28	0,23				1	1					
	08:00	9,20	8,95	0,24				1	1					
	09:00	10,11	9,96	0,15	1			1	1					
	10:00	11,08	10,98	0,10	1			1	1					
	11:00	11,32	11,26	0,06	1	1		1	1					
	12:00	11,80	11,78	0,03	1	1		1	1					
	13:00	12,06	12,04	0,02	1	1		1	1					
	14:00	12,13	12,13	0,00	1	1		1	1					
	15:00	11,90	11,90	0,00	1	1		1	1					
	16:00	12,45	12,45	0,00	1	1		1	1					
	17:00	12,23	12,23	0,00	1	1		1	1					
	18:00	12,11	12,11	0,00	1	1		1	1					
	19:00	12,08	12,08	0,00	1	1		1	1					
	20:00	11,68	11,67	0,01	1	1		1	1					
	21:00	11,00	10,95	0,05	1			1	1					
	22:00	10,74	10,57	0,16	1			1	1					
	23:00	10,59	10,10	0,49	1			1	1					

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	11,58	10,66	0,92	1			1	1					
	01:00	10,10	9,01	1,09				1	1					
	02:00	9,76	8,68	1,08				1	1					
	03:00	9,16	7,89	1,27				1	1					
	04:00	8,87	7,39	1,48				1	1					
	05:00	9,02	7,60	1,42				1	1					
	06:00	9,68	8,37	1,31				1	1					
	07:00	10,25	9,08	1,17				1	1					
	08:00	11,75	10,72	1,03	1			1	1					
	09:00	12,95	12,00	0,95	1	1		1	1					
	10:00	14,03	13,06	0,97	1	1	1	1	1					
	11:00	14,76	13,78	0,98	1	1	1	1	1					
	12:00	14,96	13,95	1,02	1	1	1	1	1					
	13:00	15,01	14,04	0,98	1	1	1	1	1					
	14:00	14,73	13,92	0,81	1	1	1	1	1					
	15:00	14,55	13,93	0,62	1	1	1	1	1					
	16:00	14,81	14,37	0,45	1	1	1	1	1		1			
	17:00	14,71	14,39	0,32	1	1	1	1	1		1			
	18:00	14,78	14,54	0,24	1	1	1	1	1		1			
	19:00	14,95	14,75	0,20	1	1	1	1	1		1			
	20:00	14,77	14,58	0,19	1	1	1	1	1		1			
	21:00	14,01	13,82	0,18	1	1	1	1	1					
	22:00	13,86	13,65	0,21	1	1	1	1	1					
	23:00	13,74	13,44	0,29	1	1	1	1	1					

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	11,50	11,11	0,39	1			1	1					
	01:00	10,82	10,40	0,42	1			1	1					
	02:00	10,19	9,72	0,47	1			1	1					
	03:00	9,64	9,13	0,51				1	1					
	04:00	9,23	8,73	0,50				1	1					
	05:00	9,12	8,61	0,51				1	1					
	06:00	9,40	8,86	0,54				1	1					
	07:00	10,08	9,53	0,55				1	1					
	08:00	10,95	10,40	0,55	1			1	1					
	09:00	12,01	11,63	0,38	1	1		1	1					
	10:00	13,57	13,17	0,40	1	1	1	1	1					
	11:00	14,49	14,12	0,37	1	1	1	1	1		1			
	12:00	15,27	14,95	0,32	1	1	1	1	1		1			
	13:00	15,38	15,12	0,26	1	1	1	1	1		1			
	14:00	15,35	15,15	0,20	1	1	1	1	1		1			
	15:00	15,10	14,94	0,16	1	1	1	1	1		1			
	16:00	14,99	14,87	0,12	1	1	1	1	1		1			
	17:00	14,71	14,62	0,08	1	1	1	1	1		1			
	18:00	14,51	14,44	0,07	1	1	1	1	1		1			
	19:00	14,33	14,24	0,09	1	1	1	1	1		1			
	20:00	13,59	13,41	0,18	1	1	1	1	1					
	21:00	12,53	12,22	0,31	1	1		1	1					
	22:00	12,09	11,57	0,52	1	1		1	1					
	23:00	11,83	11,10	0,72	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	10,86	10,40	0,45	1			1	1					
	01:00	10,07	9,66	0,41	1			1	1					
	02:00	9,38	9,07	0,31				1	1					
	03:00	8,82	8,46	0,35				1	1					
	04:00	8,44	7,72	0,72				1	1					
	05:00	8,37	7,40	0,98				1	1					
	06:00	8,71	8,12	0,59				1	1					
	07:00	9,41	8,95	0,46				1	1					
	08:00	10,34	10,06	0,28	1			1	1					
	09:00	11,61	11,42	0,19	1	1		1	1					
	10:00	11,72	11,48	0,24	1	1		1	1					
	11:00	12,41	12,16	0,25	1	1		1	1					
	12:00	13,21	12,56	0,65	1	1		1	1					
	13:00	13,14	12,36	0,78	1	1		1	1					
	14:00	12,96	11,80	1,17	1	1		1	1					
	15:00	12,66	10,73	1,93	1			1	1					
	16:00	12,41	10,04	2,37	1			1	1					
	17:00	12,39	9,92	2,47	1			1	1					
	18:00	12,29	10,60	1,69	1			1	1					
	19:00	12,47	11,33	1,15	1	1		1	1					
	20:00	12,06	11,63	0,43	1	1		1	1					
	21:00	11,81	11,58	0,22	1	1		1	1					
	22:00	11,71	11,53	0,18	1	1		1	1					
	23:00	11,30	11,23	0,08	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	10,91	10,54	0,37	1			1	1					
	01:00	10,77	10,45	0,32	1			1	1					
	02:00	10,14	9,89	0,25	1			1	1					
	03:00	9,39	9,33	0,07				1	1					
	04:00	9,19	9,18	0,01				1	1					
	05:00	9,08	9,05	0,02				1	1					
	06:00	9,35	9,26	0,09				1	1					
	07:00	10,03	9,86	0,17	1			1	1					
	08:00	10,90	10,60	0,29	1			1	1					
	09:00	11,95	11,64	0,31	1	1		1	1					
	10:00	12,50	12,30	0,20	1	1		1	1					
	11:00	13,02	12,92	0,10	1	1	1	1	1					
	12:00	13,22	13,18	0,04	1	1	1	1	1					
	13:00	13,43	13,41	0,02	1	1	1	1	1					
	14:00	13,13	13,10	0,03	1	1	1	1	1					
	15:00	13,22	13,11	0,12	1	1	1	1	1					
	16:00	13,01	12,82	0,19	1	1	1	1	1					
	17:00	12,82	12,50	0,32	1	1		1	1					
	18:00	12,60	12,09	0,52	1	1		1	1					
	19:00	12,33	11,73	0,60	1	1		1	1					
	20:00	11,52	10,88	0,64	1			1	1					
	21:00	11,37	10,73	0,64	1			1	1					
	22:00	11,03	10,47	0,57	1			1	1					
	23:00	10,77	10,00	0,76	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	10,92	10,79	0,13	1			1	1					
	01:00	10,16	10,07	0,09	1			1	1					
	02:00	9,79	9,75	0,04	1			1	1					
	03:00	8,99	8,99	0,00				1	1					
	04:00	8,65	8,65	0,00				1	1					
	05:00	8,56	8,56	0,00				1	1					
	06:00	8,83	8,83	0,00				1	1					
	07:00	9,42	9,42	0,00				1	1					
	08:00	10,21	10,18	0,03	1			1	1					
	09:00	11,41	11,32	0,09	1	1		1	1					
	10:00	12,10	11,95	0,16	1	1		1	1					
	11:00	12,51	12,36	0,14	1	1		1	1					
	12:00	12,61	12,50	0,11	1	1		1	1					
	13:00	12,29	12,06	0,23	1	1		1	1					
	14:00	11,82	11,38	0,44	1	1		1	1					
	15:00	11,57	11,06	0,50	1	1		1	1					
	16:00	11,73	11,37	0,36	1	1		1	1					
	17:00	11,87	11,57	0,30	1	1		1	1					
	18:00	11,73	11,20	0,54	1	1		1	1					
	19:00	11,39	10,28	1,11	1			1	1					
	20:00	10,51	8,85	1,67	1			1	1					
	21:00	11,01	9,79	1,22	1			1	1					
	22:00	11,71	11,09	0,62	1			1	1					
	23:00	10,58	9,37	1,21				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	10,97	9,94	1,04	1			1	1					
	01:00	10,21	9,33	0,88	1			1	1					
	02:00	9,84	9,02	0,82				1	1					
	03:00	9,03	8,08	0,95				1	1					
	04:00	8,70	7,97	0,72				1	1					
	05:00	8,61	8,03	0,58				1	1					
	06:00	8,87	8,11	0,76				1	1					
	07:00	9,47	8,37	1,10				1	1					
	08:00	10,26	9,08	1,18				1	1					
	09:00	10,76	9,69	1,07	1			1	1					
	10:00	11,84	10,88	0,96	1	1		1	1					
	11:00	12,31	11,29	1,03	1	1		1	1					
	12:00	12,32	11,21	1,11	1	1		1	1					
	13:00	11,94	10,64	1,30	1	1		1	1					
	14:00	11,72	10,46	1,27	1	1		1	1					
	15:00	11,52	10,35	1,17	1	1		1	1					
	16:00	11,25	8,76	2,49	1			1	1					
	17:00	10,89	8,65	2,24	1			1	1					
	18:00	11,03	9,06	1,96	1			1	1					
	19:00	11,74	10,01	1,74	1			1	1					
	20:00	11,59	9,78	1,81	1			1	1					
	21:00	10,95	8,69	2,26				1	1					
	22:00	10,47	7,84	2,63				1	1					
	23:00	10,35	7,63	2,72				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	10,13	7,40	2,73	1	1			1					
	01:00	9,76	7,02	2,74	1	1			1					
	02:00	9,89	7,13	2,76	1	1			1					
	03:00	9,08	6,30	2,78	1	1			1					
	04:00	8,74	5,96	2,78	1				1					
	05:00	8,65	5,87	2,78	1				1					
	06:00	8,91	6,13	2,79	1				1					
	07:00	10,01	7,23	2,78				1	1					
	08:00	10,31	7,53	2,78				1	1					
	09:00	11,52	8,71	2,81				1	1					
	10:00	11,70	8,88	2,82				1	1					
	11:00	11,96	9,18	2,78				1	1					
	12:00	12,51	9,77	2,75	1			1	1					
	13:00	12,75	9,99	2,76	1			1	1					
	14:00	12,72	9,97	2,75	1			1	1					
	15:00	12,42	9,70	2,71	1			1	1					
	16:00	12,47	9,88	2,59	1			1	1					
	17:00	12,59	10,26	2,33	1			1	1					
	18:00	12,79	10,68	2,11	1			1	1					
	19:00	12,90	10,92	1,98	1			1	1					
	20:00	12,50	10,39	2,11	1			1	1					
	21:00	11,72	9,28	2,45				1	1					
	22:00	11,43	8,83	2,60				1	1					
	23:00	10,88	8,27	2,61				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	10,07	9,11	0,96				1	1					
	01:00	9,24	8,20	1,03				1	1					
	02:00	8,60	7,21	1,39				1	1					
	03:00	8,14	5,97	2,17	1				1					
	04:00	7,86	5,73	2,13	1				1					
	05:00	7,88	6,22	1,66	1				1					
	06:00	8,29	7,50	0,79				1	1					
	07:00	8,96	8,23	0,73				1	1					
	08:00	9,86	9,09	0,77				1	1					
	09:00	10,92	10,00	0,92	1			1	1					
	10:00	11,79	10,37	1,42	1			1	1					
	11:00	12,38	10,98	1,41	1			1	1					
	12:00	12,62	11,98	0,64	1	1		1	1					
	13:00	12,62	11,84	0,77	1	1		1	1					
	14:00	12,50	11,90	0,60	1	1		1	1					
	15:00	12,29	11,99	0,31	1	1		1	1					
	16:00	12,10	11,89	0,21	1	1		1	1					
	17:00	12,02	11,55	0,47	1	1		1	1					
	18:00	12,00	10,91	1,09	1	1		1	1					
	19:00	12,01	9,98	2,03	1			1	1					
	20:00	11,76	8,78	2,98				1	1					
	21:00	11,75	8,71	3,04				1	1					
	22:00	11,60	8,56	3,04				1	1					
	23:00	10,96	7,96	3,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	9,61	6,67	2,94				1	1					
	01:00	8,94	6,21	2,72	1			1						
	02:00	8,37	6,04	2,33	1			1						
	03:00	7,95	6,13	1,82	1			1						
	04:00	7,74	6,31	1,43	1			1						
	05:00	7,80	6,26	1,53	1			1						
	06:00	8,15	6,80	1,35				1	1					
	07:00	8,74	7,21	1,53				1	1					
	08:00	9,46	7,80	1,66				1	1					
	09:00	10,28	8,42	1,86				1	1					
	10:00	10,82	8,85	1,97				1	1					
	11:00	11,04	9,10	1,95				1	1					
	12:00	10,91	9,07	1,84				1	1					
	13:00	10,96	9,35	1,61				1	1					
	14:00	10,81	9,58	1,23	1			1	1					
	15:00	10,61	9,90	0,72	1			1	1					
	16:00	10,35	9,90	0,45	1			1	1					
	17:00	10,71	10,21	0,51	1			1	1					
	18:00	11,49	10,67	0,82	1			1	1					
	19:00	12,15	10,93	1,22	1			1	1					
	20:00	12,41	10,95	1,46	1			1	1					
	21:00	12,11	10,73	1,39	1			1	1					
	22:00	11,37	9,90	1,47	1			1	1					
	23:00	10,32	8,49	1,83				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	9,36	7,65	1,71				1	1					
	01:00	8,62	6,83	1,79				1	1					
	02:00	8,01	6,13	1,88	1			1						
	03:00	7,57	5,46	2,11	1			1						
	04:00	7,32	5,44	1,88	1			1						
	05:00	7,37	5,58	1,78	1			1						
	06:00	7,72	5,80	1,93	1			1						
	07:00	8,34	6,23	2,11	1			1						
	08:00	9,72	7,86	1,86				1	1					
	09:00	10,06	8,37	1,69				1	1					
	10:00	10,65	8,95	1,70				1	1					
	11:00	10,86	9,05	1,81				1	1					
	12:00	10,69	8,89	1,80				1	1					
	13:00	10,53	8,53	2,00				1	1					
	14:00	10,29	8,42	1,87				1	1					
	15:00	10,11	8,71	1,40				1	1					
	16:00	9,91	9,16	0,76				1	1					
	17:00	10,21	9,62	0,59	1			1	1					
	18:00	11,07	10,44	0,63	1			1	1					
	19:00	11,86	11,16	0,69	1	1		1	1					
	20:00	12,19	11,31	0,88	1	1		1	1					
	21:00	11,89	10,83	1,06	1	1		1	1					
	22:00	11,12	10,13	0,99	1			1	1					
	23:00	10,02	9,24	0,78				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	10,23	9,12	1,10				1	1					
	01:00	9,39	7,82	1,56				1	1					
	02:00	8,68	7,00	1,68				1	1					
	03:00	8,18	6,53	1,65				1	1					
	04:00	7,90	6,82	1,08				1	1					
	05:00	7,88	7,06	0,82				1	1					
	06:00	8,25	7,49	0,75				1	1					
	07:00	8,90	8,24	0,67				1	1					
	08:00	9,76	9,17	0,59				1	1					
	09:00	10,72	10,22	0,50	1			1	1					
	10:00	11,46	10,89	0,57	1			1	1					
	11:00	11,82	11,12	0,70	1			1	1					
	12:00	11,77	11,01	0,76	1			1	1					
	13:00	11,51	10,83	0,69	1			1	1					
	14:00	11,23	10,66	0,57	1			1	1					
	15:00	10,99	10,47	0,52	1			1	1					
	16:00	10,88	10,40	0,47	1			1	1					
	17:00	11,05	10,71	0,35	1			1	1					
	18:00	11,75	11,51	0,25	1	1		1	1					
	19:00	12,69	12,43	0,26	1	1		1	1					
	20:00	12,65	12,24	0,41	1	1		1	1					
	21:00	12,84	12,22	0,62	1	1		1	1					
	22:00	11,98	11,13	0,85	1	1		1	1					
	23:00	11,13	10,26	0,87	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	9,27	8,83	0,44				1	1					
	01:00	8,50	8,23	0,27				1	1					
	02:00	7,86	7,68	0,18				1	1					
	03:00	7,65	7,45	0,20				1	1					
	04:00	7,51	7,33	0,18				1	1					
	05:00	7,57	7,45	0,12				1	1					
	06:00	7,88	7,77	0,11				1	1					
	07:00	8,56	8,46	0,10				1	1					
	08:00	9,53	9,47	0,06				1	1					
	09:00	10,20	10,18	0,01	1			1	1					
	10:00	10,39	10,37	0,02	1			1	1					
	11:00	10,52	10,41	0,10	1			1	1					
	12:00	10,70	10,54	0,16	1			1	1					
	13:00	10,98	10,86	0,12	1			1	1					
	14:00	10,69	10,68	0,01	1			1	1					
	15:00	10,11	10,10	0,01	1			1	1					
	16:00	10,22	10,21	0,01	1			1	1					
	17:00	10,31	10,25	0,05	1			1	1					
	18:00	11,27	11,18	0,09	1	1		1	1					
	19:00	11,81	11,71	0,10	1	1		1	1					
	20:00	11,94	11,83	0,10	1	1		1	1					
	21:00	12,01	11,95	0,06	1	1		1	1					
	22:00	11,05	11,03	0,02	1			1	1					
	23:00	10,13	10,13	0,00	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	9,18	9,18	0,00				1	1					
	01:00	8,42	8,42	0,00				1	1					
	02:00	7,79	7,79	0,00				1	1					
	03:00	7,57	7,57	0,00				1	1					
	04:00	7,43	7,42	0,01				1	1					
	05:00	7,49	7,47	0,02				1	1					
	06:00	7,81	7,66	0,14				1	1					
	07:00	8,47	7,98	0,49				1	1					
	08:00	9,44	8,58	0,85				1	1					
	09:00	10,09	9,17	0,93				1	1					
	10:00	10,29	8,96	1,33				1	1					
	11:00	10,41	9,37	1,04				1	1					
	12:00	10,59	9,96	0,62	1			1	1					
	13:00	10,87	10,35	0,52	1			1	1					
	14:00	10,58	10,15	0,44	1			1	1					
	15:00	10,01	9,52	0,49	1			1	1					
	16:00	10,12	9,55	0,57	1			1	1					
	17:00	10,20	9,74	0,46	1			1	1					
	18:00	11,15	10,78	0,37	1			1	1					
	19:00	11,69	11,40	0,29	1	1		1	1					
	20:00	11,82	11,54	0,28	1	1		1	1					
	21:00	11,89	11,56	0,33	1	1		1	1					
	22:00	10,94	10,39	0,54	1			1	1					
	23:00	10,03	9,20	0,83				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	9,36	8,39	0,97				1	1					
	01:00	8,59	7,53	1,05				1	1					
	02:00	7,94	6,84	1,11				1	1					
	03:00	7,73	6,55	1,17				1	1					
	04:00	7,78	6,58	1,20				1	1					
	05:00	7,89	6,65	1,24				1	1					
	06:00	7,96	6,66	1,30				1	1					
	07:00	8,64	7,32	1,33				1	1					
	08:00	9,63	8,38	1,25				1	1					
	09:00	10,30	9,08	1,22				1	1					
	10:00	10,50	9,19	1,31				1	1					
	11:00	10,62	9,22	1,40				1	1					
	12:00	10,80	9,36	1,44				1	1					
	13:00	11,09	9,69	1,40	1			1	1					
	14:00	10,79	9,48	1,32	1			1	1					
	15:00	10,62	9,44	1,18	1			1	1					
	16:00	10,32	9,45	0,87	1			1	1					
	17:00	10,41	9,85	0,56	1			1	1					
	18:00	11,38	11,02	0,36	1			1	1					
	19:00	11,93	11,66	0,27	1	1		1	1					
	20:00	12,05	11,76	0,29	1	1		1	1					
	21:00	12,13	11,76	0,38	1	1		1	1					
	22:00	11,16	10,62	0,54	1			1	1					
	23:00	10,23	9,57	0,66	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	10,14	9,59	0,56				1	1					
	01:00	9,36	8,89	0,47				1	1					
	02:00	8,67	8,31	0,36				1	1					
	03:00	8,28	8,06	0,22				1	1					
	04:00	8,09	7,87	0,22				1	1					
	05:00	8,02	7,79	0,23				1	1					
	06:00	8,30	8,03	0,26				1	1					
	07:00	8,72	8,48	0,24				1	1					
	08:00	9,11	8,93	0,18				1	1					
	09:00	9,78	9,67	0,11	1			1	1					
	10:00	10,26	10,12	0,15	1			1	1					
	11:00	10,83	10,61	0,22	1			1	1					
	12:00	11,34	11,05	0,28	1	1		1	1					
	13:00	11,79	11,55	0,24	1	1		1	1					
	14:00	11,60	11,47	0,13	1	1		1	1					
	15:00	11,31	11,12	0,20	1	1		1	1					
	16:00	11,25	10,99	0,26	1	1		1	1					
	17:00	11,67	11,60	0,07	1	1		1	1					
	18:00	12,28	12,24	0,04	1	1		1	1					
	19:00	12,37	12,31	0,06	1	1		1	1					
	20:00	12,60	12,53	0,06	1	1		1	1					
	21:00	12,96	12,88	0,08	1	1		1	1					
	22:00	12,12	12,00	0,12	1	1		1	1					
	23:00	11,47	11,22	0,26	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	10,66	10,28	0,38	1			1	1					
	01:00	9,75	9,17	0,59				1	1					
	02:00	9,18	8,63	0,55				1	1					
	03:00	8,95	8,57	0,38				1	1					
	04:00	8,68	8,03	0,66				1	1					
	05:00	8,55	6,98	1,57				1	1					
	06:00	8,86	7,21	1,65				1	1					
	07:00	9,37	8,46	0,91				1	1					
	08:00	10,35	9,52	0,83				1	1					
	09:00	10,83	9,56	1,27	1			1	1					
	10:00	11,38	10,11	1,27	1			1	1					
	11:00	11,47	10,50	0,97	1			1	1					
	12:00	11,45	10,97	0,49	1			1	1					
	13:00	11,52	11,07	0,45	1			1	1					
	14:00	11,41	10,99	0,42	1			1	1					
	15:00	11,17	10,95	0,22	1			1	1					
	16:00	10,77	10,57	0,20	1			1	1					
	17:00	10,99	10,80	0,20	1			1	1					
	18:00	11,64	11,39	0,25	1	1		1	1					
	19:00	12,02	11,73	0,29	1	1		1	1					
	20:00	12,32	12,00	0,32	1	1		1	1					
	21:00	12,35	12,02	0,33	1	1		1	1					
	22:00	11,29	10,95	0,34	1			1	1					
	23:00	10,43	10,05	0,37	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	9,72	8,79	0,93				1	1					
	01:00	8,92	8,26	0,67				1	1					
	02:00	8,35	7,77	0,58				1	1					
	03:00	7,97	7,56	0,41				1	1					
	04:00	7,72	7,25	0,47				1	1					
	05:00	7,71	7,03	0,67				1	1					
	06:00	8,05	7,12	0,93				1	1					
	07:00	8,69	7,73	0,96				1	1					
	08:00	9,67	8,96	0,71				1	1					
	09:00	10,64	10,08	0,56	1			1	1					
	10:00	11,20	10,78	0,42	1			1	1					
	11:00	11,54	11,20	0,34	1	1		1	1					
	12:00	11,93	11,55	0,38	1	1		1	1					
	13:00	12,34	11,87	0,47	1	1		1	1					
	14:00	12,03	11,52	0,50	1	1		1	1					
	15:00	11,37	10,77	0,60	1	1		1	1					
	16:00	11,21	10,82	0,39	1	1		1	1					
	17:00	11,38	11,02	0,37	1	1		1	1					
	18:00	12,06	11,62	0,45	1	1		1	1					
	19:00	12,61	12,22	0,39	1	1		1	1					
	20:00	12,89	12,38	0,51	1	1		1	1					
	21:00	12,89	12,20	0,69	1	1		1	1					
	22:00	11,81	10,78	1,02	1			1	1					
	23:00	10,91	9,71	1,19	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	9,92	8,97	0,94				1	1					
	01:00	9,10	7,55	1,56	1	1			1					
	02:00	8,52	6,69	1,83	1	1			1					
	03:00	8,13	6,63	1,50	1	1			1					
	04:00	7,87	6,50	1,37	1	1			1					
	05:00	7,87	6,63	1,24	1	1			1					
	06:00	8,21	6,93	1,29	1	1			1					
	07:00	8,86	7,47	1,40	1	1			1					
	08:00	9,87	8,68	1,18	1			1	1					
	09:00	10,86	9,84	1,02	1			1	1					
	10:00	11,42	10,27	1,15	1			1	1					
	11:00	11,77	10,55	1,23	1			1	1					
	12:00	12,17	10,90	1,27	1			1	1					
	13:00	12,59	11,55	1,04	1	1		1	1					
	14:00	12,27	11,48	0,79	1	1		1	1					
	15:00	11,60	11,00	0,60	1	1		1	1					
	16:00	11,44	11,06	0,38	1	1		1	1					
	17:00	11,61	11,28	0,33	1	1		1	1					
	18:00	12,31	11,87	0,44	1	1		1	1					
	19:00	12,87	12,45	0,42	1	1		1	1					
	20:00	13,15	12,63	0,52	1	1		1	1					
	21:00	13,15	12,55	0,60	1	1		1	1					
	22:00	12,05	11,29	0,76	1	1		1	1					
	23:00	11,13	10,03	1,10	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024	00:00	9,28	8,86	0,42				1	1					
	01:00	8,63	8,11	0,52				1	1					
	02:00	8,05	7,66	0,40	1	1			1					
	03:00	7,58	7,33	0,25	1	1			1					
	04:00	7,28	7,05	0,23	1	1			1					
	05:00	7,20	6,95	0,25	1	1			1					
	06:00	7,44	7,21	0,24					1					
	07:00	7,98	7,83	0,15				1	1					
	08:00	8,69	8,60	0,09				1	1					
	09:00	9,57	9,47	0,09				1	1					
	10:00	10,31	10,22	0,08	1			1	1					
	11:00	10,77	10,61	0,16	1			1	1					
	12:00	10,94	10,75	0,19	1			1	1					
	13:00	10,94	10,77	0,17	1			1	1					
	14:00	10,76	10,61	0,15	1			1	1					
	15:00	10,48	10,23	0,25	1			1	1					
	16:00	10,35	9,96	0,39	1			1	1					
	17:00	10,58	10,06	0,52	1			1	1					
	18:00	11,14	10,50	0,64	1			1	1					
	19:00	11,66	11,04	0,62	1	1		1	1					
	20:00	11,75	11,31	0,44	1	1		1	1					
	21:00	11,54	11,06	0,48	1	1		1	1					
	22:00	10,71	9,77	0,94	1			1	1					
	23:00	9,91	8,27	1,64				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024	00:00	9,19	7,63	1,55				1	1					
	01:00	8,54	6,83	1,71				1	1					
	02:00	7,97	6,26	1,71	1				1					
	03:00	7,51	5,94	1,57	1				1					
	04:00	7,20	5,74	1,46	1				1					
	05:00	7,13	5,86	1,27	1				1					
	06:00	7,37	5,86	1,51	1				1					
	07:00	7,90	6,22	1,68	1				1					
	08:00	8,60	7,05	1,55				1	1					
	09:00	9,47	7,84	1,63				1	1					
	10:00	10,20	8,45	1,75				1	1					
	11:00	10,66	8,83	1,83				1	1					
	12:00	10,83	9,05	1,79				1	1					
	13:00	10,83	9,24	1,59				1	1					
	14:00	10,65	9,33	1,32				1	1					
	15:00	10,38	9,30	1,08				1	1					
	16:00	10,25	7,36	2,89				1	1					
	17:00	10,47	7,63	2,84				1	1					
	18:00	11,03	8,24	2,79				1	1					
	19:00	11,55	8,82	2,73				1	1					
	20:00	11,63	8,94	2,69				1	1					
	21:00	11,43	8,71	2,72				1	1					
	22:00	10,60	7,85	2,75				1	1					
	23:00	9,81	7,04	2,77				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	9,43	6,70	2,73				1	1					
	01:00	8,65	5,97	2,68	1				1					
	02:00	7,99	5,35	2,64	1				1					
	03:00	7,51	4,90	2,61	1				1					
	04:00	7,25	4,71	2,54	1			1	1					
	05:00	7,28	4,73	2,55	1			1	1					
	06:00	7,69	5,07	2,62	1			1	1					
	07:00	8,42	5,79	2,63	1			1	1					
	08:00	9,21	6,59	2,62				1	1					
	09:00	10,13	7,47	2,66				1	1					
	10:00	10,98	8,26	2,72				1	1					
	11:00	11,57	8,83	2,75				1	1					
	12:00	11,88	9,11	2,77				1	1					
	13:00	12,02	9,22	2,79				1	1					
	14:00	11,96	9,19	2,76				1	1					
	15:00	11,68	8,99	2,69				1	1					
	16:00	11,66	9,13	2,52				1	1					
	17:00	11,59	9,47	2,12				1	1					
	18:00	11,73	9,96	1,77	1			1	1					
	19:00	11,90	10,32	1,58	1			1	1					
	20:00	11,86	10,28	1,58	1			1	1					
	21:00	11,65	9,76	1,89	1			1	1					
	22:00	11,00	8,86	2,14				1	1					
	23:00	10,39	8,18	2,20				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	9,91	7,05	2,86	1	1			1					
	01:00	9,17	6,78	2,39	1	1			1					
	02:00	8,57	6,51	2,06	1	1			1					
	03:00	8,10	5,75	2,35	1	1			1					
	04:00	7,79	5,33	2,46		1			1					
	05:00	7,72	5,57	2,15		1			1					
	06:00	8,07	6,06	2,00		1			1					
	07:00	8,76	6,91	1,85				1	1					
	08:00	9,67	8,04	1,63				1	1					
	09:00	10,60	8,94	1,65				1	1					
	10:00	11,30	9,35	1,95				1	1					
	11:00	11,72	9,71	2,00	1			1	1					
	12:00	11,91	9,83	2,09	1			1	1					
	13:00	12,07	9,95	2,12	1			1	1					
	14:00	12,05	9,94	2,11	1			1	1					
	15:00	11,96	10,10	1,86	1			1	1					
	16:00	11,82	10,32	1,50	1			1	1					
	17:00	11,69	10,31	1,39	1			1	1					
	18:00	11,87	10,37	1,50	1			1	1					
	19:00	12,14	10,54	1,59	1			1	1					
	20:00	12,16	10,47	1,69	1			1	1					
	21:00	12,33	10,63	1,70	1			1	1					
	22:00	11,56	9,75	1,81	1			1	1					
	23:00	10,64	8,68	1,97				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	10,03	7,80	2,23	1	1			1					
	01:00	9,35	6,77	2,57	1	1			1					
	02:00	8,77	6,28	2,50		1			1					
	03:00	8,29	5,88	2,41		1			1					
	04:00	7,99	5,52	2,46		1			1					
	05:00	7,89	5,39	2,50		1			1					
	06:00	8,20	5,70	2,50		1			1					
	07:00	8,85	6,36	2,49		1			1					
	08:00	9,73	7,46	2,28				1	1					
	09:00	10,65	8,52	2,12				1	1					
	10:00	11,39	9,15	2,24				1	1					
	11:00	11,94	9,50	2,44				1	1					
	12:00	12,41	9,54	2,86	1			1	1					
	13:00	12,89	9,85	3,04	1			1	1					
	14:00	13,06	10,02	3,04	1			1	1					
	15:00	13,00	9,96	3,04	1			1	1					
	16:00	12,89	9,85	3,04	1			1	1					
	17:00	12,63	9,59	3,04	1			1	1					
	18:00	12,58	9,54	3,04	1			1	1					
	19:00	12,62	9,58	3,04	1			1	1					
	20:00	12,59	9,55	3,04	1			1	1					
	21:00	12,50	9,46	3,04	1			1	1					
	22:00	11,59	8,55	3,04				1	1					
	23:00	10,79	7,75	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	11,13	8,09	3,04				1	1					
	01:00	10,44	7,40	3,04	1	1			1					
	02:00	9,80	6,76	3,04	1	1			1					
	03:00	9,26	6,22	3,04	1	1			1					
	04:00	8,84	5,80	3,04	1	1			1					
	05:00	8,79	5,75	3,04	1	1			1					
	06:00	8,65	5,62	3,03	1	1			1					
	07:00	8,96	5,92	3,04	1	1			1					
	08:00	9,65	6,61	3,04	1	1			1					
	09:00	10,47	7,43	3,04				1	1					
	10:00	11,09	8,07	3,02				1	1					
	11:00	11,57	8,54	3,02				1	1					
	12:00	12,00	8,96	3,04	1			1	1					
	13:00	12,32	9,28	3,04	1			1	1					
	14:00	12,28	9,36	2,91	1			1	1					
	15:00	12,06	9,28	2,78	1			1	1					
	16:00	11,84	9,09	2,75	1			1	1					
	17:00	11,91	9,08	2,83	1			1	1					
	18:00	12,28	9,25	3,03	1			1	1					
	19:00	12,74	9,73	3,01	1			1	1					
	20:00	12,95	10,00	2,95	1			1	1					
	21:00	12,92	9,92	3,00	1			1	1					
	22:00	12,38	9,52	2,86	1			1	1					
	23:00	11,67	9,00	2,67				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024	00:00	10,54	8,24	2,30				1	1					
	01:00	9,79	7,59	2,19	1	1			1					
	02:00	9,16	6,97	2,19	1	1			1					
	03:00	8,67	6,56	2,10	1	1			1					
	04:00	8,32	6,28	2,04	1	1			1					
	05:00	8,21	6,38	1,83	1	1			1					
	06:00	8,29	6,71	1,58	1	1			1					
	07:00	8,81	7,21	1,60				1	1					
	08:00	9,67	8,07	1,60				1	1					
	09:00	10,61	9,49	1,12				1	1					
	10:00	11,35	10,67	0,67	1			1	1					
	11:00	11,80	10,98	0,82	1			1	1					
	12:00	12,04	11,19	0,85	1	1		1	1					
	13:00	12,17	11,36	0,81	1	1		1	1					
	14:00	12,06	11,31	0,75	1	1		1	1					
	15:00	11,64	11,00	0,64	1			1	1					
	16:00	11,62	9,86	1,76	1			1	1					
	17:00	11,69	10,04	1,66	1			1	1					
	18:00	12,04	10,56	1,49	1			1	1					
	19:00	12,45	11,14	1,31	1	1		1	1					
	20:00	12,51	11,14	1,37	1	1		1	1					
	21:00	12,42	10,62	1,80	1	1		1	1					
	22:00	12,00	9,74	2,26	1			1	1					
	23:00	11,35	8,81	2,53				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024	00:00	10,71	8,15	2,56				1	1					
	01:00	9,84	7,47	2,37	1	1			1					
	02:00	9,20	6,77	2,43	1	1			1					
	03:00	8,76	6,30	2,46	1	1			1					
	04:00	8,40	6,15	2,25	1	1			1					
	05:00	8,31	6,50	1,81	1	1			1					
	06:00	8,72	7,00	1,72	1	1			1					
	07:00	9,36	7,61	1,75				1	1					
	08:00	10,32	8,70	1,62				1	1					
	09:00	10,58	9,11	1,47				1	1					
	10:00	11,65	10,38	1,27	1			1	1					
	11:00	11,79	10,50	1,29	1			1	1					
	12:00	12,08	10,72	1,36	1			1	1					
	13:00	12,73	11,49	1,24	1	1		1	1					
	14:00	12,89	12,07	0,82	1	1		1	1					
	15:00	12,81	12,39	0,42	1	1		1	1					
	16:00	13,00	12,86	0,14	1	1	1	1	1					
	17:00	13,20	13,07	0,12	1	1	1	1	1					
	18:00	13,74	13,49	0,25	1	1	1	1	1					
	19:00	13,80	13,32	0,47	1	1	1	1	1					
	20:00	13,55	12,80	0,76	1	1	1	1	1					
	21:00	12,93	11,93	1,00	1	1		1	1					
	22:00	12,02	10,86	1,16	1			1	1					
	23:00	11,20	9,93	1,27	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024	00:00	10,49	9,03	1,47				1	1					
	01:00	9,64	7,82	1,82	1	1			1					
	02:00	9,01	7,09	1,93	1	1			1					
	03:00	8,59	6,66	1,93	1	1			1					
	04:00	8,23	6,47	1,76	1	1			1					
	05:00	8,14	6,53	1,62	1	1			1					
	06:00	8,54	7,00	1,54	1	1			1					
	07:00	9,17	7,64	1,54				1	1					
	08:00	10,11	8,78	1,33				1	1					
	09:00	10,54	9,37	1,17				1	1					
	10:00	11,42	10,32	1,10	1			1	1					
	11:00	11,56	10,37	1,18	1			1	1					
	12:00	11,84	10,49	1,35	1			1	1					
	13:00	12,47	11,05	1,42	1			1	1					
	14:00	12,64	11,32	1,31	1	1		1	1					
	15:00	12,55	11,28	1,27	1	1		1	1					
	16:00	12,74	11,96	0,78	1	1		1	1					
	17:00	12,93	12,32	0,61	1	1		1	1					
	18:00	13,47	13,00	0,47	1	1	1	1	1					
	19:00	13,52	13,13	0,39	1	1	1	1	1					
	20:00	13,28	12,83	0,45	1	1	1	1	1					
	21:00	12,67	12,05	0,62	1	1		1	1					
	22:00	11,78	10,83	0,94	1			1	1					
	23:00	10,97	9,78	1,19	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024	00:00	10,87	9,46	1,41				1	1					
	01:00	9,99	8,60	1,38				1	1					
	02:00	9,34	8,12	1,21				1	1					
	03:00	8,89	7,74	1,15				1	1					
	04:00	8,52	7,43	1,10				1	1					
	05:00	8,43	7,34	1,09				1	1					
	06:00	8,85	7,77	1,08				1	1					
	07:00	9,50	8,47	1,03				1	1					
	08:00	10,47	9,51	0,96				1	1					
	09:00	10,74	9,77	0,97	1			1	1					
	10:00	11,83	10,85	0,98	1			1	1					
	11:00	11,97	11,05	0,91	1			1	1					
	12:00	12,26	11,45	0,81	1	1		1	1					
	13:00	12,92	12,21	0,71	1	1		1	1					
	14:00	13,09	12,50	0,59	1	1		1	1					
	15:00	13,00	12,52	0,48	1	1		1	1					
	16:00	13,20	12,85	0,34	1	1	1	1	1					
	17:00	13,39	13,18	0,22	1	1	1	1	1					
	18:00	13,95	13,80	0,15	1	1	1	1	1					
	19:00	14,00	13,86	0,14	1	1	1	1	1					
	20:00	13,76	13,57	0,19	1	1	1	1	1					
	21:00	13,12	12,86	0,26	1	1	1	1	1					
	22:00	12,20	11,74	0,45	1	1		1	1					
	23:00	11,36	10,75	0,61	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	9,56	9,48	0,08	1	1	1	1						
	01:00	8,81	8,75	0,06	1	1	1	1						
	02:00	8,22	8,18	0,04	1	1	1	1						
	03:00	7,82	7,81	0,01	1	1		1						
	04:00	7,59	7,50	0,09	1	1		1						
	05:00	7,58	7,39	0,18	1	1		1						
	06:00	8,01	7,80	0,21	1	1		1						
	07:00	8,71	8,50	0,21	1	1	1	1						
	08:00	9,66	9,54	0,11	1	1	1	1			1			
	09:00	10,50	10,44	0,06	1	1	1	1			1	1		
	10:00	11,10	11,07	0,03	1	1	1	1			1	1		
	11:00	11,41	11,39	0,02	1	1	1	1			1	1	1	
	12:00	11,56	11,55	0,01	1	1	1	1			1	1	1	
	13:00	11,65	11,64	0,01	1	1	1	1			1	1	1	
	14:00	11,36	11,35	0,01	1	1	1	1			1	1	1	
	15:00	10,87	10,86	0,01	1	1	1	1			1	1		
	16:00	10,58	10,57	0,01	1	1	1	1			1	1		
	17:00	10,72	10,72	0,01	1	1	1	1			1	1		
	18:00	11,37	11,37	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	19:00	11,71	11,71	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	20:00	11,85	11,85	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	21:00	11,72	11,72	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	22:00	11,05	11,05	0,00	1	1	1	1			1	1		
	23:00	10,28	10,28	0,00	1	1	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	9,90	9,80	0,09	1	1	1	1			1			
	01:00	9,16	9,06	0,09	1	1	1	1						
	02:00	8,56	8,56	0,00	1	1	1	1						
	03:00	8,10	8,09	0,01	1	1	1	1						
	04:00	7,86	7,85	0,01	1	1	1	1						
	05:00	7,84	7,84	0,00	1	1	1	1						
	06:00	8,19	8,18	0,01	1	1	1	1						
	07:00	9,03	8,99	0,04	1	1	1	1						
	08:00	10,02	9,96	0,06	1	1	1	1			1			
	09:00	10,85	10,80	0,05	1	1	1	1			1	1		
	10:00	11,46	11,44	0,02	1	1	1	1			1	1	1	
	11:00	11,67	11,66	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	12:00	11,83	11,82	0,01	1	1	1	1			1	1	1	
	13:00	12,00	11,97	0,03	1	1	1	1			1	1	1	
	14:00	11,83	11,82	0,01	1	1	1	1			1	1	1	
	15:00	11,55	11,55	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	16:00	11,25	11,25	0,00	1	1	1	1			1	1	1	
	17:00	11,28	11,26	0,02	1	1	1	1			1	1	1	
	18:00	11,68	11,65	0,04	1	1	1	1			1	1	1	
	19:00	12,00	11,80	0,20	1	1	1	1			1	1	1	
	20:00	12,16	11,73	0,43	1	1	1	1			1	1	1	
	21:00	11,93	11,24	0,69	1	1	1	1			1	1		
	22:00	11,27	10,64	0,63	1	1	1	1			1	1		
	23:00	10,50	10,25	0,24	1	1	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	10,06	9,02	1,04	1	1	1	1						
	01:00	9,33	8,42	0,90	1	1	1	1						
	02:00	8,71	8,09	0,62	1	1	1	1						
	03:00	8,26	7,90	0,36	1		1	1						
	04:00	7,98	7,68	0,30	1		1	1						
	05:00	7,93	7,59	0,33	1		1	1						
	06:00	8,24	8,01	0,24	1		1	1						
	07:00	8,92	8,67	0,25	1	1	1	1						
	08:00	9,90	9,72	0,18	1	1	1	1			1			
	09:00	10,77	10,53	0,23	1	1	1	1			1	1		
	10:00	11,44	10,77	0,67	1	1	1	1			1	1		
	11:00	11,91	11,13	0,77	1	1	1	1			1	1		
	12:00	12,19	11,53	0,66	1	1	1	1			1	1	1	
	13:00	12,31	11,96	0,35	1	1	1	1			1	1	1	
	14:00	12,21	11,98	0,23	1	1	1	1			1	1	1	
	15:00	11,94	11,67	0,27	1	1	1	1			1	1	1	
	16:00	11,63	11,07	0,56	1	1	1	1			1	1		
	17:00	11,53	10,76	0,78	1	1	1	1			1	1		
	18:00	11,86	11,12	0,74	1	1	1	1			1	1		
	19:00	12,27	11,41	0,85	1	1	1	1			1	1	1	
	20:00	12,50	11,86	0,64	1	1	1	1			1	1	1	
	21:00	12,24	11,77	0,48	1	1	1	1			1	1	1	
	22:00	11,55	11,19	0,36	1	1	1	1			1	1		
	23:00	10,87	10,75	0,12	1	1	1	1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	10,02	10,01	0,01	1	1	1	1			1			
	01:00	9,29	9,27	0,02	1	1	1	1						
	02:00	8,66	8,60	0,06	1	1	1	1						
	03:00	8,17	8,08	0,08	1	1	1	1						
	04:00	7,84	7,73	0,11	1	1		1						
	05:00	7,74	7,59	0,16	1	1		1						
	06:00	8,02	7,89	0,13	1	1		1						
	07:00	8,69	8,45	0,23	1	1	1	1						
	08:00	9,67	9,35	0,32	1	1	1	1						
	09:00	10,66	10,46	0,20	1	1	1	1			1	1		
	10:00	11,39	11,24	0,15	1	1	1	1			1	1		
	11:00	11,93	11,77	0,15	1	1	1	1			1	1	1	
	12:00	12,28	12,09	0,19	1	1	1	1			1	1	1	
	13:00	12,43	11,90	0,53	1	1	1	1			1	1	1	
	14:00	12,64	11,85	0,78	1	1	1	1			1	1	1	
	15:00	12,38	11,83	0,55	1	1	1	1			1	1	1	
	16:00	12,04	11,38	0,65	1	1	1	1			1	1	1	
	17:00	11,85	10,84	1,01	1	1	1	1			1	1		
	18:00	12,01	10,71	1,30	1	1	1	1			1	1		
	19:00	12,26	10,86	1,40	1	1	1	1			1	1		
	20:00	12,34	11,41	0,93	1	1	1	1			1	1	1	
	21:00	12,03	11,64	0,39	1	1	1	1			1	1	1	
	22:00	11,23	10,53	0,69	1	1	1	1			1	1		
	23:00	10,47	9,49	0,98	1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	10,20	9,61	0,58				1	1					
	01:00	9,47	8,93	0,54				1	1					
	02:00	8,84	8,14	0,70				1	1					
	03:00	8,36	7,55	0,81				1	1					
	04:00	8,02	7,19	0,83				1	1					
	05:00	7,87	7,05	0,82				1	1					
	06:00	8,03	7,23	0,80				1	1					
	07:00	8,46	7,39	1,07				1	1					
	08:00	9,36	8,23	1,13				1	1					
	09:00	10,29	9,28	1,01				1	1					
	10:00	11,01	10,38	0,62	1			1	1					
	11:00	11,51	11,23	0,27	1	1		1	1					
	12:00	11,75	11,50	0,25	1	1		1	1					
	13:00	11,83	11,41	0,43	1	1		1	1					
	14:00	11,74	10,95	0,79	1	1		1	1					
	15:00	11,49	10,92	0,57	1	1		1	1					
	16:00	11,12	10,92	0,20	1	1		1	1					
	17:00	11,14	11,02	0,12	1	1		1	1					
	18:00	11,56	11,25	0,32	1	1		1	1					
	19:00	11,86	11,18	0,68	1	1		1	1					
	20:00	12,12	11,19	0,93	1	1		1	1					
	21:00	11,93	10,96	0,97	1			1	1					
	22:00	11,33	10,71	0,62	1			1	1					
	23:00	10,60	9,75	0,85	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	9,89	8,17	1,72				1	1					
	01:00	9,20	6,93	2,27				1	1					
	02:00	8,61	6,32	2,29	1				1					
	03:00	8,13	6,35	1,77	1				1					
	04:00	7,78	6,15	1,64	1				1					
	05:00	7,59	5,92	1,67	1				1					
	06:00	7,62	5,84	1,78	1				1					
	07:00	7,94	6,07	1,87	1				1					
	08:00	8,58	6,79	1,80	1				1					
	09:00	9,33	7,68	1,65				1	1					
	10:00	9,88	8,08	1,80				1	1					
	11:00	10,23	8,45	1,78				1	1					
	12:00	10,39	8,50	1,89				1	1					
	13:00	10,38	8,43	1,96				1	1					
	14:00	10,28	8,39	1,89				1	1					
	15:00	9,96	8,11	1,85				1	1					
	16:00	10,43	7,94	2,49				1	1					
	17:00	10,55	8,41	2,15				1	1					
	18:00	10,99	9,21	1,78				1	1					
	19:00	11,31	9,84	1,47	1			1	1					
	20:00	11,52	9,95	1,56	1			1	1					
	21:00	11,42	9,80	1,62	1			1	1					
	22:00	10,97	8,98	1,99				1	1					
	23:00	10,37	8,09	2,28				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	9,96	7,70	2,27				1	1					
	01:00	9,18	6,90	2,28				1	1					
	02:00	8,51	6,15	2,37	1			1						
	03:00	8,02	5,49	2,53	1			1						
	04:00	7,73	5,11	2,61	1			1						
	05:00	7,69	5,00	2,69	1			1						
	06:00	8,00	5,27	2,73	1			1						
	07:00	8,75	6,04	2,71	1			1						
	08:00	9,67	6,99	2,68				1	1					
	09:00	10,50	7,80	2,70				1	1					
	10:00	11,07	8,34	2,73				1	1					
	11:00	11,51	8,81	2,69				1	1					
	12:00	11,87	9,23	2,64				1	1					
	13:00	12,08	9,54	2,54				1	1					
	14:00	12,04	9,50	2,54				1	1					
	15:00	11,67	9,53	2,14				1	1					
	16:00	11,59	9,85	1,74	1			1	1					
	17:00	11,56	10,32	1,23	1			1	1					
	18:00	11,87	11,10	0,77	1			1	1					
	19:00	12,13	11,57	0,55	1	1		1	1					
	20:00	11,91	11,34	0,57	1	1		1	1					
	21:00	11,70	11,13	0,58	1			1	1					
	22:00	11,17	10,61	0,57	1			1	1					
	23:00	10,47	9,95	0,53	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	9,44	7,85	1,58				1	1					
	01:00	8,65	7,08	1,57				1	1					
	02:00	8,06	6,49	1,57	1			1						
	03:00	7,63	5,81	1,82	1			1						
	04:00	7,43	5,46	1,97	1			1						
	05:00	7,45	5,31	2,14	1			1						
	06:00	7,85	5,67	2,19	1			1						
	07:00	8,64	6,38	2,26	1			1						
	08:00	9,55	7,47	2,08				1	1					
	09:00	10,25	8,45	1,80				1	1					
	10:00	10,64	8,82	1,82				1	1					
	11:00	10,86	9,08	1,77				1	1					
	12:00	10,96	9,54	1,42	1			1	1					
	13:00	11,00	9,88	1,12	1			1	1					
	14:00	10,99	10,16	0,83	1			1	1					
	15:00	10,72	10,03	0,68	1			1	1					
	16:00	10,49	10,04	0,46	1			1	1					
	17:00	10,55	10,16	0,38	1			1	1					
	18:00	11,00	10,28	0,71	1			1	1					
	19:00	11,46	10,57	0,88	1			1	1					
	20:00	11,84	11,06	0,78	1			1	1					
	21:00	11,67	10,86	0,81	1			1	1					
	22:00	11,02	10,29	0,72	1			1	1					
	23:00	10,20	9,81	0,39	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	10,39	9,91	0,48	1			1	1					
	01:00	9,44	8,95	0,50				1	1					
	02:00	8,80	8,21	0,59				1	1					
	03:00	8,33	7,82	0,51				1	1					
	04:00	8,07	7,73	0,34				1	1					
	05:00	8,07	7,74	0,33				1	1					
	06:00	8,52	8,23	0,29				1	1					
	07:00	9,47	9,18	0,29				1	1					
	08:00	10,53	10,25	0,27	1			1	1					
	09:00	11,46	11,29	0,17	1	1		1	1					
	10:00	12,09	11,98	0,11	1	1		1	1					
	11:00	12,47	12,38	0,09	1	1		1	1					
	12:00	12,63	12,54	0,09	1	1		1	1					
	13:00	12,54	12,49	0,04	1	1		1	1					
	14:00	12,28	12,26	0,02	1	1		1	1					
	15:00	11,95	11,92	0,02	1	1		1	1					
	16:00	11,63	11,62	0,01	1	1		1	1					
	17:00	11,74	11,73	0,01	1	1		1	1					
	18:00	12,29	12,29	0,00	1	1		1	1					
	19:00	12,71	12,71	0,00	1	1	1	1	1					
	20:00	13,18	13,15	0,04	1	1	1	1	1					
	21:00	12,83	12,76	0,06	1	1	1	1	1					
	22:00	12,03	12,00	0,03	1	1		1	1					
	23:00	11,16	11,13	0,03	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	10,57	9,66	0,91	1			1	1					
	01:00	9,69	9,19	0,50				1	1					
	02:00	9,01	8,69	0,33				1	1					
	03:00	8,54	8,20	0,33				1	1					
	04:00	8,27	7,99	0,28				1	1					
	05:00	8,27	8,06	0,21				1	1					
	06:00	8,72	8,59	0,14				1	1					
	07:00	9,52	9,35	0,17				1	1					
	08:00	10,65	10,52	0,13	1	1		1	1					
	09:00	11,59	11,55	0,04	1	1		1	1					
	10:00	12,20	12,19	0,01	1	1		1	1					
	11:00	12,48	12,47	0,00	1	1	1	1	1					
	12:00	12,57	12,57	0,00	1	1	1	1	1					
	13:00	12,34	12,34	0,00	1	1	1	1	1					
	14:00	11,99	11,99	0,00	1	1		1	1					
	15:00	11,72	11,71	0,01	1	1		1	1					
	16:00	11,41	11,18	0,24	1	1		1	1					
	17:00	11,59	11,06	0,53	1	1		1	1					
	18:00	12,21	11,77	0,43	1	1		1	1					
	19:00	12,72	12,28	0,44	1	1	1	1	1					
	20:00	13,13	12,68	0,45	1	1	1	1	1					
	21:00	12,94	12,58	0,36	1	1	1	1	1					
	22:00	12,12	11,97	0,16	1	1		1	1					
	23:00	11,23	11,19	0,03	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	10,08	9,93	0,15		1		1	1					
	01:00	9,04	8,96	0,07				1	1					
	02:00	8,60	8,59	0,01				1	1					
	03:00	8,16	8,15	0,01				1	1					
	04:00	7,91	7,90	0,00				1	1					
	05:00	7,90	7,90	0,00				1	1					
	06:00	8,29	8,29	0,00				1	1					
	07:00	8,91	8,91	0,00		1		1	1					
	08:00	10,20	10,18	0,02		1		1	1					
	09:00	11,49	11,34	0,15	1	1		1	1					
	10:00	11,61	11,32	0,28	1	1		1	1					
	11:00	11,97	11,78	0,18	1	1		1	1					
	12:00	12,12	12,03	0,09	1	1		1	1					
	13:00	11,77	11,74	0,03	1	1		1	1					
	14:00	11,21	11,18	0,03	1	1		1	1					
	15:00	10,67	10,63	0,03	1	1		1	1					
	16:00	10,51	10,49	0,02	1	1		1	1					
	17:00	10,69	10,68	0,01	1	1		1	1					
	18:00	11,53	11,50	0,03	1	1		1	1					
	19:00	12,18	12,06	0,12	1	1	1	1	1					
	20:00	12,73	12,40	0,32	1	1	1	1	1					
	21:00	12,52	12,15	0,37	1	1	1	1	1					
	22:00	11,81	11,20	0,61	1	1		1	1					
	23:00	10,99	10,31	0,68	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	9,71	8,64	1,07				1	1					
	01:00	8,96	7,90	1,06				1	1					
	02:00	8,38	7,38	1,00				1	1					
	03:00	7,96	7,21	0,74				1	1					
	04:00	7,88	7,19	0,69				1	1					
	05:00	7,77	7,23	0,54				1	1					
	06:00	7,91	7,54	0,37				1	1					
	07:00	8,51	8,13	0,37				1	1					
	08:00	9,50	9,13	0,37	1			1	1					
	09:00	10,35	10,12	0,23	1			1	1					
	10:00	10,90	10,85	0,05	1	1		1	1					
	11:00	11,24	11,23	0,01	1	1		1	1					
	12:00	11,28	11,28	0,00	1	1		1	1					
	13:00	11,05	11,03	0,02	1	1		1	1					
	14:00	10,69	10,66	0,03	1	1		1	1					
	15:00	10,34	10,12	0,22	1			1	1					
	16:00	10,14	9,97	0,17	1			1	1					
	17:00	10,34	9,83	0,51	1			1	1					
	18:00	10,96	10,10	0,86	1			1	1					
	19:00	11,61	10,88	0,74	1	1		1	1					
	20:00	12,11	11,55	0,56	1	1		1	1					
	21:00	11,88	11,22	0,66	1	1		1	1					
	22:00	11,21	11,00	0,20	1	1		1	1					
	23:00	10,45	10,15	0,30	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	36,15	31,20	4,95			1	1	1	1	1				
	01:00	33,78	27,79	5,99				1	1	1	1				
	02:00	31,64	25,58	6,06				1	1	1	1				
	03:00	29,92	24,26	5,66				1	1	1	1				
	04:00	28,66	22,58	6,09				1	1	1	1				
	05:00	28,12	21,78	6,34				1	1	1	1				
	06:00	28,48	21,51	6,97				1	1	1	1				
	07:00	30,21	23,50	6,71				1	1	1	1				
	08:00	32,56	26,92	5,64				1	1	1	1				
	09:00	35,01	30,01	5,00				1	1	1	1				
	10:00	37,20	32,03	5,17				1	1	1	1				1
	11:00	38,86	31,38	7,48				1	1	1	1				
	12:00	39,69	29,59	10,10				1	1	1	1				
	13:00	39,42	27,43	11,99				1	1	1	1				
	14:00	38,01	25,00	13,02				1	1	1	1				
	15:00	36,26	23,40	12,86				1	1	1	1				
	16:00	36,06	28,79	7,27				1	1	1	1				
	17:00	36,68	29,52	7,15				1	1	1	1				
	18:00	39,15	32,43	6,73			1	1	1	1	1				
	19:00	41,65	35,61	6,04			1	1	1	1	1				
	20:00	43,52	37,47	6,04			1	1	1	1	1				1
	21:00	43,10	37,10	6,01			1	1	1	1	1				1
	22:00	41,30	35,75	5,55			1	1	1	1	1				
	23:00	38,76	34,05	4,71			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	9,10	9,04	0,06				1	1					
	01:00	8,39	8,32	0,08				1	1					
	02:00	7,82	7,76	0,06				1	1					
	03:00	7,43	7,39	0,04				1	1					
	04:00	7,26	7,25	0,01				1	1					
	05:00	7,33	7,32	0,01				1	1					
	06:00	7,78	7,78	0,00				1	1					
	07:00	8,65	8,65	0,00				1	1					
	08:00	9,61	9,61	0,00	1			1	1					
	09:00	10,33	10,33	0,00	1			1	1					
	10:00	10,85	10,85	0,00	1	1		1	1					
	11:00	11,27	11,27	0,00	1	1		1	1					
	12:00	11,58	11,58	0,00	1	1		1	1					
	13:00	11,62	11,62	0,00	1	1		1	1					
	14:00	11,20	11,20	0,00	1	1		1	1					
	15:00	10,60	10,60	0,00	1	1		1	1					
	16:00	10,53	10,53	0,00	1	1		1	1					
	17:00	10,59	10,59	0,00	1	1		1	1					
	18:00	10,86	10,85	0,00	1	1		1	1					
	19:00	11,48	11,48	0,01	1	1		1	1					
	20:00	11,88	11,87	0,01	1	1		1	1					
	21:00	11,56	11,55	0,01	1	1		1	1					
	22:00	10,94	10,94	0,01	1	1		1	1					
	23:00	10,15	10,15	0,00	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,93	7,84	0,08	1	1		1						
	01:00	7,26	7,16	0,10	1	1		1						
	02:00	6,79	6,67	0,12	1	1		1						
	03:00	6,48	6,36	0,13	1	1		1						
	04:00	6,36	6,25	0,11	1	1		1						
	05:00	6,46	6,36	0,10	1	1		1						
	06:00	6,87	6,78	0,09	1	1		1						
	07:00	7,74	7,62	0,12	1	1		1						
	08:00	8,62	8,50	0,11				1	1					
	09:00	9,28	9,16	0,11				1	1					
	10:00	9,83	9,72	0,11	1			1	1					
	11:00	10,29	10,18	0,11	1			1	1					
	12:00	10,59	10,47	0,12	1			1	1					
	13:00	10,67	10,53	0,14	1			1	1					
	14:00	10,33	10,14	0,19	1			1	1					
	15:00	9,83	9,61	0,22				1	1					
	16:00	9,40	9,17	0,24				1	1					
	17:00	9,37	9,14	0,23				1	1					
	18:00	9,82	9,62	0,20				1	1					
	19:00	10,30	10,13	0,16	1			1	1					
	20:00	10,57	10,45	0,12	1			1	1					
	21:00	10,18	10,10	0,08	1			1	1					
	22:00	9,40	9,34	0,06				1	1					
	23:00	8,48	8,46	0,03				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,27	8,26	0,01				1	1					
	01:00	7,57	7,57	0,00	1	1			1					
	02:00	7,02	7,02	0,00	1	1			1					
	03:00	6,69	6,69	0,00	1	1			1					
	04:00	6,54	6,54	0,00	1	1			1					
	05:00	6,58	6,58	0,00	1	1			1					
	06:00	7,01	7,01	0,00	1	1			1					
	07:00	7,84	7,82	0,02				1	1					
	08:00	8,82	8,73	0,09				1	1					
	09:00	9,57	9,43	0,14				1	1					
	10:00	10,08	9,98	0,10	1			1	1					
	11:00	10,40	10,32	0,08	1			1	1					
	12:00	10,54	10,50	0,04	1			1	1					
	13:00	10,52	10,50	0,02	1			1	1					
	14:00	10,21	10,20	0,01	1			1	1					
	15:00	9,86	9,85	0,01	1			1	1					
	16:00	9,52	9,51	0,01	1			1	1					
	17:00	9,60	9,56	0,04	1			1	1					
	18:00	10,03	9,83	0,20	1			1	1					
	19:00	10,49	10,17	0,31	1			1	1					
	20:00	10,99	10,58	0,40	1			1	1					
	21:00	10,64	10,24	0,41	1			1	1					
	22:00	9,84	9,50	0,34				1	1					
	23:00	8,91	8,62	0,29				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,39	8,16	0,23				1	1					
	01:00	7,66	7,43	0,23	1	1			1					
	02:00	7,11	6,91	0,20	1	1			1					
	03:00	6,76	6,44	0,32	1	1			1					
	04:00	6,58	6,24	0,34	1	1			1					
	05:00	6,63	6,38	0,25	1	1			1					
	06:00	7,07	6,85	0,22	1	1			1					
	07:00	8,02	7,85	0,17				1	1					
	08:00	8,80	8,65	0,14				1	1					
	09:00	9,60	9,43	0,17				1	1					
	10:00	10,16	9,99	0,17	1			1	1					
	11:00	10,52	10,42	0,10	1			1	1					
	12:00	10,72	10,65	0,07	1			1	1					
	13:00	10,65	10,55	0,09	1			1	1					
	14:00	10,34	10,25	0,09	1			1	1					
	15:00	9,94	9,85	0,09	1			1	1					
	16:00	9,59	9,47	0,12	1			1	1					
	17:00	9,71	9,55	0,16	1			1	1					
	18:00	10,27	10,14	0,12	1			1	1					
	19:00	10,65	10,48	0,17	1			1	1					
	20:00	10,92	10,78	0,14	1			1	1					
	21:00	10,56	10,46	0,09	1			1	1					
	22:00	9,78	9,70	0,08	1			1	1					
	23:00	8,89	8,83	0,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,36	8,27	0,09				1	1					
	01:00	7,70	7,67	0,03	1	1			1					
	02:00	7,14	7,10	0,05	1	1			1					
	03:00	6,77	6,73	0,04	1	1			1					
	04:00	6,60	6,58	0,02	1	1			1					
	05:00	6,61	6,59	0,02	1	1			1					
	06:00	7,01	6,97	0,04	1	1			1					
	07:00	7,66	7,64	0,01				1	1					
	08:00	8,61	8,61	0,00				1	1					
	09:00	9,43	9,43	0,00				1	1					
	10:00	10,04	10,03	0,00	1			1	1					
	11:00	10,36	10,35	0,01	1			1	1					
	12:00	10,46	10,45	0,01	1			1	1					
	13:00	10,32	10,31	0,01	1			1	1					
	14:00	9,97	9,96	0,01	1			1	1					
	15:00	9,48	9,47	0,00				1	1					
	16:00	9,19	9,19	0,00				1	1					
	17:00	9,38	9,38	0,00				1	1					
	18:00	9,84	9,83	0,01	1			1	1					
	19:00	10,27	10,25	0,02	1			1	1					
	20:00	10,68	10,63	0,05	1			1	1					
	21:00	10,34	10,25	0,09	1			1	1					
	22:00	9,62	9,52	0,10				1	1					
	23:00	8,87	8,77	0,10				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,24	8,17	0,07				1	1					
	01:00	7,62	7,53	0,09	1	1			1					
	02:00	7,12	7,06	0,07	1	1			1					
	03:00	6,77	6,74	0,03	1	1			1					
	04:00	6,56	6,54	0,02	1	1			1					
	05:00	6,53	6,48	0,05	1	1			1					
	06:00	6,86	6,81	0,04	1	1			1					
	07:00	7,42	7,33	0,09	1	1			1					
	08:00	8,34	8,22	0,12				1	1					
	09:00	9,15	9,05	0,09				1	1					
	10:00	9,74	9,62	0,12	1			1	1					
	11:00	10,00	9,86	0,13	1			1	1					
	12:00	10,10	9,97	0,14	1			1	1					
	13:00	10,01	9,86	0,15	1			1	1					
	14:00	9,66	9,46	0,21				1	1					
	15:00	9,17	8,81	0,37				1	1					
	16:00	8,98	8,63	0,35				1	1					
	17:00	9,22	8,95	0,27				1	1					
	18:00	9,68	9,42	0,26				1	1					
	19:00	10,08	9,45	0,63				1	1					
	20:00	10,48	9,27	1,21				1	1					
	21:00	10,10	9,36	0,74				1	1					
	22:00	9,48	8,30	1,18				1	1					
	23:00	8,67	6,94	1,72				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,52	6,75	1,77				1	1					
	01:00	7,61	5,60	2,00	1			1						
	02:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	03:00	6,72	4,40	2,32	1			1						
	04:00	6,49	4,48	2,01	1			1						
	05:00	6,40	4,59	1,81	1			1						
	06:00	6,55	4,76	1,79	1			1						
	07:00	6,97	5,14	1,83	1			1						
	08:00	7,62	5,91	1,71	1			1						
	09:00	8,35	6,78	1,57				1	1					
	10:00	8,73	7,56	1,18				1	1					
	11:00	8,77	7,78	0,99				1	1					
	12:00	8,75	7,82	0,92				1	1					
	13:00	8,56	7,78	0,78				1	1					
	14:00	8,17	7,71	0,46				1	1					
	15:00	7,66	7,36	0,30				1	1					
	16:00	7,56	7,18	0,38				1	1					
	17:00	7,93	7,61	0,32				1	1					
	18:00	8,62	8,38	0,24				1	1					
	19:00	9,27	9,10	0,17				1	1					
	20:00	9,63	9,45	0,18				1	1					
	21:00	9,54	9,36	0,19				1	1					
	22:00	8,98	8,77	0,22				1	1					
	23:00	8,21	7,98	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,62	7,44	0,18	1			1						
	01:00	6,97	6,82	0,15	1			1						
	02:00	6,49	6,39	0,10	1			1						
	03:00	6,18	6,08	0,10	1			1						
	04:00	6,06	5,95	0,11	1			1						
	05:00	6,17	6,08	0,09	1			1						
	06:00	6,62	6,56	0,07	1	1		1						
	07:00	7,44	7,38	0,06	1	1		1						
	08:00	8,28	8,21	0,07				1	1					
	09:00	8,77	8,70	0,07				1	1					
	10:00	9,05	8,99	0,06				1	1					
	11:00	9,26	9,22	0,05				1	1					
	12:00	9,37	9,35	0,02				1	1					
	13:00	9,37	9,36	0,00				1	1					
	14:00	8,92	8,92	0,00				1	1					
	15:00	8,33	8,33	0,00				1	1					
	16:00	8,34	8,34	0,00				1	1					
	17:00	8,54	8,54	0,00				1	1					
	18:00	9,03	9,03	0,00				1	1					
	19:00	9,55	9,55	0,00	1			1	1					
	20:00	10,00	10,00	0,00	1			1	1					
	21:00	9,76	9,76	0,00	1			1	1					
	22:00	9,15	9,15	0,00				1	1					
	23:00	8,31	8,31	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,95	6,88	0,07	1			1						
	01:00	6,38	6,34	0,04	1			1						
	02:00	5,98	5,98	0,00	1			1						
	03:00	5,71	5,70	0,02	1			1						
	04:00	5,66	5,65	0,01	1			1						
	05:00	5,80	5,80	0,00	1			1						
	06:00	6,32	6,32	0,00				1	1					
	07:00	7,09	7,09	0,00				1	1					
	08:00	7,99	7,90	0,09				1	1					
	09:00	8,72	8,48	0,23				1	1					
	10:00	9,23	8,78	0,45				1	1					
	11:00	9,57	8,99	0,58				1	1					
	12:00	9,79	8,91	0,88				1	1					
	13:00	9,86	8,50	1,36				1	1					
	14:00	9,41	7,98	1,43				1	1					
	15:00	8,57	7,37	1,20				1	1					
	16:00	8,13	7,01	1,12				1	1					
	17:00	8,21	7,31	0,90				1	1					
	18:00	8,82	8,01	0,81				1	1					
	19:00	9,24	8,40	0,84				1	1					
	20:00	9,83	8,91	0,91				1	1					
	21:00	9,40	8,86	0,54				1	1					
	22:00	8,63	8,34	0,28				1	1					
	23:00	7,74	7,51	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,07	4,60	2,47	1			1						
	01:00	6,57	4,34	2,23	1			1						
	02:00	6,09	4,60	1,48	1			1						
	03:00	5,82	5,17	0,66	1			1						
	04:00	5,74	4,83	0,91	1			1						
	05:00	5,86	5,03	0,83	1			1						
	06:00	6,37	5,64	0,73	1			1						
	07:00	7,10	6,43	0,67	1	1		1						
	08:00	8,08	7,32	0,76	1	1		1						
	09:00	8,34	7,37	0,97	1	1		1						
	10:00	8,82	7,15	1,67	1	1		1						
	11:00	8,68	6,45	2,23	1	1		1						
	12:00	8,74	6,15	2,58	1	1		1						
	13:00	8,64	5,90	2,74	1	1		1						
	14:00	8,38	6,09	2,29	1	1		1						
	15:00	7,99	6,19	1,80	1	1		1						
	16:00	7,71	5,63	2,08	1	1		1						
	17:00	7,84	5,77	2,07	1	1		1						
	18:00	8,56	6,91	1,65	1	1		1						
	19:00	9,26	8,19	1,07	1	1	1	1						
	20:00	9,78	8,63	1,15	1	1	1	1						
	21:00	9,35	8,03	1,33	1	1	1	1						
	22:00	8,55	7,15	1,40	1	1		1						
	23:00	7,59	6,18	1,41	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,68	5,56	1,13	1			1						
	01:00	6,17	5,14	1,04	1			1						
	02:00	5,81	4,82	0,98	1			1						
	03:00	5,59	4,76	0,83	1			1						
	04:00	5,52	5,13	0,39	1			1						
	05:00	5,64	5,43	0,21	1			1						
	06:00	6,10	5,96	0,14	1			1	1					
	07:00	6,93	6,74	0,18	1			1	1					
	08:00	7,79	7,58	0,21				1	1					
	09:00	8,43	8,14	0,29				1	1					
	10:00	8,88	8,37	0,52				1	1					
	11:00	9,01	8,34	0,67				1	1					
	12:00	9,05	8,50	0,54				1	1					
	13:00	8,77	8,29	0,49				1	1					
	14:00	8,26	7,85	0,41				1	1					
	15:00	7,66	7,30	0,36				1	1					
	16:00	7,48	7,16	0,32				1	1					
	17:00	7,86	7,57	0,29				1	1					
	18:00	8,44	8,14	0,30				1	1					
	19:00	8,91	8,63	0,28				1	1					
	20:00	9,33	9,04	0,29				1	1					
	21:00	8,87	8,57	0,30				1	1					
	22:00	8,07	7,79	0,28				1	1					
	23:00	7,26	7,03	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,10	6,02	0,08	1			1						
	01:00	6,07	5,93	0,14	1			1						
	02:00	5,73	5,57	0,17	1			1						
	03:00	5,51	5,32	0,19	1			1						
	04:00	5,45	5,28	0,17	1			1						
	05:00	5,55	5,39	0,17	1			1						
	06:00	6,05	5,77	0,28	1			1						
	07:00	6,75	6,24	0,51	1			1						
	08:00	7,52	6,79	0,73	1	1		1						
	09:00	8,19	7,25	0,94	1	1		1						
	10:00	8,60	7,38	1,22	1	1		1						
	11:00	8,67	6,81	1,85	1	1		1						
	12:00	8,45	6,31	2,14	1	1		1						
	13:00	8,32	6,18	2,15	1	1		1						
	14:00	8,00	5,85	2,15	1			1						
	15:00	7,51	5,21	2,30	1			1						
	16:00	7,09	4,71	2,38	1			1						
	17:00	7,28	5,10	2,18	1			1						
	18:00	8,08	5,89	2,19	1			1						
	19:00	8,85	6,44	2,40	1	1		1						
	20:00	9,39	6,97	2,41	1	1		1						
	21:00	8,98	6,41	2,57	1	1		1						
	22:00	8,20	5,50	2,70	1			1						
	23:00	7,31	4,75	2,56	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,92	5,11	1,81	1			1						
	01:00	6,33	4,87	1,45	1			1						
	02:00	5,93	4,07	1,86				1						
	03:00	5,68	3,69	1,99				1						
	04:00	5,58	3,62	1,95				1						
	05:00	5,62	3,65	1,97				1						
	06:00	5,99	4,65	1,34	1			1						
	07:00	6,50	6,18	0,33	1			1						
	08:00	7,24	7,03	0,21	1	1		1						
	09:00	7,85	7,26	0,59	1	1		1						
	10:00	8,24	5,45	2,79	1	1		1						
	11:00	8,41	6,08	2,33	1	1		1						
	12:00	8,41	7,32	1,10	1	1		1						
	13:00	8,21	7,65	0,56	1	1		1						
	14:00	7,87	7,34	0,53	1	1		1						
	15:00	7,29	6,01	1,28	1			1						
	16:00	6,96	5,75	1,21	1			1						
	17:00	7,20	6,24	0,95	1			1						
	18:00	8,02	7,42	0,59				1	1					
	19:00	8,85	8,46	0,38				1	1					
	20:00	9,33	8,96	0,36				1	1					
	21:00	8,91	8,60	0,31				1	1					
	22:00	8,17	7,81	0,37				1	1					
	23:00	7,41	6,95	0,47				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,29	5,89	0,40	1			1						
	01:00	6,30	5,71	0,58	1			1						
	02:00	5,85	4,64	1,21	1			1						
	03:00	5,56	4,50	1,06	1			1						
	04:00	5,39	4,53	0,86	1			1						
	05:00	5,38	4,77	0,60	1			1						
	06:00	5,60	4,93	0,67	1			1						
	07:00	6,03	5,25	0,78	1			1						
	08:00	6,59	6,10	0,49	1			1						
	09:00	7,07	6,85	0,22	1	1		1						
	10:00	7,35	7,20	0,15	1	1		1						
	11:00	7,42	7,15	0,27	1	1		1						
	12:00	7,34	7,02	0,32	1	1		1						
	13:00	7,06	6,61	0,45	1	1		1						
	14:00	6,56	6,03	0,54		1		1						
	15:00	6,05	5,57	0,48		1		1						
	16:00	5,99	5,22	0,76		1		1						
	17:00	6,42	5,66	0,76		1		1						
	18:00	7,60	6,85	0,75				1	1					
	19:00	8,18	7,47	0,70				1	1					
	20:00	8,80	8,06	0,74				1	1					
	21:00	8,48	7,54	0,94				1	1					
	22:00	7,85	6,72	1,13				1	1					
	23:00	7,13	5,84	1,28	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,98	5,59	1,40	1			1						
	01:00	6,39	5,09	1,30	1			1						
	02:00	5,98	4,98	1,00	1			1						
	03:00	5,74	5,16	0,57	1			1						
	04:00	5,63	5,32	0,31	1			1						
	05:00	5,68	5,52	0,16	1			1						
	06:00	6,05	5,88	0,17	1			1						
	07:00	6,57	6,37	0,20	1	1		1						
	08:00	7,31	7,14	0,17	1	1		1						
	09:00	7,93	7,78	0,15	1	1		1						
	10:00	8,32	8,24	0,08	1	1	1	1						
	11:00	8,49	8,48	0,01	1	1	1	1						
	12:00	8,50	8,50	0,00	1	1	1	1						
	13:00	8,29	8,29	0,00	1	1	1	1						
	14:00	7,95	7,95	0,00	1	1	1	1						
	15:00	7,37	7,37	0,00	1	1		1						
	16:00	7,03	7,00	0,02	1	1		1						
	17:00	7,27	7,19	0,08				1	1					
	18:00	8,10	8,01	0,09				1	1					
	19:00	8,93	8,86	0,07				1	1					
	20:00	9,42	9,37	0,04				1	1					
	21:00	8,99	8,98	0,01				1	1					
	22:00	8,25	8,23	0,02				1	1					
	23:00	7,49	7,36	0,13				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,13	6,08	0,05	1			1						
	01:00	5,64	5,53	0,12	1			1						
	02:00	5,36	5,28	0,08	1			1						
	03:00	5,17	5,11	0,07	1			1						
	04:00	5,13	5,01	0,12	1			1						
	05:00	5,32	5,22	0,10	1			1						
	06:00	5,90	5,83	0,06	1			1						
	07:00	6,54	6,46	0,07	1	1		1						
	08:00	7,16	7,06	0,09	1	1		1						
	09:00	7,58	7,39	0,19	1	1		1						
	10:00	7,77	7,41	0,36	1	1		1						
	11:00	7,85	7,43	0,42	1	1		1						
	12:00	7,84	7,38	0,46	1	1		1						
	13:00	7,90	7,63	0,27	1	1		1						
	14:00	7,60	7,45	0,15	1	1		1						
	15:00	6,92	6,71	0,21	1	1		1						
	16:00	6,43	6,15	0,28	1	1		1						
	17:00	6,80	6,54	0,26	1	1		1						
	18:00	7,69	7,40	0,28	1	1		1						
	19:00	8,62	8,31	0,31	1	1	1	1						
	20:00	9,19	8,84	0,35	1	1	1	1						
	21:00	8,56	8,12	0,44	1	1	1	1						
	22:00	7,81	7,20	0,60	1	1		1						
	23:00	6,89	6,02	0,87	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,98	4,76	1,21	1			1						
	01:00	5,33	4,22	1,11				1						
	02:00	5,08	3,94	1,15				1						
	03:00	4,94	3,84	1,10				1						
	04:00	4,93	3,99	0,94				1						
	05:00	5,09	4,12	0,97				1						
	06:00	5,51	3,94	1,56				1						
	07:00	6,67	4,71	1,96	1			1						
	08:00	6,91	4,89	2,02	1			1						
	09:00	7,25	5,33	1,92	1			1						
	10:00	7,42	5,55	1,86	1			1						
	11:00	7,44	5,87	1,57	1			1						
	12:00	7,33	5,93	1,41	1			1						
	13:00	7,24	5,96	1,27	1			1						
	14:00	6,91	5,85	1,07	1			1						
	15:00	6,43	5,48	0,96	1			1						
	16:00	6,01	5,09	0,92	1			1						
	17:00	6,27	5,53	0,74	1			1						
	18:00	7,24	6,60	0,64	1	1		1						
	19:00	8,14	7,33	0,81	1	1		1						
	20:00	8,60	7,81	0,79	1	1		1						
	21:00	8,27	6,86	1,42	1	1		1						
	22:00	7,41	5,09	2,33	1			1						
	23:00	6,96	4,52	2,43	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,48	3,56	1,92				1						
	01:00	5,28	3,43	1,85				1						
	02:00	5,00	3,33	1,67				1						
	03:00	4,85	3,33	1,52				1						
	04:00	4,83	3,27	1,56				1						
	05:00	5,01	3,47	1,54				1						
	06:00	5,52	3,82	1,69				1						
	07:00	6,31	4,36	1,95	1			1						
	08:00	6,67	4,70	1,97	1			1						
	09:00	6,98	5,05	1,93	1			1						
	10:00	7,10	5,40	1,70	1			1						
	11:00	7,12	5,54	1,58	1			1						
	12:00	7,04	5,63	1,41	1			1						
	13:00	6,85	5,67	1,18	1			1						
	14:00	6,51	5,54	0,97	1			1						
	15:00	6,05	5,29	0,75	1			1						
	16:00	5,70	4,99	0,71	1			1						
	17:00	6,04	5,46	0,58	1			1						
	18:00	7,05	6,67	0,38	1	1		1						
	19:00	8,13	7,79	0,34	1	1		1						
	20:00	8,30	7,93	0,37	1	1		1						
	21:00	8,11	7,62	0,49	1	1		1						
	22:00	7,21	6,65	0,56	1	1		1						
	23:00	6,17	5,62	0,55	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,71	5,39	0,32	1			1						
	01:00	5,30	5,02	0,29	1			1						
	02:00	5,00	4,67	0,34	1			1						
	03:00	4,85	4,43	0,42				1						
	04:00	4,84	4,20	0,64				1						
	05:00	4,97	4,16	0,81				1						
	06:00	5,49	4,16	1,33				1						
	07:00	6,10	4,42	1,68	1			1						
	08:00	6,70	5,10	1,60	1			1						
	09:00	7,05	5,72	1,32	1			1						
	10:00	7,20	6,10	1,09	1			1						
	11:00	7,24	6,19	1,05	1			1						
	12:00	7,14	5,98	1,16	1			1						
	13:00	6,98	5,72	1,26	1			1						
	14:00	6,60	5,31	1,28	1			1						
	15:00	6,29	5,29	1,01	1			1						
	16:00	5,97	5,17	0,80	1			1						
	17:00	6,26	5,54	0,72	1			1						
	18:00	7,17	6,55	0,62	1	1		1						
	19:00	8,13	7,47	0,67	1	1		1						
	20:00	8,60	7,57	1,03	1	1		1						
	21:00	8,04	6,69	1,35	1	1		1						
	22:00	7,23	6,30	0,93	1	1		1						
	23:00	6,45	4,91	1,54	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,76	3,93	1,83				1						
	01:00	5,30	3,45	1,85				1						
	02:00	5,03	3,27	1,76				1						
	03:00	4,86	3,26	1,60				1						
	04:00	4,82	3,26	1,56				1						
	05:00	4,92	3,26	1,66				1						
	06:00	5,32	3,46	1,86				1						
	07:00	5,81	3,78	2,03				1						
	08:00	6,36	4,34	2,02	1			1						
	09:00	6,74	4,38	2,36	1			1						
	10:00	6,92	4,50	2,42	1			1						
	11:00	6,93	4,51	2,43	1			1						
	12:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	13:00	6,58	4,34	2,25	1			1						
	14:00	6,16	4,34	1,82	1			1						
	15:00	5,78	4,34	1,45	1			1						
	16:00	5,74	4,34	1,40	1			1						
	17:00	5,99	4,34	1,66	1			1						
	18:00	6,97	5,27	1,70	1			1						
	19:00	7,89	5,80	2,08	1			1						
	20:00	8,36	5,70	2,66	1			1						
	21:00	7,87	5,11	2,75	1			1						
	22:00	7,10	4,62	2,49	1			1						
	23:00	6,36	4,13	2,22				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,77	3,92	1,84				1						
	01:00	5,29	3,58	1,70				1						
	02:00	4,98	3,26	1,72				1						
	03:00	4,78	3,26	1,53				1						
	04:00	4,69	3,26	1,43				1						
	05:00	4,72	3,26	1,46				1						
	06:00	4,95	3,26	1,69				1						
	07:00	5,35	3,48	1,87				1						
	08:00	5,78	3,75	2,02				1						
	09:00	6,09	4,34	1,75	1			1						
	10:00	6,28	4,34	1,94	1			1						
	11:00	6,32	4,55	1,77	1			1						
	12:00	6,18	4,62	1,56	1			1						
	13:00	5,89	4,64	1,25	1			1						
	14:00	5,44	4,59	0,84	1			1						
	15:00	5,00	4,40	0,60	1			1						
	16:00	4,86	4,34	0,53	1			1						
	17:00	5,34	4,91	0,43	1			1						
	18:00	6,31	5,89	0,42	1			1						
	19:00	7,38	6,94	0,45	1	1		1						
	20:00	7,91	7,46	0,45	1	1		1						
	21:00	7,52	7,07	0,45	1	1		1						
	22:00	6,88	6,39	0,49	1	1		1						
	23:00	6,17	5,70	0,47	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,47	5,10	0,37	1			1						
	01:00	5,03	4,78	0,24	1			1						
	02:00	4,74	4,57	0,17	1			1						
	03:00	4,57	4,44	0,14				1						
	04:00	4,54	4,43	0,12				1						
	05:00	4,69	4,57	0,13	1			1						
	06:00	5,10	4,97	0,13	1			1						
	07:00	5,77	5,64	0,13	1			1						
	08:00	6,35	6,24	0,11	1			1						
	09:00	6,63	6,53	0,10	1	1		1						
	10:00	6,81	6,71	0,09	1	1		1						
	11:00	6,93	6,82	0,12	1	1		1						
	12:00	6,93	6,80	0,14	1	1		1						
	13:00	6,73	6,57	0,16	1	1		1						
	14:00	6,21	6,07	0,14	1			1						
	15:00	5,60	5,46	0,13	1			1						
	16:00	5,24	5,11	0,12	1			1						
	17:00	5,56	5,45	0,11	1			1						
	18:00	6,50	6,40	0,11	1	1		1						
	19:00	7,58	7,46	0,12	1	1		1						
	20:00	8,10	7,98	0,12	1	1		1						
	21:00	7,71	7,62	0,09	1	1		1						
	22:00	6,99	6,92	0,07	1	1		1						
	23:00	6,19	6,13	0,06	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,71	5,59	0,12	1			1						
	01:00	5,32	5,22	0,10	1			1						
	02:00	5,10	5,04	0,06	1			1						
	03:00	4,99	4,97	0,02	1			1						
	04:00	5,00	4,99	0,01	1			1						
	05:00	5,19	5,18	0,01	1			1						
	06:00	5,78	5,78	0,00	1			1						
	07:00	6,20	6,20	0,00	1			1						
	08:00	6,95	6,95	0,00	1	1		1						
	09:00	7,32	7,32	0,00	1	1		1						
	10:00	7,55	7,55	0,00	1	1		1						
	11:00	7,63	7,63	0,00	1	1		1						
	12:00	7,61	7,61	0,00	1	1		1						
	13:00	7,51	7,51	0,00	1	1		1						
	14:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1						
	15:00	6,27	6,27	0,00	1			1						
	16:00	6,26	6,26	0,00	1			1						
	17:00	6,71	6,71	0,01	1	1		1						
	18:00	7,48	7,47	0,01	1	1		1						
	19:00	8,50	8,49	0,01	1	1	1	1						
	20:00	8,92	8,90	0,02	1	1	1	1						
	21:00	8,34	8,32	0,02	1	1	1	1						
	22:00	7,43	7,42	0,01	1	1		1						
	23:00	6,46	6,46	0,00	1	1		1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,46	5,46	0,00	1			1						
	01:00	5,07	5,07	0,00	1			1						
	02:00	4,84	4,84	0,00	1			1						
	03:00	4,71	4,71	0,00	1			1						
	04:00	4,74	4,74	0,00	1			1						
	05:00	4,93	4,93	0,00	1			1						
	06:00	5,53	5,53	0,00	1			1						
	07:00	6,08	6,08	0,00	1			1						
	08:00	6,29	6,29	0,00	1			1						
	09:00	6,97	6,97	0,00				1	1					
	10:00	7,22	7,22	0,00				1	1					
	11:00	7,30	7,30	0,00				1	1					
	12:00	7,22	7,21	0,01				1	1					
	13:00	6,98	6,97	0,01				1	1					
	14:00	6,51	6,51	0,00				1	1					
	15:00	5,95	5,94	0,01	1			1						
	16:00	5,75	5,74	0,01	1			1						
	17:00	6,14	6,13	0,01	1			1						
	18:00	7,12	7,06	0,05				1	1					
	19:00	8,20	8,15	0,04				1	1					
	20:00	8,56	8,54	0,02				1	1					
	21:00	7,88	7,86	0,02				1	1					
	22:00	7,00	6,98	0,02				1	1					
	23:00	6,15	6,14	0,01	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,12	5,05	0,07	1				1					
	01:00	4,75	4,71	0,04	1				1					
	02:00	4,55	4,54	0,00					1					
	03:00	4,44	4,44	0,00					1					
	04:00	4,46	4,45	0,00					1					
	05:00	4,62	4,62	0,00					1					
	06:00	5,12	5,12	0,00	1				1					
	07:00	5,77	5,76	0,01	1				1					
	08:00	6,34	6,34	0,00	1	1			1					
	09:00	6,73	6,71	0,02	1	1			1					
	10:00	6,95	6,93	0,03	1	1			1					
	11:00	7,05	7,03	0,02	1	1			1					
	12:00	7,02	6,96	0,06	1	1			1					
	13:00	6,85	6,75	0,10	1	1			1					
	14:00	6,43	6,21	0,22	1	1			1					
	15:00	5,92	5,62	0,30	1				1					
	16:00	5,62	5,34	0,29	1				1					
	17:00	5,92	5,71	0,21	1				1					
	18:00	6,69	6,52	0,16	1		1		1					
	19:00	7,54	7,39	0,15	1		1		1					
	20:00	7,86	7,70	0,17	1		1		1					
	21:00	7,31	7,11	0,20	1		1		1					
	22:00	6,51	6,30	0,21	1		1		1					
	23:00	5,71	5,49	0,22	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,34	5,21	0,14	1			1						
	01:00	4,91	4,84	0,07	1			1						
	02:00	4,68	4,61	0,07				1						
	03:00	4,62	4,60	0,02				1						
	04:00	4,61	4,57	0,04				1						
	05:00	4,70	4,65	0,05				1						
	06:00	5,22	5,17	0,05	1			1						
	07:00	5,77	5,69	0,08	1			1						
	08:00	6,36	6,27	0,09	1		1	1						
	09:00	6,84	6,64	0,19	1		1	1						
	10:00	7,12	6,93	0,19	1		1	1						
	11:00	7,26	7,15	0,11	1		1	1						
	12:00	7,26	7,11	0,14	1		1	1						
	13:00	7,04	6,70	0,33	1		1	1						
	14:00	6,63	6,14	0,49	1			1						
	15:00	6,05	5,34	0,71	1			1						
	16:00	5,86	4,98	0,88	1			1						
	17:00	6,18	5,44	0,74	1			1						
	18:00	6,86	6,30	0,56	1		1	1						
	19:00	7,79	7,24	0,55	1		1	1						
	20:00	8,09	7,34	0,75	1		1	1						
	21:00	7,49	6,52	0,96	1		1	1						
	22:00	6,72	5,96	0,77	1			1						
	23:00	5,96	5,18	0,77	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,83	5,07	0,75	1			1						
	01:00	5,52	4,81	0,71	1			1						
	02:00	5,20	4,77	0,44	1			1						
	03:00	5,06	4,88	0,18	1			1						
	04:00	5,04	4,87	0,17	1			1						
	05:00	5,14	5,01	0,14	1			1						
	06:00	5,54	5,39	0,15	1			1						
	07:00	6,06	5,89	0,17	1			1						
	08:00	6,72	6,53	0,19	1	1		1						
	09:00	7,22	7,09	0,13	1	1		1						
	10:00	7,51	7,40	0,11	1	1		1						
	11:00	7,63	7,40	0,23	1	1		1						
	12:00	7,63	7,23	0,40	1	1		1						
	13:00	7,41	7,04	0,37	1	1		1						
	14:00	6,94	6,58	0,37	1	1		1						
	15:00	6,42	6,14	0,28	1			1						
	16:00	6,29	6,10	0,19	1			1						
	17:00	7,28	7,18	0,10				1	1					
	18:00	7,41	7,36	0,05				1	1					
	19:00	8,28	8,25	0,03				1	1					
	20:00	8,50	8,43	0,07				1	1					
	21:00	7,96	7,85	0,11				1	1					
	22:00	7,53	7,35	0,19				1	1					
	23:00	6,45	6,27	0,18	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,86	5,77	0,10	1			1						
	01:00	5,44	5,42	0,02	1			1						
	02:00	5,18	5,18	0,00	1			1						
	03:00	5,01	5,01	0,00	1			1						
	04:00	4,94	4,94	0,00	1			1						
	05:00	4,98	4,98	0,00	1			1						
	06:00	5,19	5,19	0,00	1			1						
	07:00	5,60	5,60	0,00	1			1						
	08:00	6,19	6,19	0,00	1			1						
	09:00	6,69	6,69	0,00	1	1		1						
	10:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1						
	11:00	7,28	7,27	0,01	1	1		1						
	12:00	7,28	7,27	0,01	1	1		1						
	13:00	7,11	7,08	0,03	1	1		1						
	14:00	6,59	6,52	0,07	1	1		1						
	15:00	5,97	5,89	0,09	1			1						
	16:00	5,75	5,75	0,00	1			1						
	17:00	6,10	6,10	0,01	1			1						
	18:00	6,83	6,83	0,00	1	1		1						
	19:00	7,43	7,43	0,00	1	1		1						
	20:00	7,90	7,90	0,00	1	1		1						
	21:00	7,34	7,34	0,00	1	1		1						
	22:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1						
	23:00	6,35	6,11	0,25	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,01	4,46	1,55				1						
	01:00	5,54	3,60	1,94				1						
	02:00	5,22	3,40	1,83				1						
	03:00	5,04	3,28	1,77				1						
	04:00	5,01	3,26	1,75				1						
	05:00	5,17	3,36	1,81				1						
	06:00	5,61	3,65	1,96				1						
	07:00	6,35	4,13	2,22				1						
	08:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	09:00	7,60	4,94	2,66	1			1						
	10:00	7,67	5,00	2,67	1			1						
	11:00	7,94	5,40	2,54	1			1						
	12:00	7,97	5,67	2,30	1			1						
	13:00	7,00	4,84	2,16	1			1						
	14:00	6,58	4,64	1,94				1						
	15:00	6,06	4,32	1,74				1						
	16:00	5,91	4,41	1,50				1						
	17:00	6,34	5,11	1,23	1			1						
	18:00	7,21	6,21	1,00	1			1						
	19:00	8,31	7,49	0,81	1	1		1						
	20:00	8,64	7,90	0,74	1	1		1						
	21:00	8,16	7,36	0,79	1	1		1						
	22:00	7,41	6,41	1,00	1	1		1						
	23:00	6,57	5,29	1,28	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,04	4,53	0,50				1						
	01:00	4,71	3,64	1,07				1						
	02:00	4,52	3,32	1,20				1						
	03:00	4,39	3,69	0,70				1						
	04:00	4,41	4,09	0,32				1						
	05:00	4,60	4,42	0,18				1						
	06:00	5,18	5,09	0,09				1						
	07:00	5,90	5,78	0,12	1			1						
	08:00	6,54	6,41	0,12	1			1						
	09:00	6,90	6,83	0,07	1			1						
	10:00	6,90	6,85	0,05	1			1						
	11:00	6,64	6,56	0,08	1			1						
	12:00	6,40	6,35	0,05	1			1						
	13:00	6,15	6,14	0,01	1			1						
	14:00	5,72	5,72	0,01	1			1						
	15:00	5,43	5,42	0,00	1			1						
	16:00	5,40	5,37	0,02	1			1						
	17:00	5,93	5,87	0,05	1			1						
	18:00	6,75	6,73	0,03	1			1						
	19:00	7,86	7,83	0,02	1	1		1						
	20:00	8,10	8,09	0,01	1	1		1						
	21:00	7,36	7,32	0,04	1	1		1						
	22:00	6,51	6,49	0,02	1			1						
	23:00	5,73	5,61	0,12	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,83	4,77	0,06				1						
	01:00	4,49	4,26	0,23				1						
	02:00	4,34	3,32	1,02				1						
	03:00	4,21	3,46	0,76				1						
	04:00	4,23	3,58	0,65				1						
	05:00	4,43	3,74	0,69				1						
	06:00	4,96	4,40	0,57				1						
	07:00	5,64	5,14	0,50	1			1						
	08:00	6,04	5,62	0,42	1			1						
	09:00	6,23	5,82	0,41	1			1						
	10:00	6,25	5,91	0,34	1			1						
	11:00	6,18	5,94	0,23	1			1						
	12:00	6,05	5,95	0,10	1			1						
	13:00	5,82	5,80	0,02	1			1						
	14:00	5,50	5,49	0,01	1			1						
	15:00	5,32	5,31	0,01	1			1						
	16:00	5,21	5,21	0,00	1			1						
	17:00	5,46	5,46	0,00	1			1						
	18:00	6,29	6,29	0,00	1			1						
	19:00	7,45	7,45	0,00	1		1	1						
	20:00	7,76	7,75	0,00	1		1	1						
	21:00	7,11	7,10	0,01	1		1	1						
	22:00	6,28	6,27	0,01	1			1						
	23:00	5,48	5,47	0,02	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,74	4,66	0,08				1						
	01:00	4,42	4,35	0,07				1						
	02:00	4,24	4,19	0,05				1						
	03:00	4,15	4,14	0,01				1						
	04:00	4,19	4,18	0,01				1						
	05:00	4,35	4,34	0,01				1						
	06:00	4,78	4,78	0,00				1						
	07:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	08:00	5,83	5,83	0,00	1			1						
	09:00	6,10	6,10	0,00	1			1						
	10:00	6,26	6,26	0,00	1			1						
	11:00	6,30	6,28	0,01	1			1						
	12:00	6,23	6,20	0,03	1			1						
	13:00	5,99	5,93	0,06	1			1						
	14:00	5,55	5,46	0,09	1			1						
	15:00	5,32	5,19	0,13	1			1						
	16:00	5,41	5,20	0,21	1			1						
	17:00	5,52	5,35	0,17	1			1						
	18:00	6,36	6,23	0,13	1			1						
	19:00	7,43	7,31	0,12	1		1	1						
	20:00	7,60	7,52	0,08	1		1	1						
	21:00	7,03	6,92	0,11	1			1						
	22:00	6,26	6,14	0,12	1			1						
	23:00	5,46	5,30	0,17	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,95	4,35	0,60				1						
	01:00	4,63	3,84	0,79				1						
	02:00	4,47	3,38	1,09				1						
	03:00	4,38	3,26	1,13				1						
	04:00	4,40	3,26	1,14				1						
	05:00	4,53	3,26	1,28				1						
	06:00	4,91	3,33	1,58				1						
	07:00	5,50	3,87	1,63				1						
	08:00	6,02	4,34	1,69		1		1						
	09:00	6,37	4,66	1,71		1		1						
	10:00	6,56	4,79	1,76		1		1						
	11:00	6,68	4,87	1,81		1		1						
	12:00	6,77	5,09	1,68		1		1						
	13:00	6,52	4,99	1,53		1		1						
	14:00	6,17	4,78	1,39		1		1						
	15:00	5,75	4,43	1,32		1		1						
	16:00	5,85	4,52	1,33		1		1						
	17:00	5,99	4,73	1,26		1		1						
	18:00	6,71	5,28	1,42		1		1						
	19:00	7,60	5,87	1,73		1		1						
	20:00	7,67	5,80	1,87		1		1						
	21:00	7,15	5,29	1,86		1		1						
	22:00	6,47	4,59	1,87		1		1						
	23:00	5,69	3,70	1,99				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,21	3,39	1,82				1						
	01:00	4,88	3,26	1,62				1						
	02:00	4,69	3,26	1,44				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,57	3,26	1,31				1						
	05:00	4,67	3,26	1,42				1						
	06:00	4,96	3,26	1,71				1						
	07:00	5,49	3,80	1,69				1						
	08:00	6,04	4,12	1,92				1						
	09:00	6,52	4,41	2,11	1			1						
	10:00	6,79	4,68	2,11	1			1						
	11:00	6,89	4,71	2,18	1			1						
	12:00	6,95	5,09	1,86	1			1						
	13:00	6,84	5,22	1,62	1			1						
	14:00	6,49	4,98	1,51	1			1						
	15:00	6,03	4,42	1,60				1						
	16:00	5,84	4,32	1,52				1						
	17:00	6,20	5,07	1,13				1						
	18:00	6,81	6,09	0,72	1			1						
	19:00	7,59	6,76	0,83	1			1						
	20:00	7,71	6,86	0,85	1			1						
	21:00	7,22	6,63	0,59	1			1						
	22:00	6,54	5,99	0,55	1			1						
	23:00	5,86	5,31	0,55	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,40	5,22	0,17	1			1						
	01:00	5,03	4,49	0,54				1						
	02:00	4,80	4,37	0,43				1						
	03:00	4,65	4,18	0,47				1						
	04:00	4,60	3,31	1,29				1						
	05:00	4,64	3,36	1,28				1						
	06:00	4,83	3,75	1,08				1						
	07:00	5,22	4,59	0,63				1						
	08:00	5,79	5,46	0,33	1			1						
	09:00	6,28	5,95	0,33	1			1						
	10:00	6,58	6,25	0,33	1			1						
	11:00	6,58	5,92	0,65	1			1						
	12:00	6,46	5,67	0,78	1			1						
	13:00	6,28	5,48	0,80	1			1						
	14:00	5,82	4,89	0,93				1						
	15:00	5,32	4,36	0,96				1						
	16:00	5,21	4,56	0,66				1						
	17:00	5,61	5,08	0,54				1						
	18:00	6,34	5,93	0,40	1			1						
	19:00	7,33	7,02	0,31	1	1		1						
	20:00	7,52	7,30	0,22	1	1		1						
	21:00	7,04	6,83	0,20	1			1						
	22:00	6,40	6,22	0,18	1			1						
	23:00	5,76	5,60	0,16	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,29	5,15	0,14				1						
	01:00	4,93	4,81	0,11				1						
	02:00	4,69	4,61	0,08				1						
	03:00	4,56	4,50	0,05				1						
	04:00	4,53	4,18	0,35				1						
	05:00	4,65	4,27	0,38				1						
	06:00	5,02	4,72	0,29				1						
	07:00	5,66	5,45	0,21	1			1						
	08:00	6,30	6,18	0,12	1			1						
	09:00	6,53	6,47	0,05	1			1						
	10:00	6,78	6,77	0,01	1			1						
	11:00	7,02	7,02	0,00	1	1		1						
	12:00	7,04	7,04	0,00	1	1		1						
	13:00	6,78	6,77	0,01	1			1						
	14:00	6,07	6,06	0,01	1			1						
	15:00	5,35	5,33	0,02	1			1						
	16:00	5,26	5,25	0,01	1			1						
	17:00	5,67	5,66	0,00	1			1						
	18:00	6,44	6,44	0,00	1			1						
	19:00	7,51	7,51	0,00	1	1		1						
	20:00	7,73	7,73	0,00	1	1		1						
	21:00	7,22	7,22	0,00	1	1		1						
	22:00	6,53	6,53	0,00	1			1						
	23:00	5,80	5,80	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,07	4,83	0,24				1						
	01:00	4,72	4,52	0,20				1						
	02:00	4,50	4,29	0,21				1						
	03:00	4,40	4,10	0,29				1						
	04:00	4,41	4,14	0,27				1						
	05:00	4,56	4,32	0,24				1						
	06:00	4,99	4,71	0,28				1						
	07:00	5,66	5,37	0,29	1			1						
	08:00	6,14	5,56	0,59	1			1						
	09:00	6,42	5,63	0,79	1			1						
	10:00	6,54	5,93	0,61	1			1						
	11:00	6,56	5,90	0,66	1			1						
	12:00	6,49	5,85	0,64	1			1						
	13:00	6,33	5,76	0,57	1			1						
	14:00	5,99	5,17	0,81				1						
	15:00	5,50	4,61	0,88				1						
	16:00	5,24	4,16	1,08				1						
	17:00	5,56	4,45	1,12				1						
	18:00	6,41	5,32	1,08	1			1						
	19:00	7,52	6,43	1,09	1			1						
	20:00	7,63	6,61	1,02	1			1						
	21:00	7,10	6,27	0,83	1			1						
	22:00	6,39	5,68	0,71	1			1						
	23:00	5,64	4,99	0,65				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,79	4,72	0,06					1					
	01:00	4,47	4,40	0,07					1					
	02:00	4,29	4,20	0,08					1					
	03:00	4,19	4,13	0,05					1					
	04:00	4,21	4,20	0,01					1					
	05:00	4,36	4,35	0,01					1					
	06:00	4,86	4,85	0,01					1					
	07:00	5,50	5,50	0,00	1				1					
	08:00	5,94	5,94	0,00	1				1					
	09:00	6,21	6,21	0,00	1				1					
	10:00	6,39	6,39	0,00	1				1					
	11:00	6,44	6,44	0,00	1				1					
	12:00	6,34	6,32	0,03	1				1					
	13:00	6,19	6,02	0,17	1				1					
	14:00	5,74	5,43	0,30	1				1					
	15:00	5,56	5,31	0,25	1				1					
	16:00	5,52	5,23	0,29	1				1					
	17:00	5,62	5,33	0,30	1				1					
	18:00	6,40	6,17	0,23	1				1					
	19:00	7,34	7,13	0,21	1	1			1					
	20:00	7,47	7,20	0,27	1	1			1					
	21:00	6,97	6,66	0,31	1				1					
	22:00	6,23	5,89	0,33	1				1					
	23:00	5,46	5,15	0,31					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,85	4,49	0,36					1					
	01:00	4,53	4,25	0,28					1					
	02:00	4,35	4,05	0,30					1					
	03:00	4,27	3,90	0,38					1					
	04:00	4,30	3,76	0,54					1					
	05:00	4,46	3,77	0,70					1					
	06:00	4,84	3,92	0,92					1					
	07:00	5,43	4,16	1,27					1					
	08:00	6,00	4,61	1,40					1					
	09:00	6,47	4,76	1,71	1				1					
	10:00	6,82	5,05	1,76	1				1					
	11:00	6,93	5,11	1,82	1				1					
	12:00	6,86	5,56	1,30	1				1					
	13:00	6,63	5,78	0,85	1				1					
	14:00	6,15	5,27	0,88	1				1					
	15:00	5,67	4,77	0,89					1					
	16:00	5,46	4,69	0,78					1					
	17:00	5,77	5,12	0,65					1					
	18:00	6,50	5,95	0,55	1				1					
	19:00	7,39	6,90	0,49	1	1			1					
	20:00	7,53	7,03	0,50	1	1			1					
	21:00	7,05	6,57	0,49	1				1					
	22:00	6,32	5,91	0,40	1				1					
	23:00	5,53	5,26	0,27	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,82	4,71	0,11				1						
	01:00	4,50	4,41	0,09				1						
	02:00	4,32	4,24	0,08				1						
	03:00	4,24	4,15	0,08				1						
	04:00	4,25	4,13	0,12				1						
	05:00	4,40	4,15	0,25				1						
	06:00	4,76	4,28	0,48				1						
	07:00	5,35	4,71	0,64				1						
	08:00	5,97	5,18	0,78	1			1						
	09:00	6,38	5,52	0,85	1			1						
	10:00	6,60	5,71	0,89	1			1						
	11:00	6,91	5,94	0,97	1			1						
	12:00	6,87	5,70	1,17	1			1						
	13:00	6,61	5,41	1,20	1			1						
	14:00	6,32	5,03	1,28	1			1						
	15:00	5,83	4,49	1,34				1						
	16:00	5,58	4,27	1,31				1						
	17:00	5,84	4,62	1,22				1						
	18:00	6,53	5,37	1,16	1			1						
	19:00	7,31	6,24	1,07	1			1						
	20:00	7,36	6,56	0,80	1			1						
	21:00	6,89	6,27	0,61	1			1						
	22:00	6,35	5,92	0,42	1			1						
	23:00	5,60	5,04	0,56	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,17	3,39	1,78					1					
	01:00	4,85	3,26	1,59					1					
	02:00	4,66	3,49	1,17					1					
	03:00	4,55	3,78	0,77					1					
	04:00	4,52	3,97	0,56					1					
	05:00	4,60	4,00	0,60					1					
	06:00	4,87	4,36	0,52					1					
	07:00	5,39	5,09	0,29	1				1					
	08:00	6,06	6,05	0,01	1				1					
	09:00	6,62	6,60	0,02	1				1					
	10:00	7,01	6,72	0,28	1				1					
	11:00	7,25	4,79	2,45	1				1					
	12:00	7,21	4,76	2,45	1				1					
	13:00	6,89	5,01	1,87	1				1					
	14:00	6,31	5,20	1,10	1				1					
	15:00	5,83	5,20	0,63	1				1					
	16:00	5,69	5,05	0,63	1				1					
	17:00	5,94	5,02	0,92	1				1					
	18:00	6,64	5,10	1,54	1				1					
	19:00	7,44	5,65	1,79	1				1					
	20:00	7,50	5,23	2,27	1				1					
	21:00	7,05	4,58	2,47	1				1					
	22:00	6,41	4,17	2,24					1					
	23:00	5,72	3,72	2,00					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,20	3,38	1,82					1					
	01:00	4,85	3,26	1,59					1					
	02:00	4,62	3,26	1,36					1					
	03:00	4,47	3,26	1,21					1					
	04:00	4,40	3,26	1,15					1					
	05:00	4,42	3,26	1,16					1					
	06:00	4,61	3,26	1,36					1					
	07:00	5,00	3,26	1,75					1					
	08:00	5,38	3,50	1,88					1					
	09:00	5,71	3,71	2,00					1					
	10:00	5,92	4,15	1,77					1					
	11:00	6,06	4,68	1,38					1					
	12:00	6,13	5,27	0,85	1				1					
	13:00	5,93	5,31	0,62	1				1					
	14:00	5,53	4,89	0,64					1					
	15:00	5,11	4,44	0,67					1					
	16:00	4,90	3,93	0,98					1					
	17:00	5,31	4,45	0,86					1					
	18:00	6,09	5,34	0,74	1				1					
	19:00	7,11	6,49	0,61	1				1					
	20:00	7,21	6,65	0,56	1				1					
	21:00	6,81	6,31	0,50	1				1					
	22:00	6,24	5,71	0,53	1				1					
	23:00	5,59	5,04	0,55					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,98	4,46	0,51					1					
	01:00	4,62	4,14	0,48					1					
	02:00	4,39	3,94	0,45					1					
	03:00	4,26	3,84	0,42					1					
	04:00	4,25	3,92	0,33					1					
	05:00	4,42	4,13	0,29					1					
	06:00	4,83	4,55	0,28					1					
	07:00	5,48	5,21	0,27	1				1					
	08:00	6,08	5,84	0,24	1				1					
	09:00	6,27	6,05	0,22	1				1					
	10:00	6,30	6,10	0,20	1				1					
	11:00	6,30	6,09	0,21	1				1					
	12:00	6,29	6,08	0,21	1				1					
	13:00	6,25	6,06	0,18	1				1					
	14:00	5,63	5,48	0,15	1				1					
	15:00	5,14	4,99	0,15					1					
	16:00	5,01	4,89	0,12					1					
	17:00	5,31	5,15	0,16					1					
	18:00	6,26	6,17	0,09	1				1					
	19:00	7,28	7,18	0,10	1	1			1					
	20:00	7,43	7,33	0,10	1	1			1					
	21:00	7,01	6,93	0,08	1				1					
	22:00	6,37	6,29	0,08	1				1					
	23:00	5,65	5,56	0,09	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,92	3,57	1,35					1					
	01:00	4,58	3,37	1,22					1					
	02:00	4,35	3,26	1,09					1					
	03:00	4,23	3,26	0,98					1					
	04:00	4,25	3,26	0,99					1					
	05:00	4,43	3,26	1,17					1					
	06:00	4,85	3,26	1,59					1					
	07:00	5,47	3,56	1,91					1					
	08:00	5,94	3,88	2,07					1					
	09:00	6,17	4,25	1,93					1					
	10:00	6,24	4,69	1,54					1					
	11:00	6,16	4,59	1,57					1					
	12:00	6,01	4,29	1,71					1					
	13:00	5,81	4,12	1,69					1					
	14:00	5,43	3,64	1,79					1					
	15:00	5,02	3,27	1,74					1					
	16:00	5,02	3,46	1,55					1					
	17:00	5,45	4,24	1,21					1					
	18:00	6,34	5,60	0,74	1				1					
	19:00	7,29	6,55	0,74	1				1					
	20:00	7,35	6,42	0,93	1				1					
	21:00	6,86	5,71	1,15	1				1					
	22:00	6,32	4,99	1,33					1					
	23:00	5,59	4,16	1,43					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,79	3,39	1,40					1					
	01:00	4,47	3,26	1,21					1					
	02:00	4,27	3,26	1,01					1					
	03:00	4,18	3,26	0,93					1					
	04:00	4,21	3,26	0,95					1					
	05:00	4,39	3,26	1,13					1					
	06:00	4,79	3,38	1,41					1					
	07:00	5,41	3,95	1,47					1					
	08:00	5,87	4,39	1,48					1					
	09:00	6,10	4,58	1,52					1					
	10:00	6,15	4,76	1,38					1					
	11:00	6,13	4,96	1,17					1					
	12:00	6,02	4,67	1,35					1					
	13:00	5,81	4,27	1,54					1					
	14:00	5,46	3,81	1,66					1					
	15:00	4,91	3,28	1,62					1					
	16:00	4,82	3,26	1,57					1					
	17:00	5,23	3,40	1,83					1					
	18:00	6,17	4,01	2,16					1					
	19:00	7,24	4,90	2,34	1				1					
	20:00	7,34	4,89	2,45	1				1					
	21:00	6,85	4,45	2,40	1				1					
	22:00	6,26	4,07	2,19					1					
	23:00	5,51	3,58	1,93					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,71	3,26	1,45					1					
	01:00	4,40	3,26	1,14					1					
	02:00	4,21	3,26	0,96					1					
	03:00	4,13	3,26	0,87					1					
	04:00	4,15	3,26	0,89					1					
	05:00	4,32	3,26	1,06					1					
	06:00	4,74	3,26	1,48					1					
	07:00	5,38	3,50	1,88					1					
	08:00	5,89	3,83	2,06					1					
	09:00	6,11	3,97	2,14					1					
	10:00	6,15	3,99	2,15					1					
	11:00	6,09	3,96	2,13					1					
	12:00	5,97	3,88	2,09					1					
	13:00	5,71	3,71	2,00					1					
	14:00	5,30	3,45	1,85					1					
	15:00	4,97	3,26	1,71					1					
	16:00	4,99	3,26	1,73					1					
	17:00	5,47	3,55	1,91					1					
	18:00	6,32	4,11	2,21					1					
	19:00	7,21	4,69	2,52	1				1					
	20:00	7,33	4,76	2,56	1				1					
	21:00	6,87	4,47	2,41	1				1					
	22:00	6,27	4,07	2,19					1					
	23:00	5,53	3,60	1,94					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,65	3,26	1,39					1					
	01:00	4,33	3,26	1,08					1					
	02:00	4,15	3,26	0,89					1					
	03:00	4,05	3,26	0,80					1					
	04:00	4,06	3,26	0,80					1					
	05:00	4,21	3,26	0,95					1					
	06:00	4,62	3,26	1,36					1					
	07:00	5,25	3,41	1,84					1					
	08:00	5,76	3,75	2,02					1					
	09:00	5,98	3,95	2,03					1					
	10:00	6,06	4,46	1,60					1					
	11:00	6,09	4,88	1,21					1					
	12:00	6,03	5,08	0,94					1					
	13:00	5,81	5,00	0,81					1					
	14:00	5,40	4,48	0,92					1					
	15:00	5,06	4,23	0,83					1					
	16:00	5,05	4,37	0,68					1					
	17:00	5,56	4,92	0,64					1					
	18:00	6,51	5,74	0,77	1				1					
	19:00	7,41	6,43	0,97	1				1					
	20:00	7,40	6,29	1,11	1				1					
	21:00	6,87	5,57	1,30	1				1					
	22:00	6,21	4,84	1,38	1				1					
	23:00	5,49	4,28	1,21					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,67	3,70	0,97					1					
	01:00	4,33	3,26	1,08					1					
	02:00	4,16	3,26	0,90					1					
	03:00	4,05	3,26	0,79					1					
	04:00	4,04	3,26	0,78					1					
	05:00	4,15	3,26	0,89					1					
	06:00	4,46	3,26	1,21					1					
	07:00	5,00	3,26	1,74					1					
	08:00	5,53	3,59	1,93					1					
	09:00	5,87	3,84	2,03					1					
	10:00	6,05	4,20	1,84					1					
	11:00	6,11	4,50	1,60					1					
	12:00	6,08	4,64	1,44					1					
	13:00	5,89	4,48	1,41					1					
	14:00	5,47	4,10	1,37					1					
	15:00	5,05	3,66	1,39					1					
	16:00	5,11	3,49	1,62					1					
	17:00	5,68	3,78	1,90					1					
	18:00	6,63	4,49	2,14	1				1					
	19:00	7,40	4,94	2,46	1				1					
	20:00	7,35	4,78	2,57	1				1					
	21:00	6,78	4,41	2,37	1				1					
	22:00	6,08	3,95	2,13					1					
	23:00	5,39	3,51	1,89					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,71	3,26	1,45					1					
	01:00	4,37	3,26	1,11					1					
	02:00	4,17	3,26	0,92					1					
	03:00	4,05	3,26	0,79					1					
	04:00	4,01	3,26	0,75					1					
	05:00	4,05	3,26	0,80					1					
	06:00	4,25	3,26	1,00					1					
	07:00	4,65	3,26	1,39					1					
	08:00	5,21	3,38	1,82					1					
	09:00	5,61	3,65	1,96					1					
	10:00	5,82	3,78	2,04					1					
	11:00	5,89	3,83	2,06					1					
	12:00	5,90	3,83	2,06					1					
	13:00	5,67	3,69	1,99					1					
	14:00	5,17	3,36	1,81					1					
	15:00	4,70	3,26	1,44					1					
	16:00	4,70	3,26	1,44					1					
	17:00	5,21	3,39	1,82					1					
	18:00	6,15	4,00	2,15					1					
	19:00	7,10	4,62	2,49	1				1					
	20:00	7,08	4,60	2,48	1				1					
	21:00	6,63	4,34	2,30	1				1					
	22:00	6,01	3,91	2,10					1					
	23:00	5,35	3,48	1,87					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,64	3,26	1,38					1					
	01:00	4,31	3,26	1,05					1					
	02:00	4,11	3,26	0,86					1					
	03:00	4,02	3,26	0,76					1					
	04:00	4,03	3,26	0,78					1					
	05:00	4,22	3,26	0,96					1					
	06:00	4,64	3,26	1,38					1					
	07:00	5,29	3,44	1,85					1					
	08:00	5,96	3,87	2,09					1					
	09:00	6,14	3,99	2,15					1					
	10:00	6,09	3,96	2,13					1					
	11:00	5,99	3,89	2,10					1					
	12:00	5,92	3,85	2,07					1					
	13:00	5,79	3,76	2,03					1					
	14:00	5,40	3,51	1,89					1					
	15:00	4,97	3,26	1,72					1					
	16:00	4,94	3,26	1,69					1					
	17:00	5,43	3,53	1,90					1					
	18:00	6,37	4,34	2,03	1				1					
	19:00	7,37	4,79	2,58	1				1					
	20:00	7,35	4,78	2,57	1				1					
	21:00	6,86	4,46	2,40	1				1					
	22:00	6,19	4,02	2,17					1					
	23:00	5,46	3,55	1,91					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,63	3,26	1,37				1						
	01:00	4,29	3,26	1,04				1						
	02:00	4,10	3,26	0,84				1						
	03:00	4,00	3,26	0,75				1						
	04:00	4,04	3,26	0,78				1						
	05:00	4,25	3,26	1,00				1						
	06:00	4,73	3,26	1,47				1						
	07:00	5,41	3,53	1,88				1						
	08:00	5,89	3,98	1,90				1						
	09:00	6,02	4,23	1,80				1						
	10:00	6,02	4,72	1,30	1			1						
	11:00	5,96	5,01	0,95	1			1						
	12:00	5,86	5,05	0,81	1			1						
	13:00	5,69	4,73	0,96	1			1						
	14:00	5,36	4,23	1,12				1						
	15:00	5,00	3,87	1,12				1						
	16:00	4,97	3,70	1,27				1						
	17:00	5,49	4,06	1,43				1						
	18:00	6,53	5,08	1,45	1			1						
	19:00	7,45	6,04	1,41	1			1						
	20:00	7,38	5,87	1,51	1			1						
	21:00	6,86	5,47	1,39	1			1						
	22:00	6,17	4,56	1,62				1						
	23:00	5,41	3,65	1,75				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,64	3,26	1,38				1						
	01:00	4,32	3,26	1,07				1						
	02:00	4,14	3,26	0,88				1						
	03:00	4,05	3,26	0,79				1						
	04:00	4,09	3,26	0,83				1						
	05:00	4,29	3,26	1,03				1						
	06:00	4,75	3,37	1,38				1						
	07:00	5,42	4,07	1,34				1						
	08:00	5,88	4,67	1,21				1						
	09:00	6,03	4,72	1,31				1						
	10:00	6,05	4,72	1,33				1						
	11:00	6,00	4,76	1,24				1						
	12:00	5,90	4,75	1,14				1						
	13:00	5,69	4,31	1,38				1						
	14:00	5,34	3,58	1,76				1						
	15:00	4,98	3,26	1,72				1						
	16:00	5,00	3,35	1,65				1						
	17:00	5,54	4,02	1,52				1						
	18:00	6,63	5,24	1,39	1			1						
	19:00	7,56	6,22	1,34	1			1						
	20:00	7,49	5,97	1,52	1			1						
	21:00	6,91	5,17	1,74	1			1						
	22:00	6,15	4,38	1,77				1						
	23:00	5,37	3,49	1,88				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,62	3,26	1,36				1						
	01:00	4,31	3,26	1,06				1						
	02:00	4,14	3,26	0,89				1						
	03:00	4,07	3,26	0,81				1						
	04:00	4,10	3,26	0,84				1						
	05:00	4,27	3,26	1,02				1						
	06:00	4,70	3,26	1,44				1						
	07:00	5,33	3,47	1,87				1						
	08:00	5,82	3,78	2,04				1						
	09:00	6,02	3,91	2,11				1						
	10:00	6,06	3,94	2,12				1						
	11:00	6,01	3,91	2,10				1						
	12:00	5,88	3,82	2,06				1						
	13:00	5,62	3,66	1,97				1						
	14:00	5,23	3,40	1,83				1						
	15:00	4,87	3,26	1,61				1						
	16:00	4,89	3,26	1,63				1						
	17:00	5,43	4,02	1,42				1						
	18:00	6,53	5,03	1,51	1			1						
	19:00	7,41	5,94	1,46	1			1						
	20:00	7,41	6,08	1,32	1			1						
	21:00	6,86	5,31	1,56	1			1						
	22:00	6,12	4,17	1,95				1						
	23:00	5,35	3,48	1,87				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,60	3,26	1,34				1						
	01:00	4,30	3,26	1,04				1						
	02:00	4,14	3,26	0,89				1						
	03:00	4,06	3,26	0,81				1						
	04:00	4,08	3,26	0,82				1						
	05:00	4,22	3,26	0,97				1						
	06:00	4,60	3,26	1,34				1						
	07:00	5,20	3,38	1,82				1						
	08:00	5,71	3,71	2,00				1						
	09:00	5,95	3,86	2,08				1						
	10:00	6,05	3,93	2,12				1						
	11:00	6,08	3,95	2,13				1						
	12:00	6,06	4,00	2,05				1						
	13:00	5,84	3,81	2,03				1						
	14:00	5,44	3,54	1,90				1						
	15:00	5,08	3,30	1,78				1						
	16:00	5,04	3,28	1,76				1						
	17:00	5,58	3,94	1,63				1						
	18:00	6,57	5,09	1,48	1			1						
	19:00	7,32	5,52	1,80	1			1						
	20:00	7,28	5,07	2,21	1			1						
	21:00	6,81	4,43	2,38	1			1						
	22:00	6,11	3,97	2,14				1						
	23:00	5,34	3,47	1,87				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,64	3,26	1,38				1						
	01:00	4,34	3,26	1,08				1						
	02:00	4,16	3,26	0,90				1						
	03:00	4,06	3,26	0,80				1						
	04:00	4,05	3,26	0,79				1						
	05:00	4,15	3,26	0,89				1						
	06:00	4,46	3,26	1,20				1						
	07:00	4,98	3,26	1,72				1						
	08:00	5,51	3,58	1,93				1						
	09:00	5,84	3,80	2,04				1						
	10:00	6,03	4,03	2,01				1						
	11:00	6,12	4,40	1,72				1						
	12:00	6,10	4,44	1,66				1						
	13:00	5,94	4,23	1,71				1						
	14:00	5,57	3,62	1,95				1						
	15:00	5,18	3,37	1,81				1						
	16:00	5,13	3,33	1,79				1						
	17:00	5,61	3,65	1,96				1						
	18:00	6,57	4,27	2,30				1						
	19:00	7,35	4,78	2,57	1			1						
	20:00	7,30	4,74	2,55	1			1						
	21:00	6,80	4,42	2,38	1			1						
	22:00	6,13	3,98	2,14				1						
	23:00	5,41	3,52	1,89				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,66	3,26	1,41				1						
	01:00	4,34	3,26	1,08				1						
	02:00	4,16	3,26	0,90				1						
	03:00	4,04	3,26	0,79				1						
	04:00	4,00	3,26	0,74				1						
	05:00	4,04	3,26	0,78				1						
	06:00	4,22	3,26	0,96				1						
	07:00	4,53	3,26	1,28				1						
	08:00	4,87	3,26	1,61				1						
	09:00	5,23	3,40	1,83				1						
	10:00	5,53	4,02	1,51				1						
	11:00	5,75	4,20	1,55				1						
	12:00	5,86	4,17	1,69				1						
	13:00	5,77	4,02	1,75				1						
	14:00	5,31	3,50	1,80				1						
	15:00	5,01	4,47	0,53				1						
	16:00	5,07	4,58	0,48				1						
	17:00	5,63	5,18	0,46				1						
	18:00	6,53	6,06	0,48	1			1						
	19:00	7,27	6,71	0,56	1			1						
	20:00	7,22	6,59	0,63	1			1						
	21:00	6,71	6,05	0,66	1			1						
	22:00	6,07	5,44	0,62	1			1						
	23:00	5,37	4,82	0,54				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,84	4,31	0,52				1						
	01:00	4,46	3,94	0,52				1						
	02:00	4,21	3,73	0,48				1						
	03:00	4,03	3,63	0,40				1						
	04:00	3,96	3,62	0,34				1						
	05:00	4,04	3,74	0,30				1						
	06:00	4,33	4,04	0,30				1						
	07:00	4,84	4,52	0,32				1						
	08:00	5,12	4,82	0,30				1						
	09:00	5,27	5,01	0,26				1						
	10:00	5,35	5,11	0,24				1						
	11:00	5,40	5,13	0,26				1						
	12:00	5,40	5,14	0,26				1						
	13:00	5,29	5,05	0,24				1						
	14:00	4,97	4,70	0,27				1						
	15:00	4,72	4,45	0,26				1						
	16:00	4,87	4,62	0,25				1						
	17:00	5,58	5,33	0,25	1			1						
	18:00	6,60	6,30	0,30	1			1						
	19:00	7,21	6,84	0,37	1			1						
	20:00	7,33	6,91	0,42	1			1						
	21:00	6,81	6,37	0,44	1			1						
	22:00	6,13	5,65	0,48	1			1						
	23:00	5,40	4,90	0,50				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,69	4,15	0,54				1						
	01:00	4,32	3,75	0,57				1						
	02:00	4,09	3,49	0,60				1						
	03:00	3,97	3,38	0,59				1						
	04:00	3,97	3,35	0,62				1						
	05:00	4,15	3,42	0,73				1						
	06:00	4,57	3,71	0,86				1						
	07:00	5,21	4,25	0,96				1						
	08:00	5,57	4,54	1,04				1						
	09:00	5,75	4,57	1,18				1						
	10:00	5,81	4,49	1,32				1						
	11:00	5,77	4,35	1,42				1						
	12:00	5,66	4,20	1,46				1						
	13:00	5,45	3,96	1,49				1						
	14:00	5,09	3,38	1,71				1						
	15:00	4,81	3,26	1,55				1						
	16:00	4,91	3,34	1,57				1						
	17:00	5,62	4,04	1,57				1						
	18:00	6,59	4,94	1,65	1			1						
	19:00	7,39	5,71	1,68	1			1						
	20:00	7,38	5,76	1,62	1			1						
	21:00	6,88	5,21	1,67	1			1						
	22:00	6,16	4,36	1,80				1						
	23:00	5,40	3,51	1,89				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,67	3,26	1,41				1						
	01:00	4,34	3,26	1,09				1						
	02:00	4,17	3,26	0,91				1						
	03:00	4,09	3,26	0,83				1						
	04:00	4,12	3,26	0,86				1						
	05:00	4,31	3,26	1,05				1						
	06:00	4,75	3,26	1,49				1						
	07:00	5,31	3,45	1,86				1						
	08:00	5,67	3,68	1,98				1						
	09:00	5,86	3,82	2,04				1						
	10:00	5,95	4,14	1,81				1						
	11:00	5,98	4,24	1,74				1						
	12:00	5,96	4,30	1,66				1						
	13:00	5,84	4,18	1,66				1						
	14:00	5,55	3,84	1,70				1						
	15:00	5,27	3,71	1,56				1						
	16:00	5,35	3,95	1,40				1						
	17:00	6,05	4,45	1,60				1						
	18:00	6,80	5,12	1,68	1			1						
	19:00	7,53	5,45	2,09	1			1						
	20:00	7,55	5,54	2,00	1			1						
	21:00	7,01	4,88	2,13	1			1						
	22:00	6,29	4,39	1,90				1						
	23:00	5,45	3,57	1,88				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,58	3,26	1,32				1						
	01:00	4,26	3,26	1,01				1						
	02:00	4,09	3,26	0,83				1						
	03:00	4,00	3,26	0,74				1						
	04:00	4,02	3,26	0,76				1						
	05:00	4,19	3,26	0,93				1						
	06:00	4,61	3,26	1,36				1						
	07:00	5,17	3,36	1,81				1						
	08:00	5,55	3,68	1,87				1						
	09:00	5,77	3,93	1,85				1						
	10:00	5,87	4,08	1,79				1						
	11:00	5,91	3,84	2,07				1						
	12:00	5,89	3,83	2,06				1						
	13:00	5,75	3,74	2,01				1						
	14:00	5,46	3,77	1,70				1						
	15:00	5,21	3,79	1,42				1						
	16:00	5,35	4,30	1,04				1						
	17:00	6,18	5,47	0,70	1			1						
	18:00	6,95	6,14	0,81	1			1						
	19:00	7,42	6,40	1,02	1			1						
	20:00	7,34	6,42	0,93	1			1						
	21:00	6,77	5,99	0,78	1			1						
	22:00	6,18	5,28	0,91	1			1						
	23:00	5,38	4,47	0,90				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,64	3,26	1,38				1						
	01:00	4,31	3,26	1,06				1						
	02:00	4,14	3,26	0,88				1						
	03:00	4,06	3,26	0,80				1						
	04:00	4,07	3,26	0,81				1						
	05:00	4,21	3,26	0,95				1						
	06:00	4,60	3,26	1,34				1						
	07:00	5,16	3,35	1,81				1						
	08:00	5,55	3,60	1,94				1						
	09:00	5,81	4,23	1,58				1						
	10:00	5,97	4,61	1,36				1						
	11:00	6,10	4,55	1,56				1						
	12:00	6,11	4,30	1,82				1						
	13:00	6,00	4,22	1,78				1						
	14:00	5,76	4,32	1,44				1						
	15:00	5,50	4,30	1,19				1						
	16:00	5,56	4,65	0,91				1						
	17:00	6,26	5,34	0,92	1			1						
	18:00	7,02	6,06	0,96	1			1						
	19:00	7,52	6,67	0,85	1			1						
	20:00	7,43	6,78	0,65	1			1						
	21:00	6,93	6,42	0,51	1			1						
	22:00	6,26	5,68	0,58	1			1						
	23:00	5,45	4,79	0,65				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,73	4,16	0,57				1						
	01:00	4,40	3,88	0,52				1						
	02:00	4,19	3,58	0,61				1						
	03:00	4,09	3,40	0,68				1						
	04:00	4,07	3,26	0,81				1						
	05:00	4,17	3,45	0,72				1						
	06:00	4,47	4,07	0,40				1						
	07:00	4,96	4,67	0,29				1						
	08:00	5,41	4,94	0,46				1						
	09:00	5,74	5,28	0,46	1			1						
	10:00	5,95	5,56	0,39	1			1						
	11:00	6,05	5,71	0,34	1			1						
	12:00	6,05	5,75	0,30	1			1						
	13:00	5,94	5,65	0,29	1			1						
	14:00	5,61	5,33	0,28	1			1						
	15:00	5,34	5,13	0,21	1			1						
	16:00	5,56	5,42	0,14	1			1						
	17:00	6,40	6,26	0,13	1			1						
	18:00	7,11	6,95	0,16	1	1		1						
	19:00	7,57	7,37	0,20	1	1		1						
	20:00	7,43	7,20	0,22	1	1		1						
	21:00	6,91	6,59	0,32	1			1						
	22:00	6,25	5,80	0,45	1			1						
	23:00	5,48	4,97	0,52				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,74	4,26	0,48				1						
	01:00	4,42	3,86	0,55				1						
	02:00	4,21	3,26	0,95				1						
	03:00	4,09	3,26	0,83				1						
	04:00	4,05	3,26	0,79				1						
	05:00	4,09	3,26	0,83				1						
	06:00	4,28	3,26	1,02				1						
	07:00	4,62	3,26	1,37				1						
	08:00	5,00	3,26	1,74				1						
	09:00	5,40	3,51	1,89				1						
	10:00	5,73	3,73	2,01				1						
	11:00	5,91	3,84	2,07				1						
	12:00	5,93	3,85	2,07				1						
	13:00	5,71	3,71	2,00				1						
	14:00	5,29	3,44	1,85				1						
	15:00	5,34	3,47	1,87				1						
	16:00	5,51	3,58	1,93				1						
	17:00	6,43	4,18	2,25				1						
	18:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	19:00	7,40	4,81	2,59	1			1						
	20:00	7,29	4,74	2,55	1			1						
	21:00	6,81	4,43	2,38	1			1						
	22:00	6,20	4,03	2,17				1						
	23:00	5,49	3,57	1,92				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,75	3,26	1,49				1						
	01:00	4,40	3,26	1,14				1						
	02:00	4,18	3,26	0,92				1						
	03:00	4,07	3,26	0,81				1						
	04:00	4,09	3,26	0,83				1						
	05:00	4,29	3,26	1,04				1						
	06:00	4,75	3,26	1,49				1						
	07:00	5,47	3,56	1,92				1						
	08:00	6,03	3,92	2,11				1						
	09:00	6,28	4,14	2,14				1						
	10:00	6,31	4,31	2,01				1						
	11:00	6,27	4,50	1,77				1						
	12:00	6,23	4,75	1,48				1						
	13:00	6,08	4,87	1,21				1						
	14:00	5,79	4,74	1,05				1						
	15:00	5,68	4,68	0,99				1						
	16:00	5,93	4,89	1,04				1						
	17:00	6,91	5,81	1,11	1			1						
	18:00	7,70	6,52	1,18	1			1						
	19:00	7,89	6,67	1,22	1			1						
	20:00	7,71	6,49	1,22	1			1						
	21:00	7,15	5,87	1,28	1			1						
	22:00	6,52	5,19	1,33	1			1						
	23:00	5,71	4,28	1,44				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,72	3,54	1,18				1						
	01:00	4,36	3,26	1,10				1						
	02:00	4,16	3,26	0,90				1						
	03:00	4,06	3,26	0,81				1						
	04:00	4,10	3,26	0,84				1						
	05:00	4,34	3,26	1,08				1						
	06:00	4,87	3,26	1,62				1						
	07:00	5,54	3,60	1,94				1						
	08:00	5,95	3,87	2,08				1						
	09:00	6,14	3,99	2,15				1						
	10:00	6,19	4,02	2,17				1						
	11:00	6,21	4,04	2,17				1						
	12:00	6,18	4,02	2,16				1						
	13:00	6,02	3,91	2,11				1						
	14:00	5,73	3,72	2,01				1						
	15:00	5,53	3,60	1,94				1						
	16:00	5,81	3,78	2,03				1						
	17:00	6,91	4,49	2,42	1			1						
	18:00	7,72	5,02	2,70	1			1						
	19:00	7,82	5,08	2,74	1			1						
	20:00	7,67	4,98	2,68	1			1						
	21:00	7,12	4,63	2,49	1			1						
	22:00	6,46	4,20	2,26				1						
	23:00	5,64	3,67	1,97				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,79	3,26	1,54				1						
	01:00	4,45	3,26	1,19				1						
	02:00	4,25	3,26	0,99				1						
	03:00	4,16	3,26	0,90				1						
	04:00	4,19	3,26	0,93				1						
	05:00	4,43	3,26	1,17				1						
	06:00	4,96	3,26	1,70				1						
	07:00	5,65	3,67	1,98				1						
	08:00	6,08	3,95	2,13				1						
	09:00	6,31	4,10	2,21				1						
	10:00	6,44	4,19	2,26				1						
	11:00	6,50	4,23	2,28				1						
	12:00	6,42	4,17	2,25				1						
	13:00	6,24	4,06	2,19				1						
	14:00	5,94	3,86	2,08				1						
	15:00	5,70	3,70	1,99				1						
	16:00	5,97	3,88	2,09				1						
	17:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	18:00	7,93	5,15	2,77	1			1						
	19:00	8,06	5,24	2,82	1			1						
	20:00	7,83	5,09	2,74	1			1						
	21:00	7,22	4,69	2,53	1			1						
	22:00	6,43	4,18	2,25				1						
	23:00	5,62	3,65	1,97				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,82	3,26	1,56				1						
	01:00	4,48	3,26	1,23				1						
	02:00	4,29	3,26	1,03				1						
	03:00	4,18	3,26	0,93				1						
	04:00	4,21	3,26	0,95				1						
	05:00	4,42	3,26	1,16				1						
	06:00	4,90	3,26	1,65				1						
	07:00	5,58	3,63	1,95				1						
	08:00	6,08	3,95	2,13				1						
	09:00	6,37	4,14	2,23				1						
	10:00	6,52	4,24	2,28				1						
	11:00	6,59	4,29	2,31				1						
	12:00	6,61	4,30	2,31				1						
	13:00	6,46	4,20	2,26				1						
	14:00	6,13	3,98	2,14				1						
	15:00	5,83	3,79	2,04				1						
	16:00	5,97	3,88	2,09				1						
	17:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	18:00	7,66	4,98	2,68	1			1						
	19:00	7,89	5,13	2,76	1			1						
	20:00	7,77	5,05	2,72	1			1						
	21:00	7,21	4,68	2,52	1			1						
	22:00	6,42	4,17	2,25				1						
	23:00	5,56	3,62	1,95				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,86	3,26	1,60				1						
	01:00	4,53	3,26	1,27				1						
	02:00	4,33	3,26	1,07				1						
	03:00	4,22	3,26	0,97				1						
	04:00	4,23	3,26	0,97				1						
	05:00	4,40	3,26	1,15				1						
	06:00	4,83	3,26	1,57				1						
	07:00	5,45	3,54	1,91				1						
	08:00	5,97	3,88	2,09				1						
	09:00	6,31	4,10	2,21				1						
	10:00	6,51	4,23	2,28				1						
	11:00	6,62	4,30	2,32				1						
	12:00	6,63	4,31	2,32				1						
	13:00	6,47	4,21	2,26				1						
	14:00	6,13	3,98	2,14				1						
	15:00	5,81	3,78	2,03				1						
	16:00	5,95	3,87	2,08				1						
	17:00	6,73	4,38	2,36	1			1						
	18:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	19:00	7,76	5,04	2,72	1			1						
	20:00	7,64	4,97	2,67	1			1						
	21:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	22:00	6,42	4,17	2,25				1						
	23:00	5,60	3,64	1,96				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,02	3,27	1,76				1						
	01:00	4,66	3,26	1,40				1						
	02:00	4,46	3,26	1,20				1						
	03:00	4,34	3,26	1,08				1						
	04:00	4,32	3,26	1,06				1						
	05:00	4,44	3,26	1,18				1						
	06:00	4,77	3,26	1,51				1						
	07:00	5,30	3,45	1,86				1						
	08:00	5,87	3,81	2,05				1						
	09:00	6,29	4,09	2,20				1						
	10:00	6,55	4,25	2,29				1						
	11:00	6,66	4,33	2,33				1						
	12:00	6,61	4,30	2,31				1						
	13:00	6,34	4,12	2,22				1						
	14:00	5,83	3,79	2,04				1						
	15:00	5,54	3,60	1,94				1						
	16:00	5,89	3,83	2,06				1						
	17:00	6,90	4,49	2,42	1			1						
	18:00	7,69	5,00	2,69	1			1						
	19:00	7,83	5,09	2,74	1			1						
	20:00	7,74	5,03	2,71	1			1						
	21:00	7,24	4,71	2,53	1			1						
	22:00	6,51	4,23	2,28				1						
	23:00	5,73	3,72	2,00				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,95	3,26	1,69				1						
	01:00	4,60	3,26	1,34				1						
	02:00	4,36	3,26	1,11				1						
	03:00	4,23	3,26	0,97				1						
	04:00	4,18	3,26	0,92				1						
	05:00	4,22	3,26	0,97				1						
	06:00	4,44	3,26	1,18				1						
	07:00	4,84	3,26	1,58				1						
	08:00	5,34	3,47	1,87				1						
	09:00	5,87	3,81	2,05				1						
	10:00	6,25	4,07	2,19				1						
	11:00	6,53	4,24	2,29				1						
	12:00	6,63	4,31	2,32				1						
	13:00	6,37	4,14	2,23				1						
	14:00	5,66	3,68	1,98				1						
	15:00	5,49	3,57	1,92				1						
	16:00	5,83	3,82	2,00				1						
	17:00	6,95	5,00	1,95	1			1						
	18:00	7,78	5,76	2,02	1			1						
	19:00	7,91	5,84	2,07	1			1						
	20:00	7,75	5,71	2,03	1			1						
	21:00	7,25	5,28	1,97	1			1						
	22:00	6,50	4,68	1,82				1						
	23:00	5,73	4,08	1,66				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,97	3,44	1,53				1						
	01:00	4,59	3,26	1,33				1						
	02:00	4,35	3,26	1,09				1						
	03:00	4,21	3,26	0,95				1						
	04:00	4,23	3,34	0,89				1						
	05:00	4,45	3,66	0,79				1						
	06:00	4,96	4,27	0,69				1						
	07:00	5,75	5,13	0,63				1						
	08:00	6,37	5,79	0,59	1			1						
	09:00	6,62	6,05	0,57	1			1						
	10:00	6,64	6,14	0,50	1			1						
	11:00	6,65	6,20	0,44	1			1						
	12:00	7,07	6,62	0,44	1			1						
	13:00	7,18	6,73	0,45	1			1						
	14:00	6,96	6,48	0,48	1			1						
	15:00	6,67	6,20	0,47	1			1						
	16:00	6,71	6,25	0,45	1			1						
	17:00	7,59	7,14	0,45	1	1		1						
	18:00	8,39	7,94	0,45	1	1		1						
	19:00	8,51	8,09	0,42	1	1		1						
	20:00	8,28	7,95	0,34	1	1		1						
	21:00	7,68	7,39	0,29	1	1		1						
	22:00	6,81	6,55	0,26	1			1						
	23:00	5,91	5,68	0,23	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,09	4,71	0,38				1						
	01:00	4,67	4,27	0,40				1						
	02:00	4,47	4,09	0,37				1						
	03:00	4,35	4,01	0,34				1						
	04:00	4,39	4,05	0,34				1						
	05:00	4,69	4,25	0,45				1						
	06:00	5,30	4,79	0,50				1						
	07:00	6,11	5,59	0,52	1			1						
	08:00	6,74	6,25	0,48	1			1						
	09:00	7,08	6,58	0,50	1			1						
	10:00	7,20	6,82	0,37	1			1						
	11:00	7,20	6,82	0,38	1			1						
	12:00	6,82	6,67	0,15	1			1						
	13:00	6,40	6,28	0,12	1			1						
	14:00	6,07	5,85	0,22	1			1						
	15:00	5,89	5,61	0,29	1			1						
	16:00	6,77	6,44	0,33	1			1						
	17:00	7,97	7,68	0,29	1	1		1						
	18:00	8,72	8,53	0,19	1	1		1						
	19:00	8,79	8,48	0,31	1	1		1						
	20:00	8,53	7,94	0,58	1	1		1						
	21:00	7,85	7,18	0,67	1	1		1						
	22:00	6,89	6,37	0,52	1			1						
	23:00	5,91	5,49	0,43	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,12	3,96	1,16				1						
	01:00	4,68	3,85	0,83				1						
	02:00	4,51	4,00	0,50				1						
	03:00	4,41	4,03	0,38				1						
	04:00	4,44	4,10	0,34				1						
	05:00	4,69	4,36	0,33				1						
	06:00	5,27	4,86	0,41				1						
	07:00	6,09	5,71	0,39	1			1						
	08:00	6,73	6,44	0,29	1			1						
	09:00	7,13	6,92	0,20	1			1						
	10:00	7,35	7,06	0,29	1	1		1						
	11:00	7,47	7,20	0,27	1	1		1						
	12:00	7,46	7,33	0,12	1	1		1						
	13:00	7,24	7,13	0,10	1	1		1						
	14:00	6,84	6,77	0,08	1			1						
	15:00	6,51	6,44	0,06	1			1						
	16:00	6,88	6,82	0,07	1			1						
	17:00	7,86	7,78	0,08	1	1		1						
	18:00	8,57	8,50	0,07	1	1		1						
	19:00	8,66	8,58	0,08	1	1		1						
	20:00	8,58	8,49	0,09	1	1		1						
	21:00	7,86	7,71	0,15	1	1		1						
	22:00	6,85	6,57	0,29	1			1						
	23:00	5,85	5,38	0,48	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,19	3,51	1,68				1						
	01:00	4,77	3,26	1,51				1						
	02:00	4,57	3,26	1,31				1						
	03:00	4,48	3,26	1,22				1						
	04:00	4,50	3,26	1,25				1						
	05:00	4,73	3,54	1,18				1						
	06:00	5,35	4,18	1,17				1						
	07:00	6,19	5,04	1,15				1						
	08:00	6,88	5,97	0,91	1			1						
	09:00	7,33	6,78	0,55	1			1						
	10:00	7,57	7,19	0,38	1	1		1						
	11:00	7,63	7,34	0,29	1	1		1						
	12:00	7,57	7,33	0,24	1	1		1						
	13:00	7,37	7,20	0,17	1	1		1						
	14:00	7,08	6,97	0,10	1	1		1						
	15:00	6,82	6,73	0,08	1	1		1						
	16:00	6,94	6,83	0,10	1	1		1						
	17:00	7,79	7,65	0,14	1	1		1						
	18:00	8,47	8,24	0,24	1	1		1						
	19:00	8,58	8,25	0,34	1	1		1						
	20:00	8,45	8,06	0,38	1	1		1						
	21:00	7,82	7,47	0,35	1	1		1						
	22:00	6,87	6,32	0,56	1			1						
	23:00	5,93	5,32	0,61	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,17	4,95	0,22				1						
	01:00	4,78	4,67	0,11				1						
	02:00	4,58	4,44	0,15				1						
	03:00	4,47	4,23	0,24				1						
	04:00	4,50	4,17	0,33				1						
	05:00	4,68	4,21	0,47				1						
	06:00	5,16	4,46	0,70				1						
	07:00	5,94	4,76	1,17				1						
	08:00	6,66	5,43	1,23	1			1						
	09:00	7,15	5,79	1,36	1			1						
	10:00	7,44	6,43	1,01	1			1						
	11:00	7,53	6,58	0,95	1			1						
	12:00	7,59	6,64	0,94	1			1						
	13:00	7,53	6,20	1,34	1			1						
	14:00	7,26	5,67	1,59	1			1						
	15:00	7,00	4,93	2,06	1			1						
	16:00	7,11	4,62	2,49	1			1						
	17:00	7,93	5,15	2,78	1			1						
	18:00	8,57	5,57	3,00	1			1						
	19:00	8,58	5,58	3,00	1			1						
	20:00	8,34	5,42	2,92	1			1						
	21:00	7,73	5,02	2,70	1			1						
	22:00	6,89	4,48	2,41	1			1						
	23:00	5,96	3,87	2,09				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,31	3,45	1,86				1						
	01:00	4,89	3,26	1,64				1						
	02:00	4,65	3,26	1,39				1						
	03:00	4,52	3,26	1,26				1						
	04:00	4,49	3,26	1,24				1						
	05:00	4,63	3,26	1,37				1						
	06:00	5,05	3,28	1,77				1						
	07:00	5,72	3,72	2,00				1						
	08:00	6,57	4,34	2,24	1			1						
	09:00	7,27	4,72	2,54	1			1						
	10:00	7,77	5,05	2,72	1			1						
	11:00	8,08	5,25	2,83	1			1						
	12:00	8,17	5,31	2,86	1			1						
	13:00	8,06	5,24	2,82	1			1						
	14:00	7,67	4,98	2,68	1			1						
	15:00	7,24	4,71	2,53	1			1						
	16:00	7,27	4,73	2,55	1			1						
	17:00	8,10	5,27	2,84	1			1						
	18:00	8,72	5,68	3,04	1	1		1						
	19:00	8,80	5,76	3,04	1	1		1						
	20:00	8,53	5,54	2,99	1			1						
	21:00	7,85	5,10	2,75	1			1						
	22:00	6,97	4,53	2,44	1			1						
	23:00	6,12	3,98	2,14				1						



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,42	3,53	1,90				1						
	01:00	5,00	3,26	1,74				1						
	02:00	4,75	3,26	1,49				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,53	3,26	1,27				1						
	05:00	4,59	3,26	1,33				1						
	06:00	4,83	3,26	1,58				1						
	07:00	5,31	3,45	1,86				1						
	08:00	5,95	3,86	2,08				1						
	09:00	6,57	4,34	2,23	1			1						
	10:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	11:00	7,37	4,91	2,46	1			1						
	12:00	7,42	5,18	2,24	1			1						
	13:00	7,13	5,03	2,10	1			1						
	14:00	6,54	4,58	1,96	1			1						
	15:00	6,59	6,11	0,48	1			1						
	16:00	6,88	6,50	0,38	1			1						
	17:00	8,10	7,79	0,30	1	1		1						
	18:00	8,79	8,54	0,25	1	1		1						
	19:00	8,88	8,68	0,19	1	1		1						
	20:00	8,60	8,47	0,13	1	1		1						
	21:00	7,93	7,85	0,08	1	1		1						
	22:00	7,04	6,99	0,05	1	1		1						
	23:00	6,15	6,13	0,02	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,40	5,39	0,01	1			1						
	01:00	4,94	4,94	0,00				1						
	02:00	4,67	4,67	0,00				1						
	03:00	4,52	4,52	0,00				1						
	04:00	4,55	4,55	0,00				1						
	05:00	4,81	4,81	0,00				1						
	06:00	5,39	5,39	0,00	1			1						
	07:00	6,31	6,31	0,00	1			1						
	08:00	7,11	7,11	0,00	1	1		1						
	09:00	7,39	7,39	0,00	1	1		1						
	10:00	7,35	7,35	0,00	1	1		1						
	11:00	7,27	7,26	0,00	1	1		1						
	12:00	7,63	7,61	0,02	1	1		1						
	13:00	7,75	7,70	0,05	1	1		1						
	14:00	7,46	7,40	0,06	1	1		1						
	15:00	7,29	7,24	0,05	1	1		1						
	16:00	7,38	7,32	0,06	1	1		1						
	17:00	8,42	8,36	0,06				1	1					
	18:00	9,08	9,03	0,05				1	1					
	19:00	9,18	9,15	0,02				1	1					
	20:00	8,92	8,90	0,02				1	1					
	21:00	8,19	8,17	0,02				1	1					
	22:00	7,21	7,20	0,01				1	1					
	23:00	6,23	6,23	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,63	5,63	0,00	1			1						
	01:00	5,14	5,14	0,00	1			1						
	02:00	4,86	4,86	0,00				1						
	03:00	4,72	4,71	0,00				1						
	04:00	4,76	4,76	0,00				1						
	05:00	5,09	5,07	0,02				1						
	06:00	5,83	5,72	0,11	1			1						
	07:00	6,83	6,70	0,13	1			1						
	08:00	7,38	7,19	0,18	1	1		1						
	09:00	7,65	7,39	0,26	1	1		1						
	10:00	7,72	7,48	0,24	1	1		1						
	11:00	7,64	7,53	0,11	1	1		1						
	12:00	7,53	7,47	0,06	1	1		1						
	13:00	7,30	7,27	0,02	1	1		1						
	14:00	7,01	7,00	0,01	1	1		1						
	15:00	6,91	6,91	0,01	1	1		1						
	16:00	7,55	7,54	0,00	1	1		1						
	17:00	8,84	8,84	0,00	1	1	1	1						
	18:00	9,46	9,46	0,00	1	1	1	1						
	19:00	9,53	9,53	0,00	1	1	1	1						
	20:00	9,31	9,31	0,00	1	1	1	1						
	21:00	8,59	8,59	0,00	1	1		1						
	22:00	7,49	7,48	0,01	1	1		1						
	23:00	6,46	6,40	0,06	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,59	5,52	0,07	1			1						
	01:00	5,09	4,99	0,10				1						
	02:00	4,81	4,67	0,13				1						
	03:00	4,67	4,39	0,28				1						
	04:00	4,71	4,24	0,47				1						
	05:00	5,00	4,23	0,77				1						
	06:00	5,66	4,59	1,06				1						
	07:00	6,58	4,98	1,61	1			1						
	08:00	7,23	5,06	2,16	1			1						
	09:00	7,60	5,11	2,49	1			1						
	10:00	7,64	4,96	2,67	1			1						
	11:00	7,57	4,97	2,60	1			1						
	12:00	7,49	5,03	2,46	1			1						
	13:00	7,30	4,77	2,52	1			1						
	14:00	7,01	4,55	2,45	1			1						
	15:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	16:00	7,23	4,70	2,53	1			1						
	17:00	8,42	5,63	2,79	1			1						
	18:00	9,07	6,08	2,99	1			1						
	19:00	9,11	6,09	3,02	1			1						
	20:00	8,94	5,90	3,04	1			1						
	21:00	8,32	5,41	2,91	1			1						
	22:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	23:00	6,35	4,13	2,22				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,38	3,49	1,88				1						
	01:00	4,95	3,26	1,69				1						
	02:00	4,71	3,26	1,45				1						
	03:00	4,60	3,26	1,35				1						
	04:00	4,63	3,26	1,38				1						
	05:00	4,84	3,26	1,58				1						
	06:00	5,35	3,48	1,87				1						
	07:00	6,16	4,00	2,16				1						
	08:00	6,82	4,43	2,39	1			1						
	09:00	7,25	4,71	2,54	1			1						
	10:00	7,46	4,85	2,61	1			1						
	11:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	12:00	7,44	4,84	2,61	1			1						
	13:00	7,21	4,68	2,52	1			1						
	14:00	6,82	5,57	1,25	1			1						
	15:00	6,56	6,14	0,42	1			1						
	16:00	6,85	6,63	0,22	1			1						
	17:00	7,97	7,80	0,17	1	1		1						
	18:00	8,65	8,11	0,53	1	1		1						
	19:00	8,89	6,43	2,46	1	1		1						
	20:00	8,69	5,72	2,97	1	1		1						
	21:00	8,12	5,28	2,84	1			1						
	22:00	7,20	4,68	2,52	1			1						
	23:00	6,17	4,01	2,16				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,34	3,47	1,87				1						
	01:00	4,93	3,26	1,68				1						
	02:00	4,68	3,79	0,90				1						
	03:00	4,55	4,21	0,34				1						
	04:00	4,54	4,42	0,12				1						
	05:00	4,73	4,72	0,00				1						
	06:00	5,24	5,24	0,00	1			1						
	07:00	6,04	5,99	0,04	1			1						
	08:00	6,62	6,47	0,15	1			1						
	09:00	6,97	6,56	0,40	1			1						
	10:00	7,11	5,94	1,17	1			1						
	11:00	7,17	5,07	2,10	1			1						
	12:00	7,13	4,78	2,35	1			1						
	13:00	6,94	4,51	2,43	1			1						
	14:00	6,85	4,45	2,40	1			1						
	15:00	6,75	4,39	2,36	1			1						
	16:00	6,80	4,42	2,38	1			1						
	17:00	7,80	5,07	2,73	1			1						
	18:00	8,48	5,51	2,97	1	1		1						
	19:00	8,67	5,63	3,03	1	1		1						
	20:00	8,51	5,53	2,98	1	1		1						
	21:00	7,94	5,16	2,78	1			1						
	22:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	23:00	6,17	4,01	2,16				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,39	3,50	1,89				1						
	01:00	4,98	3,26	1,72				1						
	02:00	4,74	3,26	1,49				1						
	03:00	4,62	3,26	1,36				1						
	04:00	4,60	3,26	1,34				1						
	05:00	4,68	3,26	1,42				1						
	06:00	5,00	3,26	1,74				1						
	07:00	5,67	3,68	1,98				1						
	08:00	6,48	4,21	2,27				1						
	09:00	6,91	5,48	1,43	1			1						
	10:00	7,43	5,42	2,01	1	1		1						
	11:00	7,88	6,35	1,53	1	1		1						
	12:00	7,93	7,27	0,66	1	1		1						
	13:00	7,82	7,25	0,56	1	1		1						
	14:00	7,39	6,33	1,06	1	1		1						
	15:00	7,08	5,75	1,33	1	1		1						
	16:00	7,56	5,49	2,07	1	1		1						
	17:00	8,32	5,52	2,80	1	1		1						
	18:00	8,95	6,14	2,81	1	1		1						
	19:00	9,04	6,25	2,79	1	1		1						
	20:00	8,84	6,03	2,81	1	1		1						
	21:00	8,19	5,42	2,77	1	1		1						
	22:00	7,42	4,91	2,51	1			1						
	23:00	6,45	4,19	2,26				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,61	3,65	1,96				1						
	01:00	5,16	3,36	1,81				1						
	02:00	4,89	3,26	1,63				1						
	03:00	4,71	3,26	1,45				1						
	04:00	4,62	3,26	1,36				1						
	05:00	4,68	3,26	1,43				1						
	06:00	4,96	3,26	1,70				1						
	07:00	5,54	4,31	1,23				1						
	08:00	6,34	5,35	0,99	1			1						
	09:00	7,03	6,26	0,77	1			1						
	10:00	7,47	6,76	0,72	1	1		1						
	11:00	7,84	7,34	0,50	1	1		1						
	12:00	8,18	7,82	0,36	1	1		1						
	13:00	7,84	7,61	0,23	1	1		1						
	14:00	7,13	6,93	0,20	1	1		1						
	15:00	7,25	6,58	0,67	1	1		1						
	16:00	7,33	6,72	0,61	1	1		1						
	17:00	8,66	8,08	0,57	1	1		1						
	18:00	9,29	8,71	0,58	1	1	1	1						
	19:00	9,30	8,74	0,56	1	1	1	1						
	20:00	9,08	8,57	0,52	1	1	1	1						
	21:00	8,46	7,94	0,52	1	1		1						
	22:00	7,62	7,12	0,50	1	1		1						
	23:00	6,61	6,17	0,45	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,69	5,30	0,39	1			1						
	01:00	5,19	4,87	0,33				1						
	02:00	4,90	4,60	0,30				1						
	03:00	4,74	4,47	0,27				1						
	04:00	4,77	4,54	0,23				1						
	05:00	5,09	4,86	0,22				1						
	06:00	5,79	5,56	0,23	1			1						
	07:00	6,89	6,68	0,21	1			1						
	08:00	7,84	7,66	0,17	1	1		1						
	09:00	8,19	8,02	0,17	1	1		1						
	10:00	8,22	8,09	0,13	1	1		1						
	11:00	8,14	8,04	0,10	1	1		1						
	12:00	8,04	7,95	0,09	1	1		1						
	13:00	7,83	7,76	0,08	1	1		1						
	14:00	7,54	7,46	0,08	1	1		1						
	15:00	7,42	7,34	0,08	1	1		1						
	16:00	7,82	7,75	0,07	1	1		1						
	17:00	9,23	9,16	0,07	1	1	1	1						
	18:00	9,85	9,79	0,06	1	1	1	1						
	19:00	9,88	9,83	0,05	1	1	1	1						
	20:00	9,60	9,57	0,03	1	1	1	1						
	21:00	8,97	8,94	0,02	1	1	1	1						
	22:00	8,01	7,99	0,02	1	1		1						
	23:00	6,94	6,92	0,02	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,84	5,47	0,37	1			1						
	01:00	5,33	5,02	0,31				1						
	02:00	5,01	4,73	0,29				1						
	03:00	4,86	4,59	0,26				1						
	04:00	4,91	4,69	0,22				1						
	05:00	5,29	5,09	0,20				1						
	06:00	6,13	5,98	0,15	1			1						
	07:00	7,26	7,18	0,08	1		1	1						
	08:00	7,87	7,85	0,02	1		1	1						
	09:00	8,11	8,11	0,00	1		1	1						
	10:00	8,20	8,20	0,00	1		1	1						
	11:00	8,15	8,15	0,00	1		1	1						
	12:00	8,07	8,07	0,00	1		1	1						
	13:00	7,82	7,82	0,00	1		1	1						
	14:00	7,44	7,44	0,00	1		1	1						
	15:00	7,43	7,43	0,00	1		1	1						
	16:00	8,07	8,07	0,00	1		1	1						
	17:00	9,33	9,31	0,02	1	1	1	1						
	18:00	9,90	9,87	0,02	1	1	1	1						
	19:00	9,90	9,87	0,03	1	1	1	1						
	20:00	9,63	9,56	0,07	1	1	1	1						
	21:00	8,98	8,92	0,06	1	1	1	1						
	22:00	8,03	7,97	0,06	1		1	1						
	23:00	6,92	6,89	0,03	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,78	5,76	0,02	1			1						
	01:00	5,25	5,23	0,02	1			1						
	02:00	4,95	4,93	0,02				1						
	03:00	4,78	4,77	0,01				1						
	04:00	4,83	4,82	0,01				1						
	05:00	5,16	5,15	0,01				1						
	06:00	5,94	5,93	0,01	1			1						
	07:00	6,98	6,97	0,01	1	1		1						
	08:00	7,53	7,51	0,02	1	1		1						
	09:00	7,72	7,70	0,02	1	1		1						
	10:00	7,78	7,75	0,03	1	1		1						
	11:00	7,81	7,77	0,04	1	1		1						
	12:00	7,76	7,67	0,09	1	1		1						
	13:00	7,61	7,48	0,13	1	1		1						
	14:00	7,12	7,01	0,11	1	1		1						
	15:00	6,87	6,76	0,11	1	1		1						
	16:00	7,42	7,34	0,07	1	1		1						
	17:00	8,76	8,74	0,02	1	1	1	1						
	18:00	9,40	9,40	0,00	1	1	1	1						
	19:00	9,51	9,50	0,01	1	1	1	1						
	20:00	9,32	9,30	0,02	1	1	1	1						
	21:00	8,68	8,37	0,31	1	1		1						
	22:00	7,66	6,54	1,12	1			1						
	23:00	6,60	5,43	1,17	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,68	5,05	0,63				1						
	01:00	5,19	4,63	0,56				1						
	02:00	4,91	4,42	0,50				1						
	03:00	4,76	4,30	0,46				1						
	04:00	4,77	4,31	0,47				1						
	05:00	5,04	4,56	0,48				1						
	06:00	5,71	5,22	0,49				1						
	07:00	6,66	6,18	0,48	1			1						
	08:00	7,26	6,90	0,35	1			1						
	09:00	7,58	7,33	0,25	1	1		1						
	10:00	7,72	7,54	0,18	1	1		1						
	11:00	7,74	7,62	0,12	1	1		1						
	12:00	7,63	7,57	0,06	1	1		1						
	13:00	7,40	7,35	0,04	1	1		1						
	14:00	7,08	7,06	0,02	1	1		1						
	15:00	6,91	6,89	0,02	1	1		1						
	16:00	7,46	7,40	0,06	1	1		1						
	17:00	8,69	8,63	0,06	1	1	1	1						
	18:00	9,33	9,27	0,06	1	1	1	1						
	19:00	9,40	9,35	0,05	1	1	1	1						
	20:00	9,19	9,16	0,03	1	1	1	1						
	21:00	8,50	8,49	0,01	1	1	1	1						
	22:00	7,59	7,58	0,00	1	1		1						
	23:00	6,56	6,56	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,61	5,61	0,00	1			1						
	01:00	5,13	5,13	0,00				1						
	02:00	4,85	4,85	0,00				1						
	03:00	4,69	4,69	0,00				1						
	04:00	4,67	4,67	0,00				1						
	05:00	4,88	4,88	0,00				1						
	06:00	5,46	5,46	0,00	1			1						
	07:00	6,34	6,34	0,00	1			1						
	08:00	6,96	6,96	0,00	1	1		1						
	09:00	7,26	7,26	0,00	1	1		1						
	10:00	7,40	7,40	0,00	1	1		1						
	11:00	7,44	7,43	0,01	1	1		1						
	12:00	7,41	7,34	0,07	1	1		1						
	13:00	7,27	7,09	0,18	1	1		1						
	14:00	6,94	6,71	0,23	1	1		1						
	15:00	6,74	6,55	0,18	1	1		1						
	16:00	7,23	7,06	0,18	1	1		1						
	17:00	8,42	8,19	0,23	1	1		1						
	18:00	8,86	8,57	0,29	1	1		1						
	19:00	8,82	8,48	0,34	1	1		1						
	20:00	8,74	8,31	0,43	1	1		1						
	21:00	8,11	7,70	0,41	1	1		1						
	22:00	7,25	6,67	0,59	1			1						
	23:00	6,27	5,55	0,72	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,55	3,77	1,77				1						
	01:00	5,11	3,39	1,72				1						
	02:00	4,85	3,26	1,59				1						
	03:00	4,70	3,26	1,44				1						
	04:00	4,67	3,26	1,41				1						
	05:00	4,79	3,26	1,53				1						
	06:00	5,16	3,35	1,80				1						
	07:00	5,81	3,77	2,03				1						
	08:00	6,55	4,34	2,21	1			1						
	09:00	7,19	4,68	2,52	1			1						
	10:00	7,60	4,94	2,66	1			1						
	11:00	7,86	5,11	2,75	1			1						
	12:00	7,97	5,18	2,79	1			1						
	13:00	7,77	5,05	2,72	1			1						
	14:00	7,35	4,78	2,57	1			1						
	15:00	6,97	4,53	2,44	1			1						
	16:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	17:00	8,10	5,26	2,83	1			1						
	18:00	8,57	5,62	2,95	1		1	1						
	19:00	8,63	5,78	2,85	1		1	1						
	20:00	8,45	5,72	2,73	1		1	1						
	21:00	7,88	5,12	2,76	1			1						
	22:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	23:00	6,19	4,02	2,17				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,55	3,61	1,94				1						
	01:00	5,11	3,32	1,79				1						
	02:00	4,84	3,26	1,58				1						
	03:00	4,67	3,26	1,41				1						
	04:00	4,60	3,26	1,34				1						
	05:00	4,64	3,26	1,39				1						
	06:00	4,88	3,26	1,62				1						
	07:00	5,40	3,51	1,89				1						
	08:00	6,11	3,97	2,14				1						
	09:00	6,80	4,42	2,38	1			1						
	10:00	7,30	4,74	2,55	1			1						
	11:00	7,60	4,94	2,66	1			1						
	12:00	7,67	4,98	2,68	1			1						
	13:00	7,54	4,90	2,64	1			1						
	14:00	7,13	4,64	2,50	1			1						
	15:00	7,19	4,67	2,52	1			1						
	16:00	7,29	4,74	2,55	1			1						
	17:00	8,17	5,31	2,86	1			1						
	18:00	8,62	5,60	3,02	1		1	1						
	19:00	8,68	5,64	3,04	1		1	1						
	20:00	8,54	5,55	2,99	1		1	1						
	21:00	7,97	5,18	2,79	1			1						
	22:00	7,13	4,63	2,49	1			1						
	23:00	6,22	4,04	2,18				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,51	3,58	1,93				1						
	01:00	5,01	3,26	1,75				1						
	02:00	4,73	3,26	1,48				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,60	3,26	1,34				1						
	05:00	4,84	3,26	1,58				1						
	06:00	5,43	3,53	1,90				1						
	07:00	6,37	4,14	2,23				1						
	08:00	7,28	4,73	2,55	1			1						
	09:00	7,84	5,09	2,74	1			1						
	10:00	8,14	5,29	2,85	1			1						
	11:00	8,38	5,45	2,93	1		1	1						
	12:00	8,59	5,71	2,88	1		1	1						
	13:00	8,63	5,80	2,83	1		1	1						
	14:00	8,55	5,70	2,85	1		1	1						
	15:00	8,43	5,56	2,87	1		1	1						
	16:00	8,65	5,78	2,87	1		1	1						
	17:00	8,90	6,04	2,85	1		1	1						
	18:00	9,31	6,49	2,82	1		1	1						
	19:00	9,32	6,53	2,79	1		1	1						
	20:00	9,09	6,38	2,71	1		1	1						
	21:00	8,41	5,78	2,63	1		1	1						
	22:00	7,46	4,91	2,55	1			1						
	23:00	6,43	4,18	2,25				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,50	3,58	1,93				1						
	01:00	5,00	3,26	1,74				1						
	02:00	4,72	3,26	1,46				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,62	3,26	1,37				1						
	05:00	4,92	3,26	1,66				1						
	06:00	5,60	3,64	1,96				1						
	07:00	6,62	4,34	2,29	1			1						
	08:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	09:00	7,83	5,14	2,69	1			1						
	10:00	8,02	5,32	2,70	1			1						
	11:00	8,06	5,42	2,64	1			1						
	12:00	7,99	5,44	2,55	1			1						
	13:00	8,04	5,46	2,58	1			1						
	14:00	7,84	5,26	2,58	1			1						
	15:00	7,61	5,03	2,58	1			1						
	16:00	7,80	5,27	2,53	1			1						
	17:00	8,68	6,17	2,51	1		1	1						
	18:00	9,16	6,70	2,46	1		1	1						
	19:00	9,23	7,00	2,23	1		1	1						
	20:00	9,04	6,80	2,24	1		1	1						
	21:00	8,35	6,19	2,16	1		1	1						
	22:00	7,37	5,57	1,80	1			1						
	23:00	6,33	4,54	1,79				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,63	4,77	0,86				1						
	01:00	5,12	4,39	0,73				1						
	02:00	4,83	4,18	0,65				1						
	03:00	4,68	4,10	0,58				1						
	04:00	4,71	4,15	0,56				1						
	05:00	5,01	4,50	0,51				1						
	06:00	5,72	5,26	0,47	1			1						
	07:00	6,74	6,19	0,55	1			1						
	08:00	7,42	6,82	0,60	1			1						
	09:00	7,70	7,14	0,55	1		1	1						
	10:00	7,77	7,33	0,44	1		1	1						
	11:00	7,83	7,50	0,33	1		1	1						
	12:00	7,78	7,48	0,30	1		1	1						
	13:00	7,64	7,38	0,25	1		1	1						
	14:00	7,40	7,15	0,25	1		1	1						
	15:00	7,29	7,00	0,29	1		1	1						
	16:00	7,82	7,44	0,38	1		1	1						
	17:00	8,94	8,43	0,51	1		1	1						
	18:00	9,41	8,65	0,77	1		1	1						
	19:00	9,40	8,42	0,98	1		1	1						
	20:00	9,13	7,84	1,29	1		1	1						
	21:00	8,41	6,85	1,56	1		1	1						
	22:00	7,42	5,74	1,69	1			1						
	23:00	6,38	4,67	1,71				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,72	4,26	1,46				1						
	01:00	5,22	3,81	1,42				1						
	02:00	4,94	3,56	1,39				1						
	03:00	4,78	3,26	1,52				1						
	04:00	4,79	3,26	1,53				1						
	05:00	5,06	3,29	1,77				1						
	06:00	5,72	3,72	2,00				1						
	07:00	6,71	4,36	2,35	1			1						
	08:00	7,37	4,90	2,48	1			1						
	09:00	7,65	5,13	2,53	1			1						
	10:00	7,82	5,37	2,45	1			1						
	11:00	7,92	5,64	2,28	1			1						
	12:00	7,92	5,82	2,10	1			1						
	13:00	7,79	5,57	2,21	1			1						
	14:00	7,51	5,08	2,43	1			1						
	15:00	7,42	4,83	2,60	1			1						
	16:00	7,88	5,12	2,76	1			1						
	17:00	8,84	5,85	2,99	1		1	1						
	18:00	9,29	6,26	3,03	1		1	1						
	19:00	9,28	6,24	3,04	1		1	1						
	20:00	9,15	6,13	3,02	1		1	1						
	21:00	8,44	5,48	2,95	1		1	1						
	22:00	7,30	4,74	2,55	1			1						
	23:00	6,31	4,10	2,21				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,73	3,96	1,78				1						
	01:00	5,24	3,78	1,45				1						
	02:00	4,97	3,51	1,45				1						
	03:00	4,80	3,26	1,54				1						
	04:00	4,78	3,26	1,53				1						
	05:00	4,99	3,30	1,69				1						
	06:00	5,56	3,98	1,58				1						
	07:00	6,47	5,07	1,40	1			1						
	08:00	7,19	5,87	1,32	1			1						
	09:00	7,63	6,50	1,13	1			1						
	10:00	7,97	7,20	0,77	1		1	1						
	11:00	8,19	7,81	0,38	1		1	1						
	12:00	8,24	7,99	0,24	1		1	1						
	13:00	8,01	7,82	0,19	1		1	1						
	14:00	7,56	7,33	0,22	1		1	1						
	15:00	7,31	6,99	0,32	1		1	1						
	16:00	7,62	7,43	0,19	1		1	1						
	17:00	8,64	8,55	0,08	1		1	1						
	18:00	9,07	9,05	0,02	1		1	1					1	
	19:00	9,02	9,01	0,01	1		1	1					1	
	20:00	8,86	8,85	0,01	1		1	1					1	
	21:00	8,22	8,20	0,02	1		1	1						
	22:00	7,23	7,15	0,08	1		1	1						
	23:00	6,27	5,98	0,28	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,73	4,60	1,13				1							1,91	2,01	71%	621
	01:00	5,27	3,64	1,63				1							2,88	1,84	56%	508
	02:00	4,99	3,33	1,66				1							3,19	1,73	51%	471
	03:00	4,83	3,26	1,57				1							3,26	1,57	50%	462
	04:00	4,79	3,26	1,53				1							3,26	1,53	50%	462
	05:00	4,91	3,26	1,65				1							3,26	1,65	50%	462
	06:00	5,26	3,42	1,84				1							3,09	1,84	52%	482
	07:00	5,64	3,67	1,97				1							2,85	1,97	56%	512
	08:00	6,51	4,26	2,24				1							2,25	2,28	65%	581
	09:00	7,24	4,90	2,34	1			1							3,81	2,53	56%	883
	10:00	7,63	5,13	2,50	1			1							3,59	2,67	59%	726
	11:00	7,53	4,89	2,64	1			1							3,82	2,64	56%	698
	12:00	7,75	5,06	2,68	1			1							3,65	2,71	58%	718
	13:00	7,80	5,09	2,71	1			1							3,62	2,73	58%	722
	14:00	7,32	4,76	2,56	1			1							3,95	2,56	55%	681
	15:00	7,26	4,72	2,54	1			1							4,00	2,54	54%	676
	16:00	7,36	4,78	2,57	1			1							3,93	2,57	55%	684
	17:00	8,18	5,32	2,86	1			1							3,40	2,86	61%	749
	18:00	8,62	5,60	3,02	1			1							3,11	3,02	64%	784
	19:00	8,66	5,63	3,03	1			1							3,08	3,03	65%	787
	20:00	8,53	5,55	2,99	1			1							3,17	2,99	64%	777
	21:00	7,96	5,17	2,79	1			1							3,54	2,79	59%	732
	22:00	7,07	4,59	2,47	1			1							4,12	2,47	53%	660
	23:00	6,19	4,02	2,16				1							2,49	2,16	62%	738
			162,99 MWh													ΑΩΛ: 18,65	15.577 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,63	3,66	1,97				1							2,85	1,97	56%	511
	01:00	5,18	3,37	1,81				1							3,15	1,81	52%	476
	02:00	4,90	3,26	1,65				1							3,26	1,65	50%	462
	03:00	4,73	3,26	1,48				1							3,26	1,48	50%	462
	04:00	4,66	3,26	1,41				1							3,26	1,41	50%	462
	05:00	4,71	3,26	1,45				1							3,26	1,45	50%	462
	06:00	4,93	3,26	1,67				1							3,26	1,67	50%	462
	07:00	5,35	3,48	1,87				1							3,03	1,87	53%	489
	08:00	6,11	3,97	2,14				1							2,54	2,14	61%	547
	09:00	6,87	4,47	2,40	1			1							4,25	2,40	51%	829
	10:00	7,40	4,81	2,59	1			1							3,90	2,59	55%	687
	11:00	7,71	5,01	2,70	1			1							3,71	2,70	57%	712
	12:00	7,89	5,13	2,76	1			1							3,58	2,76	59%	727
	13:00	7,92	5,15	2,77	1			1							3,56	2,77	59%	729
	14:00	7,44	4,84	2,61	1			1							3,88	2,61	56%	691
	15:00	7,05	4,58	2,47	1			1							4,13	2,47	53%	659
	16:00	7,04	4,58	2,46	1			1							4,14	2,46	53%	658
	17:00	7,80	5,07	2,73	1			1							3,64	2,73	58%	719
	18:00	8,20	5,33	2,87	1			1							3,38	2,87	61%	751
	19:00	8,19	5,33	2,87	1			1							3,39	2,87	61%	751
	20:00	8,08	5,25	2,83	1			1							3,46	2,83	60%	741
	21:00	7,53	4,90	2,64	1			1							3,82	2,64	56%	698
	22:00	6,77	4,40	2,37	1			1							4,31	2,37	51%	636
	23:00	5,99	3,89	2,10				1							2,62	2,10	60%	723
		158,11 MWh													ΑΩΛ: 17,96			15.046 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510					
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,44	3,54	1,90				1							2,98	1,90	54%	496
	01:00	5,02	3,26	1,76				1							3,25	1,76	50%	463
	02:00	4,77	3,26	1,51				1							3,26	1,51	50%	462
	03:00	4,64	3,26	1,38				1							3,26	1,38	50%	462
	04:00	4,64	3,26	1,39				1							3,26	1,39	50%	462
	05:00	4,83	3,26	1,57				1							3,26	1,57	50%	462
	06:00	5,28	3,43	1,85				1							3,08	1,85	53%	484
	07:00	6,02	3,92	2,11				1							2,60	2,11	60%	541
	08:00	6,87	4,47	2,41	1			1							4,25	2,41	51%	829
	09:00	7,42	4,82	2,60	1			1							3,89	2,60	55%	689
	10:00	7,63	4,96	2,67	1			1							3,75	2,67	57%	706
	11:00	7,63	4,96	2,67	1			1							3,75	2,67	57%	706
	12:00	7,76	5,04	2,72	1			1							3,67	2,72	58%	716
	13:00	7,91	5,14	2,77	1			1							3,57	2,77	59%	728
	14:00	7,62	4,95	2,67	1			1							3,76	2,67	57%	705
	15:00	7,28	4,73	2,55	1			1							3,98	2,55	54%	678
	16:00	7,39	4,80	2,59	1			1							3,91	2,59	55%	687
	17:00	7,99	5,19	2,79	1			1							3,52	2,79	60%	734
	18:00	8,43	5,48	2,95	1			1							3,24	2,95	63%	769
	19:00	8,46	5,50	2,96	1			1							3,22	2,96	63%	771
	20:00	8,37	5,44	2,93	1			1							3,27	2,93	62%	765
	21:00	7,79	5,06	2,73	1			1							3,65	2,73	58%	718
	22:00	6,92	4,50	2,42	1			1							4,22	2,42	52%	648
	23:00	6,06	3,94	2,12				1							2,57	2,12	60%	728
		162,17 MWh													ΑΩΛ: 18,42			15.409 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,48	3,56	1,92				1						
	01:00	5,02	3,26	1,76				1						
	02:00	4,75	3,26	1,49				1						
	03:00	4,62	3,95	0,66				1						
	04:00	4,64	4,58	0,06				1						
	05:00	4,90	4,89	0,01				1						
	06:00	5,50	5,49	0,02	1			1						
	07:00	6,41	6,40	0,01	1			1						
	08:00	7,10	7,09	0,00	1		1	1						
	09:00	7,35	7,35	0,00	1		1	1						
	10:00	7,46	7,45	0,00	1		1	1						
	11:00	7,59	7,58	0,02	1		1	1						
	12:00	7,76	7,69	0,06	1		1	1						
	13:00	7,65	7,56	0,08	1		1	1						
	14:00	7,34	7,25	0,09	1		1	1						
	15:00	7,14	7,12	0,03	1		1	1						
	16:00	7,53	7,53	0,00	1		1	1						
	17:00	8,47	8,47	0,00	1		1	1						
	18:00	8,86	8,86	0,00	1		1	1					1	
	19:00	8,81	8,81	0,00	1		1	1					1	
	20:00	8,59	8,59	0,00	1		1	1					1	
	21:00	7,94	7,94	0,00	1		1	1						
	22:00	7,11	7,11	0,00	1		1	1						
	23:00	6,19	6,19	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,95	14,97	9,98		1			1		1			
	01:00	23,11	13,87	9,25		1			1		1			
	02:00	21,82	13,34	8,48		1			1		1			
	03:00	21,00	13,34	7,66		1			1		1			
	04:00	20,85	13,34	7,51		1			1		1			
	05:00	21,83	13,34	8,49		1			1		1			
	06:00	24,39	14,63	9,76		1			1		1			
	07:00	28,70	17,22	11,48				1	1		1			
	08:00	32,57	19,54	13,03				1	1		1			
	09:00	34,53	21,86	12,67			1	1	1		1			
	10:00	36,34	23,73	12,61			1	1	1		1			
	11:00	37,90	28,38	9,52			1	1	1		1			
	12:00	38,17	30,60	7,56			1	1	1		1			
	13:00	35,91	29,18	6,73			1	1	1		1			
	14:00	33,22	27,70	5,52			1	1	1		1			
	15:00	32,21	27,22	4,99			1	1	1		1			
	16:00	33,74	29,19	4,55			1	1	1		1			
	17:00	37,71	33,24	4,47			1	1	1	1	1			
	18:00	40,06	35,53	4,53			1	1	1	1	1			
	19:00	40,97	36,76	4,21			1	1	1	1	1			
	20:00	39,74	35,82	3,91			1	1	1	1	1			
	21:00	36,47	33,14	3,33			1	1	1	1	1			
	22:00	32,19	29,74	2,45			1	1	1		1			
	23:00	27,88	26,50	1,38			1	1	1		1			

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,67	5,67	0,00	1			1						
	01:00	5,12	5,12	0,00				1						
	02:00	4,81	4,81	0,00				1						
	03:00	4,65	4,65	0,00				1						
	04:00	4,66	4,64	0,02				1						
	05:00	4,90	4,85	0,05				1						
	06:00	5,55	5,48	0,06	1			1						
	07:00	6,50	5,75	0,75	1			1						
	08:00	7,25	5,10	2,15	1			1						
	09:00	7,66	5,75	1,91	1			1						
	10:00	7,84	5,94	1,90	1			1						
	11:00	7,99	6,02	1,97	1			1						
	12:00	8,07	6,32	1,75	1			1						
	13:00	7,77	6,09	1,68	1			1						
	14:00	7,41	6,00	1,41	1			1						
	15:00	7,26	6,14	1,12	1			1						
	16:00	7,74	6,49	1,25	1		1	1						
	17:00	8,89	7,58	1,30	1		1	1						
	18:00	9,31	7,83	1,48	1		1	1						
	19:00	9,35	7,32	2,03	1		1	1						
	20:00	9,15	6,94	2,21	1		1	1						
	21:00	8,48	6,17	2,31	1			1						
	22:00	7,51	5,17	2,33	1			1						
	23:00	6,47	4,34	2,13	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,77	3,75	2,02				1						
	01:00	5,26	3,55	1,72				1						
	02:00	4,96	3,44	1,52				1						
	03:00	4,78	3,37	1,41				1						
	04:00	4,77	3,55	1,22				1						
	05:00	4,98	4,09	0,90				1						
	06:00	5,60	4,99	0,60				1						
	07:00	6,57	6,15	0,42	1			1						
	08:00	7,35	7,04	0,31	1		1	1						
	09:00	7,83	7,54	0,29	1		1	1						
	10:00	8,05	7,78	0,26	1		1	1						
	11:00	8,22	7,98	0,24	1		1	1						
	12:00	8,24	8,02	0,22	1		1	1						
	13:00	8,04	7,82	0,21	1		1	1						
	14:00	7,54	7,34	0,20	1		1	1						
	15:00	7,60	7,24	0,36	1		1	1						
	16:00	8,04	7,65	0,38	1		1	1						
	17:00	9,23	8,76	0,48	1		1	1					1	
	18:00	9,66	8,92	0,74	1		1	1					1	
	19:00	9,69	8,74	0,95	1		1	1					1	
	20:00	9,40	8,31	1,09	1		1	1						
	21:00	8,69	7,48	1,20	1		1	1						
	22:00	7,71	6,43	1,28	1			1						
	23:00	6,68	5,33	1,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,91	3,91	2,01				1						
	01:00	5,41	3,57	1,85				1						
	02:00	5,11	3,53	1,58				1						
	03:00	4,90	3,50	1,40				1						
	04:00	4,84	3,51	1,33				1						
	05:00	4,97	3,91	1,06				1						
	06:00	5,41	4,60	0,82				1						
	07:00	6,89	6,51	0,38				1	1					
	08:00	7,02	6,60	0,43				1	1					
	09:00	7,67	7,38	0,29				1	1					
	10:00	8,05	7,88	0,16				1	1					
	11:00	8,17	8,09	0,09				1	1					
	12:00	8,22	8,19	0,03				1	1					
	13:00	8,07	8,07	0,00				1	1					
	14:00	7,77	7,77	0,00				1	1					
	15:00	7,66	7,66	0,00				1	1					
	16:00	8,19	8,19	0,00				1	1					
	17:00	9,23	9,23	0,00				1	1					
	18:00	9,56	9,55	0,01				1	1					
	19:00	9,52	9,45	0,07				1	1					
	20:00	9,17	8,97	0,19				1	1					
	21:00	8,44	7,94	0,50				1	1					
	22:00	7,53	6,64	0,89				1	1					
	23:00	6,45	4,80	1,65				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,96	3,89	2,07				1						
	01:00	5,47	3,56	1,92				1						
	02:00	5,17	3,36	1,81				1						
	03:00	4,98	3,26	1,72				1						
	04:00	4,91	3,26	1,65				1						
	05:00	4,95	3,26	1,69				1						
	06:00	5,18	3,41	1,76				1						
	07:00	5,69	4,32	1,36				1						
	08:00	6,45	5,17	1,27				1						
	09:00	7,12	6,14	0,98	1			1						
	10:00	7,56	6,48	1,08	1			1						
	11:00	7,73	7,05	0,69	1		1	1						
	12:00	7,68	7,39	0,29	1		1	1						
	13:00	7,48	7,28	0,19	1		1	1						
	14:00	7,04	6,86	0,18	1			1						
	15:00	7,24	4,70	2,53	1			1						
	16:00	7,46	5,25	2,20	1			1						
	17:00	8,41	6,87	1,53				1	1					
	18:00	8,80	7,73	1,07				1	1					
	19:00	8,86	8,16	0,70				1	1					
	20:00	8,61	7,98	0,63				1	1					
	21:00	8,03	7,28	0,75				1	1					
	22:00	7,21	6,36	0,85	1			1						
	23:00	6,30	5,49	0,81	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,66	5,10	0,57	1			1						
	01:00	5,18	4,81	0,37				1						
	02:00	4,89	4,21	0,68				1						
	03:00	4,71	3,26	1,46				1						
	04:00	4,72	3,26	1,47				1						
	05:00	4,97	3,26	1,71				1						
	06:00	5,57	3,62	1,95				1						
	07:00	6,54	4,25	2,29				1						
	08:00	7,53	4,90	2,64	1			1						
	09:00	8,00	5,20	2,80	1			1						
	10:00	8,11	5,54	2,57	1			1						
	11:00	8,07	5,89	2,18	1			1						
	12:00	7,96	6,07	1,88	1			1						
	13:00	7,71	6,06	1,65	1			1						
	14:00	7,39	5,89	1,50	1			1						
	15:00	7,33	5,98	1,36	1			1						
	16:00	7,73	6,49	1,24	1			1						
	17:00	8,96	7,86	1,10				1	1					
	18:00	9,41	8,40	1,00				1	1					
	19:00	9,46	8,56	0,90				1	1					
	20:00	9,24	8,53	0,70				1	1					
	21:00	8,60	8,06	0,54				1	1					
	22:00	7,69	7,30	0,39				1	1					
	23:00	6,71	6,46	0,26	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,68	5,65	0,03	1			1						
	01:00	5,17	5,10	0,07				1						
	02:00	4,87	4,82	0,05				1						
	03:00	4,71	4,68	0,04				1						
	04:00	4,75	4,73	0,03				1						
	05:00	5,09	5,07	0,03				1						
	06:00	5,86	5,85	0,01			1	1						
	07:00	6,95	6,95	0,00			1	1						
	08:00	7,68	7,68	0,00				1	1					
	09:00	7,85	7,85	0,00				1	1					
	10:00	7,83	7,83	0,00				1	1					
	11:00	7,75	7,74	0,01				1	1					
	12:00	7,62	7,56	0,06				1	1					
	13:00	7,42	7,33	0,10				1	1					
	14:00	7,19	7,07	0,12				1	1					
	15:00	7,12	7,00	0,12				1	1					
	16:00	7,81	7,69	0,12				1	1					
	17:00	8,93	8,87	0,07				1	1					
	18:00	9,28	9,25	0,02				1	1					
	19:00	9,29	9,28	0,01				1	1					
	20:00	9,09	9,09	0,00				1	1					
	21:00	8,44	8,44	0,00				1	1					
	22:00	7,63	7,63	0,00				1	1					
	23:00	6,65	6,65	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,63	5,63	0,00	1			1						
	01:00	5,14	5,14	0,00	1			1						
	02:00	4,84	4,84	0,00				1						
	03:00	4,69	4,69	0,00				1						
	04:00	4,73	4,72	0,02				1						
	05:00	5,05	4,97	0,07				1						
	06:00	5,77	5,67	0,10	1			1						
	07:00	6,82	6,66	0,16	1			1						
	08:00	7,43	7,10	0,33	1		1	1						
	09:00	7,60	7,08	0,52	1		1	1						
	10:00	7,68	6,85	0,83	1		1	1						
	11:00	7,67	6,68	0,99	1			1						
	12:00	7,56	6,63	0,93	1			1						
	13:00	7,31	6,50	0,80	1			1						
	14:00	6,83	6,15	0,68	1			1						
	15:00	7,08	7,08	0,00				1	1					
	16:00	7,63	7,63	0,00				1	1					
	17:00	8,93	8,93	0,00				1	1					
	18:00	9,38	9,38	0,00				1	1					
	19:00	9,43	9,43	0,00				1	1					
	20:00	9,19	9,19	0,00				1	1					
	21:00	8,51	8,51	0,00				1	1					
	22:00	7,63	7,63	0,00				1	1					
	23:00	6,60	6,60	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,71	5,70	0,01	1			1						
	01:00	5,23	5,22	0,01	1			1						
	02:00	4,91	4,91	0,00				1						
	03:00	4,75	4,75	0,00				1						
	04:00	4,77	4,77	0,00				1						
	05:00	5,04	5,04	0,00				1						
	06:00	5,73	5,73	0,00	1			1						
	07:00	6,74	6,74	0,00	1			1						
	08:00	7,38	7,38	0,00	1		1	1						
	09:00	7,61	7,61	0,00	1		1	1						
	10:00	7,71	7,71	0,00	1		1	1						
	11:00	7,71	7,71	0,00	1		1	1						
	12:00	7,61	7,61	0,00	1		1	1						
	13:00	7,40	7,40	0,00	1		1	1						
	14:00	7,11	7,11	0,00	1		1	1						
	15:00	7,01	7,01	0,00	1		1	1						
	16:00	7,61	7,61	0,00				1	1					
	17:00	8,85	8,84	0,00				1	1					
	18:00	9,41	9,40	0,00				1	1					
	19:00	9,48	9,48	0,00				1	1					
	20:00	9,27	9,27	0,00				1	1					
	21:00	8,57	8,57	0,00				1	1					
	22:00	7,61	7,60	0,01				1	1					
	23:00	6,57	6,55	0,01	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,79	5,73	0,06	1			1						
	01:00	5,28	5,14	0,13	1			1						
	02:00	4,98	4,78	0,19				1						
	03:00	4,79	4,52	0,28				1						
	04:00	4,78	4,36	0,41				1						
	05:00	4,98	4,46	0,52				1						
	06:00	5,55	4,71	0,84				1						
	07:00	6,46	5,18	1,28	1			1						
	08:00	7,17	5,31	1,86	1			1						
	09:00	7,55	5,89	1,66	1			1						
	10:00	7,77	6,10	1,67	1			1						
	11:00	7,88	6,30	1,57	1			1						
	12:00	7,76	6,17	1,58	1			1						
	13:00	7,46	5,94	1,52	1			1						
	14:00	7,15	6,00	1,14	1			1						
	15:00	7,05	6,14	0,91	1			1						
	16:00	7,63	6,68	0,94				1	1					
	17:00	8,77	7,64	1,14				1	1					
	18:00	9,28	8,29	0,99				1	1					
	19:00	9,34	8,58	0,76				1	1					
	20:00	9,13	8,01	1,12				1	1					
	21:00	8,42	6,63	1,79				1	1					
	22:00	7,45	5,71	1,74	1			1						
	23:00	6,46	4,65	1,81	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,83	3,87	1,96				1						
	01:00	5,33	3,47	1,87				1						
	02:00	5,05	3,28	1,77				1						
	03:00	4,87	3,26	1,61				1						
	04:00	4,79	3,26	1,54				1						
	05:00	4,91	3,97	0,93				1						
	06:00	5,31	4,45	0,86				1						
	07:00	6,04	4,66	1,38				1						
	08:00	6,89	4,83	2,06	1			1						
	09:00	7,34	6,83	0,51	1			1						
	10:00	7,59	6,73	0,86	1			1						
	11:00	7,70	6,77	0,92	1			1						
	12:00	7,57	5,66	1,91	1			1						
	13:00	7,40	6,13	1,27	1			1						
	14:00	7,16	5,91	1,25	1			1						
	15:00	7,08	6,08	1,00	1			1						
	16:00	7,71	6,81	0,89	1			1						
	17:00	8,74	7,83	0,90	1		1	1						
	18:00	9,17	7,69	1,48	1		1	1						
	19:00	9,20	7,24	1,97	1		1	1						
	20:00	9,02	6,40	2,63	1			1						
	21:00	8,39	6,45	1,94	1			1						
	22:00	7,52	5,52	2,00	1			1						
	23:00	6,59	4,74	1,85	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,88	3,82	2,06				1						
	01:00	5,40	3,51	1,89				1						
	02:00	5,08	3,30	1,78				1						
	03:00	4,88	3,41	1,47				1						
	04:00	4,78	3,51	1,27				1						
	05:00	4,82	4,25	0,57				1						
	06:00	5,11	5,04	0,07				1						
	07:00	5,68	5,68	0,00	1			1						
	08:00	6,42	6,41	0,01	1			1						
	09:00	7,17	6,85	0,32	1			1						
	10:00	7,79	7,44	0,34				1	1					
	11:00	8,28	8,01	0,28				1	1					
	12:00	8,37	7,98	0,39				1	1					
	13:00	8,23	7,74	0,49				1	1					
	14:00	7,76	7,21	0,55				1	1					
	15:00	7,20	7,20	0,00				1	1					
	16:00	7,67	7,67	0,00				1	1					
	17:00	8,76	8,76	0,00				1	1					
	18:00	9,15	9,14	0,01				1	1					
	19:00	9,17	9,15	0,03				1	1					
	20:00	9,01	8,93	0,08				1	1					
	21:00	8,39	8,26	0,13				1	1					
	22:00	7,48	7,29	0,19				1	1					
	23:00	6,55	6,28	0,26	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,79	5,41	0,38	1			1						
	01:00	5,26	4,76	0,50				1						
	02:00	4,93	4,33	0,60				1						
	03:00	4,76	3,97	0,79				1						
	04:00	4,77	3,80	0,96				1						
	05:00	5,01	4,00	1,02				1						
	06:00	5,62	4,50	1,12				1						
	07:00	6,57	5,16	1,41				1						
	08:00	7,55	5,77	1,78	1			1						
	09:00	7,99	5,88	2,11	1			1						
	10:00	7,94	5,65	2,29	1			1						
	11:00	7,85	5,47	2,38	1			1						
	12:00	7,79	5,31	2,48	1			1						
	13:00	7,79	5,21	2,58	1			1						
	14:00	7,44	4,84	2,60	1			1						
	15:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	16:00	7,76	5,05	2,72	1			1						
	17:00	8,89	5,90	2,99	1		1	1						
	18:00	9,30	6,27	3,04	1		1	1						
	19:00	9,35	6,31	3,04	1		1	1						
	20:00	9,16	6,12	3,04	1		1	1						
	21:00	8,51	5,53	2,98	1			1						
	22:00	7,56	4,91	2,64	1			1						
	23:00	6,56	4,26	2,30				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Τ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,98	3,89	2,09				1						
	01:00	5,44	3,54	1,90				1						
	02:00	5,07	3,30	1,77				1						
	03:00	4,84	3,26	1,58				1						
	04:00	4,78	3,61	1,17				1						
	05:00	4,96	3,67	1,30				1						
	06:00	5,54	3,91	1,63				1						
	07:00	6,45	4,43	2,02				1						
	08:00	7,14	5,64	1,49	1			1						
	09:00	7,44	6,60	0,83	1			1						
	10:00	7,53	6,92	0,61	1			1						
	11:00	7,48	6,74	0,73	1			1						
	12:00	7,40	6,66	0,74	1			1						
	13:00	7,19	6,58	0,60	1			1						
	14:00	6,88	6,07	0,80	1			1						
	15:00	6,77	5,94	0,82	1			1						
	16:00	7,46	7,03	0,43	1		1	1						
	17:00	8,52	8,01	0,51	1		1	1						
	18:00	8,94	7,85	1,09	1		1	1						
	19:00	9,02	7,55	1,47	1		1	1						
	20:00	8,84	6,75	2,09	1		1	1						
	21:00	8,25	6,31	1,94	1			1						
	22:00	7,42	5,99	1,43	1			1						
	23:00	6,44	5,80	0,64	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,74	5,02	0,72				1						
	01:00	5,21	4,60	0,61				1						
	02:00	4,86	4,44	0,42				1						
	03:00	4,63	4,14	0,49				1						
	04:00	4,54	3,79	0,75				1						
	05:00	4,68	3,42	1,25				1						
	06:00	5,15	4,03	1,12				1						
	07:00	5,94	5,17	0,77	1			1						
	08:00	6,58	5,95	0,63	1			1						
	09:00	6,95	6,61	0,35	1			1						
	10:00	7,29	6,86	0,42	1		1	1						
	11:00	7,61	7,21	0,40	1		1	1						
	12:00	7,62	7,25	0,38	1		1	1						
	13:00	7,45	6,81	0,64	1		1	1						
	14:00	7,00	6,19	0,81	1			1						
	15:00	6,62	5,54	1,08	1			1						
	16:00	6,95	5,71	1,24	1			1						
	17:00	8,02	6,76	1,26				1	1					
	18:00	8,49	7,25	1,23				1	1					
	19:00	8,55	7,78	0,77				1	1					
	20:00	8,34	7,74	0,60				1	1					
	21:00	7,77	6,98	0,79				1	1					
	22:00	6,94	5,86	1,07	1			1						
	23:00	6,07	4,48	1,59	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,68	3,69	1,99				1						
	01:00	5,17	3,36	1,81				1						
	02:00	4,82	3,26	1,56				1						
	03:00	4,57	3,26	1,32				1						
	04:00	4,46	3,26	1,20				1						
	05:00	4,52	3,26	1,26				1						
	06:00	4,87	3,26	1,61				1						
	07:00	5,56	3,62	1,95				1						
	08:00	6,28	4,08	2,20				1						
	09:00	6,87	4,47	2,40	1			1						
	10:00	7,44	4,84	2,61	1			1						
	11:00	7,90	5,14	2,77	1			1						
	12:00	8,07	5,24	2,82	1			1						
	13:00	7,78	5,06	2,72	1			1						
	14:00	7,28	4,73	2,55	1			1						
	15:00	6,99	4,54	2,45	1			1						
	16:00	7,13	4,64	2,50	1			1						
	17:00	8,16	5,31	2,86	1			1						
	18:00	8,58	5,58	3,00	1		1	1						
	19:00	8,59	5,58	3,01	1		1	1						
	20:00	8,31	5,42	2,89	1		1	1						
	21:00	7,67	4,98	2,68	1			1						
	22:00	6,81	4,43	2,38	1			1						
	23:00	5,95	3,87	2,08				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,70	3,70	1,99				1						
	01:00	5,20	3,38	1,82				1						
	02:00	4,88	3,26	1,63				1						
	03:00	4,65	3,26	1,40				1						
	04:00	4,59	3,26	1,34				1						
	05:00	4,76	3,26	1,50				1						
	06:00	5,27	3,42	1,84				1						
	07:00	6,13	3,99	2,15				1						
	08:00	7,04	4,58	2,47	1			1						
	09:00	7,81	5,08	2,73	1			1						
	10:00	8,52	5,54	2,98	1		1	1						
	11:00	9,04	6,10	2,93	1		1	1						
	12:00	9,27	6,38	2,89	1		1	1						
	13:00	9,07	6,20	2,87	1		1	1						
	14:00	8,71	5,83	2,87	1		1	1						
	15:00	8,49	5,64	2,85	1		1	1						
	16:00	8,43	5,57	2,86	1		1	1						
	17:00	9,08	6,17	2,91	1		1	1						
	18:00	9,37	6,40	2,97	1		1	1						
	19:00	9,25	6,24	3,02	1		1	1						
	20:00	8,91	5,89	3,02	1		1	1						
	21:00	8,23	5,35	2,88	1			1						
	22:00	7,33	4,77	2,57	1			1						
	23:00	6,43	4,18	2,25				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,09	3,96	2,13				1						
	01:00	5,62	3,65	1,97				1						
	02:00	5,28	3,43	1,85				1						
	03:00	5,06	3,29	1,77				1						
	04:00	5,01	3,26	1,75				1						
	05:00	5,13	3,34	1,80				1						
	06:00	5,59	3,64	1,96				1						
	07:00	6,38	4,14	2,23				1						
	08:00	7,36	4,79	2,58	1			1						
	09:00	8,24	5,36	2,89	1			1						
	10:00	8,92	5,88	3,04	1			1						
	11:00	9,27	6,23	3,04	1		1	1						
	12:00	9,47	6,43	3,04	1		1	1						
	13:00	9,44	6,40	3,04	1		1	1						
	14:00	9,19	6,15	3,04	1		1	1						
	15:00	8,88	5,84	3,04	1		1	1						
	16:00	9,00	5,96	3,04	1		1	1						
	17:00	9,64	6,60	3,04	1		1	1						
	18:00	9,93	6,89	3,04	1		1	1						
	19:00	9,82	6,77	3,04	1		1	1						
	20:00	9,49	6,44	3,04	1		1	1						
	21:00	8,80	5,76	3,04	1			1						
	22:00	7,86	5,11	2,75	1			1						
	23:00	6,88	4,47	2,41				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,18	4,02	2,16				1						
	01:00	5,72	3,72	2,00				1						
	02:00	5,39	3,50	1,89				1						
	03:00	5,18	3,37	1,81				1						
	04:00	5,10	3,32	1,79				1						
	05:00	5,16	3,36	1,81				1						
	06:00	5,45	3,55	1,91				1						
	07:00	6,06	3,94	2,12				1						
	08:00	6,93	4,51	2,43	1			1						
	09:00	7,88	5,12	2,76	1			1						
	10:00	8,66	5,63	3,03	1			1						
	11:00	9,16	6,12	3,04	1		1	1						
	12:00	9,40	6,36	3,04	1		1	1						
	13:00	9,38	6,34	3,04	1		1	1						
	14:00	8,90	5,86	3,04	1		1	1						
	15:00	7,97	5,49	2,49	1		1	1						
	16:00	8,27	5,93	2,34	1		1	1						
	17:00	9,24	6,98	2,26	1		1	1						
	18:00	9,63	7,44	2,19	1		1	1						
	19:00	9,57	7,45	2,13	1		1	1						
	20:00	9,30	7,23	2,07	1		1	1						
	21:00	8,70	6,62	2,08	1		1	1						
	22:00	7,79	5,73	2,06	1		1	1						
	23:00	6,86	4,89	1,97	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,14	4,36	1,78				1						
	01:00	5,61	4,02	1,60				1						
	02:00	5,26	3,77	1,50				1						
	03:00	5,07	3,68	1,39				1						
	04:00	5,10	3,80	1,30				1						
	05:00	5,71	4,51	1,20	1			1						
	06:00	6,12	5,02	1,10	1			1						
	07:00	7,21	6,22	0,99	1			1						
	08:00	8,32	7,49	0,83				1	1					
	09:00	8,81	8,12	0,69				1	1					
	10:00	8,82	8,23	0,59				1	1					
	11:00	8,77	8,27	0,49				1	1					
	12:00	8,75	8,33	0,42				1	1					
	13:00	8,66	8,31	0,35				1	1					
	14:00	8,40	8,09	0,31				1	1					
	15:00	8,15	7,90	0,25				1	1					
	16:00	8,49	8,28	0,21				1	1					
	17:00	9,60	9,43	0,17	1			1	1					
	18:00	10,03	9,89	0,14	1			1	1					
	19:00	9,98	9,87	0,12	1			1	1					
	20:00	9,68	9,59	0,09	1			1	1					
	21:00	9,03	8,97	0,06	1			1	1					
	22:00	8,07	8,02	0,04				1	1					
	23:00	7,03	7,01	0,01				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,26	5,81	0,45	1			1						
	01:00	5,69	5,29	0,40	1			1						
	02:00	5,29	4,85	0,44	1			1						
	03:00	5,05	4,56	0,49	1			1						
	04:00	5,01	4,58	0,43	1			1						
	05:00	5,25	4,88	0,37	1			1						
	06:00	5,92	5,55	0,37	1			1						
	07:00	6,98	6,63	0,36				1	1					
	08:00	7,75	7,39	0,36				1	1					
	09:00	8,00	7,66	0,34				1	1					
	10:00	8,14	7,85	0,29				1	1					
	11:00	8,19	7,97	0,22				1	1					
	12:00	8,11	7,96	0,15				1	1					
	13:00	7,90	7,76	0,14				1	1					
	14:00	7,59	7,29	0,30				1	1					
	15:00	7,44	6,94	0,49				1	1					
	16:00	8,07	7,58	0,49				1	1					
	17:00	9,20	8,76	0,43				1	1					
	18:00	9,57	9,21	0,37				1	1					
	19:00	9,58	9,11	0,47				1	1					
	20:00	9,32	8,82	0,50				1	1					
	21:00	8,73	8,29	0,44				1	1					
	22:00	7,82	7,46	0,36				1	1					
	23:00	6,82	6,49	0,33	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης