

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	0,083			1		
	01:00	0,081			1		
	02:00	0,078			1		
	03:00	0,077			1		
	04:00	0,078			1		
	05:00	0,080			1		
	06:00	0,069			1		
	07:00	0,080			1		
	08:00	0,085			1		
	09:00	0,099			1		
	10:00	0,108			1		
	11:00	0,101			1		
	12:00	0,100			1		
	13:00	0,105			1		
	14:00	0,087			1		
	15:00	0,083			1		
	16:00	0,083			1		
	17:00	0,091			1		
	18:00	0,100			1		
	19:00	0,099			1		
	20:00	0,109			1		
	21:00	0,125			1		
	22:00	0,096			1		
	23:00	0,088			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	0,084			1		
	01:00	0,078			1		
	02:00	0,079			1		
	03:00	0,077			1		
	04:00	0,077			1		
	05:00	0,080			1		
	06:00	0,078			1		
	07:00	0,075			1		
	08:00	0,080			1		
	09:00	0,097			1		
	10:00	0,101			1		
	11:00	0,104			1		
	12:00	0,103			1		
	13:00	0,100			1		
	14:00	0,109			1		
	15:00	0,089			1		
	16:00	0,082			1		
	17:00	0,089			1		
	18:00	0,090			1		
	19:00	0,095			1		
	20:00	0,109			1		
	21:00	0,124			1		
	22:00	0,113			1		
	23:00	0,094			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	0,084			1		
	01:00	0,076			1		
	02:00	0,076			1		
	03:00	0,076			1		
	04:00	0,072			1		
	05:00	0,075			1		
	06:00	0,062			1		
	07:00	0,070			1		
	08:00	0,088			1		
	09:00	0,097			1		
	10:00	0,092			1		
	11:00	0,107			1		
	12:00	0,114			1		
	13:00	0,108			1		
	14:00	0,091			1		
	15:00	0,087			1		
	16:00	0,088			1		
	17:00	0,097			1		
	18:00	0,092			1		
	19:00	0,095			1		
	20:00	0,104			1		
	21:00	0,112			1		
	22:00	0,108			1		
	23:00	0,085			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	0,077			1		
	01:00	0,076			1		
	02:00	0,077			1		
	03:00	0,073			1		
	04:00	0,073			1		
	05:00	0,077			1		
	06:00	0,066			1		
	07:00	0,078			1		
	08:00	0,088			1		
	09:00	0,091			1		
	10:00	0,103			1		
	11:00	0,114			1		
	12:00	0,114			1		
	13:00	0,104			1		
	14:00	0,094			1		
	15:00	0,087			1		
	16:00	0,086			1		
	17:00	0,089			1		
	18:00	0,094			1		
	19:00	0,084			1		
	20:00	0,104			1		
	21:00	0,120			1		
	22:00	0,095			1		
	23:00	0,085			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ε Α Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	0,081			1		
	01:00	0,076			1		
	02:00	0,076			1		
	03:00	0,075			1		
	04:00	0,076			1		
	05:00	0,078			1		
	06:00	0,074			1		
	07:00	0,079			1		
	08:00	0,082			1		
	09:00	0,092			1		
	10:00	0,090			1		
	11:00	0,103	1		1		
	12:00	0,105			1		
	13:00	0,100			1	1	
	14:00	0,086			1		1
	15:00	0,091			1		
	16:00	0,080			1		
	17:00	0,087			1		
	18:00	0,092			1		
	19:00	0,088			1		
	20:00	0,100			1		
	21:00	0,112			1		
	22:00	0,107			1		
	23:00	0,094			1		

Στο διάστημα 11:00 – 14:00 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	0,081			1		
	01:00	0,080			1		
	02:00	0,079			1		
	03:00	0,073			1		
	04:00	0,075			1		
	05:00	0,074			1		
	06:00	0,074			1		
	07:00	0,080			1		
	08:00	0,089			1		
	09:00	0,099			1		
	10:00	0,093			1		
	11:00	0,103			1		
	12:00	0,102			1		
	13:00	0,090			1		
	14:00	0,091			1		
	15:00	0,092			1		
	16:00	0,093			1		
	17:00	0,091			1		
	18:00	0,094			1		
	19:00	0,086			1		
	20:00	0,105			1		
	21:00	0,120			1		
	22:00	0,101			1		
	23:00	0,094			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	0,079			1		
	01:00	0,073			1		
	02:00	0,071			1		
	03:00	0,074			1		
	04:00	0,076			1		
	05:00	0,076			1		
	06:00	0,075			1		
	07:00	0,078			1		
	08:00	0,095			1		
	09:00	0,109			1		
	10:00	0,098			1		
	11:00	0,096			1		
	12:00	0,104			1		
	13:00	0,096			1		
	14:00	0,088			1		
	15:00	0,100			1		
	16:00	0,084			1		
	17:00	0,087			1		
	18:00	0,095			1		
	19:00	0,107			1		
	20:00	0,112			1		
	21:00	0,128			1		
	22:00	0,114			1		
	23:00	0,097			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης