

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	50,7				1		
	01:00	48,7				1		
	02:00	47,3				1		
	03:00	48,9				1		
	04:00	50,7				1		
	05:00	54,2				1		
	06:00	56,6				1		
	07:00	66,0	1			1		
	08:00	73,5	1			1		
	09:00	77,9	1			1		
	10:00	86,3	1			1		
	11:00	81,5	1			1		
	12:00	86,4	1			1		
	13:00	95,2	1			1		
	14:00	67,0	1			1		
	15:00	64,0				1		
	16:00	60,5				1		
	17:00	65,6				1		
	18:00	71,2	1			1		
	19:00	84,1	1			1		
	20:00	98,4	1			1		
	21:00	82,3	1			1		
	22:00	69,4	1			1		
	23:00	56,9				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	51,1				1		
	01:00	50,9				1		
	02:00	47,2				1		
	03:00	48,3				1		
	04:00	51,0				1		
	05:00	52,0				1		
	06:00	59,6				1		
	07:00	62,3				1		
	08:00	57,1					1	
	09:00	55,5					1	
	10:00	57,5					1	
	11:00	56,8					1	
	12:00	54,2					1	
	13:00	55,1					1	
	14:00	55,3					1	
	15:00	45,0					1	
	16:00	49,5					1	
	17:00	49,5					1	
	18:00	51,6					1	
	19:00	65,6					1	
	20:00	74,1					1	
	21:00	74,0					1	
	22:00	65,9					1	
	23:00	60,5					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	53,4					1	
	01:00	52,3					1	
	02:00	47,5					1	
	03:00	45,7					1	
	04:00	46,9					1	
	05:00	47,2					1	
	06:00	51,7					1	
	07:00	57,1					1	
	08:00	70,0					1	
	09:00	66,3					1	
	10:00	64,4					1	
	11:00	56,0					1	
	12:00	50,4					1	
	13:00	52,7					1	
	14:00	53,3					1	
	15:00	49,6					1	
	16:00	48,5					1	
	17:00	45,2					1	
	18:00	51,5					1	
	19:00	59,9					1	
	20:00	77,8					1	
	21:00	70,4					1	
	22:00	61,8					1	
	23:00	54,0					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	51,0					1	
	01:00	47,3					1	
	02:00	47,0					1	
	03:00	47,5					1	
	04:00	47,3					1	
	05:00	48,4					1	
	06:00	49,1					1	
	07:00	52,4					1	
	08:00	50,1					1	
	09:00	53,4					1	
	10:00	52,7					1	
	11:00	60,1					1	
	12:00	69,3					1	
	13:00	67,4					1	
	14:00	57,5					1	
	15:00	50,8					1	
	16:00	48,8					1	
	17:00	46,1					1	
	18:00	54,8					1	
	19:00	67,1					1	
	20:00	81,3					1	
	21:00	80,1					1	
	22:00	69,7					1	
	23:00	65,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	57,2					1	
	01:00	54,8					1	
	02:00	54,4					1	
	03:00	53,8					1	
	04:00	55,6					1	
	05:00	54,8					1	
	06:00	55,4					1	
	07:00	58,3					1	
	08:00	55,8					1	
	09:00	57,6					1	
	10:00	53,4					1	
	11:00	56,1					1	
	12:00	49,3					1	
	13:00	60,5					1	
	14:00	55,7					1	
	15:00	50,2					1	
	16:00	53,8					1	
	17:00	55,3					1	
	18:00	51,6					1	
	19:00	71,2					1	
	20:00	81,1					1	
	21:00	80,3					1	
	22:00	73,6					1	
	23:00	64,5					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	56,4					1	
	01:00	51,5					1	
	02:00	50,1					1	
	03:00	49,9					1	
	04:00	51,6					1	
	05:00	49,4					1	
	06:00	55,2					1	
	07:00	63,7					1	
	08:00	60,7				1		
	09:00	57,6				1		
	10:00	60,2				1		
	11:00	56,5				1		
	12:00	73,1	1			1		
	13:00	70,6	1			1		
	14:00	64,2				1		
	15:00	78,8	1			1		
	16:00	72,9	1			1		
	17:00	69,6	1			1		
	18:00	75,4	1			1		
	19:00	77,0	1			1		
	20:00	81,6	1			1		
	21:00	86,8	1			1		
	22:00	71,8	1			1		
	23:00	67,2	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης