

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	56,3					1	
	01:00	56,4					1	
	02:00	54,1					1	
	03:00	53,9					1	
	04:00	52,0					1	
	05:00	52,3					1	
	06:00	51,3					1	
	07:00	57,8					1	
	08:00	71,6					1	
	09:00	79,5					1	
	10:00	80,7					1	
	11:00	84,1					1	
	12:00	84,3					1	
	13:00	81,5					1	
	14:00	83,2					1	
	15:00	75,3					1	
	16:00	76,8					1	
	17:00	73,4					1	
	18:00	77,2					1	
	19:00	80,6					1	
	20:00	83,3					1	
	21:00	87,1	1				1	
	22:00	82,2					1	
	23:00	77,1					1	

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	76,7					1	
	01:00	67,7					1	
	02:00	54,7					1	
	03:00	53,2					1	
	04:00	52,8					1	
	05:00	53,3					1	
	06:00	50,9					1	
	07:00	64,5					1	
	08:00	75,1	1			1		
	09:00	81,9	1			1		
	10:00	86,6	1			1		
	11:00	97,1	1			1		
	12:00	99,4	1			1		
	13:00	94,8	1			1		
	14:00	82,2	1			1		
	15:00	77,3	1			1		
	16:00	75,4	1			1		
	17:00	78,3	1			1		
	18:00	76,0	1			1		
	19:00	78,7	1			1		
	20:00	82,6	1			1		
	21:00	91,3	1			1		
	22:00	83,1	1			1		
	23:00	81,0	1			1		

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	77,0	1			1		
	01:00	67,0	1			1		
	02:00	57,4				1		
	03:00	56,3				1		
	04:00	56,0				1		
	05:00	54,1				1		
	06:00	53,2				1		
	07:00	54,6				1		
	08:00	62,0				1		
	09:00	66,9				1		
	10:00	68,1	1			1		
	11:00	74,7	1			1		
	12:00	74,9	1			1		
	13:00	75,2	1			1		
	14:00	72,6	1			1		
	15:00	64,0				1		
	16:00	62,4				1		
	17:00	65,0				1		
	18:00	70,5	1			1		
	19:00	69,1	1			1		
	20:00	73,1	1			1		
	21:00	91,6	1			1		
	22:00	87,0	1			1		
	23:00	83,9	1			1		

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	80,9	1			1		
	01:00	71,7	1			1		
	02:00	60,1				1		
	03:00	60,4				1		
	04:00	58,1				1		
	05:00	57,2				1		
	06:00	50,3				1		
	07:00	65,6	1			1		
	08:00	83,9	1			1		
	09:00	82,8	1			1		
	10:00	83,4	1			1		
	11:00	79,9	1			1		
	12:00	71,9	1			1		
	13:00	86,5	1				1	
	14:00	87,8	1				1	
	15:00	83,7					1	
	16:00	81,0					1	
	17:00	89,2	1				1	
	18:00	86,4	1				1	
	19:00	90,0	1				1	
	20:00	95,6	1				1	
	21:00	93,9	1				1	
	22:00	87,2	1				1	
	23:00	86,1	1				1	

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	79,8					1	
	01:00	72,3					1	
	02:00	61,6					1	
	03:00	61,3					1	
	04:00	58,3					1	
	05:00	55,6					1	
	06:00	52,2					1	
	07:00	60,5					1	
	08:00	66,0					1	
	09:00	67,9					1	
	10:00	71,6					1	
	11:00	74,1					1	
	12:00	72,6					1	
	13:00	87,7	1				1	
	14:00	82,4					1	
	15:00	82,1					1	
	16:00	85,9					1	
	17:00	87,6					1	
	18:00	87,7					1	
	19:00	86,1					1	
	20:00	75,3					1	
	21:00	86,0					1	
	22:00	74,1					1	
	23:00	69,4					1	

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	68,6					1	
	01:00	67,0					1	
	02:00	66,0					1	
	03:00	62,2					1	
	04:00	59,6					1	
	05:00	57,0					1	
	06:00	51,9					1	
	07:00	56,9					1	
	08:00	58,9					1	
	09:00	63,7					1	
	10:00	66,5					1	
	11:00	75,9					1	
	12:00	80,9					1	
	13:00	93,3	1				1	
	14:00	83,6	1				1	
	15:00	87,5	1				1	
	16:00	91,2	1				1	
	17:00	94,9	1				1	
	18:00	91,4	1				1	
	19:00	84,4	1				1	
	20:00	83,9	1				1	
	21:00	92,8	1				1	
	22:00	91,3					1	
	23:00	87,2					1	

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	85,5					1	
	01:00	74,8					1	
	02:00	63,5					1	
	03:00	61,1					1	
	04:00	59,5					1	
	05:00	55,9					1	
	06:00	51,9					1	
	07:00	53,6					1	
	08:00	57,3					1	
	09:00	60,4					1	
	10:00	67,7					1	
	11:00	69,4					1	
	12:00	77,8					1	
	13:00	80,4					1	
	14:00	73,7					1	
	15:00	79,6					1	
	16:00	93,6					1	
	17:00	96,1	1				1	
	18:00	89,3	1				1	
	19:00	83,1					1	
	20:00	86,3					1	
	21:00	93,9	1				1	
	22:00	90,9	1			1		
	23:00	88,4	1			1		

Η μονάδα G5 λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης