

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 6 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	63,6				1		
	01:00	60,5				1		
	02:00	59,6				1		
	03:00	58,4				1		
	04:00	54,3				1		
	05:00	59,4				1		
	06:00	58,2				1		
	07:00	63,0	1			1		
	08:00	81,7	1			1		
	09:00	80,3	1			1		
	10:00	82,4	1			1		
	11:00	79,1	1			1		
	12:00	82,9	1			1		
	13:00	75,3	1			1		
	14:00	71,5	1			1		
	15:00	65,9				1		
	16:00	59,3				1		
	17:00	61,4				1		
	18:00	77,6	1			1		
	19:00	77,3	1			1		
	20:00	83,8	1			1		
	21:00	84,2	1			1		
	22:00	75,6	1			1		
	23:00	70,7	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	66,8	1			1		
	01:00	62,8				1		
	02:00	60,9				1		
	03:00	59,2				1		
	04:00	55,7				1		
	05:00	62,0				1		
	06:00	64,9	1			1		
	07:00	70,4	1			1		
	08:00	73,5	1				1	
	09:00	90,6	1				1	
	10:00	96,6	1				1	
	11:00	92,0	1				1	
	12:00	96,6	1				1	
	13:00	83,1	1				1	
	14:00	72,6					1	
	15:00	73,5					1	
	16:00	78,0					1	
	17:00	74,7					1	
	18:00	78,0					1	
	19:00	76,4					1	
	20:00	80,7	1				1	
	21:00	86,9	1				1	
	22:00	82,1					1	
	23:00	71,4					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	67,7					1	
	01:00	65,5					1	
	02:00	65,3					1	
	03:00	65,2					1	
	04:00	61,2					1	
	05:00	66,1					1	
	06:00	61,5					1	
	07:00	64,7					1	
	08:00	71,0					1	
	09:00	73,8					1	
	10:00	78,2					1	
	11:00	83,8					1	
	12:00	84,9					1	
	13:00	81,6					1	
	14:00	76,1					1	
	15:00	71,9					1	
	16:00	69,9					1	
	17:00	74,1					1	
	18:00	75,2					1	
	19:00	72,8					1	
	20:00	79,4					1	
	21:00	79,6					1	
	22:00	77,5					1	
	23:00	73,1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	69,7					1	
	01:00	67,4					1	
	02:00	67,0					1	
	03:00	65,9					1	
	04:00	62,1					1	
	05:00	66,0					1	
	06:00	62,1					1	
	07:00	70,0					1	
	08:00	70,6					1	
	09:00	74,6					1	
	10:00	75,2					1	
	11:00	76,0					1	
	12:00	76,8					1	
	13:00	72,4					1	
	14:00	59,5					1	
	15:00	60,0					1	
	16:00	59,4					1	
	17:00	60,7					1	
	18:00	62,8					1	
	19:00	59,3					1	
	20:00	65,1					1	
	21:00	65,9					1	
	22:00	61,9					1	
	23:00	59,3					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 10 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	56,8					1	
	01:00	53,7					1	
	02:00	53,8					1	
	03:00	52,4					1	
	04:00	53,1					1	
	05:00	49,8					1	
	06:00	46,6					1	
	07:00	53,3					1	
	08:00	56,1					1	
	09:00	62,1					1	
	10:00	59,8					1	
	11:00	67,7					1	
	12:00	69,2					1	
	13:00	70,2					1	
	14:00	59,4					1	
	15:00	59,7					1	
	16:00	56,7					1	
	17:00	58,6					1	
	18:00	57,1					1	
	19:00	55,5					1	
	20:00	65,9					1	
	21:00	67,2					1	
	22:00	58,3					1	
	23:00	56,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 11 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	53,8					1	
	01:00	51,5					1	
	02:00	50,3					1	
	03:00	50,2					1	
	04:00	54,5					1	
	05:00	49,3					1	
	06:00	45,9					1	
	07:00	50,4					1	
	08:00	52,5					1	
	09:00	59,8					1	
	10:00	67,2					1	
	11:00	62,5					1	
	12:00	57,3					1	
	13:00	50,2				1		
	14:00	48,2				1		
	15:00	46,0				1		
	16:00	45,2				1		
	17:00	47,4				1		
	18:00	48,9				1		
	19:00	46,6				1		
	20:00	61,9				1		
	21:00	59,3				1		
	22:00	55,7				1		
	23:00	53,4				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	47,6				1		
	01:00	45,6				1		
	02:00	44,2				1		
	03:00	43,5				1		
	04:00	45,4				1		
	05:00	46,1				1		
	06:00	42,6				1		
	07:00	46,9				1		
	08:00	46,4				1		
	09:00	47,6				1		
	10:00	55,4				1		
	11:00	58,7				1		
	12:00	59,6				1		
	13:00	50,4				1		
	14:00	57,5				1		
	15:00	50,7				1		
	16:00	48,3				1		
	17:00	50,7				1		
	18:00	52,1				1		
	19:00	49,9				1		
	20:00	64,6				1		
	21:00	60,0				1		
	22:00	53,7				1		
	23:00	48,7				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης