

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	83,1	1			1		
	01:00	75,2	1			1		
	02:00	63,1				1		
	03:00	60,1				1		
	04:00	59,2				1		
	05:00	60,9				1		
	06:00	57,2				1		
	07:00	58,2				1		
	08:00	64,6	1			1		
	09:00	87,5	1			1		
	10:00	89,1	1			1		
	11:00	87,4	1			1		
	12:00	93,9	1			1		
	13:00	94,6	1			1		
	14:00	81,4	1			1		
	15:00	92,5	1			1		
	16:00	88,9	1			1		
	17:00	88,1	1			1		
	18:00	91,9	1			1		
	19:00	91,7	1			1		
	20:00	96,6	1			1		
	21:00	97,9	1			1		
	22:00	93,0	1			1		
	23:00	89,0	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	82,3	1			1		
	01:00	77,5	1			1		
	02:00	62,1				1		
	03:00	59,6				1		
	04:00	58,8				1		
	05:00	55,3				1		
	06:00	53,1				1		
	07:00	53,9				1		
	08:00	62,3	1			1		
	09:00	72,3	1			1		
	10:00	83,7	1			1		
	11:00	89,8	1			1		
	12:00	92,3	1			1		
	13:00	89,5	1			1		
	14:00	88,4	1			1		
	15:00	87,5	1			1		
	16:00	89,5	1			1		
	17:00	92,3	1			1		
	18:00	93,3	1			1		
	19:00	83,3	1			1		
	20:00	88,5	1			1		
	21:00	94,9	1			1		
	22:00	93,6	1			1		
	23:00	85,1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	82,4	1			1		
	01:00	71,6	1			1		
	02:00	61,5				1		
	03:00	58,1				1		
	04:00	58,7				1		
	05:00	55,2				1		
	06:00	53,6				1		
	07:00	60,6	1			1		
	08:00	81,3	1			1		
	09:00	85,1	1			1		
	10:00	87,5	1			1		
	11:00	100,4	1			1		
	12:00	105,4	1			1		
	13:00	86,3	1			1		
	14:00	84,2	1			1		
	15:00	90,3	1			1		
	16:00	86,4	1			1		
	17:00	85,1	1			1		
	18:00	94,8	1			1		
	19:00	94,0	1			1		
	20:00	94,3	1			1		
	21:00	105,5	1			1		
	22:00	93,9	1			1		
	23:00	90,7	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	87,4	1			1		
	01:00	80,6	1			1		
	02:00	65,5				1		
	03:00	64,6				1		
	04:00	62,4				1		
	05:00	61,0				1		
	06:00	59,0				1		
	07:00	61,8				1		
	08:00	88,2				1	1	
	09:00	105,3				1	1	
	10:00	101,2				1	1	
	11:00	103,2				1	1	
	12:00	87,5				1	1	
	13:00	84,5					1	
	14:00	78,3					1	
	15:00	93,0				1	1	
	16:00	96,6				1	1	
	17:00	92,0				1	1	
	18:00	93,6				1	1	
	19:00	90,6				1	1	
	20:00	87,1				1	1	
	21:00	97,1				1	1	
	22:00	94,1				1	1	
	23:00	90,7				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	87,8					1	
	01:00	75,6					1	
	02:00	62,2					1	
	03:00	60,3					1	
	04:00	57,3					1	
	05:00	54,8					1	
	06:00	51,3					1	
	07:00	57,7					1	
	08:00	67,6	1			1		
	09:00	67,4	1			1		
	10:00	84,7	1			1		
	11:00	91,3	1			1		
	12:00	90,8	1			1		
	13:00	82,6	1			1		
	14:00	75,8	1			1		
	15:00	89,5	1			1		
	16:00	86,0	1			1		
	17:00	84,1	1			1		
	18:00	86,0	1			1		
	19:00	83,1	1			1		
	20:00	87,1	1			1		
	21:00	94,4	1			1		
	22:00	92,9	1			1		
	23:00	86,1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	81,6	1			1		
	01:00	75,7	1			1		
	02:00	60,5				1		
	03:00	57,9				1		
	04:00	56,3				1		
	05:00	54,1				1		
	06:00	52,0				1		
	07:00	58,2				1		
	08:00	56,4				1		
	09:00	79,0					1	
	10:00	77,8					1	
	11:00	84,3					1	
	12:00	83,6					1	
	13:00	77,8					1	
	14:00	69,7					1	
	15:00	69,3					1	
	16:00	72,4					1	
	17:00	70,6					1	
	18:00	67,6					1	
	19:00	66,6					1	
	20:00	87,7	1				1	
	21:00	96,1	1				1	
	22:00	90,9	1				1	
	23:00	85,6	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	80,7					1	
	01:00	72,2					1	
	02:00	58,9					1	
	03:00	57,5					1	
	04:00	56,2					1	
	05:00	54,2					1	
	06:00	55,5					1	
	07:00	58,9					1	
	08:00	59,7					1	
	09:00	76,6					1	
	10:00	85,6	1				1	
	11:00	88,1	1				1	
	12:00	89,8	1				1	
	13:00	82,6	1				1	
	14:00	77,5					1	
	15:00	69,7					1	
	16:00	61,8					1	
	17:00	62,4					1	
	18:00	68,6					1	
	19:00	67,0					1	
	20:00	72,3					1	
	21:00	91,4	1				1	
	22:00	89,8	1				1	
	23:00	83,2					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης