

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	48,6				1		
	01:00	47,7				1		
	02:00	44,7				1		
	03:00	48,2				1		
	04:00	46,8				1		
	05:00	52,8				1		
	06:00	53,5				1		
	07:00	54,6				1		
	08:00	53,0				1		
	09:00	47,0				1		
	10:00	54,2				1		
	11:00	54,6				1		
	12:00	53,5				1		
	13:00	58,4				1		
	14:00	50,4				1		
	15:00	51,5				1		
	16:00	43,6				1		
	17:00	49,4				1		
	18:00	56,8				1		
	19:00	81,8	1			1		
	20:00	79,2	1			1		
	21:00	68,0	1			1		
	22:00	63,1				1		
	23:00	56,0				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	53,1				1		
	01:00	50,7				1		
	02:00	47,2				1		
	03:00	49,2				1		
	04:00	44,6				1		
	05:00	46,8				1		
	06:00	54,9				1		
	07:00	58,9				1		
	08:00	49,8					1	
	09:00	48,7					1	
	10:00	46,8					1	
	11:00	52,8					1	
	12:00	52,2					1	
	13:00	55,9					1	
	14:00	51,2					1	
	15:00	49,0					1	
	16:00	40,6					1	
	17:00	43,7					1	
	18:00	56,7					1	
	19:00	69,4					1	
	20:00	67,7					1	
	21:00	64,9					1	
	22:00	58,7					1	
	23:00	53,7					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	49,3					1	
	01:00	47,4					1	
	02:00	46,0					1	
	03:00	46,5					1	
	04:00	43,4					1	
	05:00	46,3					1	
	06:00	50,6					1	
	07:00	52,5					1	
	08:00	49,2					1	
	09:00	55,3					1	
	10:00	60,3					1	
	11:00	66,3					1	
	12:00	53,3					1	
	13:00	59,7					1	
	14:00	57,8					1	
	15:00	50,1					1	
	16:00	46,1					1	
	17:00	48,3					1	
	18:00	59,4					1	
	19:00	76,5					1	
	20:00	68,0					1	
	21:00	61,5					1	
	22:00	56,8					1	
	23:00	49,5					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	45,9					1	
	01:00	43,9					1	
	02:00	43,9					1	
	03:00	43,9					1	
	04:00	41,6					1	
	05:00	43,7					1	
	06:00	51,2					1	
	07:00	56,1					1	
	08:00	52,3					1	
	09:00	54,2					1	
	10:00	45,3					1	
	11:00	44,3					1	
	12:00	55,1					1	
	13:00	45,4					1	
	14:00	44,3					1	
	15:00	44,3					1	
	16:00	43,2					1	
	17:00	43,2					1	
	18:00	59,9					1	
	19:00	75,4					1	
	20:00	72,8					1	
	21:00	55,9					1	
	22:00	54,9					1	
	23:00	53,6					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	47,2					1	
	01:00	45,3					1	
	02:00	45,3					1	
	03:00	47,9					1	
	04:00	43,7					1	
	05:00	44,1					1	
	06:00	40,8					1	
	07:00	44,5					1	
	08:00	45,1					1	
	09:00	49,4					1	
	10:00	48,7					1	
	11:00	52,5					1	
	12:00	52,6					1	
	13:00	53,2					1	
	14:00	48,8					1	
	15:00	46,4					1	
	16:00	41,5					1	
	17:00	40,8					1	
	18:00	48,9					1	
	19:00	62,1					1	
	20:00	65,9					1	
	21:00	59,4					1	
	22:00	51,8					1	
	23:00	48,0					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	45,0					1	
	01:00	42,4					1	
	02:00	41,3					1	
	03:00	42,4					1	
	04:00	39,0					1	
	05:00	39,6					1	
	06:00	39,4					1	
	07:00	47,0				1		
	08:00	41,0				1		
	09:00	51,6				1		
	10:00	51,8				1		
	11:00	48,0				1		
	12:00	52,5				1		
	13:00	45,1				1		
	14:00	45,7				1		
	15:00	43,8				1		
	16:00	42,0				1		
	17:00	47,0				1		
	18:00	52,9				1		
	19:00	63,0				1		
	20:00	61,2				1		
	21:00	55,6				1		
	22:00	50,9				1		
	23:00	46,7				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	45,5				1		
	01:00	43,5				1		
	02:00	41,4				1		
	03:00	43,0				1		
	04:00	41,9				1		
	05:00	43,0				1		
	06:00	44,1				1		
	07:00	53,2				1		
	08:00	61,3				1		
	09:00	70,9	1			1		
	10:00	74,1	1			1		
	11:00	74,2	1			1		
	12:00	70,8	1			1		
	13:00	70,9	1			1		
	14:00	52,1				1		
	15:00	47,7				1		
	16:00	46,6				1		
	17:00	50,2				1		
	18:00	55,1				1		
	19:00	61,0				1		
	20:00	66,3				1		
	21:00	61,9				1		
	22:00	56,1				1		
	23:00	54,9				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης