

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	65,3					1	
	01:00	61,6					1	
	02:00	59,6					1	
	03:00	59,3					1	
	04:00	55,8					1	
	05:00	63,2					1	
	06:00	63,7					1	
	07:00	60,6					1	
	08:00	66,2					1	
	09:00	71,6					1	
	10:00	70,0					1	
	11:00	72,3					1	
	12:00	67,5					1	
	13:00	64,4					1	
	14:00	63,4					1	
	15:00	61,3					1	
	16:00	58,3					1	
	17:00	65,0					1	
	18:00	67,2					1	
	19:00	68,7					1	
	20:00	80,4					1	
	21:00	94,1	1				1	
	22:00	86,6	1				1	
	23:00	81,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	76,6					1	
	01:00	73,0					1	
	02:00	70,1					1	
	03:00	68,4					1	
	04:00	66,3					1	
	05:00	71,1					1	
	06:00	70,8					1	
	07:00	69,7				1	1	
	08:00	83,4				1	1	
	09:00	86,7				1	1	
	10:00	83,1					1	
	11:00	92,7	1				1	
	12:00	78,4	1				1	
	13:00	75,1					1	
	14:00	72,2					1	
	15:00	68,1					1	
	16:00	62,9					1	
	17:00	63,4					1	
	18:00	65,2					1	
	19:00	73,0					1	
	20:00	81,2					1	
	21:00	84,2					1	
	22:00	84,1					1	
	23:00	76,4					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	68,9					1	
	01:00	64,1					1	
	02:00	60,9					1	
	03:00	58,0					1	
	04:00	54,6					1	
	05:00	60,9					1	
	06:00	63,6					1	
	07:00	61,3					1	
	08:00	64,0				1		
	09:00	63,4				1		
	10:00	71,7	1			1		
	11:00	66,9	1			1		
	12:00	83,5	1			1		
	13:00	75,5	1			1		
	14:00	69,0	1			1		
	15:00	64,3	1			1		
	16:00	66,0				1		
	17:00	63,0				1		
	18:00	62,4				1		
	19:00	59,9				1		
	20:00	62,4				1		
	21:00	71,7	1			1		
	22:00	67,0	1			1		
	23:00	64,5				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	65,1				1		
	01:00	62,9				1		
	02:00	61,0				1		
	03:00	59,3				1		
	04:00	55,5				1		
	05:00	59,5				1		
	06:00	58,2				1		
	07:00	61,9				1		
	08:00	60,3				1		
	09:00	62,8				1		
	10:00	64,5				1		
	11:00	66,1				1		
	12:00	61,8				1		
	13:00	61,6				1		
	14:00	59,6				1		
	15:00	61,0				1		
	16:00	60,0				1		
	17:00	60,1				1		
	18:00	63,6				1		
	19:00	61,1				1		
	20:00	68,0	1			1		
	21:00	65,4	1			1		
	22:00	70,3	1			1		
	23:00	63,7	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	64,3				1		
	01:00	59,5				1		
	02:00	59,0				1		
	03:00	61,4				1		
	04:00	58,7				1		
	05:00	62,7				1		
	06:00	60,4				1		
	07:00	69,8				1		
	08:00	65,0				1		
	09:00	66,7	1			1		
	10:00	78,7	1			1		
	11:00	81,6	1			1		
	12:00	85,0	1			1		
	13:00	85,7	1			1		
	14:00	77,5	1			1		
	15:00	80,9	1			1		
	16:00	78,5	1			1		
	17:00	71,8	1			1		
	18:00	70,9	1			1		
	19:00	77,6	1			1		
	20:00	85,9	1			1		
	21:00	70,9	1			1		
	22:00	60,8	1			1		
	23:00	53,4				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	51,4				1		
	01:00	48,6				1		
	02:00	53,0				1		
	03:00	48,1				1		
	04:00	48,2				1		
	05:00	45,0				1		
	06:00	45,4				1		
	07:00	49,9					1	
	08:00	48,8					1	
	09:00	52,4					1	
	10:00	64,0					1	
	11:00	62,2					1	
	12:00	52,5					1	
	13:00	48,3					1	
	14:00	42,5					1	
	15:00	40,0					1	
	16:00	42,4					1	
	17:00	45,7					1	
	18:00	41,4					1	
	19:00	45,3					1	
	20:00	55,4					1	
	21:00	53,8					1	
	22:00	51,5					1	
	23:00	51,2					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	47,0					1	
	01:00	44,1					1	
	02:00	44,0					1	
	03:00	42,2					1	
	04:00	44,1					1	
	05:00	41,5					1	
	06:00	38,1					1	
	07:00	43,3					1	
	08:00	45,9					1	
	09:00	42,7					1	
	10:00	46,6					1	
	11:00	44,2					1	
	12:00	55,2					1	
	13:00	55,7					1	
	14:00	47,8					1	
	15:00	43,8					1	
	16:00	43,5					1	
	17:00	42,2					1	
	18:00	46,1					1	
	19:00	47,6					1	
	20:00	62,9					1	
	21:00	57,1					1	
	22:00	55,7					1	
	23:00	49,1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης