

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	69					1	
	01:00	68					1	
	02:00	66					1	
	03:00	67					1	
	04:00	63					1	
	05:00	67					1	
	06:00	71					1	
	07:00	75					1	
	08:00	83					1	
	09:00	84					1	
	10:00	82					1	
	11:00	84					1	
	12:00	82					1	
	13:00	66					1	
	14:00	72					1	
	15:00	76					1	
	16:00	72					1	
	17:00	75					1	
	18:00	90	1				1	
	19:00	101	1				1	
	20:00	102	1				1	
	21:00	103	1				1	
	22:00	89	1				1	
	23:00	72					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	65					1	
	01:00	64					1	
	02:00	63					1	
	03:00	62					1	
	04:00	59					1	
	05:00	62					1	
	06:00	74					1	
	07:00	76					1	
	08:00	81					1	
	09:00	78					1	
	10:00	83					1	
	11:00	84					1	
	12:00	78					1	
	13:00	72					1	
	14:00	82					1	
	15:00	80					1	
	16:00	84					1	
	17:00	84					1	
	18:00	107	1				1	
	19:00	115	1				1	
	20:00	102	1				1	
	21:00	94	1				1	
	22:00	94	1				1	
	23:00	79					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	71					1	
	01:00	77					1	
	02:00	73					1	
	03:00	71					1	
	04:00	72					1	
	05:00	73					1	
	06:00	85	1				1	
	07:00	92	1				1	
	08:00	90	1				1	
	09:00	86	1				1	
	10:00	96	1				1	
	11:00	87	1				1	
	12:00	88	1				1	
	13:00	86	1				1	
	14:00	71					1	
	15:00	75					1	
	16:00	82					1	
	17:00	88	1				1	
	18:00	112	1				1	
	19:00	123	1				1	
	20:00	117	1				1	
	21:00	102	1				1	
	22:00	87	1				1	
	23:00	82					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	77					1	
	01:00	73					1	
	02:00	71					1	
	03:00	71					1	
	04:00	68					1	
	05:00	73					1	
	06:00	84					1	
	07:00	90	1				1	
	08:00	88	1				1	
	09:00	100	1				1	
	10:00	99	1			1		
	11:00	95	1			1		
	12:00	85	1			1		
	13:00	83	1			1		
	14:00	92	1			1		
	15:00	92	1			1		
	16:00	96	1			1		
	17:00	93	1			1		
	18:00	115	1			1		
	19:00	131	1			1		
	20:00	121	1			1		
	21:00	113	1			1		
	22:00	98	1			1		
	23:00	91	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	77	1			1		
	01:00	71	1			1		
	02:00	71	1			1		
	03:00	74	1			1		
	04:00	72	1			1		
	05:00	71	1			1		
	06:00	78	1			1		
	07:00	93	1			1		
	08:00	92	1			1		
	09:00	93	1			1		
	10:00	88	1			1		
	11:00	93	1			1		
	12:00	88	1			1		
	13:00	95	1			1		
	14:00	90	1			1		
	15:00	101	1			1		
	16:00	111	1			1		
	17:00	133	1			1		
	18:00	153	1			1	1	
	19:00	152	1			1	1	
	20:00	138	1			1	1	
	21:00	137	1			1		
	22:00	128	1			1		
	23:00	111	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	108	1			1		
	01:00	102	1			1		
	02:00	99	1			1		
	03:00	96	1			1		
	04:00	98	1			1		
	05:00	101	1			1		
	06:00	108	1			1		
	07:00	117	1			1		
	08:00	116	1			1		
	09:00	120				1	1	
	10:00	106				1	1	
	11:00	112				1	1	
	12:00	112				1	1	
	13:00	123				1	1	
	14:00	112				1	1	
	15:00	116				1	1	
	16:00	120				1	1	
	17:00	120				1	1	
	18:00	142				1	1	
	19:00	141				1	1	
	20:00	138				1	1	
	21:00	126				1	1	
	22:00	120				1	1	
	23:00	116				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	99				1	1	
	01:00	92				1	1	
	02:00	91				1	1	
	03:00	92				1	1	
	04:00	93				1	1	
	05:00	97				1	1	
	06:00	103				1	1	
	07:00	108	1				1	
	08:00	117	1				1	
	09:00	112	1				1	
	10:00	110	1				1	
	11:00	98	1				1	
	12:00	88	1				1	
	13:00	90	1				1	
	14:00	92	1				1	
	15:00	98	1				1	
	16:00	99	1				1	
	17:00	101	1				1	
	18:00	133	1				1	
	19:00	129	1				1	
	20:00	125	1				1	
	21:00	117	1				1	
	22:00	106	1				1	
	23:00	96	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης