

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	47,9				1		
	01:00	46,4				1		
	02:00	46,1				1		
	03:00	48,0				1		
	04:00	46,1				1		
	05:00	45,8				1		
	06:00	49,9				1		
	07:00	50,2				1		
	08:00	53,3				1		
	09:00	48,4				1		
	10:00	50,4				1		
	11:00	52,9				1		
	12:00	57,8				1		
	13:00	62,0				1		
	14:00	66,6	1			1		
	15:00	60,3				1		
	16:00	60,5				1		
	17:00	61,2				1		
	18:00	78,2	1			1		
	19:00	89,1	1			1		
	20:00	86,2	1			1		
	21:00	79,9	1			1		
	22:00	74,1	1			1		
	23:00	70,9	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	64,1				1		
	01:00	61,8				1		
	02:00	62,5				1		
	03:00	58,8				1		
	04:00	62,1				1		
	05:00	63,9				1		
	06:00	68,5	1			1		
	07:00	75,2	1			1		
	08:00	82,4	1			1		
	09:00	83,7	1			1		
	10:00	89,9	1			1		
	11:00	84,8	1			1		
	12:00	79,9	1			1		
	13:00	80,2	1			1		
	14:00	77,2	1			1		
	15:00	73,4	1			1		
	16:00	79,3	1			1		
	17:00	80,1	1			1		
	18:00	88,5	1			1		
	19:00	108,0	1			1		
	20:00	106,3	1			1		
	21:00	90,9	1			1		
	22:00	91,0	1			1		
	23:00	90,5	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	78,2	1			1		
	01:00	74,4	1			1		
	02:00	71,4	1			1		
	03:00	66,8				1		
	04:00	69,9				1		
	05:00	75,2	1			1		
	06:00	83,1	1			1		
	07:00	91,7	1			1		
	08:00	93,5	1			1		
	09:00	114,5				1	1	
	10:00	112,8				1	1	
	11:00	98,1				1	1	
	12:00	104,5				1	1	
	13:00	86,2				1	1	
	14:00	90,4				1	1	
	15:00	87,3				1	1	
	16:00	79,5					1	
	17:00	80,0					1	
	18:00	94,5				1	1	
	19:00	111,1				1	1	
	20:00	108,9				1	1	
	21:00	112,8				1	1	
	22:00	95,4				1	1	
	23:00	83,7					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	75,8					1	
	01:00	68,2					1	
	02:00	70,2					1	
	03:00	65,8					1	
	04:00	67,3					1	
	05:00	73,3					1	
	06:00	78,1					1	
	07:00	83,7					1	
	08:00	89,8	1				1	
	09:00	92,8	1				1	
	10:00	87,2	1				1	
	11:00	88,4	1				1	
	12:00	83,0					1	
	13:00	79,7					1	
	14:00	84,1					1	
	15:00	63,1					1	
	16:00	55,0					1	
	17:00	61,9					1	
	18:00	85,7	1				1	
	19:00	86,8	1				1	
	20:00	91,2	1				1	
	21:00	88,3	1				1	
	22:00	70,4					1	
	23:00	64,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	62,5					1	
	01:00	56,4					1	
	02:00	55,8					1	
	03:00	55,0					1	
	04:00	55,4					1	
	05:00	56,3					1	
	06:00	58,5					1	
	07:00	63,2					1	
	08:00	57,9					1	
	09:00	51,3					1	
	10:00	58,2					1	
	11:00	58,2					1	
	12:00	57,1					1	
	13:00	52,3					1	
	14:00	45,8					1	
	15:00	48,7					1	
	16:00	43,7					1	
	17:00	48,3					1	
	18:00	68,1					1	
	19:00	83,8	1				1	
	20:00	93,8	1				1	
	21:00	93,5	1				1	
	22:00	85,7	1				1	
	23:00	71,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	66,3					1	
	01:00	58,9					1	
	02:00	55,9					1	
	03:00	54,5					1	
	04:00	53,5					1	
	05:00	53,7					1	
	06:00	57,8					1	
	07:00	57,7					1	
	08:00	55,8					1	
	09:00	50,2					1	
	10:00	53,9					1	
	11:00	65,7					1	
	12:00	61,4					1	
	13:00	61,5					1	
	14:00	51,1					1	
	15:00	48,4					1	
	16:00	44,7					1	
	17:00	60,8					1	
	18:00	85,7	1				1	
	19:00	106,4	1				1	
	20:00	107,5	1				1	
	21:00	105,6	1				1	
	22:00	94,9	1				1	
	23:00	81,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	75,9					1	
	01:00	69,9					1	
	02:00	64,6					1	
	03:00	60,2					1	
	04:00	62,3					1	
	05:00	66,7					1	
	06:00	73,7					1	
	07:00	77,5	1			1		
	08:00	78,4	1			1		
	09:00	73,3	1			1		
	10:00	75,2	1			1		
	11:00	78,7	1			1		
	12:00	78,3	1			1		
	13:00	85,5	1			1		
	14:00	74,1	1			1		
	15:00	72,1	1			1		
	16:00	68,9	1			1		
	17:00	75,5	1			1		
	18:00	91,4	1			1		
	19:00	121,8	1			1		
	20:00	117,8	1			1		
	21:00	94,0	1			1		
	22:00	84,3	1			1		
	23:00	67,0	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης