

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	69,5	1			1		
	01:00	67,9				1		
	02:00	67,7				1		
	03:00	67,0				1		
	04:00	63,3				1		
	05:00	68,1				1		
	06:00	65,4				1		
	07:00	72,5	1			1		
	08:00	77,0	1			1		
	09:00	92,6	1			1		
	10:00	90,7	1			1		
	11:00	90,5	1			1		
	12:00	94,9	1			1		
	13:00	80,5	1			1		
	14:00	71,7	1			1		
	15:00	69,7	1			1		
	16:00	68,1	1			1		
	17:00	69,5	1			1		
	18:00	72,1	1			1		
	19:00	74,2	1			1		
	20:00	78,6	1			1		
	21:00	76,6	1			1		
	22:00	74,4	1			1		
	23:00	72,2	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	68,5	1			1		
	01:00	66,1				1		
	02:00	64,3				1		
	03:00	64,3				1		
	04:00	60,9				1		
	05:00	64,6				1		
	06:00	62,7				1		
	07:00	65,4				1		
	08:00	76,6					1	
	09:00	85,4	1				1	
	10:00	92,4	1				1	
	11:00	89,6	1				1	
	12:00	88,0	1				1	
	13:00	80,6					1	
	14:00	73,7					1	
	15:00	70,2					1	
	16:00	70,2					1	
	17:00	70,7					1	
	18:00	75,0					1	
	19:00	72,7					1	
	20:00	73,7					1	
	21:00	78,4					1	
	22:00	75,8					1	
	23:00	73,1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	68,4					1	
	01:00	67,0					1	
	02:00	66,6					1	
	03:00	65,4					1	
	04:00	61,5					1	
	05:00	66,9					1	
	06:00	62,0					1	
	07:00	65,3					1	
	08:00	66,7	1			1		
	09:00	75,4	1			1		
	10:00	76,8	1			1		
	11:00	85,0	1			1		
	12:00	87,4	1			1		
	13:00	79,1	1			1		
	14:00	75,9	1			1		
	15:00	75,8	1			1		
	16:00	71,2	1			1		
	17:00	76,1	1			1		
	18:00	78,1	1			1		
	19:00	78,5	1			1		
	20:00	77,3	1			1		
	21:00	76,2	1			1		
	22:00	74,7	1			1		
	23:00	72,0	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	69,6	1			1		
	01:00	67,8	1			1		
	02:00	66,3				1		
	03:00	66,0				1		
	04:00	62,2				1		
	05:00	67,6				1		
	06:00	66,9	1			1		
	07:00	68,0	1			1		
	08:00	68,8					1	
	09:00	75,1					1	
	10:00	83,2					1	
	11:00	80,7					1	
	12:00	71,6					1	
	13:00	62,8					1	
	14:00	60,2					1	
	15:00	58,3					1	
	16:00	55,0					1	
	17:00	57,6					1	
	18:00	60,0					1	
	19:00	62,5					1	
	20:00	64,4					1	
	21:00	71,1					1	
	22:00	63,4					1	
	23:00	60,8					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 24 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	56,9					1	
	01:00	55,1					1	
	02:00	53,9					1	
	03:00	53,0					1	
	04:00	55,0					1	
	05:00	51,4					1	
	06:00	51,8					1	
	07:00	58,5					1	
	08:00	59,6					1	
	09:00	64,2					1	
	10:00	68,7					1	
	11:00	75,2					1	
	12:00	77,3					1	
	13:00	64,1					1	
	14:00	64,4					1	
	15:00	64,0					1	
	16:00	61,0					1	
	17:00	58,7					1	
	18:00	58,4					1	
	19:00	59,7					1	
	20:00	66,9					1	
	21:00	70,6					1	
	22:00	65,2					1	
	23:00	62,6					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 25 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	61,7					1	
	01:00	61,6					1	
	02:00	59,3					1	
	03:00	58,3					1	
	04:00	56,4					1	
	05:00	51,6					1	
	06:00	47,7					1	
	07:00	53,0					1	
	08:00	58,4					1	
	09:00	61,8					1	
	10:00	60,3					1	
	11:00	63,5					1	
	12:00	63,9					1	
	13:00	71,7					1	
	14:00	63,6					1	
	15:00	60,2					1	
	16:00	54,2					1	
	17:00	62,3					1	
	18:00	62,5					1	
	19:00	59,2					1	
	20:00	61,7					1	
	21:00	64,0					1	
	22:00	59,3					1	
	23:00	56,6					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	54,5					1	
	01:00	51,5					1	
	02:00	50,2					1	
	03:00	50,0					1	
	04:00	51,7					1	
	05:00	51,1					1	
	06:00	51,2					1	
	07:00	51,9					1	
	08:00	55,8					1	
	09:00	55,0					1	
	10:00	54,0					1	
	11:00	65,9					1	
	12:00	63,9					1	
	13:00	63,4					1	
	14:00	57,5					1	
	15:00	50,0					1	
	16:00	52,0					1	
	17:00	55,9					1	
	18:00	56,9					1	
	19:00	55,1					1	
	20:00	67,4					1	
	21:00	68,6					1	
	22:00	61,8					1	
	23:00	55,2					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης