

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	48,9					1	
	01:00	45,8					1	
	02:00	42,4					1	
	03:00	41,8					1	
	04:00	43,0					1	
	05:00	42,3					1	
	06:00	40,8					1	
	07:00	43,7					1	
	08:00	39,6					1	
	09:00	39,9					1	
	10:00	49,0					1	
	11:00	56,3					1	
	12:00	55,6					1	
	13:00	55,4					1	
	14:00	50,0					1	
	15:00	50,9					1	
	16:00	43,5					1	
	17:00	45,1					1	
	18:00	47,6					1	
	19:00	52,1					1	
	20:00	57,5					1	
	21:00	56,0					1	
	22:00	53,0					1	
	23:00	48,6					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	45,7					1	
	01:00	46,0					1	
	02:00	45,1					1	
	03:00	42,3					1	
	04:00	42,3					1	
	05:00	42,5					1	
	06:00	41,0					1	
	07:00	45,5					1	
	08:00	40,2					1	
	09:00	41,4					1	
	10:00	43,4					1	
	11:00	52,8					1	
	12:00	51,5					1	
	13:00	56,6					1	
	14:00	57,5					1	
	15:00	49,6					1	
	16:00	51,3					1	
	17:00	45,5					1	
	18:00	48,2					1	
	19:00	48,6					1	
	20:00	68,3					1	
	21:00	56,6					1	
	22:00	49,5					1	
	23:00	46,9					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	47,2					1	
	01:00	43,4					1	
	02:00	42,7					1	
	03:00	41,1					1	
	04:00	42,8					1	
	05:00	41,6					1	
	06:00	39,4					1	
	07:00	54,4				1		
	08:00	63,8				1		
	09:00	68,4				1		
	10:00	71,0	1			1		
	11:00	65,9	1			1		
	12:00	68,4	1			1		
	13:00	56,2				1		
	14:00	48,9				1		
	15:00	43,7				1		
	16:00	44,5				1		
	17:00	49,2				1		
	18:00	45,6				1		
	19:00	54,8				1		
	20:00	62,1				1		
	21:00	58,3				1		
	22:00	50,5				1		
	23:00	49,7				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	44,9				1		
	01:00	43,3				1		
	02:00	41,7				1		
	03:00	41,0				1		
	04:00	42,4				1		
	05:00	41,9				1		
	06:00	37,1				1		
	07:00	47,3				1		
	08:00	45,7				1		
	09:00	44,3				1		
	10:00	45,3				1		
	11:00	46,9				1		
	12:00	54,3				1		
	13:00	50,8				1		
	14:00	48,5				1		
	15:00	44,0				1		
	16:00	43,0				1		
	17:00	43,2				1		
	18:00	46,2				1		
	19:00	48,8				1		
	20:00	61,3				1		
	21:00	53,1				1		
	22:00	49,1				1		
	23:00	47,8				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	44,8				1		
	01:00	42,4				1		
	02:00	41,9				1		
	03:00	40,3				1		
	04:00	41,5				1		
	05:00	41,8				1		
	06:00	39,7				1		
	07:00	41,4				1		
	08:00	44,6				1		
	09:00	49,1				1		
	10:00	46,5				1		
	11:00	56,5				1		
	12:00	55,6				1		
	13:00	53,3				1		
	14:00	49,8				1		
	15:00	41,4				1		
	16:00	42,9				1		
	17:00	41,5				1		
	18:00	44,3				1		
	19:00	44,0				1		
	20:00	56,2				1		
	21:00	60,3				1		
	22:00	48,7				1		
	23:00	45,1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	45,0				1		
	01:00	42,8				1		
	02:00	41,1				1		
	03:00	40,4				1		
	04:00	41,8				1		
	05:00	38,7				1		
	06:00	34,6				1		
	07:00	42,2				1		
	08:00	44,5				1		
	09:00	41,9				1		
	10:00	47,3				1		
	11:00	54,9				1		
	12:00	56,1				1		
	13:00	54,0				1		
	14:00	46,6				1		
	15:00	43,9				1		
	16:00	42,2				1		
	17:00	41,6				1		
	18:00	46,5				1		
	19:00	49,8				1		
	20:00	54,0				1		
	21:00	52,7				1		
	22:00	50,8				1		
	23:00	49,3				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	44,8				1		
	01:00	41,8				1		
	02:00	45,4				1		
	03:00	43,3				1		
	04:00	43,6				1		
	05:00	43,6				1		
	06:00	40,4				1		
	07:00	44,2				1		
	08:00	42,1				1		
	09:00	51,8				1		
	10:00	49,7				1		
	11:00	61,1				1		
	12:00	68,3	1			1		
	13:00	63,7	1			1		
	14:00	63,6				1		
	15:00	60,1				1		
	16:00	60,8				1		
	17:00	57,0				1		
	18:00	58,1				1		
	19:00	64,7				1		
	20:00	73,9	1			1		
	21:00	72,4	1			1		
	22:00	65,7					1	
	23:00	63,7					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης