

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	55,7				1		
	01:00	52,5				1		
	02:00	51,5				1		
	03:00	52,2				1		
	04:00	50,6				1		
	05:00	56,0				1		
	06:00	55,8				1		
	07:00	61,0				1		
	08:00	54,6				1		
	09:00	43,6				1		
	10:00	46,3				1		
	11:00	50,0				1		
	12:00	58,2				1		
	13:00	54,7				1		
	14:00	57,4				1		
	15:00	48,3				1		
	16:00	47,7				1		
	17:00	58,6				1		
	18:00	67,3	1			1		
	19:00	81,4	1			1		
	20:00	72,9	1			1		
	21:00	68,7	1			1		
	22:00	61,4				1		
	23:00	57,7				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	52,6				1		
	01:00	49,5				1		
	02:00	48,3				1		
	03:00	47,8				1		
	04:00	48,6				1		
	05:00	48,5				1		
	06:00	54,5				1		
	07:00	58,3				1		
	08:00	58,9				1		
	09:00	55,9				1		
	10:00	81,7				1	1	
	11:00	83,8				1	1	
	12:00	87,3				1	1	
	13:00	91,6				1	1	
	14:00	76,2					1	
	15:00	76,9					1	
	16:00	47,6					1	
	17:00	48,4					1	
	18:00	70,2					1	
	19:00	81,1					1	
	20:00	70,3					1	
	21:00	81,5					1	
	22:00	82,0					1	
	23:00	56,9					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	47,0					1	
	01:00	44,4					1	
	02:00	42,2					1	
	03:00	43,7					1	
	04:00	42,5					1	
	05:00	47,7					1	
	06:00	56,8					1	
	07:00	55,2					1	
	08:00	54,3					1	
	09:00	52,1					1	
	10:00	57,3					1	
	11:00	71,4					1	
	12:00	80,2					1	
	13:00	81,0					1	
	14:00	81,2					1	
	15:00	75,3					1	
	16:00	48,8					1	
	17:00	50,3					1	
	18:00	61,8					1	
	19:00	88,6				1	1	
	20:00	89,3				1	1	
	21:00	82,7					1	
	22:00	75,6					1	
	23:00	70,5					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	65,5					1	
	01:00	61,4					1	
	02:00	61,6					1	
	03:00	58,2					1	
	04:00	60,6					1	
	05:00	62,8					1	
	06:00	68,2					1	
	07:00	67,6					1	
	08:00	75,5	1			1		
	09:00	79,4	1			1		
	10:00	81,9	1			1		
	11:00	69,0				1		
	12:00	65,6				1		
	13:00	71,6	1			1		
	14:00	69,6	1			1		
	15:00	65,8	1			1		
	16:00	67,5	1			1		
	17:00	67,3				1		
	18:00	65,2				1		
	19:00	82,5	1			1		
	20:00	93,5	1			1		
	21:00	81,1	1			1		
	22:00	72,2	1			1		
	23:00	69,4	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	67,1				1		
	01:00	61,9				1		
	02:00	61,1				1		
	03:00	57,3				1		
	04:00	59,5				1		
	05:00	61,1				1		
	06:00	61,8				1		
	07:00	63,8				1		
	08:00	58,1				1		
	09:00	70,2	1			1		
	10:00	70,7	1			1		
	11:00	72,6	1			1		
	12:00	69,8	1			1		
	13:00	76,9	1			1		
	14:00	72,2	1			1		
	15:00	79,4	1			1		
	16:00	69,4				1		
	17:00	65,4				1		
	18:00	74,5	1				1	
	19:00	96,1	1				1	
	20:00	103,4	1				1	
	21:00	90,6	1				1	
	22:00	78,0					1	
	23:00	72,7					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	72,3					1	
	01:00	68,9					1	
	02:00	67,1					1	
	03:00	61,9					1	
	04:00	64,7					1	
	05:00	68,8					1	
	06:00	73,4					1	
	07:00	71,2					1	
	08:00	72,5					1	
	09:00	75,0					1	
	10:00	75,2					1	
	11:00	77,9					1	
	12:00	88,6	1				1	
	13:00	90,0	1				1	
	14:00	84,6	1				1	
	15:00	80,5	1				1	
	16:00	85,5	1				1	
	17:00	86,7	1				1	
	18:00	88,0	1				1	
	19:00	88,9	1				1	
	20:00	111,4	1				1	
	21:00	115,1	1				1	
	22:00	78,1	1				1	
	23:00	63,6					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	58,4					1	
	01:00	51,4					1	
	02:00	49,3					1	
	03:00	47,9					1	
	04:00	51,8					1	
	05:00	52,1					1	
	06:00	57,6					1	
	07:00	60,1					1	
	08:00	61,9					1	
	09:00	67,3					1	
	10:00	66,3					1	
	11:00	66,9					1	
	12:00	69,6					1	
	13:00	69,5					1	
	14:00	63,8				1		
	15:00	59,6				1		
	16:00	55,9				1		
	17:00	51,7				1		
	18:00	58,4				1		
	19:00	72,1	1			1		
	20:00	87,5	1			1		
	21:00	82,1	1			1		
	22:00	68,1	1			1		
	23:00	63,1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης