

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	53,2					1	
	01:00	52,7					1	
	02:00	51,0					1	
	03:00	50,2					1	
	04:00	51,1					1	
	05:00	47,8					1	
	06:00	46,2					1	
	07:00	50,3					1	
	08:00	57,7					1	
	09:00	56,7					1	
	10:00	52,5					1	
	11:00	61,8					1	
	12:00	56,5					1	
	13:00	61,6					1	
	14:00	59,1					1	
	15:00	57,3					1	
	16:00	54,2					1	
	17:00	56,3					1	
	18:00	55,6					1	
	19:00	58,2					1	
	20:00	64,8					1	
	21:00	65,4					1	
	22:00	62,0					1	
	23:00	58,0					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	54,1					1	
	01:00	52,9					1	
	02:00	50,4					1	
	03:00	50,9					1	
	04:00	52,1					1	
	05:00	50,0					1	
	06:00	47,0					1	
	07:00	47,8					1	
	08:00	51,9				1		
	09:00	52,8				1		
	10:00	63,8				1		
	11:00	58,4				1		
	12:00	66,8				1		
	13:00	67,4				1		
	14:00	63,1				1		
	15:00	59,4				1		
	16:00	55,2				1		
	17:00	61,5				1		
	18:00	53,6				1		
	19:00	54,1				1		
	20:00	61,9				1		
	21:00	66,7				1		
	22:00	59,5				1		
	23:00	55,9				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	52,0				1		
	01:00	51,5				1		
	02:00	49,9				1		
	03:00	49,0				1		
	04:00	50,4				1		
	05:00	48,5				1		
	06:00	47,5				1		
	07:00	56,3				1		
	08:00	64,9				1		
	09:00	75,6	1			1		
	10:00	77,5	1			1		
	11:00	74,2	1			1		
	12:00	78,6	1			1		
	13:00	67,4	1			1		
	14:00	60,1				1		
	15:00	62,2				1		
	16:00	57,5				1		
	17:00	55,9				1		
	18:00	57,8				1		
	19:00	58,0				1		
	20:00	64,6				1		
	21:00	65,1				1		
	22:00	62,2				1		
	23:00	59,7				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	56,3				1		
	01:00	51,8				1		
	02:00	51,6				1		
	03:00	50,9				1		
	04:00	54,7				1		
	05:00	52,9				1		
	06:00	48,8				1		
	07:00	49,8				1		
	08:00	67,5	1			1		
	09:00	73,7	1			1		
	10:00	80,0	1			1		
	11:00	67,7	1			1		
	12:00	57,8				1		
	13:00	64,6				1		
	14:00	60,9				1		
	15:00	58,7				1		
	16:00	57,5				1		
	17:00	64,4				1		
	18:00	63,2				1		
	19:00	63,7				1		
	20:00	68,7	1			1		
	21:00	69,5	1			1		
	22:00	66,1				1		
	23:00	60,8				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	56,4				1		
	01:00	54,7				1		
	02:00	52,5				1		
	03:00	51,3				1		
	04:00	53,9				1		
	05:00	53,3				1		
	06:00	49,6				1		
	07:00	57,3				1		
	08:00	60,5				1		
	09:00	60,3				1		
	10:00	63,2				1		
	11:00	63,9				1		
	12:00	69,8	1			1		
	13:00	73,1	1			1		
	14:00	75,2	1			1		
	15:00	75,0	1			1		
	16:00	73,3	1			1		
	17:00	71,7	1			1		
	18:00	72,8	1			1		
	19:00	75,6	1			1		
	20:00	80,5	1			1		
	21:00	87,6	1			1		
	22:00	84,6	1			1		
	23:00	77,9	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	73,0	1			1		
	01:00	70,4	1			1		
	02:00	68,4	1			1		
	03:00	67,9				1		
	04:00	63,7				1		
	05:00	64,5				1		
	06:00	63,4				1		
	07:00	72,1	1			1		
	08:00	77,0	1			1		
	09:00	78,6	1			1		
	10:00	80,2					1	
	11:00	81,6					1	
	12:00	82,6					1	
	13:00	79,1					1	
	14:00	72,1					1	
	15:00	72,1					1	
	16:00	74,4					1	
	17:00	73,4					1	
	18:00	76,0					1	
	19:00	82,3					1	
	20:00	79,3					1	
	21:00	83,5					1	
	22:00	78,9					1	
	23:00	75,5					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	70,9					1	
	01:00	69,9					1	
	02:00	67,8					1	
	03:00	67,5					1	
	04:00	64,3					1	
	05:00	68,8					1	
	06:00	66,5					1	
	07:00	68,6					1	
	08:00	71,2					1	
	09:00	75,9					1	
	10:00	75,9					1	
	11:00	79,3					1	
	12:00	67,2					1	
	13:00	72,5					1	
	14:00	64,9					1	
	15:00	59,9					1	
	16:00	58,5					1	
	17:00	57,6					1	
	18:00	57,7					1	
	19:00	67,6					1	
	20:00	63,6					1	
	21:00	69,0					1	
	22:00	65,9					1	
	23:00	60,3					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης