

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	60,8					1	
	01:00	57,1					1	
	02:00	56,0					1	
	03:00	56,1					1	
	04:00	52,2					1	
	05:00	58,2					1	
	06:00	53,6					1	
	07:00	65,0					1	
	08:00	74,5					1	
	09:00	78,4					1	
	10:00	84,2					1	
	11:00	81,6					1	
	12:00	80,7					1	
	13:00	75,5					1	
	14:00	70,4					1	
	15:00	63,7					1	
	16:00	60,5					1	
	17:00	59,0					1	
	18:00	60,5					1	
	19:00	67,4					1	
	20:00	73,7					1	
	21:00	69,7					1	
	22:00	69,2					1	
	23:00	65,5					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	56,6					1	
	01:00	44,6					1	
	02:00	45,7					1	
	03:00	43,4					1	
	04:00	43,6					1	
	05:00	45,6					1	
	06:00	42,6					1	
	07:00	45,6					1	
	08:00	40,9					1	
	09:00	43,7					1	
	10:00	55,0					1	
	11:00	55,9					1	
	12:00	52,5					1	
	13:00	48,2					1	
	14:00	55,4					1	
	15:00	46,5					1	
	16:00	47,3					1	
	17:00	55,6					1	
	18:00	52,1					1	
	19:00	57,7					1	
	20:00	62,8					1	
	21:00	58,7					1	
	22:00	52,1					1	
	23:00	48,9					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	49,9					1	
	01:00	50,8					1	
	02:00	44,0					1	
	03:00	42,2					1	
	04:00	41,4					1	
	05:00	40,8					1	
	06:00	36,5					1	
	07:00	43,4					1	
	08:00	48,1					1	
	09:00	55,9					1	
	10:00	57,2					1	
	11:00	58,0					1	
	12:00	51,5					1	
	13:00	53,9					1	
	14:00	52,4					1	
	15:00	57,4					1	
	16:00	57,4					1	
	17:00	49,6					1	
	18:00	61,9					1	
	19:00	57,8					1	
	20:00	63,3	1				1	
	21:00	63,4	1			1		
	22:00	58,2				1		
	23:00	52,4				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	52,6				1		
	01:00	45,4				1		
	02:00	43,0				1		
	03:00	42,5				1		
	04:00	44,3				1		
	05:00	47,5				1		
	06:00	42,4				1		
	07:00	46,9				1		
	08:00	40,9					1	
	09:00	42,4					1	
	10:00	47,7					1	
	11:00	57,0					1	
	12:00	56,9					1	
	13:00	67,4					1	
	14:00	67,6					1	
	15:00	64,6					1	
	16:00	61,5					1	
	17:00	62,3					1	
	18:00	60,7					1	
	19:00	65,4					1	
	20:00	72,2					1	
	21:00	76,8					1	
	22:00	74,4					1	
	23:00	66,9					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	61,7					1	
	01:00	59,4					1	
	02:00	58,1					1	
	03:00	59,8					1	
	04:00	55,0					1	
	05:00	59,0					1	
	06:00	57,0					1	
	07:00	58,6					1	
	08:00	59,8					1	
	09:00	67,5					1	
	10:00	70,1					1	
	11:00	73,2					1	
	12:00	73,5	1			1		
	13:00	73,9	1			1		
	14:00	66,0	1			1		
	15:00	61,0				1		
	16:00	58,0				1		
	17:00	63,4				1		
	18:00	68,1	1			1		
	19:00	68,2	1			1		
	20:00	72,9	1			1		
	21:00	71,9	1			1		
	22:00	71,5	1			1		
	23:00	66,1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	62,0				1		
	01:00	59,4				1		
	02:00	58,5				1		
	03:00	58,0				1		
	04:00	52,8				1		
	05:00	56,1				1		
	06:00	52,2				1		
	07:00	54,7				1		
	08:00	57,9				1		
	09:00	66,8				1		
	10:00	67,0	1			1		
	11:00	69,9	1			1		
	12:00	65,0	1			1		
	13:00	66,0	1			1		
	14:00	67,1	1			1		
	15:00	67,5	1			1		
	16:00	62,4				1		
	17:00	62,9				1		
	18:00	65,8	1			1		
	19:00	64,1	1			1		
	20:00	71,3	1			1		
	21:00	72,9	1			1		
	22:00	74,0	1			1		
	23:00	67,9	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	64,2				1		
	01:00	60,7				1		
	02:00	58,9				1		
	03:00	58,2				1		
	04:00	54,8				1		
	05:00	59,0				1		
	06:00	55,9				1		
	07:00	56,4				1		
	08:00	60,6				1		
	09:00	68,2				1		
	10:00	65,2				1		
	11:00	67,7				1		
	12:00	70,1	1			1		
	13:00	64,0	1			1		
	14:00	61,6				1		
	15:00	61,9				1		
	16:00	59,5				1		
	17:00	60,7				1		
	18:00	65,1				1		
	19:00	74,3	1			1		
	20:00	76,7	1			1		
	21:00	76,3	1			1		
	22:00	74,3	1			1		
	23:00	66,4	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης