

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	69,1	1					
	01:00	65,2	1					
	02:00	63,4	1					
	03:00	61,5	1					
	04:00	61,8	1					
	05:00	60,7	1					
	06:00	61,4	1					
	07:00	63,2	1					
	08:00	66,4	1					
	09:00	70,6	1					
	10:00	76,9	1					
	11:00	80,3	1				1	
	12:00	83,5	1				1	
	13:00	83,1	1				1	
	14:00	79,0	1				1	
	15:00	73,4	1					
	16:00	68,4	1					
	17:00	67,8	1					
	18:00	64,9	1					
	19:00	67,5	1					
	20:00	72,4	1					
	21:00	75,9	1					
	22:00	74,4	1					
	23:00	71,5	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	67,8	1					
	01:00	65,1	1					
	02:00	63,1	1					
	03:00	61,9	1					
	04:00	61,4	1					
	05:00	61,5	1					
	06:00	62,0	1					
	07:00	64,6	1					
	08:00	68,5	1					
	09:00	74,3	1					
	10:00	79,9	1				1	
	11:00	84,5	1				1	
	12:00	87,7	1				1	
	13:00	84,5	1				1	
	14:00	79,2	1				1	
	15:00	74,6	1				1	
	16:00	86,4	1				1	
	17:00	80,1	1				1	
	18:00	75,0	1					
	19:00	72,5	1					
	20:00	74,4	1					
	21:00	75,8	1					
	22:00	73,5	1					
	23:00	68,5	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	67,3	1					
	01:00	63,4	1					
	02:00	61,4	1					
	03:00	60,7	1					
	04:00	61,5	1					
	05:00	62,7	1					
	06:00	64,1	1					
	07:00	66,1	1					
	08:00	71,4	1					
	09:00	77,8	1				1	
	10:00	85,5	1				1	
	11:00	90,8	1				1	
	12:00	94,0	1				1	
	13:00	96,3	1				1	
	14:00	94,4	1				1	
	15:00	89,5	1				1	
	16:00	84,6	1				1	
	17:00	80,3	1				1	
	18:00	76,1	1					
	19:00	74,7	1					
	20:00	76,9	1				1	
	21:00	78,1	1				1	
	22:00	76,1	1				1	
	23:00	71,2	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	72,7	1					
	01:00	69,7	1					
	02:00	67,7	1					
	03:00	66,5	1					
	04:00	66,3	1					
	05:00	66,5	1					
	06:00	67,2	1					
	07:00	70,1	1					
	08:00	73,3	1					
	09:00	78,8	1				1	
	10:00	85,8	1				1	
	11:00	92,3	1				1	
	12:00	97,0	1				1	
	13:00	98,5	1				1	
	14:00	96,6	1				1	
	15:00	92,0	1				1	
	16:00	86,4	1				1	
	17:00	82,0	1				1	
	18:00	80,1	1				1	
	19:00	81,0	1				1	
	20:00	83,7	1				1	
	21:00	86,1	1				1	
	22:00	84,1	1				1	
	23:00	79,2	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	77,0	1					
	01:00	73,5	1					
	02:00	71,3	1					
	03:00	70,4	1					
	04:00	70,2	1					
	05:00	71,4	1					
	06:00	73,2	1					
	07:00	76,6	1					
	08:00	80,4	1				1	
	09:00	84,4	1				1	
	10:00	89,3	1				1	
	11:00	94,1	1				1	
	12:00	97,4	1				1	
	13:00	98,1	1				1	
	14:00	95,7	1				1	
	15:00	92,3	1				1	
	16:00	88,9	1				1	
	17:00	86,1	1				1	
	18:00	86,1	1				1	
	19:00	88,9	1				1	
	20:00	90,2	1				1	
	21:00	91,9	1				1	
	22:00	89,4	1				1	
	23:00	84,4	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	77,6	1					
	01:00	74,4	1					
	02:00	73,2	1					
	03:00	73,1	1					
	04:00	73,8	1					
	05:00	75,3	1					
	06:00	76,5	1					
	07:00	77,9	1				1	
	08:00	81,6	1				1	
	09:00	87,3	1				1	
	10:00	93,7	1				1	
	11:00	100,2	1				1	
	12:00	103,9	1				1	
	13:00	106,4	1				1	
	14:00	104,6	1				1	
	15:00	99,9	1				1	
	16:00	93,9	1				1	
	17:00	88,1	1				1	
	18:00	84,6	1				1	
	19:00	86,7	1				1	
	20:00	87,2	1				1	
	21:00	90,4	1				1	
	22:00	88,1	1				1	
	23:00	82,3	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	81,4	1				1	
	01:00	78,6	1				1	
	02:00	76,8	1					
	03:00	75,7	1					
	04:00	75,1	1					
	05:00	75,7	1					
	06:00	76,7	1					
	07:00	78,2	1				1	
	08:00	82,1	1				1	
	09:00	88,2	1				1	
	10:00	95,5	1				1	
	11:00	102,6	1				1	
	12:00	107,4	1				1	
	13:00	109,6	1				1	
	14:00	108,0	1				1	
	15:00	103,6	1				1	
	16:00	97,5	1				1	
	17:00	91,8	1				1	
	18:00	87,5	1				1	
	19:00	87,5	1				1	
	20:00	88,0	1				1	
	21:00	90,5	1				1	
	22:00	88,1	1				1	
	23:00	82,5	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης