

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	67,7	1					
	01:00	63,5	1					
	02:00	61,7	1					
	03:00	61,6	1					
	04:00	63,6	1					
	05:00	65,9	1					
	06:00	69,5	1					
	07:00	72,8	1					
	08:00	75,0	1					
	09:00	75,6	1					
	10:00	75,1	1					
	11:00	73,6	1					
	12:00	71,6	1					
	13:00	70,2	1					
	14:00	69,3	1					
	15:00	68,9	1					
	16:00	71,3	1					
	17:00	77,7	1					
	18:00	92,6	1				1	
	19:00	102,8	1				1	
	20:00	110,6	1				1	
	21:00	102,4	1				1	
	22:00	89,8	1				1	
	23:00	74,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	69,9	1					
	01:00	66,2	1					
	02:00	64,1	1					
	03:00	63,3	1					
	04:00	63,5	1					
	05:00	65,7	1					
	06:00	69,2	1					
	07:00	72,2	1					
	08:00	74,0	1					
	09:00	74,9	1					
	10:00	75,0	1					
	11:00	74,5	1					
	12:00	73,7	1					
	13:00	72,8	1					
	14:00	71,5	1					
	15:00	74,9	1					
	16:00	78,1	1					
	17:00	86,2	1				1	
	18:00	99,6	1				1	
	19:00	110,3	1				1	
	20:00	112,6	1				1	
	21:00	103,4	1				1	
	22:00	88,6	1				1	
	23:00	72,5	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	70,7	1					
	01:00	66,0	1					
	02:00	63,5	1					
	03:00	63,0	1					
	04:00	64,3	1					
	05:00	67,6	1					
	06:00	72,0	1					
	07:00	76,4	1					
	08:00	77,4	1					
	09:00	78,3	1					
	10:00	78,9	1					
	11:00	77,4	1					
	12:00	76,1	1					
	13:00	73,8	1					
	14:00	71,3	1					
	15:00	73,7	1					
	16:00	75,7	1					
	17:00	83,5	1				1	
	18:00	103,2	1				1	
	19:00	114,0	1				1	
	20:00	113,6	1				1	
	21:00	103,3	1				1	
	22:00	88,8	1				1	
	23:00	73,5	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	73,0	1					
	01:00	68,3	1					
	02:00	65,3	1					
	03:00	64,4	1					
	04:00	65,2	1					
	05:00	68,1	1					
	06:00	72,7	1					
	07:00	76,2	1					
	08:00	77,7	1					
	09:00	78,1	1					
	10:00	78,7	1					
	11:00	78,8	1					
	12:00	77,1	1					
	13:00	75,0	1					
	14:00	73,0	1					
	15:00	73,3	1					
	16:00	74,8	1					
	17:00	83,1	1				1	
	18:00	103,7	1				1	
	19:00	114,1	1				1	
	20:00	112,5	1				1	
	21:00	103,3	1				1	
	22:00	91,2	1				1	
	23:00	76,3	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	73,9	1					
	01:00	67,0	1					
	02:00	63,1	1					
	03:00	61,2	1					
	04:00	61,5	1					
	05:00	63,7	1					
	06:00	68,7	1					
	07:00	73,0	1					
	08:00	76,9	1					
	09:00	79,1	1					
	10:00	80,4	1					
	11:00	79,7	1					
	12:00	79,2	1					
	13:00	77,7	1					
	14:00	75,6	1					
	15:00	75,9	1					
	16:00	80,6	1				1	
	17:00	86,6	1				1	
	18:00	102,3	1				1	
	19:00	112,7	1				1	
	20:00	111,2	1				1	
	21:00	103,3	1				1	
	22:00	90,7	1				1	
	23:00	78,0	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	70,3	1					
	01:00	67,1	1					
	02:00	65,9	1					
	03:00	66,7	1					
	04:00	69,2	1					
	05:00	72,6	1					
	06:00	76,6	1					
	07:00	81,6	1				1	
	08:00	82,5	1				1	
	09:00	82,7	1				1	
	10:00	83,4	1				1	
	11:00	83,1	1				1	
	12:00	81,2	1				1	
	13:00	79,6	1					
	14:00	78,1	1					
	15:00	77,4	1					
	16:00	82,0	1				1	
	17:00	90,6	1				1	
	18:00	108,3	1				1	
	19:00	119,9	1				1	
	20:00	119,9	1				1	
	21:00	111,0	1				1	
	22:00	96,8	1				1	
	23:00	81,7	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	74,5	1					
	01:00	70,9	1					
	02:00	69,1	1					
	03:00	69,3	1					
	04:00	71,5	1					
	05:00	75,8	1					
	06:00	80,8	1				1	
	07:00	85,4	1				1	
	08:00	85,2	1				1	
	09:00	85,7	1				1	
	10:00	85,6	1				1	
	11:00	85,4	1				1	
	12:00	84,4	1				1	
	13:00	83,0	1				1	
	14:00	81,5	1				1	
	15:00	80,8	1				1	
	16:00	84,3	1				1	
	17:00	93,2	1				1	
	18:00	111,9	1				1	
	19:00	125,8	1				1	
	20:00	125,8	1				1	
	21:00	115,7	1				1	
	22:00	99,9	1				1	
	23:00	81,5	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης