

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	60,3	1					
	01:00	57,4	1					
	02:00	55,8	1					
	03:00	55,4	1					
	04:00	55,3	1					
	05:00	56,0	1					
	06:00	58,1	1					
	07:00	60,8	1					
	08:00	63,2	1					
	09:00	66,4	1					
	10:00	68,8	1					
	11:00	70,8	1					
	12:00	72,1	1					
	13:00	70,2	1					
	14:00	67,0	1					
	15:00	64,6	1					
	16:00	63,8	1					
	17:00	64,3	1					
	18:00	68,8	1					
	19:00	70,9	1					
	20:00	77,0	1					
	21:00	77,2	1					
	22:00	71,9	1					
	23:00	63,2	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	61,1	1					
	01:00	58,0	1					
	02:00	56,3	1					
	03:00	56,0	1					
	04:00	56,8	1					
	05:00	58,8	1					
	06:00	60,3	1					
	07:00	62,4	1					
	08:00	64,8	1					
	09:00	66,8	1					
	10:00	69,0	1					
	11:00	71,4	1					
	12:00	72,8	1					
	13:00	72,1	1					
	14:00	69,3	1					
	15:00	66,2	1					
	16:00	65,1	1					
	17:00	64,7	1					
	18:00	68,0	1					
	19:00	72,5	1					
	20:00	81,4	1					
	21:00	79,6	1					
	22:00	73,3	1					
	23:00	63,7	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	62,0	1					
	01:00	57,9	1					
	02:00	55,7	1					
	03:00	55,0	1					
	04:00	55,3	1					
	05:00	57,9	1					
	06:00	60,4	1					
	07:00	63,7	1					
	08:00	66,8	1					
	09:00	67,5	1					
	10:00	69,1	1					
	11:00	70,1	1					
	12:00	69,5	1					
	13:00	68,7	1					
	14:00	66,1	1					
	15:00	64,4	1					
	16:00	63,1	1					
	17:00	63,7	1					
	18:00	67,0	1					
	19:00	70,2	1					
	20:00	76,7	1					
	21:00	75,7	1					
	22:00	69,9	1					
	23:00	61,7	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 17 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	58,6	1					
	01:00	54,8	1					
	02:00	52,8	1					
	03:00	52,1	1					
	04:00	53,0	1					
	05:00	54,0	1					
	06:00	55,9	1					
	07:00	59,5	1					
	08:00	62,3	1					
	09:00	66,5	1					
	10:00	69,5	1					
	11:00	72,9	1					
	12:00	74,5	1					
	13:00	74,0	1					
	14:00	69,8	1					
	15:00	66,4	1					
	16:00	63,7	1					
	17:00	64,5	1					
	18:00	66,9	1					
	19:00	70,4	1					
	20:00	76,8	1					
	21:00	76,3	1					
	22:00	69,9	1					
	23:00	62,3	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 18 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	58,6	1					
	01:00	53,9	1					
	02:00	50,7	1					
	03:00	49,4	1					
	04:00	50,5	1					
	05:00	52,0	1					
	06:00	54,9	1					
	07:00	59,4	1					
	08:00	63,1	1					
	09:00	66,7	1					
	10:00	70,3	1					
	11:00	72,3	1					
	12:00	73,2	1					
	13:00	72,2	1					
	14:00	70,2	1					
	15:00	67,0	1					
	16:00	64,2	1					
	17:00	63,8	1					
	18:00	65,9	1					
	19:00	69,2	1					
	20:00	77,6	1					
	21:00	77,7	1					
	22:00	73,2	1					
	23:00	66,7	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	59,7	1					
	01:00	57,3	1					
	02:00	56,5	1					
	03:00	57,1	1					
	04:00	58,7	1					
	05:00	61,1	1					
	06:00	63,3	1					
	07:00	65,5	1					
	08:00	67,4	1					
	09:00	70,8	1					
	10:00	75,4	1					
	11:00	79,5	1					
	12:00	81,9	1					
	13:00	81,7	1					
	14:00	80,4	1					
	15:00	75,8	1					
	16:00	70,9	1					
	17:00	68,3	1					
	18:00	68,5	1					
	19:00	70,7	1					
	20:00	80,4	1					
	21:00	80,0	1					
	22:00	74,2	1					
	23:00	65,6	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 20 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	64,4	1					
	01:00	61,3	1					
	02:00	59,6	1					
	03:00	59,3	1					
	04:00	60,4	1					
	05:00	62,6	1					
	06:00	65,0	1					
	07:00	67,2	1					
	08:00	69,7	1					
	09:00	73,2	1					
	10:00	77,8	1					
	11:00	82,7	1					
	12:00	86,2	1					
	13:00	87,2	1					
	14:00	86,0	1					
	15:00	80,8	1					
	16:00	74,6	1					
	17:00	71,0	1					
	18:00	71,1	1					
	19:00	73,3	1					
	20:00	82,2	1					
	21:00	83,7	1					
	22:00	78,2	1					
	23:00	69,1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης