

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	69	1					
	01:00	66	1					
	02:00	64	1					
	03:00	63	1					
	04:00	65	1					
	05:00	64	1					
	06:00	67	1					
	07:00	71	1					
	08:00	72	1				1	
	09:00	74	1				1	
	10:00	76	1				1	
	11:00	76	1				1	
	12:00	77	1				1	
	13:00	76	1				1	
	14:00	75	1				1	
	15:00	71	1				1	
	16:00	70	1				1	
	17:00	71	1				1	
	18:00	77	1				1	
	19:00	82	1				1	
	20:00	90	1				1	
	21:00	91	1				1	
	22:00	84	1				1	
	23:00	74	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	68	1					
	01:00	64	1					
	02:00	62	1					
	03:00	62	1					
	04:00	62	1					
	05:00	64	1					
	06:00	66	1					
	07:00	68	1					
	08:00	70	1			1		
	09:00	73	1			1		
	10:00	73	1			1		
	11:00	75	1			1		
	12:00	77	1			1		
	13:00	76	1			1		
	14:00	72	1			1		
	15:00	69	1			1		
	16:00	68	1			1		
	17:00	66	1			1		
	18:00	74	1			1		
	19:00	83	1			1		
	20:00	92	1			1		
	21:00	90	1			1		
	22:00	81	1			1		
	23:00	69	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	63	1					
	01:00	57	1					
	02:00	52	1					
	03:00	50	1					
	04:00	50	1					
	05:00	51	1					
	06:00	55	1					
	07:00	60	1					
	08:00	63	1					
	09:00	67	1					
	10:00	71	1			1		
	11:00	75	1			1		
	12:00	77	1			1		
	13:00	76	1			1		
	14:00	74	1			1		
	15:00	70	1			1		
	16:00	67	1			1		
	17:00	68	1			1		
	18:00	75	1			1		
	19:00	85	1			1		
	20:00	99	1			1		
	21:00	98	1			1		
	22:00	88	1			1		
	23:00	76	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 19 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	64	1					
	01:00	58	1					
	02:00	53	1					
	03:00	50	1					
	04:00	48	1					
	05:00	50	1					
	06:00	52	1					
	07:00	58	1					
	08:00	63	1					
	09:00	67	1					
	10:00	70	1			1		
	11:00	72	1			1		
	12:00	74	1			1		
	13:00	74	1			1		
	14:00	72	1			1		
	15:00	71	1			1		
	16:00	70	1			1		
	17:00	71	1			1		
	18:00	79	1			1		
	19:00	89	1			1		
	20:00	104	1			1		
	21:00	102	1			1		
	22:00	92	1			1		
	23:00	80	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 20 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	63	1					
	01:00	57	1					
	02:00	51	1					
	03:00	48	1					
	04:00	46	1					
	05:00	47	1					
	06:00	50	1					
	07:00	56	1					
	08:00	62	1					
	09:00	67	1					
	10:00	72	1			1		
	11:00	75	1			1		
	12:00	77	1			1		
	13:00	78	1			1		
	14:00	77	1			1		
	15:00	76	1			1		
	16:00	76	1			1		
	17:00	79	1			1		
	18:00	88	1			1		
	19:00	98	1			1		
	20:00	113	1			1		
	21:00	111	1			1		
	22:00	101	1			1		
	23:00	90	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	66	1					
	01:00	61	1					
	02:00	60	1					
	03:00	59	1					
	04:00	61	1					
	05:00	64	1					
	06:00	68	1					
	07:00	71	1					
	08:00	74	1			1		
	09:00	75	1			1		
	10:00	77	1			1		
	11:00	78	1			1		
	12:00	79	1			1		
	13:00	78	1			1		
	14:00	76	1			1		
	15:00	73	1			1		
	16:00	73	1			1		
	17:00	75	1			1		
	18:00	83	1			1		
	19:00	97	1			1		
	20:00	114	1			1		
	21:00	112	1			1		
	22:00	102	1			1		
	23:00	87	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 22 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	70	1					
	01:00	67	1					
	02:00	65	1					
	03:00	65	1					
	04:00	67	1					
	05:00	71	1					
	06:00	74	1			1		
	07:00	77	1			1		
	08:00	77	1			1		
	09:00	79	1			1		
	10:00	81	1			1		
	11:00	83	1			1		
	12:00	84	1			1		
	13:00	84	1			1		
	14:00	81	1			1		
	15:00	78	1			1		
	16:00	75	1			1		
	17:00	75	1			1		
	18:00	81	1			1		
	19:00	94	1			1		
	20:00	113	1			1		
	21:00	111	1			1		
	22:00	99	1			1		
	23:00	82	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης