

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	78,9	1					
	01:00	78,2	1					
	02:00	78,3	1					
	03:00	75,7	1					
	04:00	74,3	1					
	05:00	70,6	1					
	06:00	70,6	1					
	07:00	72,2	1					
	08:00	76,1	1					
	09:00	81,6	1				1	
	10:00	88,2	1				1	
	11:00	94,0	1				1	
	12:00	97,5	1				1	
	13:00	98,3	1				1	
	14:00	94,9	1				1	
	15:00	90,5	1				1	
	16:00	87,0	1				1	
	17:00	85,9	1				1	
	18:00	85,8	1				1	
	19:00	84,1	1				1	
	20:00	88,9	1				1	
	21:00	95,0	1				1	
	22:00	94,9	1				1	
	23:00	90,0	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	84,7	1				1	
	01:00	77,8	1					
	02:00	74,2	1					
	03:00	72,8	1					
	04:00	72,3	1					
	05:00	73,0	1					
	06:00	73,3	1					
	07:00	75,2	1					
	08:00	80,3	1					
	09:00	85,5	1				1	
	10:00	92,0	1				1	
	11:00	100,1	1				1	
	12:00	105,3	1				1	
	13:00	101,3	1				1	
	14:00	96,0	1				1	
	15:00	92,6	1				1	
	16:00	103,1	1				1	
	17:00	97,8	1				1	
	18:00	96,1	1				1	
	19:00	93,4	1				1	
	20:00	93,4	1				1	
	21:00	96,1	1				1	
	22:00	92,1	1				1	
	23:00	86,0	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	82,5	1				1	
	01:00	80,2	1					
	02:00	77,9	1					
	03:00	76,8	1					
	04:00	76,5	1					
	05:00	76,5	1					
	06:00	77,2	1					
	07:00	78,9	1					
	08:00	85,2	1				1	
	09:00	93,6	1				1	
	10:00	101,8	1				1	
	11:00	110,4	1				1	
	12:00	115,8	1				1	
	13:00	119,3	1				1	
	14:00	119,3	1				1	
	15:00	118,6	1				1	
	16:00	116,4	1				1	
	17:00	110,3	1				1	
	18:00	105,6	1				1	
	19:00	100,8	1				1	
	20:00	94,7	1				1	
	21:00	97,4	1				1	
	22:00	95,3	1				1	
	23:00	90,6	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	95,4	1				1	
	01:00	91,4	1				1	
	02:00	88,7	1				1	
	03:00	87,1	1				1	
	04:00	86,0	1				1	
	05:00	85,2	1				1	
	06:00	84,9	1				1	
	07:00	87,3	1				1	
	08:00	91,3	1				1	
	09:00	97,3	1				1	
	10:00	106,5	1				1	
	11:00	115,2	1				1	
	12:00	121,8	1				1	
	13:00	124,5	1				1	
	14:00	122,8	1				1	
	15:00	120,2	1				1	
	16:00	112,9	1				1	
	17:00	106,1	1				1	
	18:00	102,6	1				1	
	19:00	100,1	1				1	
	20:00	100,3	1				1	
	21:00	103,1	1				1	
	22:00	102,3	1				1	
	23:00	98,4	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	101,1	1				1	
	01:00	97,5	1				1	
	02:00	93,9	1				1	
	03:00	91,8	1				1	
	04:00	90,6	1				1	
	05:00	90,4	1				1	
	06:00	90,7	1				1	
	07:00	92,5	1				1	
	08:00	94,7	1				1	
	09:00	100,4	1				1	
	10:00	105,0	1				1	
	11:00	110,7	1				1	
	12:00	114,5	1				1	
	13:00	115,5	1				1	
	14:00	113,2	1				1	
	15:00	109,3	1				1	
	16:00	105,2	1				1	
	17:00	101,0	1				1	
	18:00	98,6	1				1	
	19:00	98,6	1				1	
	20:00	104,8	1				1	
	21:00	108,1	1				1	
	22:00	107,0	1				1	
	23:00	103,4	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	95,3	1				1	
	01:00	92,2	1				1	
	02:00	90,2	1				1	
	03:00	89,0	1				1	
	04:00	88,2	1				1	
	05:00	87,6	1				1	
	06:00	87,7	1				1	
	07:00	88,8	1				1	
	08:00	91,5	1				1	
	09:00	96,8	1				1	
	10:00	102,7	1				1	
	11:00	108,6	1				1	
	12:00	113,7	1				1	
	13:00	115,9	1				1	
	14:00	115,0	1				1	
	15:00	110,8	1				1	
	16:00	104,1	1				1	
	17:00	98,7	1				1	
	18:00	96,6	1				1	
	19:00	95,6	1				1	
	20:00	99,8	1				1	
	21:00	106,3	1				1	
	22:00	105,2	1				1	
	23:00	100,9	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	95,2	1				1	
	01:00	91,9	1				1	
	02:00	88,9	1				1	
	03:00	87,0	1				1	
	04:00	85,7	1				1	
	05:00	85,8	1				1	
	06:00	85,9	1				1	
	07:00	86,9	1				1	
	08:00	89,2	1				1	
	09:00	93,2	1				1	
	10:00	98,6	1				1	
	11:00	104,2	1				1	
	12:00	108,7	1				1	
	13:00	110,9	1				1	
	14:00	110,1	1				1	
	15:00	107,0	1				1	
	16:00	101,9	1				1	
	17:00	97,5	1				1	
	18:00	95,5	1				1	
	19:00	95,5	1				1	
	20:00	99,1	1				1	
	21:00	103,8	1				1	
	22:00	101,7	1				1	
	23:00	95,7	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης