

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	76	1					
	01:00	72	1					
	02:00	70	1					
	03:00	70	1					
	04:00	73	1					
	05:00	76	1					
	06:00	80	1					
	07:00	84	1				1	
	08:00	87	1				1	
	09:00	87	1				1	
	10:00	86	1				1	
	11:00	84	1				1	
	12:00	82	1				1	
	13:00	81	1				1	
	14:00	82	1				1	
	15:00	84	1				1	
	16:00	88	1				1	
	17:00	96	1				1	
	18:00	111	1				1	
	19:00	122	1				1	
	20:00	127	1				1	
	21:00	117	1				1	
	22:00	103	1				1	
	23:00	87	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	81	1				1	
	01:00	77	1					
	02:00	74	1					
	03:00	73	1					
	04:00	75	1					
	05:00	80	1					
	06:00	86	1				1	
	07:00	91	1				1	
	08:00	95	1				1	
	09:00	96	1				1	
	10:00	94	1				1	
	11:00	90	1				1	
	12:00	86	1				1	
	13:00	84	1				1	
	14:00	86	1				1	
	15:00	95	1				1	
	16:00	103	1				1	
	17:00	115	1				1	
	18:00	130	1				1	
	19:00	140	1				1	
	20:00	142	1				1	
	21:00	134	1				1	
	22:00	120	1				1	
	23:00	101	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	93	1				1	
	01:00	87	1				1	
	02:00	83	1				1	
	03:00	82	1				1	
	04:00	83	1				1	
	05:00	87	1				1	
	06:00	94	1				1	
	07:00	100	1				1	
	08:00	104	1				1	
	09:00	106	1				1	
	10:00	104	1				1	
	11:00	102	1				1	
	12:00	99	1				1	
	13:00	98	1				1	
	14:00	100	1				1	
	15:00	108	1				1	
	16:00	118	1				1	
	17:00	131	1				1	
	18:00	146	1				1	
	19:00	154	1				1	
	20:00	155	1				1	
	21:00	145	1				1	
	22:00	130	1				1	
	23:00	111	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	101	1				1	
	01:00	94	1				1	
	02:00	90	1				1	
	03:00	88	1				1	
	04:00	89	1				1	
	05:00	93	1				1	
	06:00	99	1				1	
	07:00	107	1				1	
	08:00	113	1				1	
	09:00	115	1				1	
	10:00	116	1				1	
	11:00	115	1				1	
	12:00	113	1				1	
	13:00	113	1				1	
	14:00	117	1				1	
	15:00	123	1				1	
	16:00	133	1				1	
	17:00	145	1				1	
	18:00	159	1				1	1
	19:00	165	1				1	1
	20:00	165	1				1	1
	21:00	156	1				1	
	22:00	141	1				1	
	23:00	122	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	108	1				1	
	01:00	99	1				1	
	02:00	93	1				1	
	03:00	90	1				1	
	04:00	90	1				1	
	05:00	94	1				1	
	06:00	100	1				1	
	07:00	108	1				1	
	08:00	116	1				1	
	09:00	117	1				1	
	10:00	118	1				1	
	11:00	116	1				1	
	12:00	114	1				1	
	13:00	111	1				1	
	14:00	112	1				1	
	15:00	117	1				1	
	16:00	127	1				1	
	17:00	141	1				1	
	18:00	160	1				1	1
	19:00	167	1				1	1
	20:00	166	1				1	1
	21:00	156	1				1	1
	22:00	140	1				1	
	23:00	120	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	102	1				1	
	01:00	97	1				1	
	02:00	95	1				1	
	03:00	95	1				1	
	04:00	97	1				1	
	05:00	102	1				1	
	06:00	109	1				1	
	07:00	115	1				1	
	08:00	120	1				1	
	09:00	121	1				1	
	10:00	121	1				1	
	11:00	119	1				1	
	12:00	117	1				1	
	13:00	114	1				1	
	14:00	115	1				1	
	15:00	120	1				1	
	16:00	130	1				1	
	17:00	146	1				1	
	18:00	165	1				1	1
	19:00	174	1				1	1
	20:00	173	1				1	1
	21:00	167	1				1	1
	22:00	151	1				1	
	23:00	130	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	104	1				1	
	01:00	100	1				1	
	02:00	98	1				1	
	03:00	100	1				1	
	04:00	102	1				1	
	05:00	108	1				1	
	06:00	114	1				1	
	07:00	120	1				1	
	08:00	123	1				1	
	09:00	122	1				1	
	10:00	121	1				1	
	11:00	119	1				1	
	12:00	117	1				1	
	13:00	119	1				1	
	14:00	120	1				1	
	15:00	124	1				1	
	16:00	130	1				1	
	17:00	138	1				1	
	18:00	152	1				1	1
	19:00	160	1				1	1
	20:00	159	1				1	1
	21:00	150	1				1	
	22:00	133	1				1	
	23:00	112	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης