

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	60,0	1					
	01:00	55,3	1					
	02:00	52,3	1					
	03:00	51,6	1					
	04:00	53,2	1					
	05:00	55,8	1					
	06:00	61,0	1					
	07:00	65,9	1					
	08:00	68,4	1					
	09:00	69,4	1					
	10:00	68,3	1					
	11:00	66,7	1					
	12:00	64,2	1					
	13:00	63,2	1					
	14:00	61,9	1					
	15:00	63,4	1					
	16:00	65,9	1					
	17:00	73,9	1					
	18:00	86,4	1				1	
	19:00	99,2	1				1	
	20:00	104,0	1				1	
	21:00	99,0	1				1	
	22:00	88,1	1				1	
	23:00	74,7	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	71,3	1					
	01:00	65,5	1					
	02:00	61,7	1					
	03:00	60,1	1					
	04:00	60,3	1					
	05:00	63,0	1					
	06:00	67,3	1					
	07:00	71,9	1					
	08:00	75,0	1					
	09:00	76,7	1					
	10:00	75,8	1					
	11:00	72,8	1					
	12:00	67,8	1					
	13:00	66,6	1					
	14:00	66,5	1					
	15:00	67,6	1					
	16:00	72,5	1					
	17:00	82,5	1				1	
	18:00	97,3	1				1	
	19:00	110,9	1				1	
	20:00	112,9	1				1	
	21:00	106,2	1				1	
	22:00	93,8	1				1	
	23:00	78,3	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	75,6	1					
	01:00	69,7	1					
	02:00	65,7	1					
	03:00	63,7	1					
	04:00	63,8	1					
	05:00	66,2	1					
	06:00	70,7	1					
	07:00	75,2	1					
	08:00	77,3	1					
	09:00	78,0	1					
	10:00	76,0	1					
	11:00	73,3	1					
	12:00	71,1	1					
	13:00	67,6	1					
	14:00	66,4	1					
	15:00	67,8	1					
	16:00	72,7	1					
	17:00	82,0	1				1	
	18:00	98,9	1				1	
	19:00	113,1	1				1	
	20:00	113,9	1				1	
	21:00	104,6	1				1	
	22:00	92,0	1				1	
	23:00	76,5	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	74,2	1					
	01:00	67,9	1					
	02:00	63,6	1					
	03:00	61,7	1					
	04:00	61,4	1					
	05:00	63,5	1					
	06:00	66,6	1					
	07:00	71,0	1					
	08:00	73,7	1					
	09:00	75,3	1					
	10:00	75,0	1					
	11:00	74,1	1					
	12:00	72,0	1					
	13:00	69,8	1					
	14:00	67,5	1					
	15:00	67,3	1					
	16:00	69,4	1					
	17:00	76,7	1					
	18:00	93,6	1				1	
	19:00	114,1	1				1	
	20:00	112,5	1				1	
	21:00	105,8	1				1	
	22:00	92,0	1				1	
	23:00	76,3	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	72,5	1					
	01:00	65,1	1					
	02:00	60,3	1					
	03:00	57,7	1					
	04:00	56,9	1					
	05:00	58,7	1					
	06:00	62,2	1					
	07:00	68,0	1					
	08:00	70,8	1					
	09:00	74,6	1					
	10:00	76,0	1					
	11:00	76,0	1					
	12:00	76,0	1					
	13:00	73,8	1					
	14:00	72,0	1					
	15:00	70,8	1					
	16:00	71,7	1					
	17:00	77,8	1					
	18:00	88,6	1				1	
	19:00	102,8	1				1	
	20:00	101,6	1				1	
	21:00	94,9	1				1	
	22:00	84,6	1				1	
	23:00	73,6	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	65,0	1					
	01:00	62,5	1					
	02:00	61,8	1					
	03:00	62,9	1					
	04:00	65,1	1					
	05:00	67,8	1					
	06:00	70,8	1					
	07:00	74,2	1					
	08:00	76,2	1					
	09:00	78,6	1					
	10:00	80,3	1					
	11:00	81,8	1					
	12:00	80,9	1					
	13:00	79,9	1					
	14:00	76,2	1					
	15:00	73,4	1					
	16:00	72,6	1					
	17:00	77,2	1					
	18:00	88,0	1				1	
	19:00	102,4	1				1	
	20:00	103,1	1				1	
	21:00	96,1	1				1	
	22:00	84,6	1				1	
	23:00	72,2	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	68,4	1					
	01:00	63,8	1					
	02:00	60,6	1					
	03:00	59,4	1					
	04:00	59,6	1					
	05:00	61,7	1					
	06:00	64,6	1					
	07:00	68,0	1					
	08:00	70,9	1					
	09:00	74,6	1					
	10:00	79,8	1				1	
	11:00	84,4	1				1	
	12:00	87,2	1				1	
	13:00	87,0	1				1	
	14:00	83,4	1				1	
	15:00	77,6	1					
	16:00	72,0	1					
	17:00	71,4	1					
	18:00	81,7	1				1	
	19:00	97,3	1				1	
	20:00	101,8	1				1	
	21:00	98,1	1				1	
	22:00	88,9	1				1	
	23:00	78,1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης