

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	66,1	1					
	01:00	63,0	1					
	02:00	60,7	1					
	03:00	59,9	1					
	04:00	61,0	1					
	05:00	61,5	1					
	06:00	62,3	1					
	07:00	64,5	1					
	08:00	60,7	1					
	09:00	63,8	1					
	10:00	67,1	1					
	11:00	75,6	1					
	12:00	81,5	1				1	
	13:00	79,9	1				1	
	14:00	75,8	1					
	15:00	70,8	1					
	16:00	66,9	1					
	17:00	64,8	1					
	18:00	65,7	1					
	19:00	69,3	1					
	20:00	74,0	1					
	21:00	77,0	1					
	22:00	72,5	1					
	23:00	68,3	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	64,0	1					
	01:00	61,2	1					
	02:00	59,4	1					
	03:00	58,4	1					
	04:00	58,2	1					
	05:00	58,5	1					
	06:00	59,7	1					
	07:00	58,9	1					
	08:00	62,0	1					
	09:00	61,8	1					
	10:00	73,2	1					
	11:00	77,4	1				1	
	12:00	81,4	1				1	
	13:00	77,6	1				1	
	14:00	73,7	1					
	15:00	68,9	1					
	16:00	85,4	1					
	17:00	79,1	1					
	18:00	72,5	1					
	19:00	70,1	1					
	20:00	73,0	1					
	21:00	76,3	1					
	22:00	74,1	1					
	23:00	69,4	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	65,3	1					
	01:00	61,5	1					
	02:00	59,2	1					
	03:00	58,2	1					
	04:00	58,6	1					
	05:00	59,7	1					
	06:00	61,5	1					
	07:00	64,2	1					
	08:00	68,6	1					
	09:00	75,5	1					
	10:00	82,6	1				1	
	11:00	89,9	1				1	
	12:00	95,8	1				1	
	13:00	97,1	1				1	
	14:00	96,4	1				1	
	15:00	92,8	1				1	
	16:00	89,5	1				1	
	17:00	82,8	1				1	
	18:00	78,8	1					
	19:00	75,1	1					
	20:00	77,1	1					
	21:00	80,2	1					
	22:00	78,8	1					
	23:00	75,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 24 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	75,9	1					
	01:00	73,0	1					
	02:00	71,3	1					
	03:00	70,5	1					
	04:00	70,1	1					
	05:00	70,5	1					
	06:00	71,4	1					
	07:00	72,2	1					
	08:00	76,1	1					
	09:00	81,9	1				1	
	10:00	91,7	1				1	
	11:00	101,7	1				1	
	12:00	108,8	1				1	
	13:00	113,3	1				1	
	14:00	107,0	1				1	
	15:00	104,9	1				1	
	16:00	103,0	1				1	
	17:00	96,9	1				1	
	18:00	90,5	1				1	
	19:00	87,2	1				1	
	20:00	84,8	1				1	
	21:00	88,5	1				1	
	22:00	88,8	1				1	
	23:00	89,3	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 25 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	91,0	1				1	
	01:00	87,7	1				1	
	02:00	85,0	1				1	
	03:00	83,4	1				1	
	04:00	82,7	1				1	
	05:00	81,0	1				1	
	06:00	82,7	1				1	
	07:00	84,5	1				1	
	08:00	86,6	1				1	
	09:00	94,1	1				1	
	10:00	98,3	1				1	
	11:00	95,7	1				1	
	12:00	97,3	1				1	
	13:00	114,1	1				1	
	14:00	99,8	1				1	
	15:00	105,2	1				1	
	16:00	89,0	1				1	
	17:00	88,2	1				1	
	18:00	89,0	1				1	
	19:00	91,4	1				1	
	20:00	93,4	1				1	
	21:00	95,1	1				1	
	22:00	95,1	1				1	
	23:00	92,7	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	84,4	1				1	
	01:00	81,0	1				1	
	02:00	79,0	1				1	
	03:00	78,0	1				1	
	04:00	78,1	1				1	
	05:00	80,1	1				1	
	06:00	81,6	1				1	
	07:00	83,3	1				1	
	08:00	85,3	1				1	
	09:00	88,1	1				1	
	10:00	91,6	1				1	
	11:00	94,8	1				1	
	12:00	96,5	1				1	
	13:00	98,9	1				1	
	14:00	94,1	1				1	
	15:00	93,5	1				1	
	16:00	88,3	1				1	
	17:00	88,1	1				1	
	18:00	89,9	1				1	
	19:00	95,9	1				1	
	20:00	98,2	1				1	
	21:00	99,0	1				1	
	22:00	94,3	1				1	
	23:00	86,6	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 27 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	78,8	1				1	
	01:00	76,1	1					
	02:00	75,0	1					
	03:00	75,0	1					
	04:00	75,5	1					
	05:00	76,6	1					
	06:00	78,6	1				1	
	07:00	80,3	1				1	
	08:00	82,1	1				1	
	09:00	84,8	1				1	
	10:00	88,3	1				1	
	11:00	91,5	1				1	
	12:00	93,5	1				1	
	13:00	93,7	1				1	
	14:00	91,1	1				1	
	15:00	88,1	1				1	
	16:00	84,5	1				1	
	17:00	83,4	1				1	
	18:00	85,0	1				1	
	19:00	91,2	1				1	
	20:00	95,2	1				1	
	21:00	96,7	1				1	
	22:00	91,0	1				1	
	23:00	82,5	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης