

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	90,5					1	1
	01:00	88,5					1	1
	02:00	82,5					1	1
	03:00	80,4					1	1
	04:00	78,5					1	1
	05:00	78,9					1	1
	06:00	78,5					1	1
	07:00	80,4					1	1
	08:00	84,9					1	1
	09:00	91,5					1	1
	10:00	97,8					1	1
	11:00	103,5					1	1
	12:00	107,8					1	1
	13:00	109,4					1	1
	14:00	104,4					1	1
	15:00	97,4					1	1
	16:00	93,0					1	1
	17:00	91,6					1	1
	18:00	95,2					1	1
	19:00	95,9					1	1
	20:00	99,0					1	1
	21:00	105,0					1	1
	22:00	104,1					1	1
	23:00	103,1					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	96,3					1	1
	01:00	91,9					1	1
	02:00	88,9					1	1
	03:00	86,0					1	1
	04:00	83,7					1	1
	05:00	81,8					1	1
	06:00	81,6					1	1
	07:00	83,1					1	1
	08:00	88,5					1	1
	09:00	94,4					1	1
	10:00	101,4					1	1
	11:00	106,4					1	1
	12:00	110,9					1	1
	13:00	113,1					1	1
	14:00	110,8					1	1
	15:00	109,6					1	1
	16:00	130,1					1	1
	17:00	123,5					1	1
	18:00	118,7					1	1
	19:00	111,6					1	1
	20:00	106,0					1	1
	21:00	108,8					1	1
	22:00	111,3					1	1
	23:00	111,2					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	108,1					1	1
	01:00	104,1					1	1
	02:00	100,0					1	1
	03:00	97,1					1	1
	04:00	94,9					1	1
	05:00	93,1					1	1
	06:00	92,4					1	1
	07:00	94,5					1	1
	08:00	101,0					1	1
	09:00	113,1					1	1
	10:00	124,1					1	1
	11:00	134,4					1	1
	12:00	142,5					1	1
	13:00	147,4					1	1
	14:00	149,9					1	1
	15:00	148,6					1	1
	16:00	148,8					1	1
	17:00	141,8					1	1
	18:00	131,7					1	1
	19:00	123,7					1	1
	20:00	117,8					1	1
	21:00	120,1					1	1
	22:00	121,7					1	1
	23:00	122,5					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	132,7					1	1
	01:00	128,7					1	1
	02:00	125,1					1	1
	03:00	121,1					1	1
	04:00	117,4					1	1
	05:00	114,3					1	1
	06:00	112,1					1	1
	07:00	111,7					1	1
	08:00	114,3					1	1
	09:00	120,2					1	1
	10:00	128,4					1	1
	11:00	136,6					1	1
	12:00	144,3					1	1
	13:00	149,0					1	1
	14:00	150,9					1	1
	15:00	148,7					1	1
	16:00	144,8					1	1
	17:00	137,5					1	1
	18:00	130,0					1	1
	19:00	123,0					1	1
	20:00	120,5					1	1
	21:00	124,8					1	1
	22:00	127,4					1	1
	23:00	127,3					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	138,2					1	1
	01:00	133,7					1	1
	02:00	130,0					1	1
	03:00	126,5					1	1
	04:00	123,4					1	1
	05:00	120,8					1	1
	06:00	118,6					1	1
	07:00	118,5					1	1
	08:00	120,6					1	1
	09:00	124,4					1	1
	10:00	130,0					1	1
	11:00	135,6					1	1
	12:00	140,2					1	1
	13:00	143,0					1	1
	14:00	142,8					1	1
	15:00	139,6					1	1
	16:00	134,6					1	1
	17:00	128,1					1	1
	18:00	123,4					1	1
	19:00	121,1					1	1
	20:00	119,5					1	1
	21:00	121,8					1	1
	22:00	121,3					1	1
	23:00	118,4					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	121,4					1	1
	01:00	117,7					1	1
	02:00	114,8					1	1
	03:00	112,5					1	1
	04:00	110,7					1	1
	05:00	109,3					1	1
	06:00	108,6					1	1
	07:00	108,5					1	1
	08:00	110,6					1	1
	09:00	115,0					1	1
	10:00	122,0					1	1
	11:00	129,7					1	1
	12:00	136,3					1	1
	13:00	140,7					1	1
	14:00	142,1					1	1
	15:00	140,8					1	1
	16:00	137,2					1	1
	17:00	131,3					1	1
	18:00	126,4					1	1
	19:00	121,5					1	1
	20:00	119,8					1	1
	21:00	121,9					1	1
	22:00	120,9					1	1
	23:00	118,3					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	120,1					1	1
	01:00	115,9					1	1
	02:00	112,5					1	1
	03:00	109,4					1	1
	04:00	107,0					1	1
	05:00	104,8					1	1
	06:00	103,7					1	1
	07:00	104,0					1	1
	08:00	107,4					1	1
	09:00	115,2					1	1
	10:00	124,4					1	1
	11:00	133,4					1	1
	12:00	140,7					1	1
	13:00	145,3					1	1
	14:00	146,7					1	1
	15:00	144,8					1	1
	16:00	140,4					1	1
	17:00	134,2					1	1
	18:00	128,0					1	1
	19:00	122,6					1	1
	20:00	119,2					1	1
	21:00	120,3					1	1
	22:00	119,1					1	1
	23:00	115,1					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης