

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	89	1				1	
	01:00	85	1				1	
	02:00	82	1				1	
	03:00	82	1				1	
	04:00	84	1				1	
	05:00	87	1				1	
	06:00	92	1				1	
	07:00	96	1				1	
	08:00	100	1				1	
	09:00	101	1				1	
	10:00	101	1				1	
	11:00	100	1				1	
	12:00	97	1				1	
	13:00	95	1				1	
	14:00	96	1				1	
	15:00	97	1				1	
	16:00	100	1				1	
	17:00	105	1				1	
	18:00	121	1				1	
	19:00	125	1				1	
	20:00	123	1				1	
	21:00	116	1				1	
	22:00	105	1				1	
	23:00	90	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	88	1				1	
	01:00	84	1				1	
	02:00	82	1				1	
	03:00	82	1				1	
	04:00	83	1				1	
	05:00	85	1				1	
	06:00	89	1				1	
	07:00	93	1				1	
	08:00	96	1				1	
	09:00	97	1				1	
	10:00	98	1				1	
	11:00	97	1				1	
	12:00	95	1				1	
	13:00	94	1				1	
	14:00	91	1				1	
	15:00	95	1				1	
	16:00	98	1				1	
	17:00	104	1				1	
	18:00	120	1				1	
	19:00	127	1				1	
	20:00	125	1				1	
	21:00	116	1				1	
	22:00	103	1				1	
	23:00	87	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	85	1				1	
	01:00	81	1				1	
	02:00	78	1				1	
	03:00	78	1				1	
	04:00	79	1				1	
	05:00	83	1				1	
	06:00	89	1				1	
	07:00	94	1				1	
	08:00	95	1				1	
	09:00	96	1				1	
	10:00	97	1				1	
	11:00	97	1				1	
	12:00	96	1				1	
	13:00	94	1				1	
	14:00	91	1				1	
	15:00	92	1				1	
	16:00	96	1				1	
	17:00	102	1				1	
	18:00	120	1				1	
	19:00	129	1				1	
	20:00	126	1				1	
	21:00	115	1				1	
	22:00	101	1				1	
	23:00	86	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	84	1				1	
	01:00	79	1				1	
	02:00	76	1				1	
	03:00	75	1				1	
	04:00	76	1				1	
	05:00	80	1				1	
	06:00	85	1				1	
	07:00	92	1				1	
	08:00	95	1				1	
	09:00	95	1				1	
	10:00	94	1				1	
	11:00	94	1				1	
	12:00	93	1				1	
	13:00	92	1				1	
	14:00	92	1				1	
	15:00	93	1				1	
	16:00	98	1				1	
	17:00	107	1				1	
	18:00	123	1				1	
	19:00	131	1				1	
	20:00	126	1				1	
	21:00	116	1				1	
	22:00	102	1				1	
	23:00	87	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	84	1				1	
	01:00	79	1				1	
	02:00	75	1				1	
	03:00	74	1				1	
	04:00	76	1				1	
	05:00	80	1				1	
	06:00	86	1				1	
	07:00	92	1				1	
	08:00	95	1				1	
	09:00	97	1				1	
	10:00	97	1				1	
	11:00	98	1				1	
	12:00	98	1				1	
	13:00	99	1				1	
	14:00	99	1				1	
	15:00	103	1				1	
	16:00	108	1				1	
	17:00	114	1				1	
	18:00	124	1				1	
	19:00	128	1				1	
	20:00	124	1				1	
	21:00	114	1				1	
	22:00	102	1				1	
	23:00	89	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	85	1				1	
	01:00	83	1				1	
	02:00	82	1				1	
	03:00	83	1				1	
	04:00	86	1				1	
	05:00	88	1				1	
	06:00	92	1				1	
	07:00	95	1				1	
	08:00	98	1				1	
	09:00	99	1				1	
	10:00	100	1				1	
	11:00	100	1				1	
	12:00	99	1				1	
	13:00	98	1				1	
	14:00	99	1				1	
	15:00	104	1				1	
	16:00	109	1				1	
	17:00	116	1				1	
	18:00	127	1				1	
	19:00	131	1				1	
	20:00	127	1				1	
	21:00	118	1				1	
	22:00	106	1				1	
	23:00	92	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	89	1				1	
	01:00	86	1				1	
	02:00	84	1				1	
	03:00	84	1				1	
	04:00	86	1				1	
	05:00	89	1				1	
	06:00	94	1				1	
	07:00	98	1				1	
	08:00	101	1				1	
	09:00	102	1				1	
	10:00	101	1				1	
	11:00	100	1				1	
	12:00	99	1				1	
	13:00	98	1				1	
	14:00	98	1				1	
	15:00	102	1				1	
	16:00	108	1				1	
	17:00	118	1				1	
	18:00	130	1				1	
	19:00	135	1				1	
	20:00	132	1				1	
	21:00	123	1				1	
	22:00	110	1				1	
	23:00	95	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης