

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	58,8	1					
	01:00	54,2	1					
	02:00	51,3	1					
	03:00	50,6	1					
	04:00	52,2	1					
	05:00	54,7	1					
	06:00	59,8	1					
	07:00	64,6	1					
	08:00	67,1	1					
	09:00	68,1	1					
	10:00	66,9	1					
	11:00	65,3	1					
	12:00	62,9	1					
	13:00	61,9	1					
	14:00	60,6	1					
	15:00	62,1	1					
	16:00	64,6	1					
	17:00	72,5	1					
	18:00	84,7	1				1	
	19:00	97,3	1				1	
	20:00	101,9	1				1	
	21:00	97,0	1				1	
	22:00	86,4	1				1	
	23:00	73,2	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	69,8	1					
	01:00	64,2	1					
	02:00	60,4	1					
	03:00	58,9	1					
	04:00	59,1	1					
	05:00	61,8	1					
	06:00	66,0	1					
	07:00	70,5	1					
	08:00	73,5	1					
	09:00	75,2	1					
	10:00	74,3	1					
	11:00	71,3	1					
	12:00	66,5	1					
	13:00	65,3	1					
	14:00	65,1	1					
	15:00	66,2	1					
	16:00	71,1	1					
	17:00	80,8	1				1	
	18:00	95,4	1				1	
	19:00	108,7	1				1	
	20:00	110,6	1				1	
	21:00	104,0	1				1	
	22:00	91,9	1				1	
	23:00	76,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	74,1	1					
	01:00	68,3	1					
	02:00	64,4	1					
	03:00	62,4	1					
	04:00	62,5	1					
	05:00	64,9	1					
	06:00	69,3	1					
	07:00	73,7	1					
	08:00	75,7	1					
	09:00	76,5	1					
	10:00	74,5	1					
	11:00	71,9	1					
	12:00	69,7	1					
	13:00	66,2	1					
	14:00	65,1	1					
	15:00	66,5	1					
	16:00	71,2	1					
	17:00	80,4	1					
	18:00	97,0	1				1	
	19:00	110,9	1				1	
	20:00	111,6	1				1	
	21:00	102,5	1				1	
	22:00	90,1	1				1	
	23:00	75,0	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	72,7	1					
	01:00	66,6	1					
	02:00	62,4	1					
	03:00	60,5	1					
	04:00	60,1	1					
	05:00	62,2	1					
	06:00	65,3	1					
	07:00	69,6	1					
	08:00	72,2	1					
	09:00	73,8	1					
	10:00	73,5	1					
	11:00	72,7	1					
	12:00	70,6	1					
	13:00	68,4	1					
	14:00	66,1	1					
	15:00	65,9	1					
	16:00	68,1	1					
	17:00	75,1	1					
	18:00	91,8	1				1	
	19:00	111,8	1				1	
	20:00	110,3	1				1	
	21:00	103,6	1				1	
	22:00	90,2	1				1	
	23:00	74,7	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	71,1	1					
	01:00	63,8	1					
	02:00	59,1	1					
	03:00	56,6	1					
	04:00	55,7	1					
	05:00	57,5	1					
	06:00	61,0	1					
	07:00	66,6	1					
	08:00	69,4	1					
	09:00	73,1	1					
	10:00	74,4	1					
	11:00	74,4	1					
	12:00	74,5	1					
	13:00	72,3	1					
	14:00	70,6	1					
	15:00	69,4	1					
	16:00	70,3	1					
	17:00	76,3	1					
	18:00	86,9	1				1	
	19:00	100,7	1				1	
	20:00	99,6	1				1	
	21:00	93,0	1				1	
	22:00	82,9	1				1	
	23:00	72,1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	63,7	1					
	01:00	61,2	1					
	02:00	60,5	1					
	03:00	61,7	1					
	04:00	63,8	1					
	05:00	66,5	1					
	06:00	69,4	1					
	07:00	72,7	1					
	08:00	74,6	1					
	09:00	77,1	1					
	10:00	78,7	1					
	11:00	80,2	1					
	12:00	79,3	1					
	13:00	78,3	1					
	14:00	74,7	1					
	15:00	71,9	1					
	16:00	71,1	1					
	17:00	75,7	1					
	18:00	86,3	1				1	
	19:00	100,3	1				1	
	20:00	101,0	1				1	
	21:00	94,1	1				1	
	22:00	82,9	1				1	
	23:00	70,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 1 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	67,0	1					
	01:00	62,5	1					
	02:00	59,4	1					
	03:00	58,2	1					
	04:00	58,4	1					
	05:00	60,5	1					
	06:00	63,3	1					
	07:00	66,7	1					
	08:00	69,5	1					
	09:00	73,1	1					
	10:00	78,2	1					
	11:00	82,7	1				1	
	12:00	85,5	1				1	
	13:00	85,2	1				1	
	14:00	81,7	1				1	
	15:00	76,0	1					
	16:00	70,5	1					
	17:00	70,0	1					
	18:00	80,1	1					
	19:00	95,3	1				1	
	20:00	99,8	1				1	
	21:00	96,2	1				1	
	22:00	87,2	1				1	
	23:00	76,5	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης