

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	68,8	1					
	01:00	65,4	1					
	02:00	63,6	1					
	03:00	62,9	1					
	04:00	64,1	1					
	05:00	66,0	1					
	06:00	66,7	1					
	07:00	69,3	1					
	08:00	71,3	1					
	09:00	72,6	1					
	10:00	73,1	1					
	11:00	74,4	1					
	12:00	74,4	1					
	13:00	75,1	1					
	14:00	74,4	1					
	15:00	74,1	1					
	16:00	75,5	1					
	17:00	80,0	1					
	18:00	90,4	1				1	
	19:00	100,1	1				1	
	20:00	104,2	1				1	
	21:00	96,5	1				1	
	22:00	83,2	1				1	
	23:00	72,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	70,4	1					
	01:00	67,1	1					
	02:00	65,0	1					
	03:00	63,3	1					
	04:00	65,4	1					
	05:00	68,7	1					
	06:00	73,1	1					
	07:00	76,5	1					
	08:00	78,2	1					
	09:00	77,3	1					
	10:00	76,3	1					
	11:00	76,8	1					
	12:00	77,1	1					
	13:00	76,8	1					
	14:00	74,9	1					
	15:00	75,6	1					
	16:00	77,2	1					
	17:00	81,0	1				1	
	18:00	94,0	1				1	
	19:00	103,3	1				1	
	20:00	105,7	1				1	
	21:00	100,0	1				1	
	22:00	88,0	1				1	
	23:00	75,9	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	71,4	1					
	01:00	67,2	1					
	02:00	65,0	1					
	03:00	65,3	1					
	04:00	67,6	1					
	05:00	70,5	1					
	06:00	74,7	1					
	07:00	79,9	1					
	08:00	82,4	1					
	09:00	80,9	1					
	10:00	79,4	1					
	11:00	79,3	1					
	12:00	79,4	1					
	13:00	78,6	1					
	14:00	77,6	1					
	15:00	77,5	1					
	16:00	79,4	1					
	17:00	85,5	1				1	
	18:00	100,5	1				1	
	19:00	106,6	1				1	
	20:00	107,1	1				1	
	21:00	99,3	1				1	
	22:00	88,2	1				1	
	23:00	75,7	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	74,4	1					
	01:00	70,1	1					
	02:00	67,5	1					
	03:00	66,8	1					
	04:00	68,2	1					
	05:00	71,5	1					
	06:00	75,9	1					
	07:00	80,3	1				1	
	08:00	82,1	1				1	
	09:00	79,1	1					
	10:00	78,5	1					
	11:00	79,9	1					
	12:00	80,7	1					
	13:00	79,1	1					
	14:00	76,9	1					
	15:00	76,5	1					
	16:00	77,5	1					
	17:00	84,9	1				1	
	18:00	99,8	1				1	
	19:00	107,5	1				1	
	20:00	107,2	1				1	
	21:00	99,5	1				1	
	22:00	88,1	1				1	
	23:00	76,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	74,4	1					
	01:00	70,1	1					
	02:00	67,5	1					
	03:00	66,6	1					
	04:00	67,5	1					
	05:00	69,7	1					
	06:00	73,0	1					
	07:00	76,9	1					
	08:00	80,3	1					
	09:00	80,9	1				1	
	10:00	82,2	1				1	
	11:00	82,0	1				1	
	12:00	80,0	1					
	13:00	80,0	1					
	14:00	78,7	1					
	15:00	78,4	1					
	16:00	80,6	1				1	
	17:00	89,5	1				1	
	18:00	104,8	1				1	
	19:00	112,0	1				1	
	20:00	111,3	1				1	
	21:00	104,2	1				1	
	22:00	92,8	1				1	
	23:00	80,2	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	77,5	1					
	01:00	73,3	1					
	02:00	70,9	1					
	03:00	70,6	1					
	04:00	72,8	1					
	05:00	76,4	1					
	06:00	80,3	1					
	07:00	84,3	1				1	
	08:00	86,4	1				1	
	09:00	85,3	1				1	
	10:00	84,6	1				1	
	11:00	86,9	1				1	
	12:00	86,8	1				1	
	13:00	87,1	1				1	
	14:00	84,6	1				1	
	15:00	82,6	1				1	
	16:00	85,4	1				1	
	17:00	92,9	1				1	
	18:00	109,3	1				1	
	19:00	118,9	1				1	
	20:00	120,3	1				1	
	21:00	113,5	1				1	
	22:00	100,0	1				1	
	23:00	86,2	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	78,3	1					
	01:00	74,0	1					
	02:00	71,6	1					
	03:00	71,3	1					
	04:00	73,6	1					
	05:00	77,2	1					
	06:00	81,1	1				1	
	07:00	85,1	1				1	
	08:00	87,3	1				1	
	09:00	86,2	1				1	
	10:00	85,5	1				1	
	11:00	87,8	1				1	
	12:00	87,7	1				1	
	13:00	88,0	1				1	
	14:00	85,5	1				1	
	15:00	83,5	1				1	
	16:00	86,3	1				1	
	17:00	93,9	1				1	
	18:00	110,4	1				1	
	19:00	120,1	1				1	
	20:00	121,5	1				1	
	21:00	114,6	1				1	
	22:00	101,0	1				1	
	23:00	87,0	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης