

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	58,2	1					
	01:00	55,0	1					
	02:00	53,1	1					
	03:00	52,6	1					
	04:00	53,6	1					
	05:00	55,6	1					
	06:00	57,8	1					
	07:00	60,5	1					
	08:00	61,9	1					
	09:00	64,0	1					
	10:00	66,1	1					
	11:00	68,4	1					
	12:00	68,5	1					
	13:00	67,8	1					
	14:00	65,3	1					
	15:00	62,2	1					
	16:00	61,0	1					
	17:00	59,8	1					
	18:00	62,6	1					
	19:00	65,7	1					
	20:00	75,2	1					
	21:00	73,0	1					
	22:00	66,9	1					
	23:00	56,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	56,9	1					
	01:00	51,5	1					
	02:00	48,1	1					
	03:00	46,1	1					
	04:00	45,6	1					
	05:00	47,0	1					
	06:00	49,2	1					
	07:00	53,9	1					
	08:00	58,2	1					
	09:00	61,5	1					
	10:00	63,4	1					
	11:00	63,8	1					
	12:00	63,2	1					
	13:00	61,6	1					
	14:00	59,8	1					
	15:00	58,0	1					
	16:00	59,7	1					
	17:00	63,0	1					
	18:00	68,5	1					
	19:00	74,2	1					
	20:00	82,4	1			1		
	21:00	79,9	1			1		
	22:00	72,2	1					
	23:00	61,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	56,4	1					
	01:00	52,3	1					
	02:00	49,6	1					
	03:00	48,8	1					
	04:00	50,0	1					
	05:00	52,2	1					
	06:00	54,5	1					
	07:00	58,4	1					
	08:00	59,5	1					
	09:00	60,3	1					
	10:00	61,1	1					
	11:00	61,4	1					
	12:00	61,4	1					
	13:00	59,4	1					
	14:00	57,1	1					
	15:00	54,7	1					
	16:00	54,3	1					
	17:00	56,3	1					
	18:00	61,4	1					
	19:00	67,5	1					
	20:00	76,3	1					
	21:00	72,6	1					
	22:00	65,6	1					
	23:00	57,1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 3 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	54,3	1					
	01:00	50,5	1					
	02:00	48,2	1					
	03:00	47,1	1					
	04:00	47,4	1					
	05:00	48,8	1					
	06:00	51,0	1					
	07:00	53,7	1					
	08:00	56,7	1					
	09:00	59,1	1					
	10:00	60,1	1					
	11:00	61,6	1					
	12:00	61,2	1					
	13:00	59,6	1					
	14:00	57,1	1					
	15:00	53,8	1					
	16:00	53,0	1					
	17:00	54,0	1					
	18:00	58,7	1					
	19:00	64,2	1					
	20:00	73,3	1					
	21:00	72,5	1					
	22:00	65,0	1					
	23:00	56,8	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 4 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	56,0	1					
	01:00	50,3	1					
	02:00	45,8	1					
	03:00	43,3	1					
	04:00	42,8	1					
	05:00	44,5	1					
	06:00	48,0	1					
	07:00	52,3	1					
	08:00	56,2	1					
	09:00	59,2	1					
	10:00	62,1	1					
	11:00	63,8	1					
	12:00	64,8	1					
	13:00	64,3	1					
	14:00	62,5	1					
	15:00	60,2	1					
	16:00	58,8	1					
	17:00	59,8	1					
	18:00	63,3	1					
	19:00	68,9	1					
	20:00	75,6	1					
	21:00	75,5	1					
	22:00	69,6	1					
	23:00	61,6	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	55,1	1					
	01:00	53,0	1					
	02:00	52,8	1					
	03:00	54,1	1					
	04:00	56,5	1					
	05:00	59,5	1					
	06:00	62,6	1					
	07:00	65,0	1					
	08:00	66,6	1					
	09:00	69,0	1					
	10:00	72,2	1					
	11:00	75,6	1					
	12:00	77,6	1					
	13:00	77,6	1					
	14:00	75,5	1					
	15:00	71,7	1					
	16:00	68,1	1					
	17:00	66,7	1					
	18:00	68,8	1					
	19:00	74,2	1					
	20:00	81,5	1			1		
	21:00	81,0	1			1		
	22:00	73,2	1					
	23:00	62,0	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 6 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	62,8	1					
	01:00	59,9	1					
	02:00	58,3	1					
	03:00	58,4	1					
	04:00	59,7	1					
	05:00	61,8	1					
	06:00	64,7	1					
	07:00	67,3	1					
	08:00	68,6	1					
	09:00	71,6	1					
	10:00	76,2	1					
	11:00	80,6	1			1		
	12:00	83,2	1			1		
	13:00	83,6	1			1		
	14:00	81,3	1			1		
	15:00	77,2	1					
	16:00	72,5	1					
	17:00	69,6	1					
	18:00	70,2	1					
	19:00	75,1	1					
	20:00	83,5	1			1		
	21:00	83,1	1			1		
	22:00	75,7	1					
	23:00	64,2	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης