

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,905		1				
	01:00	0,858		1				
	02:00	0,910		1				
	03:00	0,882		1				
	04:00	0,860		1				
	05:00	0,789		1				
	06:00	0,822		1				
	07:00	0,832		1				
	08:00	0,801		1				
	09:00	0,815		1				
	10:00	0,797		1				
	11:00	0,815		1				
	12:00	0,796		1				
	13:00	0,784		1				
	14:00	0,843		1				
	15:00	0,883		1				
	16:00	0,972		1				
	17:00	1,121		1		1		
	18:00	1,163		1		1		
	19:00	1,155		1		1		
	20:00	1,155		1		1		
	21:00	1,145		1		1		
	22:00	1,088		1				
	23:00	1,000		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,903		1				
	01:00	0,848		1				
	02:00	0,819		1				
	03:00	0,828		1				
	04:00	0,819		1				
	05:00	0,729		1				
	06:00	0,806		1				
	07:00	0,832		1				
	08:00	0,858		1				
	09:00	0,814		1				
	10:00	0,855		1		1		
	11:00	0,874		1		1		
	12:00	0,797		1				
	13:00	0,765		1				
	14:00	0,764		1				
	15:00	0,800		1				
	16:00	0,893		1				
	17:00	1,085		1				
	18:00	1,239		1		1		
	19:00	1,237		1		1		
	20:00	1,226		1		1		
	21:00	1,221		1		1		
	22:00	1,087		1		1		
	23:00	0,995		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,849		1				
	01:00	0,796		1				
	02:00	0,789		1				
	03:00	0,769		1				
	04:00	0,788		1				
	05:00	0,787		1				
	06:00	0,800		1				
	07:00	0,843		1				
	08:00	0,864		1				
	09:00	0,840		1				
	10:00	0,786		1				
	11:00	0,761		1				
	12:00	0,767		1				
	13:00	0,757		1				
	14:00	0,760		1				
	15:00	0,769		1				
	16:00	0,844		1				
	17:00	1,027		1				
	18:00	1,268		1		1		
	19:00	1,277		1		1		
	20:00	1,269		1		1		
	21:00	1,222		1		1		
	22:00	1,078		1		1		
	23:00	1,017				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,923				1		
	01:00	0,807				1		
	02:00	0,776				1		
	03:00	0,768				1		
	04:00	0,789				1		
	05:00	0,794				1		
	06:00	0,831				1		
	07:00	0,888				1		
	08:00	0,878				1		
	09:00	0,869				1		
	10:00	0,817				1		
	11:00	0,799				1		
	12:00	0,845		1				
	13:00	0,781		1				
	14:00	0,832		1				
	15:00	0,886		1				
	16:00	1,047		1				
	17:00	1,128		1				1
	18:00	1,293		1				1
	19:00	1,311		1				1
	20:00	1,291		1				1
	21:00	1,117		1				1
	22:00	1,007		1				
	23:00	0,908		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,886		1				
	01:00	0,831		1				
	02:00	0,789		1				
	03:00	0,771		1				
	04:00	0,782		1				
	05:00	0,810		1				
	06:00	0,814		1				
	07:00	0,802		1				
	08:00	0,822		1				
	09:00	0,838		1				
	10:00	0,915		1				
	11:00	0,931		1				
	12:00	0,906		1				
	13:00	0,997		1				
	14:00	1,059		1				
	15:00	1,066		1				
	16:00	1,098		1		1		
	17:00	1,262		1		1		
	18:00	1,324		1		1		
	19:00	1,352		1		1		
	20:00	1,267		1		1		
	21:00	1,166		1		1		
	22:00	1,071		1		1		
	23:00	0,992		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,872				1		
	01:00	0,835				1		
	02:00	0,813				1		
	03:00	0,782				1		
	04:00	0,807				1		
	05:00	0,803				1		
	06:00	0,818				1		
	07:00	0,832				1		
	08:00	0,854				1		
	09:00	0,866				1		
	10:00	0,973				1		
	11:00	1,116		1				
	12:00	1,035		1				1
	13:00	0,962		1				1
	14:00	0,977		1				1
	15:00	0,923		1				1
	16:00	1,047		1				1
	17:00	1,146		1				1
	18:00	1,242		1				1
	19:00	1,246		1				1
	20:00	1,258		1				1
	21:00	1,132		1				1
	22:00	1,050		1				1
	23:00	0,925		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,837		1				
	01:00	0,805		1				
	02:00	0,761		1				
	03:00	0,753		1				
	04:00	0,778		1				
	05:00	0,798		1				
	06:00	0,822		1				
	07:00	0,840		1				
	08:00	0,880		1				
	09:00	0,926		1				
	10:00	0,942		1				
	11:00	0,981		1				
	12:00	0,963		1				
	13:00	0,928		1				
	14:00	0,902		1				
	15:00	0,944		1				
	16:00	1,051		1				
	17:00	1,208		1				1
	18:00	1,274		1				1
	19:00	1,305		1				1
	20:00	1,293		1				1
	21:00	1,147		1				1
	22:00	1,030		1				1
	23:00	0,941		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης