

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,021		1	1			
	01:00	0,951		1				
	02:00	0,924		1				
	03:00	0,937		1				
	04:00	0,891		1				
	05:00	0,842		1				
	06:00	0,877		1				
	07:00	0,881		1				
	08:00	0,880		1				
	09:00	0,880		1				
	10:00	0,876		1				
	11:00	0,876		1				
	12:00	1,009		1				
	13:00	1,020		1	1			
	14:00	1,003		1	1			
	15:00	0,921		1	1			
	16:00	1,007		1	1			
	17:00	1,085		1	1			
	18:00	1,273		1	1			
	19:00	1,401		1	1			
	20:00	1,429		1	1			
	21:00	1,335		1	1			
	22:00	1,227		1	1			
	23:00	1,168		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,036		1	1			
	01:00	0,954		1	1			
	02:00	0,964		1				
	03:00	0,943		1				
	04:00	0,926		1				
	05:00	0,898		1				
	06:00	0,911		1				
	07:00	0,955		1				
	08:00	1,012		1				
	09:00	0,932		1				
	10:00	0,841	1		1	1		
	11:00	0,099				1		
	12:00	0,000						
	13:00	0,000						
	14:00	0,782			1	1		
	15:00	1,184			1	1		
	16:00	1,134			1	1		
	17:00	1,201			1	1		
	18:00	1,384			1	1		
	19:00	1,377			1	1		
	20:00	1,365			1	1		
	21:00	1,288			1	1		
	22:00	1,224			1	1		
	23:00	1,118			1	1		

Στο διάστημα 11:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,998			1	1		
	01:00	0,948				1		
	02:00	0,933				1		
	03:00	0,945				1		
	04:00	0,891				1		
	05:00	0,911				1		
	06:00	0,970				1		
	07:00	0,935				1		
	08:00	0,970				1		
	09:00	1,048			1	1		
	10:00	1,034			1	1		
	11:00	0,998			1	1		
	12:00	1,096			1	1		
	13:00	1,150			1	1		
	14:00	1,113			1	1		
	15:00	1,168			1	1		
	16:00	1,246			1	1		
	17:00	1,367			1	1		
	18:00	1,484			1	1		
	19:00	1,484			1	1		
	20:00	1,454			1	1		
	21:00	1,346			1	1		
	22:00	1,239			1	1		
	23:00	1,135			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,057			1	1		
	01:00	0,981			1	1		
	02:00	0,938				1		
	03:00	0,921				1		
	04:00	0,962				1		
	05:00	0,971				1		
	06:00	0,996				1		
	07:00	1,070				1		
	08:00	1,153			1	1		
	09:00	1,232			1	1		
	10:00	1,058			1	1		
	11:00	0,000						
	12:00	0,000						
	13:00	0,000						
	14:00	1,078	1		1	1		
	15:00	1,415			1	1		
	16:00	1,472			1	1		
	17:00	1,429			1	1		
	18:00	1,556			1	1		
	19:00	1,584			1	1		
	20:00	1,583			1	1		
	21:00	1,449			1	1		
	22:00	1,299			1	1		
	23:00	1,209			1	1		

Στο διάστημα 11:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,149			1	1		
	01:00	1,065			1	1		
	02:00	1,018			1	1		
	03:00	0,995				1		
	04:00	0,956				1		
	05:00	0,996				1		
	06:00	1,045				1		
	07:00	1,066			1	1		
	08:00	1,097			1	1		
	09:00	1,110			1	1		
	10:00	1,118			1	1		
	11:00	1,160			1	1		
	12:00	1,250			1	1		
	13:00	1,232			1	1		
	14:00	1,207			1	1		
	15:00	1,234			1	1		
	16:00	1,369			1	1		
	17:00	1,441			1	1		
	18:00	1,646			1	1		
	19:00	1,676			1	1		
	20:00	1,572			1	1		
	21:00	1,500			1	1		
	22:00	1,368			1	1		
	23:00	1,234			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,114			1	1		
	01:00	1,052			1	1		
	02:00	1,016			1	1		
	03:00	0,995				1		
	04:00	1,020				1		
	05:00	1,003				1		
	06:00	1,024			1	1		
	07:00	1,120			1	1		
	08:00	1,113			1	1		
	09:00	1,106			1	1		
	10:00	1,128			1	1		
	11:00	0,000						
	12:00	0,000						
	13:00	0,427	1		1	1		
	14:00	1,266			1	1		
	15:00	1,208			1	1		
	16:00	1,313			1	1		
	17:00	1,433			1	1		
	18:00	1,569			1	1		
	19:00	1,604			1	1		
	20:00	1,646			1	1		
	21:00	1,553			1	1		
	22:00	1,431			1	1		
	23:00	1,314			1	1		

Στο διάστημα 11:00 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,193			1	1		
	01:00	1,136			1	1		
	02:00	1,084			1	1		
	03:00	1,053				1		
	04:00	1,062				1		
	05:00	1,084				1		
	06:00	1,103			1	1		
	07:00	1,102			1	1		
	08:00	1,126			1	1		
	09:00	1,164			1	1		
	10:00	1,198			1	1		
	11:00	1,047			1	1		
	12:00	1,026			1	1		
	13:00	1,017			1	1		
	14:00	1,073			1	1		
	15:00	1,135			1	1		
	16:00	1,290			1	1		
	17:00	1,389			1	1		
	18:00	1,584			1	1		
	19:00	1,685			1	1		
	20:00	1,609			1	1		
	21:00	1,543			1	1		
	22:00	1,450			1	1		
	23:00	1,246			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης