

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,134			1	1		
	01:00	1,081			1	1		
	02:00	1,060	1		1			
	03:00	1,058	1		1			
	04:00	1,051	1		1			
	05:00	1,077	1		1			
	06:00	1,142	1		1			
	07:00	1,103	1		1			
	08:00	1,189	1		1			
	09:00	1,293	1		1			
	10:00	1,067	1		1			
	11:00	0,018			1			
	12:00	0,013				1		
	13:00	0,768	1		1	1		
	14:00	1,118	1		1	1		
	15:00	1,175			1	1		
	16:00	1,209			1	1		
	17:00	1,319			1	1		
	18:00	1,469			1	1		
	19:00	1,570			1	1		
	20:00	1,586			1	1		
	21:00	1,468			1	1		
	22:00	1,334			1	1		
	23:00	1,138			1	1		

Στο διάστημα 11:00 – 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,069			1	1		
	01:00	1,006			1	1		
	02:00	0,953				1		
	03:00	0,931				1		
	04:00	0,940				1		
	05:00	0,962				1		
	06:00	1,011				1		
	07:00	1,002				1		
	08:00	0,993				1		
	09:00	0,984				1		
	10:00	0,986				1		
	11:00	1,061				1		
	12:00	1,070				1		
	13:00	1,065			1	1		
	14:00	0,994			1	1		
	15:00	1,037			1	1		
	16:00	1,150			1	1		
	17:00	1,276			1	1		
	18:00	1,437			1	1		
	19:00	1,507			1	1		
	20:00	1,452			1	1		
	21:00	1,090			1	1		
	22:00	1,009			1	1		
	23:00	0,960			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,872			1	1		
	01:00	0,832			1	1		
	02:00	0,796			1	1		
	03:00	0,790			1	1		
	04:00	0,765			1	1		
	05:00	0,784			1	1		
	06:00	0,831			1	1		
	07:00	0,811			1	1		
	08:00	1,065			1	1		
	09:00	1,326			1	1		
	10:00	1,377			1	1		
	11:00	1,370			1	1		
	12:00	1,399			1	1		
	13:00	1,421			1	1		
	14:00	1,374			1	1		
	15:00	1,349			1	1		
	16:00	1,337			1	1		
	17:00	1,349			1	1		
	18:00	1,495			1	1		
	19:00	1,527			1	1		
	20:00	1,454			1	1		
	21:00	1,378			1	1		
	22:00	1,255			1	1		
	23:00	1,137			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,020				1		
	01:00	0,961				1		
	02:00	0,924				1		
	03:00	0,914				1		
	04:00	0,894				1		
	05:00	0,916				1		
	06:00	0,960				1		
	07:00	1,011				1		
	08:00	0,983				1		
	09:00	0,915				1		
	10:00	0,487				1		
	11:00	0,433				1		
	12:00	0,473			1	1		
	13:00	0,786			1	1		
	14:00	0,819				1		
	15:00	0,920				1		
	16:00	1,101			1	1		
	17:00	1,211			1	1		
	18:00	1,406			1	1		
	19:00	1,433			1	1		
	20:00	1,427			1	1		
	21:00	1,389			1	1		
	22:00	1,249			1	1		
	23:00	1,176			1	1		

Στο διάστημα 10:00 – 13:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,075			1	1		
	01:00	1,002				1		
	02:00	0,924				1		
	03:00	0,865				1		
	04:00	0,864				1		
	05:00	0,891				1		
	06:00	0,888				1		
	07:00	0,904				1		
	08:00	0,562				1		
	09:00	0,502				1		
	10:00	0,789			1	1		
	11:00	0,869			1	1		
	12:00	0,946			1	1		
	13:00	1,013			1	1		
	14:00	0,936			1	1		
	15:00	0,907			1	1		
	16:00	1,043			1	1		
	17:00	1,144			1	1		
	18:00	1,283			1	1		
	19:00	1,410			1	1		
	20:00	1,366			1	1		
	21:00	1,331			1	1		
	22:00	1,306			1	1		
	23:00	1,170			1	1		

Στο διάστημα 08:15 – 10:15 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	1,068			1	1		
	01:00	0,982				1		
	02:00	0,948				1		
	03:00	0,930				1		
	04:00	0,961				1		
	05:00	0,871				1		
	06:00	0,866				1		
	07:00	0,873				1		
	08:00	0,856				1		
	09:00	0,875				1		
	10:00	0,851				1		
	11:00	0,835				1		
	12:00	0,841				1		
	13:00	0,848				1		
	14:00	0,931				1		
	15:00	1,011			1	1		
	16:00	1,074			1	1		
	17:00	1,131			1	1		
	18:00	1,288			1	1		
	19:00	1,346			1	1		
	20:00	1,345			1	1		
	21:00	1,351			1	1		
	22:00	1,141			1	1		
	23:00	1,038			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	0,954				1		
	01:00	0,897				1		
	02:00	0,872				1		
	03:00	0,839				1		
	04:00	0,843				1		
	05:00	0,862				1		
	06:00	0,879				1		
	07:00	0,900				1		
	08:00	0,959				1		
	09:00	1,059				1		
	10:00	1,110			1	1		
	11:00	1,038			1	1		
	12:00	0,984			1	1		
	13:00	1,030			1	1		
	14:00	1,002			1	1		
	15:00	0,993			1	1		
	16:00	1,143			1	1		
	17:00	1,211			1	1		
	18:00	1,355			1	1		
	19:00	1,483			1	1		
	20:00	1,409			1	1		
	21:00	1,296			1	1		
	22:00	1,192			1	1		
	23:00	1,060			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης