

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,924		1				
	01:00	0,842		1				
	02:00	0,835		1				
	03:00	0,836		1				
	04:00	0,849		1				
	05:00	0,820		1				
	06:00	0,889		1				
	07:00	0,932		1				
	08:00	0,964		1				
	09:00	0,995		1	1			
	10:00	1,010		1	1			
	11:00	0,975		1	1			
	12:00	0,918		1	1			
	13:00	0,935		1	1			
	14:00	1,000		1	1			
	15:00	1,048		1	1			
	16:00	1,126		1	1			
	17:00	1,196		1	1			
	18:00	1,424		1	1			
	19:00	1,441		1	1			
	20:00	1,387		1	1			
	21:00	1,302		1	1			
	22:00	1,181		1	1			
	23:00	1,067		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,976		1				
	01:00	0,917		1				
	02:00	0,869		1				
	03:00	0,910		1				
	04:00	0,892		1				
	05:00	0,882		1				
	06:00	0,945		1				
	07:00	0,952		1				
	08:00	0,957		1				
	09:00	0,921		1				
	10:00	0,829		1				
	11:00	0,762		1	1			
	12:00	0,698		1	1			
	13:00	0,734		1	1			
	14:00	0,734		1	1			
	15:00	0,812		1	1			
	16:00	0,974		1	1			
	17:00	1,087		1	1			
	18:00	1,207		1	1			
	19:00	1,244		1	1			
	20:00	1,236		1	1			
	21:00	1,200		1	1			
	22:00	1,102		1	1			
	23:00	1,036		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,918		1				
	01:00	0,902		1				
	02:00	0,879		1				
	03:00	0,850		1				
	04:00	0,854		1				
	05:00	0,868		1				
	06:00	0,890		1				
	07:00	0,945		1				
	08:00	0,960		1				
	09:00	0,934		1				
	10:00	0,921		1	1			
	11:00	0,918		1	1			
	12:00	0,989		1	1			
	13:00	1,025		1	1			
	14:00	0,980		1	1			
	15:00	1,110		1	1			
	16:00	1,165		1	1			
	17:00	1,165		1	1			
	18:00	1,224		1	1			
	19:00	1,276		1	1			
	20:00	1,257		1	1			
	21:00	1,185		1	1			
	22:00	1,078		1	1			
	23:00	1,012		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,922		1				
	01:00	0,852		1				
	02:00	0,782		1				
	03:00	0,775		1				
	04:00	0,804		1				
	05:00	0,828		1				
	06:00	0,827		1				
	07:00	0,873		1				
	08:00	0,873		1				
	09:00	0,807		1				
	10:00	0,766		1				
	11:00	0,808		1				
	12:00	0,753		1				
	13:00	0,782		1	1			
	14:00	0,736		1	1			
	15:00	0,835		1	1			
	16:00	0,927		1	1			
	17:00	1,065		1	1			
	18:00	1,234		1	1			
	19:00	1,244		1	1			
	20:00	1,231		1	1			
	21:00	1,193		1	1			
	22:00	1,077		1	1			
	23:00	0,934		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,873		1				
	01:00	0,820		1				
	02:00	0,787		1				
	03:00	0,803		1				
	04:00	0,835		1				
	05:00	0,805		1				
	06:00	0,823		1				
	07:00	0,824		1				
	08:00	0,805		1				
	09:00	0,913		1				
	10:00	0,824		1				
	11:00	0,797		1				
	12:00	0,772		1				
	13:00	0,778		1				
	14:00	0,768		1				
	15:00	0,821		1				
	16:00	0,996		1				
	17:00	1,123		1	1			
	18:00	1,267		1	1			
	19:00	1,290		1	1			
	20:00	1,216		1	1			
	21:00	1,147		1	1			
	22:00	1,084		1	1			
	23:00	0,980		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,922		1		1		
	01:00	0,846				1		
	02:00	0,827				1		
	03:00	0,779				1		
	04:00	0,801				1		
	05:00	0,795				1		
	06:00	0,819				1		
	07:00	0,844				1		
	08:00	0,871				1		
	09:00	0,792				1		
	10:00	0,769		1		1		
	11:00	0,842		1				
	12:00	0,772		1				
	13:00	0,755		1				
	14:00	0,670		1				
	15:00	0,729		1				
	16:00	0,790		1				
	17:00	0,921		1	1			
	18:00	1,129		1	1			
	19:00	1,146		1	1			
	20:00	1,107		1	1			
	21:00	1,071		1	1			
	22:00	1,010		1	1			
	23:00	0,907		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,846		1	1			
	01:00	0,832		1	1			
	02:00	0,781		1	1			
	03:00	0,789		1	1			
	04:00	0,781		1	1			
	05:00	0,803		1	1			
	06:00	0,819		1	1			
	07:00	0,800		1	1			
	08:00	0,856		1	1			
	09:00	0,830		1	1			
	10:00	0,825		1	1			
	11:00	0,796		1	1			
	12:00	0,799		1	1			
	13:00	0,820		1	1			
	14:00	0,797		1	1			
	15:00	0,764		1	1			
	16:00	0,856		1	1			
	17:00	1,009		1	1			
	18:00	1,141		1	1			
	19:00	1,182		1	1			
	20:00	1,152		1	1			
	21:00	1,111		1	1			
	22:00	1,039		1	1			
	23:00	0,995		1	1			

Λόγω της έκτακτης κατάσταση (σεισμική δραστηριότητα), τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης