

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,865	1					
	01:00	0,815	1					
	02:00	0,776	1					
	03:00	0,753	1					
	04:00	0,752	1					
	05:00	0,781	1					
	06:00	0,816	1					
	07:00	0,849	1					
	08:00	0,867	1					
	09:00	0,881	1					
	10:00	0,894	1					
	11:00	0,890	1					
	12:00	0,884	1					
	13:00	0,873	1					
	14:00	0,906	1					
	15:00	0,913	1					
	16:00	0,946	1					
	17:00	1,046	1	1				
	18:00	1,132	1	1				
	19:00	1,172	1	1				
	20:00	1,200	1	1				
	21:00	1,154	1	1				
	22:00	1,086	1	1				
	23:00	0,971	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,858	1					
	01:00	0,817	1					
	02:00	0,791	1					
	03:00	0,778	1					
	04:00	0,772	1					
	05:00	0,776	1					
	06:00	0,801	1					
	07:00	0,839	1					
	08:00	0,881	1					
	09:00	0,920	1					
	10:00	0,916	1					
	11:00	0,913	1					
	12:00	0,903	1					
	13:00	0,919	1					
	14:00	0,899	1					
	15:00	0,905	1					
	16:00	0,989	1	1				
	17:00	1,123	1	1				
	18:00	1,249	1	1				
	19:00	1,283	1	1				
	20:00	1,287	1	1				
	21:00	1,223	1	1				
	22:00	1,125	1	1				
	23:00	0,999	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,879	1					
	01:00	0,829	1					
	02:00	0,792	1					
	03:00	0,772	1					
	04:00	0,771	1					
	05:00	0,789	1					
	06:00	0,825	1					
	07:00	0,873	1					
	08:00	0,926	1					
	09:00	0,936	1					
	10:00	0,939	1					
	11:00	0,921	1					
	12:00	0,907	1					
	13:00	0,897	1					
	14:00	0,897	1					
	15:00	0,928	1					
	16:00	1,012	1	1				
	17:00	1,162	1	1				
	18:00	1,303	1	1				
	19:00	1,327	1	1				
	20:00	1,327	1	1				
	21:00	1,244	1	1				
	22:00	1,129	1	1				
	23:00	1,000	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,896	1					
	01:00	0,844	1					
	02:00	0,811	1					
	03:00	0,793	1					
	04:00	0,791	1					
	05:00	0,803	1					
	06:00	0,838	1					
	07:00	0,890	1					
	08:00	0,938	1					
	09:00	0,956	1					
	10:00	0,976	1					
	11:00	0,948	1					
	12:00	0,938	1					
	13:00	0,933	1					
	14:00	0,936	1					
	15:00	0,971	1					
	16:00	1,054	1	1				
	17:00	1,216	1	1				
	18:00	1,363	1	1				
	19:00	1,377	1	1				
	20:00	1,342	1	1				
	21:00	1,247	1	1				
	22:00	1,135	1	1				
	23:00	1,005	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,919	1					
	01:00	0,870	1					
	02:00	0,837	1					
	03:00	0,818	1					
	04:00	0,811	1					
	05:00	0,821	1					
	06:00	0,851	1					
	07:00	0,901	1					
	08:00	0,942	1					
	09:00	0,919	1					
	10:00	0,926	1					
	11:00	0,885	1					
	12:00	0,900	1					
	13:00	0,892	1					
	14:00	0,882	1					
	15:00	0,927	1					
	16:00	1,039	1	1				
	17:00	1,195	1	1				
	18:00	1,350	1	1				
	19:00	1,373	1	1				
	20:00	1,334	1	1				
	21:00	1,245	1	1				
	22:00	1,127	1	1				
	23:00	0,993	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,907	1					
	01:00	0,852	1					
	02:00	0,812	1					
	03:00	0,791	1					
	04:00	0,795	1					
	05:00	0,819	1					
	06:00	0,866	1					
	07:00	0,933	1					
	08:00	0,980	1					
	09:00	0,984	1					
	10:00	0,932	1					
	11:00	0,919	1					
	12:00	0,908	1					
	13:00	0,899	1					
	14:00	0,913	1					
	15:00	0,954	1					
	16:00	1,024	1	1				
	17:00	1,195	1	1				
	18:00	1,327	1	1				
	19:00	1,369	1	1				
	20:00	1,361	1	1				
	21:00	1,282	1	1				
	22:00	1,180	1	1				
	23:00	1,054	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,910	1					
	01:00	0,856	1					
	02:00	0,824	1					
	03:00	0,806	1					
	04:00	0,808	1					
	05:00	0,831	1					
	06:00	0,872	1					
	07:00	0,934	1					
	08:00	1,000	1	1				
	09:00	1,013	1	1				
	10:00	1,008	1	1				
	11:00	0,998	1	1				
	12:00	0,991	1	1				
	13:00	0,996	1	1				
	14:00	1,028	1	1				
	15:00	1,089	1	1				
	16:00	1,185	1	1				
	17:00	1,343	1	1				
	18:00	1,452	1	1				
	19:00	1,477	1	1				
	20:00	1,453	1	1				
	21:00	1,358	1	1				
	22:00	1,240	1	1				
	23:00	1,096	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης