

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	0,167			1			
	01:00	0,169			1			
	02:00	0,166			1			
	03:00	0,152			1			
	04:00	0,154			1			
	05:00	0,150			1			
	06:00	0,157			1			
	07:00	0,177			1			
	08:00	0,170			1			
	09:00	0,213		1	1			
	10:00	0,203			1			1
	11:00	0,217			1			1
	12:00	0,220			1			1
	13:00	0,277		1	1			
	14:00	0,269		1	1			
	15:00	0,234		1	1			
	16:00	0,230		1	1			
	17:00	0,240		1	1			
	18:00	0,248		1	1			
	19:00	0,268		1	1			
	20:00	0,276		1	1			
	21:00	0,293		1	1			
	22:00	0,256		1	1			
	23:00	0,260		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	0,206		1	1			
	01:00	0,165			1			
	02:00	0,164			1			
	03:00	0,159			1			
	04:00	0,161			1			
	05:00	0,165			1			
	06:00	0,165			1			
	07:00	0,178			1			
	08:00	0,195			1			
	09:00	0,213			1			
	10:00	0,222			1			1
	11:00	0,224			1			1
	12:00	0,230			1			1
	13:00	0,250		1	1			
	14:00	0,247		1	1			
	15:00	0,240		1	1			
	16:00	0,211			1			
	17:00	0,221			1			
	18:00	0,246		1	1			
	19:00	0,261		1	1			
	20:00	0,275		1	1			
	21:00	0,287		1	1			
	22:00	0,250		1	1			
	23:00	0,223		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	0,193			1			
	01:00	0,183			1			
	02:00	0,175			1			
	03:00	0,177			1			
	04:00	0,169			1			
	05:00	0,171			1			
	06:00	0,177			1			
	07:00	0,192			1			
	08:00	0,208			1			
	09:00	0,221			1			
	10:00	0,239		1	1			
	11:00	0,254		1	1			
	12:00	0,233		1	1			
	13:00	0,241		1	1			
	14:00	0,249		1	1			
	15:00	0,236		1	1			
	16:00	0,233		1	1			
	17:00	0,239		1	1			
	18:00	0,236		1	1			
	19:00	0,261		1	1			
	20:00	0,274		1	1			
	21:00	0,275		1	1			
	22:00	0,255		1	1			
	23:00	0,260		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	0,229		1	1			
	01:00	0,216			1			
	02:00	0,211			1			
	03:00	0,207			1			
	04:00	0,204			1			
	05:00	0,205			1			
	06:00	0,211			1			
	07:00	0,243		1	1			
	08:00	0,255		1	1			
	09:00	0,241		1	1			
	10:00	0,251		1	1			
	11:00	0,258		1	1			
	12:00	0,254		1	1			
	13:00	0,268		1	1			
	14:00	0,267		1	1			
	15:00	0,245		1	1			
	16:00	0,237		1	1			
	17:00	0,243		1	1			
	18:00	0,258		1	1			
	19:00	0,272		1	1			
	20:00	0,296		1	1			
	21:00	0,284		1	1			
	22:00	0,259		1	1			
	23:00	0,239		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	0,210			1			
	01:00	0,200			1			
	02:00	0,240		1	1			
	03:00	0,223		1	1			
	04:00	0,203			1			
	05:00	0,203			1			
	06:00	0,206			1			
	07:00	0,216			1			
	08:00	0,249		1	1			
	09:00	0,261		1	1			
	10:00	0,280		1	1			
	11:00	0,307		1	1			
	12:00	0,313		1	1			
	13:00	0,303		1	1			
	14:00	0,314		1	1			
	15:00	0,297		1	1			
	16:00	0,264		1	1			
	17:00	0,277		1	1			
	18:00	0,295		1	1			
	19:00	0,334		1	1			
	20:00	0,327		1	1			
	21:00	0,344		1	1			
	22:00	0,308		1	1			
	23:00	0,274		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	0,245		1	1			
	01:00	0,238		1	1			
	02:00	0,234		1	1			
	03:00	0,228		1	1			
	04:00	0,223		1	1			
	05:00	0,219			1			
	06:00	0,199			1			
	07:00	0,207			1			
	08:00	0,220			1			
	09:00	0,228		1	1			
	10:00	0,252		1	1			
	11:00	0,255		1	1			
	12:00	0,271		1	1			
	13:00	0,271		1	1			
	14:00	0,256		1	1			
	15:00	0,249		1	1			
	16:00	0,234		1	1			
	17:00	0,240		1	1			
	18:00	0,278		1	1			
	19:00	0,303		1	1			
	20:00	0,310		1	1			
	21:00	0,297		1	1			
	22:00	0,270		1	1			
	23:00	0,239		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	0,206			1			
	01:00	0,187			1			
	02:00	0,181			1			
	03:00	0,177			1			
	04:00	0,169			1			
	05:00	0,174			1			
	06:00	0,177			1			
	07:00	0,191			1			
	08:00	0,211			1			
	09:00	0,222			1			
	10:00	0,235		1	1			
	11:00	0,238			1			1
	12:00	0,262			1			1
	13:00	0,301		1	1			
	14:00	0,292		1	1			
	15:00	0,275		1	1			
	16:00	0,260		1	1			
	17:00	0,252		1	1			
	18:00	0,279		1	1			
	19:00	0,313		1	1			
	20:00	0,316		1	1			
	21:00	0,314		1	1			
	22:00	0,279		1	1			
	23:00	0,236		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης