

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	0,154			1			
	01:00	0,145			1			
	02:00	0,139			1			
	03:00	0,138			1			
	04:00	0,137			1			
	05:00	0,138			1			
	06:00	0,144			1			
	07:00	0,159			1			
	08:00	0,174			1			
	09:00	0,190			1			
	10:00	0,202			1			
	11:00	0,209		1	1			
	12:00	0,213		1	1			
	13:00	0,211		1	1			
	14:00	0,201			1			
	15:00	0,191			1			
	16:00	0,182			1			
	17:00	0,180			1			
	18:00	0,193			1			
	19:00	0,214		1	1			
	20:00	0,214		1	1			
	21:00	0,206		1	1			
	22:00	0,198			1			
	23:00	0,186			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	0,150			1			
	01:00	0,142			1			
	02:00	0,137			1			
	03:00	0,135			1			
	04:00	0,135			1			
	05:00	0,136			1			
	06:00	0,144			1			
	07:00	0,158			1			
	08:00	0,172			1			
	09:00	0,185			1			
	10:00	0,197			1			
	11:00	0,205			1			
	12:00	0,208			1			
	13:00	0,208			1			
	14:00	0,200			1			
	15:00	0,188			1			
	16:00	0,196			1			
	17:00	0,197			1			
	18:00	0,200			1			
	19:00	0,217		1	1			
	20:00	0,226		1	1			
	21:00	0,213		1	1			
	22:00	0,198			1			
	23:00	0,187			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	0,164			1			
	01:00	0,157			1			
	02:00	0,152			1			
	03:00	0,148			1			
	04:00	0,146			1			
	05:00	0,148			1			
	06:00	0,153			1			
	07:00	0,163			1			
	08:00	0,179			1			
	09:00	0,184			1			
	10:00	0,186			1			
	11:00	0,189			1			
	12:00	0,193			1			
	13:00	0,197			1			
	14:00	0,193			1			
	15:00	0,189			1			
	16:00	0,181			1			
	17:00	0,175			1			
	18:00	0,194			1			
	19:00	0,199			1			
	20:00	0,220		1	1			
	21:00	0,212		1	1			
	22:00	0,198			1			
	23:00	0,189			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	0,164			1			
	01:00	0,156			1			
	02:00	0,151			1			
	03:00	0,148			1			
	04:00	0,148			1			
	05:00	0,147			1			
	06:00	0,152			1			
	07:00	0,163			1			
	08:00	0,176			1			
	09:00	0,183			1			
	10:00	0,187			1			
	11:00	0,195			1			
	12:00	0,197			1			
	13:00	0,201			1			
	14:00	0,197			1			
	15:00	0,191			1			
	16:00	0,185			1			
	17:00	0,189			1			
	18:00	0,201			1			
	19:00	0,218		1	1			
	20:00	0,228		1	1			
	21:00	0,226		1	1			
	22:00	0,208			1			
	23:00	0,194			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	0,167			1			
	01:00	0,157			1			
	02:00	0,151			1			
	03:00	0,148			1			
	04:00	0,145			1			
	05:00	0,147			1			
	06:00	0,148			1			
	07:00	0,161			1			
	08:00	0,177			1			
	09:00	0,187			1			
	10:00	0,198			1			
	11:00	0,201			1			
	12:00	0,203			1			
	13:00	0,208			1			
	14:00	0,209			1			
	15:00	0,201			1			
	16:00	0,193			1			
	17:00	0,195			1			
	18:00	0,207			1			
	19:00	0,223		1	1			
	20:00	0,236		1	1			
	21:00	0,231		1	1			
	22:00	0,215		1	1			
	23:00	0,202			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	0,175			1			
	01:00	0,166			1			
	02:00	0,160			1			
	03:00	0,158			1			
	04:00	0,157			1			
	05:00	0,158			1			
	06:00	0,162			1			
	07:00	0,174			1			
	08:00	0,194			1			
	09:00	0,209			1			
	10:00	0,219		1	1			
	11:00	0,226		1	1			
	12:00	0,232		1	1			
	13:00	0,234		1	1			
	14:00	0,233		1	1			
	15:00	0,228		1	1			
	16:00	0,224		1	1			
	17:00	0,225		1	1			
	18:00	0,236		1	1			
	19:00	0,245		1	1			
	20:00	0,250		1	1			
	21:00	0,232		1	1			
	22:00	0,218		1	1			
	23:00	0,208			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	0,194			1			
	01:00	0,184			1			
	02:00	0,177			1			
	03:00	0,170			1			
	04:00	0,168			1			
	05:00	0,169			1			
	06:00	0,173			1			
	07:00	0,185			1			
	08:00	0,204			1			
	09:00	0,218		1	1			
	10:00	0,227		1	1			
	11:00	0,235		1	1			
	12:00	0,241		1	1			
	13:00	0,243		1	1			
	14:00	0,241		1	1			
	15:00	0,234		1	1			
	16:00	0,226		1	1			
	17:00	0,227		1	1			
	18:00	0,237		1	1			
	19:00	0,253		1	1			
	20:00	0,261		1	1			
	21:00	0,250		1	1			
	22:00	0,239		1	1			
	23:00	0,227		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης