

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	43,6				1
	01:00	43,0				1
	02:00	42,4				1
	03:00	41,8				1
	04:00	41,8				1
	05:00	41,1				1
	06:00	40,0				1
	07:00	38,7				1
	08:00	38,1				1
	09:00	36,8				1
	10:00	36,1				1
	11:00	35,9				1
	12:00	34,3				1
	13:00	34,9				1
	14:00	35,6				1
	15:00	36,8				1
	16:00	37,9				1
	17:00	40,9				1
	18:00	46,5				1
	19:00	49,2				1
	20:00	49,1				1
	21:00	48,5				1
	22:00	47,2				1
	23:00	46,3				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	43,7				1
	01:00	42,8				1
	02:00	42,6				1
	03:00	41,6				1
	04:00	41,4				1
	05:00	40,2				1
	06:00	39,4				1
	07:00	38,1				1
	08:00	37,0				1
	09:00	35,5				1
	10:00	34,7				1
	11:00	34,8				1
	12:00	34,0				1
	13:00	34,1				1
	14:00	34,0				1
	15:00	31,9				1
	16:00	32,0				1
	17:00	33,2				1
	18:00	37,6				1
	19:00	43,3				1
	20:00	47,8				1
	21:00	49,2				1
	22:00	47,8				1
	23:00	45,6				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Σ Τ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	41,9				1
	01:00	40,8				1
	02:00	41,9				1
	03:00	40,4				1
	04:00	40,3				1
	05:00	40,4				1
	06:00	40,0				1
	07:00	38,5				1
	08:00	36,6				1
	09:00	34,7				1
	10:00	33,5				1
	11:00	32,7				1
	12:00	31,8				1
	13:00	31,5				1
	14:00	31,4				1
	15:00	31,1				1
	16:00	31,4				1
	17:00	32,6				1
	18:00	37,1				1
	19:00	43,2				1
	20:00	48,3				1
	21:00	48,6				1
	22:00	45,5				1
	23:00	43,6				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	40,3				1
	01:00	39,8				1
	02:00	39,1				1
	03:00	38,5				1
	04:00	38,4				1
	05:00	38,2				1
	06:00	37,6				1
	07:00	37,0				1
	08:00	34,6				1
	09:00	32,6				1
	10:00	31,7				1
	11:00	30,8				1
	12:00	30,5				1
	13:00	30,3				1
	14:00	30,5				1
	15:00	30,5				1
	16:00	30,5				1
	17:00	31,7				1
	18:00	36,6				1
	19:00	43,3				1
	20:00	46,5				1
	21:00	46,4				1
	22:00	45,8				1
	23:00	44,7				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	38,4				1
	01:00	38,3				1
	02:00	37,5				1
	03:00	37,1				1
	04:00	36,8				1
	05:00	36,7				1
	06:00	36,4				1
	07:00	36,0				1
	08:00	34,5				1
	09:00	33,5				1
	10:00	32,1				1
	11:00	31,1				1
	12:00	30,7				1
	13:00	29,8				1
	14:00	29,9				1
	15:00	30,4				1
	16:00	31,2				1
	17:00	33,0				1
	18:00	39,2				1
	19:00	46,2				1
	20:00	46,9				1
	21:00	46,0				1
	22:00	43,9				1
	23:00	41,1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	38,9				1
	01:00	38,5				1
	02:00	38,2				1
	03:00	38,0				1
	04:00	37,6				1
	05:00	37,6				1
	06:00	37,0				1
	07:00	36,5				1
	08:00	35,1				1
	09:00	33,9				1
	10:00	32,7				1
	11:00	31,8				1
	12:00	30,8				1
	13:00	30,6				1
	14:00	30,9				1
	15:00	31,6				1
	16:00	32,8				1
	17:00	35,8				1
	18:00	41,8				1
	19:00	46,8				1
	20:00	46,6				1
	21:00	45,3				1
	22:00	43,4				1
	23:00	40,9				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	40,5				1
	01:00	40,0				1
	02:00	39,6				1
	03:00	39,0				1
	04:00	38,5				1
	05:00	37,9				1
	06:00	37,1				1
	07:00	36,3				1
	08:00	35,1				1
	09:00	33,7				1
	10:00	32,8				1
	11:00	32,2				1
	12:00	31,6				1
	13:00	31,6				1
	14:00	32,0				1
	15:00	32,8				1
	16:00	34,3				1
	17:00	37,4				1
	18:00	42,6				1
	19:00	46,0				1
	20:00	45,8				1
	21:00	44,8				1
	22:00	42,7				1
	23:00	40,6				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης