

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	38,6				1
	01:00	38,2				1
	02:00	37,8				1
	03:00	37,1				1
	04:00	36,6				1
	05:00	34,7				1
	06:00	33,7				1
	07:00	32,2				1
	08:00	31,9				1
	09:00	32,0				1
	10:00	32,1				1
	11:00	32,5				1
	12:00	32,8				1
	13:00	33,3				1
	14:00	34,2				1
	15:00	34,8				1
	16:00	34,3				1
	17:00	34,3				1
	18:00	35,2				1
	19:00	36,3				1
	20:00	39,1				1
	21:00	41,7				1
	22:00	41,2				1
	23:00	40,7				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	38,7				1
	01:00	37,6				1
	02:00	37,0				1
	03:00	36,6				1
	04:00	35,9				1
	05:00	34,7				1
	06:00	33,7				1
	07:00	32,3				1
	08:00	31,8				1
	09:00	31,6				1
	10:00	31,7				1
	11:00	31,4				1
	12:00	31,4				1
	13:00	32,2				1
	14:00	32,3				1
	15:00	33,2				1
	16:00	37,3				1
	17:00	36,3				1
	18:00	35,4				1
	19:00	34,6				1
	20:00	35,0				1
	21:00	36,9				1
	22:00	37,7				1
	23:00	38,8				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 10 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	38,1				1
	01:00	37,2				1
	02:00	36,1				1
	03:00	35,3				1
	04:00	34,5				1
	05:00	33,7				1
	06:00	32,4				1
	07:00	31,3				1
	08:00	31,6				1
	09:00	31,3				1
	10:00	32,8				1
	11:00	34,7				1
	12:00	35,5				1
	13:00	36,2				1
	14:00	36,7				1
	15:00	36,3				1
	16:00	36,5				1
	17:00	36,6				1
	18:00	35,7				1
	19:00	34,6				1
	20:00	34,4				1
	21:00	35,6				1
	22:00	36,8				1
	23:00	37,9				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 11 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	38,4				1
	01:00	37,2				1
	02:00	36,7				1
	03:00	35,2				1
	04:00	34,5				1
	05:00	33,9				1
	06:00	32,8				1
	07:00	31,6				1
	08:00	31,4				1
	09:00	31,4				1
	10:00	31,8				1
	11:00	32,3				1
	12:00	32,7				1
	13:00	33,9				1
	14:00	34,6				1
	15:00	34,9				1
	16:00	34,3				1
	17:00	34,2				1
	18:00	33,9				1
	19:00	33,7				1
	20:00	33,9				1
	21:00	35,7				1
	22:00	36,9				1
	23:00	38,0				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	35,8				1
	01:00	35,3				1
	02:00	34,7				1
	03:00	34,2				1
	04:00	33,6				1
	05:00	33,3				1
	06:00	32,4				1
	07:00	31,0				1
	08:00	30,7				1
	09:00	30,9				1
	10:00	30,9				1
	11:00	31,3				1
	12:00	32,3				1
	13:00	32,7				1
	14:00	33,9				1
	15:00	34,6				1
	16:00	34,2				1
	17:00	34,0				1
	18:00	33,5				1
	19:00	33,5				1
	20:00	34,2				1
	21:00	36,3				1
	22:00	37,8				1
	23:00	38,3				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 13 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	36,0				1
	01:00	35,6				1
	02:00	35,0				1
	03:00	34,6				1
	04:00	34,0				1
	05:00	33,6				1
	06:00	32,5				1
	07:00	31,1				1
	08:00	30,5				1
	09:00	29,6				1
	10:00	29,7				1
	11:00	29,9				1
	12:00	30,1				1
	13:00	31,0				1
	14:00	31,2				1
	15:00	31,7				1
	16:00	31,9				1
	17:00	32,2				1
	18:00	32,2				1
	19:00	33,5				1
	20:00	35,9				1
	21:00	39,0				1
	22:00	39,0				1
	23:00	38,2				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	37,1				1
	01:00	36,4				1
	02:00	35,7				1
	03:00	35,0				1
	04:00	34,2				1
	05:00	32,9				1
	06:00	32,0				1
	07:00	31,0				1
	08:00	30,0				1
	09:00	29,2				1
	10:00	28,9				1
	11:00	28,8				1
	12:00	28,7				1
	13:00	28,9				1
	14:00	28,9				1
	15:00	29,2				1
	16:00	29,4				1
	17:00	30,1				1
	18:00	31,3				1
	19:00	33,0				1
	20:00	36,7				1
	21:00	40,2				1
	22:00	40,5				1
	23:00	39,7				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης