

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	35,7		1		
	01:00	34,9		1		
	02:00	34,7		1		
	03:00	33,8		1		
	04:00	33,2		1		
	05:00	32,9		1		
	06:00	31,7		1		
	07:00	30,8		1		
	08:00	31,0		1		
	09:00	29,4		1		
	10:00	28,2		1		
	11:00	27,8		1		
	12:00	27,5		1		
	13:00	27,5		1		
	14:00	27,6		1		
	15:00	29,0		1		
	16:00	30,6		1		
	17:00	32,2		1		
	18:00	36,4		1		
	19:00	40,5		1		
	20:00	43,1		1		
	21:00	43,4		1		
	22:00	41,7		1		
	23:00	39,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	36,4		1		
	01:00	35,7		1		
	02:00	35,4		1		
	03:00	34,7		1		
	04:00	34,1		1		
	05:00	33,6		1		
	06:00	32,8		1		
	07:00	31,0		1		
	08:00	30,2		1		
	09:00	29,4		1		
	10:00	28,5		1		
	11:00	28,1		1		
	12:00	27,9		1		
	13:00	27,7		1		
	14:00	28,0		1		
	15:00	27,8		1		
	16:00	28,7		1		
	17:00	30,5		1		
	18:00	34,2		1		
	19:00	41,6		1		
	20:00	43,3		1		
	21:00	43,6		1		
	22:00	42,2		1		
	23:00	39,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	36,0		1		
	01:00	35,9		1		
	02:00	35,2		1		
	03:00	35,2		1		
	04:00	34,7		1		
	05:00	35,6		1		
	06:00	34,1		1		
	07:00	32,3		1		
	08:00	30,9		1		
	09:00	29,6		1		
	10:00	28,8		1		
	11:00	28,0		1		
	12:00	27,5		1		
	13:00	27,3		1		
	14:00	27,2		1		
	15:00	27,8		1		
	16:00	28,5		1		
	17:00	31,1		1		
	18:00	35,7		1		
	19:00	43,2		1		
	20:00	43,4		1		
	21:00	42,6		1		
	22:00	40,6		1		
	23:00	37,8		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	36,3		1		
	01:00	35,6		1		
	02:00	35,9		1		
	03:00	34,7		1		
	04:00	34,4		1		
	05:00	34,1		1		
	06:00	33,4		1		
	07:00	32,4		1		
	08:00	30,9		1		
	09:00	28,6		1		
	10:00	28,7		1		
	11:00	28,3		1		
	12:00	27,9		1		
	13:00	27,7		1		
	14:00	28,2		1		
	15:00	29,3		1		
	16:00	30,9		1		
	17:00	33,2		1		
	18:00	37,6		1		
	19:00	42,7		1		
	20:00	41,7		1		
	21:00	41,7		1		
	22:00	38,7		1		
	23:00	36,4		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	36,1		1		
	01:00	35,7		1		
	02:00	35,1		1		
	03:00	34,8		1		
	04:00	34,3		1		
	05:00	34,3		1		
	06:00	33,0		1		
	07:00	31,8		1		
	08:00	30,9		1		
	09:00	30,1		1		
	10:00	28,6		1		
	11:00	27,9		1		
	12:00	27,6		1		
	13:00	27,4		1		
	14:00	28,1		1		
	15:00	28,9		1		
	16:00	29,8		1		
	17:00	31,3		1		
	18:00	35,1		1		
	19:00	40,7		1		
	20:00	40,6		1		
	21:00	41,3		1		
	22:00	39,2		1		
	23:00	37,9		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	33,1		1		
	01:00	32,8		1		
	02:00	32,9		1		
	03:00	32,6		1		
	04:00	32,1		1		
	05:00	32,0		1		
	06:00	31,6		1		
	07:00	30,0		1		
	08:00	29,6		1		
	09:00	29,1		1		
	10:00	29,1		1		
	11:00	28,7		1		
	12:00	28,8		1		
	13:00	28,5		1		
	14:00	28,3		1		
	15:00	28,7		1		
	16:00	28,4		1		
	17:00	28,1		1		
	18:00	29,6		1		
	19:00	32,5		1		
	20:00	34,3		1		
	21:00	38,3		1		
	22:00	38,8		1		
	23:00	38,7		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	34,5		1		
	01:00	33,9		1		
	02:00	33,1		1		
	03:00	32,4		1		
	04:00	31,7		1		
	05:00	31,0		1		
	06:00	30,3		1		
	07:00	29,3		1		
	08:00	28,5		1		
	09:00	27,8		1		
	10:00	27,5		1		
	11:00	27,3		1		
	12:00	27,4		1		
	13:00	27,4		1		
	14:00	27,6		1		
	15:00	28,3		1		
	16:00	29,1		1		
	17:00	30,1		1		
	18:00	32,7		1		
	19:00	35,9		1		
	20:00	37,5		1		
	21:00	39,1		1		
	22:00	38,2		1		
	23:00	36,6		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης