

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	39,5				1
	01:00	38,5				1
	02:00	37,9				1
	03:00	37,2				1
	04:00	36,5				1
	05:00	36,8				1
	06:00	36,5				1
	07:00	34,8				1
	08:00	33,5				1
	09:00	32,6				1
	10:00	31,7				1
	11:00	31,1				1
	12:00	31,1				1
	13:00	30,6				1
	14:00	31,4				1
	15:00	32,5				1
	16:00	34,2				1
	17:00	36,9				1
	18:00	45,2				1
	19:00	45,7				1
	20:00	46,2				1
	21:00	44,3				1
	22:00	43,3				1
	23:00	42,2				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	40,0				1
	01:00	39,1				1
	02:00	38,7				1
	03:00	37,8				1
	04:00	37,2				1
	05:00	36,6				1
	06:00	36,5				1
	07:00	35,1				1
	08:00	33,9				1
	09:00	32,9				1
	10:00	32,5				1
	11:00	31,8				1
	12:00	31,4				1
	13:00	31,1				1
	14:00	31,2				1
	15:00	32,5				1
	16:00	34,5				1
	17:00	38,5				1
	18:00	43,8				1
	19:00	46,9				1
	20:00	45,2				1
	21:00	43,9				1
	22:00	42,4				1
	23:00	40,4				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	40,0				1
	01:00	39,3				1
	02:00	38,8				1
	03:00	38,7				1
	04:00	38,0				1
	05:00	38,2				1
	06:00	37,6				1
	07:00	36,7				1
	08:00	35,1				1
	09:00	33,6				1
	10:00	32,9				1
	11:00	32,1				1
	12:00	31,2				1
	13:00	31,8				1
	14:00	31,7				1
	15:00	33,4				1
	16:00	35,6				1
	17:00	41,1				1
	18:00	45,4				1
	19:00	48,7				1
	20:00	47,5				1
	21:00	46,3				1
	22:00	43,5				1
	23:00	40,2				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	41,3				1
	01:00	40,5				1
	02:00	39,4				1
	03:00	39,1				1
	04:00	38,5				1
	05:00	38,8				1
	06:00	37,9				1
	07:00	37,1				1
	08:00	35,7				1
	09:00	34,2				1
	10:00	33,4				1
	11:00	32,7				1
	12:00	31,7				1
	13:00	32,0				1
	14:00	32,3				1
	15:00	33,5				1
	16:00	35,9				1
	17:00	41,0				1
	18:00	45,7				1
	19:00	50,5				1
	20:00	47,5				1
	21:00	46,3				1
	22:00	44,7				1
	23:00	42,1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α 2 0 2 5	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	40,9				1
	01:00	40,5				1
	02:00	39,8				1
	03:00	39,5				1
	04:00	39,1				1
	05:00	39,0				1
	06:00	38,3				1
	07:00	37,2				1
	08:00	36,1				1
	09:00	34,9				1
	10:00	34,0				1
	11:00	33,3				1
	12:00	32,4				1
	13:00	32,6				1
	14:00	32,8				1
	15:00	33,9				1
	16:00	36,5				1
	17:00	41,5				1
	18:00	45,9				1
	19:00	49,3				1
	20:00	47,7				1
	21:00	47,2				1
	22:00	44,5				1
	23:00	42,1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	40,7				1
	01:00	40,3				1
	02:00	39,9				1
	03:00	39,5				1
	04:00	39,3				1
	05:00	39,0				1
	06:00	39,0				1
	07:00	38,1				1
	08:00	37,0				1
	09:00	35,6				1
	10:00	34,6				1
	11:00	33,8				1
	12:00	33,1				1
	13:00	32,6				1
	14:00	32,8				1
	15:00	33,5				1
	16:00	35,1				1
	17:00	38,8				1
	18:00	45,6				1
	19:00	49,6				1
	20:00	49,8				1
	21:00	48,1				1
	22:00	46,2				1
	23:00	43,7				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	40,8				1
	01:00	39,8				1
	02:00	39,8				1
	03:00	39,3				1
	04:00	39,2				1
	05:00	39,6				1
	06:00	39,7				1
	07:00	38,9				1
	08:00	37,6				1
	09:00	35,4				1
	10:00	34,0				1
	11:00	32,9				1
	12:00	32,2				1
	13:00	31,7				1
	14:00	31,8				1
	15:00	32,7				1
	16:00	34,5				1
	17:00	38,4				1
	18:00	45,2				1
	19:00	48,5				1
	20:00	48,7				1
	21:00	47,4				1
	22:00	46,5				1
	23:00	44,8				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης