

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	37,7		1		
	01:00	37,0		1		
	02:00	36,4		1		
	03:00	36,2		1		
	04:00	35,4		1		
	05:00	35,1		1		
	06:00	33,5		1		
	07:00	31,3		1		
	08:00	30,5		1		
	09:00	30,7		1		
	10:00	30,5		1		
	11:00	30,6		1		
	12:00	30,7		1		
	13:00	30,9		1		
	14:00	31,0		1		
	15:00	30,7		1		
	16:00	32,6		1		
	17:00	33,3		1		
	18:00	35,8		1		
	19:00	42,3		1		
	20:00	44,6		1		
	21:00	43,4		1		
	22:00	40,6		1		
	23:00	39,2		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	38,5		1		
	01:00	37,5		1		
	02:00	37,2		1		
	03:00	36,3		1		
	04:00	35,5		1		
	05:00	34,7		1		
	06:00	33,4		1		
	07:00	31,9		1		
	08:00	31,0		1		
	09:00	30,3		1		
	10:00	30,0		1		
	11:00	29,7		1		
	12:00	29,6		1		
	13:00	30,3		1		
	14:00	30,8		1		
	15:00	31,3		1		
	16:00	32,6		1		
	17:00	34,2		1		
	18:00	37,0		1		
	19:00	43,4		1		
	20:00	44,0		1		
	21:00	42,7		1		
	22:00	40,1		1		
	23:00	38,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	38,3		1		
	01:00	37,3		1		
	02:00	36,7		1		
	03:00	36,3		1		
	04:00	35,8		1		
	05:00	35,5		1		
	06:00	33,8		1		
	07:00	32,3		1		
	08:00	31,4		1		
	09:00	31,2		1		
	10:00	30,2		1		
	11:00	30,2		1		
	12:00	30,2		1		
	13:00	30,4		1		
	14:00	30,8		1		
	15:00	31,9		1		
	16:00	33,6		1		
	17:00	34,4		1		
	18:00	36,7		1		
	19:00	42,4		1		
	20:00	43,3		1		
	21:00	42,2		1		
	22:00	39,8		1		
	23:00	38,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	38,0		1		
	01:00	37,2		1		
	02:00	36,7		1		
	03:00	36,0		1		
	04:00	35,3		1		
	05:00	34,9		1		
	06:00	33,4		1		
	07:00	32,5		1		
	08:00	31,7		1		
	09:00	30,8		1		
	10:00	30,3		1		
	11:00	30,8		1		
	12:00	30,6		1		
	13:00	30,3		1		
	14:00	31,0		1		
	15:00	31,4		1		
	16:00	32,6		1		
	17:00	34,3		1		
	18:00	36,8		1		
	19:00	44,7		1		
	20:00	45,1		1		
	21:00	41,0		1		
	22:00	39,2		1		
	23:00	37,4		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	38,3		1		
	01:00	37,7		1		
	02:00	37,1		1		
	03:00	36,8		1		
	04:00	35,8		1		
	05:00	35,3		1		
	06:00	34,0		1		
	07:00	32,9		1		
	08:00	32,5		1		
	09:00	31,6		1		
	10:00	31,3		1		
	11:00	31,2		1		
	12:00	31,3		1		
	13:00	32,0		1		
	14:00	32,7		1		
	15:00	33,9		1		
	16:00	35,3		1		
	17:00	37,6		1		
	18:00	39,5		1		
	19:00	45,2		1		
	20:00	45,0		1		
	21:00	43,1		1		
	22:00	40,9		1		
	23:00	37,8		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 1 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	39,0		1		
	01:00	38,3		1		
	02:00	38,0		1		
	03:00	37,5		1		
	04:00	36,9		1		
	05:00	36,4		1		
	06:00	35,4		1		
	07:00	34,0		1		
	08:00	33,4		1		
	09:00	32,5		1		
	10:00	32,1		1		
	11:00	31,9		1		
	12:00	32,0		1		
	13:00	32,1		1		
	14:00	32,6		1		
	15:00	34,2		1		
	16:00	36,8		1		
	17:00	37,8		1		
	18:00	39,8		1		
	19:00	43,8		1		
	20:00	44,4		1		
	21:00	43,2		1		
	22:00	41,0		1		
	23:00	37,9		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η ο ρ ή ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	39,4		1		
	01:00	39,2		1		
	02:00	38,3		1		
	03:00	37,9		1		
	04:00	37,3		1		
	05:00	36,7		1		
	06:00	35,9		1		
	07:00	34,8		1		
	08:00	34,0		1		
	09:00	32,9		1		
	10:00	32,1		1		
	11:00	31,6		1		
	12:00	31,4		1		
	13:00	31,3		1		
	14:00	31,8		1		
	15:00	32,9		1		
	16:00	35,2		1		
	17:00	36,4		1		
	18:00	38,9		1		
	19:00	42,9		1		
	20:00	44,0		1		
	21:00	43,1		1		
	22:00	41,0		1		
	23:00	38,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης