

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	35				1
	01:00	33				1
	02:00	32				1
	03:00	32				1
	04:00	33				1
	05:00	30				1
	06:00	32				1
	07:00	26				1
	08:00	25				1
	09:00	24				1
	10:00	28				1
	11:00	25				1
	12:00	27				1
	13:00	23				1
	14:00	24				1
	15:00	22				1
	16:00	22				1
	17:00	27				1
	18:00	36				1
	19:00	40				1
	20:00	42				1
	21:00	38				1
	22:00	34				1
	23:00	36				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	40				1
	01:00	34				1
	02:00	32				1
	03:00	31				1
	04:00	30				1
	05:00	31				1
	06:00	31				1
	07:00	30				1
	08:00	24				1
	09:00	25				1
	10:00	24				1
	11:00	27				1
	12:00	27				1
	13:00	27				1
	14:00	26				1
	15:00	23				1
	16:00	22				1
	17:00	28				1
	18:00	34				1
	19:00	37				1
	20:00	37				1
	21:00	38				1
	22:00	37				1
	23:00	38				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	34				1
	01:00	32				1
	02:00	32				1
	03:00	34				1
	04:00	31				1
	05:00	31				1
	06:00	32				1
	07:00	27				1
	08:00	28				1
	09:00	26				1
	10:00	28				1
	11:00	29				1
	12:00	31				1
	13:00	36				1
	14:00	33				1
	15:00	37				1
	16:00	30				1
	17:00	32				1
	18:00	44				1
	19:00	41				1
	20:00	42				1
	21:00	47				1
	22:00	40				1
	23:00	45				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	38				1
	01:00	35				1
	02:00	34				1
	03:00	35				1
	04:00	34				1
	05:00	34				1
	06:00	37				1
	07:00	34				1
	08:00	31				1
	09:00	27				1
	10:00	30				1
	11:00	32				1
	12:00	29				1
	13:00	29				1
	14:00	26				1
	15:00	30				1
	16:00	35				1
	17:00	35				1
	18:00	43				1
	19:00	48				1
	20:00	45				1
	21:00	43				1
	22:00	42				1
	23:00	38				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	38				1
	01:00	32				1
	02:00	31				1
	03:00	34				1
	04:00	31				1
	05:00	34				1
	06:00	34				1
	07:00	31				1
	08:00	30				1
	09:00	27				1
	10:00	27				1
	11:00	29				1
	12:00	38				1
	13:00	30				1
	14:00	28				1
	15:00	31				1
	16:00	30				1
	17:00	36				1
	18:00	45				1
	19:00	50				1
	20:00	47				1
	21:00	42				1
	22:00	41				1
	23:00	41				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	38				1
	01:00	39				1
	02:00	33				1
	03:00	33				1
	04:00	33				1
	05:00	32				1
	06:00	34				1
	07:00	30				1
	08:00	28				1
	09:00	23				1
	10:00	22				1
	11:00	24				1
	12:00	25				1
	13:00	25				1
	14:00	21				1
	15:00	22				1
	16:00	24				1
	17:00	29				1
	18:00	36				1
	19:00	43				1
	20:00	39				1
	21:00	41				1
	22:00	41				1
	23:00	38				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	34				1
	01:00	32				1
	02:00	30				1
	03:00	30				1
	04:00	30				1
	05:00	30				1
	06:00	35				1
	07:00	26				1
	08:00	25				1
	09:00	24				1
	10:00	24				1
	11:00	25				1
	12:00	38				1
	13:00	42				1
	14:00	44				1
	15:00	33				1
	16:00	31				1
	17:00	27				1
	18:00	52				1
	19:00	53				1
	20:00	42				1
	21:00	39				1
	22:00	41				1
	23:00	38				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης